6.19 เอกสารการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยและระบบดับเพลิง

แบบตรวจปั๊มน้ำดับเพลิง

เดือน ตุลาคม ปี 2568

ตรวจเช็คก่อนทดสอบ	มาตรฐาน	ทดสอบประจำสัปดาห์					
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง)	Level Low-High	✓	✓	✓	✓	✓	
ระดับน้ำระบายความร้อน (หม้อน้ำ)	Level Low-High	✓	✓	✓	✓	✓	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง (200ลิตร)	Level Low-High	✓	✓	✓	✓	✓	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low-High	✓	✓	✓	✓	✓	
ทำความสะอาดทั่วไป	/	✓	✓	✓	✓	✓	
การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓	✓	✓	✓	✓	
การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓	✓	✓	✓	✓	
การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจสอบสภาพขั้วต่อสายไฟ	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจสอบสภาพของสลักและน็อต	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	N	✓	✓	✓	✓	✓	

ทดสอบ

☐ Auto/อัตโนมัติ
เวลาที่ตั้งไว้.....นาที
เริ่มเวลา.....
หยุดเวลา.....

☑ manual/ควบคุมด้วยมือ
เริ่มเวลา 15.00
หยุดเวลา 15.30
รวม 30 นาที

รายการตรวจเช็ค	มาตรฐาน	ทดสอบประจำสัปดาห์					
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1000-3000RPM	✓	✓	✓	✓	✓	
แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	0-10Bar	✓	✓	✓	✓	✓	
อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	40-80°C	✓	✓	✓	✓	✓	
กระแสชาร์จแบตเตอรี่	±0-50 A.	✓	✓	✓	✓	✓	
แรงดันแบตเตอรี่	16-50VDC	✓	✓	✓	✓	✓	
แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่อง	1-6Kg/sg.cm	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และมีความผิดปกติของเสียง	N	✓	✓	✓	✓	✓	
	ผู้ตรวจ						
	วันที่	3	10	17	24	30	

แนะนำเพิ่มเติม/หมายเหตุ.....

รหัสบันทึก
/ = ทำการตรวจเช็ค
X =ไม่ทำการตรวจเช็ค
N = ปกติ
AB = ผิดปกติ
. = ไม่มีการติดตั้ง

ชื่อ.....
วันที่ 30/10/68
ผู้ตรวจ

ชื่อ....
วันที่..
จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบตรวจปั๊มน้ำดับเพลิง

เดือน.กรกฎาคม ปี.2568

ตรวจเช็คก่อนทดสอบ	มาตรฐาน	ทดสอบประจำสัปดาห์					
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง)	Level Low-High	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำระบายความร้อน (หม้อน้ำ)	Level Low-High	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง (200ลิตร)	Level Low-High	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low-High	/	/	/	/	/	
ทำความสะอาดทั่วไป	/	/	/	/	/	/	
การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	/	/	/	/	/	
การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	/	/	/	/	/	
การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบสภาพขั้วต่อสายไฟ	N	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบสภาพของสลักและน็อต	N	/	/	/	/	/	
ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	/	/	/	/	/	
ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	/	/	/	/	/	
ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	N	/	/	/	/	/	

ทดสอบ

☐ Auto/อัตโนมัติ
เวลาที่ตั้งไว้.....นาที
เริ่มเวลา.....
หยุดเวลา.....

☐ manual/ควบคุมด้วยมือ
เริ่มเวลา.....
หยุดเวลา.....
รวม.....นาที

รายการตรวจเช็ค	มาตรฐาน	ทดสอบประจำสัปดาห์					
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1000-3000RPM	/	/	/	/	/	
แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	0-10Bar	/	/	/	/	/	
อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	40-80^{0}C	/	/	/	/	/	
กระแสชาร์จแบตเตอรี่	±0-50 A.	/	/	/	/	/	
แรงดันแบตเตอรี่	16-50VDC	/	/	/	/	/	
แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่อง	1-6Kg/sg.cm	/	/	/	/	/	
ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	/	/	/	/	/	
ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และมีความผิดปกติของเสียง	N	/	/	/	/	/	
	ผู้ตรวจ						
	วันที่	3	10	17	24	30	

แนะนำเพิ่มเติม/หมายเหตุ.....
.....
.....
.....
.....
.....

รหัสบันทึก
/ = ทำการตรวจเช็ค
X = ไม่ทำการตรวจเช็ค
N = ปกติ
AB = ผิดปกติ
. = ไม่มีการติดตั้ง

ชื่อ.. ..
วันที่.30/7/68.....
ผู้ตรวจ

ชื่อ.
วันที่
จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบตรวจปั๊มน้ำดับเพลิง

เดือน.....ปี.....

ตรวจเช็คก่อนทดสอบ	มาตรฐาน	ทดสอบประจำสัปดาห์					
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง)	Level Low-High	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ระดับน้ำระบายความร้อน (หม้อน้ำ)	Level Low-High	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง (200ลิตร)	Level Low-High	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low-High	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ทำความสะอาดทั่วไป	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบสภาพขั้วต่อสายไฟ	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบสภาพของสลักและน็อต	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	N	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ทดสอบ

☐ Auto/อัตโนมัติ
เวลาที่ตั้งไว้.....นาที
เริ่มเวลา.....
หยุดเวลา.....

☑ manual/ควบคุมด้วยมือ
เริ่มเวลา 14.00
หยุดเวลา 14.30
รวม 30 นาที

รายการตรวจเช็ค	มาตรฐาน	ทดสอบประจำสัปดาห์					
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1000-3000RPM	✓	✓	✓	✓	✓	
แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	0-10Bar	✓	✓	✓	✓	✓	
อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	40-80°C	✓	✓	✓	✓	✓	
กระแสชาร์จแบตเตอรี่	±0-50 A.	✓	✓	✓	✓	✓	
แรงดันแบตเตอรี่	16-50VDC	✓	✓	✓	✓	✓	
แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่อง	1-6Kg/sg.cm	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และมีความผิดปกติของเสียง	N	✓	✓	✓	✓	✓	
	ผู้ตรวจ						
	วันที่	1	8	15	22	29	

แนะนำเพิ่มเติม/หมายเหตุ.....
.....
.....
.....
.....
.....

รหัสบันทึก
/ = ทำการตรวจเช็ค
X =ไม่ทำการตรวจเช็ค
N = ปกติ
AB = ผิดปกติ
. = ไม่มีการติดตั้ง

ชื่อ..
วันที่ 29/8/2568
ผู้ตรวจ

ชื่อ..
วันที่
จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบตรวจปั๊มน้ำดับเพลิง

เดือน.....ก.ย.-ต.ค.ปี.2568

ตรวจเช็คก่อนทดสอบ	มาตรฐาน	ทดสอบประจำสัปดาห์					
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง)	Level Low-High	✓	✓	✓	✓	✓	
ระดับน้ำระบายความร้อน (หม้อน้ำ)	Level Low-High	✓	✓	✓	✓	✓	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง (200ลิตร)	Level Low-High	✓	✓	✓	✓	✓	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low-High	✓	✓	✓	✓	✓	
ทำความสะอาดทั่วไป	/	✓	✓	✓	✓	✓	
การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓	✓	✓	✓	✓	
การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓	✓	✓	✓	✓	
การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจสอบสภาพขั้วต่อสายไฟ	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจสอบสภาพของสลักและน็อต	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	N	✓	✓	✓	✓	✓	

ทดสอบ

☐ Auto/อัตโนมัติ
เวลาที่ตั้งไว้.....นาที
เริ่มเวลา.....
หยุดเวลา.....

☑ manual/ควบคุมด้วยมือ
เริ่มเวลา 09.00
หยุดเวลา 09.30
รวม 30 นาที

รายการตรวจเช็ค	มาตรฐาน	ทดสอบประจำสัปดาห์					
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1000-3000RPM	✓	✓	✓	✓	✓	
แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	0-10Bar	✓	✓	✓	✓	✓	
อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	40-80°C	✓	✓	✓	✓	✓	
กระแสชาร์จแบตเตอรี่	±0-50 A.	✓	✓	✓	✓	✓	
แรงดันแบตเตอรี่	16-50VDC	✓	✓	✓	✓	✓	
แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่อง	1-6Kg/sg.cm	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และมีความผิดปกติของเสียง	N	✓	✓	✓	✓	✓	
	ผู้ตรวจ						
	วันที่	8 1	8 1	15	22	29	

แนะนำเพิ่มเติม/หมายเหตุ.....

รหัสบันทึก
/ = ทำการตรวจเช็ค
X = ไม่ทำการตรวจเช็ค
N = ปกติ
AB = ผิดปกติ
. = ไม่มีการติดตั้ง

ชื่อ.....
วันที่ 29/9/2568
ผู้ตรวจ

ชื่อ.
วันที่
จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบตรวจปั๊มน้ำดับเพลิง

เดือน พฤศจิกายน 2568

ตรวจเช็คก่อนทดสอบ	มาตรฐาน	ทดสอบประจำสัปดาห์					
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง)	Level Low-High	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำระบายความร้อน (หม้อน้ำ)	Level Low-High	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง (200ลิตร)	Level Low-High	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low-High	/	/	/	/	/	
ทำความสะอาดทั่วไป	/	/	/	/	/	/	
การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	/	/	/	/	/	
การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	/	/	/	/	/	
การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบสภาพขั้วต่อสายไฟ	N	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบสภาพของสลักและน็อต	N	/	/	/	/	/	
ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	/	/	/	/	/	
ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	/	/	/	/	/	
ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	N	/	/	/	/	/	

ทดสอบ

☐ Auto/อัตโนมัติ
เวลาที่ตั้งไว้.....นาที
เริ่มเวลา.....
หยุดเวลา.....

☑ manual/ควบคุมด้วยมือ
เริ่มเวลา 16.00
หยุดเวลา 16.30
รวม 30 นาที

รายการตรวจเช็ค	มาตรฐาน	ทดสอบประจำสัปดาห์					
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1000-3000RPM	/	/	/	/	/	
แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	0-10Bar	/	/	/	/	/	
อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	40-80°C	/	/	/	/	/	
กระแสชาร์จแบตเตอรี่	±0-50 A.	/	/	/	/	/	
แรงดันแบตเตอรี่	16-50VDC	/	/	/	/	/	
แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่อง	1-6Kg/sg.cm	/	/	/	/	/	
ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	/	/	/	/	/	
ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และมีความผิดปกติของเสียง	N	/	/	/	/	/	
	ผู้ตรวจ						
	วันที่	7	14	21	28		

แนะนำเพิ่มเติม/หมายเหตุ.....
.....
.....
.....
.....
.....

รหัสบันทึก
/ = ทำการตรวจเช็ค
X = ไม่ทำการตรวจเช็ค
N = ปกติ
AB = ผิดปกติ
. = ไม่มีการติดตั้ง

ชื่อ.
วันที่ 28/11/2568
ผู้ตรวจ

ชื่อ.
วันที่
จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบตรวจปั๊มน้ำดับเพลิง

เดือน ธันวาคม ปี 2568

ตรวจเช็คก่อนทดสอบ	มาตรฐาน	ทดสอบประจำสัปดาห์					
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง)	Level Low-High	✓	✓	✓	✓	✓	
ระดับน้ำระบายความร้อน (หม้อน้ำ)	Level Low-High	✓	✓	✓	✓	✓	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง (200ลิตร)	Level Low-High	✓	✓	✓	✓	✓	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low-High	✓	✓	✓	✓	✓	
ทำความสะอาดทั่วไป	/	✓	✓	✓	✓	✓	
การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓	✓	✓	✓	✓	
การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓	✓	✓	✓	✓	
การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจสอบสภาพขั้วต่อสายไฟ	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจสอบสภาพของสลักและน็อต	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจเช็คการทำงานของสายพาน	N	✓	✓	✓	✓	✓	

ทดสอบ

☐ Auto/อัตโนมัติ
เวลาที่ตั้งไว้.....นาที
เริ่มเวลา.....
หยุดเวลา.....

☑ manual/ควบคุมด้วยมือ
เริ่มเวลา 14.00
หยุดเวลา 14-30
รวม 30 นาที

รายการตรวจเช็ค	มาตรฐาน	ทดสอบประจำสัปดาห์					
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	หมายเหตุ
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1000-3000RPM	✓	✓	✓	✓	✓	
แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	0-10Bar	✓	✓	✓	✓	✓	
อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	40-80°C	✓	✓	✓	✓	✓	
กระแสชาร์จแบตเตอรี่	±0-50 A.	✓	✓	✓	✓	✓	
แรงดันแบตเตอรี่	16-50VDC	✓	✓	✓	✓	✓	
แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่อง	1-6Kg/sg.cm	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และมีความผิดปกติของเสียง	N	✓	✓	✓	✓	✓	
	ผู้ตรวจ						
	วันที่	2	9	16	23	30	

แนะนำเพิ่มเติม/หมายเหตุ.....

รหัสบันทึก
/ = ทำการตรวจเช็ค
X =ไม่ทำการตรวจเช็ค
N = ปกติ
AB = ผิดปกติ
. = ไม่มีการติดตั้ง

ชื่อ.....
วันที่ 30/12/2568
ผู้ตรวจ

ชื่
วั
จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบตรวจสอบป้ายทางหนีไฟระบบไฟฟ้า

ประจำเดือน ม.ค. พื้นที่/หน่วยงาน /แผนก วันที่ 21/01/68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลตรวจเช็ค								หมายเหตุ
	สถานที่/จุดติดตั้งกล่องไฟทางออก/ทางหนีไฟ	หลอดไฟแสงสว่าง		สถานะแบตเตอรี่		AC		DC		
		ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ออฟฟิตใหญ่ ประตูด้านทิศเหนือ	/		/		/		/		
2	แผนกลูกหีบ ประตูด้านทิศเหนือ	/		/		/		/		
3	แผนกลูกหีบ ประตูด้านทิศตะวันออก	/		/		/		/		
4	แผนกหม้อต้ม ทางลงห้องเก็บของ	/		/		/		/		
5	แผนกหม้อเคี่ยว บันไดด้านทิศตะวันตกชั้น5	/		/		/		/		
6	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันตกชั้น2	/		/		/		/		
7	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือชั้น2	/		/		/		/		
8	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ชั้น3	/		/		/		/		
9	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ชั้น4	/		/		/		/		
10	แผนกรีไฟร์ ประตูข้างห้องบดเชื้อทางไปหม้อเคี่ยวR	/		/		/		/		
11	แผนกรีไฟร์ บันไดทิศตะวันออกชั้น4	/		/		/		/		
12	แผนกรีไฟร์ ทางเดินด้านทิศตะวันออกชั้น4	/		/		/		/		
13	แผนกรีไฟร์ ชั้น3 ทิศตะวันออกสายพานลำเรียงน้ำตาล	/		/		/		/		
14	แผนกรีไฟร์ ชั้น3ทางทิศใต้	/		/		/		/		
15	แผนกรีไฟร์ ชั้น2	/		/		/		/		
16	แผนกรีไฟร์ ทางออกประตูใหญ่ชั้น1ทิศตะวันออก	/		/		/		/		
17	แผนกรีไฟร์ หน้าห้องFood defense FD1 ชั้น1	/		/		/		/		
18	แผนกรีไฟร์ ทางออกประตูใหญ่ชั้น1ทิศใต้	/		/		/		/		
19	แผนกเทอร์โบน์ ประตูทางเข้า	/		/		/		/		
20	คลังสินค้า ใต้ไซโล	/		/		/		/		
21	หม้อไอน้ำ หน้าบันไดชั้น3	/		/		/		/		
22	หม้อไอน้ำ บันไดทิศเหนือชั้น3	/		/		/		/		
23	หม้อไอน้ำ บันไดใต้สายพานลำเลียงชั้น4	/		/		/		/		
24	หม้อไอน้ำ ทางไปห้องคอนโทรลสายพานชั้น4	/		/		/		/		
25	แผนกรีไฟร์ ประตูทางออกชั้น1	/		/		/		/		
26	อาคารออแกนิค ชั้น 1	/		/		/		/		
27	อาคารออแกนิค ชั้น 2	/		/		/		/		

ชื่อ .....' ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

FM 57110-05 Rev.02 วันที่บังคับใช้20/11/2563

แบบตรวจสอบป้ายทางหนีไฟระบบไฟฟ้า

ประจำเดือน ก.ค. พื้นที่/หน่วยงาน /แผนก วันที่ 20/7/68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ สถานที่/จุดติดตั้งกล่องไฟทางออก/ทางหนีไฟ	ผลตรวจเช็ค หลอดไฟแสงสว่าง ใช้งานได้	หลอดไฟแสงสว่าง ใช้งานไม่ได้	สถานะแบตเตอรี่ ใช้งานได้	สถานะแบตเตอรี่ ใช้งานไม่ได้	AC ใช้งานได้	AC ใช้งานไม่ได้	DC ใช้งานได้	DC ใช้งานไม่ได้	หมายเหตุ
1	ออฟฟิตใหญ่ ประตูด้านทิศเหนือ	✓		✓		✓		✓		
2	แผนกลูกหีบ ประตูด้านทิศเหนือ	✓		✓		✓		✓		
3	แผนกลูกหีบ ประตูด้านทิศตะวันออก	✓		✓		✓		✓		
4	แผนกหม้อต้ม ทางลงห้องเก็บของ	✓		✓		✓		✓		
5	แผนกหม้อเคี่ยว บันไดด้านทิศตะวันตกชั้น5	✓		✓		✓		✓		
6	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันตกชั้น2	✓		✓		✓		✓		
7	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือชั้น2	✓		✓		✓		✓		
8	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ชั้น3	✓		✓		✓		✓		
9	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ชั้น4	✓		✓		✓		✓		
10	แผนกรีไฟร์ ประตูข้างห้องบดเชื้อทางไปหม้อเคี่ยวR	✓		✓		✓		✓		
11	แผนกรีไฟร์ บันไดทิศตะวันออกชั้น4	✓		✓		✓		✓		
12	แผนกรีไฟร์ ทางเดินด้านทิศตะวันออกชั้น4	✓		✓		✓		✓		
13	แผนกรีไฟร์ ชั้น3 ทิศตะวันออกสายพานลำเรียงน้ำตาล	✓		✓		✓		✓		
14	แผนกรีไฟร์ ชั้น3ทางทิศใต้	✓		✓		✓		✓		
15	แผนกรีไฟร์ ชั้น2	✓		✓		✓		✓		
16	แผนกรีไฟร์ ทางออกประตูใหญ่ชั้น1ทิศตะวันออก	✓		✓		✓		✓		
17	แผนกรีไฟร์ หน้าห้องFood defense FD1 ชั้น1	✓		✓		✓		✓		
18	แผนกรีไฟร์ ทางออกประตูใหญ่ชั้น1ทิศใต้	✓		✓		✓		✓		
19	แผนกเทอร์ไบน์ ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		✓		
20	คลังสินค้า ใต้ไซโล	✓		✓		✓		✓		
21	หม้อไอน้ำ หน้าบันไดชั้น3	✓		✓		✓		✓		
22	หม้อไอน้ำ บันไดทิศเหนือชั้น3	✓		✓		✓		✓		
23	หม้อไอน้ำ บันไดใต้สายพานลำเลียงชั้น4	✓		✓		✓		✓		
24	หม้อไอน้ำ ทางไปห้องคอนโทรลสายพานชั้น4	✓		✓		✓		✓		
25	แผนกรีไฟร์ ประตูทางออกชั้น1	✓		✓		✓		✓		
26	อาคารออแกนิค ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		
27	อาคารออแกนิค ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		

ชื่อ ... ผู้ทบทวน ...

( ) (

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบตรวจสอบป้ายทางหนีไฟระบบไฟฟ้า

ประจำเดือน ..... พื้นที่/หน่วยงาน /แผนก วันที่ 20 / 8 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลตรวจเช็ค								หมายเหตุ
	สถานที่/จุดติดตั้งกล่องไฟทางออก/ทางหนีไฟ	หลอดไฟแสงสว่าง		สถานะแบตเตอรี่		AC		DC		
		ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ออฟฟิตใหญ่ ประตูด้านทิศเหนือ	/		/		/		/		
2	แผนกลูกหีบ ประตูด้านทิศเหนือ	/		/		/		/		
3	แผนกลูกหีบ ประตูด้านทิศตะวันออก			/		/		/		
4	แผนกหม้อต้ม ทางลงห้องเก็บของ	/		/		/		/		
5	แผนกหม้อเคี่ยว บันไดด้านทิศตะวันตกชั้น5	/		/		/		/		
6	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันตกชั้น2	/		/		/		/		
7	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือชั้น2	/		/		/		/		
8	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ชั้น3	/		/		/		/		
9	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ชั้น4	/		/		/		/		
10	แผนกรีไฟร์ ประตูข้างห้องบดเชื้อทางไปหม้อเคี่ยวR	/		/		/		/		
11	แผนกรีไฟร์ บันไดทิศตะวันออกชั้น4	/		/		/		/		
12	แผนกรีไฟร์ ทางเดินด้านทิศตะวันออกชั้น4	/		/		/		/		
13	แผนกรีไฟร์ ชั้น3 ทิศตะวันออกสายพานลำเรียงน้ำตาล	/		/		/		/		
14	แผนกรีไฟร์ ชั้น3ทางทิศใต้	/		/		/		/		
15	แผนกรีไฟร์ ชั้น2	/		/		/		/		
16	แผนกรีไฟร์ ทางออกประตูใหญ่ชั้น1ทิศตะวันออก	/		/		/		/		
17	แผนกรีไฟร์ หน้าห้องFood defense FD1 ชั้น1	/		/		/		/		
18	แผนกรีไฟร์ ทางออกประตูใหญ่ชั้น1ทิศใต้	/		/		/		/		
19	แผนกเทอร์โบน์ ประตูทางเข้า	/		/		/		/		
20	คลังสินค้า ใต้ไซโล	/		/		/		/		
21	หม้อไอน้ำ หน้าบันไดชั้น3	/		/		/		/		
22	หม้อไอน้ำ บันไดทิศเหนือชั้น3	/		/		/		/		
23	หม้อไอน้ำ บันไดใต้สายพานลำเลียงชั้น4	/		/		/		/		
24	หม้อไอน้ำ ทางไปห้องคอนโทรลสายพานชั้น4	/		/		/		/		
25	แผนกรีไฟร์ ประตูทางออกชั้น1	/		/		/		/		
26	อาคารออแกนิค ชั้น 1	/		/		/		/		
27	อาคารออแกนิค ชั้น 2	/		/		/		/		

ชื่อ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบตรวจสอบป้ายทางหนีไฟระบบไฟฟ้า

ประจำเดือน ก.ย. พื้นที่/หน่วยงาน /แผนก วันที่ 20/9/64

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลตรวจเช็ค								หมายเหตุ
	สถานที่/จุดติดตั้งกล่องไฟทางออก/ทางหนีไฟ	หลอดไฟแสงสว่าง		สถานะแบตเตอรี่		AC		DC		
		ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ออฟฟิตใหญ่ ประตูด้านทิศเหนือ	✓		✓		✓		✓		
2	แผนกลูกหีบ ประตูด้านทิศเหนือ	✓		✓		✓		✓		
3	แผนกลูกหีบ ประตูด้านทิศตะวันออก	✓		✓		✓		✓		
4	แผนกหม้อต้ม ทางลงห้องเก็บของ	✓		✓		✓		✓		
5	แผนกหม้อเคี่ยว บันไดด้านทิศตะวันตกชั้น5	✓		✓		✓		✓		
6	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันตกชั้น2	✓		✓		✓		✓		
7	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือชั้น2	✓		✓		✓		✓		
8	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ชั้น3	✓		✓		✓		✓		
9	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ชั้น4	✓		✓		✓		✓		
10	แผนกรีไฟร์ ประตูข้างห้องบดเชื้อทางไปหม้อเคี่ยวR	✓		✓		✓		✓		
11	แผนกรีไฟร์ บันไดทิศตะวันออกชั้น4	✓		✓		✓		✓		
12	แผนกรีไฟร์ ทางเดินด้านทิศตะวันออกชั้น4	✓		✓		✓		✓		
13	แผนกรีไฟร์ ชั้น3 ทิศตะวันออกสายพานลำเรียงน้ำตาล	✓		✓		✓		✓		
14	แผนกรีไฟร์ ชั้น3ทางทิศใต้	✓		✓		✓		✓		
15	แผนกรีไฟร์ ชั้น2	✓		✓		✓		✓		
16	แผนกรีไฟร์ ทางออกประตูใหญ่ชั้น1ทิศตะวันออก	✓		✓		✓		✓		
17	แผนกรีไฟร์ หน้าห้องFood defense FD1 ชั้น1	✓		✓		✓		✓		
18	แผนกรีไฟร์ ทางออกประตูใหญ่ชั้น1ทิศใต้	✓		✓		✓		✓		
19	แผนกเทอร์โบน์ ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		✓		
20	คลังสินค้า ใต้ไซโล	✓		✓		✓		✓		
21	หม้อไอน้ำ หน้าบันไดชั้น3	✓		✓		✓		✓		
22	หม้อไอน้ำ บันไดทิศเหนือชั้น3	✓		✓		✓		✓		
23	หม้อไอน้ำ บันไดใต้สายพานลำเลียงชั้น4	✓		✓		✓		✓		
24	หม้อไอน้ำ ทางไปห้องคอนโทรลสายพานชั้น4	✓		✓		✓		✓		
25	แผนกรีไฟร์ ประตูทางออกชั้น1	✓		✓		✓		✓		
26	อาคารออแกนิค ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		
27	อาคารออแกนิค ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		

ชื่อ .... ผู้ทบทวน ... ...

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบตรวจสอบป้ายทางหนีไฟระบบไฟฟ้า

ประจำเดือน ....ต.ค.... พื้นที่/หน่วยงาน /แผนก วันที่ 20 / 12 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลตรวจเช็ค								หมายเหตุ
	สถานที่/จุดติดตั้งกล่องไฟทางออก/ทางหนีไฟ	หลอดไฟแสงสว่าง		สถานะแบตเตอรี่		AC		DC		
		ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ออฟฟิตใหญ่ ประตูด้านทิศเหนือ	✓		✓		✓		✓		
2	แผนกลูกหีบ ประตูด้านทิศเหนือ	✓		✓		✓		✓		
3	แผนกลูกหีบ ประตูด้านทิศตะวันออก	✓		✓		✓		✓		
4	แผนกหม้อต้ม ทางลงห้องเก็บของ	✓		✓		✓		✓		
5	แผนกหม้อเคี่ยว บันไดด้านทิศตะวันตกชั้น5	✓		✓		✓		✓		
6	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันตกชั้น2	✓		✓		✓		✓		
7	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือชั้น2	✓		✓		✓		✓		
8	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ชั้น3	✓		✓		✓		✓		
9	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ชั้น4	✓		✓		✓		✓		
10	แผนกรีไฟร์ ประตูข้างห้องบดเชื้อทางไปหม้อเคี่ยวR	✓		✓		✓		✓		
11	แผนกรีไฟร์ บันไดทิศตะวันออกชั้น4	✓		✓		✓		✓		
12	แผนกรีไฟร์ ทางเดินด้านทิศตะวันออกชั้น4	✓		✓		✓		✓		
13	แผนกรีไฟร์ ชั้น3 ทิศตะวันออกสายพานลำเรียงน้ำตาล	✓		✓		✓		✓		
14	แผนกรีไฟร์ ชั้น3ทางทิศใต้	✓		✓		✓		✓		
15	แผนกรีไฟร์ ชั้น2	✓		✓		✓		✓		
16	แผนกรีไฟร์ ทางออกประตูใหญ่ชั้น1ทิศตะวันออก	✓		✓		✓		✓		
17	แผนกรีไฟร์ หน้าห้องFood defense FD1 ชั้น1	✓		✓		✓		✓		
18	แผนกรีไฟร์ ทางออกประตูใหญ่ชั้น1ทิศใต้	✓		✓		✓		✓		
19	แผนกเทอร์โบน์ ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		✓		
20	คลังสินค้า ใต้ไซโล	✓		✓		✓		✓		
21	หม้อไอน้ำ หน้าบันไดชั้น3	✓		✓		✓		✓		
22	หม้อไอน้ำ บันไดทิศเหนือชั้น3	✓		✓		✓		✓		
23	หม้อไอน้ำ บันไดใต้สายพานลำเลียงชั้น4	✓		✓		✓		✓		
24	หม้อไอน้ำ ทางไปห้องคอนโทรลสายพานชั้น4	✓		✓		✓		✓		
25	แผนกรีไฟร์ ประตูทางออกชั้น1	✓		✓		✓		✓		
26	อาคารออแกนิค ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		
27	อาคารออแกนิค ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		

ชื่อ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบตรวจสอบป้ายทางหนีไฟระบบไฟฟ้า

ประจำเดือน ....พ.ย.... พื้นที่/หน่วยงาน /แผนก วันที่ ....26 / 11 / 62....

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ สถานที่/จุดติดตั้งกล่องไฟทางออก/ทางหนีไฟ	ผลตรวจเช็ค หลอดไฟแสงสว่าง ใช้งานได้	หลอดไฟแสงสว่าง ใช้งานไม่ได้	สถานะแบตเตอรี่ ใช้งานได้	สถานะแบตเตอรี่ ใช้งานไม่ได้	AC ใช้งานได้	AC ใช้งานไม่ได้	DC ใช้งานได้	DC ใช้งานไม่ได้	หมายเหตุ
1	ออฟฟิตใหญ่ ประตูด้านทิศเหนือ	✓		✓		✓		✓		
2	แผนกลูกหีบ ประตูด้านทิศเหนือ	✓		✓		✓		✓		
3	แผนกลูกหีบ ประตูด้านทิศตะวันออก	✓		✓		✓		✓		
4	แผนกหม้อต้ม ทางลงห้องเก็บของ	✓		✓		✓		✓		
5	แผนกหม้อเคี่ยว บันไดด้านทิศตะวันตกชั้น5	✓		✓		✓		✓		
6	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันตกชั้น2	✓		✓		✓		✓		
7	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือชั้น2	✓		✓		✓		✓		
8	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ชั้น3	✓		✓		✓		✓		
9	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ชั้น4	✓		✓		✓		✓		
10	แผนกรีไฟร์ ประตูข้างห้องบดเชื้อทางไปหม้อเคี่ยวR	✓		✓		✓		✓		
11	แผนกรีไฟร์ บันไดทิศตะวันออกชั้น4	✓		✓		✓		✓		
12	แผนกรีไฟร์ ทางเดินด้านทิศตะวันออกชั้น4	✓		✓		✓		✓		
13	แผนกรีไฟร์ ชั้น3 ทิศตะวันออกสายพานลำเรียงน้ำตาล	✓		✓		✓		✓		
14	แผนกรีไฟร์ ชั้น3ทางทิศใต้	✓		✓		✓		✓		
15	แผนกรีไฟร์ ชั้น2	✓		✓		✓		✓		
16	แผนกรีไฟร์ ทางออกประตูใหญ่ชั้น1ทิศตะวันออก	✓		✓		✓		✓		
17	แผนกรีไฟร์ หน้าห้องFood defense FD1 ชั้น1	✓		✓		✓		✓		
18	แผนกรีไฟร์ ทางออกประตูใหญ่ชั้น1ทิศใต้	✓		✓		✓		✓		
19	แผนกเทอร์ไบน์ ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		✓		
20	คลังสินค้า ใต้ไซโล	✓		✓		✓		✓		
21	หม้อไอน้ำ หน้าบันไดชั้น3	✓		✓		✓		✓		
22	หม้อไอน้ำ บันไดทิศเหนือชั้น3	✓		✓		✓		✓		
23	หม้อไอน้ำ บันไดใต้สายพานลำเลียงชั้น4	✓		✓		✓		✓		
24	หม้อไอน้ำ ทางไปห้องคอนโทรลสายพานชั้น4	✓		✓		✓		✓		
25	แผนกรีไฟร์ ประตูทางออกชั้น1	✓		✓		✓		✓		
26	อาคารออแกนิค ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		
27	อาคารออแกนิค ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		

ชื่อ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบตรวจสอบป้ายทางหนีไฟระบบไฟฟ้า

ประจำเดือน ธ.ค. พื้นที่/หน่วยงาน /แผนก วันที่ 22/12/6

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลตรวจเช็ค								หมายเหตุ
	สถานที่/จุดติดตั้งกล่องไฟทางออก/ทางหนีไฟ	หลอดไฟแสงสว่าง		สถานะแบตเตอรี่		AC		DC		
		ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ออฟฟิตใหญ่ ประตูด้านทิศเหนือ	✓		✓		✓		✓		
2	แผนกลูกหีบ ประตูด้านทิศเหนือ	✓		✓		✓		✓		
3	แผนกลูกหีบ ประตูด้านทิศตะวันออก	✓		✓		✓		✓		
4	แผนกหม้อต้ม ทางลงห้องเก็บของ	✓		✓		✓		✓		
5	แผนกหม้อเคี่ยว บันไดด้านทิศตะวันตกชั้น5	✓		✓		✓		✓		
6	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันตกชั้น2	✓		✓		✓		✓		
7	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือชั้น2	✓		✓		✓		✓		
8	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ชั้น3	✓		✓		✓		✓		
9	แผนกหม้อปั่น บันไดด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ชั้น4	✓		✓		✓		✓		
10	แผนกรีไฟร์ ประตูข้างห้องบดเชื้อทางไปหม้อเคี่ยวR	✓		✓		✓		✓		
11	แผนกรีไฟร์ บันไดทิศตะวันออกชั้น4	✓		✓		✓		✓		
12	แผนกรีไฟร์ ทางเดินด้านทิศตะวันออกชั้น4	✓		✓		✓		✓		
13	แผนกรีไฟร์ ชั้น3 ทิศตะวันออกสายพานลำเรียงน้ำตาล	✓		✓		✓		✓		
14	แผนกรีไฟร์ ชั้น3ทางทิศใต้	✓		✓		✓		✓		
15	แผนกรีไฟร์ ชั้น2	✓		✓		✓		✓		
16	แผนกรีไฟร์ ทางออกประตูใหญ่ชั้น1ทิศตะวันออก	✓		✓		✓		✓		
17	แผนกรีไฟร์ หน้าห้องFood defense FD1 ชั้น1	✓		✓		✓		✓		
18	แผนกรีไฟร์ ทางออกประตูใหญ่ชั้น1ทิศใต้	✓		✓		✓		✓		
19	แผนกเทอร์ไบน์ ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		✓		
20	คลังสินค้า ใต้ไซโล	✓		✓		✓		✓		
21	หม้อไอน้ำ หน้าบันไดชั้น3	✓		✓		✓		✓		
22	หม้อไอน้ำ บันไดทิศเหนือชั้น3	✓		✓		✓		✓		
23	หม้อไอน้ำ บันไดใต้สายพานลำเลียงชั้น4	✓		✓		✓		✓		
24	หม้อไอน้ำ ทางไปห้องคอนโทรลสายพานชั้น4	✓		✓		✓		✓		
25	แผนกรีไฟร์ ประตูทางออกชั้น1	✓		✓		✓		✓		
26	อาคารออแกนิค ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		
27	อาคารออแกนิค ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		

ชื่อ ผู้ทบทวน

( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน มิ.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ ...ศูนย์ส่งเสริมอ้อย บริษัทฯ..... วันที่ 10 / 6 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ศูนย์ปรือ	1	โรงเก็บปุ๋ย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2	ศูนย์โคกสะอาด	2	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	ศูนย์ไร่ปราสาท	3	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4	ศูนย์โคกตะเคียน	4	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5	ศูนย์บ้านด่าน	5	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6	ศูนย์สังขะ 1	6	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7	ศูนย์สังขะ 2	7	โรงเก็บปุ๋ย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8	ศูนย์บัวเชด 1	8	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	ศูนย์บัวเชด 1	9	บ้านพักพนักงาน		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	ศูนย์บัวเชด 1	10	โรงซ่อมรถ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	ศูนย์บัวเชด 2	11	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	ศูนย์โนนเจริญ	12	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13	ศูนย์พนมดงรัก	13	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14	ศูนย์ประโคนชัย	14	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15	ศูนย์บ้านกรวด	15	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16	ศูนย์ละหานทราย	16	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17	ศูนย์จอมพระ	17	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18	ศูนย์โนนนารายณ์	18	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
19	ศูนย์ปรางค์กู่	19	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
20	ศูนย์ศรีณรงค์	20	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
21	ศูนย์ศรีขรภูมิ	21	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
22	ศูนย์อุทุมพรฯ	22	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
23	ศูนย์โนนคูน	23	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
24	ศูนย์กัณทรลักษณ์	24	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
25	ศูนย์เดชอุดม	25	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ม.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ .....รักษาความปลอดภัย....(Security).&.(Guard)..... วันที่ 16 / 6 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ป้อม รปภ.1	1	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2	ป้อม รปภ.1	2	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 2		ชนิดน้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
3	ป้อม รปภ.1	3	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 3		ชนิดน้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
4	ป้อม รปภ.11	4	ป้อม 11 (ทางเข้าบ่อขี้เถ้า)		ชนิดน้ำคันโยก	20 ล.	/		
5	ป้อม รปภ.11	5	ป้อม 11 (ทางเข้าบ่อขี้เถ้า)		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
6	ป้อม รปภ.2	6	ถังดับเพลิง ป้อม 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7	ป้อม รปภ.4	7	ถังดับเพลิง ป้อม 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8	ป้อม รปภ.4	8	ถังดับเพลิง ป้อม 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	ป้อม รปภ.7	9	ถังดับเพลิง ป้อม 7		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	ไฟฟ้า	10	ด้านหน้าห้องหม้อแปลงไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	สิ่งแวดล้อม	11	โรงคัดแยกขยะ (หน้าห้องแล็ป)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	สิ่งแวดล้อม	12	โรงคัดแยกขยะ		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
13	สิ่งแวดล้อม	13	โรงคัดแยกขยะ 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14	สิ่งแวดล้อม	14	โรงคัดแยกขยะ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15	สิ่งแวดล้อม	15	โรงคัดแยกขยะ 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16	บ้านพัก	16	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17	บ้านพัก	17	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18	บ้านพัก	18	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
19	กองกากอ้อย	19	ด้านตะวันออกเฉียงใต้(สเปรย์พอนด์)		ตู้เก็บสาย		/		
20	หม้อไอน้ำ	20	บริเวณ IDF 2 (ตู้สาย 1 นิ้ว)		ตู้Fire Hose Real		/		
21	หม้อไอน้ำ	21	ด้านล่างสะพานกากอ้อย (ตู้สาย 1 นิ้ว)		ตู้Fire Hose Real		/		
22	ลูกหีบ	22	ด้านทิศเหนืออาคาร ลูกหีบ		ตู้F1		/		* รายละเอียด
23	ลูกหีบ	23	ด้านทิศตะวันตก บริเวณห้อง สอน.		ตู้เก็บสาย		/		
24	ป้อม 11	24	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง ป้อม 11		ตู้เก็บสาย		/		
25	โกดัง 2	25	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง หน้าโกดัง 2		ตู้F3		/		* รายละเอียด
26	หม้อไอน้ำ	26	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง ชั้น 1หม้อไอน้ำ		ตู้F2		/		* รายละเอียด
27	พัสดุ	27	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง หน้าพัสดุ		ตู้F4		/		* รายละเอียด

* รายละเอียดอุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละตู้

1	ตู้ F 1 แผนกลูกหีบ เสือคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงมีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
2	ตู้ F2 แผนกหม้อไอน้ำ เสือคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
3	ตู้ F 3 แผนกคลังสินค้า เสือคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
4	ตู้ F 4 แผนกพัสดุ เสือคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม

ผู้ตรวจสอบ (/)

ผู้ตรวจ

ผู้ทบทวน

จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ม.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ .....สำนักงาน,โรงครัว,บุคคล-ธุรการ..... วันที่ 10 / 6 / 64

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	สำนักงาน, โรงอาหาร ,บุคคล-ธุรการ	1	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ห้องสารสนเทศ		Non-CFC	10 P.	/		
5		5	หน้าห้องตรวจสอบ 1		Non-CFC	10 P.	/		
6		6	หน้าห้องตรวจสอบ 2		Non-CFC	10 P.	/		
7		7	หน้าห้องบัญชีทั่วไป 1		Non-CFC	10 P.	/		
8		8	หน้าห้องบัญชีทั่วไป 2		Non-CFC	10 P.	/		
9		9	ห้องครัวออฟฟิต		Non-CFC	10 P.	/		
10		10	ห้องพระ		Non-CFC	10 P.	/		
11		11	หน้าห้องจัดหา		Non-CFC	10 P.	/		
12		12	ประตูทางลงไปโรงครัว 1		Non-CFC	15 P.	/		
13		13	ประตูทางลงไปโรงครัว 2		Non-CFC	15 P.	/		
14		14	โรงอาหารลานนอก1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	โรงอาหารลานนอก2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	โรงอาหาร(ข้างจัดซื้อ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	อาคารธุรการ (ถังแดง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	อาคารธุรการ (ถังเขียว)		Non-CFC	15 P.	/		
19		19	ห้องบุคคล-ธุรการ(ตึกเก่า)		Non-CFC	15 P.	/		
20		20	ห้องบุคคล 1(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
21		21	ห้องบุคคล 2(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
22		22	ห้องธุรการ 1(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
23		23	ห้องธุรการ 2(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
24		24	ห้องชั่ง อ้อย(เข้า)1		Non-CFC	15 P.	/		
25		25	ห้องชั่ง อ้อย(เข้า)2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	ห้องชั่ง อ้อย(ออก)1		Non-CFC	15 P.	/		
27		27	ห้องชั่ง อ้อย(ออก)2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
28		28	ห้องชั่งน้ำตาล 1		Non-CFC	15 P.	/		
29		29	ห้องชั่งน้ำตาล 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .....

( )

ผู้ตรวจ

ผู้ทบทวน .....

( )

จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ม.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ .....สำนักงาน,โรงครัว,บุคคล-ธุรการ..... วันที่ 16 / 6 / 64

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	สำนักงาน, โรงอาหาร ,บุคคล-ธุรการ	1	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ห้องสารสนเทศ		Non-CFC	10 P.	/		
5		5	หน้าห้องตรวจสอบ 1		Non-CFC	10 P.	/		
6		6	หน้าห้องตรวจสอบ 2		Non-CFC	10 P.	/		
7		7	หน้าห้องบัญชีทั่วไป 1		Non-CFC	10 P.	/		
8		8	หน้าห้องบัญชีทั่วไป 2		Non-CFC	10 P.	/		
9		9	ห้องครัวออฟฟิต		Non-CFC	10 P.	/		
10		10	ห้องพระ		Non-CFC	10 P.	/		
11		11	หน้าห้องจัดหา		Non-CFC	10 P.	/		
12		12	ประตูทางลงไปโรงครัว 1		Non-CFC	15 P.	/		
13		13	ประตูทางลงไปโรงครัว 2		Non-CFC	15 P.	/		
14		14	โรงอาหารลานนอก1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	โรงอาหารลานนอก2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	โรงอาหาร(ข้างจัดซื้อ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	อาคารธุรการ (ถังแดง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	อาคารธุรการ (ถังเขียว)		Non-CFC	15 P.	/		
19		19	ห้องบุคคล-ธุรการ(ตึกเก่า)		Non-CFC	15 P.	/		
20		20	ห้องบุคคล 1(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
21		21	ห้องบุคคล 2(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
22		22	ห้องธุรการ 1(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
23		23	ห้องธุรการ 2(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
24		24	ห้องชั่ง อ้อย(เข้า)1		Non-CFC	15 P.	/		
25		25	ห้องชั่ง อ้อย(เข้า)2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	ห้องชั่ง อ้อย(ออก)1		Non-CFC	15 P.	/		
27		27	ห้องชั่ง อ้อย(ออก)2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
28		28	ห้องชั่งน้ำตาล 1		Non-CFC	15 P.	/		
29		29	ห้องชั่งน้ำตาล 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ผู้ทบทวน

(/) (

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ม.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ .....บ้านพักสวิสดิการพนักงาน..... วันที่ 13 / 6 / 68

ลำดับที่	สถานที่	ชั้น	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ผลตรวจเช็ค ใช้งานได้	ผลตรวจเช็ค ใช้งานไม่ได้	หมายเหตุ
1	บ้านพักฯ	1	ห้อง 111/8(นายสิทธิทัพพ์ นันทสกล)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ห้อง 112/8(นายปฐวี ชะฎาทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ห้อง 113/6(น.ส.นฤมล รัตนวรรณ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ห้อง 114/5(ห้องว่าง รอ IT เข้า)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	ห้อง 115/5(นายสมพร สายบัวแดง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ห้อง 116/6(คุณปรมินทร์ สันติเจริญเลิศ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ห้อง 117/7(น.ส.สุภาพร ประวัน)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ห้อง 118/6(นายทักษิณ นายสุรพล)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	ห้อง 119/7(นายพงษ์อนันต์ คำโสดา)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	ห้อง 122/6(นายประกิต ห่อซือ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	ห้อง 123/6(น.ส.โสถา ประเสริฐศรี/น.ส.ฐิติยา เจนรอบ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12		12	ห้อง 124/6(นายสมเกียรติ บุญทอง และครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	ห้อง 125/6(นายบุญเลิศทองดี และครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	ห้อง 126/3(นายสังวาลย์ ขจรนาถ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	ห้อง 127/4(น.ส.สุวิมล สุขจิตร /น.ส.นิภาพร แป้นทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	ห้อง 128/3(นายอนันต์ หวังทรัพย์)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	ห้อง 129/1(นายเกียรติยศ บุญฤทธิพร้อมครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	ห้อง 130/7(คุณศิเรมอร สะอาดเอียม)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
19		19	ห้อง 131/5(นายสาน โนนโพธิ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
20		20	ห้อง 132/5(นายบุญมา กุลโชติ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
21		21	ห้อง 50/4 (นายคณาศักดิ์ สายบุญลี)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
22		22	ห้อง51/5 (น.ส.กนกอร เสาร์ทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		ติดตั้ง23/03/66
23		23	ห้อง52/5 (น.ส.นายวิชัย มันยืน)		เคมีแห้ง	15 P.	/		ติดตั้ง23/03/66
24		24	แฟลตหญิง 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
25		25	แฟลตหญิง 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	ศูนย์เด็ก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
27		27	ร้านอาหารบ้านพัก		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน .

(/) (,)

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน มิถุ..... หน่วยงาน/พื้นที่ .....อาคารจัดหา..... วันที่ 10 / 6 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์	1	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์ 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร	3	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	หน้าอาคารจัดหา	9	หน้าอาคารจัดหา		NON-CFC	15 P.	/		
10	หน้าห้องวิจัย	10	หน้าห้องวิจัย		NON-CFC	15 P.	/		
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									

ผู้ตรวจสอบ ผู้ทบทวน

( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ม.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ .....ยานยนต์ (AUTOMATIVE)..... วันที่ 19 / 6 / 64

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ยานยนต์	1	หน้าห้องแบบ	A-01	Non-CFC	15 P.	/		
2		2	หน้าห้องยานยนต์	A-02	เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	หน้าห้องเก็บน้ำมัน 1	A-03	เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	หน้าห้องเก็บน้ำมัน 2	A-04	เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	รถจ่ายน้ำมันปิคอัพ ทะเบียน รอ.1151	A-08	เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	รถน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน 81-4192	A-09	เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	รถน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน	A-10	เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	รถตัก 966 (นายพินิจ ปรากฏกล้า)	A-11	เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	รถ D6D # 1 (นายสุรพล ใยแดง)	A-12	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
10		10	รถ D6D # 1 (นายสุรพล ใยแดง)	A-16	เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	รถ D6D # 2 (นายมานิต ด่านกระโทก)	A-13	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
12		12	รถ D6D # 2 (นายมานิต ด่านกระโทก)	A-17	เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	รถ D6D # 3 (นายสมนึก ละศิลา)	A-14	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
14		14	รถ D6D # 3 (นายสมนึก ละศิลา)	A-18	เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	รถ D6D # 4 (นายบุญหลง ชะฎาทอง)	A-15	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
16		16	รถ D6D # 4 (นายบุญหลง ชะฎาทอง)	A-19	เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	รถบัส รับส่งนักเรียน	A-20	เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	รถตัก 950 (.....)	A-21	เคมีแห้ง	15 P.	/		
19		19	รถตัก 950 E (นายบุญมา นาบำรุง)	A-22	เคมีแห้ง	15 P.	/		
20		20	รถ JCB (นายวินัย ขอบสะอาด)	A-23	เคมีแห้ง	15 P.	/		
21		21	รถเครน (นายลำดวน นาบำรุง)	A-24	เคมีแห้ง	15 P.	/		
22		22	รถ D6D # 5 (นายชอบ ใยแดง)	A-25	เคมีแห้ง	15 P.	/		
23		23	รถ D6D # 5 (นายชอบ ใยแดง)	A-26	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
24		24	รถน้ำมัน	A-27	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
25		25	โฟคลิฟท์ • 2		เคมีแห้ง	3 P.	/		
26		26	โฟคลิฟท์ • 3		เคมีแห้ง	3 P.	/		
27		27	ห้องเคี่ยวน้ำตาลออแกนิค 1		Non-CFC	15 P.	/		
28		28	ห้องเคี่ยวน้ำตาลออแกนิค 2		Non-CFC	15 P.	/		
29		29	ชั้น 2 หน้าห้องออฟฟิตอาคารออแกนิค		Non-CFC	15 P.	/		
30		30	โรงซ่อมด้านหลังยานยนต์ 1		Non-CFC	15 P.	/		
31		31	โรงซ่อมด้านหลังยานยนต์ 2		Non-CFC	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .....

( ) ผู้ตรวจ

ผู้ทบทวน .....

( ) จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน มิ.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ .....พัสดุ,โรงกลึง,ปั๊มน้ำมัน (STORE)..... วันที่ 21/6/69

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ข้างปั๊มโรงกลึง	1	ปั๊มน้ำมันข้างโรงกลึง 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ปั๊มน้ำมันข้างโรงกลึง 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	ลานอ้อย	3	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	โรงกลึง-เครื่องมือวัด	9	โรงกลึง 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	โรงกลึง 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	เครื่องมือวัด		NON-CFC	16 P.	/		
12	พัสดุ	12	พัสดุ1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	พัสดุ2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	พัสดุ3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	พัสดุ4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	พัสดุ5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17	ถังสำรอง	17					คงเหลือ/ถัง	ชำรุด/นำไปเติม	
18		18	ถังสำรอง		เคมีแห้ง	10 P.	–	–	
19		19	ถังสำรอง		เคมีแห้ง	15 P.	18	2	
20		20	ถังสำรอง		Co_2	10 P.	2	–	
21		21	ถังสำรอง		Co_2	15 P.	1	–	
22		22	ถังสำรอง		NON-CFC	10 P.	–	–	
23		23	ถังสำรอง		NON-CFC	15 P.	96	–	
24		24	ถังสำรอง		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	12	–	

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน มิ.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ .....คลังสินค้า....(WAREHOUSE)..... วันที่ 21 / 6 / 64

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ							ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด		ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	โกดัง 1	1	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-01	เคมีแห้ง		15 P	/		
2		2	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-02	เคมีแห้ง		15 P	/		
3		3	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-03	เคมีแห้ง		15 P	/		
4		4	ด้านทิศเหนือ	K1-1	1.5"1เส้น	1อัน		/		
		5	ด้านทิศใต้	K1-2	1.5"1เส้น	1อัน		/		
5		6	ด้านทิศตะวันออก	w-04	เคมีแห้ง		15 P	/		
6		7	ด้านทิศตะวันออก	K1-3	ตู้Fire Hose Real			/		
7	โกดัง 2	1	ด้านหน้าอาคาร ติดห้องบรรจุ 1 กก.	W-06	เคมีแห้ง		15 P	/		
8		2	ประตูทางเข้าโกดัง2ทิศเหนือ	W-07	เคมีแห้ง		15 P	/		
9		3	กลางอาคาร ตรงข้ามไซโล	W-08	เคมีแห้ง		15 P	/		
10		4	ประตูด้านหลังอาคาร	W-09	เคมีแห้ง		15 P	/		
11		5	ตรงข้าม โกดัง 3 ทิศใต้	W-10	เคมีแห้ง		15 P	/		
12		6	ตรงข้าม โกดัง 3 ประตู 1 กลางอาคาร	W-11	เคมีแห้ง		15 P	/		
13		7	ประตูทางเข้าโกดัง2ทิศเหนือ	K2-1	1.5"1เส้น	1อัน		/		
14		8	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K2-2	1.5"1เส้น	1อัน		/		
15		9	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ(ข้างประตูทิศตะวันออก)	K2-3	1.5"1เส้น	1อัน		/		
16		10	ด้านทิศตะวันออก(ข้างประตู)	K2-4	1.5"1เส้น	1อัน		/		
17		11	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามโกดัง3)	K2-5	1.5"1เส้น	1อัน		/		
18		12	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามโกดัง3)	K2-6	ตู้Fire Hose Real			/		
19		13	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามทางเข้ารับน้ำตาลK3)	K2-7	1.5"1เส้น	1อัน		/		
20	โกดัง 3	1	ด้านหน้าอาคารโกดัง 3 มุมตะวันตก	W-12	เคมีแห้ง		15 P	/		
21		2	ระหว่างกลางข้างอาคารทิศใต้	W-14	เคมีแห้ง		15P	/		
22		3	ด้านหน้าอาคารโกดัง 3 มุมตะวันตก	K3-1	1.5"1เส้น	1อัน		/		
23		4	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-2	1.5"1เส้น	1อัน		/		
24		5	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-3	1.5"1เส้น	1อัน		/		
25		6	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-4	ตู้Fire Hose Real			/		
26		7	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-5	ตู้Fire Hose Real			/		
27		8	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-6	ตู้Fire Hose Real			/		
28		9	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-7	1.5"1เส้น	1อัน		/		
29		10	มุมด้านหลังอาคารระหว่างโกดัง2ทิศตะวันออก	K3-8	ตู้Fire Hose Real			/		
30		11	ด้านข้างอาคารทิศใต้	K3-9	ตู้Fire Hose Real			/		
31		12	ด้านข้างอาคารทิศใต้	K3-10	1.5"1เส้น	1อัน		/		
32		13	มุมด้านหน้าอาคารทิศใต้	K3-11	1.5"1เส้น	1อัน		/		
33	โกดัง 4	1	ด้านทิศเหนืออาคารคลังสินค้า 4	K4-1	ตู้Fire Hose Real			/		ติดตั้ง ก.พ.2566
34		2	ข้างประตู 1 (ทิศเหนือ)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-2	ตู้Fire Hose Real			/		
35		3	ข้างประตู2 (ประตูกลาง)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-3	ตู้Fire Hose Real			/		
36		4	ข้างประตู3 (ทิศใต้ฝั่งประตูกลาง)อาคารคลัง สินค้า4	K4-4	ตู้Fire Hose Real			/		
37		5	ข้างประตู3 (ฝั่งทิศใต้)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-5	ตู้Fire Hose Real			/		
38		6	ประตู2อาคารคลัง 4	W-13	เคมีแห้ง		15 P	/		
39		1	ก่อสร้าง - โยธา	w-15	เคมีแห้ง		15P	/		
40		2	ก่อสร้าง - โยธา	w-16	เคมีแห้ง		15P	/		
41		3	ก่อสร้าง - โยธา	w-17	เคมีแห้ง		15P	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ส.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ ....ลูกหีบ (MILL)..... วันที่ 29 / 6 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ลูกหีบ	1	ห้องคอนโทรลดั๊มอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ปั๊มน้ำมันคอนโทรลดั๊ม		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า สะพานเมนต์		Non-CFC	15 P.	/		
4		4	ประตูทางเข้าด้านหน้าอาคาร		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	บริเวณพีเนี่ยนชุดที่ 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ปั๊มน้ำอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าลูกหีบชุดที่ 6		Non-CFC	15 P.	/		
8		8	บริเวณพีเนี่ยนชุดที่ 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	เทอร์ไบน์ลูกหีบ ชุดที่ 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	ใต้ห้องคอนโทรลลูกหีบ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	ข้างห้องคอนโทรลไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12		12	ห้อง CCS		เคมีแห้ง	20 P.	/		
13		13	ห้องไฟฟ้าเล็ก(ทิศเหนือ)		Non-CFC	15 P.	/		
14		14	ตะกาว		เคมีแห้ง	20 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ผู้ทบทวน

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน มิ.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อต้ม (EVAPORATOR)..... วันที่ 22 / 6 / 66

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อต้ม	1	ชั้นล่างบันไดทางขึ้นหม้อผสม		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ชั้น 2 ทางขึ้นบันไดหม้อเดี่ยว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ชั้น 2 หน้าหม้อ E 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ชั้น 2 หน้าห้องคอนโทรลไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
5		5	ชั้น 2 หน้าห้องคอนโทรลไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ชั้น 2 ด้านหลังหม้อกรองลูกใหญ่		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ชั้น 2 ติดกับฟิลเตอร์เพรท		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ชั้นล่างห้องเก็บของหม้อต้ม		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ))

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน มิ.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อเคียว (VACUUM PUMP)..... วันที่ 2 / 6 / 61

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อเคี่ยว	1	บริเวณหน้าถังกวนตั้ง	V-01	เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	หลังหม้อเคี่ยว C	V-02	เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ด้านหน้าอาคาร ชั้น 15 เมตร	V-03	เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ชั้นลายพานยางมาจากไซโล	V-10	เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	ชั้นกระพ้อบนสุด	V-11	เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ข้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ หม้อเคี่ยว	V-09	เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	หน้าห้องสำนักงานหม้อเคี่ยว	V-04	เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ด้านข้างหม้อเคี่ยว B ตรงข้ามรีไฟน์	V-05	เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	ด้านข้างหม้อเคี่ยว C.V.P.	V-06	เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	รีไฟน์ R4	B-4	หลังหม้อเคี่ยว R 1/1	R-20	เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	รีไฟน์ R4	C-5	ด้านบนหัวหม้อเคี่ยว R 1/1	R-21	เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	รีไฟน์ R4	C-3	หน้าห้องคอนโทรลเคี่ยวอาร์	R-22	NON- CFC	15 P.	/		
13	รีไฟน์ R4	B-10	หลังหม้อเคี่ยว A/R 70 M^3	R-23	เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน

( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน มิ.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อปั่น (CENTRIFUGAL)..... วันที่ 20 / 6 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อปั่น	1	ชั้นล่างกระพ้อ B	C-06	NON-CFC	15 P.	/		
2		2	ชั้นล่างใต้สายพานยางหม้อปั่น A	C-07	เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	สายพานยางใต้หม้อปั่น A	C-05	เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ชั้นล่างหน้าบันไดขึ้นหม้อเคี่ยว	C-08	เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	หน้าหม้อปั่น C (สีเหลือง)	C-04	เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าหลังหม้อปั่น A	C-03	NON-CFC	15 P.	/		
7		7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าหลังหม้อปั่น B	C-02	NON-CFC	15 P.	/		
8		8	ชั้นหม้อปั่น ข้างกระพ้อ B	C-01	เคมีแห้ง	15 P.	/		
9									
10									
11									
12									
13									

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน . ....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน มิ.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ ....รีไฟน์ (REFINE)..... วันที่ 3 / 6 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	รีไฟน์ R1	G-8	หน้าห้องวิเคราะห์คุณภาพ (เคมี)		Non-CFC	10 P.	/		
2	รีไฟน์ R1	G-4	ใต้หม้อฟอก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	รีไฟน์ R1	D-3	ใต้หม้อกรอง		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4	รีไฟน์ R1	D-7	ใต้หม้อปั่นอาร์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5	รีไฟน์ R1	D-11	หน้าห้องแปลงไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6	รีไฟน์ R1.5	D-4	ชั้นลอยใต้หม้อปั่นอาร์		Non-CFC	15 P.	/		
7	รีไฟน์ R2	A-12	ในห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
8	รีไฟน์ R2	B-12	ในห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
9	รีไฟน์ R2	C-11	หน้าห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
10	รีไฟน์ R2	D-6	หน้าหม้อปั่นอาร์		Non-CFC	15 P.	/		
11	รีไฟน์ R2	B-4	หน้าห้องคอนโทรล หม้อฟอก		Co2	10 P.	/		
12	รีไฟน์ R2	G-3	หน้าหม้อฟอก		Co2	10 P.	/		
13	รีไฟน์ R3	B-11	หน้าห้องบรรจุ+ห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
14	รีไฟน์ R3	E-13	ในห้อง Food defense (FD 04)		Co2	10 P.	/		
15	รีไฟน์ R3	C-11	ในห้องบรรจุน้ำตาล		Co2	10 P.	/		
16	รีไฟน์ R3	G-12	ในห้องบรรจุน้ำตาล		Co2	10 P.	/		
17	รีไฟน์ R4	D-12	หน้าหม้ออบร้อน		Co2	10 P.	/		
18	รีไฟน์ R5	D-11	ตะแกรงเขย่าบนยุ้ง บรรจุ 50 กก.		Co2	10 P.	/		
19	รีไฟน์ R6	F-8	ทางเดินชั้นบนสุดไซโลน้ำตาล1		Non-CFC	15 P.	/		
20	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศใต้1 (S)		Non-CFC	15 P.	/		
21	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศใต้2 (S)		Non-CFC	15 P.	/		
22	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศเหนือ1 (N)		Non-CFC	15 P.	/		
23	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศเหนือ2 (N)		Non-CFC	15 P.	/		
24	ชั้นล่าง		ด้านในห้องแพ็คตัน1		Co2	10 P.	/		
25	ชั้นล่าง		ด้านในห้องแพ็คตัน2		Co2	10 P.	/		
26	R-5		ข้างยุ้งบรรจุ 50 กก.		Co2	10 P.	/		
27	R-2		ชั้นลองห้องเคมี		Non-CFC	15	/		
28	ชั้นล่าง		ห้องบรรจุขวด 1กิโล 1		Co2	10 P.	/		
29	ชั้นล่าง		ห้องบรรจุขวด 1กิโล 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
30	รีไฟน์ R2		ห้องบรรจุถุง 1กิโล นวลทอง1		Co2	10 P.	/		
31	รีไฟน์ R2		ห้องบรรจุถุง 1กิโล นวลทอง2		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ผู้ทบทวน ....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน มิ-ย หน่วยงาน/พื้นที่ ....เทอร์ไบน์ (TURBINE)..... วันที่ 22 / 6 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	เทอร์ไบน์	1	เสาบริเวณปั๊มลมชั้นล่าง	T-01	NON- CFC	15 P.	/		เปลี่ยนจากถังเคมีแห้งเป็น Non-cfc 01/2567
2		2	ห้องเก็บของข้างหม้อแปลงชั้นล่าง	T-02	NON- CFC	15 P.	/		
3		3	หน้าประตูทางเข้าชั้นล่าง	T-03	NON- CFC	15 P.	/		
4		4	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 3		NON- CFC	15 P.	/		เพิ่ม
5		5	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 2		NON- CFC	15 P.	/		เพิ่ม
6		6	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 1		NON- CFC	15 P.	/		เพิ่ม
7		7	ด้านหลังอาคารเทอร์ไบน์		เคมีแห้ง	15 P.	/		เพิ่ม
8		8	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 1	T-05	NON- CFC	10 p.	/		
9		9	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 1		NON- CFC	10 p.	/		เพิ่ม
10		10	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 2	T-06	NON- CFC	15 P.	/		
11		11	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		เพิ่ม
12		12	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 3	T-07	NON- CFC	15 P.	/		
13		13	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		เพิ่ม
14		14	ชั้น 2 ด้านหน้าอาคาร		NON- CFC	15 P.	/		เพิ่ม
15		15	ชั้น 2 ด้านหน้าอาคาร		เคมีแห้ง	15 P.	/		เพิ่ม
16		16	ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก TG 3	T-08	เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	อาคารหม้อไอน้ำ ปั๊มน้ำเข้าเตา	T-13	เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 1	T-10	เคมีแห้ง	15 P.	/		
19		19	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 2	T-11	เคมีแห้ง	15 P.	/		
20		20	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 3	T-12	เคมีแห้ง	15 P.	/		
21		21	ตู้เก็บสายใต้อาคารเทอร์ไบน์ 1		สาย1"1/2	2เส้น	/		เพิ่ม
22		22	ตู้เก็บสายใต้อาคารเทอร์ไบน์ 2		สาย1"1/2	2เส้น	/		เพิ่ม

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ส.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ ...หม้อไอน้ำ (BOILER)..... วันที่ 24 / 6 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อไอน้ำ	1	โรงกรองน้ำ 1		NON- CFC	15 P.	/		
2		2	โรงกรองน้ำ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	โรงกรองน้ำใหม่ 1		NON- CFC	15 P.	/		ติดตั้ง 20/03/66
4		4	โรงกรองน้ำใหม่ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		ติดตั้ง 20/03/66
5		5	โรงแก๊ส 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	โรงแก๊ส 2		NON- CFC	15 P.	/		
7		7	ชั้นล่างห้องคอนโทรล 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ชั้นล่างห้องคอนโทรล 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	ด้านหน้าห้องเครื่องมือ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	ห้องไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
11		11	ห้องไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		
12		12	ข้างห้องคอนโทรล หน้าเตา 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	ข้างห้องคอนโทรล หน้าเตา 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 1		น้ำแรงดัน	20 P.	/		
15		15	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 2		น้ำแรงดัน	20 P.	/		
16		16	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	หน้าห้องคอนโทรลสะพาน 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	หน้าห้องคอนโทรลสะพาน 2		น้ำแรงดัน	20 P.	/		
19		19	โรงกรองน้ำ 1		ตู้Fire Hose Real		/		ติดตั้ง20/03/66
20		20	โรงกรองน้ำ 2		ตู้Fire Hose Real		/		ติดตั้ง20/03/66
21		21	โรงกรองน้ำ ใหม่ 3		ตู้Fire Hose Real		/		ติดตั้ง20/03/66

ผู้ตรวจสอบ ผู้ทบทวน ..

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง โรงไฟฟ้า 3

ประจำเดือน มิ.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ ..เทอร์ไบน์ 2 (TURBINE 2).... วันที่ 24 / 6 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	.เทอร์ไบน์ 2	1	หน้าประตูทางเข้า		NON- CFC	15 P.	/		
2		2	ใต้เครื่องเทอร์ไบน์ 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ใต้เครื่องเทอร์ไบน์ 2		NON- CFC	15 P.	/		
4		4	เสาอาคารชั้นล่าง 1		NON- CFC	15 P.	/		
5		5	เสาอาคารชั้นล่าง 2		NON- CFC	15 P.	/		
6		6	เสาอาคารชั้นล่าง 3		NON- CFC	15 P.	/		
7		7	เสาอาคารชั้นล่าง 4		NON- CFC	15 P.	/		
8		8	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
9		9	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		
10		10	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 3		NON- CFC	15 P.	/		
11		11	ชั้นสองด้านทิศใต้เครื่องเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
12		12	ชั้นสองด้านทิศตะวันออกเครื่องเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
13		13	ชั้นสองหน้าห้องคอลโทรลไฟฟ้า		NON- CFC	15 P.	/		
14		14	ชั้นสองห้องคอลโทรลไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
15		15	ชั้นสองห้องคอลโทรลไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		
16		16	บันไดทางขึ้นชั้นสาม		NON- CFC	15 P.	/		
17		17	หน้าห้องคอลโทรลชั้น 3		NON- CFC	15 P.	/		
18		18	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
19		19	ชั้น 3 ห้องคอนไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
20		20	ชั้น 3 ห้องคอนไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน ...

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง โรงไฟฟ้า 3

ประจำเดือน มิ.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ ...หม้อไอน้ำ เตา 4 (BOILER 4)..... วันที่ 29 / 6 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อไอน้ำ 4	1	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	โรงปั๊มน้ำข้างกองกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	โรงเก็บกากอ้อย 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12		12	โรงเก็บกากอ้อย 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	โรงกรองน้ำ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	ห้องคอลโทรลโรงกรองน้ำ		NON- CFC	15 P.	/		
15		15	หน้าเตา 4 ทิศตะวันออก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	หน้าเตา 4 ทิศตะวันตก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	ชั้นลอย1บันไดทางทิศตะวันออก		น้ำแรงดัน	15 P.	/		
18		18	ชั้นลอย2บันไดทางทิศตะวันออก		น้ำแรงดัน	15 P.	/		
19		19	ชั้น3บันไดทางทิศตะวันออก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
20		20	ชั้น4บันไดทางทิศตะวันตก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
21		21	ชั้น 5 ทิศตะวันออกของลายพานกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
22		22	ชั้น 5ตรงกลางของลายพาน		เคมีแห้ง	15 P.	/		
23		23	ชั้น 5 ทิศตะวันตกของลายพานกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
24		24	บ่อขี้เถ้า 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
25		25	บ่อขี้เถ้า 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	โรงซ่อมหม้อไอน้ำเตา 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
27		27	ห้องไฟฟ้า ข้าง IDF 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ผู้ทบทวน ...

(,) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ๘ หน่วยงาน/พื้นที่ ...ศูนย์ส่งเสริมอ้อย บริษัทฯ..... วันที่ 4 / 2 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ศูนย์ปรือ	1	โรงเก็บปุ๋ย		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
2	ศูนย์โคกสะอาด	2	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3	ศูนย์ไร่ปราสาท	3	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4	ศูนย์โคกตะเคียน	4	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5	ศูนย์บ้านด่าน	5	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6	ศูนย์สังขะ 1	6	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7	ศูนย์สังขะ 2	7	โรงเก็บปุ๋ย		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8	ศูนย์บัวเชด 1	8	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9	ศูนย์บัวเชด 1	9	บ้านพักพนักงาน		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
10	ศูนย์บัวเชด 1	10	โรงซ่อมรถ		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
11	ศูนย์บัวเชด 2	11	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
12	ศูนย์โนนเจริญ	12	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
13	ศูนย์พนมดงรัก	13	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
14	ศูนย์ประโคนชัย	14	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
15	ศูนย์บ้านกรวด	15	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
16	ศูนย์ละหานทราย	16	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
17	ศูนย์จอมพระ	17	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
18	ศูนย์โนนนารายณ์	18	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
19	ศูนย์ปรางค์กู่	19	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
20	ศูนย์ศรีณรงค์	20	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
21	ศูนย์ศรีขรภูมิ	21	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
22	ศูนย์อุทุมพรฯ	22	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
23	ศูนย์โนนคูน	23	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
24	ศูนย์กัณฑรลักษณ์	24	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
25	ศูนย์เดชอุดม	25	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน . .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...ก.ย.... หน่วยงาน/พื้นที่ .....รักษาความปลอดภัย....(Security).&.(Guard)..... วันที่ ....5..../....7..../....68....

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ป้อม รปภ.1	1	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2	ป้อม รปภ.1	2	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 2		ชนิดน้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
3	ป้อม รปภ.1	3	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 3		ชนิดน้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
4	ป้อม รปภ.11	4	ป้อม 11 (ทางเข้าบ่อขี้เถ้า)		ชนิดน้ำคันโยก	20 ล.	/		
5	ป้อม รปภ.11	5	ป้อม 11 (ทางเข้าบ่อขี้เถ้า)		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
6	ป้อม รปภ.2	6	ถังดับเพลิง ป้อม 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7	ป้อม รปภ.4	7	ถังดับเพลิง ป้อม 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8	ป้อม รปภ.4	8	ถังดับเพลิง ป้อม 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	ป้อม รปภ.7	9	ถังดับเพลิง ป้อม 7		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	ไฟฟ้า	10	ด้านหน้าห้องหม้อแปลงไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	สิ่งแวดล้อม	11	โรงคัดแยกขยะ (หน้าห้องแล็ป)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	สิ่งแวดล้อม	12	โรงคัดแยกขยะ		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
13	สิ่งแวดล้อม	13	โรงคัดแยกขยะ 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14	สิ่งแวดล้อม	14	โรงคัดแยกขยะ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15	สิ่งแวดล้อม	15	โรงคัดแยกขยะ 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16	บ้านพัก	16	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17	บ้านพัก	17	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18	บ้านพัก	18	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
19	กองกากอ้อย	19	ด้านตะวันออกเฉียงใต้(สเปรย์พอนด์)		ตู้เก็บสาย		/		
20	หม้อไอน้ำ	20	บริเวณ IDF 2 (ตู้สาย 1 นิ้ว)		ตู้Fire Hose Real		/		
21	หม้อไอน้ำ	21	ด้านล่างสะพานกากอ้อย (ตู้สาย 1 นิ้ว)		ตู้Fire Hose Real		/		
22	ลูกหีบ	22	ด้านทิศเหนืออาคาร ลูกหีบ		ตู้F1		/		* รายละเอียด
23	ลูกหีบ	23	ด้านทิศตะวันตก บริเวณห้อง สอน.		ตู้เก็บสาย		/		
24	ป้อม 11	24	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง ป้อม 11		ตู้เก็บสาย		/		
25	โกดัง 2	25	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง หน้าโกดัง 2		ตู้F3		/		* รายละเอียด
26	หม้อไอน้ำ	26	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง ชั้น 1หม้อไอน้ำ		ตู้F2		/		* รายละเอียด
27	พัสดุ	27	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง หน้าพัสดุ		ตู้F4		/		* รายละเอียด

* รายละเอียดอุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละตู้

1	ตู้ F 1 แผนกลูกหีบ เสือคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงมีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
2	ตู้ F2 แผนกหม้อไอน้ำ เสือคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
3	ตู้ F 3 แผนกคลังสินค้า เสือคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
4	ตู้ F 4 แผนกพัสดุ เสือคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ก.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ .....บ้านพักสวิสดิการพนักงาน..... วันที่ 10 / ส / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	บ้านพักฯ	1	ห้อง 111/8(นายสิทธิทัพพ์ นันทสกล)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ห้อง 112/8(นายปฐวี ชะฎาทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ห้อง 113/6(น.ส.นฤมล รัตนวรรณ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ห้อง 114/5(ห้องว่าง รอ IT เข้า)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	ห้อง 115/5(นายสมพร สายบัวแดง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ห้อง 116/6(คุณปรมินทร์ สันติเจริญเลิศ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ห้อง 117/7(น.ส.สุภาพร ประวัน)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ห้อง 118/6(นายทักษิณ นายสุรพล)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	ห้อง 119/7(นายพงษ์อนันต์ คำโสดา)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	ห้อง 122/6(นายประกิต ห่อชื่อ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	ห้อง 123/6(น.ส.โสถา ประเสริฐศรี/น.ส.ฐิติยา เจนรอบ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12		12	ห้อง 124/6(นายสมเกียรติ บุญทอง และครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	ห้อง 125/6(นายบุญเลิศทองดี และครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	ห้อง 126/3(นายสังวาลย์ ขจรนาถ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	ห้อง 127/4(น.ส.สุวิมล สุขจิตร /น.ส.นิภาพร แป้นทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	ห้อง 128/3(นายอนันต์ หวังทรัพย์)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	ห้อง 129/1(นายเกียรติยศ บุญฤทธิพร้อมครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	ห้อง 130/7(คุณศิเรมอร สะอาดเอียม)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
19		19	ห้อง 131/5(นายสาน โนนโพธิ์)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
20		20	ห้อง 132/5(นายบุญมา กุลโชติ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
21		21	ห้อง 50/4 (นายคณาศักดิ์ สายบุญลี)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
22		22	ห้อง51/5 (น.ส.กนกอร เสาร์ทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		ติดตั้ง23/03/66
23		23	ห้อง52/5 (น.ส.นายวิชัย มันยืน)		เคมีแห้ง	15 P.	/		ติดตั้ง23/03/66
24		24	แฟลตหญิง 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
25		25	แฟลตหญิง 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	ศูนย์เด็ก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
27		27	ร้านอาหารบ้านพัก		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...ก.ค... หน่วยงาน/พื้นที่ .....อาคารจัดหา..... วันที่ ...10 / 7 / 69...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ห้องเก็บอะไหล่/	1	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์ 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
2	อุปกรณ์	2	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์ 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3	โรงซ่อมรถ/ เครื่องจักรกล การเกษตร	3	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4		4	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5		5	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 4		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7		7	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 5		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8		8	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 6		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9	หน้าอาคารจัดหา	9	หน้าอาคารจัดหา		NON-CFC	15 P.	✓		
10	หน้าห้องวิจัย	10	หน้าห้องวิจัย		NON-CFC	15 P.	✓		
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									

ผู้ตรวจสอบ ... . ผู้ทบทวน ....

( ))

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ก.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ .....ยานยนต์ (AUTOMATIVE)..... วันที่ 15 / 7 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ยานยนต์	1	หน้าห้องแบบ	A-01	Non-CFC	15 P.	/		
2		2	หน้าห้องยานยนต์	A-02	เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	หน้าห้องเก็บน้ำมัน 1	A-03	เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	หน้าห้องเก็บน้ำมัน 2	A-04	เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	รถจ่ายน้ำมันปิคอัพ ทะเบียน รอ.1151	A-08	เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	รถน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน 81-4192	A-09	เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	รถน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน	A-10	เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	รถตัก 966 (นายพินิจ ปรากฏกล้า)	A-11	เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	รถ D6D # 1 (นายสุรพล ใยแดง)	A-12	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
10		10	รถ D6D # 1 (นายสุรพล ใยแดง)	A-16	เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	รถ D6D # 2 (นายมานิต ด่านกระโทก)	A-13	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
12		12	รถ D6D # 2 (นายมานิต ด่านกระโทก)	A-17	เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	รถ D6D # 3 (นายสมนึก สะศิลา)	A-14	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
14		14	รถ D6D # 3 (นายสมนึก สะศิลา)	A-18	เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	รถ D6D # 4 (นายบุญหลง ชะฎาทอง)	A-15	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
16		16	รถ D6D # 4 (นายบุญหลง ชะฎาทอง)	A-19	เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	รถบัส รับส่งนักเรียน	A-20	เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	รถตัก 950 (.....)	A-21	เคมีแห้ง	15 P.	/		
19		19	รถตัก 950 E (นายบุญมา นาบำรุง)	A-22	เคมีแห้ง	15 P.	/		
20		20	รถ JCB (นายวินัย ชอบสะอาด)	A-23	เคมีแห้ง	15 P.	/		
21		21	รถเครน (นายลำดวน นาบำรุง)	A-24	เคมีแห้ง	15 P.	/		
22		22	รถ D6D # 5 (นายชอบ ใยแดง)	A-25	เคมีแห้ง	15 P.	/		
23		23	รถ D6D # 5 (นายชอบ ใยแดง)	A-26	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
24		24	รถน้ำมัน	A-27	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
25		25	โฟคลิฟท์ · 2		เคมีแห้ง	3 P.	/		
26		26	โฟคลิฟท์ · 3		เคมีแห้ง	3 P.	/		
27		27	ห้องเคี่ยวน้ำตาลออแกนิค 1		Non-CFC	15 P.	/		
28		28	ห้องเคี่ยวน้ำตาลออแกนิค 2		Non-CFC	15 P.	/		
29		29	ชั้น 2 หน้าห้องออฟฟิตอาคารออแกนิค		Non-CFC	15 P.	/		
30		30	โรงซ่อมด้านหลังยานยนต์ 1		Non-CFC	15 P.	/		
31		31	โรงซ่อมด้านหลังยานยนต์ 2		Non-CFC	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .. ผู้ทบทวน

( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ๐๘ หน่วยงาน/พื้นที่ .....พัสดุ,โรงกลึง,ปั๊มน้ำมัน (STORE)..... วันที่ 15 / 8 / 68

ลำดับที่	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ผลตรวจเช็ค ใช้งานได้	ผลตรวจเช็ค ใช้งานไม่ได้	หมายเหตุ
1	ข้างปั๊มโรงกลึง	1	ปั๊มน้ำมันข้างโรงกลึง 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ปั๊มน้ำมันข้างโรงกลึง 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	ลานอ้อย	3	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	โรงกลึง-เครื่องมือวัด	9	โรงกลึง 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	โรงกลึง 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	เครื่องมือวัด		NON-CFC	16 P.	/		
12	พัสดุ	12	พัสดุ1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	พัสดุ2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	พัสดุ3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	พัสดุ4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	พัสดุ5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17	ถังสำรอง	17					คงเหลือ/ถัง		ชำรุด/นำไปเติม
18		18	ถังสำรอง		เคมีแห้ง	10 P.	-		-
19		19	ถังสำรอง		เคมีแห้ง	15 P.	11		เติม 7
20		20	ถังสำรอง		Co_2	10 P.	1		—
21		21	ถังสำรอง		Co_2	15 P.	1		-
22		22	ถังสำรอง		NON-CFC	10 P.	—		-
23		23	ถังสำรอง		NON-CFC	15 P.	26		เติม 3
24		24	ถังสำรอง		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	12		—

ผู้ตรวจสอบ ... ผู้ทบทวน ...

( ))

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...ก.ค... หน่วยงาน/พื้นที่ .....คลังสินค้า....(WAREHOUSE)..... วันที่ ...15 / 7 / 68...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ							ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด		ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	โกดัง 1	1	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-01	เคมีแห้ง		15 P	/		
2		2	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-02	เคมีแห้ง		15 P	/		
3		3	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-03	เคมีแห้ง		15 P	/		
4		4	ด้านทิศเหนือ	K1-1	1.5"1เส้น	1อัน		/		
		5	ด้านทิศใต้	K1-2	1.5"1เส้น	1อัน		/		
5		6	ด้านทิศตะวันออก	w-04	เคมีแห้ง		15 P	/		
6		7	ด้านทิศตะวันออก	K1-3	ตู้Fire Hose Real			/		
7	โกดัง 2	1	ด้านหน้าอาคาร ติดห้องบรรจุ 1 กก.	W-06	เคมีแห้ง		15 P	/		
8		2	ประตูทางเข้าโกดัง2ทิศเหนือ	W-07	เคมีแห้ง		15 P	/		
9		3	กลางอาคาร ตรงข้ามไซโล	W-08	เคมีแห้ง		15 P	/		
10		4	ประตูด้านหลังอาคาร	W-09	เคมีแห้ง		15 P	/		
11		5	ตรงข้าม โกดัง 3 ทิศใต้	W-10	เคมีแห้ง		15 P	/		
12		6	ตรงข้าม โกดัง 3 ประตู 1 กลางอาคาร	W-11	เคมีแห้ง		15 P	/		
13		7	ประตูทางเข้าโกดัง2ทิศเหนือ	K2-1	1.5"1เส้น	1อัน		/		
14		8	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K2-2	1.5"1เส้น	1อัน		/		
15		9	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ(ข้างประตูทิศตะวันออก)	K2-3	1.5"1เส้น	1อัน		/		
16		10	ด้านทิศตะวันออก(ข้างประตู)	K2-4	1.5"1เส้น	1อัน		/		
17		11	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามโกดัง3)	K2-5	1.5"1เส้น	1อัน		/		
18		12	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามโกดัง3)	K2-6	ตู้Fire Hose Real			/		
19		13	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามทางเข้ารับน้ำตาลK3)	K2-7	1.5"1เส้น	1อัน		/		
20	โกดัง 3	1	ด้านหน้าอาคารโกดัง 3 มุมตะวันตก	W-12	เคมีแห้ง		15 P	/		
21		2	ระหว่างกลางข้างอาคารทิศใต้	W-14	เคมีแห้ง		15P	/		
22		3	ด้านหน้าอาคารโกดัง 3 มุมตะวันตก	K3-1	1.5"1เส้น	1อัน		/		
23		4	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-2	1.5"1เส้น	1อัน		/		
24		5	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-3	1.5"1เส้น	1อัน		/		
25		6	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-4	ตู้Fire Hose Real			/		
26		7	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-5	ตู้Fire Hose Real			/		
27		8	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-6	ตู้Fire Hose Real			/		
28		9	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-7	1.5"1เส้น	1อัน		/		
29		10	มุมด้านหลังอาคารระหว่างโกดัง2ทิศตะวันออก	K3-8	ตู้Fire Hose Real			/		
30		11	ด้านข้างอาคารทิศใต้	K3-9	ตู้Fire Hose Real			/		
31		12	ด้านข้างอาคารทิศใต้	K3-10	1.5"1เส้น	1อัน		/		
32		13	มุมด้านหน้าอาคารทิศใต้	K3-11	1.5"1เส้น	1อัน		/		
33	โกดัง 4	1	ด้านทิศเหนืออาคารคลังสินค้า 4	K4-1	ตู้Fire Hose Real			/		ติดตั้ง ก.พ.2566
34		2	ข้างประตู 1 (ทิศเหนือ)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-2	ตู้Fire Hose Real			/		
35		3	ข้างประตู2 (ประตูกลาง)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-3	ตู้Fire Hose Real			/		
36		4	ข้างประตู3 (ทิศใต้ฝั่งประตูกลาง)อาคารคลัง สินค้า4	K4-4	ตู้Fire Hose Real			/		
37		5	ข้างประตู3 (ฝั่งทิศใต้)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-5	ตู้Fire Hose Real			/		
38		6	ประตู2อาคารคลัง 4	W-13	เคมีแห้ง		15 P	/		
39		1	ก่อสร้าง - โยธา	w-15	เคมีแห้ง		15P	/		
40		2	ก่อสร้าง - โยธา	w-16	เคมีแห้ง		15P	/		
41		3	ก่อสร้าง - โยธา	w-17	เคมีแห้ง		15P	/		

ผู้ตรวจสอบ ... ผู้ทบทวน ... ...

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...ก.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ ....ลูกหีบ (MILL)..... วันที่ ...20/7/68...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ลูกหีบ	1	ห้องคอนโทรลต้มอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ปั้มน้ำมันคอนโทรลต้ม		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า สะพานเมนต์		Non-CFC	15 P.	/		
4		4	ประตูทางเข้าด้านหน้าอาคาร		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	บริเวณพีเนี่ยนชุดที่ 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ปั้มน้ำอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าลูกหีบชุดที่ 6		Non-CFC	15 P.	/		
8		8	บริเวณพีเนี่ยนชุดที่ 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	เทอร์ไบน์ลูกหีบ ชุดที่ 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	ใต้ห้องคอนโทรลลูกหีบ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	ข้างห้องคอนโทรลไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12		12	ห้อง CCS		เคมีแห้ง	20 P.	/		
13		13	ห้องไฟฟ้าเล็ก(ทิศเหนือ)		Non-CFC	15 P.	/		
14		14	ตะกาว		เคมีแห้ง	20 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ... ผู้ทบทวน ....

( ))

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...ก.ย.... หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อต้ม (EVAPORATOR)..... วันที่ ...20.../...9.../...68...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อต้ม	1	ชั้นล่างบันไดทางขึ้นหม้อผสม		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ชั้น 2 ทางขึ้นบันไดหม้อเคี่ยว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ชั้น 2 หน้าหม้อ E 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ชั้น 2 หน้าห้องคอนโทรลไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
5		5	ชั้น 2 หน้าห้องคอนโทรลไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ชั้น 2 ด้านหลังหม้อกรองลูกใหญ่		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ชั้น 2 ติดกับฟิลเตอร์เพรท		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ชั้นล่างห้องเก็บของหม้อต้ม		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน ....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ๑๐ หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อเคียว (VACUUM PUMP)..... วันที่ ๑๐ / ๑ / ๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อเคียว	1	บริเวณหน้าถังกวนตั้ง	V-01	เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	หลังหม้อเคียว C	V-02	เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ด้านหน้าอาคาร ชั้น 15 เมตร	V-03	เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ชั้นสายพานยางมาจากไซโล	V-10	เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	ชั้นกระพ้อบนสุด	V-11	เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ข้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ หม้อเคียว	V-09	เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	หน้าห้องสำนักงานหม้อเคียว	V-04	เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ด้านข้างหม้อเคียว B ตรงข้ามรีไฟน์	V-05	เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	ด้านข้างหม้อเคียว C.V.P.	V-06	เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	รีไฟน์ R4	B-4	หลังหม้อเคียว R 1/1	R-20	เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	รีไฟน์ R4	C-5	ด้านบนหัวหม้อเคียว R 1/1	R-21	เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	รีไฟน์ R4	C-3	หน้าห้องคอนโทรลเคียวอาร์	R-22	NON- CFC	15 P.	/		
13	รีไฟน์ R4	B-10	หลังหม้อเคียว A/R 70 M^3	R-23	เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .. .. ผู้ทบทวน ... .

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...ก.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อปั่น (CENTRIFUGAL)..... วันที่ ...20 / 7 / 68...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อปั่น	1	ชั้นล่างกระพ้อ B	C-06	NON-CFC	15 P.	✓		
2		2	ชั้นล่างใต้สายพานยางหม้อปั่น A	C-07	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3		3	สายพานยางใต้หม้อปั่น A	C-05	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4		4	ชั้นล่างหน้าบันไดขึ้นหม้อเคี่ยว	C-08	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5		5	หน้าหม้อปั่น C (สีเหลือง)	C-04	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าหลังหม้อปั่น A	C-03	NON-CFC	15 P.	✓		
7		7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าหลังหม้อปั่น B	C-02	NON-CFC	15 P.	✓		
8		8	ชั้นหม้อปั่น ข้างกระพ้อ B	C-01	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9									
10									
11									
12									
13									

ผู้ตรวจสอบ .. ผู้ทบทวน ....

( ))

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ๒๐๙ หน่วยงาน/พื้นที่ ....รีไฟน์ (REFINE)..... วันที่ 21 / 7 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	รีไฟน์ R1	G-8	หน้าห้องวิเคราะห์คุณภาพ (เคมี)		Non-CFC	10 P.	✓		
2	รีไฟน์ R1	G-4	ใต้หม้อฟอก		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3	รีไฟน์ R1	D-3	ใต้หม้อกรอง		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4	รีไฟน์ R1	D-7	ใต้หม้อปั่นอาร์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5	รีไฟน์ R1	D-11	หน้าห้องแปลงไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6	รีไฟน์ R1.5	D-4	ชั้นลอยใต้หม้อปั่นอาร์		Non-CFC	15 P.	✓		
7	รีไฟน์ R2	A-12	ในห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	✓		
8	รีไฟน์ R2	B-12	ในห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	✓		
9	รีไฟน์ R2	C-11	หน้าห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	✓		
10	รีไฟน์ R2	D-6	หน้าหม้อปั่นอาร์		Non-CFC	15 P.	✓		
11	รีไฟน์ R2	B-4	หน้าห้องคอนโทรล หม้อฟอก		Co2	10 P.	✓		
12	รีไฟน์ R2	G-3	หน้าหม้อฟอก		Co2	10 P.	✓		
13	รีไฟน์ R3	B-11	หน้าห้องบรรจุ+ห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	✓		
14	รีไฟน์ R3	E-13	ในห้อง Food defense (FD 04)		Co2	10 P.	✓		
15	รีไฟน์ R3	C-11	ในห้องบรรจุน้ำตาล		Co2	10 P.	✓		
16	รีไฟน์ R3	G-12	ในห้องบรรจุน้ำตาล		Co2	10 P.	✓		
17	รีไฟน์ R4	D-12	หน้าหม้ออบร้อน		Co2	10 P.	✓		
18	รีไฟน์ R5	D-11	ตะแกรงเขย่าบนยุ้ง บรรจุ 50 กก.		Co2	10 P.	✓		
19	รีไฟน์ R6	F-8	ทางเดินชั้นบนสุดไซโลน้ำตาล1		Non-CFC	15 P.	✓		
20	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศใต้1 (S)		Non-CFC	15 P.	✓		
21	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศใต้2 (S)		Non-CFC	15 P.	✓		
22	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศเหนือ1 (N)		Non-CFC	15 P.	✓		
23	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศเหนือ2 (N)		Non-CFC	15 P.	✓		
24	ชั้นล่าง		ด้านในห้องแพ็คตัน1		Co2	10 P.	✓		
25	ชั้นล่าง		ด้านในห้องแพ็คตัน2		Co2	10 P.	✓		
26	R-5		ข้างยุ้งบรรจุ 50 กก.		Co2	10 P.	✓		
27	R-2		ชั้นสองห้องเคมี		Non-CFC	15	✓		
28	ชั้นล่าง		ห้องบรรจุขวด 1กิโล 1		Co2	10 P.	✓		
29	ชั้นล่าง		ห้องบรรจุขวด 1กิโล 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
30	รีไฟน์ R2		ห้องบรรจุถุง 1กิโล นวลทอง1		Co2	10 P.	✓		
31	รีไฟน์ R2		ห้องบรรจุถุง 1กิโล นวลทอง2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		

ผู้ตรวจสอบ ... ผู้ทบทวน ....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน 20 หน่วยงาน/พื้นที่ ....เทอร์ไบน์ (TURBINE)..... วันที่ 22 / 7 / 64

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	เทอร์ไบน์	1	เสาบริเวณปั๊มลมชั้นล่าง	T-01	NON- CFC	15 P.	/		เปลี่ยนจากถังเคมีแห้งเป็น Non-cfc 01/2567
2		2	ห้องเก็บของข้างหม้อแปลงชั้นล่าง	T-02	NON- CFC	15 P.	/		
3		3	หน้าประตูทางเข้าชั้นล่าง	T-03	NON- CFC	15 P.	/		
4		4	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 3		NON- CFC	15 P.	/		เพิ่ม
5		5	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 2		NON- CFC	15 P.	/		เพิ่ม
6		6	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 1		NON- CFC	15 P.	/		เพิ่ม
7		7	ด้านหลังอาคารเทอร์ไบน์		เคมีแห้ง	15 P.	/		เพิ่ม
8		8	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 1	T-05	NON- CFC	10 p.	/		
9		9	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 1		NON- CFC	10 p.	/		เพิ่ม
10		10	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 2	T-06	NON- CFC	15 P.	/		
11		11	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		เพิ่ม
12		12	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 3	T-07	NON- CFC	15 P.	/		
13		13	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		เพิ่ม
14		14	ชั้น 2 ด้านหน้าอาคาร		NON- CFC	15 P.	/		เพิ่ม
15		15	ชั้น 2 ด้านหน้าอาคาร		เคมีแห้ง	15 P.	/		เพิ่ม
16		16	ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก TG 3	T-08	เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	อาคารหม้อไอน้ำ ปั๊มน้ำเข้าเตา	T-13	เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 1	T-10	เคมีแห้ง	15 P.	/		
19		19	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 2	T-11	เคมีแห้ง	15 P.	/		
20		20	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 3	T-12	เคมีแห้ง	15 P.	/		
21		21	ตู้เก็บสายใต้อาคารเทอร์ไบน์ 1		สาย1"1/2	2เส้น	/		เพิ่ม
22		22	ตู้เก็บสายใต้อาคารเทอร์ไบน์ 2		สาย1"1/2	2เส้น	/		เพิ่ม

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...ก.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ ...หม้อไอน้ำ (BOILER)..... วันที่ ..28 / 7 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อไอน้ำ	1	โรงกรองน้ำ 1		NON- CFC	15 P.	✓		
2		2	โรงกรองน้ำ 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3		3	โรงกรองน้ำใหม่ 1		NON- CFC	15 P.	✓		ติดตั้ง 20/03/66
4		4	โรงกรองน้ำใหม่ 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		ติดตั้ง 20/03/66
5		5	โรงแก๊ส 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	โรงแก๊ส 2		NON- CFC	15 P.	✓		
7		7	ชั้นล่างห้องคอนโทรล 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8		8	ชั้นล่างห้องคอนโทรล 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9		9	ด้านหน้าห้องเครื่องมือ		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
10		10	ห้องไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	✓		
11		11	ห้องไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	✓		
12		12	ข้างห้องคอนโทรล หน้าเตา 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
13		13	ข้างห้องคอนโทรล หน้าเตา 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
14		14	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 1		น้ำแรงดัน	20 P.	✓		
15		15	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 2		น้ำแรงดัน	20 P.	✓		
16		16	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
17		17	หน้าห้องคอนโทรลสะพาน 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
18		18	หน้าห้องคอนโทรลสะพาน 2		น้ำแรงดัน	20 P.	✓		
19		19	โรงกรองน้ำ 1		ตู้Fire Hose Real		✓		ติดตั้ง20/03/66
20		20	โรงกรองน้ำ 2		ตู้Fire Hose Real		✓		ติดตั้ง20/03/66
21		21	โรงกรองน้ำ ใหม่ 3		ตู้Fire Hose Real		✓		ติดตั้ง20/03/66

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง โรงไฟฟ้า 3

ประจำเดือน ก.พ. หน่วยงาน/พื้นที่ ..เทอร์ไบน์ 2 (TURBINE 2).... วันที่ 22 / 2 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	.เทอร์ไบน์ 2	1	หน้าประตูทางเข้า		NON- CFC	15 P.	/		
2		2	ใต้เครื่องเทอร์ไบน์ 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ใต้เครื่องเทอร์ไบน์ 2		NON- CFC	15 P.	/		
4		4	เสาอาคารชั้นล่าง 1		NON- CFC	15 P.	/		
5		5	เสาอาคารชั้นล่าง 2		NON- CFC	15 P.	/		
6		6	เสาอาคารชั้นล่าง 3		NON- CFC	15 P.	/		
7		7	เสาอาคารชั้นล่าง 4		NON- CFC	15 P.	/		
8		8	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
9		9	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		
10		10	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 3		NON- CFC	15 P.	/		
11		11	ชั้นสองด้านทิศใต้เครื่องเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
12		12	ชั้นสองด้านทิศตะวันออกเครื่องเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
13		13	ชั้นสองหน้าห้องคอลโทรลไฟฟ้า		NON- CFC	15 P.	/		
14		14	ชั้นสองห้องคอลโทรลไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
15		15	ชั้นสองห้องคอลโทรลไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		
16		16	บันไดทางขึ้นชั้นสาม		NON- CFC	15 P.	/		
17		17	หน้าห้องคอลโทรลชั้น 3		NON- CFC	15 P.	/		
18		18	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
19		19	ชั้น 3 ห้องคอนไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
20		20	ชั้น 3 ห้องคอนไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน ... .

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง โรงไฟฟ้า 3

ประจำเดือน ๑๐ หน่วยงาน/พื้นที่ ...หม้อไอน้ำ เตา 4 (BOILER 4)..... วันที่ 21 / 7 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อไอน้ำ 4	1	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	โรงปั๊มน้ำข้างกองกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	โรงเก็บกากอ้อย 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12		12	โรงเก็บกากอ้อย 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	โรงกรองน้ำ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	ห้องคอลโทรลโรงกรองน้ำ		NON- CFC	15 P.	/		
15		15	หน้าเตา 4 ทิศตะวันออก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	หน้าเตา 4 ทิศตะวันตก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	ชั้นลอย1บันไดทางทิศตะวันออก		น้ำแรงดัน	15 P.	/		
18		18	ชั้นลอย2บันไดทางทิศตะวันออก		น้ำแรงดัน	15 P.	/		
19		19	ชั้น3บันไดทางทิศตะวันออก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
20		20	ชั้น4บันไดทางทิศตะวันตก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
21		21	ชั้น 5 ทิศตะวันออกของสายพานกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
22		22	ชั้น 5ตรงกลางของสายพาน		เคมีแห้ง	15 P.	/		
23		23	ชั้น 5 ทิศตะวันตกของสายพานกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
24		24	บ่อขี้เถ้า 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
25		25	บ่อขี้เถ้า 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	โรงซ่อมหม้อไอน้ำเตา 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
27		27	ห้องไฟฟ้า ข้าง IDF 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ผู้ทบทวน ... .

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ส.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ ...ศูนย์ส่งเสริมอ้อย บริษัทฯ..... วันที่ 10 / 8 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ศูนย์ปรือ	1	โรงเก็บปุ๋ย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2	ศูนย์โคกสะอาด	2	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	ศูนย์ไร่ปราสาท	3	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4	ศูนย์โคกตะเคียน	4	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5	ศูนย์บ้านด่าน	5	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6	ศูนย์สังขะ 1	6	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7	ศูนย์สังขะ 2	7	โรงเก็บปุ๋ย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8	ศูนย์บัวเชด 1	8	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	ศูนย์บัวเชด 1	9	บ้านพักพนักงาน		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	ศูนย์บัวเชด 1	10	โรงซ่อมรถ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	ศูนย์บัวเชด 2	11	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	ศูนย์โนนเจริญ	12	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13	ศูนย์พนมดงรัก	13	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14	ศูนย์ประโคนชัย	14	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15	ศูนย์บ้านกรวด	15	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16	ศูนย์ละหานทราย	16	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17	ศูนย์จอมพระ	17	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18	ศูนย์โนนนารายณ์	18	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
19	ศูนย์ปรางค์กู่	19	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
20	ศูนย์ศรีณรงค์	20	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
21	ศูนย์ศรีขรภูมิ	21	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
22	ศูนย์อุทุมพรฯ	22	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
23	ศูนย์โนนคูน	23	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
24	ศูนย์กัณทรลักษณ์	24	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
25	ศูนย์เดชอุดม	25	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน .....

( ) (

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน .....[illegible]..... หน่วยงาน/พื้นที่ .....รักษาความปลอดภัย....(Security).&.(Guard)..... วันที่ ...18 / 8 / 68...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ป้อม รปภ.1	1	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2	ป้อม รปภ.1	2	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 2		ชนิดน้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
3	ป้อม รปภ.1	3	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 3		ชนิดน้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
4	ป้อม รปภ.11	4	ป้อม 11 (ทางเข้าบ่อขี้เถ้า)		ชนิดน้ำคันโยก	20 ล.	/		
5	ป้อม รปภ.11	5	ป้อม 11 (ทางเข้าบ่อขี้เถ้า)		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
6	ป้อม รปภ.2	6	ถังดับเพลิง ป้อม 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7	ป้อม รปภ.4	7	ถังดับเพลิง ป้อม 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8	ป้อม รปภ.4	8	ถังดับเพลิง ป้อม 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	ป้อม รปภ.7	9	ถังดับเพลิง ป้อม 7		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	ไฟฟ้า	10	ด้านหน้าห้องหม้อแปลงไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	สิ่งแวดล้อม	11	โรงคัดแยกขยะ (หน้าห้องแล็ป)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	สิ่งแวดล้อม	12	โรงคัดแยกขยะ		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
13	สิ่งแวดล้อม	13	โรงคัดแยกขยะ 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14	สิ่งแวดล้อม	14	โรงคัดแยกขยะ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15	สิ่งแวดล้อม	15	โรงคัดแยกขยะ 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16	บ้านพัก	16	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17	บ้านพัก	17	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18	บ้านพัก	18	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
19	กองกากอ้อย	19	ด้านตะวันออกเฉียงใต้(สเปรย์พอนด์)		ตู้เก็บสาย		/		
20	หม้อไอน้ำ	20	บริเวณ IDF 2 (ตู้สาย 1 นิ้ว)		ตู้Fire Hose Real		/		
21	หม้อไอน้ำ	21	ด้านล่างสะพานกากอ้อย (ตู้สาย 1 นิ้ว)		ตู้Fire Hose Real		/		
22	ลูกหีบ	22	ด้านทิศเหนืออาคาร ลูกหีบ		ตู้F1		/		* รายละเอียด
23	ลูกหีบ	23	ด้านทิศตะวันตก บริเวณห้อง สอน.		ตู้เก็บสาย		/		
24	ป้อม 11	24	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง ป้อม 11		ตู้เก็บสาย		/		
25	โกดัง 2	25	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง หน้าโกดัง 2		ตู้F3		/		* รายละเอียด
26	หม้อไอน้ำ	26	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง ชั้น 1หม้อไอน้ำ		ตู้F2		/		* รายละเอียด
27	พัสดุ	27	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง หน้าพัสดุ		ตู้F4		/		* รายละเอียด
							/		

* รายละเอียดอุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละตู้

1	ตู้ F 1 แผนกลูกหีบ เสือคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงมีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
2	ตู้ F2 แผนกหม้อไอน้ำ เสือคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
3	ตู้ F 3 แผนกคลังสินค้า เสือคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
4	ตู้ F 4 แผนกพัสดุ เสือคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม

ผู้ตรวจสอบ ...../..... ผู้ทบทวน ...

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...๑๐..... หน่วยงาน/พื้นที่ .....สำนักงาน,โรงครัว,บุคคล-ธุรการ..... วันที่ ...15 / ๑๐ / 68.....

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	สำนักงาน, โรงอาหาร ,บุคคล-ธุรการ	1	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ห้องสารสนเทศ		Non-CFC	10 P.	/		
5		5	หน้าห้องตรวจสอบ 1		Non-CFC	10 P.	/		
6		6	หน้าห้องตรวจสอบ 2		Non-CFC	10 P.	/		
7		7	หน้าห้องบัญชีทั่วไป 1		Non-CFC	10 P.	/		
8		8	หน้าห้องบัญชีทั่วไป 2		Non-CFC	10 P.	/		
9		9	ห้องครัวออฟฟิต		Non-CFC	10 P.	/		
10		10	ห้องพระ		Non-CFC	10 P.	/		
11		11	หน้าห้องจัดหา		Non-CFC	10 P.	/		
12		12	ประตูทางลงไปโรงครัว 1		Non-CFC	15 P.	/		
13		13	ประตูทางลงไปโรงครัว 2		Non-CFC	15 P.	/		
14		14	โรงอาหารลานนอก1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	โรงอาหารลานนอก2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	โรงอาหาร(ข้างจัดซื้อ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	อาคารธุรการ (ถังแดง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	อาคารธุรการ (ถังเขียว)		Non-CFC	15 P.	/		
19		19	ห้องบุคคล-ธุรการ(ตึกเก่า)		Non-CFC	15 P.	/		
20		20	ห้องบุคคล 1(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
21		21	ห้องบุคคล 2(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
22		22	ห้องธุรการ 1(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
23		23	ห้องธุรการ 2(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
24		24	ห้องชั่ง อ้อย(เข้า)1		Non-CFC	15 P.	/		
25		25	ห้องชั่ง อ้อย(เข้า)2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	ห้องชั่ง อ้อย(ออก)1		Non-CFC	15 P.	/		
27		27	ห้องชั่ง อ้อย(ออก)2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
28		28	ห้องชั่งน้ำตาล 1		Non-CFC	15 P.	/		
29		29	ห้องชั่งน้ำตาล 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน ....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

FM-57110-02 Rev.02 วันที่บังคับใช้ 20/11/2563

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ..๘๑..... หน่วยงาน/พื้นที่ .....บ้านพักสวิสดิการพนักงาน..... วันที่ ..15../..8../..68.....

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	บ้านพักฯ	1	ห้อง 111/8(นายสิทธิทัพพ์ นันทสกล)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ห้อง 112/8(นายปฐวี ชะฎาทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ห้อง 113/6(น.ส.นฤมล รัตนวรรณ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ห้อง 114/5(ห้องว่าง รอ IT เข้า)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	ห้อง 115/5(นายสมพร สายบัวแดง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ห้อง 116/6(คุณปรมินทร์ สันติเจริญเลิศ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ห้อง 117/7(น.ส.สุภาพร ประวัน)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ห้อง 118/6(นายทักษิณ นายสุรพล)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	ห้อง 119/7(นายพงษ์อนันต์ คำโสดา)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	ห้อง 122/6(นายประกิต ห่อซือ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	ห้อง 123/6(น.ส.โสถา ประเสริฐศรี/น.ส.ฐิติยา เจนรอบ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12		12	ห้อง 124/6(นายสมเกียรติ บุญทอง และครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	ห้อง 125/6(นายบุญเลิศทองดี และครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	ห้อง 126/3(นายสังวาลย์ ขจรนาถ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	ห้อง 127/4(น.ส.สุวิมล สุขจิตร /น.ส.นิภาพร แป้นทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	ห้อง 128/3(นายอนันต์ หวังทรัพย์)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	ห้อง 129/1(นายเกียรติยศ บุญฤทธิพร้อมครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	ห้อง 130/7(คุณศิเรมอร สะอาดเอียม)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
19		19	ห้อง 131/5(นายสาน โนนโพธิ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
20		20	ห้อง 132/5(นายบุญมา กุลโชติ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
21		21	ห้อง 50/4 (นายคณาศักดิ์ สายบุญลี)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
22		22	ห้อง51/5 (น.ส.กนกอร เสาร์ทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		ติดตั้ง23/03/66
23		23	ห้อง52/5 (น.ส.นายวิชัย มันยืน)		เคมีแห้ง	15 P.	/		ติดตั้ง23/03/66
24		24	แฟลตหญิง 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
25		25	แฟลตหญิง 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	ศูนย์เด็ก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
27		27	ร้านอาหารบ้านพัก		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ๑๑ หน่วยงาน/พื้นที่ .....อาคารจัดหา..... วันที่ 18 / 8 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์	1	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์ 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
2		2	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์ 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร	3	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4		4	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5		5	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 4		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7		7	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 5		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8		8	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 6		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9	หน้าอาคารจัดหา	9	หน้าอาคารจัดหา		NON-CFC	15 P.	✓		
10	หน้าห้องวิจัย	10	หน้าห้องวิจัย		NON-CFC	15 P.	✓		
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน ....

(/) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ๑๒ หน่วยงาน/พื้นที่ .....ยานยนต์ (AUTOMATIVE)..... วันที่ ๒๐ / ๘ / ๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ยานยนต์	1	หน้าห้องแบบ	A-01	Non-CFC	15 P.	✓		
2		2	หน้าห้องยานยนต์	A-02	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3		3	หน้าห้องเก็บน้ำมัน 1	A-03	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4		4	หน้าห้องเก็บน้ำมัน 2	A-04	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5		5	รถจ่ายน้ำมันปิคอัพ ทะเบียน รอ.1151	A-08	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	รถน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน 81-4192	A-09	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7		7	รถน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน	A-10	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8		8	รถตัก 966 (นายพินิจ ปรากฏกล้า)	A-11	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9		9	รถ D6D # 1 (นายสุรพล ใยแดง)	A-12	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
10		10	รถ D6D # 1 (นายสุรพล ใยแดง)	A-16	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
11		11	รถ D6D # 2 (นายมานิต ด่านกระโทก)	A-13	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
12		12	รถ D6D # 2 (นายมานิต ด่านกระโทก)	A-17	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
13		13	รถ D6D # 3 (นายสมนึก สะศิลา)	A-14	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
14		14	รถ D6D # 3 (นายสมนึก สะศิลา)	A-18	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
15		15	รถ D6D # 4 (นายบุญหลง ชะฎาทอง)	A-15	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
16		16	รถ D6D # 4 (นายบุญหลง ชะฎาทอง)	A-19	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
17		17	รถบัส รับส่งนักเรียน	A-20	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
18		18	รถตัก 950 (.....)	A-21	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
19		19	รถตัก 950 E (นายบุญมา นาบำรุง)	A-22	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
20		20	รถ JCB (นายวินัย ชอบสะอาด)	A-23	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
21		21	รถเครน (นายลำดวน นาบำรุง)	A-24	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
22		22	รถ D6D # 5 (นายชอบ ใยแดง)	A-25	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
23		23	รถ D6D # 5 (นายชอบ ใยแดง)	A-26	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
24		24	รถน้ำมัน	A-27	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
25		25	โฟคลิฟท์ • 2		เคมีแห้ง	3 P.	✓		
26		26	โฟคลิฟท์ • 3		เคมีแห้ง	3 P.	✓		
27		27	ห้องเคี่ยวน้ำตาลออแกนิค 1		Non-CFC	15 P.	✓		
28		28	ห้องเคี่ยวน้ำตาลออแกนิค 2		Non-CFC	15 P.	✓		
29		29	ชั้น 2 หน้าห้องออฟฟิตอาคารออแกนิค		Non-CFC	15 P.	✓		
30		30	โรงซ่อมด้านหลังยานยนต์ 1		Non-CFC	15 P.	✓		
31		31	โรงซ่อมด้านหลังยานยนต์ 2		Non-CFC	15 P.	✓		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .. ....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ๕๐ หน่วยงาน/พื้นที่ .....พัสดุ,โรงกลึง,ปั๊มน้ำมัน (STORE)..... วันที่ 21 / 8 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ข้างปั๊มโรงกลึง	1	ปั๊มน้ำมันข้างโรงกลึง 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ปั๊มน้ำมันข้างโรงกลึง 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	ลานอ้อย	3	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	โรงกลึง-เครื่องมือวัด	9	โรงกลึง 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	โรงกลึง 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	เครื่องมือวัด		NON-CFC	16 P.	/		
12	พัสดุ	12	พัสดุ1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	พัสดุ2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	พัสดุ3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	พัสดุ4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	พัสดุ5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17	ถังสำรอง	17					คงเหลือ/ถัง		ชำรุด/นำไปเติม
18		18	ถังสำรอง		เคมีแห้ง	10 P.	—		—
19		19	ถังสำรอง		เคมีแห้ง	15 P.	11		เติม 7
20		20	ถังสำรอง		Co_2	10 P.	1		—
21		21	ถังสำรอง		Co_2	15 P.	1		—
22		22	ถังสำรอง		NON-CFC	10 P.	~~[illegible]~~		เติม 3
23		23	ถังสำรอง		NON-CFC	15 P.	26		เติม 3
24		24	ถังสำรอง		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	12		—

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน ..

( ) (

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ธค หน่วยงาน/พื้นที่ .....คลังสินค้า....(WAREHOUSE)..... วันที่ 26 / 8 / 69

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ							ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง น้ำ / หัวฉีด	สายฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1		1	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-01	เคมีแห้ง		15 P	✓		
2		2	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-02	เคมีแห้ง		15 P	✓		
3		3	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-03	เคมีแห้ง		15 P	✓		
4	โกดัง 1	4	ด้านทิศเหนือ	K1-1	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
		5	ด้านทิศใต้	K1-2	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
5		6	ด้านทิศตะวันออก	w-04	เคมีแห้ง		15 P	✓		
6		7	ด้านทิศตะวันออก	K1-3	ตู้Fire Hose Real			✓		
7		1	ด้านหน้าอาคาร ติดห้องบรรจุ 1 กก.	W-06	เคมีแห้ง		15 P	✓		
8		2	ประตูทางเข้าโกดัง2ทิศเหนือ	W-07	เคมีแห้ง		15 P	✓		
9		3	กลางอาคาร ตรงข้ามไซโล	W-08	เคมีแห้ง		15 P	✓		
10		4	ประตูด้านหลังอาคาร	W-09	เคมีแห้ง		15 P	✓		
11		5	ตรงข้าม โกดัง 3 ทิศใต้	W-10	เคมีแห้ง		15 P	✓		
12		6	ตรงข้าม โกดัง 3 ประตู 1 กลางอาคาร	W-11	เคมีแห้ง		15 P	✓		
13	โกดัง 2	7	ประตูทางเข้าโกดัง2ทิศเหนือ	K2-1	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
14		8	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K2-2	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
15		9	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ(ข้างประตูทิศตะวันออก)	K2-3	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
16		10	ด้านทิศตะวันออก(ข้างประตู)	K2-4	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
17		11	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามโกดัง3)	K2-5	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
18		12	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามโกดัง3)	K2-6	ตู้Fire Hose Real			✓		
19		13	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามทางเข้ารับน้ำตาลK3)	K2-7	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
20		1	ด้านหน้าอาคารโกดัง 3 มุมตะวันตก	W-12	เคมีแห้ง		15 P	✓		
21		2	ระหว่างกลางข้างอาคารทิศใต้	W-14	เคมีแห้ง		15P	✓		
22		3	ด้านหน้าอาคารโกดัง 3 มุมตะวันตก	K3-1	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
23		4	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-2	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
24		5	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-3	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
25		6	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-4	ตู้Fire Hose Real			✓		
26	โกดัง 3	7	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-5	ตู้Fire Hose Real			✓		
27		8	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-6	ตู้Fire Hose Real			✓		
28		9	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-7	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
29		10	มุมด้านหลังอาคารระหว่างโกดัง2ทิศตะวันออก	K3-8	ตู้Fire Hose Real			✓		
30		11	ด้านข้างอาคารทิศใต้	K3-9	ตู้Fire Hose Real			✓		
31		12	ด้านข้างอาคารทิศใต้	K3-10	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
32		13	มุมด้านหน้าอาคารทิศใต้	K3-11	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
33	โกดัง 4	1	ด้านทิศเหนืออาคารคลังสินค้า 4	K4-1	ตู้Fire Hose Real			✓		
34		2	ข้างประตู 1 (ทิศเหนือ)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-2	ตู้Fire Hose Real			✓		
35		3	ข้างประตู2 (ประตูกลาง)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-3	ตู้Fire Hose Real			✓		ติดตั้ง ก.พ.2566
36		4	ข้างประตู3 (ทิศใต้ฝั่งประตูกลาง)อาคารคลัง สินค้า4	K4-4	ตู้Fire Hose Real			✓		
37		5	ข้างประตู3 (ฝั่งทิศใต้)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-5	ตู้Fire Hose Real			✓		
38		6	ประตู2อาคารคลัง 4	W-13	เคมีแห้ง		15 P	✓		
39		1	ก่อสร้าง - โยธา	w-15	เคมีแห้ง		15P	✓		
40		2	ก่อสร้าง - โยธา	w-16	เคมีแห้ง		15P	✓		
41		3	ก่อสร้าง - โยธา	w-17	เคมีแห้ง		15P	✓		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...๘๐... หน่วยงาน/พื้นที่ ....ลูกหีบ (MILL)..... วันที่ ...20.../...8.../...68...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ลูกหีบ	1	ห้องคอนโทรลดั๊มอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ปั๊มน้ำมันคอนโทรลดั๊ม		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า สะพานเมนต์		Non-CFC	15 P.	/		
4		4	ประตูทางเข้าด้านหน้าอาคาร		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	บริเวณพีเนี่ยนชุดที่ 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ปั๊มน้ำอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าลูกหีบชุดที่ 6		Non-CFC	15 P.	/		
8		8	บริเวณพีเนี่ยนชุดที่ 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	เทอร์ไบน์ลูกหีบ ชุดที่ 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	ใต้ห้องคอนโทรลลูกหีบ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	ข้างห้องคอนโทรลไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12		12	ห้อง CCS		เคมีแห้ง	20 P.	/		
13		13	ห้องไฟฟ้าเล็ก(ทิศเหนือ)		Non-CFC	15 P.	/		
14		14	ตะกาว		เคมีแห้ง	20 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ... . ผู้ทบทวน

( ) (

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ส.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อต้ม (EVAPORATOR)..... วันที่ 20 / 8 / 64

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อต้ม	1	ชั้นล่างบันไดทางขึ้นหม้อผสม		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ชั้น 2 ทางขึ้นบันไดหม้อเดี่ยว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ชั้น 2 หน้าหม้อ E 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ชั้น 2 หน้าห้องคอนโทรลไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
5		5	ชั้น 2 หน้าห้องคอนโทรลไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ชั้น 2 ด้านหลังหม้อกรองลูกใหญ่		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ชั้น 2 ติดกับฟิลเตอร์เพรท		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ชั้นล่างห้องเก็บของหม้อต้ม		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ... . ผู้ทบทวน . .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ..... หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อเคียว (VACUUM PUMP)..... วันที่ ..../..../....

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อเคี่ยว	1	บริเวณหน้าถังกวนตั้ง	V-01	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
2		2	หลังหม้อเคี่ยว C	V-02	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3		3	ด้านหน้าอาคาร ชั้น 15 เมตร	V-03	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4		4	ชั้นสายพานยางมาจากไซโล	V-10	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5		5	ชั้นกระพ้อบนสุด	V-11	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	ข้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ หม้อเคี่ยว	V-09	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7		7	หน้าห้องสำนักงานหม้อเคี่ยว	V-04	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8		8	ด้านข้างหม้อเคี่ยว B ตรงข้ามรีไฟน์	V-05	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9		9	ด้านข้างหม้อเคี่ยว C.V.P.	V-06	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
10	รีไฟน์ R4	B-4	หลังหม้อเคี่ยว R 1/1	R-20	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
11	รีไฟน์ R4	C-5	ด้านบนหัวหม้อเคี่ยว R 1/1	R-21	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
12	รีไฟน์ R4	C-3	หน้าห้องคอนโทรลเคี่ยวอาร์	R-22	NON- CFC	15 P.	✓		
13	รีไฟน์ R4	B-10	หลังหม้อเคี่ยว A/R 70 M^2	R-23	เคมีแห้ง	15 P.	✓		

ผู้ตรวจสอบ .. .. ผู้ทบทวน ....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...ก.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อปั่น (CENTRIFUGAL)..... วันที่ ...20/8/68...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อปั่น	1	ชั้นล่างกระพ้อ B	C-06	NON-CFC	15 P.	✓		
2		2	ชั้นล่างใต้สายพานยางหม้อปั่น A	C-07	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3		3	สายพานยางใต้หม้อปั่น A	C-05	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4		4	ชั้นล่างหน้าบันไดขึ้นหม้อเคี่ยว	C-08	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5		5	หน้าหม้อปั่น C (สีเหลือง)	C-04	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าหลังหม้อปั่น A	C-03	NON-CFC	15 P.	✓		
7		7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าหลังหม้อปั่น B	C-02	NON-CFC	15 P.	✓		
8		8	ชั้นหม้อปั่น ข้างกระพ้อ B	C-01	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9									
10									
11									
12									
13									

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน ...

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ส.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ ....รีไฟน์ (REFINE)..... วันที่ 26 / 8 / 69

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	รีไฟน์ R1	G-8	หน้าห้องวิเคราะห์คุณภาพ (เคมี)		Non-CFC	10 P.	/		
2	รีไฟน์ R1	G-4	ใต้หม้อฟอก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	รีไฟน์ R1	D-3	ใต้หม้อกรอง		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4	รีไฟน์ R1	D-7	ใต้หม้อปั่นอาร์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5	รีไฟน์ R1	D-11	หน้าห้องแปลงไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6	รีไฟน์ R1.5	D-4	ชั้นลอยใต้หม้อปั่นอาร์		Non-CFC	15 P.	/		
7	รีไฟน์ R2	A-12	ในห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
8	รีไฟน์ R2	B-12	ในห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
9	รีไฟน์ R2	C-11	หน้าห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
10	รีไฟน์ R2	D-6	หน้าหม้อปั่นอาร์		Non-CFC	15 P.	/		
11	รีไฟน์ R2	B-4	หน้าห้องคอนโทรล หม้อฟอก		Co2	10 P.	/		
12	รีไฟน์ R2	G-3	หน้าหม้อฟอก		Co2	10 P.	/		
13	รีไฟน์ R3	B-11	หน้าห้องบรรจุ+ห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
14	รีไฟน์ R3	E-13	ในห้อง Food defense (FD 04)		Co2	10 P.	/		
15	รีไฟน์ R3	C-11	ในห้องบรรจุน้ำตาล		Co2	10 P.	/		
16	รีไฟน์ R3	G-12	ในห้องบรรจุน้ำตาล		Co2	10 P.	/		
17	รีไฟน์ R4	D-12	หน้าหม้อออบร้อน		Co2	10 P.	/		
18	รีไฟน์ R5	D-11	ตะแกรงเขย่าบนยุ้ง บรรจุ 50 กก.		Co2	10 P.	/		
19	รีไฟน์ R6	F-8	ทางเดินชั้นบนสุดไซโลน้ำตาล1		Non-CFC	15 P.	/		
20	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศใต้1 (S)		Non-CFC	15 P.	/		
21	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศใต้2 (S)		Non-CFC	15 P.	/		
22	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศเหนือ1 (N)		Non-CFC	15 P.	/		
23	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศเหนือ2 (N)		Non-CFC	15 P.	/		
24	ชั้นล่าง		ด้านในห้องแพ็คตัน1		Co2	10 P.	/		
25	ชั้นล่าง		ด้านในห้องแพ็คตัน2		Co2	10 P.	/		
26	R-5		ข้างยุ้งบรรจุ 50 กก.		Co2	10 P.	/		
27	R-2		ชั้นลองห้องเคมี		Non-CFC	15	/		
28	ชั้นล่าง		ห้องบรรจุขวด 1กิโล 1		Co2	10 P.	/		
29	ชั้นล่าง		ห้องบรรจุขวด 1กิโล 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
30	รีไฟน์ R2		ห้องบรรจุถุง 1กิโล นวลทอง1		Co2	10 P.	/		
31	รีไฟน์ R2		ห้องบรรจุถุง 1กิโล นวลทอง2		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน

( ) ,

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ๕๗ หน่วยงาน/พื้นที่ ....เทอร์ไบน์ (TURBINE)..... วันที่ ๒๙ ๑ ๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	เทอร์ไบน์	1	เสาบริเวณปั๊มลมชั้นล่าง	T-01	NON- CFC	15 P.	/		เปลี่ยนจากถังเคมีแห้งเป็น Non-cfc 01/2567
2		2	ห้องเก็บของข้างหม้อแปลงชั้นล่าง	T-02	NON- CFC	15 P.	/		
3		3	หน้าประตูทางเข้าชั้นล่าง	T-03	NON- CFC	15 P.	/		
4		4	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 3		NON- CFC	15 P.	/		เพิ่ม
5		5	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 2		NON- CFC	15 P.	/		เพิ่ม
6		6	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 1		NON- CFC	15 P.	/		เพิ่ม
7		7	ด้านหลังอาคารเทอร์ไบน์		เคมีแห้ง	15 P.	/		เพิ่ม
8		8	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 1	T-05	NON- CFC	10 p.	/		
9		9	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 1		NON- CFC	10 p.	/		เพิ่ม
10		10	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 2	T-06	NON- CFC	15 P.	/		
11		11	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		เพิ่ม
12		12	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 3	T-07	NON- CFC	15 P.	/		
13		13	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		เพิ่ม
14		14	ชั้น 2 ด้านหน้าอาคาร		NON- CFC	15 P.	/		เพิ่ม
15		15	ชั้น 2 ด้านหน้าอาคาร		เคมีแห้ง	15 P.	/		เพิ่ม
16		16	ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก TG 3	T-08	เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	อาคารหม้อไอน้ำ ปั๊มน้ำเข้าเตา	T-13	เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 1	T-10	เคมีแห้ง	15 P.	/		
19		19	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 2	T-11	เคมีแห้ง	15 P.	/		
20		20	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 3	T-12	เคมีแห้ง	15 P.	/		
21		21	ตู้เก็บสายใต้อาคารเทอร์ไบน์ 1		สาย1*1/2	2เส้น	/		เพิ่ม
22		22	ตู้เก็บสายใต้อาคารเทอร์ไบน์ 2		สาย1*1/2	2เส้น	/		เพิ่ม

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...เม.ย.... หน่วยงาน/พื้นที่ ...หม้อไอน้ำ (BOILER)..... วันที่ 28 / 4 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อไอน้ำ	1	โรงกรองน้ำ 1		NON- CFC	15 P.	/		
2		2	โรงกรองน้ำ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	โรงกรองน้ำใหม่ 1		NON- CFC	15 P.	/		ติดตั้ง 20/03/66
4		4	โรงกรองน้ำใหม่ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		ติดตั้ง 20/03/66
5		5	โรงแก๊ส 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	โรงแก๊ส 2		NON- CFC	15 P.	/		
7		7	ชั้นล่างห้องคอนโทรล 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ชั้นล่างห้องคอนโทรล 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	ด้านหน้าห้องเครื่องมือ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	ห้องไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
11		11	ห้องไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		
12		12	ข้างห้องคอนโทรล หน้าเตา 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	ข้างห้องคอนโทรล หน้าเตา 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 1		น้ำแรงดัน	20 P.	/		
15		15	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 2		น้ำแรงดัน	20 P.	/		
16		16	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	หน้าห้องคอนโทรลสะพาน 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	หน้าห้องคอนโทรลสะพาน 2		น้ำแรงดัน	20 P.	/		
19		19	โรงกรองน้ำ 1		ตู้Fire Hose Real		/		ติดตั้ง20/03/66
20		20	โรงกรองน้ำ 2		ตู้Fire Hose Real		/		ติดตั้ง20/03/66
21		21	โรงกรองน้ำ ใหม่ 3		ตู้Fire Hose Real		/		ติดตั้ง20/03/66

ผู้ตรวจสอบ ผู้ทบทวน

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง โรงไฟฟ้า 3

ประจำเดือน ...ส.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ ..เทอร์ไบน์ 2 (TURBINE 2).... วันที่ ...31 / 8 / 68...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	.เทอร์ไบน์ 2	1	หน้าประตูทางเข้า		NON- CFC	15 P.	/		
2		2	ใต้เครื่องเทอร์ไบน์ 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ใต้เครื่องเทอร์ไบน์ 2		NON- CFC	15 P.	/		
4		4	เสาอาคารชั้นล่าง 1		NON- CFC	15 P.	/		
5		5	เสาอาคารชั้นล่าง 2		NON- CFC	15 P.	/		
6		6	เสาอาคารชั้นล่าง 3		NON- CFC	15 P.	/		
7		7	เสาอาคารชั้นล่าง 4		NON- CFC	15 P.	/		
8		8	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
9		9	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		
10		10	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 3		NON- CFC	15 P.	/		
11		11	ชั้นสองด้านทิศใต้เครื่องเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
12		12	ชั้นสองด้านทิศตะวันออกเครื่องเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
13		13	ชั้นสองหน้าห้องคอลโทรลไฟฟ้า		NON- CFC	15 P.	/		
14		14	ชั้นสองห้องคอลโทรลไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
15		15	ชั้นสองห้องคอลโทรลไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		
16		16	บันไดทางขึ้นชั้นสาม		NON- CFC	15 P.	/		
17		17	หน้าห้องคอลโทรลชั้น 3		NON- CFC	15 P.	/		
18		18	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
19		19	ชั้น 3 ห้องคอนไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
20		20	ชั้น 3 ห้องคอนไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง โรงไฟฟ้า 3

ประจำเดือน ส.ค.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ ...หม้อไอน้ำ เตา 4 (BOILER 4)..... วันที่ 31 / 8 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อไอน้ำ 4	1	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	โรงปั๊มน้ำข้างกองกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	โรงเก็บกากอ้อย 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12		12	โรงเก็บกากอ้อย 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	โรงกรองน้ำ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	ห้องคอลโทรลโรงกรองน้ำ		NON- CFC	15 P.	/		
15		15	หน้าเตา 4 ทิศตะวันออก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	หน้าเตา 4 ทิศตะวันตก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	ชั้นลอย1บันไดทางทิศตะวันออก		น้ำแรงดัน	15 P.	/		
18		18	ชั้นลอย2บันไดทางทิศตะวันออก		น้ำแรงดัน	15 P.	/		
19		19	ชั้น3บันไดทางทิศตะวันออก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
20		20	ชั้น4บันไดทางทิศตะวันตก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
21		21	ชั้น 5 ทิศตะวันออกของสายพานกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
22		22	ชั้น 5ตรงกลางของสายพาน		เคมีแห้ง	15 P.	/		
23		23	ชั้น 5 ทิศตะวันตกของสายพานกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
24		24	บ่อขี้เถ้า 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
25		25	บ่อขี้เถ้า 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	โรงซ่อมหม้อไอน้ำเตา 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
27		27	ห้องไฟฟ้า ข้าง IDF 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) (

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ..... หน่วยงาน/พื้นที่ ...ศูนย์ส่งเสริมอ้อย บริษัทฯ..... วันที่ 10 / 5 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ศูนย์ปรือ	1	โรงเก็บปุ๋ย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2	ศูนย์โคกสะอาด	2	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	ศูนย์ไร่ปราสาท	3	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4	ศูนย์โคกตะเคียน	4	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5	ศูนย์บ้านด่าน	5	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6	ศูนย์สังขะ 1	6	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7	ศูนย์สังขะ 2	7	โรงเก็บปุ๋ย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8	ศูนย์บัวเชด 1	8	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	ศูนย์บัวเชด 1	9	บ้านพักพนักงาน		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	ศูนย์บัวเชด 1	10	โรงซ่อมรถ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	ศูนย์บัวเชด 2	11	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	ศูนย์โนนเจริญ	12	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13	ศูนย์พนมดงรัก	13	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14	ศูนย์ประโคนชัย	14	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15	ศูนย์บ้านกรวด	15	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16	ศูนย์ละหานทราย	16	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17	ศูนย์จอมพระ	17	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18	ศูนย์โนนนารายณ์	18	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
19	ศูนย์ปรางค์กู่	19	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
20	ศูนย์ศรีณรงค์	20	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
21	ศูนย์ศรีขรภูมิ	21	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
22	ศูนย์อุทุมพรฯ	22	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
23	ศูนย์โนนคูน	23	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
24	ศูนย์กัณทรลักษณ์	24	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
25	ศูนย์เดชอุดม	25	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...๐๔..... หน่วยงาน/พื้นที่ .....รักษาความปลอดภัย....(Security).&.(Guard)..... วันที่ ...๒...../...๔...../...๖๔.....

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ป้อม รปภ.1	1	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
2	ป้อม รปภ.1	2	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 2		ชนิดน้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
3	ป้อม รปภ.1	3	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 3		ชนิดน้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
4	ป้อม รปภ.11	4	ป้อม 11 (ทางเข้าบ่อขี้เถ้า)		ชนิดน้ำคันโยก	20 ล.	✓		
5	ป้อม รปภ.11	5	ป้อม 11 (ทางเข้าบ่อขี้เถ้า)		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
6	ป้อม รปภ.2	6	ถังดับเพลิง ป้อม 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7	ป้อม รปภ.4	7	ถังดับเพลิง ป้อม 4		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8	ป้อม รปภ.4	8	ถังดับเพลิง ป้อม 4		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9	ป้อม รปภ.7	9	ถังดับเพลิง ป้อม 7		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
10	ไฟฟ้า	10	ด้านหน้าห้องหม้อแปลงไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
11	สิ่งแวดล้อม	11	โรงคัดแยกขยะ (หน้าห้องแล็ป)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
12	สิ่งแวดล้อม	12	โรงคัดแยกขยะ		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
13	สิ่งแวดล้อม	13	โรงคัดแยกขยะ 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
14	สิ่งแวดล้อม	14	โรงคัดแยกขยะ 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
15	สิ่งแวดล้อม	15	โรงคัดแยกขยะ 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
16	บ้านพัก	16	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
17	บ้านพัก	17	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
18	บ้านพัก	18	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
19	กองกากอ้อย	19	ด้านตะวันออกเฉียงใต้(สเปรย์พอนด์)		ตู้เก็บสาย		✓		
20	หม้อไอน้ำ	20	บริเวณ IDF 2 (ตู้สาย 1 นิ้ว)		ตู้Fire Hose Real		✓		
21	หม้อไอน้ำ	21	ด้านล่างสะพานกากอ้อย (ตู้สาย 1 นิ้ว)		ตู้Fire Hose Real		✓		
22	ลูกหีบ	22	ด้านทิศเหนืออาคาร ลูกหีบ		ตู้F1		✓		* รายละเอียด
23	ลูกหีบ	23	ด้านทิศตะวันตก บริเวณห้อง สอน.		ตู้เก็บสาย		✓		
24	ป้อม 11	24	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง ป้อม 11		ตู้เก็บสาย		✓		
25	โกดัง 2	25	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง หน้าโกดัง 2		ตู้F3		✓		* รายละเอียด
26	หม้อไอน้ำ	26	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง ชั้น 1หม้อไอน้ำ		ตู้F2		✓		* รายละเอียด
27	พัสดุ	27	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง หน้าพัสดุ		ตู้F4		✓		* รายละเอียด

* รายละเอียดอุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละตู้

1	ตู้ F 1 แผนกลูกหีบ เสือคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงมีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
2	ตู้ F2 แผนกหม้อไอน้ำ เสือคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
3	ตู้ F 3 แผนกคลังสินค้า เสือคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
4	ตู้ F 4 แผนกพัสดุ เสือคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม

ผู้ตรวจสอบ ... . ผู้ทบทว

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ก.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ .....สำนักงาน,โรงครัว,บุคคล-ธุรการ..... วันที่ 8 / 9 / 61

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	สำนักงาน, โรงอาหาร ,บุคคล-ธุรการ	1	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ห้องสารสนเทศ		Non-CFC	10 P.	/		
5		5	หน้าห้องตรวจสอบ 1		Non-CFC	10 P.	/		
6		6	หน้าห้องตรวจสอบ 2		Non-CFC	10 P.	/		
7		7	หน้าห้องบัญชีทั่วไป 1		Non-CFC	10 P.	/		
8		8	หน้าห้องบัญชีทั่วไป 2		Non-CFC	10 P.	/		
9		9	ห้องครัวออฟฟิต		Non-CFC	10 P.	/		
10		10	ห้องพระ		Non-CFC	10 P.	/		
11		11	หน้าห้องจัดหา		Non-CFC	10 P.	/		
12		12	ประตูทางลงไปโรงครัว 1		Non-CFC	15 P.	/		
13		13	ประตูทางลงไปโรงครัว 2		Non-CFC	15 P.	/		
14		14	โรงอาหารลานนอก1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	โรงอาหารลานนอก2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	โรงอาหาร(ข้างจัดซื้อ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	อาคารธุรการ (ถังแดง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	อาคารธุรการ (ถังเขียว)		Non-CFC	15 P.	/		
19		19	ห้องบุคคล-ธุรการ(ตึกเก่า)		Non-CFC	15 P.	/		
20		20	ห้องบุคคล 1(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
21		21	ห้องบุคคล 2(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
22		22	ห้องธุรการ 1(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
23		23	ห้องธุรการ 2(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
24		24	ห้องชั่ง อ้อย(เข้า)1		Non-CFC	15 P.	/		
25		25	ห้องชั่ง อ้อย(เข้า)2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	ห้องชั่ง อ้อย(ออก)1		Non-CFC	15 P.	/		
27		27	ห้องชั่ง อ้อย(ออก)2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
28		28	ห้องชั่งน้ำตาล 1		Non-CFC	15 P.	/		
29		29	ห้องชั่งน้ำตาล 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน

( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ก.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ .....บ้านพักสวิสดิการพนักงาน..... วันที่ 17 / 5 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	บ้านพักฯ	1	ห้อง 111/8(นายสิทธิทัพพ์ นันทสกล)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
2		2	ห้อง 112/8(นายปฐวี ชะฎาทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3		3	ห้อง 113/6(น.ส.นฤมล รัตนวรรณ)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4		4	ห้อง 114/5(ห้องว่าง รอ IT เข้า)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5		5	ห้อง 115/5(นายสมพร สายบัวแดง)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	ห้อง 116/6(คุณปรมินทร์ สันติเจริญเลิศ)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7		7	ห้อง 117/7(น.ส.สุภาพร ประวัน)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8		8	ห้อง 118/6(นายทักษิณ นายสุรพล)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9		9	ห้อง 119/7(นายพงษ์อนันต์ คำโสดา)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
10		10	ห้อง 122/6(นายประกิต ห่อซือ)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
11		11	ห้อง 123/6(น.ส.โสถา ประเสริฐศรี/น.ส.ฐิติยา เจนรอบ)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
12		12	ห้อง 124/6(นายสมเกียรติ บุญทอง และครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
13		13	ห้อง 125/6(นายบุญเลิศทองดี และครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
14		14	ห้อง 126/3(นายสังวาลย์ ขจรนาถ)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
15		15	ห้อง 127/4(น.ส.สุวิมล สุขจิตร /น.ส.นิภาพร แป้นทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
16		16	ห้อง 128/3(นายอนันต์ หวังทรัพย์)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
17		17	ห้อง 129/1(นายเกียรติยศ บุญฤทธิพร้อมครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
18		18	ห้อง 130/7(คุณศิเรมอร สะอาดเอียม)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
19		19	ห้อง 131/5(นายสาน โนนโพธิ)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
20		20	ห้อง 132/5(นายบุญมา กุลโชติ)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
21		21	ห้อง 50/4 (นายคณาศักดิ์ สายบุญลี)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
22		22	ห้อง51/5 (น.ส.กนกอร เสาร์ทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		ติดตั้ง23/03/66
23		23	ห้อง52/5 (น.ส.นายวิชัย มันยืน)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		ติดตั้ง23/03/66
24		24	แฟลตหญิง 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
25		25	แฟลตหญิง 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
26		26	ศูนย์เด็ก		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
27		27	ร้านอาหารบ้านพัก		เคมีแห้ง	15 P.	✓		

ผู้ตรวจสอบ .. .. ผู้ทบทวน ....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ก.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ .....อาคารจัดหา..... วันที่ 18 / 9 / 65

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์	1	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์ 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร	3	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	หน้าอาคารจัดหา	9	หน้าอาคารจัดหา		NON-CFC	15 P.	/		
10	หน้าห้องวิจัย	10	หน้าห้องวิจัย		NON-CFC	15 P.	/		
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน 4ค หน่วยงาน/พื้นที่ .....ยานยนต์ (AUTOMATIVE)..... วันที่ 20/4/68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ยานยนต์	1	หน้าห้องแบบ	A-01	Non-CFC	15 P.	/		
2		2	หน้าห้องยานยนต์	A-02	เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	หน้าห้องเก็บน้ำมัน 1	A-03	เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	หน้าห้องเก็บน้ำมัน 2	A-04	เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	รถจ่ายน้ำมันปิคอัพ ทะเบียน รอ.1151	A-08	เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	รถน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน 81-4192	A-09	เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	รถน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน	A-10	เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	รถตัก 966 (นายพินิจ ปรากฏกล้า)	A-11	เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	รถ D6D # 1 (นายสุรพล ใยแดง)	A-12	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
10		10	รถ D6D # 1 (นายสุรพล ใยแดง)	A-16	เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	รถ D6D # 2 (นายมานิต ด่านกระโทก)	A-13	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
12		12	รถ D6D # 2 (นายมานิต ด่านกระโทก)	A-17	เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	รถ D6D # 3 (นายสมนึก สะศิลา)	A-14	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
14		14	รถ D6D # 3 (นายสมนึก สะศิลา)	A-18	เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	รถ D6D # 4 (นายบุญหลง ชะฎาทอง)	A-15	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
16		16	รถ D6D # 4 (นายบุญหลง ชะฎาทอง)	A-19	เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	รถบัส รับส่งนักเรียน	A-20	เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	รถตัก 950 (.....)	A-21	เคมีแห้ง	15 P.	/		
19		19	รถตัก 950 E (นายบุญมา นาบำรุง)	A-22	เคมีแห้ง	15 P.	/		
20		20	รถ JCB (นายวินัย ชอบสะอาด)	A-23	เคมีแห้ง	15 P.	/		
21		21	รถเครน (นายลำดวน นาบำรุง)	A-24	เคมีแห้ง	15 P.	/		
22		22	รถ D6D # 5 (นายชอบ ใยแดง)	A-25	เคมีแห้ง	15 P.	/		
23		23	รถ D6D # 5 (นายชอบ ใยแดง)	A-26	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
24		24	รถน้ำมัน	A-27	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
25		25	โฟคลิฟท์ • 2		เคมีแห้ง	3 P.	/		
26		26	โฟคลิฟท์ • 3		เคมีแห้ง	3 P.	/		
27		27	ห้องเคี่ยวน้ำตาลออแกนิค 1		Non-CFC	15 P.	/		
28		28	ห้องเคี่ยวน้ำตาลออแกนิค 2		Non-CFC	15 P.	/		
29		29	ชั้น 2 หน้าห้องออฟฟิตอาคารออแกนิค		Non-CFC	15 P.	/		
30		30	โรงซ่อมด้านหลังยานยนต์ 1		Non-CFC	15 P.	/		
31		31	โรงซ่อมด้านหลังยานยนต์ 2		Non-CFC	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ..ก.ย..... หน่วยงาน/พื้นที่ .....พัสดุ,โรงกลึง,ปั้มน้ำมัน (STORE)..... วันที่ 20 / 9 / 65

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ข้างปั้มโรงกลึง	1	ปั้มน้ำมันข้างโรงกลึง 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
2		2	ปั้มน้ำมันข้างโรงกลึง 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3	ลานอ้อย	3	ปั้มน้ำมันลานอ้อย 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4		4	ปั้มน้ำมันลานอ้อย 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5		5	ปั้มน้ำมันลานอ้อย 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	ปั้มน้ำมันลานอ้อย 4		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7		7	ปั้มน้ำมันลานอ้อย 5		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8		8	ปั้มน้ำมันลานอ้อย 6		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9	โรงกลึง-เครื่องมือวัด	9	โรงกลึง 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
10		10	โรงกลึง 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
11		11	เครื่องมือวัด		NON-CFC	16 P.	✓		
12	พัสดุ	12	พัสดุ1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
13		13	พัสดุ2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
14		14	พัสดุ3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
15		15	พัสดุ4		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
16		16	พัสดุ5		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
17	ถังสำรอง	17					คงเหลือ/ถัง		ชำรุด/นำไปเติม
18		18	ถังสำรอง		เคมีแห้ง	10 P.	–		–
19		19	ถังสำรอง		เคมีแห้ง	15 P.	14		8-20.
20		20	ถังสำรอง		Co_2	10 P.	9		–
21		21	ถังสำรอง		Co_2	15 P.	2		–
22		22	ถังสำรอง		NON-CFC	10 P.	–		–
23		23	ถังสำรอง		NON-CFC	15 P.	4		24.
24		24	ถังสำรอง		น้ำอัดแรงดัน	20 P.			

ผู้ตรวจสอบ ผู้ทบทวน

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ก.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ .....คลังสินค้า....(WAREHOUSE)..... วันที่ 22 / 9 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ							ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด		ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1		1	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-01	เคมีแห้ง		15 P	/		
2		2	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-02	เคมีแห้ง		15 P	/		
3		3	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-03	เคมีแห้ง		15 P	/		
4	โกดัง 1	4	ด้านทิศเหนือ	K1-1	1.5"1เส้น	1อัน		/		
		5	ด้านทิศใต้	K1-2	1.5"1เส้น	1อัน		/		
5		6	ด้านทิศตะวันออก	w-04	เคมีแห้ง		15 P	/		
6		7	ด้านทิศตะวันออก	K1-3	ตู้Fire Hose Real			/		
7		1	ด้านหน้าอาคาร ติดห้องบรรจุ 1 กก.	W-06	เคมีแห้ง		15 P	/		
8		2	ประตูทางเข้าโกดัง2ทิศเหนือ	W-07	เคมีแห้ง		15 P	/		
9		3	กลางอาคาร ตรงข้ามไซโล	W-08	เคมีแห้ง		15 P	/		
10		4	ประตูด้านหลังอาคาร	W-09	เคมีแห้ง		15 P	/		
11		5	ตรงข้าม โกดัง 3 ทิศใต้	W-10	เคมีแห้ง		15 P	/		
12		6	ตรงข้าม โกดัง 3 ประตู 1 กลางอาคาร	W-11	เคมีแห้ง		15 P	/		
13	โกดัง 2	7	ประตูทางเข้าโกดัง2ทิศเหนือ	K2-1	1.5"1เส้น	1อัน		/		
14		8	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K2-2	1.5"1เส้น	1อัน		/		
15		9	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ(ข้างประตูทิศตะวันออก)	K2-3	1.5"1เส้น	1อัน		/		
16		10	ด้านทิศตะวันออก(ข้างประตู)	K2-4	1.5"1เส้น	1อัน		/		
17		11	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามโกดัง3)	K2-5	1.5"1เส้น	1อัน		/		
18		12	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามโกดัง3)	K2-6	ตู้Fire Hose Real			/		
19		13	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามทางเข้ารับน้ำตาลK3)	K2-7	1.5"1เส้น	1อัน		/		
20		1	ด้านหน้าอาคารโกดัง 3 มุมตะวันตก	W-12	เคมีแห้ง		15 P	/		
21		2	ระหว่างกลางข้างอาคารทิศใต้	W-14	เคมีแห้ง		15P	/		
22		3	ด้านหน้าอาคารโกดัง 3 มุมตะวันตก	K3-1	1.5"1เส้น	1อัน		/		
23		4	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-2	1.5"1เส้น	1อัน		/		
24		5	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-3	1.5"1เส้น	1อัน		/		
25		6	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-4	ตู้Fire Hose Real			/		
26	โกดัง 3	7	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-5	ตู้Fire Hose Real			/		
27		8	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-6	ตู้Fire Hose Real			/		
28		9	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-7	1.5"1เส้น	1อัน		/		
29		10	มุมด้านหลังอาคารระหว่างโกดัง2ทิศตะวันออก	K3-8	ตู้Fire Hose Real			/		
30		11	ด้านข้างอาคารทิศใต้	K3-9	ตู้Fire Hose Real			/		
31		12	ด้านข้างอาคารทิศใต้	K3-10	1.5"1เส้น	1อัน		/		
32		13	มุมด้านหน้าอาคารทิศใต้	K3-11	1.5"1เส้น	1อัน		/		
33	โกดัง 4	1	ด้านทิศเหนืออาคารคลังสินค้า 4	K4-1	ตู้Fire Hose Real			/		
34		2	ข้างประตู 1 (ทิศเหนือ)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-2	ตู้Fire Hose Real			/		
35		3	ข้างประตู2 (ประตูกลาง)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-3	ตู้Fire Hose Real			/		ติดตั้ง ก.พ.2566
36		4	ข้างประตู3 (ทิศใต้ฝั่งประตูกลาง)อาคารคลัง สินค้า4	K4-4	ตู้Fire Hose Real			/		
37		5	ข้างประตู3 (ฝั่งทิศใต้)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-5	ตู้Fire Hose Real			/		
38		6	ประตู2อาคารคลัง 4	W-13	เคมีแห้ง		15 P	/		
39		1	ก่อสร้าง - โยธา	w-15	เคมีแห้ง		15P	/		
40		2	ก่อสร้าง - โยธา	w-16	เคมีแห้ง		15P	/		
41		3	ก่อสร้าง - โยธา	w-17	เคมีแห้ง		15P	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ก.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ ....ลูกหีบ (MILL)..... วันที่ 2/9/66

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ลูกหีบ	1	ห้องคอนโทรลดิ้มอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ปั๊มน้ำมันคอนโทรลดิ้ม		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า ละพานเมนต์		Non-CFC	15 P.	/		
4		4	ประตูทางเข้าด้านหน้าอาคาร		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	บริเวณพีเนี่ยนชุดที่ 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ปั๊มน้ำอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าลูกหีบชุดที่ 6		Non-CFC	15 P.	/		
8		8	บริเวณพีเนี่ยนชุดที่ 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	เทอร์โบน์ลูกหีบ ชุดที่ 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	ใต้ห้องคอนโทรลลูกหีบ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	ข้างห้องคอนโทรลไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12		12	ห้อง CCS		เคมีแห้ง	20 P.	/		
13		13	ห้องไฟฟ้าเล็ก(ทิศเหนือ)		Non-CFC	15 P.	/		
14		14	ตะกาว		เคมีแห้ง	20 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .. .. ผู้ทบทวน .. ..

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ..... หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อต้ม (EVAPORATOR)..... วันที่ 21 / 5 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อต้ม	1	ชั้นล่างบันไดทางขึ้นหม้อผสม		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
2		2	ชั้น 2 ทางขึ้นบันไดหม้อเคี่ยว		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3		3	ชั้น 2 หน้าหม้อ E 6		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4		4	ชั้น 2 หน้าห้องคอนโทรลไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	✓		
5		5	ชั้น 2 หน้าห้องคอนโทรลไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	ชั้น 2 ด้านหลังหม้อกรองลูกใหญ่		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7		7	ชั้น 2 ติดกับฟิลเตอร์เพรท		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8		8	ชั้นล่างห้องเก็บของหม้อต้ม		เคมีแห้ง	15 P.	✓		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .. ..

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ..ธ.ค..... หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อเคียว (VACUUM PUMP)..... วันที่ ..21../..9../..68...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อเคี่ยว	1	บริเวณหน้าถังกวนตั้ง	V-01	เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	หลังหม้อเคี่ยว C	V-02	เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ด้านหน้าอาคาร ชั้น 15 เมตร	V-03	เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ชั้นสายพานยางมาจากไซโล	V-10	เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	ชั้นกระพ้อบนสุด	V-11	เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ข้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ หม้อเคี่ยว	V-09	เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	หน้าห้องสำนักงานหม้อเคี่ยว	V-04	เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ด้านข้างหม้อเคี่ยว B ตรงข้ามรีไฟน์	V-05	เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	ด้านข้างหม้อเคี่ยว C.V.P.	V-06	เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	รีไฟน์ R4	B-4	หลังหม้อเคี่ยว R 1/1	R-20	เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	รีไฟน์ R4	C-5	ด้านบนหัวหม้อเคี่ยว R 1/1	R-21	เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	รีไฟน์ R4	C-3	หน้าห้องคอนโทรลเคี่ยวอาร์	R-22	NON- CFC	15 P.	/		
13	รีไฟน์ R4	B-10	หลังหม้อเคี่ยว A/R 70 M^3	R-23	เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...ก.ย.... หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อปั๊น (CENTRIFUGAL)..... วันที่ ...21/4/68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อปั๊น	1	ชั้นล่างกระพ้อ B	C-06	NON-CFC	15 P.	/		
2		2	ชั้นล่างใต้สายพานยางหม้อปั๊น A	C-07	เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	สายพานยางใต้หม้อปั๊น A	C-05	เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ชั้นล่างหน้าบันไดขึ้นหม้อเคี่ยว	C-08	เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	หน้าหม้อปั๊น C (สีเหลือง)	C-04	เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าหลังหม้อปั๊น A	C-03	NON-CFC	15 P.	/		
7		7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าหลังหม้อปั๊น B	C-02	NON-CFC	15 P.	/		
8		8	ชั้นหม้อปั๊น ข้างกระพ้อ B	C-01	เคมีแห้ง	15 P.	/		
9									
10									
11									
12									
13									

ผู้ตรวจสอบ ... .

( )

ผู้ตรวจ

ผู้ทบทวน .....

( )

จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ๓๘ หน่วยงาน/พื้นที่ ....รีไฟน์ (REFINE)..... วันที่ 28/9/68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	รีไฟน์ R1	G-8	หน้าห้องวิเคราะห์คุณภาพ (เคมี)		Non-CFC	10 P.	/		
2	รีไฟน์ R1	G-4	ใต้หม้อฟอก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	รีไฟน์ R1	D-3	ใต้หม้อกรอง		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4	รีไฟน์ R1	D-7	ใต้หม้อปั่นอาร์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5	รีไฟน์ R1	D-11	หน้าห้องแปลงไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6	รีไฟน์ R1.5	D-4	ชั้นลอยใต้หม้อปั่นอาร์		Non-CFC	15 P.	/		
7	รีไฟน์ R2	A-12	ในห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
8	รีไฟน์ R2	B-12	ในห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
9	รีไฟน์ R2	C-11	หน้าห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
10	รีไฟน์ R2	D-6	หน้าหม้อปั่นอาร์		Non-CFC	15 P.	/		
11	รีไฟน์ R2	B-4	หน้าห้องคอนโทรล หม้อฟอก		Co2	10 P.	/		
12	รีไฟน์ R2	G-3	หน้าหม้อฟอก		Co2	10 P.	/		
13	รีไฟน์ R3	B-11	หน้าห้องบรรจุ+ห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
14	รีไฟน์ R3	E-13	ในห้อง Food defense (FD 04)		Co2	10 P.	/		
15	รีไฟน์ R3	C-11	ในห้องบรรจุน้ำตาล		Co2	10 P.	/		
16	รีไฟน์ R3	G-12	ในห้องบรรจุน้ำตาล		Co2	10 P.	/		
17	รีไฟน์ R4	D-12	หน้าหม้ออบร้อน		Co2	10 P.	/		
18	รีไฟน์ R5	D-11	ตะแกรงเขย่าบนยุ้ง บรรจุ 50 กก.		Co2	10 P.	/		
19	รีไฟน์ R6	F-8	ทางเดินชั้นบนสุดไซโลน้ำตาล1		Non-CFC	15 P.	/		
20	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศใต้1 (S)		Non-CFC	15 P.	/		
21	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศใต้2 (S)		Non-CFC	15 P.	/		
22	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศเหนือ1 (N)		Non-CFC	15 P.	/		
23	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศเหนือ2 (N)		Non-CFC	15 P.	/		
24	ชั้นล่าง		ด้านในห้องแพ็คตัน1		Co2	10 P.	/		
25	ชั้นล่าง		ด้านในห้องแพ็คตัน2		Co2	10 P.	/		
26	R-5		ข้างยุ้งบรรจุ 50 กก.		Co2	10 P.	/		
27	R-2		ชั้นสองห้องเคมี		Non-CFC	15	/		
28	ชั้นล่าง		ห้องบรรจุขวด 1กิโล 1		Co2	10 P.	/		
29	ชั้นล่าง		ห้องบรรจุขวด 1กิโล 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
30	รีไฟน์ R2		ห้องบรรจุถุง 1กิโล นวลทอง1		Co2	10 P.	/		
31	รีไฟน์ R2		ห้องบรรจุถุง 1กิโล นวลทอง2		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...๐๔..... หน่วยงาน/พื้นที่ ....เทอร์ไบน์ (TURBINE)..... วันที่ ๒๗ / ๙ / ๖๔

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	เทอร์ไบน์	1	เสาบริเวณปั๊มลมชั้นล่าง	T-01	NON- CFC	15 P.	✓		เปลี่ยนจากถังเคมีแห้งเป็น Non-cfc 01/2567
2		2	ห้องเก็บของข้างหม้อแปลงชั้นล่าง	T-02	NON- CFC	15 P.	✓		
3		3	หน้าประตูทางเข้าชั้นล่าง	T-03	NON- CFC	15 P.	✓		
4		4	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 3		NON- CFC	15 P.	✓		เพิ่ม
5		5	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 2		NON- CFC	15 P.	✓		เพิ่ม
6		6	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 1		NON- CFC	15 P.	✓		เพิ่ม
7		7	ด้านหลังอาคารเทอร์ไบน์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		เพิ่ม
8		8	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 1	T-05	NON- CFC	10 p.	✓		
9		9	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 1		NON- CFC	10 p.	✓		เพิ่ม
10		10	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 2	T-06	NON- CFC	15 P.	✓		
11		11	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		เพิ่ม
12		12	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 3	T-07	NON- CFC	15 P.	✓		
13		13	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		เพิ่ม
14		14	ชั้น 2 ด้านหน้าอาคาร		NON- CFC	15 P.	✓		เพิ่ม
15		15	ชั้น 2 ด้านหน้าอาคาร		เคมีแห้ง	15 P.	✓		เพิ่ม
16		16	ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก TG 3	T-08	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
17		17	อาคารหม้อไอน้ำ ปั๊มน้ำเข้าเตา	T-13	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
18		18	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 1	T-10	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
19		19	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 2	T-11	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
20		20	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 3	T-12	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
21		21	ตู้เก็บสายใต้อาคารเทอร์ไบน์ 1		สาย1*1/2	2เส้น	✓		เพิ่ม
22		22	ตู้เก็บสายใต้อาคารเทอร์ไบน์ 2		สาย1*1/2	2เส้น	✓		เพิ่ม

ผู้ตรวจสอบ .. .. ผู้ทบทวน .. ..

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...... หน่วยงาน/พื้นที่ ...หม้อไอน้ำ (BOILER)..... วันที่ 28 / 9 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อไอน้ำ	1	โรงกรองน้ำ 1		NON- CFC	15 P.	/		
2		2	โรงกรองน้ำ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	โรงกรองน้ำใหม่ 1		NON- CFC	15 P.	/		ติดตั้ง 20/03/66
4		4	โรงกรองน้ำใหม่ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		ติดตั้ง 20/03/66
5		5	โรงแก๊ส 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	โรงแก๊ส 2		NON- CFC	15 P.	/		
7		7	ชั้นล่างห้องคอนโทรล 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ชั้นล่างห้องคอนโทรล 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	ด้านหน้าห้องเครื่องมือ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	ห้องไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
11		11	ห้องไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		
12		12	ข้างห้องคอนโทรล หน้าเตา 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	ข้างห้องคอนโทรล หน้าเตา 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 1		น้ำแรงดัน	20 P.	/		
15		15	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 2		น้ำแรงดัน	20 P.	/		
16		16	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	หน้าห้องคอนโทรลละพาน 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	หน้าห้องคอนโทรลละพาน 2		น้ำแรงดัน	20 P.	/		
19		19	โรงกรองน้ำ 1		ตู้Fire Hose Real		/		ติดตั้ง20/03/66
20		20	โรงกรองน้ำ 2		ตู้Fire Hose Real		/		ติดตั้ง20/03/66
21		21	โรงกรองน้ำ ใหม่ 3		ตู้Fire Hose Real		/		ติดตั้ง20/03/66

ผู้ตรวจสอบ .. .. ผู้ทบทวน .....

( ))

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง โรงไฟฟ้า 3

ประจำเดือน ..ก.ย..... หน่วยงาน/พื้นที่ ..เทอร์ไบน์ 2 (TURBINE 2).... วันที่ ..๒๕/..๙/..๕๔.....

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	.เทอร์ไบน์ 2	1	หน้าประตูทางเข้า		NON- CFC	15 P.	✓		
2		2	ใต้เครื่องเทอร์ไบน์ 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3		3	ใต้เครื่องเทอร์ไบน์ 2		NON- CFC	15 P.	✓		
4		4	เสาอาคารชั้นล่าง 1		NON- CFC	15 P.	✓		
5		5	เสาอาคารชั้นล่าง 2		NON- CFC	15 P.	✓		
6		6	เสาอาคารชั้นล่าง 3		NON- CFC	15 P.	✓		
7		7	เสาอาคารชั้นล่าง 4		NON- CFC	15 P.	✓		
8		8	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	✓		
9		9	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	✓		
10		10	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 3		NON- CFC	15 P.	✓		
11		11	ชั้นสองด้านทิศใต้เครื่องเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	✓		
12		12	ชั้นสองด้านทิศตะวันออกเครื่องเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	✓		
13		13	ชั้นสองหน้าห้องคอลโทรลไฟฟ้า		NON- CFC	15 P.	✓		
14		14	ชั้นสองห้องคอลโทรลไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	✓		
15		15	ชั้นสองห้องคอลโทรลไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	✓		
16		16	บันไดทางขึ้นชั้นสาม		NON- CFC	15 P.	✓		
17		17	หน้าห้องคอลโทรลชั้น 3		NON- CFC	15 P.	✓		
18		18	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	✓		
19		19	ชั้น 3 ห้องคอนไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	✓		
20		20	ชั้น 3 ห้องคอนไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	✓		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง โรงไฟฟ้า 3

ประจำเดือน ก.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ ...หม้อไอน้ำ เตา 4 (BOILER 4)..... วันที่ 28/5/68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อไอน้ำ 4	1	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
2		2	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3		3	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 3		เคมีแห้ง	15 P.			
4		4	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 4		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5		5	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 5		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7		7	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8		8	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9		9	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 4		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
10		10	โรงปั๊มน้ำข้างกองกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
11		11	โรงเก็บกากอ้อย 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
12		12	โรงเก็บกากอ้อย 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
13		13	โรงกรองน้ำ		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
14		14	ห้องคอลโทรลโรงกรองน้ำ		NON- CFC	15 P.	✓		
15		15	หน้าเตา 4 ทิศตะวันออก		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
16		16	หน้าเตา 4 ทิศตะวันตก		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
17		17	ชั้นลอย1บันไดทางทิศตะวันออก		น้ำแรงดัน	15 P.	✓		
18		18	ชั้นลอย2บันไดทางทิศตะวันออก		น้ำแรงดัน	15 P.	✓		
19		19	ชั้น3บันไดทางทิศตะวันออก		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
20		20	ชั้น4บันไดทางทิศตะวันตก		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
21		21	ชั้น 5 ทิศตะวันออกของสายพานกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
22		22	ชั้น 5ตรงกลางของสายพาน		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
23		23	ชั้น 5 ทิศตะวันตกของสายพานกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
24		24	บ่อขี้เถ้า 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
25		25	บ่อขี้เถ้า 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
26		26	โรงซ่อมหม้อไอน้ำเตา 4		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
27		27	ห้องไฟฟ้า ข้าง IDF 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน

( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ๑๐ หน่วยงาน/พื้นที่ ...ศูนย์ส่งเสริมอ้อย บริษัทฯ..... วันที่ 3 / 10 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำ ดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ศูนย์ปรือ	1	โรงเก็บปุ๋ย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2	ศูนย์โคกสะอาด	2	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	ศูนย์ไร่ปราสาท	3	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4	ศูนย์โคกตะเคียน	4	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5	ศูนย์บ้านด่าน	5	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6	ศูนย์สังขะ 1	6	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7	ศูนย์สังขะ 2	7	โรงเก็บปุ๋ย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8	ศูนย์บัวเชด 1	8	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	ศูนย์บัวเชด 1	9	บ้านพักพนักงาน		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	ศูนย์บัวเชด 1	10	โรงซ่อมรถ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	ศูนย์บัวเชด 2	11	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	ศูนย์โนนเจริญ	12	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13	ศูนย์พนมดงรัก	13	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14	ศูนย์ประโคนชัย	14	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15	ศูนย์บ้านกรวด	15	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16	ศูนย์ละหานทราย	16	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17	ศูนย์จอมพระ	17	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18	ศูนย์โนนนารายณ์	18	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
19	ศูนย์ปรางค์กู่	19	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
20	ศูนย์ศรีณรงค์	20	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
21	ศูนย์ศรีขรภูมิ	21	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
22	ศูนย์อุทุมพรฯ	22	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
23	ศูนย์โนนคูน	23	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
24	ศูนย์กัณทรลักษณ์	24	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
25	ศูนย์เดชอุดม	25	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน .....

( ) (

ผู้ตรวจ จบ.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...๓๐... หน่วยงาน/พื้นที่ .....รักษาความปลอดภัย....(Security).&.(Guard)..... วันที่ ...6.../...10.../...68...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ป้อม รปภ.1	1	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2	ป้อม รปภ.1	2	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 2		ชนิดน้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
3	ป้อม รปภ.1	3	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 3		ชนิดน้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
4	ป้อม รปภ.11	4	ป้อม 11 (ทางเข้าบ่อขี้เถ้า)		ชนิดน้ำคันโยก	20 ล.	/		
5	ป้อม รปภ.11	5	ป้อม 11 (ทางเข้าบ่อขี้เถ้า)		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
6	ป้อม รปภ.2	6	ถังดับเพลิง ป้อม 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7	ป้อม รปภ.4	7	ถังดับเพลิง ป้อม 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8	ป้อม รปภ.4	8	ถังดับเพลิง ป้อม 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	ป้อม รปภ.7	9	ถังดับเพลิง ป้อม 7		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	ไฟฟ้า	10	ด้านหน้าห้องหม้อแปลงไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	สิ่งแวดล้อม	11	โรงคัดแยกขยะ (หน้าห้องแล็ป)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	สิ่งแวดล้อม	12	โรงคัดแยกขยะ		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
13	สิ่งแวดล้อม	13	โรงคัดแยกขยะ 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14	สิ่งแวดล้อม	14	โรงคัดแยกขยะ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15	สิ่งแวดล้อม	15	โรงคัดแยกขยะ 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16	บ้านพัก	16	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17	บ้านพัก	17	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18	บ้านพัก	18	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
19	กองกากอ้อย	19	ด้านตะวันออกเฉียงใต้(สเปรย์พอนด์)		ตู้เก็บสาย		/		
20	หม้อไอน้ำ	20	บริเวณ IDF 2 (ตู้สาย 1 นิ้ว)		ตู้Fire Hose Real		/		
21	หม้อไอน้ำ	21	ด้านล่างสะพานกากอ้อย (ตู้สาย 1 นิ้ว)		ตู้Fire Hose Real		/		
22	ลูกหีบ	22	ด้านทิศเหนืออาคาร ลูกหีบ		ตู้F1		/		* รายละเอียด
23	ลูกหีบ	23	ด้านทิศตะวันตก บริเวณห้อง สอน.		ตู้เก็บสาย		/		
24	ป้อม 11	24	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง ป้อม 11		ตู้เก็บสาย		/		
25	โกดัง 2	25	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง หน้าโกดัง 2		ตู้F3		/		* รายละเอียด
26	หม้อไอน้ำ	26	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง ชั้น 1หม้อไอน้ำ		ตู้F2		/		* รายละเอียด
27	พัสดุ	27	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง หน้าพัสดุ		ตู้F4		/		* รายละเอียด

* รายละเอียดอุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละตู้

1	ตู้ F 1 แผนกลูกหีบ เสื้อคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงมีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
2	ตู้ F2 แผนกหม้อไอน้ำ เสื้อคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
3	ตู้ F 3 แผนกคลังสินค้า เสื้อคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
4	ตู้ F 4 แผนกพัสดุ เสื้อคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม

ผู้ตรวจสอบ .. ผู้ทบทวน ....

( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...ต.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ .....สำนักงาน,โรงครัว,บุคคล-ธุรการ..... วันที่ ...6 / 10 / 68...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	สำนักงาน, โรงอาหาร ,บุคคล-ธุรการ	1	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ห้องสารสนเทศ		Non-CFC	10 P.	/		
5		5	หน้าห้องตรวจสอบ 1		Non-CFC	10 P.	/		
6		6	หน้าห้องตรวจสอบ 2		Non-CFC	10 P.	/		
7		7	หน้าห้องบัญชีทั่วไป 1		Non-CFC	10 P.	/		
8		8	หน้าห้องบัญชีทั่วไป 2		Non-CFC	10 P.	/		
9		9	ห้องครัวออฟฟิต		Non-CFC	10 P.	/		
10		10	ห้องพระ		Non-CFC	10 P.	/		
11		11	หน้าห้องจัดหา		Non-CFC	10 P.	/		
12		12	ประตูทางลงไปโรงครัว 1		Non-CFC	15 P.	/		
13		13	ประตูทางลงไปโรงครัว 2		Non-CFC	15 P.	/		
14		14	โรงอาหารลานนอก1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	โรงอาหารลานนอก2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	โรงอาหาร(ข้างจัดซื้อ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	อาคารธุรการ (ถังแดง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	อาคารธุรการ (ถังเขียว)		Non-CFC	15 P.	/		
19		19	ห้องบุคคล-ธุรการ(ตึกเก่า)		Non-CFC	15 P.	/		
20		20	ห้องบุคคล 1(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
21		21	ห้องบุคคล 2(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
22		22	ห้องธุรการ 1(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
23		23	ห้องธุรการ 2(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
24		24	ห้องชั่ง อ้อย(เข้า)1		Non-CFC	15 P.	/		
25		25	ห้องชั่ง อ้อย(เข้า)2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	ห้องชั่ง อ้อย(ออก)1		Non-CFC	15 P.	/		
27		27	ห้องชั่ง อ้อย(ออก)2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
28		28	ห้องชั่งน้ำตาล 1		Non-CFC	15 P.	/		
29		29	ห้องชั่งน้ำตาล 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

FM-57110-02 Rev.02 วันที่บังคับใช้ 20/11/2563

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...ต.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ .....บ้านพักสวิสดิการพนักงาน..... วันที่ ...6.../...10.../...68...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	บ้านพักฯ	1	ห้อง 111/8(นายสิทธิทัพพ์ นันทสกล)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ห้อง 112/8(นายปฐวี ชะฎาทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ห้อง 113/6(น.ส.นฤมล รัตนวรรณ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ห้อง 114/5(ห้องว่าง รอ IT เข้า)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	ห้อง 115/5(นายสมพร สายบัวแดง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ห้อง 116/6(คุณปรมินทร์ สันติเจริญเลิศ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ห้อง 117/7(น.ส.สุภาพร ประวัน)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ห้อง 118/6(นายทักษิณ นายสุรพล)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	ห้อง 119/7(นายพงษ์อนันต์ คำโสดา)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	ห้อง 122/6(นายประกิต ห่อชื่อ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	ห้อง 123/6(น.ส.โสถา ประเสริฐศรี/น.ส.ฐิติยา เจนรอบ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12		12	ห้อง 124/6(นายสมเกียรติ บุญทอง และครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	ห้อง 125/6(นายบุญเลิศทองดี และครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	ห้อง 126/3(นายสังวาลย์ ขจรนาถ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	ห้อง 127/4(น.ส.สุวิมล สุขจิตร /น.ส.นิภาพร แป้นทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	ห้อง 128/3(นายอนันต์ หวังทรัพย์)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	ห้อง 129/1(นายเกียรติยศ บุญฤทธิพร้อมครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	ห้อง 130/7(คุณศิเรมอร สะอาดเอียม)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
19		19	ห้อง 131/5(นายสาน โนนโพธิ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
20		20	ห้อง 132/5(นายบุญมา กุลโชติ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
21		21	ห้อง 50/4 (นายคณาศักดิ์ สายบุญลี)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
22		22	ห้อง51/5 (น.ส.กนกอร เสาร์ทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		ติดตั้ง23/03/66
23		23	ห้อง52/5 (น.ส.นายวิชัย มันยืน)		เคมีแห้ง	15 P.	/		ติดตั้ง23/03/66
24		24	แฟลตหญิง 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
25		25	แฟลตหญิง 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	ศูนย์เด็ก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
27		27	ร้านอาหารบ้านพัก		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน ....

( ))

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ต.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ .....อาคารจัดหา..... วันที่ 10/10/68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์	1	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์ 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร	3	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	หน้าอาคารจัดหา	9	หน้าอาคารจัดหา		NON-CFC	15 P.	/		
10	หน้าห้องวิจัย	10	หน้าห้องวิจัย		NON-CFC	15 P.	/		
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...ตค.... หน่วยงาน/พื้นที่ .....ยานยนต์ (AUTOMATIVE)..... วันที่ ...15/10/64...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ยานยนต์	1	หน้าห้องแบบ	A-01	Non-CFC	15 P.	✓		
2		2	หน้าห้องยานยนต์	A-02	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3		3	หน้าห้องเก็บน้ำมัน 1	A-03	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4		4	หน้าห้องเก็บน้ำมัน 2	A-04	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5		5	รถจ่ายน้ำมันปิคอัพ ทะเบียน รอ.1151	A-08	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	รถน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน 81-4192	A-09	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7		7	รถน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน	A-10	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8		8	รถตัก 966 (นายพินิจ ปรากฏกล้า)	A-11	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9		9	รถ D6D # 1 (นายสุรพล ใยแดง)	A-12	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
10		10	รถ D6D # 1 (นายสุรพล ใยแดง)	A-16	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
11		11	รถ D6D # 2 (นายมานิต ด่านกระโทก)	A-13	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
12		12	รถ D6D # 2 (นายมานิต ด่านกระโทก)	A-17	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
13		13	รถ D6D # 3 (นายสมนึก สะศิลา)	A-14	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
14		14	รถ D6D # 3 (นายสมนึก สะศิลา)	A-18	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
15		15	รถ D6D # 4 (นายบุญหลง ชะฎาทอง)	A-15	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
16		16	รถ D6D # 4 (นายบุญหลง ชะฎาทอง)	A-19	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
17		17	รถบัส รับส่งนักเรียน	A-20	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
18		18	รถตัก 950 (.....)	A-21	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
19		19	รถตัก 950 E (นายบุญมา นาบำรุง)	A-22	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
20		20	รถ JCB (นายวินัย ชอบสะอาด)	A-23	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
21		21	รถเครน (นายลำดวน นาบำรุง)	A-24	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
22		22	รถ D6D # 5 (นายชอบ ใยแดง)	A-25	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
23		23	รถ D6D # 5 (นายชอบ ใยแดง)	A-26	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
24		24	รถน้ำมัน	A-27	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
25		25	โฟคลิฟท์ · 2		เคมีแห้ง	3 P.	✓		
26		26	โฟคลิฟท์ · 3		เคมีแห้ง	3 P.	✓		
27		27	ห้องเคี่ยวน้ำตาลออแกนิค 1		Non-CFC	15 P.	✓		
28		28	ห้องเคี่ยวน้ำตาลออแกนิค 2		Non-CFC	15 P.	✓		
29		29	ชั้น 2 หน้าห้องออฟฟิตอาคารออแกนิค		Non-CFC	15 P.	✓		
30		30	โรงซ่อมด้านหลังยานยนต์ 1		Non-CFC	15 P.	✓		
31		31	โรงซ่อมด้านหลังยานยนต์ 2		Non-CFC	15 P.	✓		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

FM-57110-02 Rev.02 วันที่บังคับใช้ 20/11/2563

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...ต.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ .....พัสดุ,โรงกลึง,ปั๊มน้ำมัน (STORE)..... วันที่ ...16/10/68...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ข้างปั๊มโรงกลึง	1	ปั๊มน้ำมันข้างโรงกลึง 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ปั๊มน้ำมันข้างโรงกลึง 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	ลานอ้อย	3	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	โรงกลึง-เครื่องมือวัด	9	โรงกลึง 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	โรงกลึง 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	เครื่องมือวัด		NON-CFC	16 P.	/		
12	พัสดุ	12	พัสดุ1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	พัสดุ2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	พัสดุ3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	พัสดุ4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	พัสดุ5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17	ถังสำรอง	17					คงเหลือ/ถัง		ชำรุด/นำไปเติม
18		18	ถังสำรอง		เคมีแห้ง	10 P.	—		—
19		19	ถังสำรอง		เคมีแห้ง	15 P.	14		5
20		20	ถังสำรอง		Co_2	10 P.	2		—
21		21	ถังสำรอง		Co_2	15 P.	2		—
22		22	ถังสำรอง		NON-CFC	10 P.	—		—
23		23	ถังสำรอง		NON-CFC	15 P.	24		24.
24		24	ถังสำรอง		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	12		—

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ต.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ .....คลังสินค้า....(WAREHOUSE)..... วันที่ 16 / 10 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ							ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด		ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	โกดัง 1	1	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-01	เคมีแห้ง		15 P	/		
2		2	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-02	เคมีแห้ง		15 P	/		
3		3	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-03	เคมีแห้ง		15 P	/		
4		4	ด้านทิศเหนือ	K1-1	1.5"1เส้น	1อัน		/		
		5	ด้านทิศใต้	K1-2	1.5"1เส้น	1อัน		/		
5		6	ด้านทิศตะวันออก	w-04	เคมีแห้ง		15 P	/		
6		7	ด้านทิศตะวันออก	K1-3	ตู้Fire Hose Real			/		
7	โกดัง 2	1	ด้านหน้าอาคาร ติดห้องบรรจุ 1 กก.	W-06	เคมีแห้ง		15 P	/		
8		2	ประตูทางเข้าโกดัง2ทิศเหนือ	W-07	เคมีแห้ง		15 P	/		
9		3	กลางอาคาร ตรงข้ามไซโล	W-08	เคมีแห้ง		15 P	/		
10		4	ประตูด้านหลังอาคาร	W-09	เคมีแห้ง		15 P	/		
11		5	ตรงข้าม โกดัง 3 ทิศใต้	W-10	เคมีแห้ง		15 P	/		
12		6	ตรงข้าม โกดัง 3 ประตู 1 กลางอาคาร	W-11	เคมีแห้ง		15 P	/		
13		7	ประตูทางเข้าโกดัง2ทิศเหนือ	K2-1	1.5"1เส้น	1อัน		/		
14		8	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K2-2	1.5"1เส้น	1อัน		/		
15		9	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ(ข้างประตูทิศตะวันออก)	K2-3	1.5"1เส้น	1อัน		/		
16		10	ด้านทิศตะวันออก(ข้างประตู)	K2-4	1.5"1เส้น	1อัน		/		
17		11	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามโกดัง3)	K2-5	1.5"1เส้น	1อัน		/		
18		12	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามโกดัง3)	K2-6	ตู้Fire Hose Real			/		
19		13	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามทางเข้ารับน้ำตาลK3)	K2-7	1.5"1เส้น	1อัน		/		
20	โกดัง 3	1	ด้านหน้าอาคารโกดัง 3 มุมตะวันตก	W-12	เคมีแห้ง		15 P	/		
21		2	ระหว่างกลางข้างอาคารทิศใต้	W-14	เคมีแห้ง		15P	/		
22		3	ด้านหน้าอาคารโกดัง 3 มุมตะวันตก	K3-1	1.5"1เส้น	1อัน		/		
23		4	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-2	1.5"1เส้น	1อัน		/		
24		5	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-3	1.5"1เส้น	1อัน		/		
25		6	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-4	ตู้Fire Hose Real			/		
26		7	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-5	ตู้Fire Hose Real			/		
27		8	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-6	ตู้Fire Hose Real			/		
28		9	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-7	1.5"1เส้น	1อัน		/		
29		10	มุมด้านหลังอาคารระหว่างโกดัง2ทิศตะวันออก	K3-8	ตู้Fire Hose Real			/		
30		11	ด้านข้างอาคารทิศใต้	K3-9	ตู้Fire Hose Real			/		
31		12	ด้านข้างอาคารทิศใต้	K3-10	1.5"1เส้น	1อัน		/		
32		13	มุมด้านหน้าอาคารทิศใต้	K3-11	1.5"1เส้น	1อัน		/		
33	โกดัง 4	1	ด้านทิศเหนืออาคารคลังสินค้า 4	K4-1	ตู้Fire Hose Real			/		ติดตั้ง ก.พ.2566
34		2	ข้างประตู 1 (ทิศเหนือ)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-2	ตู้Fire Hose Real			/		
35		3	ข้างประตู2 (ประตูกลาง)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-3	ตู้Fire Hose Real			/		
36		4	ข้างประตู3 (ทิศใต้ฝั่งประตูกลาง)อาคารคลัง สินค้า4	K4-4	ตู้Fire Hose Real			/		
37		5	ข้างประตู3 (ฝั่งทิศใต้)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-5	ตู้Fire Hose Real			/		
38		6	ประตู2อาคารคลัง 4	W-13	เคมีแห้ง		15 P	/		
39		1	ก่อสร้าง - โยธา	w-15	เคมีแห้ง		15P	/		
40		2	ก่อสร้าง - โยธา	w-16	เคมีแห้ง		15P	/		
41		3	ก่อสร้าง - โยธา	w-17	เคมีแห้ง		15P	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ..ตค.. หน่วยงาน/พื้นที่ ....ลูกหีบ (MILL)..... วันที่ ๑๐/๑๐/๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ลูกหีบ	1	ห้องคอนโทรลดั๊มอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
2		2	ปั้มน้ำมันคอนโทรลดั๊ม		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3		3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า สะพานเมนต์		Non-CFC	15 P.	✓		
4		4	ประตูทางเข้าด้านหน้าอาคาร		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5		5	บริเวณพีเนี่ยนชุดที่ 4		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	ปั้มน้ำอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7		7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าลูกหีบชุดที่ 6		Non-CFC	15 P.	✓		
8		8	บริเวณพีเนี่ยนชุดที่ 6		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9		9	เทอร์ไบน์ลูกหีบ ชุดที่ 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
10		10	ใต้ห้องคอนโทรลลูกหีบ		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
11		11	ข้างห้องคอนโทรลไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
12		12	ห้อง CCS		เคมีแห้ง	20 P.	✓		
13		13	ห้องไฟฟ้าเล็ก(ทิศเหนือ)		Non-CFC	15 P.	✓		
14		14	ตะกาว		เคมีแห้ง	20 P.	✓		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน . ...

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ต.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อต้ม (EVAPORATOR)..... วันที่ 20/10/68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อต้ม	1	ชั้นล่างบันไดทางขึ้นหม้อผสม		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ชั้น 2 ทางขึ้นบันไดหม้อเดี่ยว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ชั้น 2 หน้าหม้อ E 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ชั้น 2 หน้าห้องคอนโทรลไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
5		5	ชั้น 2 หน้าห้องคอนโทรลไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ชั้น 2 ด้านหลังหม้อกรองลูกใหญ่		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ชั้น 2 ติดกับฟิลเตอร์เพรท		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ชั้นล่างห้องเก็บของหม้อต้ม		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ต.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อเคียว (VACUUM PUMP)..... วันที่ 20/10/68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อเคียว	1	บริเวณหน้าถังกวนตั้ง	V-01	เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	หลังหม้อเคี่ยว C	V-02	เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ด้านหน้าอาคาร ชั้น 15 เมตร	V-03	เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ชั้นสายพานยางมาจากไซโล	V-10	เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	ชั้นกระพ้อบนสุด	V-11	เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ข้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ หม้อเคี่ยว	V-09	เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	หน้าห้องสำนักงานหม้อเคี่ยว	V-04	เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ด้านข้างหม้อเคี่ยว B ตรงข้ามรีไฟน์	V-05	เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	ด้านข้างหม้อเคี่ยว C.V.P.	V-06	เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	รีไฟน์ R4	B-4	หลังหม้อเคี่ยว R 1/1	R-20	เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	รีไฟน์ R4	C-5	ด้านบนหัวหม้อเคี่ยว R 1/1	R-21	เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	รีไฟน์ R4	C-3	หน้าห้องคอนโทรลเคี่ยวอาร์	R-22	NON- CFC	15 P.	/		
13	รีไฟน์ R4	B-10	หลังหม้อเคี่ยว A/R 70 M^3	R-23	เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .

( ) (

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ....ม.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อปั่น (CENTRIFUGAL)..... วันที่ ....20/1/68....

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อปั่น	1	ชั้นล่างกระพ้อ B	C-06	NON-CFC	15 P.	/		
2		2	ชั้นล่างใต้สายพานยางหม้อปั่น A	C-07	เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	สายพานยางใต้หม้อปั่น A	C-05	เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ชั้นล่างหน้าบันไดขึ้นหม้อเดี่ยว	C-08	เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	หน้าหม้อปั่น C (สีเหลือง)	C-04	เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าหลังหม้อปั่น A	C-03	NON-CFC	15 P.	/		
7		7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าหลังหม้อปั่น B	C-02	NON-CFC	15 P.	/		
8		8	ชั้นหม้อปั่น ข้างกระพ้อ B	C-01	เคมีแห้ง	15 P.	/		
9									
10									
11									
12									
13									

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .. ..

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ต.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ ....รีไฟน์ (REFINE)..... วันที่ 21/10/68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	รีไฟน์ R1	G-8	หน้าห้องวิเคราะห์คุณภาพ (เคมี)		Non-CFC	10 P.	✓		
2	รีไฟน์ R1	G-4	ใต้หม้อฟอก		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3	รีไฟน์ R1	D-3	ใต้หม้อกรอง		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4	รีไฟน์ R1	D-7	ใต้หม้อปั่นอาร์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5	รีไฟน์ R1	D-11	หน้าห้องแปลงไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6	รีไฟน์ R1.5	D-4	ชั้นลอยใต้หม้อปั่นอาร์		Non-CFC	15 P.	✓		
7	รีไฟน์ R2	A-12	ในห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	✓		
8	รีไฟน์ R2	B-12	ในห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	✓		
9	รีไฟน์ R2	C-11	หน้าห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	✓		
10	รีไฟน์ R2	D-6	หน้าหม้อปั่นอาร์		Non-CFC	15 P.	✓		
11	รีไฟน์ R2	B-4	หน้าห้องคอนโทรล หม้อฟอก		Co2	10 P.	✓		
12	รีไฟน์ R2	G-3	หน้าหม้อฟอก		Co2	10 P.	✓		
13	รีไฟน์ R3	B-11	หน้าห้องบรรจุ+ห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	✓		
14	รีไฟน์ R3	E-13	ในห้อง Food defense (FD 04)		Co2	10 P.	✓		
15	รีไฟน์ R3	C-11	ในห้องบรรจุน้ำตาล		Co2	10 P.	✓		
16	รีไฟน์ R3	G-12	ในห้องบรรจุน้ำตาล		Co2	10 P.	✓		
17	รีไฟน์ R4	D-12	หน้าหม้ออบร้อน		Co2	10 P.	✓		
18	รีไฟน์ R5	D-11	ตะแกรงเขย่าบนยุ้ง บรรจุ 50 กก.		Co2	10 P.	✓		
19	รีไฟน์ R6	F-8	ทางเดินชั้นบนสุดไซโลน้ำตาล1		Non-CFC	15 P.	✓		
20	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศใต้1 (S)		Non-CFC	15 P.	✓		
21	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศใต้2 (S)		Non-CFC	15 P.	✓		
22	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศเหนือ1 (N)		Non-CFC	15 P.	✓		
23	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศเหนือ2 (N)		Non-CFC	15 P.	✓		
24	ชั้นล่าง		ด้านในห้องแพ็คตัน1		Co2	10 P.	✓		
25	ชั้นล่าง		ด้านในห้องแพ็คตัน2		Co2	10 P.	✓		
26	R-5		ข้างยุ้งบรรจุ 50 กก.		Co2	10 P.	✓		
27	R-2		ชั้นสองห้องเคมี		Non-CFC	15	✓		
28	ชั้นล่าง		ห้องบรรจุขวด 1กิโล 1		Co2	10 P.	✓		
29	ชั้นล่าง		ห้องบรรจุขวด 1กิโล 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
30	รีไฟน์ R2		ห้องบรรจุถุง 1กิโล นวลทอง1		Co2	10 P.	✓		
31	รีไฟน์ R2		ห้องบรรจุถุง 1กิโล นวลทอง2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน ... .

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ....ต.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ ....เทอร์ไบน์ (TURBINE)..... วันที่ 30 / 10 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	เทอร์ไบน์	1	เสาบริเวณปั๊มลมชั้นล่าง	T-01	NON- CFC	15 P.	✓		เปลี่ยนจากถังเคมีแห้งเป็น Non-cfc 01/2567
2		2	ห้องเก็บของข้างหม้อแปลงชั้นล่าง	T-02	NON- CFC	15 P.	✓		
3		3	หน้าประตูทางเข้าชั้นล่าง	T-03	NON- CFC	15 P.	✓		
4		4	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 3		NON- CFC	15 P.	✓		เพิ่ม
5		5	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 2		NON- CFC	15 P.	✓		เพิ่ม
6		6	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 1		NON- CFC	15 P.	✓		เพิ่ม
7		7	ด้านหลังอาคารเทอร์ไบน์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		เพิ่ม
8		8	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 1	T-05	NON- CFC	10 p.	✓		
9		9	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 1		NON- CFC	10 p.	✓		เพิ่ม
10		10	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 2	T-06	NON- CFC	15 P.	✓		
11		11	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		เพิ่ม
12		12	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 3	T-07	NON- CFC	15 P.	✓		
13		13	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		เพิ่ม
14		14	ชั้น 2 ด้านหน้าอาคาร		NON- CFC	15 P.	✓		เพิ่ม
15		15	ชั้น 2 ด้านหน้าอาคาร		เคมีแห้ง	15 P.	✓		เพิ่ม
16		16	ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก TG 3	T-08	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
17		17	อาคารหม้อไอน้ำ ปั๊มน้ำเข้าเตา	T-13	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
18		18	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 1	T-10	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
19		19	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 2	T-11	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
20		20	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 3	T-12	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
21		21	ตู้เก็บสายใต้อาคารเทอร์ไบน์ 1		สาย1*1/2	2เส้น	✓		เพิ่ม
22		22	ตู้เก็บสายใต้อาคารเทอร์ไบน์ 2		สาย1*1/2	2เส้น	✓		เพิ่ม

ผู้ตรวจสอบ ... ผู้ทบทวน ....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...ต.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ ...หม้อไอน้ำ (BOILER)..... วันที่ 30 / 10 / 18

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	ชั้น	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อไอน้ำ	1	โรงกรองน้ำ 1		NON- CFC	15 P.	/		
2		2	โรงกรองน้ำ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	โรงกรองน้ำใหม่ 1		NON- CFC	15 P.	/		ติดตั้ง 20/03/66
4		4	โรงกรองน้ำใหม่ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		ติดตั้ง 20/03/66
5		5	โรงแก๊ส 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	โรงแก๊ส 2		NON- CFC	15 P.	/		
7		7	ชั้นล่างห้องคอนโทรล 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ชั้นล่างห้องคอนโทรล 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	ด้านหน้าห้องเครื่องมือ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	ห้องไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
11		11	ห้องไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		
12		12	ข้างห้องคอนโทรล หน้าเตา 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	ข้างห้องคอนโทรล หน้าเตา 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 1		น้ำแรงดัน	20 P.	/		
15		15	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 2		น้ำแรงดัน	20 P.	/		
16		16	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	หน้าห้องคอนโทรลสะพาน 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	หน้าห้องคอนโทรลสะพาน 2		น้ำแรงดัน	20 P.	/		
19		19	โรงกรองน้ำ 1		ตู้Fire Hose Real		/		ติดตั้ง20/03/66
20		20	โรงกรองน้ำ 2		ตู้Fire Hose Real		/		ติดตั้ง20/03/66
21		21	โรงกรองน้ำ ใหม่ 3		ตู้Fire Hose Real		/		ติดตั้ง20/03/66

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน . .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง โรงไฟฟ้า 3

ประจำเดือน ตุลา หน่วยงาน/พื้นที่ ..เทอร์ไบน์ 2 (TURBINE 2).... วันที่ 31 / 10 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	.เทอร์ไบน์ 2	1	หน้าประตูทางเข้า		NON- CFC	15 P.	/		
2		2	ใต้เครื่องเทอร์ไบน์ 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ใต้เครื่องเทอร์ไบน์ 2		NON- CFC	15 P.	/		
4		4	เสาอาคารชั้นล่าง 1		NON- CFC	15 P.	/		
5		5	เสาอาคารชั้นล่าง 2		NON- CFC	15 P.	/		
6		6	เสาอาคารชั้นล่าง 3		NON- CFC	15 P.	/		
7		7	เสาอาคารชั้นล่าง 4		NON- CFC	15 P.	/		
8		8	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
9		9	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		
10		10	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 3		NON- CFC	15 P.	/		
11		11	ชั้นสองด้านทิศใต้เครื่องเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
12		12	ชั้นสองด้านทิศตะวันออกเครื่องเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
13		13	ชั้นสองหน้าห้องคอลโทรลไฟฟ้า		NON- CFC	15 P.	/		
14		14	ชั้นสองห้องคอลโทรลไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
15		15	ชั้นสองห้องคอลโทรลไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		
16		16	บันไดทางขึ้นชั้นสาม		NON- CFC	15 P.	/		
17		17	หน้าห้องคอลโทรลชั้น 3		NON- CFC	15 P.	/		
18		18	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
19		19	ชั้น 3 ห้องคอนไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
20		20	ชั้น 3 ห้องคอนไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .....

( )

ผู้ตรวจ

ผู้ทบทวน ....

( )

จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง โรงไฟฟ้า 3

ประจำเดือน ...ต.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ ...หม้อไอน้ำ เตา 4 (BOILER 4)..... วันที่ 31 / 10 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	**หม้อไอน้ำ 4**	1	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	โรงปั๊มน้ำข้างกองกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	โรงเก็บกากอ้อย 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12		12	โรงเก็บกากอ้อย 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	โรงกรองน้ำ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	ห้องคอลโทรลโรงกรองน้ำ		NON- CFC	15 P.	/		
15		15	หน้าเตา 4 ทิศตะวันออก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	หน้าเตา 4 ทิศตะวันตก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	ชั้นลอย1บันไดทางทิศตะวันออก		น้ำแรงดัน	15 P.	/		
18		18	ชั้นลอย2บันไดทางทิศตะวันออก		น้ำแรงดัน	15 P.	/		
19		19	ชั้น3บันไดทางทิศตะวันออก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
20		20	ชั้น4บันไดทางทิศตะวันตก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
21		21	ชั้น 5 ทิศตะวันออกของสายพานกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
22		22	ชั้น 5ตรงกลางของสายพาน		เคมีแห้ง	15 P.	/		
23		23	ชั้น 5 ทิศตะวันตกของสายพานกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
24		24	บ่อขี้เถ้า 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
25		25	บ่อขี้เถ้า 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	โรงซ่อมหม้อไอน้ำเตา 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
27		27	ห้องไฟฟ้า ข้าง IDF 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน ....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน พ.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ ...ศูนย์ส่งเสริมอ้อย บริษัทฯ..... วันที่ 7 / 11 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ศูนย์ปรือ	1	โรงเก็บปุ๋ย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2	ศูนย์โคกสะอาด	2	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	ศูนย์ไร่ปราสาท	3	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4	ศูนย์โคกตะเคียน	4	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5	ศูนย์บ้านด่าน	5	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6	ศูนย์สังขะ 1	6	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7	ศูนย์สังขะ 2	7	โรงเก็บปุ๋ย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8	ศูนย์บัวเชด 1	8	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	ศูนย์บัวเชด 1	9	บ้านพักพนักงาน		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	ศูนย์บัวเชด 1	10	โรงซ่อมรถ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	ศูนย์บัวเชด 2	11	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	ศูนย์โนนเจริญ	12	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13	ศูนย์พนมดงรัก	13	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14	ศูนย์ประโคนชัย	14	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15	ศูนย์บ้านกรวด	15	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16	ศูนย์ละหานทราย	16	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17	ศูนย์จอมพระ	17	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18	ศูนย์โนนนารายณ์	18	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
19	ศูนย์ปรางค์กู่	19	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
20	ศูนย์ศรีณรงค์	20	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
21	ศูนย์ศรีขรภูมิ	21	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
22	ศูนย์อุทุมพรฯ	22	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
23	ศูนย์โนนคูน	23	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
24	ศูนย์กัณทรลักษณ์	24	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
25	ศูนย์เดชอุดม	25	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน พ.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ ....รักษาความปลอดภัย....(Security).&.(Guard)..... วันที่ 10 / 11 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ป้อม รปภ.1	1	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2	ป้อม รปภ.1	2	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 2		ชนิดน้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
3	ป้อม รปภ.1	3	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 3		ชนิดน้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
4	ป้อม รปภ.11	4	ป้อม 11 (ทางเข้าบ่อขี้เถ้า)		ชนิดน้ำคันโยก	20 ล.	/		
5	ป้อม รปภ.11	5	ป้อม 11 (ทางเข้าบ่อขี้เถ้า)		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
6	ป้อม รปภ.2	6	ถังดับเพลิง ป้อม 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7	ป้อม รปภ.4	7	ถังดับเพลิง ป้อม 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8	ป้อม รปภ.4	8	ถังดับเพลิง ป้อม 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	ป้อม รปภ.7	9	ถังดับเพลิง ป้อม 7		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	ไฟฟ้า	10	ด้านหน้าห้องหม้อแปลงไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	สิ่งแวดล้อม	11	โรงคัดแยกขยะ (หน้าห้องแล็ป)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	สิ่งแวดล้อม	12	โรงคัดแยกขยะ		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
13	สิ่งแวดล้อม	13	โรงคัดแยกขยะ 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14	สิ่งแวดล้อม	14	โรงคัดแยกขยะ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15	สิ่งแวดล้อม	15	โรงคัดแยกขยะ 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16	บ้านพัก	16	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17	บ้านพัก	17	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18	บ้านพัก	18	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
19	กองกากอ้อย	19	ด้านตะวันออกเฉียงใต้(สเปรย์พอนด์)		ตู้เก็บสาย		/		
20	หม้อไอน้ำ	20	บริเวณ IDF 2 (ตู้สาย 1 นิ้ว)		ตู้Fire Hose Real		/		
21	หม้อไอน้ำ	21	ด้านล่างสะพานกากอ้อย (ตู้สาย 1 นิ้ว)		ตู้Fire Hose Real		/		
22	ลูกหีบ	22	ด้านทิศเหนืออาคาร ลูกหีบ		ตู้F1		/		* รายละเอียด
23	ลูกหีบ	23	ด้านทิศตะวันตก บริเวณห้อง สอน.		ตู้เก็บสาย		/		
24	ป้อม 11	24	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง ป้อม 11		ตู้เก็บสาย		/		
25	โกดัง 2	25	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง หน้าโกดัง 2		ตู้F3		/		* รายละเอียด
26	หม้อไอน้ำ	26	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง ชั้น 1หม้อไอน้ำ		ตู้F2		/		* รายละเอียด
27	พัสดุ	27	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง หน้าพัสดุ		ตู้F4		/		* รายละเอียด

* รายละเอียดอุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละตู้

1	ตู้ F 1 แผนกลูกหีบ เสื้อคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงมีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
2	ตู้ F2 แผนกหม้อไอน้ำ เสื้อคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
3	ตู้ F 3 แผนกคลังสินค้า เสื้อคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
4	ตู้ F 4 แผนกพัสดุ เสื้อคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม

ผู้ตรวจสอบ ผู้ทบทวน

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ..... หน่วยงาน/พื้นที่ .....สำนักงาน,โรงครัว,บุคคล-ธุรการ..... วันที่ 10 / 11 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	สำนักงาน, โรงอาหาร ,บุคคล-ธุรการ	1	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ห้องสารสนเทศ		Non-CFC	10 P.	/		
5		5	หน้าห้องตรวจสอบ 1		Non-CFC	10 P.	/		
6		6	หน้าห้องตรวจสอบ 2		Non-CFC	10 P.	/		
7		7	หน้าห้องบัญชีทั่วไป 1		Non-CFC	10 P.	/		
8		8	หน้าห้องบัญชีทั่วไป 2		Non-CFC	10 P.	/		
9		9	ห้องครัวออฟฟิต		Non-CFC	10 P.	/		
10		10	ห้องพระ		Non-CFC	10 P.	/		
11		11	หน้าห้องจัดหา		Non-CFC	10 P.	/		
12		12	ประตูทางลงไปโรงครัว 1		Non-CFC	15 P.	/		
13		13	ประตูทางลงไปโรงครัว 2		Non-CFC	15 P.	/		
14		14	โรงอาหารลานนอก1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	โรงอาหารลานนอก2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	โรงอาหาร(ข้างจัดซื้อ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	อาคารธุรการ (ถังแดง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	อาคารธุรการ (ถังเขียว)		Non-CFC	15 P.	/		
19		19	ห้องบุคคล-ธุรการ(ตึกเก่า)		Non-CFC	15 P.	/		
20		20	ห้องบุคคล 1(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
21		21	ห้องบุคคล 2(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
22		22	ห้องธุรการ 1(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
23		23	ห้องธุรการ 2(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
24		24	ห้องชั่ง อ้อย(เข้า)1		Non-CFC	15 P.	/		
25		25	ห้องชั่ง อ้อย(เข้า)2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	ห้องชั่ง อ้อย(ออก)1		Non-CFC	15 P.	/		
27		27	ห้องชั่ง อ้อย(ออก)2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
28		28	ห้องชั่งน้ำตาล 1		Non-CFC	15 P.	/		
29		29	ห้องชั่งน้ำตาล 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน ....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

FM-57110-02 Rev.02 วันที่บังคับใช้ 20/11/2563

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ..... หน่วยงาน/พื้นที่ .....บ้านพักสวิสดิการพนักงาน..... วันที่ 11 / 11 / 6

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1		1	ห้อง 111/8(นายสิทธิทัพพ์ นันทสกล)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
2		2	ห้อง 112/8(นายปฐวี ชะฎาทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3		3	ห้อง 113/6(น.ส.นฤมล รัตนวรรณ)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4		4	ห้อง 114/5(ห้องว่าง รอ IT เข้า)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5		5	ห้อง 115/5(นายสมพร สายบัวแดง)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	ห้อง 116/6(คุณปรมินทร์ สันติเจริญเลิศ)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7		7	ห้อง 117/7(น.ส.สุภาพร ประวัน)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8		8	ห้อง 118/6(นายทักษิณ นายสุรพล)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9		9	ห้อง 119/7(นายพงษ์อนันต์ คำโสดา)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
10		10	ห้อง 122/6(นายประกิต ห่อชื่อ)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
11		11	ห้อง 123/6(น.ส.โสถา ประเสริฐศรี/น.ส.ฐิติยา เจนรอบ)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
12		12	ห้อง 124/6(นายสมเกียรติ บุญทอง และครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
13		13	ห้อง 125/6(นายบุญเลิศทองดี และครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
14	บ้านพักฯ	14	ห้อง 126/3(นายสังวาลย์ ขจรนาถ)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
15		15	ห้อง 127/4(น.ส.สุวิมล สุขจิตร /น.ส.นิภาพร แป้นทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
16		16	ห้อง 128/3(นายอนันต์ หวังทรัพย์)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
17		17	ห้อง 129/1(นายเกียรติยศ บุญฤทธิพร้อมครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
18		18	ห้อง 130/7(คุณศิเรมอร สะอาดเอียม)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
19		19	ห้อง 131/5(นายสาน โนนโพธิ)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
20		20	ห้อง 132/5(นายบุญมา กุลโชติ)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
21		21	ห้อง 50/4 (นายคณาศักด์ สายบุญลี)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
22		22	ห้อง51/5 (น.ส.กนกอร เสาร์ทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		ติดตั้ง23/03/66
23		23	ห้อง52/5 (น.ส.นายวิชัย มันยืน)		เคมีแห้ง	15 P.	✓		ติดตั้ง23/03/66
24		24	แฟลตหญิง 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
25		25	แฟลตหญิง 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
26		26	ศูนย์เด็ก		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
27		27	ร้านอาหารบ้านพัก		เคมีแห้ง	15 P.	✓		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน พ.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ .....อาคารจัดหา..... วันที่ 10 / 11 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์	1	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์ 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร	3	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	หน้าอาคารจัดหา	9	หน้าอาคารจัดหา		NON-CFC	15 P.	/		
10	หน้าห้องวิจัย	10	หน้าห้องวิจัย		NON-CFC	15 P.	/		
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									

ผู้ตรวจสอบ ผู้ทบทวน

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน พ.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ .....ยานยนต์ (AUTOMATIVE)..... วันที่ 11/11/68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ยานยนต์	1	หน้าห้องแบบ	A-01	Non-CFC	15 P.	✓		
2		2	หน้าห้องยานยนต์	A-02	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3		3	หน้าห้องเก็บน้ำมัน 1	A-03	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4		4	หน้าห้องเก็บน้ำมัน 2	A-04	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5		5	รถจ่ายน้ำมันปิคอัพ ทะเบียน รอ.1151	A-08	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	รถน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน 81-4192	A-09	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7		7	รถน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน	A-10	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8		8	รถตัก 966 (นายพินิจ ปรากฏกล้า)	A-11	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9		9	รถ D6D # 1 (นายสุรพล ใยแดง)	A-12	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
10		10	รถ D6D # 1 (นายสุรพล ใยแดง)	A-16	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
11		11	รถ D6D # 2 (นายมานิต ด่านกระโทก)	A-13	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
12		12	รถ D6D # 2 (นายมานิต ด่านกระโทก)	A-17	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
13		13	รถ D6D # 3 (นายสมนึก สะศิลา)	A-14	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
14		14	รถ D6D # 3 (นายสมนึก สะศิลา)	A-18	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
15		15	รถ D6D # 4 (นายบุญหลง ชะฎาทอง)	A-15	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
16		16	รถ D6D # 4 (นายบุญหลง ชะฎาทอง)	A-19	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
17		17	รถบัส รับส่งนักเรียน	A-20	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
18		18	รถตัก 950 (.....)	A-21	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
19		19	รถตัก 950 E (นายบุญมา นาบำรุง)	A-22	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
20		20	รถ JCB (นายวินัย ชอบสะอาด)	A-23	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
21		21	รถเครน (นายลำดวน นาบำรุง)	A-24	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
22		22	รถ D6D # 5 (นายชอบ ใยแดง)	A-25	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
23		23	รถ D6D # 5 (นายชอบ ใยแดง)	A-26	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
24		24	รถน้ำมัน	A-27	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
25		25	โฟคลิฟท์ · 2		เคมีแห้ง	3 P.	✓		
26		26	โฟคลิฟท์ · 3		เคมีแห้ง	3 P.	✓		
27		27	ห้องเคี่ยวน้ำตาลออแกนิค 1		Non-CFC	15 P.	✓		
28		28	ห้องเคี่ยวน้ำตาลออแกนิค 2		Non-CFC	15 P.	✓		
29		29	ชั้น 2 หน้าห้องออฟฟิตอาคารออแกนิค		Non-CFC	15 P.	✓		
30		30	โรงซ่อมด้านหลังยานยนต์ 1		Non-CFC	15 P.	✓		
31		31	โรงซ่อมด้านหลังยานยนต์ 2		Non-CFC	15 P.	✓		

ผู้ตรวจสอบ .... .. ผู้ทบทวน ..

( ) (

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ..พ.ย..... หน่วยงาน/พื้นที่ .....พัสดุ,โรงกลึง,ปั๊มน้ำมัน (STORE)..... วันที่ ..11./..11./..68.....

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ข้างปั๊มโรงกลึง	1	ปั๊มน้ำมันข้างโรงกลึง 1		เคมีแห้ง	15 P.			
2		2	ปั๊มน้ำมันข้างโรงกลึง 2		เคมีแห้ง	15 P.			
3	ลานอ้อย	3	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 1		เคมีแห้ง	15 P.			
4		4	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 2		เคมีแห้ง	15 P.			
5		5	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 3		เคมีแห้ง	15 P.			
6		6	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 4		เคมีแห้ง	15 P.			
7		7	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 5		เคมีแห้ง	15 P.			
8		8	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 6		เคมีแห้ง	15 P.			
9	โรงกลึง-เครื่องมือวัด	9	โรงกลึง 1		เคมีแห้ง	15 P.			
10		10	โรงกลึง 2		เคมีแห้ง	15 P.			
11		11	เครื่องมือวัด		NON-CFC	16 P.			
12	พัสดุ	12	พัสดุ1		เคมีแห้ง	15 P.			
13		13	พัสดุ2		เคมีแห้ง	15 P.			
14		14	พัสดุ3		เคมีแห้ง	15 P.			
15		15	พัสดุ4		เคมีแห้ง	15 P.			
16		16	พัสดุ5		เคมีแห้ง	15 P.			
17	ถังสำรอง	17					คงเหลือ/ถัง		ชำรุด/นำไปเติม
18		18	ถังสำรอง		เคมีแห้ง	10 P.	–		–
19		19	ถังสำรอง		เคมีแห้ง	15 P.	14		8
20		20	ถังสำรอง		Co_2	10 P.	2		–
21		21	ถังสำรอง		Co_2	15 P.	2		–
22		22	ถังสำรอง		NON-CFC	10 P.	–		–
23		23	ถังสำรอง		NON-CFC	15 P.	24		4
24		24	ถังสำรอง		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	12		–

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ))

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน พ.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ .....คลังสินค้า....(WAREHOUSE)..... วันที่ 11/11/68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ							ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด		ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	โกดัง 1	1	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-01	เคมีแห้ง		15 P	✓		
2		2	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-02	เคมีแห้ง		15 P	✓		
3		3	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-03	เคมีแห้ง		15 P	✓		
4		4	ด้านทิศเหนือ	K1-1	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
		5	ด้านทิศใต้	K1-2	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
5		6	ด้านทิศตะวันออก	w-04	เคมีแห้ง		15 P	✓		
6		7	ด้านทิศตะวันออก	K1-3	ตู้Fire Hose Real			✓		
7	โกดัง 2	1	ด้านหน้าอาคาร ติดห้องบรรจุ 1 กก.	W-06	เคมีแห้ง		15 P	✓		
8		2	ประตูทางเข้าโกดัง2ทิศเหนือ	W-07	เคมีแห้ง		15 P	✓		
9		3	กลางอาคาร ตรงข้ามไซโล	W-08	เคมีแห้ง		15 P	✓		
10		4	ประตูด้านหลังอาคาร	W-09	เคมีแห้ง		15 P	✓		
11		5	ตรงข้าม โกดัง 3 ทิศใต้	W-10	เคมีแห้ง		15 P	✓		
12		6	ตรงข้าม โกดัง 3 ประตู 1 กลางอาคาร	W-11	เคมีแห้ง		15 P	✓		
13		7	ประตูทางเข้าโกดัง2ทิศเหนือ	K2-1	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
14		8	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K2-2	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
15		9	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ(ข้างประตูทิศตะวันออก)	K2-3	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
16		10	ด้านทิศตะวันออก(ข้างประตู)	K2-4	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
17		11	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามโกดัง3)	K2-5	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
18		12	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามโกดัง3)	K2-6	ตู้Fire Hose Real			✓		
19		13	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามทางเข้ารับน้ำตาลK3)	K2-7	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
20	โกดัง 3	1	ด้านหน้าอาคารโกดัง 3 มุมตะวันตก	W-12	เคมีแห้ง		15 P	✓		
21		2	ระหว่างกลางข้างอาคารทิศใต้	W-14	เคมีแห้ง		15P	✓		
22		3	ด้านหน้าอาคารโกดัง 3 มุมตะวันตก	K3-1	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
23		4	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-2	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
24		5	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-3	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
25		6	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-4	ตู้Fire Hose Real			✓		
26		7	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-5	ตู้Fire Hose Real			✓		
27		8	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-6	ตู้Fire Hose Real			✓		
28		9	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-7	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
29		10	มุมด้านหลังอาคารระหว่างโกดัง2ทิศตะวันออก	K3-8	ตู้Fire Hose Real			✓		
30		11	ด้านข้างอาคารทิศใต้	K3-9	ตู้Fire Hose Real			✓		
31		12	ด้านข้างอาคารทิศใต้	K3-10	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
32		13	มุมด้านหน้าอาคารทิศใต้	K3-11	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
33	โกดัง 4	1	ด้านทิศเหนืออาคารคลังสินค้า 4	K4-1	ตู้Fire Hose Real			✓		ติดตั้ง ก.พ.2566
34		2	ข้างประตู 1 (ทิศเหนือ)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-2	ตู้Fire Hose Real			✓		
35		3	ข้างประตู2 (ประตูกลาง)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-3	ตู้Fire Hose Real			✓		
36		4	ข้างประตู3 (ทิศใต้ฝั่งประตูกลาง)อาคารคลัง สินค้า4	K4-4	ตู้Fire Hose Real			✓		
37		5	ข้างประตู3 (ฝั่งทิศใต้)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-5	ตู้Fire Hose Real			✓		
38		6	ประตู2อาคารคลัง 4	W-13	เคมีแห้ง		15 P	✓		
39		1	ก่อสร้าง - โยธา	w-15	เคมีแห้ง		15P	✓		
40		2	ก่อสร้าง - โยธา	w-16	เคมีแห้ง		15P	✓		
41		3	ก่อสร้าง - โยธา	w-17	เคมีแห้ง		15P	✓		

ผู้ตรวจสอบ .. .... ผู้ทบทวน ... .

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...พ.ย.... หน่วยงาน/พื้นที่ ....ลูกหีบ (MILL)..... วันที่ 20 / 11 / 64

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ลูกหีบ	1	ห้องคอนโทรลต้มอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ปั้มน้ำมันคอนโทรลต้ม		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า สะพานเมนต์		Non-CFC	15 P.	/		
4		4	ประตูทางเข้าด้านหน้าอาคาร		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	บริเวณพีเนี่ยนชุดที่ 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ปั้มน้ำอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าลูกหีบชุดที่ 6		Non-CFC	15 P.	/		
8		8	บริเวณพีเนี่ยนชุดที่ 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	เทอร์ไบน์ลูกหีบ ชุดที่ 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	ใต้ห้องคอนโทรลลูกหีบ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	ข้างห้องคอนโทรลไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12		12	ห้อง CCS		เคมีแห้ง	20 P.	/		
13		13	ห้องไฟฟ้าเล็ก(ทิศเหนือ)		Non-CFC	15 P.	/		
14		14	ตะกาว		เคมีแห้ง	20 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .. .. ผู้ทบทวน . .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน พ.ย. หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อต้ม (EVAPORATOR)..... วันที่ 12/11/68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อต้ม	1	ชั้นล่างบันไดทางขึ้นหม้อผสม		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ชั้น 2 ทางขึ้นบันไดหม้อเคี่ยว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ชั้น 2 หน้าหม้อ E 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ชั้น 2 หน้าห้องคอนโทรลไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
5		5	ชั้น 2 หน้าห้องคอนโทรลไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ชั้น 2 ด้านหลังหม้อกรองลูกใหญ่		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ชั้น 2 ติดกับฟิลเตอร์เพรท		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ชั้นล่างห้องเก็บของหม้อต้ม		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .....

( )

ผู้ตรวจ

..... ผู้ทบทวน

จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ....พ.ย.... หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อเคียว (VACUUM PUMP)..... วันที่ ....20/11/68....

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อเคียว	1	บริเวณหน้าถังกวนตั้ง	V-01	เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	หลังหม้อเคี่ยว C	V-02	เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ด้านหน้าอาคาร ชั้น 15 เมตร	V-03	เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ชั้นสายพานยางมาจากไซโล	V-10	เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	ชั้นกระพ้อบนสุด	V-11	เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ข้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ หม้อเคี่ยว	V-09	เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	หน้าห้องสำนักงานหม้อเคี่ยว	V-04	เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ด้านข้างหม้อเคี่ยว B ตรงข้ามรีไฟน์	V-05	เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	ด้านข้างหม้อเคี่ยว C.V.P.	V-06	เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	รีไฟน์ R4	B-4	หลังหม้อเคี่ยว R 1/1	R-20	เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	รีไฟน์ R4	C-5	ด้านบนหัวหม้อเคี่ยว R 1/1	R-21	เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	รีไฟน์ R4	C-3	หน้าห้องคอนโทรลเคี่ยวอาร์	R-22	NON- CFC	15 P.	/		
13	รีไฟน์ R4	B-10	หลังหม้อเคี่ยว A/R 70 M^3	R-23	เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ... . ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ..... หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อปั่น (CENTRIFUGAL)..... วันที่ 20 / 11 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อปั่น	1	ชั้นล่างกระพ้อ B	C-06	NON-CFC	15 P.	/		
2		2	ชั้นล่างใต้สายพานยางหม้อปั่น A	C-07	เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	สายพานยางใต้หม้อปั่น A	C-05	เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ชั้นล่างหน้าบันไดขึ้นหม้อเคี่ยว	C-08	เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	หน้าหม้อปั่น C (สีเหลือง)	C-04	เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าหลังหม้อปั่น A	C-03	NON-CFC	15 P.	/		
7		7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าหลังหม้อปั่น B	C-02	NON-CFC	15 P.	/		
8		8	ชั้นหม้อปั่น ข้างกระพ้อ B	C-01	เคมีแห้ง	15 P.	/		
9									
10									
11									
12									
13									

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน ..

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ..... หน่วยงาน/พื้นที่ ....รีไฟน์ (REFINE)..... วันที่ 21 / 12 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	รีไฟน์ R1	G-8	หน้าห้องวิเคราะห์คุณภาพ (เคมี)		Non-CFC	10 P.	✓		
2	รีไฟน์ R1	G-4	ใต้หม้อฟอก		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3	รีไฟน์ R1	D-3	ใต้หม้อกรอง		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4	รีไฟน์ R1	D-7	ใต้หม้อปั่นอาร์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5	รีไฟน์ R1	D-11	หน้าห้องแปลงไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6	รีไฟน์ R1.5	D-4	ชั้นลอยใต้หม้อปั่นอาร์		Non-CFC	15 P.	✓		
7	รีไฟน์ R2	A-12	ในห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	✓		
8	รีไฟน์ R2	B-12	ในห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	✓		
9	รีไฟน์ R2	C-11	หน้าห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	✓		
10	รีไฟน์ R2	D-6	หน้าหม้อปั่นอาร์		Non-CFC	15 P.	✓		
11	รีไฟน์ R2	B-4	หน้าห้องคอนโทรล หม้อฟอก		Co2	10 P.	✓		
12	รีไฟน์ R2	G-3	หน้าหม้อฟอก		Co2	10 P.	✓		
13	รีไฟน์ R3	B-11	หน้าห้องบรรจุ+ห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	✓		
14	รีไฟน์ R3	E-13	ในห้อง Food defense (FD 04)		Co2	10 P.	✓		
15	รีไฟน์ R3	C-11	ในห้องบรรจุน้ำตาล		Co2	10 P.	✓		
16	รีไฟน์ R3	G-12	ในห้องบรรจุน้ำตาล		Co2	10 P.	✓		
17	รีไฟน์ R4	D-12	หน้าหม้ออบร้อน		Co2	10 P.	✓		
18	รีไฟน์ R5	D-11	ตะแกรงเขย่าบนยุ้ง บรรจุ 50 กก.		Co2	10 P.	✓		
19	รีไฟน์ R6	F-8	ทางเดินชั้นบนสุดไซโลน้ำตาล1		Non-CFC	15 P.	✓		
20	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศใต้1 (S)		Non-CFC	15 P.	✓		
21	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศใต้2 (S)		Non-CFC	15 P.	✓		
22	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศเหนือ1 (N)		Non-CFC	15 P.	✓		
23	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศเหนือ2 (N)		Non-CFC	15 P.	✓		
24	ชั้นล่าง		ด้านในห้องแพ็คตัน1		Co2	10 P.	✓		
25	ชั้นล่าง		ด้านในห้องแพ็คตัน2		Co2	10 P.	✓		
26	R-5		ข้างยุ้งบรรจุ 50 กก.		Co2	10 P.	✓		
27	R-2		ชั้นสองห้องเคมี		Non-CFC	15	✓		
28	ชั้นล่าง		ห้องบรรจุขวด 1กิโล 1		Co2	10 P.	✓		
29	ชั้นล่าง		ห้องบรรจุขวด 1กิโล 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
30	รีไฟน์ R2		ห้องบรรจุถุง 1กิโล นวลทอง1		Co2	10 P.	✓		
31	รีไฟน์ R2		ห้องบรรจุถุง 1กิโล นวลทอง2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		

ผู้ตรวจสอบ ... . ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ..... หน่วยงาน/พื้นที่ ....เทอร์ไบน์ (TURBINE)..... วันที่ 21 / 11 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	เทอร์ไบน์	1	เสาบริเวณปั๊มลมชั้นล่าง	T-01	NON- CFC	15 P.	✓		เปลี่ยนจากถังเคมีแห้งเป็น Non-cfc 01/2567
2		2	ห้องเก็บของข้างหม้อแปลงชั้นล่าง	T-02	NON- CFC	15 P.	✓		
3		3	หน้าประตูทางเข้าชั้นล่าง	T-03	NON- CFC	15 P.	✓		
4		4	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 3		NON- CFC	15 P.	✓		เพิ่ม
5		5	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 2		NON- CFC	15 P.	✓		เพิ่ม
6		6	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 1		NON- CFC	15 P.	✓		เพิ่ม
7		7	ด้านหลังอาคารเทอร์ไบน์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		เพิ่ม
8		8	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 1	T-05	NON- CFC	10 p.	✓		
9		9	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 1		NON- CFC	10 p.	✓		เพิ่ม
10		10	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 2	T-06	NON- CFC	15 P.	✓		
11		11	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		เพิ่ม
12		12	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 3	T-07	NON- CFC	15 P.	✓		
13		13	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		เพิ่ม
14		14	ชั้น 2 ด้านหน้าอาคาร		NON- CFC	15 P.	✓		เพิ่ม
15		15	ชั้น 2 ด้านหน้าอาคาร		เคมีแห้ง	15 P.	✓		เพิ่ม
16		16	ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก TG 3	T-08	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
17		17	อาคารหม้อไอน้ำ ปั๊มน้ำเข้าเตา	T-13	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
18		18	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 1	T-10	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
19		19	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 2	T-11	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
20		20	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 3	T-12	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
21		21	ตู้เก็บสายใต้อาคารเทอร์ไบน์ 1		สาย1*1/2	2เส้น	✓		เพิ่ม
22		22	ตู้เก็บสายใต้อาคารเทอร์ไบน์ 2		สาย1*1/2	2เส้น	✓		เพิ่ม

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน พฤศ หน่วยงาน/พื้นที่ ...หม้อไอน้ำ (BOILER)..... วันที่ 21, 11, 66

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อไอน้ำ	1	โรงกรองน้ำ 1		NON- CFC	15 P.	✓		
2		2	โรงกรองน้ำ 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3		3	โรงกรองน้ำใหม่ 1		NON- CFC	15 P.	✓		ติดตั้ง 20/03/66
4		4	โรงกรองน้ำใหม่ 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		ติดตั้ง 20/03/66
5		5	โรงแก๊ส 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	โรงแก๊ส 2		NON- CFC	15 P.	✓		
7		7	ชั้นล่างห้องคอนโทรล 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8		8	ชั้นล่างห้องคอนโทรล 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9		9	ด้านหน้าห้องเครื่องมือ		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
10		10	ห้องไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	✓		
11		11	ห้องไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	✓		
12		12	ข้างห้องคอนโทรล หน้าเตา 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
13		13	ข้างห้องคอนโทรล หน้าเตา 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
14		14	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 1		น้ำแรงดัน	20 P.	✓		
15		15	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 2		น้ำแรงดัน	20 P.	✓		
16		16	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
17		17	หน้าห้องคอนโทรลสะพาน 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
18		18	หน้าห้องคอนโทรลสะพาน 2		น้ำแรงดัน	20 P.	✓		
19		19	โรงกรองน้ำ 1		ตู้Fire Hose Real		✓		ติดตั้ง20/03/66
20		20	โรงกรองน้ำ 2		ตู้Fire Hose Real		✓		ติดตั้ง20/03/66
21		21	โรงกรองน้ำ ใหม่ 3		ตู้Fire Hose Real		✓		ติดตั้ง20/03/66

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน ..

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง โรงไฟฟ้า 3

ประจำเดือน ....พ.ย.... หน่วยงาน/พื้นที่ ..เทอร์ไบน์ 2 (TURBINE 2).... วันที่ 27 / 11 / 64

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	.เทอร์ไบน์ 2	1	หน้าประตูทางเข้า		NON- CFC	15 P.	/		
2		2	ใต้เครื่องเทอร์ไบน์ 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ใต้เครื่องเทอร์ไบน์ 2		NON- CFC	15 P.	/		
4		4	เสาอาคารชั้นล่าง 1		NON- CFC	15 P.	/		
5		5	เสาอาคารชั้นล่าง 2		NON- CFC	15 P.	/		
6		6	เสาอาคารชั้นล่าง 3		NON- CFC	15 P.	/		
7		7	เสาอาคารชั้นล่าง 4		NON- CFC	15 P.	/		
8		8	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
9		9	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		
10		10	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 3		NON- CFC	15 P.	/		
11		11	ชั้นสองด้านทิศใต้เครื่องเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
12		12	ชั้นสองด้านทิศตะวันออกเครื่องเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
13		13	ชั้นสองหน้าห้องคอลโทรลไฟฟ้า		NON- CFC	15 P.	/		
14		14	ชั้นสองห้องคอลโทรลไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
15		15	ชั้นสองห้องคอลโทรลไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		
16		16	บันไดทางขึ้นชั้นสาม		NON- CFC	15 P.	/		
17		17	หน้าห้องคอลโทรลชั้น 3		NON- CFC	15 P.	/		
18		18	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
19		19	ชั้น 3 ห้องคอนไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
20		20	ชั้น 3 ห้องคอนไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน ... .

(/) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง โรงไฟฟ้า 3

ประจำเดือน ...พ.ย.... หน่วยงาน/พื้นที่ ...หม้อไอน้ำ เตา 4 (BOILER 4)..... วันที่ ...27/11/68...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อไอน้ำ 4	1	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	โรงปั๊มน้ำข้างกองกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	โรงเก็บกากอ้อย 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12		12	โรงเก็บกากอ้อย 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	โรงกรองน้ำ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	ห้องคอลโทรลโรงกรองน้ำ		NON- CFC	15 P.	/		
15		15	หน้าเตา 4 ทิศตะวันออก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	หน้าเตา 4 ทิศตะวันตก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	ชั้นลอย1บันไดทางทิศตะวันออก		น้ำแรงดัน	15 P.	/		
18		18	ชั้นลอย2บันไดทางทิศตะวันออก		น้ำแรงดัน	15 P.	/		
19		19	ชั้น3บันไดทางทิศตะวันออก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
20		20	ชั้น4บันไดทางทิศตะวันตก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
21		21	ชั้น 5 ทิศตะวันออกของสายพานกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
22		22	ชั้น 5ตรงกลางของสายพาน		เคมีแห้ง	15 P.	/		
23		23	ชั้น 5 ทิศตะวันตกของสายพานกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
24		24	บ่อขี้เถ้า 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
25		25	บ่อขี้เถ้า 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	โรงซ่อมหม้อไอน้ำเตา 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
27		27	ห้องไฟฟ้า ข้าง IDF 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน ....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

FM-57110-02 Rev.02 วันที่บังคับใช้ 20/11/2563

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ธ.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ ...ศูนย์ส่งเสริมอ้อย บริษัทฯ..... วันที่ 9 / 12 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ศูนย์ปรือ	1	โรงเก็บปุ๋ย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2	ศูนย์โคกสะอาด	2	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	ศูนย์ไร่ปราสาท	3	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4	ศูนย์โคกตะเคียน	4	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5	ศูนย์บ้านด่าน	5	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6	ศูนย์สังขะ 1	6	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7	ศูนย์สังขะ 2	7	โรงเก็บปุ๋ย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8	ศูนย์บัวเชด 1	8	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	ศูนย์บัวเชด 1	9	บ้านพักพนักงาน		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	ศูนย์บัวเชด 1	10	โรงซ่อมรถ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	ศูนย์บัวเชด 2	11	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	ศูนย์โนนเจริญ	12	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13	ศูนย์พนมดงรัก	13	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14	ศูนย์ประโคนชัย	14	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15	ศูนย์บ้านกรวด	15	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16	ศูนย์ละหานทราย	16	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17	ศูนย์จอมพระ	17	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18	ศูนย์โนนนารายณ์	18	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
19	ศูนย์ปรางค์กู่	19	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
20	ศูนย์ศรีณรงค์	20	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
21	ศูนย์ศรีขรภูมิ	21	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
22	ศูนย์อุทุมพรฯ	22	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
23	ศูนย์โนนคูน	23	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
24	ศูนย์กัณทรลักษณ์	24	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
25	ศูนย์เดชอุดม	25	หน้าศูนย์		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน ..

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ....ธ.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ .....รักษาความปลอดภัย....(Security).&.(Guard)..... วันที่ 5 / 12 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ป้อม รปภ.1	1	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2	ป้อม รปภ.1	2	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 2		ชนิดน้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
3	ป้อม รปภ.1	3	ป้อม 1 (ด้านหน้าทางเข้าโรงงาน) 3		ชนิดน้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
4	ป้อม รปภ.11	4	ป้อม 11 (ทางเข้าบ่อขี้เถ้า)		ชนิดน้ำคันโยก	20 ล.	/		
5	ป้อม รปภ.11	5	ป้อม 11 (ทางเข้าบ่อขี้เถ้า)		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
6	ป้อม รปภ.2	6	ถังดับเพลิง ป้อม 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7	ป้อม รปภ.4	7	ถังดับเพลิง ป้อม 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8	ป้อม รปภ.4	8	ถังดับเพลิง ป้อม 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	ป้อม รปภ.7	9	ถังดับเพลิง ป้อม 7		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	ไฟฟ้า	10	ด้านหน้าห้องหม้อแปลงไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	สิ่งแวดล้อม	11	โรงคัดแยกขยะ (หน้าห้องแล็ป)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	สิ่งแวดล้อม	12	โรงคัดแยกขยะ		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	/		
13	สิ่งแวดล้อม	13	โรงคัดแยกขยะ 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14	สิ่งแวดล้อม	14	โรงคัดแยกขยะ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15	สิ่งแวดล้อม	15	โรงคัดแยกขยะ 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16	บ้านพัก	16	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17	บ้านพัก	17	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18	บ้านพัก	18	ป้อม 3 ทางเข้าบ้านพักพนักงาน 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
19	กองกากอ้อย	19	ด้านตะวันออกเฉียงใต้(สเปรย์พอนด์)		ตู้เก็บสาย		/		
20	หม้อไอน้ำ	20	บริเวณ IDF 2 (ตู้สาย 1 นิ้ว)		ตู้Fire Hose Real		/		
21	หม้อไอน้ำ	21	ด้านล่างสะพานกากอ้อย (ตู้สาย 1 นิ้ว)		ตู้Fire Hose Real		/		
22	ลูกหีบ	22	ด้านทิศเหนืออาคาร ลูกหีบ		ตู้F1		/		* รายละเอียด
23	ลูกหีบ	23	ด้านทิศตะวันตก บริเวณห้อง สอน.		ตู้เก็บสาย		/		
24	ป้อม 11	24	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง ป้อม 11		ตู้เก็บสาย		/		
25	โกดัง 2	25	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง หน้าโกดัง 2		ตู้F3		/		* รายละเอียด
26	หม้อไอน้ำ	26	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง ชั้น 1หม้อไอน้ำ		ตู้F2		/		* รายละเอียด
27	พัสดุ	27	ตู้(ใหญ่)เก็บสายดับเพลิง หน้าพัสดุ		ตู้F4		/		* รายละเอียด

* รายละเอียดอุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละตู้

1	ตู้ F 1 แผนกลูกหีบ เสื้อคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงมีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
2	ตู้ F2 แผนกหม้อไอน้ำ เสื้อคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
3	ตู้ F 3 แผนกคลังสินค้า เสื้อคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม
4	ตู้ F 4 แผนกพัสดุ เสื้อคลุม 4 ตัว,หมวก 4 ใบ,ถุงมือ 4 คู่,สายดับเพลิง 3 เส้น,ข้อแยกสามทาง 1 อัน,หัวฉีดน้ำลำตรงไม่มีมือจับ 1 อัน,ขวาน 1 ด้าม

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ธ.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ .....สำนักงาน,โรงครัว,บุคคล-ธุรการ..... วันที่ 5 / 12 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	สำนักงาน, โรงอาหาร ,บุคคล-ธุรการ	1	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	โรงครัว		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ห้องสารสนเทศ		Non-CFC	10 P.	/		
5		5	หน้าห้องตรวจสอบ 1		Non-CFC	10 P.	/		
6		6	หน้าห้องตรวจสอบ 2		Non-CFC	10 P.	/		
7		7	หน้าห้องบัญชีทั่วไป 1		Non-CFC	10 P.	/		
8		8	หน้าห้องบัญชีทั่วไป 2		Non-CFC	10 P.	/		
9		9	ห้องครัวออฟฟิต		Non-CFC	10 P.	/		
10		10	ห้องพระ		Non-CFC	10 P.	/		
11		11	หน้าห้องจัดหา		Non-CFC	10 P.	/		
12		12	ประตูทางลงไปโรงครัว 1		Non-CFC	15 P.	/		
13		13	ประตูทางลงไปโรงครัว 2		Non-CFC	15 P.	/		
14		14	โรงอาหารลานนอก1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	โรงอาหารลานนอก2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	โรงอาหาร(ข้างจัดซื้อ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	อาคารธุรการ (ถังแดง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	อาคารธุรการ (ถังเขียว)		Non-CFC	15 P.	/		
19		19	ห้องบุคคล-ธุรการ(ตึกเก่า)		Non-CFC	15 P.	/		
20		20	ห้องบุคคล 1(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
21		21	ห้องบุคคล 2(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
22		22	ห้องธุรการ 1(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
23		23	ห้องธุรการ 2(อาคารหลังใหม่)		Non-CFC	15 P.	/		
24		24	ห้องชั่ง อ้อย(เข้า)1		Non-CFC	15 P.	/		
25		25	ห้องชั่ง อ้อย(เข้า)2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	ห้องชั่ง อ้อย(ออก)1		Non-CFC	15 P.	/		
27		27	ห้องชั่ง อ้อย(ออก)2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
28		28	ห้องชั่งน้ำตาล 1		Non-CFC	15 P.	/		
29		29	ห้องชั่งน้ำตาล 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .. ....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ....ธค.... หน่วยงาน/พื้นที่ .....บ้านพักสวิสดิการพนักงาน..... วันที่ ....5/12/68....

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	บ้านพักฯ	1	ห้อง 111/8(นายสิทธิทัพพ์ นันทสกล)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ห้อง 112/8(นายปฐวี ชะฎาทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ห้อง 113/6(น.ส.นฤมล รัตนวรรณ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ห้อง 114/5(ห้องว่าง รอ IT เข้า)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	ห้อง 115/5(นายสมพร สายบัวแดง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ห้อง 116/6(คุณปรมินทร์ สันติเจริญเลิศ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ห้อง 117/7(น.ส.สุภาพร ประวัน)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ห้อง 118/6(นายทักษิณ นายสุรพล)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	ห้อง 119/7(นายพงษ์อนันต์ คำโสดา)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	ห้อง 122/6(นายประกิต ห่อซือ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	ห้อง 123/6(น.ส.โสถา ประเสริฐศรี/น.ส.ฐิติยา เจนรอบ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12		12	ห้อง 124/6(นายสมเกียรติ บุญทอง และครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	ห้อง 125/6(นายบุญเลิศทองดี และครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	ห้อง 126/3(นายสังวาลย์ ขจรนาถ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	ห้อง 127/4(น.ส.สุวิมล สุขจิตร /น.ส.นิภาพร แป้นทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	ห้อง 128/3(นายอนันต์ หวังทรัพย์)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	ห้อง 129/1(นายเกียรติยศ บุญฤทธิพร้อมครอบครัว)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	ห้อง 130/7(คุณศิเรมอร สะอาดเอียม)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
19		19	ห้อง 131/5(นายสาน โนนโพธิ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
20		20	ห้อง 132/5(นายบุญมา กุลโชติ)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
21		21	ห้อง 50/4 (นายคณาศักดิ์ สายบุญลี)		เคมีแห้ง	15 P.	/		
22		22	ห้อง51/5 (น.ส.กนกอร เสาร์ทอง)		เคมีแห้ง	15 P.	/		ติดตั้ง23/03/66
23		23	ห้อง52/5 (น.ส.นายวิชัย มันยืน)		เคมีแห้ง	15 P.	/		ติดตั้ง23/03/66
24		24	แฟลตหญิง 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
25		25	แฟลตหญิง 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	ศูนย์เด็ก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
27		27	ร้านอาหารบ้านพัก		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน ....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ธ.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ .....อาคารจัดหา..... วันที่ 6 / 12 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์	1	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์ 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
2		2	ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์ 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร	3	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 1		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4		4	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5		5	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 4		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7		7	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 5		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8		8	โรงซ่อมรถ/เครื่องจักรกลการเกษตร 6		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9	หน้าอาคารจัดหา	9	หน้าอาคารจัดหา		NON-CFC	15 P.	✓		
10	หน้าห้องวิจัย	10	หน้าห้องวิจัย		NON-CFC	15 P.	✓		
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน ....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน 8-ก หน่วยงาน/พื้นที่ .....ยานยนต์ (AUTOMATIVE)..... วันที่ 8 / 12 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ยานยนต์	1	หน้าห้องแบบ	A-01	Non-CFC	15 P.	✓		
2		2	หน้าห้องยานยนต์	A-02	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3		3	หน้าห้องเก็บน้ำมัน 1	A-03	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4		4	หน้าห้องเก็บน้ำมัน 2	A-04	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5		5	รถจ่ายน้ำมันปิคอัพ ทะเบียน รอ.1151	A-08	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	รถน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน 81-4192	A-09	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7		7	รถน้ำ 6 ล้อ ทะเบียน	A-10	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8		8	รถตัก 966 (นายพินิจ ปรากฏกลำ)	A-11	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9		9	รถ D6D # 1 (นายสุรพล ใยแดง)	A-12	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
10		10	รถ D6D # 1 (นายสุรพล ใยแดง)	A-16	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
11		11	รถ D6D # 2 (นายมานิต ด่านกระโทก)	A-13	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
12		12	รถ D6D # 2 (นายมานิต ด่านกระโทก)	A-17	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
13		13	รถ D6D # 3 (นายสมนึก สะศิลา)	A-14	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
14		14	รถ D6D # 3 (นายสมนึก สะศิลา)	A-18	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
15		15	รถ D6D # 4 (นายบุญหลง ชะฎาทอง)	A-15	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
16		16	รถ D6D # 4 (นายบุญหลง ชะฎาทอง)	A-19	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
17		17	รถบัส รับส่งนักเรียน	A-20	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
18		18	รถตัก 950 (.....)	A-21	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
19		19	รถตัก 950 E (นายบุญมา นาบำรุง)	A-22	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
20		20	รถ JCB (นายวินัย ชอบละอาด)	A-23	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
21		21	รถเครน (นายลำดวน นาบำรุง)	A-24	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
22		22	รถ D6D # 5 (นายชอบ ใยแดง)	A-25	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
23		23	รถ D6D # 5 (นายชอบ ใยแดง)	A-26	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
24		24	รถน้ำมัน	A-27	น้ำอัดแรงดัน	20 P.	✓		
25		25	โฟคลิฟท์ * 2		เคมีแห้ง	3 P.	✓		
26		26	โฟคลิฟท์ * 3		เคมีแห้ง	3 P.	✓		
27		27	ห้องเคี่ยวน้ำตาลออแกนิค 1		Non-CFC	15 P.	✓		
28		28	ห้องเคี่ยวน้ำตาลออแกนิค 2		Non-CFC	15 P.	✓		
29		29	ชั้น 2 หน้าห้องออฟฟิตอาคารออแกนิค		Non-CFC	15 P.	✓		
30		30	โรงซ่อมด้านหลังยานยนต์ 1		Non-CFC	15 P.	✓		
31		31	โรงซ่อมด้านหลังยานยนต์ 2		Non-CFC	15 P.	✓		

ผู้ตรวจสอบ ... . ผู้ทบทวน ....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...ธ.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ .....พัสดุ,โรงกลึง,ปั๊มน้ำมัน (STORE)..... วันที่ ...21/12/65...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ข้างปั๊มโรงกลึง	1	ปั๊มน้ำมันข้างโรงกลึง 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	ปั๊มน้ำมันข้างโรงกลึง 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	ลานอ้อย	3	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ปั๊มน้ำมันลานอ้อย 6		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9	โรงกลึง-เครื่องมือวัด	9	โรงกลึง 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	โรงกลึง 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	เครื่องมือวัด		NON-CFC	16 P.	/		
12	พัสดุ	12	พัสดุ1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	พัสดุ2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	พัสดุ3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
15		15	พัสดุ4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	พัสดุ5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17	ถังสำรอง	17					คงเหลือ/ถัง		ชำรุด/นำไปเติม
18		18	ถังสำรอง		เคมีแห้ง	10 P.	—		—
19		19	ถังสำรอง		เคมีแห้ง	15 P.	14		—
20		20	ถังสำรอง		Co_2	10 P.	2		—
21		21	ถังสำรอง		Co_2	15 P.	3		—
22		22	ถังสำรอง		NON-CFC	10 P.	—		—
23		23	ถังสำรอง		NON-CFC	15 P.	24		4
24		24	ถังสำรอง		น้ำอัดแรงดัน	20 P.	12		—

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน ....

( ))

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ธ.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ .....คลังสินค้า....(WAREHOUSE)..... วันที่ 21 / 12 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ							ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด		ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	โกดัง 1	1	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-01	เคมีแห้ง		15 P	✓		
2		2	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-02	เคมีแห้ง		15 P	✓		
3		3	ด้านทิศตะวันตกหน้าไซโล	W-03	เคมีแห้ง		15 P	✓		
4		4	ด้านทิศเหนือ	K1-1	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
		5	ด้านทิศใต้	K1-2	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
5		6	ด้านทิศตะวันออก	w-04	เคมีแห้ง		15 P	✓		
6		7	ด้านทิศตะวันออก	K1-3	ตู้Fire Hose Real			✓		
7	โกดัง 2	1	ด้านหน้าอาคาร ติดห้องบรรจุ 1 กก.	W-06	เคมีแห้ง		15 P	✓		
8		2	ประตูทางเข้าโกดัง2ทิศเหนือ	W-07	เคมีแห้ง		15 P	✓		
9		3	กลางอาคาร ตรงข้ามไซโล	W-08	เคมีแห้ง		15 P	✓		
10		4	ประตูด้านหลังอาคาร	W-09	เคมีแห้ง		15 P	✓		
11		5	ตรงข้าม โกดัง 3 ทิศใต้	W-10	เคมีแห้ง		15 P	✓		
12		6	ตรงข้าม โกดัง 3 ประตู 1 กลางอาคาร	W-11	เคมีแห้ง		15 P	✓		
13		7	ประตูทางเข้าโกดัง2ทิศเหนือ	K2-1	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
14		8	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K2-2	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
15		9	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ(ข้างประตูทิศตะวันออก)	K2-3	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
16		10	ด้านทิศตะวันออก(ข้างประตู)	K2-4	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
17		11	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามโกดัง3)	K2-5	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
18		12	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามโกดัง3)	K2-6	ตู้Fire Hose Real			✓		
19		13	ด้านทิศใต้ของอาคาร(ตรงข้ามทางเข้ารับน้ำตาลK3)	K2-7	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
20	โกดัง 3	1	ด้านหน้าอาคารโกดัง 3 มุมตะวันตก	W-12	เคมีแห้ง		15 P	✓		
21		2	ระหว่างกลางข้างอาคารทิศใต้	W-14	เคมีแห้ง		15P	✓		
22		3	ด้านหน้าอาคารโกดัง 3 มุมตะวันตก	K3-1	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
23		4	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-2	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
24		5	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-3	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
25		6	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-4	ตู้Fire Hose Real			✓		
26		7	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-5	ตู้Fire Hose Real			✓		
27		8	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-6	ตู้Fire Hose Real			✓		
28		9	ด้านข้างอาคารทิศเหนือ	K3-7	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
29		10	มุมด้านหลังอาคารระหว่างโกดัง2ทิศตะวันออก	K3-8	ตู้Fire Hose Real			✓		
30		11	ด้านข้างอาคารทิศใต้	K3-9	ตู้Fire Hose Real			✓		
31		12	ด้านข้างอาคารทิศใต้	K3-10	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
32		13	มุมด้านหน้าอาคารทิศใต้	K3-11	1.5"1เส้น	1อัน		✓		
33	โกดัง 4	1	ด้านทิศเหนืออาคารคลังสินค้า 4	K4-1	ตู้Fire Hose Real			✓		ติดตั้ง ก.พ.2566
34		2	ข้างประตู 1 (ทิศเหนือ)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-2	ตู้Fire Hose Real			✓		
35		3	ข้างประตู2 (ประตูกลาง)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-3	ตู้Fire Hose Real			✓		
36		4	ข้างประตู3 (ทิศใต้ฝั่งประตูกลาง)อาคารคลัง สินค้า4	K4-4	ตู้Fire Hose Real			✓		
37		5	ข้างประตู3 (ฝั่งทิศใต้)อาคารคลัง สินค้า 4	K4-5	ตู้Fire Hose Real			✓		
38		6	ประตู2อาคารคลัง 4	W-13	เคมีแห้ง		15 P	✓		
39		1	ก่อสร้าง - โยธา	w-15	เคมีแห้ง		15P	✓		
40		2	ก่อสร้าง - โยธา	w-16	เคมีแห้ง		15P	✓		
41		3	ก่อสร้าง - โยธา	w-17	เคมีแห้ง		15P	✓		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

FM-57110-02 Rev.02 วันที่บังคับใช้ 20/11/2563

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...ธ.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ ....ลูกหีบ (MILL)..... วันที่ ...22/12/68...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	ลูกหีบ	1	ห้องคอนโทรลต้มอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
2		2	ปั้มน้ำมันคอนโทรลต้ม		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3		3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า ละพานเมนต์		Non-CFC	15 P.	✓		
4		4	ประตูทางเข้าด้านหน้าอาคาร		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
5		5	บริเวณพีเนี่ยนชุดที่ 4		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	ปั้มน้ำอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7		7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าลูกหีบชุดที่ 6		Non-CFC	15 P.	✓		
8		8	บริเวณพีเนี่ยนชุดที่ 6		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
9		9	เทอร์ไบน์ลูกหีบ ชุดที่ 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
10		10	ใต้ห้องคอนโทรลลูกหีบ		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
11		11	ข้างห้องคอนโทรลไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
12		12	ห้อง CCS		เคมีแห้ง	20 P.	✓		
13		13	ห้องไฟฟ้าเล็ก(ทิศเหนือ)		Non-CFC	15 P.	✓		
14		14	ตะกาว		เคมีแห้ง	20 P.	✓		

ผู้ตรวจสอบ ... ผู้ทบทวน

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ๑๐ หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อต้ม (EVAPORATOR)..... วันที่ 22 / 12 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อต้ม	1	ชั้นล่างบันไดทางขึ้นหม้อผสม		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
2		2	ชั้น 2 ทางขึ้นบันไดหม้อเคี่ยว		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
3		3	ชั้น 2 หน้าหม้อ E 6		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
4		4	ชั้น 2 หน้าห้องคอนโทรลไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	✓		
5		5	ชั้น 2 หน้าห้องคอนโทรลไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
6		6	ชั้น 2 ด้านหลังหม้อกรองลูกใหญ่		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
7		7	ชั้น 2 ติดกับฟิลเตอร์เพรท		เคมีแห้ง	15 P.	✓		
8		8	ชั้นล่างห้องเก็บของหม้อต้ม		เคมีแห้ง	15 P.	✓		

ผู้ตรวจสอบ ... . ผู้ทบทวน

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ธ.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อเคียว (VACUUM PUMP)..... วันที่ 22 / 12 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อเคียว	1	บริเวณหน้าถังกวนตั้ง	V-01	เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	หลังหม้อเคี่ยว C	V-02	เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ด้านหน้าอาคาร ชั้น 15 เมตร	V-03	เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ชั้นสายพานยางมาจากไซโล	V-10	เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	ชั้นกระพ้อบนสุด	V-11	เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ข้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ หม้อเคี่ยว	V-09	เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	หน้าห้องสำนักงานหม้อเคี่ยว	V-04	เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ด้านข้างหม้อเคี่ยว B ตรงข้ามรีไฟน์	V-05	เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	ด้านข้างหม้อเคี่ยว C.V.P.	V-06	เคมีแห้ง	15 P.	/		
10	รีไฟน์ R4	B-4	หลังหม้อเคี่ยว R 1/1	R-20	เคมีแห้ง	15 P.	/		
11	รีไฟน์ R4	C-5	ด้านบนหัวหม้อเคี่ยว R 1/1	R-21	เคมีแห้ง	15 P.	/		
12	รีไฟน์ R4	C-3	หน้าห้องคอนโทรลเคี่ยวอาร์	R-22	NON- CFC	15 P.	/		
13	รีไฟน์ R4	B-10	หลังหม้อเคี่ยว A/R 70 M^3	R-23	เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน ..

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ...ธ.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ ....หม้อปั๊น (CENTRIFUGAL)..... วันที่ ..22 / 12 / 68..

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อปั๊น	1	ชั้นล่างกระพ้อ B	C-06	NON-CFC	15 P.	/		
2		2	ชั้นล่างใต้สายพานยางหม้อปั๊น A	C-07	เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	สายพานยางใต้หม้อปั๊น A	C-05	เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	ชั้นล่างหน้าบันไดขึ้นหม้อเคี่ยว	C-08	เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	หน้าหม้อปั๊น C (สีเหลือง)	C-04	เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าหลังหม้อปั๊น A	C-03	NON-CFC	15 P.	/		
7		7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้าหลังหม้อปั๊น B	C-02	NON-CFC	15 P.	/		
8		8	ชั้นหม้อปั๊น ข้างกระพ้อ B	C-01	เคมีแห้ง	15 P.	/		
9									
10									
11									
12									
13									

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน

( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ....ธ.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ ....รีไฟน์ (REFINE)..... วันที่ ....23/12/68....

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	รีไฟน์ R1	G-8	หน้าห้องวิเคราะห์คุณภาพ (เคมี)		Non-CFC	10 P.	/		
2	รีไฟน์ R1	G-4	ใต้หม้อฟอก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3	รีไฟน์ R1	D-3	ใต้หม้อกรอง		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4	รีไฟน์ R1	D-7	ใต้หม้อปั่นอาร์		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5	รีไฟน์ R1	D-11	หน้าห้องแปลงไฟฟ้า		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6	รีไฟน์ R1.5	D-4	ชั้นลอยใต้หม้อปั่นอาร์		Non-CFC	15 P.	/		
7	รีไฟน์ R2	A-12	ในห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
8	รีไฟน์ R2	B-12	ในห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
9	รีไฟน์ R2	C-11	หน้าห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
10	รีไฟน์ R2	D-6	หน้าหม้อปั่นอาร์		Non-CFC	15 P.	/		
11	รีไฟน์ R2	B-4	หน้าห้องคอนโทรล หม้อฟอก		Co2	10 P.	/		
12	รีไฟน์ R2	G-3	หน้าหม้อฟอก		Co2	10 P.	/		
13	รีไฟน์ R3	B-11	หน้าห้องบรรจุ+ห้องไฟฟ้า		Non-CFC	15 P.	/		
14	รีไฟน์ R3	E-13	ในห้อง Food defense (FD 04)		Co2	10 P.	/		
15	รีไฟน์ R3	C-11	ในห้องบรรจุน้ำตาล		Co2	10 P.	/		
16	รีไฟน์ R3	G-12	ในห้องบรรจุน้ำตาล		Co2	10 P.	/		
17	รีไฟน์ R4	D-12	หน้าหม้ออบร้อน		Co2	10 P.	/		
18	รีไฟน์ R5	D-11	ตะแกรงเขย่าบนยุ้ง บรรจุ 50 กก.		Co2	10 P.	/		
19	รีไฟน์ R6	F-8	ทางเดินชั้นบนสุดไซโลน้ำตาล1		Non-CFC	15 P.	/		
20	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศใต้1 (S)		Non-CFC	15 P.	/		
21	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศใต้2 (S)		Non-CFC	15 P.	/		
22	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศเหนือ1 (N)		Non-CFC	15 P.	/		
23	ชั้นล่าง		ห้องแพ็คตัน ประตู ทิศเหนือ2 (N)		Non-CFC	15 P.	/		
24	ชั้นล่าง		ด้านในห้องแพ็คตัน1		Co2	10 P.	/		
25	ชั้นล่าง		ด้านในห้องแพ็คตัน2		Co2	10 P.	/		
26	R-5		ข้างยุ้งบรรจุ 50 กก.		Co2	10 P.	/		
27	R-2		ชั้นลองห้องเคมี		Non-CFC	15	/		
28	ชั้นล่าง		ห้องบรรจุขวด 1กิโล 1		Co2	10 P.	/		
29	ชั้นล่าง		ห้องบรรจุขวด 1กิโล 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
30	รีไฟน์ R2		ห้องบรรจุถุง 1กิโล นวลทอง1		Co2	10 P.	/		
31	รีไฟน์ R2		ห้องบรรจุถุง 1กิโล นวลทอง2		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .. ..

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ธ.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ ....เทอร์ไบน์ (TURBINE)..... วันที่ 27 / 12 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	เทอร์ไบน์	1	เสาบริเวณปั๊มลมชั้นล่าง	T-01	NON- CFC	15 P.	✓		เปลี่ยนจากถังเคมีแห้งเป็น Non-cfc 01/2567
2		2	ห้องเก็บของข้างหม้อแปลงชั้นล่าง	T-02	NON- CFC	15 P.	✓		
3		3	หน้าประตูทางเข้าชั้นล่าง	T-03	NON- CFC	15 P.	✓		
4		4	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 3		NON- CFC	15 P.	✓		เพิ่ม
5		5	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 2		NON- CFC	15 P.	✓		เพิ่ม
6		6	ใต้เครื่อง เทอร์ไบน์ 1		NON- CFC	15 P.	✓		เพิ่ม
7		7	ด้านหลังอาคารเทอร์ไบน์		เคมีแห้ง	15 P.	✓		เพิ่ม
8		8	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 1	T-05	NON- CFC	10 p.	✓		
9		9	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 1		NON- CFC	10 p.	✓		เพิ่ม
10		10	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 2	T-06	NON- CFC	15 P.	✓		
11		11	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 2		เคมีแห้ง	15 P.	✓		เพิ่ม
12		12	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 3	T-07	NON- CFC	15 P.	✓		
13		13	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ TG 3		เคมีแห้ง	15 P.	✓		เพิ่ม
14		14	ชั้น 2 ด้านหน้าอาคาร		NON- CFC	15 P.	✓		เพิ่ม
15		15	ชั้น 2 ด้านหน้าอาคาร		เคมีแห้ง	15 P.	✓		เพิ่ม
16		16	ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก TG 3	T-08	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
17		17	อาคารหม้อไอน้ำ ปั๊มน้ำเข้าเตา	T-13	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
18		18	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 1	T-10	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
19		19	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 2	T-11	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
20		20	อาคารหม้อไอน้ำ IDF 3	T-12	เคมีแห้ง	15 P.	✓		
21		21	ตู้เก็บสายใต้อาคารเทอร์ไบน์ 1		สาย1*1/2	2เส้น	✓		เพิ่ม
22		22	ตู้เก็บสายใต้อาคารเทอร์ไบน์ 2		สาย1*1/2	2เส้น	✓		เพิ่ม

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

ประจำเดือน ธ.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ ...หม้อไอน้ำ (BOILER)..... วันที่ 24 / 12 / 68

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	หม้อไอน้ำ	1	โรงกรองน้ำ 1		NON- CFC	15 P.	/		
2		2	โรงกรองน้ำ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	โรงกรองน้ำใหม่ 1		NON- CFC	15 P.	/		ติดตั้ง 20/03/66
4		4	โรงกรองน้ำใหม่ 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		ติดตั้ง 20/03/66
5		5	โรงแก๊ส 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	โรงแก๊ส 2		NON- CFC	15 P.	/		
7		7	ชั้นล่างห้องคอนโทรล 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	ชั้นล่างห้องคอนโทรล 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	ด้านหน้าห้องเครื่องมือ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	ห้องไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
11		11	ห้องไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		
12		12	ข้างห้องคอนโทรล หน้าเตา 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	ข้างห้องคอนโทรล หน้าเตา 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 1		น้ำแรงดัน	20 P.	/		
15		15	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 2		น้ำแรงดัน	20 P.	/		
16		16	ด้านหน้าของกากอ้อย Boiler 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	หน้าห้องคอนโทรลสะพาน 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
18		18	หน้าห้องคอนโทรลสะพาน 2		น้ำแรงดัน	20 P.	/		
19		19	โรงกรองน้ำ 1		ตู้Fire Hose Real		/		ติดตั้ง20/03/66
20		20	โรงกรองน้ำ 2		ตู้Fire Hose Real		/		ติดตั้ง20/03/66
21		21	โรงกรองน้ำ ใหม่ 3		ตู้Fire Hose Real		/		ติดตั้ง20/03/66

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง โรงไฟฟ้า 3

ประจำเดือน ธ.ค. หน่วยงาน/พื้นที่ ..เทอร์ไบน์ 2 (TURBINE 2).... วันที่ 25 / 12 / 58

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	.เทอร์ไบน์ 2	1	หน้าประตูทางเข้า		NON- CFC	15 P.	/		
2		2	ใต้เครื่องเทอร์ไบน์ 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	ใต้เครื่องเทอร์ไบน์ 2		NON- CFC	15 P.	/		
4		4	เสาอาคารชั้นล่าง 1		NON- CFC	15 P.	/		
5		5	เสาอาคารชั้นล่าง 2		NON- CFC	15 P.	/		
6		6	เสาอาคารชั้นล่าง 3		NON- CFC	15 P.	/		
7		7	เสาอาคารชั้นล่าง 4		NON- CFC	15 P.	/		
8		8	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
9		9	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		
10		10	ชั้นล่างห้องคอนโทรลไฟฟ้า 3		NON- CFC	15 P.	/		
11		11	ชั้นสองด้านทิศใต้เครื่องเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
12		12	ชั้นสองด้านทิศตะวันออกเครื่องเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
13		13	ชั้นสองหน้าห้องคอลโทรลไฟฟ้า		NON- CFC	15 P.	/		
14		14	ชั้นสองห้องคอลโทรลไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
15		15	ชั้นสองห้องคอลโทรลไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		
16		16	บันไดทางขึ้นชั้นสาม		NON- CFC	15 P.	/		
17		17	หน้าห้องคอลโทรลชั้น 3		NON- CFC	15 P.	/		
18		18	หน้าห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์		NON- CFC	15 P.	/		
19		19	ชั้น 3 ห้องคอนไฟฟ้า 1		NON- CFC	15 P.	/		
20		20	ชั้น 3 ห้องคอนไฟฟ้า 2		NON- CFC	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ ... . ผู้ทบทวน .....

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง โรงไฟฟ้า 3

ประจำเดือน ...ต.ค.... หน่วยงาน/พื้นที่ ...หม้อไอน้ำ เตา 4 (BOILER 4)..... วันที่ ...25 / 12 / 68...

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ						ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง/ถังดับเพลิง	หมายเลขถัง	ชนิดเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำ / หัวฉีด	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	**หม้อไอน้ำ 4**	1	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
2		2	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
3		3	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
4		4	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
5		5	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้เตา 5		เคมีแห้ง	15 P.	/		
6		6	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
7		7	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
8		8	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		
9		9	อาคารเตา 4 ชั้นล่าง ใต้ ESP 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
10		10	โรงปั๊มน้ำข้างกองกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
11		11	โรงเก็บกากอ้อย 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
12		12	โรงเก็บกากอ้อย 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
13		13	โรงกรองน้ำ		เคมีแห้ง	15 P.	/		
14		14	ห้องคอลโทรลโรงกรองน้ำ		NON- CFC	15 P.	/		
15		15	หน้าเตา 4 ทิศตะวันออก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
16		16	หน้าเตา 4 ทิศตะวันตก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
17		17	ชั้นลอย1บันไดทางทิศตะวันออก		น้ำแรงดัน	15 P.	/		
18		18	ชั้นลอย2บันไดทางทิศตะวันออก		น้ำแรงดัน	15 P.	/		
19		19	ชั้น3บันไดทางทิศตะวันออก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
20		20	ชั้น4บันไดทางทิศตะวันตก		เคมีแห้ง	15 P.	/		
21		21	ชั้น 5 ทิศตะวันออกของสายพานกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
22		22	ชั้น 5ตรงกลางของสายพาน		เคมีแห้ง	15 P.	/		
23		23	ชั้น 5 ทิศตะวันตกของสายพานกากอ้อย		เคมีแห้ง	15 P.	/		
24		24	บ่อขี้เถ้า 1		เคมีแห้ง	15 P.	/		
25		25	บ่อขี้เถ้า 2		เคมีแห้ง	15 P.	/		
26		26	โรงซ่อมหม้อไอน้ำเตา 4		เคมีแห้ง	15 P.	/		
27		27	ห้องไฟฟ้า ข้าง IDF 3		เคมีแห้ง	15 P.	/		

ผู้ตรวจสอบ .... ผู้ทบทวน .. ..

( ) ( )

ผู้ตรวจ จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก

FM-57110-02 Rev.02 วันที่บังคับใช้ 20/11/2563

แบบตรวจเสียงสัญญาณเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2568

ลำดับที่	สถานที่	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	หมายเหตุ
1	อาคารบุคคล - อุบัติเหตุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	อาคารกิจกรรมนักศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	แผนกสูติกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	แผนกหัวใจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	แผนกหูคอตา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	แผนกหูคอจมูก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	แผนกไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	แผนกหูคอจมูก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9										✓	✓	✓	✓	
ลงวันที่		20/1/68	20/2/68	3/3/68	20/4/68	20/5/68	20/6/68	20/7/68	20/8/68	20/9/68	20/10/68	10/11/68	20/12/68	
ผู้ตรวจ														
ผู้ทบทวน:จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนก														

สถานะปกติ	✓
สถานะไม่ปกติ	×