

ภาคผนวกที่ 13

เอกสารผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดต่าง (pH)

และปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine)

Swimming Pool Daily Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ



Month (เดือน) / Year (ปี)


ก.ค. / ๒๕๖๘

Building / อาคาร

โถงใต้ห้างสรรพสินค้า

Date วันที่	Status Record		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Record By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
	บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg./Lt)	SodaAsh โซดา-แอช (kg.)	Diatomite ผงกรอง (kg.)	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
	CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					ชุดปั๊ม		แรงดันของถัง(PSI)		ชุดกรองน้ำ			
							No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	15 Psi	ปกติ	ปกติ		
2	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	15 Psi	ปกติ	ปกติ		
3	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
4	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
5	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
6	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
7	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
8	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	25 Psi	ปกติ	ปกติ		
9	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	10 Psi	25 Psi	ปกติ	ปกติ		
10	1.5	7.2	3 kg	-	-	-	ปกติ	ปกติ	10 Psi	30 Psi	ปกติ	ปกติ		
11	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
12	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
13	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	25 Psi	ปกติ	ปกติ		
14	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	25 Psi	ปกติ	ปกติ		
15	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	25 Psi	ปกติ	ปกติ		
16	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	25 Psi	ปกติ	ปกติ		
17	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
18	2.5	7.2	3 kg	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
19	1.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
20	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	10 Psi	15 Psi	ปกติ	ปกติ		
21	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	10 Psi	15 Psi	ปกติ	ปกติ		
22	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	15 Psi	ปกติ	ปกติ		
23	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	15 Psi	ปกติ	ปกติ		
24	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	15 Psi	ปกติ	ปกติ		
25	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	25 Psi	30 Psi	ปกติ	ปกติ		
26	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	10 Psi	15 Psi	ปกติ	ปกติ		
27	1.5	7.2	3 kg	-	-	-	ปกติ	ปกติ	10 Psi	15 Psi	ปกติ	ปกติ		
28	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
29	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
30	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	25 Psi	ปกติ	ปกติ		
31	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	25 Psi	ปกติ	ปกติ		

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)
 Chlorine (คลอรีน) 10 ลิตร / 9 Kg. Salt (เกลือ) - / - Kg. / Litre Diatomite Fiter Aid (ผงกรอง) - / - Kg.
 Soda Ash (โซดา-แอช) - / - Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) - / - Kg.



Swimming Pool Daily Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ



Month (เดือน) / Year (ปี)


สค / 2568

Building / อาคาร

โมดิซรีฮาลา 32

Date วันที่	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Record By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
	CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
			คลอรีน (kg.)	เกลือ (kg./Lt)	โซดา-แอส (kg.)	ผงกรอง (kg.)	ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(PSI)		ชุดถังกรองน้ำ			
							No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 PSI	20 PSI	ปกติ	ปกติ		
2	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 PSI	20 PSI	ปกติ	ปกติ		
3	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 PSI	25 PSI	ปกติ	ปกติ		
4	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 PSI	20 PSI	ปกติ	ปกติ		
5	2.5	7.2	3 kg	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 PSI	20 PSI	ปกติ	ปกติ		
6	1.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	10 PSI	15 PSI	ปกติ	ปกติ		
7	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	10 PSI	15 PSI	ปกติ	ปกติ		
8	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	10 PSI	15 PSI	ปกติ	ปกติ		
9	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 PSI	20 PSI	ปกติ	ปกติ		
10	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 PSI	20 PSI	ปกติ	ปกติ		
11	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 PSI	25 PSI	ปกติ	ปกติ		
12	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 PSI	15 PSI	ปกติ	ปกติ		
13	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 PSI	20 PSI	ปกติ	ปกติ		
14	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	30 PSI	15 PSI	ปกติ	ปกติ		
15	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	30 PSI	15 PSI	ปกติ	ปกติ		
16	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 PSI	25 PSI	ปกติ	ปกติ		
17	1.5	7.2	3 kg	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 PSI	25 PSI	ปกติ	ปกติ		
18	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 PSI	20 PSI	ปกติ	ปกติ		
19	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 PSI	20 PSI	ปกติ	ปกติ		
20	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 PSI	20 PSI	ปกติ	ปกติ		
21	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	10 PSI	15 PSI	ปกติ	ปกติ		
22	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	10 PSI	15 PSI	ปกติ	ปกติ		
23	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 PSI	20 PSI	ปกติ	ปกติ		
24	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 PSI	20 PSI	ปกติ	ปกติ		
25	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 PSI	25 PSI	ปกติ	ปกติ		
26	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 PSI	25 PSI	ปกติ	ปกติ		
27	2.5	7.2	3 kg	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 PSI	25 PSI	ปกติ	ปกติ		
28	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	30 PSI	20 PSI	ปกติ	ปกติ		
29	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	30 PSI	20 PSI	ปกติ	ปกติ		
30	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	25 PSI	30 PSI	ปกติ	ปกติ		
31	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 PSI	20 PSI	ปกติ	ปกติ		

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)
 Chlorine (คลอรีน) 1 กิโล / 9 Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre Diatomite Fiter Aid (ผงกรอง) _____ / _____ Kg.
 Soda Ash (โซดา-แอส) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.



Swimming Pool Daily Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ



Month (เดือน) / Year (ปี)

ก.ย / 2568

Building / อาคาร

โถง 32

Date วันที่	Status Record		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Record By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
	บันทึกค่า		Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
	CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน (kg.)	เกลือ (kg./Lt)	โซดา-แอช (kg.)	ผงกรอง (kg.)	ชุดปั๊ม		แรงดันของถัง(Psi)		ชุดถังกรองน้ำ			
							No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	15 Psi	ปกติ	ปกติ		
2	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	25 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
3	2.5	6.8	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	25 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
4	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	25 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
5	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	15 Psi	ปกติ	ปกติ		
6	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
7	2.0	7.2	3 kg	-	-	-	ปกติ	ปกติ	25 Psi	15 Psi	ปกติ	ปกติ		
8	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	10 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
9	1.5	6.8	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
10	2.0	6.8	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
11	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	25 Psi	ปกติ	ปกติ		
12	1.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	10 Psi	ปกติ	ปกติ		
13	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	15 Psi	ปกติ	ปกติ		
14	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
15	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
16	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	10 Psi	25 Psi	ปกติ	ปกติ		
17	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	25 Psi	ปกติ	ปกติ		
18	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	30 Psi	ปกติ	ปกติ		
19	1.5	7.2	3 kg	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	25 Psi	ปกติ	ปกติ		
20	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	25 Psi	30 Psi	ปกติ	ปกติ		
21	2.0	6.8	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	25 Psi	30 Psi	ปกติ	ปกติ		
22	1.5	6.8	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
23	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
24	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	10 Psi	25 Psi	ปกติ	ปกติ		
25	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	10 Psi	25 Psi	ปกติ	ปกติ		
26	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
27	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
28	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
29	1.0	7.2	3 kg	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	25 Psi	ปกติ	ปกติ		
30	1.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	30 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
31														

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 10 ลิตร / 9 Kg. Salt (เกลือ) - Kg. / Litre Diatomite Fiter Aid (ผงกรอง) - Kg.

Soda Ash (โซดา-แอช) - Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) - Kg.

Swimming Pool Daily Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ



Month (เดือน) / Year (ปี)

พฤษภาคม ๒๕๖๔

Building / อาคาร

โถง สระว่ายน้ำ 32

Date วันที่	Status Record		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Record By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
	บันทึกค่า		Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
	CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน (kg.)	เกลือ (kg./Lt)	โซดา-แอสช (kg.)	ผงกรอง (kg.)	ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(Psi)		ชุดกรองน้ำ			
							No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15Psi	15Psi	ปกติ	ปกติ		
2	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15Psi	15Psi	ปกติ	ปกติ		
3	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20Psi	20Psi	ปกติ	ปกติ		
4	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20Psi	20Psi	ปกติ	ปกติ		
5	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5Psi	2.5Psi	ปกติ	ปกติ		
6	3.0	7.2	3kg	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0Psi	2.5Psi	ปกติ	ปกติ		
7	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0Psi	2.5Psi	ปกติ	ปกติ		
8	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.5Psi	2.0Psi	ปกติ	ปกติ		
9	3.0	6.8	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.5Psi	2.0Psi	ปกติ	ปกติ		
10	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0Psi	2.5Psi	ปกติ	ปกติ		
11	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5Psi	2.0Psi	ปกติ	ปกติ		
12	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5Psi	2.0Psi	ปกติ	ปกติ		
13	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0Psi	2.5Psi	ปกติ	ปกติ		
14	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0Psi	2.5Psi	ปกติ	ปกติ		
15	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.5Psi	2.0Psi	ปกติ	ปกติ		
16	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0Psi	2.5Psi	ปกติ	ปกติ		
17	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0Psi	2.5Psi	ปกติ	ปกติ		
18	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5Psi	2.5Psi	ปกติ	ปกติ		
19	3.0	6.8	3kg	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5Psi	2.5Psi	ปกติ	ปกติ		
20	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0Psi	2.5Psi	ปกติ	ปกติ		
21	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0Psi	2.5Psi	ปกติ	ปกติ		
22	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.5Psi	2.0Psi	ปกติ	ปกติ		
23	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.5Psi	2.0Psi	ปกติ	ปกติ		
24	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.5Psi	1.0Psi	ปกติ	ปกติ		
25	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0Psi	1.5Psi	ปกติ	ปกติ		
26	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0Psi	1.5Psi	ปกติ	ปกติ		
27	3.0	7.2	3kg	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5Psi	2.0Psi	ปกติ	ปกติ		
28	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5Psi	2.0Psi	ปกติ	ปกติ		
29	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0Psi	2.5Psi	ปกติ	ปกติ		
30	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0Psi	2.5Psi	ปกติ	ปกติ		
31														

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 10 ลิตร / 9 Kg. Salt (เกลือ) - / - Kg. / Litre Diatomite Fiter Aid (ผงกรอง) - / - Kg.
Soda Ash (โซดา-แอสช) - / - Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) - / - Kg.

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ



Month (เดือน) / Year (ปี)

ตุลาคม / 2568

Building / อาคาร

โถง 302

Date วันที่	Status Record		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Record By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
	บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg./Lt)	SodaAsh โซดา-แอสช (kg.)	Diatomite ผงกรอง (kg.)	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
	CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					ชุดปั๊ม		แรงดันของถัง(Psi)		ชุดกรองน้ำ			
							No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	15Psi	ปกติ	ปกติ		
2	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	15 Psi	15Psi	ปกติ	ปกติ		
3	3.0	7.2	3kg	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	15Psi	ปกติ	ปกติ		
4	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	20 Psi	25 Psi	ปกติ	ปกติ		
5	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.5 Psi	20 Psi	ปกติ	ปกติ		
6	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.5 Psi	20Psi	ปกติ	ปกติ		
7	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.0 Psi	1.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
8	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.0 Psi	1.5Psi	ปกติ	ปกติ		
9	2.5	6.8	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
10	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
11	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
12	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
13	3.0	7.2	3kg	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
14	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
15	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.5Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
16	2.0	6.8	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
17	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	3.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
18	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
19	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	3.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
20	3.0	7.2	3kg	-	-	-	ปกติ	ปกติ	3.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
21	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5 Psi	20Psi	ปกติ	ปกติ		
22	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
23	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.5 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
24	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.5 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
25	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
26	2.0	6.8	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
27	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5 Psi	3.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
28	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5 Psi	3.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
29	3.0	7.2	3kg	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5 Psi	3.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
30	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5Psi	3.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
31	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5Psi	3.0 Psi	ปกติ	ปกติ		

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)
 Chlorine (คลอรีน) 12 Kg. Salt (เกลือ) - Kg. / Litre Diatomite Fiter Aid (ผงกรอง) - Kg.
 Soda Ash (โซดา-แอส) - Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) - Kg.

Swimming Pool Daily Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ



Month (เดือน) / Year (ปี)

ธันวาคม 2568

Building / อาคาร

โถง 31

Date วันที่	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Record By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
	CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg./Lt)	SodaAsh โซดา-แอส (kg.)	Diatomite ผงกรอง (kg.)	Pump Set ชุดปั๊ม		Pressure Tank แรงดันของถัง(Psi)		Filter Set ชุดกรองผ้า			
							No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	1.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
2	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	1.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
3	2.5	7.2	2	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
4	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
5	3.0	6.8	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
6	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
7	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
8	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
9	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
10	3.0	7.2	2	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
11	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
12	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
13	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	1.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
14	3.0	6.8	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
15	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
16	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
17	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
18	2.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
19	3.0	7.2	2	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
20	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
21	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
22	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
23	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
24	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
25	2.0	6.8	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.5 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
26	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
27	2.5	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.0 Psi	ปกติ	ปกติ		
28	2.5	7.2	2	-	-	-	ปกติ	ปกติ	2.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
29	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	3.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
30	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	3.0 Psi	2.5 Psi	ปกติ	ปกติ		
31	3.0	7.2	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	3.0 Psi	3.0 Psi	ปกติ	ปกติ		

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) - 8 Kg.

Salt (เกลือ) _____ Kg. / Litre

Diatomite Fiter Aid (ผงกรอง) _____ Kg.

Soda Ash (โซดา-แอส) _____

Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.