

ภาคผนวกที่ 11

ผลการตรวจวัด pH และ Residual Chlorine ในสระว่ายน้ำ



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

ก.ค./2568

Building / อาคาร

Phyll

Date วันที่	Status Record		Adding / การเติม					Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Record By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
	บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg./Lt)	SodaAsh โซดา-แอส (kg.)	HCl กรดเกลือ (kg./Lt.)	Diatomite ผงกรอง (kg.)	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
	CL. (1-2.5)	PH (7.2-7.6)						ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(PSI)		ชุดถังกรองทราย			
								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
2	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
3	2.2	7.6	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
4	2.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
5	2.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
6	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
7	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
8	1.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
9	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
10	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
11	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
12	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
13	2.5	7.6	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
14	2.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
15	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
16	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
17	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
18	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
19	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
20	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
21	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
22	2.5	7.2	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
23	2.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
24	2.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
25	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
26	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
27	1.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
28	1.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
29	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
30	1	8.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
31	2.5	9.6	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 4 / Kg. Salt (เกลือ) / Kg. / Litre Diatomite Fiter Aid (ผงกรอง) / Kg.

Soda Ash (โซดา-แอส) / Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / Kg. กรดเกลือ / Kg.

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
.....
Date / วันที่
Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
.....
Date / วันที่
Time / เวลา



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

ส.ค./2568

Building / อาคาร

Phyll

Date วันที่	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม					Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Record By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
	CL. (1-2.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine	Salt	SodaAsh	HCl	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
			คลอรีน (kg.)	เกลือ (kg./Lt)	โซดา-แอช (kg.)	กรดเกลือ (kg./Lt.)	ผงกรอง (kg.)	ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(PSI)		ชุดถังกรองทราย			
								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	2.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
2	2.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
3	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
4	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
5	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
6	2.5	7.2	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
7	1.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
8	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
9	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
10	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
11	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
12	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
13	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
14	2	7.6	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
15	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
16	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
17	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
18	2.5	7.2	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
19	1.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
20	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
21	2.5	7.2	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
22	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
23	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
24	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
25	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
26	2.5	7.6	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
27	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
28	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
29	1.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
30	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
31	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 5 / Kg. Salt (เกลือ) / Kg. / Litre Diatomite Fiter Aid (ผงกรอง) / Kg.

Soda Ash (โซดา-แอช) / Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / Kg. กรดเกลือ / Kg.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่

Time / เวลา



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

ก.ย./2568

Building / อาคาร

Phyll

Date วันที่	Status Record		Adding / การเติม					Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Record By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
	บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg./Lt)	SodaAsh โซดา-แอช (kg.)	HCl กรดเกลือ (kg./Lt.)	Diatomite ผงกรอง (kg.)	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
	CL. (1-2.5)	PH (7.2-7.6)						ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(PSI)		ชุดถังกรองทราย			
								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	1.5	7.6	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
2	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
3	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
4	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
5	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
6	2.5	7.2	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
7	2.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
8	2.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
9	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
10	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
11	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
12	1.5	7.6	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
13	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
14	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
15	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
16	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
17	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
18	2.5	7.2	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
19	2.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
20	2.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
21	2.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
22	1.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
23	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
24	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
25	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
26	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
27	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
28	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
29	2.5	7.2	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
30	2.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 5 / Kg. Salt (เกลือ) / Kg. / Litre Diatomite Fiter Aid (ผงกรอง) / Kg.
Soda Ash (โซดา-แอช) / Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / Kg. กรดเกลือ / Kg.

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
.....
Date / วันที่
Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
.....
Date / วันที่
Time / เวลา



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

ด.ค./2568

Building / อาคาร

Phyll

Date วันที่	Status Record		Adding / การเติม					Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Record By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
	บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg./Lt)	SodaAsh โซดา-แอส (kg.)	HCl กรดเกลือ (kg./Lt.)	Diatomite ผงกรอง (kg.)	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
	CL.	PH						ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(PSI)		ชุดถังกรองทราย			
	(1-2.5)	(7.2-7.6)						No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
2	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
3	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
4	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
5	2.5	7.2	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
6	2.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
7	2.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
8	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
9	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
10	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
11	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
12	2.5	7.6	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
13	2.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
14	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
15	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
16	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
17	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
18	2.5	7.2	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
19	2.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
20	2.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
21	2.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
22	1.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
23	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
24	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
25	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
26	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
27	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
28	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
29	2.5	7.2	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
30	2.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
30	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
31	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 4 / Kg. Salt (เกลือ) / Kg. / Litre Diatomite Fiter Aid (ผงกรอง) / Kg.
Soda Ash (โซดา-แอส) / Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / Kg. กรดเกลือ / Kg.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

พ.ย./2568

Building / อาคาร

Phyll

Date วันที่	Status Record		Adding / การเติม					Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Record By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
	บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg./Lt)	SodaAsh โซดา-แอช (kg.)	HCl กรดเกลือ (kg./Lt.)	Diatomite ผงกรอง (kg.)	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
	CL. (1-2.5)	PH (7.2-7.6)						ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(PSI)		ชุดถังกรองทราย			
								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
2	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
3	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
4	2.5	7.6	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
5	2.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
6	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
7	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
8	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
9	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
10	2.5	7.6	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
11	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
12	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
13	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
14	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
15	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
16	2.5	7.2	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
17	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
18	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
19	1.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
20	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
21	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
22	2.5	7.2	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
23	2.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
24	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
25	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
26	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
27	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
28	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
29	2.5	7.2	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
30	2.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
30	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 5 / Kg. Salt (เกลือ) / Kg. / Litre Diatomite Fiter Aid (ผงกรอง) / Kg.

Soda Ash (โซดา-แอช) / Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / Kg. กรดเกลือ / Kg.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่

Time / เวลา



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

ธ.ค./2568

Building / อาคาร

Phyll

Date วันที่	Status Record		Adding / การเติม					Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Record By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
	บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg./Lt)	SodaAsh โซดา-แอส (kg.)	HCl กรดเกลือ (kg./Lt.)	Diatomite ผงกรอง (kg.)	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
	CL. (1-2.5)	PH (7.2-7.6)						ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(PSI)		ชุดถังกรองทราย			
								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
2	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
3	2.5	7.6	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
4	2.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
5	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
6	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
7	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
8	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
9	2.5	7.6	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
10	2.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
11	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
12	2	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
13	1.5	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
14	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
15	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
16	2.5	7.2	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
17	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
18	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
19	1.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
20	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
21	2.5	7.2	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
22	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
23	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
24	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
25	1	7.6	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
26	2.5	7.6	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
27	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
28	2	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
29	1.5	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
30	1	7.2	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
31	2.5	7.2	1	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 6 / Kg. Salt (เกลือ) / Kg. / Litre Diatomite Fiter Aid (ผงกรอง) / Kg.

Soda Ash (โซดา-แอส) / Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / Kg. กรดเกลือ / Kg.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่

Time / เวลา