



ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โสธรเวชกิจ จำกัด
โครงการ	: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ที่ตั้งโครงการ	: ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-8369962

JOB NO.	: ERD 0037-7/07-68	ANALYSIS NO.	: WW68/1800
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 4 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 4-18 กรกฎาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 4 กรกฎาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 21 กรกฎาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำทิ้ง	ค่ามาตรฐาน
pH	-	Electrometric Method	7.3 at 26°C	5.5-9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	20	ไม่เกิน 30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	550*	ไม่เกิน 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	3	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.40	ไม่เกิน 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	3	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5 ^{1/}	ไม่เกิน 20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	13	ไม่เกิน 5,000


หมายเหตุ : * = ค่าปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ของน้ำเสียที่ได้หักลบกับค่า TDS ของน้ำประปาแล้ว

(TDS ของน้ำประปามีค่าเท่ากับ 160 mg/L)

= ค่าปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ของน้ำเสียที่วิเคราะห์ได้ก่อนหักค่า TDS ของน้ำประปา มีค่าเท่ากับ 710 mg/L

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือโรงพยาบาลของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป)

^{1/} = Fat, Oil & Grease ตรวจพบ 3.5 mg/L



(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โสธรเวชกิจ จำกัด
โครงการ	: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ที่ตั้งโครงการ	: ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-8369962

JOB NO.	: ERD 0037-7/07-68	ANALYSIS NO.	: DW68/1801
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 4 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 4-18 กรกฎาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 4 กรกฎาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 21 กรกฎาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำประปา	มาตรฐาน
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	160	ไม่เกิน 500

ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563



(นางสาวกมลทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO.: ERD 0037-8/08/68

ANALYSIS REPORT

Report No.: 08054/68

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โสธรเวชกิจ จำกัด
โครงการ	: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ที่ตั้งโครงการ	: ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-8369962

หมายเลขตัวอย่าง	: WW68/2152		
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำทิ้ง		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 12 สิงหาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 13-29 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 13 สิงหาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 29 สิงหาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	จุดเก็บตัวอย่าง	ค่ามาตรฐาน
			น้ำทิ้ง	
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	-	10.08 น.	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส มีตะกอนเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.7 at 25 °C	5.5-9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	7.6	ไม่เกิน 30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	240*	ไม่เกิน 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	3	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	ไม่เกิน 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	8	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5 ^{1/}	ไม่เกิน 20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	ไม่เกิน 5,000

หมายเหตุ : * = ค่าปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ของน้ำเสียที่ได้หักลบกับค่า TDS ของน้ำประปาแล้ว

(TDS ของน้ำประปามีค่าเท่ากับ 120 mg/L)

= ค่าปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ของน้ำเสียที่วิเคราะห์ได้ก่อนหักค่า TDS ของน้ำประปา มีค่าเท่ากับ 360 mg/L

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือโรงพยาบาลของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป)

^{1/} = Fat, Oil & Grease ตรวจพบ 1.1 mg/L

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ผ่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายในรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO.: ERD 0037-8/08/68

ANALYSIS REPORT


Report No.: 08054/68

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ไสยเวชกิจ จำกัด
โครงการ	: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ที่ตั้งโครงการ	: ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-8369962

หมายเลขตัวอย่าง	: DW68/2153		
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำประปา		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 12 สิงหาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 13-29 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 13 สิงหาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 29 สิงหาคม 2568

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	จุดเก็บตัวอย่าง	มาตรฐาน
			น้ำประปา	
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	120	ไม่เกิน 500

ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563



(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO.: ERD 0037-9/09-68

ANALYSIS REPORT

Report No.: 09029/68

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โสธรเวชกิจ จำกัด
โครงการ	: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ที่ตั้งโครงการ	: ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-8369962

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/2437		
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้ง		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	12 กันยายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 13-30 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	13 กันยายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 30 กันยายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	จุดเก็บตัวอย่าง	ค่ามาตรฐาน
			น้ำทิ้ง	
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	8.50	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	เหลืองขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.1 at 25 °C	5.5-9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<3 ^{1/}	ไม่เกิน 30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	482*	ไม่เกิน 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	ไม่เกิน 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5 ^{2/}	ไม่เกิน 20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	ไม่เกิน 5,000

หมายเหตุ : * = ค่าปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ของน้ำเสียที่ได้หักลบกับค่า TDS ของน้ำประปาแล้ว

(TDS ของน้ำประปามีค่าเท่ากับ 98 mg/L)

= ค่าปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ของน้ำเสียที่วิเคราะห์ได้ก่อนหักค่า TDS ของน้ำประปา มีค่าเท่ากับ 580 mg/L

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือโรงพยาบาลของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป)

^{1/} = Total Suspended Solids (TSS) ตรวจพบ 0.4 mg/L^{2/} = Fat, Oil & Grease ตรวจพบ 1.1 mg/L

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO.: ERD 0037-9/09-68

ANALYSIS REPORT

Report No.: 09029/68


ชื่อลูกค้า	: บริษัท โสธรเวชกิจ จำกัด
โครงการ	: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ที่ตั้งโครงการ	: ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-8369962

หมายเลขตัวอย่าง	:	DW68/2438			
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำประปา			
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	12 กันยายน 2568	วันที่วิเคราะห์	:	13-30 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	13 กันยายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	30 กันยายน 2568

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	จุดเก็บตัวอย่าง	มาตรฐาน
			น้ำประปา	
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	98	ไม่เกิน 500

ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563



(นางสาวกมลทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แก่ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO.: ERD 0037-10/10/68

ANALYSIS REPORT

Report No.: 10034/68

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โสธรเวชกิจ จำกัด
โครงการ	: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ที่ตั้งโครงการ	: ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-8369962

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/2672		
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้ง		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	14 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 15-30 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	15 ตุลาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 31 ตุลาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	จุดเก็บตัวอย่าง	ค่ามาตรฐาน
			น้ำทิ้ง	
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	9.10	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	เหลืองขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.0 at 26°C	5.5-9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	3.2	ไม่เกิน 30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	600*	ไม่เกิน 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	<2 ^{1/}	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.13	ไม่เกิน 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	1	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5 ^{2/}	ไม่เกิน 20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	ไม่เกิน 5,000

หมายเหตุ : * = ค่าปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ของน้ำเสียที่ได้หักลบกับค่า TDS ของน้ำประปาแล้ว

(TDS ของน้ำประปามีค่าเท่ากับ 130 mg/L)

= ค่าปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ของน้ำเสียที่วิเคราะห์ได้ก่อนหักค่า TDS ของน้ำประปา มีค่าเท่ากับ 730 mg/L

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือโรงพยาบาลของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป)

^{1/} = Biochemical Oxygen Demand (BOD) ตรวจพบ 1.9 mg/L^{2/} = Fat, Oil & Grease ตรวจพบ 1.5 mg/L

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ขำ แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO.: ERD 0037-10/10/68

ANALYSIS REPORT

Report No.: 10034/68

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ไสร์เวชกิจ จำกัด
โครงการ	: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ที่ตั้งโครงการ	: ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-8369962

หมายเลขตัวอย่าง	:	DW68/2673		
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำประปา		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	14 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 15-30 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	15 ตุลาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 31 ตุลาคม 2568

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	จุดเก็บตัวอย่าง	มาตรฐาน
			น้ำประปา	
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	9.14	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	130	ไม่เกิน 500

ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO.: ERD 0037-11/11-68

ANALYSIS REPORT

Report No.: 11042/68

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โสธรเวชกิจ จำกัด
โครงการ	: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ที่ตั้งโครงการ	: ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-8369962

หมายเลขตัวอย่าง	: WW68/2997		
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำทิ้ง		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 11-24 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 11 พฤศจิกายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 25 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	จุดเก็บตัวอย่าง	ค่ามาตรฐาน
			น้ำทิ้ง	
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	9.08	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ดำ มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.9 at 24 °C	5.5-9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	49	ไม่เกิน 30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	700*	ไม่เกิน 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	9	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.40	ไม่เกิน 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	7	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5 ^{1/}	ไม่เกิน 20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	540	ไม่เกิน 5,000

หมายเหตุ : * = ค่าปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ของน้ำเสียที่ได้หักลบกับค่า TDS ของน้ำประปาแล้ว

(TDS ของน้ำประปามีค่าเท่ากับ 100 mg/L)

= ค่าปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ของน้ำเสียที่วิเคราะห์ได้ก่อนหักค่า TDS ของน้ำประปา มีค่าเท่ากับ 800 mg/L

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือโรงพยาบาลของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป)

^{1/} = Fat, Oil & Grease ตรวจพบ 0.4 mg/L

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO.: ERD 0037-11/11-68

ANALYSIS REPORT

Report No.: 11042/68

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โสธรเวชกิจ จำกัด
โครงการ	: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ที่ตั้งโครงการ	: ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-8369962

หมายเลขตัวอย่าง	:	DW68/2998		
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำประปา		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	11 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 11-24 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	11 พฤศจิกายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 25 พฤศจิกายน 2568

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	จุดเก็บตัวอย่าง	มาตรฐาน
			น้ำประปา	
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	9.13	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	100	ไม่เกิน 500

ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563



(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO.: ERD 0037-12/12-68

Report No.: 12046/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โสธรเวชกิจ จำกัด
โครงการ	: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ที่ตั้งโครงการ	: ตำบลท่าตม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-8369962

หมายเลขตัวอย่าง	: WW68/3259		
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำทิ้ง		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 12 ธันวาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-26 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 12 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 26 ธันวาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	จุดเก็บตัวอย่าง	ค่ามาตรฐาน
			น้ำทิ้ง	
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	13.15	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส มีตะกอนเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.8 at 26 °C	5.5-9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	5.2	ไม่เกิน 30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	964*	ไม่เกิน 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	3	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	ไม่เกิน 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	1	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5 ^{1/}	ไม่เกิน 20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	<1.8	ไม่เกิน 5,000

หมายเหตุ : * = ค่าปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ของน้ำเสียที่ได้หักลบกับค่า TDS ของน้ำประปาแล้ว

(TDS ของน้ำประปามีค่าเท่ากับ 86 mg/L)

= ค่าปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ของน้ำเสียที่วิเคราะห์ได้ก่อนหักค่า TDS ของน้ำประปา มีค่าเท่ากับ 1,050 mg/L

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือโรงพยาบาลของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป)

^{1/} = Fat, Oil & Grease ตรวจพบ 0.9 mg/L

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO.: ERD 0037-12/12-68

Report No.: 12046/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โสธรเวชกิจ จำกัด
โครงการ	: โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ที่ตั้งโครงการ	: ตำบลท่าตม อำเภอสคริมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-8369962

หมายเลขตัวอย่าง	:	DW68/3260		
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำประปา		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	12 ธันวาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-26 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	12 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 26 ธันวาคม 2568

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	จุดเก็บตัวอย่าง	มาตรฐาน
			น้ำประปา	
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	13.21	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	86	ไม่เกิน 500

ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชัด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น