

2. รายละเอียดการดำเนินโครงการปัจจุบัน

โครงการโรงแรมคุ้มภูคำ (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ตั้งอยู่ที่ ถนนชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยบริษัท เชียงใหม่ภูคำ (3) จำกัด เป็นโรงแรมพักอาศัยรายวัน โดยมีห้องพักทั้งหมด 153 ห้อง เริ่มเปิดดำเนินการบรรจุผู้เข้าพักในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

1) จำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการปัจจุบัน

การให้บริการของโรงแรมคุ้มภูคำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 มีจำนวนผู้เข้าพักในโรงแรมเฉลี่ยเดือนละ 3,808 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1	
จำนวนผู้เข้าพักในโรงแรม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568	
เดือน	จำนวนผู้เข้าพักในโรงแรม (ห้อง)
กรกฎาคม	3,581
สิงหาคม	2,749
กันยายน	2,728
ตุลาคม	2,427
พฤศจิกายน	5,707
ธันวาคม	5,653
จำนวนผู้เข้าพักเฉลี่ย (คน/เดือน)	3,808 (22,845/6)

ที่มา : โรงแรมคุ้มภูคำ, มกราคม พ.ศ. 2569

2) ปริมาณน้ำใช้ในโครงการปัจจุบัน

การดำเนินการของโรงแรมคุ้มภูคำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 มีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยเท่ากับ 10,012 ลบ.ม./เดือน หรือคิดเป็นประมาณ 333.73 ลบ.ม./วัน (19,16.4/30) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2	
ปริมาณการใช้น้ำจริงของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568	
เดือน	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม./เดือน)
กรกฎาคม	1,989.5
สิงหาคม	1,944.4
กันยายน	2,066.9
ตุลาคม	1,849.6
พฤศจิกายน	1,957.7
ธันวาคม	2,193.3
ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย	10,012 (12,001/6)

ที่มา : โรงแรมคุ้มภูคำ, มกราคม พ.ศ. 2569

3) ปริมาณน้ำเสีย

การดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า มีปริมาณน้ำเสียรวมทั้งสิ้นประมาณ 267.0 ลบ.ม./วัน (ปริมาณน้ำใช้ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) หรือ 17.8 ลบ.ม./ชม. (คิดที่ระยะเวลาการเกิดน้ำเสียสูงสุด 15 ชั่วโมง) โดยน้ำเสียทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป

