

ภาคผนวกที่ 10

การตรวจวัดค่า pH Cl ของสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ (บริเวณน้ำลึก)

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร แชนเดอร์ ทองหล่อ 25

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์										Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Pump Set	Pump Set	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set			
							ชุดปั้มน้ำ	ชุดปั้มน้ำ	JCZ	JCZ	JCZ	JCZ	แรงดันของถัง(....PSI)	ชุดไส้กรองน้ำ	No...	No....		
1	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
2	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
3	06:50	1.0	7.6	1.5kg	-	-	/	/	/	/	/	/	20	11	N/A	N/A		
4	06:10	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
5	06:49	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
6	06:44	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
7	06:39	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
8	06:48	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
9	07:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
10	06:49	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
11	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
12	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
13	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
14	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
15	06:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
16	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
17	07:49	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
18	06:41	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
19	06:51	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
20	06:24	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
21	06:43	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
22	07:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
23	07:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
24	07:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
25	07:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
26	07:12	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
27	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
28	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
29	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
30	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
31	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
รวม																		
Remark / หมายเหตุ																		
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																		
Chlorine (คลอรีน) _____ Kg.				Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre				Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.										
Soda Ash (โซดา-แอสช) _____ Kg.				Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.														

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / หมายเหตุตรวจสอบโดย

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ (บริเวณน้ำตื้น)

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร แชนปเตอร์ ทองหล่อ 25

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์										Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		ปั้ม				Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ			
							No1	No2	No1	No2	No3	No4	No 1	No 2	No....	No....		
1	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
2	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
3	06:50	1.0	7.6	1.5kg	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
4	07:10	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
5	06:44	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
6	06:43	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
7	06:39	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
8	06:38	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
9	07:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
10	06:49	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
11	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
12	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
13	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
14	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
15	06:39	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
16	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
17	06:49	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
18	06:41	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
19	06:51	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
20	06:44	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
21	06:49	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
22	07:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
23	07:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
24	07:06	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
25	07:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
26	07:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
27	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
28	06:47	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
29	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
30	06:44	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
31	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
รวม																		
Remark / หมายเหตุ																		
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																		
Chlorine (คลอรีน) _____ Kg.				Powder (สารกรอง) _____ Kg.				Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.										
Soda Ash (โซดา-แอช) _____ Kg.				Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.														

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ (บริเวณน้ำตื้น)

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร แชลเตอร์ ทงหล่อ 25

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์										Recorded		Checked By	
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Pump Set		ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By บันทึก โดย	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
							ชุดปั้มน้ำ	ชุดปั้มน้ำ							No 1	No 2	No...	No...		
1	06:49	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
2	06:51	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
3	06:53	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
4	06:56	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
5	06:58	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
6	06:55	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
7	06:56	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
8	06:57	1.0	7.6	-	50 kg	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
9	06:58	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
10	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
11	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
12	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
13	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
14	06:51	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
15	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
16	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
17	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
18	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
19	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
20	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
21	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
22	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
23	06:55	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
24	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
25	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
26	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
27	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
28	06:50	1.5	7.4	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
29	06:50	1.5	8.4	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
30	06:51	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
31	06:51	1.8	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
รวม																				

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน)	Kg.	Powder (สารกรอง)	Kg. / Litre	Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)	Kg.
Soda Ash (โซดา-แอส)	Kg.	Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)			Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ (บริเวณน้ำลึก)

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร แชนเดอร์ ทองหล่อ 25

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์										Recorded	Checked By
		บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Pump Set	Pump Set	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By บันทึก โดย	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)				ชุดปั้มน้ำ	ชุดปั้มน้ำ	JCZ	JCZ	JCZ	JCZ	แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดไส้กรองน้ำ			
							No1	No2	No1	No2	No3	No4	No 1	No 2	No....	No....		
1	06:44	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
2	06:46	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
3	06:36	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
4	06:37	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
5	06:42	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
6	06:44	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
7	06:47	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
8	06:45	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
9	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
10	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
11	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
12	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
13	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
14	06:51	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
15	06:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
16	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
17	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
18	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
19	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
20	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
21	06:42	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
22	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
23	06:59	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
24	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
25	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
26	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
27	06:10	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
28	06:48	1.8	7.4	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
29	06:30	1.8	7.4	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
30	06:11	1.8	7.4	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
31	06:20	1.8	7.4	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		

รวม

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) Kg. Powder (สารกรอง) Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) Kg.

Soda Ash (โซดา-แอสช) Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ (บริเวณน้ำลึก)

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2568

Building / อาคาร แสปเตอร์ ทองหล่อ 25

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์										Recorded		Checked By	
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Pump Set	Pump Set	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set	By บันทึก โดย	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง			
							ชุดปั้มน้ำ	ชุดปั้มน้ำ	JCZ	JCZ	JCZ	JCZ	แรงดันของถัง(.....PSI)	ชุดไส้กรองน้ำ						
1	05:10	1.5	7.4	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
2	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
3	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
4	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
5	07:50	1.0	7.6	3kg	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
6	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
7	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
8	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
9	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
10	06:51	1.0	7.6	2kg	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
11	06:53	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
12	07:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
13	06:20	1.0	7.6	2kg	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
14	06:40	1.0	7.6	2kg	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
15	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
16	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
17	06:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
18	06:10	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
19	06:11	1.0	7.5	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
20	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
21	06:10	1.0	7.6	2kg	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
22	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
23	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
24	06:10	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
25	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
26	07:11	1.0	7.4	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
27	06:00	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
28	06:30	1.0	7.6	2kg	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
29	06:40	1.0	7.6	3kg	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
30	06:30	1.0	7.6	3kg	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A				
															N/A	N/A				
รวม																				
Remark / หมายเหตุ																				
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																				
Chlorine (คลอรีน)				Kg.	Powder (สารกรอง)				Kg.	Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)				Kg.						
Soda Ash (โซดา-แอสช)				Kg.	Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)				Kg.					Kg.						

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ (บริเวณน้ำตื้น)

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2568

Building / อาคาร แสปเตอร์ ทองหล่อ 25

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์										Recorded		Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Pump Set	Pump Set	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By บันทึก โดย		
							No1	No2	No1	No2	No3	No4	No 1	No 2	No....	No....			
1	06:40	1.5	7.4	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
2	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
3	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
4	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
5	06:50	1.0	7.6	3kg	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
6	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
7	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
8	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
9	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
10	06:31	1.0	7.6	2kg	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
11	06:53	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
12	07:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
13	06:20	1.0	7.6	2kg	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
14	06:40	1.0	7.6	2kg	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
15	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
16	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
17	06:14	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
18	06:10	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
19	06:21	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
20	06:10	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
21	06:10	1.0	7.6	2kg	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
22	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
23	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
24	06:10	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
25	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
26	07:10	1.0	7.4	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
27	06:00	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
28	06:30	1.0	7.6	2kg	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
29	06:10	1.0	7.6	3kg	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
30	06:30	1.0	7.6	3kg	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
รวม																			
Remark / หมายเหตุ																			
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																			
Chlorine (คลอรีน)				Kg.	Powder (สารกรอง)				Kg. / Litre				Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)				Kg.		
Soda Ash (โซดา-แอสช)				Kg.	Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)								Kg.						

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ (บริเวณน้ำตื้น)

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร แชลเตอร์ ทองหล่อ 25

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์										Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Pump Set	Pump Set	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ				
							No1	No2	No1	No2	No3	No4	No 1	No 2	No....	No....			
1	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
2	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
3	06:35	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
4	06:40	1.0	7.6	-	100kg	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
5	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
6	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
7	06:33	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
8	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
9	07:05	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
10	06:25	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
11	06:25	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
12	06:35	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
13	06:45	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
14	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
15	07:00	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
16	07:10	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
17	07:15	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
18	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
19	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
20	06:30	1.0	7.6	-	90kg	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
21	07:15	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
22	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
23	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
24	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
25	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
26	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
27	06:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
28	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
29	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
30	07:00	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
																N/A	N/A		
รวม																			
Remark / หมายเหตุ																			
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																			
Chlorine (คลอรีน)				Kg.	Powder (สารกรอง)				Kg.	Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)				Kg.					
Soda Ash (โซดา-แอสช)				Kg.	Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)				Kg.										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ (บริเวณน้ำลึก)

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร แสปเตอร์ ทองหล่อ 25

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์										Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Pump Set	Pump Set	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set			
							ชุดปั้มน้ำ	ชุดปั้มน้ำ	JCZ	JCZ	JCZ	JCZ	แรงดันของถัง(....PSI)	ชุดไส้กรองน้ำ	No....	No....		
1	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
2	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
3	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
4	06:50	1.0	7.6	-	100kg	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
5	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
6	06:22	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
7	06:38	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
8	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
9	07:08	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
10	07:36	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
11	06:45	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
12	06:55	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
13	06:48	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
14	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
15	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
16	07:10	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
17	07:10	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
18	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
19	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
20	06:20	1.0	7.6	-	50kg	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
21	07:15	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
22	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
23	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
24	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
25	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
26	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
27	06:11	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
28	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
29	06:14	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
30	07:00	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A		
รวม																		
Remark / หมายเหตุ																		
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																		
Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.																		
Soda Ash (โซดา-แอสช) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.																		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ (บริเวณน้ำลึก)

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2568

Building / อาคาร แชนเตอร์ ทองหล่อ 25

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์										Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Pump Set	Pump Set	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	Pressure Tank	Filter Set		
							ชุดปั้มน้ำ	ชุดปั้มน้ำ	JCZ	JCZ	JCZ	JCZ	JCZ	JCZ	แรงดันของถัง(....PSI)	ชุดไส้กรองน้ำ		
1	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
2	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
3	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
4	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
5	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
6	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
7	06:30	1.5	7.6	1.5	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
8	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
9	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
10	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
11	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
12	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
13	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
14	06:40	1.0	7.6	1 kg	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
15	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
16	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
17	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
18	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
19	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
20	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
21	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
22	07:00	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
23	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
24	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
25	06:20	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
26	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
27	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
28	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
29	06:30	1.0	7.6	1 kg	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
30	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
รวม																		
Remark / หมายเหตุ																		
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																		
Chlorine (คลอรีน)				Kg.	Powder (สารกรอง)				Kg. / Litre				Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)				Kg.	
Soda Ash (โซดา-แอส)				Kg.	Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)				Kg.									

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ (บริเวณน้ำตื้น)

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2568

Building / อาคาร แอปเตอร์ ทองหล่อ 25

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์										Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Pump Set	Pump Set	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	Pressure Tank	Filter Set		
							ชุดปั้มน้ำ	ชุดปั้มน้ำ	JCZ	JCZ	JCZ	JCZ	JCZ	JCZ	แรงดันของถัง(....PSI)	ชุดไส้กรองน้ำ		
1	06:00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
2	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
3	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
4	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
5	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
6	06:10	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
7	11:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
8	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
9	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
10	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
11	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
12	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
13	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
14	06:40	1.0	7.6	1 kg	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
15	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
16	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
17	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
18	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
19	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
20	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
21	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
22	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
23	06:27	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
24	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
25	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
26	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
27	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
28	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
29	06:30	1.0	7.6	1 kg	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
30	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
รวม																		
Remark / หมายเหตุ																		
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																		
Chlorine (คลอรีน)				Kg.		Powder (สารกรอง)				Kg. / Litre		Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)				Kg.		
Soda Ash (โซดา-แอสช)				Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)								Kg.				

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ (บริเวณน้ำตื้น)

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร แอปเตอร์ ทองหล่อ 25

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์										Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Pump Set	Pump Set	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	Pressure Tank	Filter Set		
							ชุดปั้มน้ำ	ชุดปั้มน้ำ	JCZ	JCZ	JCZ	JCZ	JCZ	JCZ	แรงดันของถัง(....PSI)	ชุดไส้กรองน้ำ		
1	06:41	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
2	06:49	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
3	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
4	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
5	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
6	06:45	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
7	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
8	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
9	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
10	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
11	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
12	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
13	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
14	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
15	06:55	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
16	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
17	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
18	06:42	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
19	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
20	06:43	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
21	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
22	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
23	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
24	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
25	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
26	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
27	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
28	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
29	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
30	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
31	06:41	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A
รวม																		
Remark / หมายเหตุ																		
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																		
Chlorine (คลอรีน)				Kg.	Powder (สารกรอง)				Kg.	Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)				Kg.				
Soda Ash (โซดา-แอสช)				Kg.	Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)				Kg.									

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ (บริเวณน้ำลึก)

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร แสปเดอร์ ทองหล่อ 25

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์										Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg.)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Pump Set	Pump Set	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	ปั้ม	Pressure Tank	Filter Set		
							ชุดปั้มน้ำ	ชุดปั้มน้ำ	JCZ	JCZ	JCZ	JCZ	JCZ	JCZ	แรงดันของถัง(.....PSI)	ชุดไส้กรองน้ำ		
1	06:41	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	N/A	N/A
2	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
3	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
4	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
5	06:41	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
6	06:45	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
7	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
8	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
9	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
10	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
11	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
12	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
13	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
14	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
15	06:55	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
16	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
17	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
18	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
19	06:42	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
20	06:48	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
21	06:48	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
22	06:45	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
23	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
24	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
25	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
26	06:50	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
27	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
28	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
29	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
30	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
31	06:44	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	10	11	N/A	N/A	
รวม																		
Remark / หมายเหตุ																		
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																		
Chlorine (คลอรีน) _____ Kg.				Powder (สารกรอง) _____ Kg.				Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.										
Soda Ash (โซดา-แอสช) _____ Kg.				Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.														

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ