


ภาคผนวกที่ 9

เอกสารบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แพ่งทำเนียบตพ ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ที่ ซอย สยามวิภา 39 (พร้อมวีธี ๑)
ถนน สยามวิภา แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๐๖๗-๖๖๔๔ โทรสาร มี
Mr. Sanjeev Thakral เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแพ่งทำเนียบตพ ประกอบ
กิจการประเภท Apartment โฉนดเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,620
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 43
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 40
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายปกติ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 15 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) 72 ชม
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) 9 ชม
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 12 ลบ.ม.
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[illegible]

ใบตรวจเช็ค รวมปั้ม และปั้มเติมอากาศบ่อบำบัด

หน่วยงาน		วิศวกรรม		วันที่ตรวจสอบ	
อาคาร		The Shine		รหัสอุปกรณ์ SPP	
ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัด Pump	/			
2	ตรวจเช็คลูกยางล้อยึดต่อเพลลา	/			
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	/			
5	ตัวเช็คหัวน๊อค Motor	/			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	/			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 11 A	/			
7	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
8	แรงดัน R... 390 ... S... 390 ... T... 390 ... Volt.	/			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control				
10	กระแส R... 6.8 ... S... 6.8 ... T... 6.8 ... AMP.				
11	หลอดไฟแสงสว่าง				
12					
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control				
หมายเหตุ					
ช่างตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง		

ใบตรวจเช็ค รวมปั้ม และปั้มเติมอากาศบ่อบำบัด

หน่วยงาน	วิศวกรรม	วันที่ตรวจสอบ
อาคาร	The Shine	รหัสอุปกรณ์ SPP

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมฟิต Pump	✓			
2	ตรวจเช็คลูกยางล้อยึดต่อเพลลา	✓			
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	✓			
5	ตัวเช็คหัวหลัก Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 11.0 A	✓			
7	ตรวจเช็คไฟโซลาร์	✓			
8	แรงดัน R 390 S 393 T 393 Volt.	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	กระแส R 6.7 S 6.8 T 6.8 AMP.	✓			
11	หลอดไฟแสงสว่าง	✓			
12					
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			

หมายเหตุ
ช่างตรวจสอบ หัวหน้าช่าง

ใบตรวจเช็ค รวมปั้ม และปั้มเติมอากาศบ่อบำบัด

หน่วยงาน	วิศวกรรม	วันที่ตรวจสอบ
อาคาร	The Shine	รหัสอุปกรณ์ SPP

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัด Pump	/			
2	ตรวจเช็คลูกยางล๊อคจุดต่อเพลา	/			
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	/			
5	ตัวเช็คหัวหลัก Motor	/			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	/			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 11 A	/			
7	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
8	แรงดัน R. 390 S. 390 T. 390 Volt.	/			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
10	กระแส R. 6.5 S. 6.5 T. 6.5 AMP.	/			
11	หลอดไฟแสงสว่าง	/			
12					
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			

หมายเหตุ

ช่างติดตั้ง

หัวหน้าช่าง

ใบตรวจเช็ค รวมปั้ม และปั้มเดิมอากาศบ่อป่าบัต

หน่วยงาน	วิศวกรรม	วันที่ตรวจสอบ
อาคาร	The Shine	รหัสอุปกรณ์ SPP

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการอื่น	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัด Pump	/			
2	ตรวจเช็คดูยางล้อจุดต่อเพลลา	/			
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	/			
5	ตัวเช็คหัวหลัก Motor	/			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	/			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/			
6	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 11 A	/			
7	ตรวจเช็คไฟไซร	/			
8	แรงดัน R. 390 S. 392 T. 390 Volt.	/			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/			
10	กระแส R. 6.3 S. 6.5 T. 6.5 AMP.	/			
11	หลอดไฟแสงสว่าง	/			
12					
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	/			

หมายเหตุ					
ช่างตรวจสอบ			หัวหน้าช่าง		

ใบตรวจเช็ค รวมปั้ม และปั้มเติมอากาศบ่อป้าบัด

หน่วยงาน	วิศวกรรม	วันที่ตรวจสอบ	
อาคาร	The Shine	รหัสอุปกรณ์	SPP

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัด Pump	✓			
2	ตรวจเช็คลูกยางล๊อคจุดต่อเพลลา	✓			
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	✓			
5	ตัวเช็คหัวหลัก Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสั่นเหือน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 11 A	✓			
7	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
8	แรงดัน R. 390 S. 390 T. 390 Volt.	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	กระแส R. 6.5 S. 6.5 T. 6.5 AMP.	✓			
11	หลอดไฟแสงสว่าง	✓			
12					
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			

หมายเหตุ	
ช่างตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง

ใบตรวจเช็ค รวมปั้ม และปั้มเติมอากาศบ่อบำบัด

หน่วยงาน	วิศวกรรม	วันที่ตรวจสอบ
อาคาร	The Shine	รหัสอุปกรณ์ SPP

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัด Pump	✓			
2	ตรวจเช็คลูกยางล้อจุดต่อเพลลา	✓			
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓			
4	ตัวเช็คตัวเรือน Pump	✓			
5	ตัวเช็คฟิวหลัก Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set ...11...A	✓			
7	ตรวจเช็คไฟไซร	✓			
8	แรงดัน R...395...S...393...T...395... Volt.	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	กระแส R...6.8...S...6.7...T...6.7... AMP.	✓			
11	หลอดไฟแสงสว่าง	✓			
12					
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			

ช่างตรวจสอบ หัวหน้าช่าง	
---	--