


รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ

โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)

	
รูปที่ 1 ป้ายรายละเอียดโครงการ	รูปที่ 2 กล่องรับเรื่องร้องเรียน
	
รูปที่ 3 สำรวบ้านข้างเคียง	รูปที่ 4 เบอร์โทรฉุกเฉินภายในโครงการ
	
รูปที่ 5 รั้วชั่วคราว Metal Sheet	รูปที่ 6 ประตูทางเข้า-ออก ปิดทึบ

 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:55:09 47P 665663 1521139	 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:55:09 47P 665663 1521139
รูปที่ 7 กล้องวงจรปิด	รูปที่ 8 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ
 27 ต.ค. 2568 17:15:46 158/189 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี 10400 ประเทศไทย	 27 ต.ค. 2568 09:16:05
รูปที่ 8 (ต่อ) ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้าหน้าโครงการ	รูปที่ 9 ป้ายห้ามทิ้งดินลงท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด
 17 พ.ย. 2568 13:34:39 158/189 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี 10400 ประเทศไทย	 3 พ.ย. 2568 08:28:09 158/189 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี 10400 ประเทศไทย
รูปที่ 10 ระบบป้องกันดินพัง ระบบ Pile Wall และระบบค้ำยัน	รูปที่ 11 ฉีดน้ำล้างล้อ



รูปที่ 12 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดบริเวณหัวโครงการ



รูปที่ 14 สภาพหน้างาน ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568



รูปที่ 15 สเปรย์ฆ่าละอองน้ำ



รูปที่ 16 ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 17 หน้าจอ Real Time



รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำคนงาน



รูปที่ 19 เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณอาคารบ้านปทุมวัน

รายงานการตรวจวัดมลพิษ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ดัชนีตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน
ฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 micron (เฉลี่ย 24hr.)	0.025 mg/m ³	ผ่าน < 0.120 mg/m ³
ระดับเสียง (เฉลี่ย 24hr.)	67.7 db(A)	ผ่าน < 70 db(A)
คุณภาพน้ำทิ้ง (BOD)	<2.0 mg/l	ผ่าน < 30 mg/l

รูปที่ 20 ป้ายแสดงผลการตรวจวัด



รูปที่ 21 ป้ายห้ามจอด บริเวณซอยน้อมจิตต์



รูปที่ 22 กำแพงกั้นเสียง



รูปที่ 23 ตู้ไฟฟ้าชั่วคราว



รูปที่ 24 ถังดับเพลิง



รูปที่ 25 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 26 ถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท



รูปที่ 27 รถเก็บขยะของสำนักงานเขตราชเทวี



รูปที่ 28 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 29 ถังสำรองน้ำใช้




รูปที่ 30 สุขภัณฑ์



รูปที่ 31 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ




รูปที่ 32 ห้องน้ำคนงาน



รูปที่ 33 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 34 ลูกศรแสดงทิศทางการเข้าออกโครงการ



รูปที่ 35 สัญญาณไฟกระพริบ



รูปที่ 36 ป้ายระวังรถบรรทุกเข้า-ออก



รูปที่ 37 วิทียูสื่อสาร



รูปที่ 38 การแต่งกายคนงาน



รูปที่ 39 ตรวจสอบถังดับเพลิง



รูปที่ 40 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 41 กล่องอุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 42 รถรับ-ส่ง คนงาน

AS^C ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

๑. แผนบริหารสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนบริหารสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	โทรศัพท์
1	ดูแลความปลอดภัย บริเวณไซต์งาน	ผู้ควบคุมงานโครงการ	090-7796700
2	ดูแลความปลอดภัย บริเวณไซต์งาน	ผู้ควบคุมงานโครงการ	082-7964827
3	ดูแลความปลอดภัย บริเวณไซต์งาน	วิศวกรโครงการ	082-4141481
4	ดูแลความปลอดภัย บริเวณไซต์งาน	วิศวกรโครงการ	082-7964827
5	ดูแลความปลอดภัย บริเวณไซต์งาน	ช่างเทคนิค	081-0624669
6	ดูแลความปลอดภัย บริเวณไซต์งาน	-	02-254-0928
7	ดูแลความปลอดภัย บริเวณไซต์งาน	-	02-763-9100
8	ดูแลความปลอดภัย บริเวณไซต์งาน	-	02-763-9100
9	ดูแลความปลอดภัย บริเวณไซต์งาน	-	02-534-0830
10	ดูแลความปลอดภัย บริเวณไซต์งาน	-	02-531-0800
11	ดูแลความปลอดภัย บริเวณไซต์งาน	-	02-537-0225
12	ดูแลความปลอดภัย บริเวณไซต์งาน	-	02-242-9800
13	ดูแลความปลอดภัย บริเวณไซต์งาน	-	02-314-0658
14	ดูแลความปลอดภัย บริเวณไซต์งาน	-	0800
15	ดูแลความปลอดภัย บริเวณไซต์งาน	-	081

รูปที่ 43 เบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปที่ 44 ป้ายสถิติอุบัติเหตุ



รูปที่ 45 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 46 พื้นที่เก็บอุปกรณ์ร่อการใช้งาน



รูปที่ 47 ป้ายเตือนต่าง ๆ