
การตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโครงการ

MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : 110ก.ม. พากย์ ๒ ลาดพร้าว - วิเศษ Date (วันที่) : 4/8/68
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : MDB-A ชื่อ : Model : Location (สถานที่ตั้ง) : อาคาร A

MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		STANDARD	Record
☐	MONTHLY MAINTENANCE No.1-9 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-9)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	✓	/
2	Inspection of Main Distribution Board for abnormal sound & smell / ตรวจสอบความผิดปกติของกลิ่นและเสียง	N	N
3	Check the Circuit Breaker (Indicators) / ตรวจเช็คสถานะของ Indicator ต่างๆของ Circuit Breaker	N	N
4	Check the Lighting Condition / ตรวจสอบสภาพการส่องแสงสว่าง	N	N
5	Inspection of All Meters & Record Voltage / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกแรงดัน	Volt	392, 396, 392
6	Inspection of All Meters & Record Current / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกกระแสไฟฟ้า	Amp	64, 50, 60
	Inspection of All Meters & Record Power Factor (PF) / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกค่า PF	PF	0.96
8	Inspection of Main Distribution Board for General Operations & Condition / ตรวจสอบสภาพและการทำงานทั่วไป	N	N
9	Dedusting / ทำการทำความสะอาดภายนอกตามจุดต่างๆ ที่มีฝุ่นละออง	✓	/
☐	YEARLY MAINTENANCE No.1-18 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-18)		
10	Check general condition of the Main Distribution Board / ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของอุปกรณ์	N	
11	Cleaning the interior of Main Distribution Board & mechanical parts / ทำความสะอาดภายในและชิ้นส่วนแมคคานิค	✓	
12	Insulation Resistance Test & Grounding Check / ตรวจสอบฉนวนและกราวด์	N	
13	Inspection of Tightening All Electrical Connectors / ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	N	
14	Lubricating Mechanical Parts / ทำการหล่อลื่นตามชิ้นส่วนแมคคานิคต่างๆ	N	
15	Inspection of All Safety Devices / ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย	N	
16	Inspection of Fuses & Protection Devices / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	
17	Check the Temperature & Condition of the Cable / ตรวจอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิล	N	
18	Tightening supports onto Busbars / กวดน็อตยึดแท่งบัสบาร์	✓	

Remark (หมายเหตุ) :

MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : 110ทส-6 มทร.ธัญบุรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Date (วันที่) : 4/8/68
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : MDB-13 ยี่ห้อ : Model : Location(สถานที่ตั้ง) : 01ทส 13

MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		STANDARD	Record
☒ MONTHLY MAINTENANCE No.1-9 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-9)			
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	✓	✓
2	Inspection of Main Distribution Board for abnormal sound & smell / ตรวจสอบความผิดปกติของกลิ่นและเสียง	N	N
3	Check the Circuit Breaker (Indicators) / ตรวจเช็คสถานะของ Indicator ต่างๆของ Circuit Breaker	N	N
4	Check the Lighting Condition / ตรวจสอบสภาพการส่องแสงสว่าง	N	N
5	Inspection of All Meters & Record Voltage / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกแรงดัน	Volt	392, 396, 393
6	Inspection of All Meters & Record Current / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกกระแสไฟฟ้า	Amp	114, 66, 92
	Inspection of All Meters & Record Power Factor (PF) / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกค่า PF	PF	0.96
8	Inspection of Main Distribution Board for General Operations & Condition / ตรวจสอบสภาพและการทำงานทั่วไป	N	N
9	Dedusting / ทำการทำความสะอาดภายนอกตามจุดต่างๆ ที่มีฝุ่นละออง	✓	✓
☐ YEARLY MAINTENANCE No.1-18 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-18)			
10	Check general condition of the Main Distribution Board / ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของอุปกรณ์	N	
11	Cleaning the interior of Main Distribution Board & mechanical parts / ทำความสะอาดภายในและชิ้นส่วนแมคคาณิก	✓	
12	Insulation Resistance Test & Grounding Check / ตรวจสอบฉนวนและกราวด์	N	
13	Inspection of Tightening All Electrical Connectors / ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	N	
14	Lubricating Mechanical Parts / ทำการหล่อลื่นตามชิ้นส่วนแมคคาณิกต่างๆ	N	
15	Inspection of All Safety Devices / ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย	N	
16	Inspection of Fuses & Protection Devices / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	
17	Check the Temperature & Condition of the Cable/ ตรวจอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิล	N	
18	Tightening supports onto Busbars / กวดน็อตยึดแท่งบัสบาร์	✓	

Remark (หมายเหตุ) :

TECHNICIAN (ผู้ซ่อม)

CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง)

MANAGER (ผู้จัดการ)

MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : 106106 ภาควิชา ๖ จากพร้า-วิทย์ Date (วันที่) : 4/8/68
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : MDB-C ยี่ห้อ : Model : Location(สถานที่ตั้ง) : อาคาร ๔

MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		STANDARD	Record
☒ MONTHLY MAINTENANCE No.1-9 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-9)			
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	✓	/
2	Inspection of Main Distribution Board for abnormal sound & smell / ตรวจสอบความผิดปกติของกลิ่นและเสียง	N	N
3	Check the Circuit Breaker (Indicators) / ตรวจเช็คสถานะของ Indicator ต่างๆของ Circuit Breaker	N	N
4	Check the Lighting Condition / ตรวจสอบสภาพการส่องแสงสว่าง	N	N
5	Inspection of All Meters & Record Voltage / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกแรงดัน	Volt	393, 396, 393
6	Inspection of All Meters & Record Current / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกกระแสไฟฟ้า	Amp	69, 64, 62
	Inspection of All Meters & Record Power Factor (PF) / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกค่า PF	PF	0.95
8	Inspection of Main Distribution Board for General Operations & Condition / ตรวจสอบสภาพและการทำงานทั่วไป	N	N
9	Dedusting / ทำการทำความสะอาดภายนอกตามจุดต่างๆ ที่มีฝุ่นละออง	✓	/
☐ YEARLY MAINTENANCE No.1-18 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-18)			
10	Check general condition of the Main Distribution Board / ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของอุปกรณ์	N	
11	Cleaning the interior of Main Distribution Board & mechanical parts / ทำความสะอาดภายในและชิ้นส่วนแมคคาณิค	✓	
12	Insulation Resistance Test & Grounding Check / ตรวจสอบฉนวนและกราวด์	N	
13	Inspection of Tightening All Electrical Connectors / ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	N	
14	Lubricating Mechanical Parts / ทำการหล่อลื่นตามชิ้นส่วนแมคคาณิคต่างๆ	N	
15	Inspection of All Safety Devices / ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย	N	
16	Inspection of Fuses & Protection Devices / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	
17	Check the Temperature & Condition of the Cable/ ตรวจอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิล	N	
18	Tightening supports onto Busbars / กวดน็อตยึดแท่งบัสบาร์	✓	

Remark (หมายเหตุ) :


MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : 110ทมิฬ พายุหิโ ลาดพร้าว-วงหิน Date (วันที่) : 4/8/68
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : MDD-D ยี่ห้อ : Model : Location(สถานที่ตั้ง) : อาคาร D

MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		STANDARD	Record
☒ MONTHLY MAINTENANCE No.1-9 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-9)			
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	✓	/
2	Inspection of Main Distribution Board for abnormal sound & smell / ตรวจสอบความผิดปกติของกลิ่นและเสียง	N	N
3	Check the Circuit Breaker (Indicators) / ตรวจเช็คสถานะของ Indicator ต่างๆของ Circuit Breaker	N	N
4	Check the Lighting Condition / ตรวจสอบสภาพการส่องแสงสว่าง	N	N
5	Inspection of All Meters & Record Voltage / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกแรงดัน	Volt	392, 396, 392
6	Inspection of All Meters & Record Current / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกกระแสไฟฟ้า	Amp	15, 9, 29
7	Inspection of All Meters & Record Power Factor (PF) / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆ และบันทึกค่า PF	PF	0.89
8	Inspection of Main Distribution Board for General Operations & Condition / ตรวจสอบสภาพและการทำงานทั่วไป	N	N
9	Dedusting / ทำการทำความสะอาดภายนอกตามจุดต่างๆ ที่มีฝุ่นละออง	✓	/
☐ YEARLY MAINTENANCE No.1-18 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-18)			
10	Check general condition of the Main Distribution Board / ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของอุปกรณ์	N	
11	Cleaning the interior of Main Distribution Board & mechanical parts / ทำความสะอาดภายในและชิ้นส่วนแมคคาณิค	✓	
12	Insulation Resistance Test & Grounding Check / ตรวจสอบฉนวนและกราวด์	N	
13	Inspection of Tightening All Electrical Connectors / ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	N	
14	Lubricating Mechanical Parts / ทำการหล่อลื่นตามชิ้นส่วนแมคคาณิคต่างๆ	N	
15	Inspection of All Safety Devices / ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย	N	
16	Inspection of Fuses & Protection Devices / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	
17	Check the Temperature & Condition of the Cable/ ตรวจอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิล	N	
18	Tightening supports onto Busbars / กวดน็อตยึดแท่งบัสบาร์	✓	

Remark (หมายเหตุ) :



MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : 1107/สว พวศ 110 สดพ.หัว-ร้อนนิน Date (วันที่) : 3/11/68
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : MDB ยี่ห้อ : Model : Location(สถานที่ตั้ง) : อาคาร B

MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		STANDARD	Record
☒	MONTHLY MAINTENANCE No.1-9 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-9)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	✓	/
2	Inspection of Main Distribution Board for abnormal sound & smell / ตรวจสอบความผิดปกติของกลิ่นและเสียง	N	N
3	Check the Circuit Breaker (Indicators) / ตรวจเช็คสถานะของ Indicator ต่าง ๆ ของ Circuit Breaker	N	N
4	Check the Lighting Condition / ตรวจสอบสภาพการส่องแสงสว่าง	N	N
5	Inspection of All Meters & Record Voltage / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกแรงดัน	Volt	395 / 398 / 395
6	Inspection of All Meters & Record Current / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกกระแสไฟฟ้า	Amp	77 / 71 / 78
7	Inspection of All Meters & Record Power Factor (PF) / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆ และบันทึกค่า PF	PF	0.94
8	Inspection of Main Distribution Board for General Operations & Condition / ตรวจสอบสภาพและการทำงานทั่วไป	N	N
9	Dedusting / ทำการทำความสะอาดภายนอกตามจุดต่างๆ ที่มีฝุ่นละออง	✓	/
☐	YEARLY MAINTENANCE No.1-18 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-18)		
10	Check general condition of the Main Distribution Board / ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของอุปกรณ์	N	
11	Cleaning the interior of Main Distribution Board & mechanical parts / ทำความสะอาดภายในและชิ้นส่วนแมคคานิค	✓	
12	Insulation Resistance Test & Grounding Check / ตรวจสอบฉนวนและกราวด์	N	
13	Inspection of Tightening All Electrical Connectors / ตรวจขันน็อตล๊อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	N	
14	Lubricating Mechanical Parts / ทำการหล่อลื่นตามชิ้นส่วนแมคคานิคต่างๆ	N	
15	Inspection of All Safety Devices / ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย	N	
16	Inspection of Fuses & Protection Devices / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	
17	Check the Temperature & Condition of the Cable/ ตรวจอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิล	N	
18	Tightening supports onto Busbars / กวดขันยึดคันทิ้งบัสบาร์	✓	

Remark (หมายเหตุ) :

TECHNICIAN (ช่างประจำตัว)	CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง)	MANAGER (ผู้จัดการ)
Checked		
Signature		
Date (วัน)		
Normal		

MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : 110KV พาสสิโอ ศาลเจ้า-วังน้อย Date (วันที่) : 3/11/68
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : MDB ยี่ห้อ : Model : Location(สถานที่ตั้ง) : อาคาร C

MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		STANDARD	Record
☒	MONTHLY MAINTENANCE No.1-9 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-9)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	✓	/
2	Inspection of Main Distribution Board for abnormal sound & smell / ตรวจสอบความผิดปกติของกลิ่นและเสียง	N	N
3	Check the Circuit Breaker (Indicators) / ตรวจสอบสถานะของ Indicator ต่างๆของ Circuit Breaker	N	N
4	Check the Lighting Condition / ตรวจสอบสภาพการส่องแสงสว่าง	N	N
5	Inspection of All Meters & Record Voltage / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกแรงดัน	Volt	395 / 399 / 396
6	Inspection of All Meters & Record Current / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกกระแสไฟฟ้า	Amp	86 / 53 / 68
7	Inspection of All Meters & Record Power Factor (PF) / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆ และบันทึกค่า PF	PF	0.96
8	Inspection of Main Distribution Board for General Operations & Condition / ตรวจสอบสภาพและการทำงานทั่วไป	N	N
9	Dedusting / ทำการทำความสะอาดภายนอกตามจุดต่างๆ ที่มีฝุ่นละออง	✓	/
☐	YEARLY MAINTENANCE No.1-18 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-18)		
10	Check general condition of the Main Distribution Board / ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของอุปกรณ์	N	
11	Cleaning the Interior of Main Distribution Board & mechanical parts / ทำความสะอาดภายในและชิ้นส่วนแมคคานิค	✓	
12	Insulation Resistance Test & Grounding Check / ตรวจสอบฉนวนและกราวด์	N	
13	Inspection of Tightening All Electrical Connectors / ตรวจสอบขันน็อตล๊อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	N	
14	Lubricating Mechanical Parts / ทำการหล่อลื่นตามชิ้นส่วนแมคคานิคต่างๆ	N	
15	Inspection of All Safety Devices / ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย	N	
16	Inspection of Fuses & Protection Devices / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	
17	Check the Temperature & Condition of the Cable/ ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิล	N	
18	Tightening supports onto Busbars / กวดขันยึดคาน้ำดับบาร์	✓	

Remark (หมายเหตุ) :

MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : 110กโพร พลาซ่า 10 ศาลเจ้า-วัดจีน Date (วันที่) : 3/11/68
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : MDB ปีที่ : Model : Location(สถานที่ตั้ง) : อาคาร D

MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		STANDARD	Record
☒	MONTHLY MAINTENANCE No.1-9 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-9)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	✓	✓
2	Inspection of Main Distribution Board for abnormal sound & smell / ตรวจสอบความผิดปกติของกลิ่นและเสียง	N	N
3	Check the Circuit Breaker (Indicators) / ตรวจสอบสถานะของ Indicator ต่าง ๆ ของ Circuit Breaker	N	N
4	Check the Lighting Condition / ตรวจสอบสภาพการส่องแสงสว่าง	N	N
5	Inspection of All Meters & Record Voltage / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกแรงดัน	Volt	395 / 399 / 396
6	Inspection of All Meters & Record Current / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกกระแสไฟฟ้า	Amp	48 / 26 / 38
7	Inspection of All Meters & Record Power Factor (PF) / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆ และบันทึกค่า PF	PF	0.98
8	Inspection of Main Distribution Board for General Operations & Condition / ตรวจสอบสภาพและการทำงานทั่วไป	N	N
9	Dedusting / ทำการทำความสะอาดภายนอกตามจุดต่างๆ ที่มีฝุ่นละออง	✓	✓
☐	YEARLY MAINTENANCE No.1-18 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-18)		
10	Check general condition of the Main Distribution Board / ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของอุปกรณ์	N	
11	Cleaning the interior of Main Distribution Board & mechanical parts / ทำความสะอาดภายในและชิ้นส่วนแมคคานิค	✓	
12	Insulation Resistance Test & Grounding Check / ตรวจสอบฉนวนและกราวด์	N	
13	Inspection of Tightening All Electrical Connectors / ตรวจสอบขันน็อตล๊อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	N	
14	Lubricating Mechanical Parts / ทำการหล่อลื่นตามชิ้นส่วนแมคคานิคต่างๆ	N	
15	Inspection of All Safety Devices / ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย	N	
16	Inspection of Fuses & Protection Devices / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	
17	Check the Temperature & Condition of the Cable/ ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิล	N	
18	Tightening supports onto Busbars / กวดขันยึดคานแท่งบัสบาร์	✓	

Remark (หมายเหตุ) :

Checked
Signed
Date
Note

MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : 1101 มร พาศิโย ลาดพร้าว-วัฒนา Date (วันที่) : 5/11/68
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : MDB ยี่ห้อ : Model : Location (สถานที่ตั้ง) : 01M1A

MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		STANDARD	Record
☒ MONTHLY MAINTENANCE No.1-9 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-9)			
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	✓	/
2	Inspection of Main Distribution Board for abnormal sound & smell / ตรวจสอบความผิดปกติของกลิ่นและเสียง	N	N
3	Check the Circuit Breaker (Indicators) / ตรวจเช็คสถานะของ Indicator ต่างๆของ Circuit Breaker	N	N
4	Check the Lighting Condition / ตรวจสอบสภาพการส่องแสงสว่าง	N	N
5	Inspection of All Meters & Record Voltage / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกแรงดัน	Volt	395/397/394
6	Inspection of All Meters & Record Current / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกกระแสไฟฟ้า	Amp	89/63/47
7	Inspection of All Meters & Record Power Factor (PF) / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆ และบันทึกค่า PF	PF	0.95
8	Inspection of Main Distribution Board for General Operations & Condition / ตรวจสอบสภาพและการทำงานทั่วไป	N	N
9	Dedusting / ทำการทำความสะอาดภายนอกตามจุดต่างๆ ที่มีฝุ่นละออง	✓	/
☐ YEARLY MAINTENANCE No.1-18 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-18)			
10	Check general condition of the Main Distribution Board / ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของอุปกรณ์	N	
11	Cleaning the interior of Main Distribution Board & mechanical parts / ทำความสะอาดภายในและชิ้นส่วนแมคคานิค	✓	
12	Insulation Resistance Test & Grounding Check / ตรวจสอบฉนวนและกราวด์	N	
13	Inspection of Tightening All Electrical Connectors / ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	N	
14	Lubricating Mechanical Parts / ทำการหล่อลื่นตามชิ้นส่วนแมคคานิคต่างๆ	N	
15	Inspection of All Safety Devices / ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย	N	
16	Inspection of Fuses & Protection Devices / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	
17	Check the Temperature & Condition of the Cable/ ตรวจอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิล	N	
18	Tightening supports onto Busbars / กวดน็อตยึดแท่งบัสบาร์	✓	

Remark (หมายเหตุ) :

TECHNICIAN (ช่างอาคาร)	CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง)	MANAGER (ผู้จัดการ)
Check		
Signat		
Date (		
Norma		