

## บทที่ 2

### การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B) ของนิติบุคคลอาคารชุดเบิ้ล อเวนิว 2 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009/81 ลงวันที่ 6 มกราคม 2549 โดยวิธี Walk-Through Survey และการสำรวจข้อมูลดำเนินงานของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 สรุปการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังตารางที่ 2-1 และแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังภาคผนวก จ

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>				
<b>1. สภาพภูมิประเทศ</b>		-	-	-
<b>2. ดิน</b>				
-	ปรับปรุงคุณภาพของดินบริเวณที่ปลูกต้นไม้	ทางโครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณที่ปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 1)
<b>3. คุณภาพอากาศ</b>				
-	ต้นไม้โดยรอบอาคารและกรอบอาคารจะต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี และสวยงามอยู่เสมอ โดยเฉพาะบริเวณชั้น Ground ที่มีการจอดรถยนต์ของโครงการเพื่อบรรเทาการแผ่รังสีความร้อนของอาคารและช่วยในการดูดซับมลพิษบางส่วน ก่อนแพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการเพื่อบรรเทาการแผ่รังสีความร้อนของอาคารและช่วยในการดูดซับมลพิษบางส่วน ก่อนแพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งจัดให้มีคนสวนคอยดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีภูมิทัศน์สวยงามอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 1, 2)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>3. คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b>			
- ตำแหน่งระบายอากาศจากอาคารจอดรถยนต์ต้องไม่หันทิศทางไปยังพื้นที่ข้างเคียงในกรณีที่ปล่องระบายอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินน้อยกว่า 5 เมตร และต้องไม่หันทิศทางเข้าสู่ช่องเปิดของอาคารในระยะ 5 เมตรโดยช่องเปิดของอาคาร ได้แก่ ประตู หน้าต่าง ตำแหน่งตั้งอากาศเข้าอาคาร บานเกร็ด และพื้นที่สันหนาทหาร รวมทั้งต้องมีระยะห่างจากพื้นที่ต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 5 เมตร คือ แนวเขตที่ดินต่างเจ้าของ หอผึ่งเย็นของระบบระบายอากาศทางเดิน และพื้นที่สาธารณะต่างๆ	ทางโครงการมีการจัดผังตำแหน่งระบายอากาศจากอาคารจอดรถยนต์อย่างเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนกลางของโครงการหรือพื้นที่ข้างเคียง	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 3)
- โครงการต้องบำรุงรักษาระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยมีแผนงานซ่อมบำรุงเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน	ทางโครงการมีการบำรุงรักษาระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยมีแผนงานซ่อมบำรุงเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน	-	ภาคผนวก ข2

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>3. คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b>			
- ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์บริเวณลานจอดรถยนต์ตลอดแนวเขตที่ดิน รวมทั้งในอาคารจอดรถยนต์ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน	ทางโครงการมีการติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ไว้บริเวณพื้นที่จอดรถของทางโครงการทุกชั้น ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 4)
- สนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของซอยพระราม 9 ซอย 3 และซอยพระราม 9 สแควร์	ทางโครงการได้มีการสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของซอยพระราม 9 ซอย 3 และซอยพระราม 9 สแควร์ อย่างสม่ำเสมอ	-	-
- ห้องพักขยะ หรือห้องรวบรวมขยะเปียกต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อชะลอการย่อยสลายของขยะ และกลิ่น	ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบระบายอากาศภายในห้องพักขยะเพื่อชะลอการย่อยสลายของขยะ และกลิ่น	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 7)
- ห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้งจะต้องจัดตารางเวลาการขนย้ายเป็นประจำ	ทางโครงการมีการจัดแผนการขนย้ายขยะของโครงการทั้งห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้งโดยมีการกำหนดช่วงเวลาขนย้ายไว้อย่างชัดเจน	-	ภาคผนวก ข3
- รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยเดินทางโดยระบบขนส่งของ กทม.ได้แก่ รถไฟฟ้าใต้ดิน และระบบขนส่งมวลชน เพื่อลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ทางโครงการมีการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	-	-
- จุดที่ตั้งของพนักงานรับบัตรจอดรถยนต์ต้องอยู่ภายนอกอาคารและต้องมีการระบายอากาศ รวมทั้งสามารถปิดช่องรับบัตรเพื่อลดปริมาณไอเสียเข้าสู่ห้องพักพนักงาน	ทางโครงการจัดให้มีจุดรับบัตรจอดรถยนต์อยู่ภายนอกอาคาร ซึ่งสามารถระบายอากาศ และเปิด-ปิดช่องรับบัตรเพื่อลดปริมาณไอเสียเข้าสู่ห้องพักพนักงาน	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 8)

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>3. คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b>			
- ช่องเปิด เช่น หน้าต่าง และประตูที่เปิดเข้า-ออก สู่อาคารจอดรถยนต์ จักต้องปิดอยู่เสมอโดยปิดป้ายแสดง หรือเตือนให้เห็นเด่นชัด ประตูจักต้องเป็นประตูที่มีระบบปิดตัวเองโดยแรงดูด หรือระบบเลื่อนปิดกรณีประตูแบบเลื่อน	ทางโครงการจัดให้มีประตูที่ใช้ระบบคิรคาร์ดในการเปิด-ปิดประตูที่เชื่อมระหว่างตัวอาคาร และลาดจอดรถยนต์	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 9)
- การดูแลรักษาความปลอดภัยกรณีลานจอดรถ ให้ใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และจัดเตรียมสถานที่ หรือพื้นที่ไว้ในอาคารซึ่งไม่ใช่พื้นที่จอดรถ เช่น ก่อนประตูทางออกสู่ลานจอดรถไว้ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย	ทางโครงการมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณลานจอดรถ พร้อมทั้งจัดให้มีบันไดบริเวณลาดจอดเพื่ออำนวยความสะดวกกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 10, 18)
- กรณีที่มีพื้นที่เช่าสำหรับบริการทำความสะอาดรถยนต์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพนักงานประจำบริเวณดังกล่าว จักต้องมีพื้นที่เปิดโล่ง และมีระบบนำอากาศเข้าสู่อาคาร	ทางโครงการไม่มีการให้เช่าพื้นที่เพื่อบริการทำความสะอาดรถยนต์ หากมีกิจกรรมดังกล่าวทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>4. น้ำผิวดิน</b>			
- โครงการฯ จะต้องมีการควบคุมมิให้มีการระบายน้ำเสียใดๆ ที่มีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ	ทางโครงการไม่มีการระบายน้ำที่ไม่มีการบำบัดออกสู่ภายนอกโครงการ	-	-
- ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานการระบายน้ำ ในการขุดลอกคลองขยายส่วน ช่วงที่ผ่านโครงการ	ทางโครงการจะให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานการระบายน้ำในการขุดลอกคลองขยายส่วน ช่วงที่ผ่านโครงการ	-	-
<b>5. แหล่งน้ำใต้ดิน</b>	-	-	-
<b>6. ทรัพยากรชีวภาพ</b>	-	-	-

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>7. การคมนาคมขนส่ง</b>			
- จัดการบริหารการจราจรโดยรอบโครงการให้เป็นการเดินทางเดียว เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้นน	ทางโครงการมีการเดินทางเดียว เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้นน	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 11)
- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือระบบขนส่งมวลชนทุกประเภทเนื่องจากสถานีรถไฟฟ้าตั้งอยู่ไม่ห่างจากโครงการมากนัก	ทางโครงการมีการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	-	-
- จัดการจราจรบริเวณจุดต่อระหว่างถนนโครงข่ายสายหลักกับถนนโครงข่ายสายรองโดยให้ถนนโครงข่ายสายหลักได้รับสิทธิในการผ่านทางอย่างเหมาะสม ห้ามจัดจ้งหระสัญญาณไฟให้กับถนนโครงข่ายสายรองมากเกินไป (การเกิดความล่าช้าบนถนนโครงข่ายสายรอง มีผลเสียน้อยกว่าการเกิดความล่าช้าบนถนนโครงข่ายสายหลัก)	ทางโครงการมีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจรบริเวณจุดต่อระหว่างถนนโครงข่ายสายหลักกับถนนโครงข่ายสายรองโดยให้ถนนโครงข่ายสายหลักได้รับสิทธิในการผ่านทางอย่างเหมาะสม	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 18, 29)
- จัดให้พาหนะที่ต้องการออกจากโครงการแล้วมุ่งหน้าสู่ถนนพระราม 9 ให้ใช้ทางออกที่ซอยพระราม 9 ซอย 3 จะดีที่สุด ส่วนผู้ที่ต้องการออกสู่ถนนรัชดาภิเษกให้ออก ทางพระราม 9 สแควร์ ทั้งนี้ต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการทราบด้วย โดยประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับ และป้ายบอกทิศทาง	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 18, 29)

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>7. การคมนาคมขนส่ง</b>			
- บริเวณประตูเข้า-ออกโครงการต้องจัดให้มียามรักษาการณ์ประจำอยู่ตลอดเวลาเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถเข้า-ออก ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับรถทางตรง และลดความล่าช้าในการเข้า-ออก	ทางโครงการจัดให้มียามรักษาการณ์ประจำบริเวณประตูเข้า-ออกโครงการเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถเข้า-ออก ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับรถทางตรง และลดความล่าช้าในการเข้า-ออก	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 18)
- ติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณประตูเข้า-ออกและป้ายบอกทางเข้าโครงการเพื่อให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนหมั่นดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว โดยรอบอาคารให้สมบูรณ์อยู่เสมอ	ทางโครงการมีการติดตั้งไฟส่องสว่างรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีคนสวนดูแลพื้นที่สีเขียวโดยรอบให้เป็นระเบียบ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 1, 2, 19, 29)
- สนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของถนนซอยพระราม 9 สแควร์ และพระราม 9 ซอย 3	ทางโครงการได้มีการสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของซอยพระราม 9 ซอย 3 และซอยพระราม 9 สแควร์ อย่างสม่ำเสมอ	-	-
- ติดประกาศห้ามติดเครื่องยนต์ภายในอาคารจอดรถยนต์ในที่ที่เห็นเด่นชัด	ทางโครงการมีการติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์ไว้บริเวณพื้นที่จอดรถของทางโครงการทุกชั้น ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 4)



**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>8. การใช้น้ำ</b>			
- รมรงคิให้ผูัพักอาศัยในโครงการร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด	ทางโครงการมีการติดตั้งป้ายเพื่อรณรงค์ให้ผูัพักอาศัยในโครงการร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 12)
- เลือกใช้สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ	ทางโครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ ติดตั้งภายในพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 13)
- นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยนำไปใช้รดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้ และจัดสวนบริเวณชั้น Ground	ทางโครงการไม่มีกิจกรรมการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำมารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ	-	-
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 100 ลิตร/นาที่ ที่บ่อสูบน้ำใสของบ่อบำบัดน้ำเสีย WWTP-2 ของอาคาร B2 จำนวน 2 เครื่อง สำหรับนำกลับไปใช้รดน้ำต้นไม้	ทางโครงการไม่มีกิจกรรมการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำมารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ	-	-
- ติดตั้งหัวน้ำหยดทุกๆ ระยะ 50 เมตร เพื่อนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมาใช้รดน้ำต้นไม้บริเวณโคนต้นไม้จำพวกไม้พุ่ม ที่อยู่ริมรั้วด้านในโครงการ รวมทั้งมีป้ายติดไว้ว่าเป็นน้ำทิ้งที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ ห้ามใช้อุปโภค-บริโภค	ทางโครงการไม่มีกิจกรรมการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำมารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ	-	-

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>9. ระบบบำบัดน้ำเสีย</b>			
- ทำการสูบน้ำเข้าบ่อเติมอากาศ โดยที่ตะกอนส่วนเกินจะถูก สูบไปยังบ่อสลายน้ํา	ทางโครงการมีการสูบน้ำเข้าบ่อเติมอากาศ โดยที่ตะกอนส่วนเกิน จะถูกสูบไปยังบ่อสลายน้ํา	-	-
- ในการสูบน้ำย้อนกลับ ได้ออกแบบให้ทำการสูบน้ำจาก บ่อดักตะกอนทั้งสองส่วนพร้อมกัน ซึ่งตั้งเวลาการทำงานโดย Timer	โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
- โครงการต้องจัดหาพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับ การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นผู้ดูแลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียให้มีอยู่ประจำตลอดเวลา	ทางโครงการมีการจัดหาพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับ การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นผู้ดูแลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียให้มีอยู่ประจำตลอดเวลา	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 31)

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>9. ระบบบำบัดน้ำเสีย(ต่อ)</b>			
- โครงการจะต้องบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ถึงสำเร็จรูป เป็นระบบ Activated Sludge ประจำแต่ละทาวเวอร์ รวม 8 ชุด โดยเป็นระบบที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 363 ลบ.ม. / วัน สำหรับ ทาวเวอร์ A1, A2, D1 และ D2 และเป็นระบบที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 295 ลบ.ม./วัน สำหรับทาวเวอร์ B1, B2, C1 และ C2	ทางโครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากโครงการ ด้วยระบบบำบัด น้ำเสียแบบถึงสำเร็จรูป เป็นระบบ Activated Sludge ประจำแต่ละ ทาวเวอร์ รวม 8 ชุด โดยเป็นระบบที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 363 ลบ.ม. /วัน สำหรับ ทาวเวอร์ A1, A2, D1 และD2 และเป็นระบบที่ สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 295 ลบ.ม./วัน สำหรับทาวเวอร์ B1, B2, C1 และ C2	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 14)
- โครงการจะต้องสูบน้ำกากตะกอนในถังเกรอะ (Septic Tank) และ ถังแยกกาก เมื่อปริมาณกากตะกอนมีระดับสูงหรือเป็นประจำทุก เดือน โดยจ้างรถสูบน้ำของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต ห้วยขวาง) มาสูบน้ำไปกำจัด	ทางโครงการมีการสูบน้ำกากตะกอนในถังเกรอะ (Septic Tank) และ ถังแยกกาก เมื่อปริมาณกากตะกอนมีระดับสูงโดยจ้างรถสูบน้ำของ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตห้วยขวาง) มาสูบน้ำไปกำจัด	-	ภาคผนวก ข7
- ในการควบคุมการทำงาน และประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำ เสียมีแผนการตรวจสอบ และการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรเป็นประจำอยู่เสมอ โดยเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์ที่อาจ เกิดจากการชำรุดได้ง่าย เช่นเครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ และ จัดหาชิ้นส่วนที่เสียหายง่าย และบ่อยครั้งไว้ เพื่อป้องกันมิให้เกิด การขัดข้องจนไม่สามารถทำงานได้ ผู้ควบคุมระบบบำบัดจะต้อง จัดวางโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องจักรดังนี้	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ บำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งมีการวางแผนการตรวจสอบ และการบำรุงดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรเป็นประจำอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 31) ภาคผนวก ข4 ภาคผนวก ข11

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>9. ระบบบำบัดน้ำเสีย(ต่อ)</b>			
- วางระบบการจัดเก็บข้อมูล เช่น บันทึกการซ่อม	โครงการมีการจัดทำบันทึกการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียไว้ทุกครั้ง	-	ภาคผนวก ข4
- การดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องรักษาให้สะอาด ไม่ขาดการหล่อลื่นจนเกิดการฝืดเคือง ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องไม่ให้เปียกชื้น	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบบำบัดน้ำเสียให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 31)
- ในการใช้งานอุปกรณ์ของระบบ เช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องเติมอากาศ จะต้องมีการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ของบริษัทผู้ผลิต และหากมีปัญหาจะต้องแจ้งทางผู้ผลิตหรือจัดให้มีช่างมาตรวจสอบแก้ไข	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบบำบัดน้ำเสียให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 31)
- โครงการต้องติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดทำรายงานบันทึกผล และสภาพปัญหา การปรับปรุง และการซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอ	ทางโครงการมีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดทำรายงานบันทึกผล และสภาพปัญหา การปรับปรุง และการซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ข4 ภาคผนวก ข11

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>				
<b>9. ระบบบำบัดน้ำเสีย(ต่อ)</b>				
-	โครงการต้องควบคุมดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ โดยคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ทั้งนี้หากระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพต่ำลง หรือมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการจักต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที เพื่อให้ได้ผลในการควบคุมดูแลโดยไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ทางโครงการมีการควบคุมดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอซึ่งคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร	-	ภาคผนวก ง ภาคผนวก ข4 ภาคผนวก ข11

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>10. ระบบระบายน้ำ</b>			
- จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำจำนวน 3 บ่อ บ่อที่ 1 และ 2 มีความจุบ่อละ 356 ลูกบาศก์เมตร และบ่อที่ 3 ความจุ 1.064 ลบ.ม. เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำเมื่อมีโครงการไม่ให้เกิดจากอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการคือ 0.1368 ลบ.ม./วินาที โดยจัดให้มีเครื่องสูบน้ำบ่อละ 2 เครื่อง โดยบ่อ 1 และ 2 ใช้เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราสูบเครื่องละ 0.015 ลบ.ม./วินาที และบ่อที่ 3 ใช้เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราสูบเครื่องละ 0.02 ลบ.ม./วินาที รวมมีอัตราการระบายน้ำจากพื้นที่โครงการ 0.1 ลบ.ม./วินาที	ทางโครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำจำนวน 3 บ่อ บ่อที่ 1 และ 2 มีความจุบ่อละ 356 ลูกบาศก์เมตร และบ่อที่ 3 ความจุ 1.064 ลบ.ม. เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำเมื่อมีโครงการไม่ให้เกิดจากอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการคือ 0.1368 ลบ.ม./วินาที โดยจัดให้มีเครื่องสูบน้ำบ่อละ 2 เครื่อง โดยบ่อ 1 และ 2 ใช้เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราสูบเครื่องละ 0.015 ลบ.ม./วินาที และบ่อที่ 3 ใช้เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราสูบเครื่องละ 0.02 ลบ.ม./วินาที รวมมีอัตราการระบายน้ำจากพื้นที่โครงการ 0.1 ลบ.ม./วินาที	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 15)
- ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อหน่วงน้ำเป็นประจำหากพบว่ามีมากให้ทำการขุดลอก หรืออย่างน้อยควรขุดลอกประมาณปีละครั้ง	ทางโครงการมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อหน่วงน้ำเป็นประจำ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 16)
- ทำความสะอาดระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นประจำ	ทางโครงการมีการทำความสะอาดระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นประจำ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 16)

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>10. ระบบระบายน้ำ (ต่อ)</b>			
- เพื่อป้องกันการอุดตันของระบบระบายน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหา การระบายน้ำไม่ทันและน้ำท่วมซึ่งจะต้องกวดขันให้พนักงานทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ เช่น ถูพลาสติกเศษใบไม้หรือเศษวัสดุ ต่าง ๆ ที่อาจจะลงไปอุดตันทำให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ	ทางโครงการกำชับให้พนักงานทำความสะอาดเก็บกวาดขยะให้ เรียบร้อยเพื่อป้องกันการอุดตันของระบบระบายน้ำภายในโครงการ	-	-
- การระบายน้ำฝนของโครงการจะไม่มีการระบายน้ำออกทางถนน ทวีมิตร	ทางโครงการจัดให้มีรางระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะไม่มีการระบายน้ำฝนออกทางถนนทวีมิตร	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 32)
- นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำมารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ	ทางโครงการไม่มีกิจกรรมการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำมา รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ	-	-
- พยายามดูแลพื้นที่ปลูกต้นไม้หรือจัดสวนให้มีพืชปกคลุมผิวดินอยู่ เสมอเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการซึมน้ำของพื้นดิน และเป็นการป้องกันการ ชะล้างหน้าดินอีกด้วย	ทางโครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้ สมบูรณ์ตลอดเวลาเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการซึมน้ำของพื้นดิน และ เป็น การป้องกันการชะล้างหน้าดิน	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 1, 2)

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>10. ระบบระบายน้ำ (ต่อ)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตห้วยขวางหรือกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานการระบายน้ำในการขุดลอก ทำความสะอาดท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณที่ผ่านพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<p>ทางโครงการจะให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตห้วยขวางหรือ กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานการระบายน้ำในการขุดลอก ทำความ สะอาดท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณที่ผ่านพื้นที่โครงการ</p>	-	-
<b>11. การกำจัดขยะมูลฝอย</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการทำการขนย้ายขยะจากชั้นห้องพักแต่ละชั้น และถังรองรับขยะของพื้นที่ส่วนกลางมาไว้ที่ห้องพักขยะรวมเป็นประจำทุกวัน</li> </ul>	<p>ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการทำการขนย้ายขยะจากชั้นห้องพักแต่ละชั้น และถังรองรับขยะของพื้นที่ส่วนกลางมาไว้ที่ห้องพัก ขยะรวมเป็นประจำทุกวัน</p>	-	<p>ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 5, 6, 34) ภาคผนวก ข3</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลำเลียงขยะจากห้องพักขยะชั้นใต้ดิน 2 ทั้ง 4 ห้อง ไปไว้ที่ห้องพักขยะรวมชั้น Ground เป็นประจำทุกวัน และลำเลียงจากห้องนี้ไปไว้ในตู้พักขยะทุกวัน</li> </ul>	<p>ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลำเลียงขยะจากห้องพัก ขยะชั้นใต้ดิน 2 ทั้ง 4 ห้อง ไปไว้ที่ห้องพักขยะรวมชั้น Ground เป็น ประจำทุกวัน และลำเลียงจากห้องนี้ไปไว้ในตู้พักขยะทุกวัน</p>	-	<p>ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 6, 34) ภาคผนวก ข3</p>



**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>11. การกำจัดขยะมูลฝอย(ต่อ)</b>			
- จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้บริเวณหน้าลิฟต์โดยสารของชั้น ห้องพักทุกชั้น ชั้นละ 3 ถัง แบ่งเป็น ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และ ขยะอันตราย	ทางโครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้บริเวณหน้าลิฟต์โดยสารของชั้นห้องพักทุกชั้น	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 5, 17)
- จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้บริเวณหน้าลิฟต์โดยสารทุกแห่งของ ชั้นใต้ดิน 2 จนถึงชั้นที่ 5 จุดละ 3 ถัง คือถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และขยะอันตราย	ทางโครงการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้บริเวณหน้าลิฟต์โดยสารทุกแห่ง	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 5, 17)
- ถังรองรับมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้ต้องเป็นถังที่มีฝาปิดมิดชิด มีสีแยก ตามประเภทของมูลฝอย และติดป้ายไว้อย่างชัดเจน เช่น ถังสีเขียว สำหรับขยะเปียก ถังสีเหลืองสำหรับขยะแห้ง และถังสีเทาสำหรับ ขยะอันตราย	ทางโครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเป็นถังที่มีฝาปิดมิดชิด และมีการติดตั้งป้ายแยกประเภทขยะไว้อย่างชัดเจน	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 17)

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>11. การกำจัดขยะมูลฝอย(ต่อ)</b>			
- รณรงค์และสนับสนุนการคัดแยกประเภทขยะ ตามภาชนะ ที่โครงการจัดเตรียมไว้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแยกขยะหรือวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ออกมาเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดให้น้อยลง	ทางโครงการมีการติดตั้งป้ายรณรงค์และสนับสนุนการคัดแยกประเภทขยะตามภาชนะที่โครงการจัดเตรียมไว้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแยกขยะหรือวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ออกมาเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดให้น้อยลง	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 20)
- ควบคุมดูแลการลำเลียงขยะมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ไปยังห้องพักขยะ และตู้พักขยะเพื่อป้องกันการตกหล่น และปนเปื้อนกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ	ทางโครงการมีการควบคุมดูแลการลำเลียงขยะมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ไปยังห้องพักขยะ และตู้พักขยะเพื่อป้องกันการตกหล่น และปนเปื้อนกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 6) ภาคผนวก ข3
- ดูแลไม่ให้มีขยะตกค้างอยู่ในถังขยะในบริเวณต่างๆ และห้องพักขยะชั้นใต้ดิน 2 เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ให้มีขยะตกค้างอยู่ในถังขยะในบริเวณต่างๆ และห้องพักขยะชั้นใต้ดิน 2 เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 6, 21) ภาคผนวก ข3
- ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมเป็นประจำ เมื่อขนย้ายขยะออกจากห้องแล้ว	ทางโครงการจัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมเป็นประจำ เมื่อขนย้ายขยะออกจากห้องแล้ว	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 21)

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>				
<b>11. การกำจัดขยะมูลฝอย(ต่อ)</b>				
-	ทำความสะอาดห้องพักขยะชั้นใต้ดิน 2 เป็นประจำทุกวัน	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะชั้นใต้ดิน 2 เป็นประจำทุกวัน	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 21)
-	ทำความสะอาดตู้พักขยะเป็นประจำ 2-3 วันต่อครั้งโดยนำเสียจากการทำความสะอาดและน้ำชะล้างที่เกิดขึ้นจากบริเวณดังกล่าว ต้องถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร D	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตู้พักขยะเป็นประจำ 2-3 วันต่อครั้งโดยนำเสียจากการทำความสะอาดและน้ำชะล้างที่เกิดขึ้นจากบริเวณดังกล่าว ต้องถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร D	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 21)
-	รณรงค์ให้มีการแยกวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ออกจากขยะมูลฝอยที่นำมาทิ้ง เช่น การคัดป่ายรณรงค์บริเวณที่วางถังขยะ	ทางโครงการมีการติดตั้งป้ายรณรงค์ให้มีการแยกวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ออกจากขยะมูลฝอยที่นำมาทิ้ง	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 20)
-	ส่งเสริมหรือจัดหาให้ผู้รับซื้อวัสดุเหลือใช้ วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่ในโครงการทราบ และนำวัสดุดังกล่าวมาขายให้กับผู้รับซื้อ และจัดให้ผู้รับซื้อมาที่โครงการเป็นประจำ เช่น สัปดาห์ละครั้ง	ทางโครงการไม่มีการจัดหาให้ผู้รับซื้อวัสดุเหลือใช้ เนื่องจากคำนึงถึง ความเป็นส่วนตัว และความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย	-	-

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>11. การกำจัดขยะมูลฝอย(ต่อ)</b>			
- จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท เป็นขยะแห้ง ขยะเปียกและขยะอันตราย เพื่อสะดวกในการแยกวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ออกมาแล้วให้เจ้าหน้าที่ของโครงการนำไปขายให้กับผู้รับซื้อต่อไป	ทางโครงการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในโครงการ เพื่อสะดวกในการทิ้งของผู้พักอาศัย	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 17)
- รวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากห้องพักขยะทุกห้องให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	ทางโครงการจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากห้องพักขยะทุกห้องให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 22)
- ติดต่อให้กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตห้วยขวาง) มาจัดเก็บขยะอันตรายของโครงการทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน เป็นประจำ และทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการทราบ	ทางโครงการมีการประสานให้กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตห้วยขวาง) มาจัดเก็บขยะอันตรายของโครงการทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน เป็นประจำ และทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการทราบ	-	ภาคผนวก ข12

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>12. ไฟฟ้า และพลังงาน</b>			
- เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนที่ติดตั้งภายในโครงการจะต้องมี พิกัดกำลังไฟฟ้าไม่เกินกว่า 1.4 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น	ทางโครงการกำหนดให้เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนที่ติดตั้งภายใน โครงการจะต้องมีพิกัดกำลังไฟฟ้าไม่เกินกว่า 1.4 กิโลวัตต์ต่อตันความ เย็น	-	-
- ติดตั้งอุปกรณ์เปิด-ปิด ระบบแสงสว่างอัตโนมัติบริเวณพื้นที่ที่เป็น สาธารณะของโครงการ	ทางโครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เปิด-ปิด ระบบแสงสว่างอัตโนมัติ บริเวณพื้นที่ที่เป็นสาธารณะของโครงการ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 19)
- ใช้บัลลาสต์ความสูญเสียต่ำสำหรับหลอดไฟฟ้ายูแอลแอล	ทางโครงการใช้หลอดไฟส่องสว่างแบบที่มีบัลลาสต์ความสูญเสียต่ำ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 24)
- ติดตั้งระบบแสงสว่างในอาคารไม่รวมที่จอดรถต้องไม่สูงเกินกว่า 16 วัตต์ต่อตารางเมตร	ทางโครงการกำหนดการติดตั้งระบบแสงสว่างในอาคารไม่รวมที่จอด รถต้องไม่สูงเกินกว่า 16 วัตต์ต่อตารางเมตร	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 19)
- ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่มีค่าความสูญเสีย (Total Loss) ต่ำ	ทางโครงการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่มีค่าความสูญเสีย (Total Loss) ต่ำ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 23)
- ติดตั้งอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้ากับตู้จ่าย ไฟฟ้าย่อยเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	ทางโครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าระหว่างหม้อแปลง ไฟฟ้ากับตู้จ่ายไฟฟ้าย่อยเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 23)

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>				
<b>12. ไฟฟ้า และพลังงาน (ต่อ)</b>				
-	เลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงกับระบบเครื่องกลไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาลของโครงการ	ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงกับระบบเครื่องกลไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาลของโครงการ	-	-
-	จัดทำแผนจัดการการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร และบันทึกสถิติเป็นประจำทุกเดือน	ทางโครงการมีการจัดทำแผนจัดการการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร และบันทึกสถิติเป็นประจำทุกเดือน	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 12) ภาคผนวก ข5
-	ทำแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสุขาภิบาล	ทางโครงการมีการทำแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสุขาภิบาล	-	ภาคผนวก ข6
-	ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของระบบพัดลม และระบบปั๊มน้ำของเครื่องทำความเย็นให้เหมาะสมกับภาระการใช้งาน	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>12. ไฟฟ้า และพลังงาน (ต่อ)</b>			
- ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ เช่นคาปาซิเตอร์ หรือ ซิงโครนสมอเตอร์ ให้สามารถจ่ายค่าพลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของขนาดพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น หม้อแปลง ขนาด 500 KVA ต้องติดตั้งคาปาซิเตอร์ 150 KVAR เป็นต้น	ทางโครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ เช่นคาปาซิเตอร์ หรือซิงโครนสมอเตอร์ ให้สามารถจ่ายค่าพลังไฟฟ้ารีแอกทีฟได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของขนาดพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 23)
- ปิดไฟบริเวณโถงทางเดินของอาคารด้านที่สามารถใช้แสงธรรมชาติได้ โดยเลือกใช้แสงธรรมชาติทดแทน	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
- ใช้อุปกรณ์เปิด-ปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพื้นที่สันหนากการ เช่น สวนหย่อม ทางเท้านอกอาคาร เป็นต้น	ทางโครงการใช้อุปกรณ์เปิด-ปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพื้นที่สันหนากการ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 19)
- เลือกใช้หลอดไฟ Incandescent เป็น หลอด Compact Fluorescent ของห้องน้ำของห้องชุด	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 19)

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>12. ไฟฟ้า และพลังงาน (ต่อ)</b>			
- ลดการใช้งานลิฟต์ 2 ชุด ในช่วงเวลาใช้งานน้อย (ช่วง 10.00-12.00 น. 14.00- 16.00 น. และ 24.00-04.00 น.)	ทางโครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ลดการใช้งานลิฟต์ 2 ชุด ในช่วงเวลาใช้งานน้อย (ช่วง 10.00-12.00 น. 14.00- 16.00 น. และ 24.00-04.00 น.)	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 33)
- จัดให้มีการทำความสะอาดคอมไฟเป็นประจำทุก 6 เดือน	ทางโครงการจัดให้มีการทำความสะอาดคอมไฟเป็นประจำทุก 6 เดือน	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 25)
<b>13. ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ</b>			
- ปฏิบัติตามมาตรการในหัวข้อคุณภาพอากาศ และไฟฟ้าและพลังงาน	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
- โครงการต้องตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน	ทางโครงการมีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน	-	ภาคผนวก ข8
- โครงการต้องตรวจสอบการทำงานหรือเปลี่ยนเซนเซอร์ของอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทุก 3 เดือน	ทางโครงการมีการตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทุก 3 เดือน	-	ภาคผนวก ข8



**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>				
<b>13. ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ</b>				
-	ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
-	ห้องครัวขนาดใหญ่ จะใช้ Hood Stainless ติดตั้งแผงตัวกรอง ก่อนเข้า Hood เพื่อทำหน้าที่เป็นแผ่นดักไขมันกรณีการรอกกลิ้ง จะใช้ชุดอุปกรณ์กำจัดกลิ่นแบบโปรยน้ำ (Wet Scrubber) ติดตั้ง อยู่ในระบบท่ออากาศเสีย สำหรับน้ำที่มีไขมันหรือไขมันจะถูก ระบายทิ้งไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย	ทางโครงการไม่มีห้องครัวขนาดใหญ่ หากมีการจัดทำทางโครงการ ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
-	นิติบุคคลอาคารชุดจะมีข้อบังคับ ซึ่งกำหนดไม่ให้เจ้าของห้องชุด ประกอบอาหารเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัยดังนั้น เจ้าของห้อง ชุดจะจัดเตรียมอาหารได้เฉพาะ การอุ่นอาหารโดยใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ถ้าต้องการทำอาหารให้จัดหาเครื่องดูดควัน มาติดตั้งเอง กำหนดเป็นชนิด Range Hood ติดตั้งเหนือเตาของ ห้องครัวและติดตั้งอุปกรณ์รอกกลิ้งแบบผงบานคาร์บอนก่อน ปลดปล่อยทิ้งออกทางระเบียงของแต่ละห้องพัก	ทางโครงการมีข้อบังคับ ซึ่งกำหนดไม่ให้เจ้าของห้องชุดประกอบ อาหารเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัยดังนั้น เจ้าของห้องชุดจะ จัดเตรียมอาหารได้เฉพาะการอุ่นอาหารโดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ถ้าต้องการทำอาหารให้จัดหาเครื่องดูดควันมาติดตั้งเอง กำหนดเป็น ชนิด Range Hood ติดตั้งเหนือเตาของห้องครัวและติดตั้งอุปกรณ์ กรอกกลิ้งแบบผงบานคาร์บอนก่อนปล่อยทิ้งออกทางระเบียงของแต่ละห้องพัก	-	ภาคผนวก ข9

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>14. การป้องกันอัคคีภัย</b>			
- ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการจะประกอบด้วยระบบแจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง และบันไดหนีไฟ ตามที่ได้ ออกแบบไว้ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544	ทางโครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการจะประกอบด้วยระบบแจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง และบันไดหนีไฟ ตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 26) ภาคผนวก ข8
- เพื่อให้ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทางโครงการจะต้องจัด อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยให้มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ที่มีอยู่ เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้ไม่ตกใจหรือตื่นกลัว และสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นต้องฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยจำลองเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในกลุ่มของพนักงานทุกคนให้ทราบถึงแผนการที่จะต่อสู้กับไฟ แผนการอพยพ และแผนการช่วยเหลือซึ่งรายละเอียดดังนี้	ทางโครงการมีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยให้มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ที่มีอยู่ เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้ไม่ตกใจหรือตื่นกลัว และสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นต้องฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยจำลองเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในกลุ่มของพนักงานทุกคนให้ทราบถึงแผนการที่จะต่อสู้กับไฟ แผนการอพยพ และแผนการช่วยเหลือ	-	ภาคผนวก ข8 ภาคผนวก ข10

ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>14. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</b>			
- การฝึกซ้อมการอพยพและการดับเพลิงโครงการจะจัดให้มีการฝึกซ้อมการอพยพและการดับเพลิง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการฝึกซ้อม สังเกตการณ์และให้คำแนะนำในการฝึกซ้อม เช่น สถานีดับเพลิงและหน่วยบรรเทาสาธารณภัยบริเวณใกล้เคียง	ทางโครงการมีการฝึกซ้อมการอพยพและการดับเพลิงโครงการจะจัดให้มีการฝึกซ้อมการอพยพและการดับเพลิง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการฝึกซ้อม สังเกตการณ์และให้คำแนะนำในการฝึกซ้อม เช่น สถานีดับเพลิงและหน่วยบรรเทาสาธารณภัยบริเวณใกล้เคียง	-	ภาคผนวก ข10
- เส้นทางทางหนีไฟ และจุดรวมพลโครงการต้องจัดเตรียมแผ่นป้ายแสดงเส้นทางทางหนีไฟสำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย รวมทั้งผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าในที่ที่เห็นเด่นชัด บริเวณที่รวมพลต้องมีป้ายแสดงที่ชัดเจน มีแสงสว่างและป้ายสะท้อนแสง แสดงให้เห็นเด่นชัดโดยจะต้องไม่นำสิ่งอื่นใดวางหรือทำให้เกิดการกีดขวางการสัญจรหรือใช้งานพื้นที่ทางหนีไฟ และจุดรวมพล	ทางโครงการมีการติดตั้งป้ายเส้นทางทางหนีไฟ และจุดรวมพลโครงการสำหรับพนักงาน และผู้พักอาศัย รวมทั้งผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าในที่ที่เห็นเด่นชัด	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 26, 27, 28)
- จัดเตรียมระเบียบผู้เข้าพักอาศัย และพนักงาน ได้แก่หมายเลขห้องพัก ข้อมูลประจำตัว กลุ่มเลือด เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อสะดวกและง่ายต่อการอพยพหนีไฟ และค้นหาผู้สูญหาย	ทางโครงการจัดเตรียมระเบียบผู้เข้าพักอาศัย และพนักงาน ได้แก่หมายเลขห้องพัก ข้อมูลประจำตัว กลุ่มเลือด เบอร์โทรศัพท์ เพื่อสะดวกและง่ายต่อการอพยพหนีไฟ และค้นหาผู้สูญหาย	-	ภาคผนวก ข9

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์การค้า ลอฟท์ สถานีตลาดพลู (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>14. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</b>			
- แผนผัง และรายการอุปกรณ์ดับเพลิงแผนผังของอาคารแต่ละชั้น ติดไว้บริเวณหน้าโถงลิฟต์ตำแหน่งที่เห็นชัดเจน และจัดเก็บแผนผังอาคารทั้งหมดภายในห้องที่กำหนด เพื่อให้ตรวจสอบได้โดยสะดวก ซึ่งแผนผังประกอบด้วย ตำแหน่งห้องทุกห้องของชั้นตำแหน่งติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ตำแหน่งประตูทางหนีไฟ และลิฟต์ดับเพลิงของชั้น	ทางโครงการมีการติดตั้งแผนผัง และรายการอุปกรณ์ดับเพลิงแผนผังของอาคารแต่ละชั้นติดไว้บริเวณหน้าโถงลิฟต์ตำแหน่งที่เห็นชัดเจน และจัดเก็บแผนผังอาคารทั้งหมดภายในห้องที่กำหนด เพื่อให้ตรวจสอบได้โดยสะดวกซึ่งแผนผังประกอบด้วย ตำแหน่งห้องทุกห้องของชั้นตำแหน่งติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ตำแหน่งประตูทางหนีไฟ และลิฟต์ดับเพลิงของชั้น	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 26, 28)
- ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ จะต้องได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจะต้องมีการตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องสูบน้ำจะต้องมีการทดลองติดเครื่องยนต์เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถใช้งานได้ทันที ทั้งนี้ให้จัดทำหรือมีการบันทึกผลการติดตามตรวจสอบทุกครั้ง	ทางโครงการมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และพร้อมใช้งานตลอดเวลา	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 26) ภาคผนวก ข8

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>14. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</b>			
- บริเวณถังเก็บก๊าซหุงต้มของพื้นที่ส่วนกลาง ต้องอยู่ห่างจากแหล่ง ความร้อนไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้องติดป้ายแสดงวัตถุไวไฟซึ่ง สะท้อนแสงได้	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
- บริเวณถังเก็บน้ำมันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และปั๊มสูบน้ำ ดับเพลิงจะต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอ จักต้องมีฝาปิด มิดชิด ต้องไม่มีแหล่งความร้อนหรือแหล่งจุดไฟเช่น สวิตช์ไฟฟ้า เป็นต้น	ทางโครงการจัดให้มีระบบระบายอากาศบริเวณถังเก็บน้ำมันสำหรับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และปั๊มสูบน้ำดับเพลิงอย่างเพียงพอ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 7)
- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซบริเวณถังเก็บก๊าซหุงต้มของพื้นที่ ส่วนกลาง และตรวจสอบเป็นประจำทุก 6 เดือน	ทางโครงการไม่มีการใช้ก๊าซหุงต้มภายในพื้นที่โครงการ	-	-

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>15. การรักษาความปลอดภัย</b>			
- พิจารณาคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยพิจารณามาตรฐานเงื่อนไขสัญญา ประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการตรวจสอบสัญญาว่าจ้างให้กับนิติบุคคล	ทางโครงการพิจารณาคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยพิจารณา มาตรฐานเงื่อนไขสัญญา ประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการตรวจสอบ สัญญาว่าจ้างให้กับนิติบุคคล	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 18)
- โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในโครงการ	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในโครงการ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 18)
- ควบคุมการทำงานของบริษัท รปภ. ให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาว่าจ้าง	ทางโครงการควบคุมการทำงานของบริษัท รปภ. ให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาว่าจ้าง	-	-
- ดำเนินการคัดสรร บริษัทผู้รับประกันเสนอคุ้มครองความเสียหายอันเนื่องจากอัคคีภัยหรือความเสียหาย หรือวินาศภัยอื่นๆ ของอาคารชุด	ทางโครงการดำเนินการคัดสรร บริษัทผู้รับประกันเสนอคุ้มครองความเสียหายอันเนื่องจากอัคคีภัยหรือความเสียหาย หรือวินาศภัยอื่นๆ ของอาคารชุด	-	-

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>15. การรักษาความปลอดภัย(ต่อ)</b>			
- รักษาตรวจสอบระบบดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัยระบบ ป้องกันภัยอื่นๆ ให้ใช้งานได้ดี	ทางโครงการมีการตรวจสอบระบบดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบป้องกันภัยอื่นๆ ให้ใช้งานได้ดี	-	ภาคผนวก ข8
- จัดกิจกรรมเสริมด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าของร่วมอาทิ ชื่อมอพยพหนีไฟ และซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่มีอยู่ภายใน อาคาร	ทางโครงการมีการจัดกิจกรรมเสริมด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าของ ร่วมของโครงการ เช่นซ้อมอพยพหนีไฟ และซ้อมการใช้อุปกรณ์ ดับเพลิงที่มีอยู่ภายในอาคาร	-	ภาคผนวก ข10
- โครงการจัดทำป้ายเครื่องหมายการจราจรให้ชัดเจนซึ่งจะช่วย ป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นได้	ทางโครงการจัดทำป้ายเครื่องหมายการจราจรให้ชัดเจนซึ่งจะช่วย ป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นได้	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 29)
- โครงการฯ จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยเฉพาะอย่าง ยิงสำหรับพนักงานของโครงการ	ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยเฉพาะอย่างยิง สำหรับพนักงานของโครงการ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 30)
- จัดทำแผนบำรุงเชิงป้องกันระบบที่วิวงจรปิด และระบบรักษา ความปลอดภัยของอาคาร	ทางโครงการมีแผนบำรุงเชิงป้องกันระบบที่วิวงจรปิด และระบบรักษา ความปลอดภัยของอาคารอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 10)

**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>16. เศรษฐกิจสังคม</b>			
- โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นทางด้านขยะมูลฝอยน้ำเสียการจราจร รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชนใกล้เคียง	โครงการปฏิบัติตามมาตรการในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นทางด้านขยะมูลฝอยน้ำเสียการจราจร รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชนใกล้เคียง	-	-



**ตารางที่ 2-1(ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ BELLE AVENUE (กลุ่มอาคาร A และ B)**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
<b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>			
<b>17. สุนทรียภาพ</b>			
- โครงการฯ จะต้องจัดสภาพภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการฯ ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงาน และดูแลรักษาให้มีสภาพที่ดีสวยงามอยู่เสมอ	ทางโครงการจะดูแลสภาพภูมิทัศน์ และภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการฯ ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงาน และดูแลรักษาให้มีสภาพที่ดีสวยงามอยู่เสมอ	-	-
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมดประมาณ 12,585.6 ตร.ม. ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น Ground ประมาณ 5,233.76 ตร.ม. และพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น Podium ประมาณ 5,831 ตร.ม. และตามพื้นที่บริเวณระเบียงของชั้นห้องพัก รวมทั้งหมดในส่วนนี้ 1,520.84 ตร.ม. เมื่อคิดสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนผู้อยู่อาศัยในโครงการจะได้ประมาณ 1.09 ตร.ม.ต่อคน สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่โครงการร้อยละ 42.5 1 และ สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวชั้นล่างต่อพื้นที่สีเขียวทั้งหมด ร้อยละ 40.59	ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมดประมาณ 12,585.6 ตร.ม. ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น Ground ประมาณ 5,233.76 ตร.ม. และพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น Podium ประมาณ 5,831 ตร.ม. และตามพื้นที่บริเวณระเบียงของชั้นห้องพัก รวมทั้งหมดในส่วนนี้ 1,520.84 ตร.ม. เมื่อคิดสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนผู้อยู่อาศัยในโครงการจะได้ประมาณ 1.09 ตร.ม.ต่อคน สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่โครงการร้อยละ 42.5 1 และ สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวชั้นล่างต่อพื้นที่สีเขียวทั้งหมด ร้อยละ 40.59	-	ภาคผนวก ข1 (รูปที่ 2)