

บทที่ 4

การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Pearl Bangkok ดำเนินการโดย บริษัท ที ซี ที จำกัด โดยทำการตรวจวัด คุณภาพน้ำทิ้ง โดยทำการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 - ธันวาคม พ.ศ.2568 สรุปได้ดังนี้

4.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 1) ก่อนการบำบัด (ถังแยกตะกอน) 2) หลังการบำบัด (บ่อสูบน้ำใส) และ 3) ก่อนระบายออก (บ่อกักน้ำสุดท้าย) ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids; TSS) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids; TDS) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ที่เคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ทำการตรวจวัดทุกเดือน ผลการตรวจวัด พบว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ทั้งนี้ น้ำที่ถูกรวบรวมพบว่าบางพารามิเตอร์มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ซึ่งน้ำส่วนใหญ่จะถูกนำกลับเข้าระบบบำบัดเพื่อบำบัดใหม่จนกว่าจะมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด จึงปล่อยระบายออกสู่ภายนอกโครงการ และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 - ธันวาคม พ.ศ.2568 พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่คงที่ แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4-1 ถึง ตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) โครงการ Pearl Bangkok บริษัท ที ซี ที จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 - ธันวาคม พ.ศ.2568

บริเวณบ่อน้ำทิ้งก่อนการบำบัด (ถังแยกตะกอน)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์											
		วันที่เก็บตัวอย่าง											
		20/01/67	17/02/67	16/03/67	20/04/67	18/05/67	15/06/67	13/07/67	17/08/67	21/09/67	19/10/67	16/11/67	21/12/67
pH at 25°C	-	7.0	7.4	7.2	7.8	7.2	6.4	7.2	6.5	7.5	6.0	6.0	7.6
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	194	125	627	159	26.9	300	38.8	2,475	194	241	161	39.4
Total Suspended Solids	mg/L	138	377	56	44	<10	160	26	274	111	1,287	186	30
Total Dissolved Solids	mg/L	598	600	478	516	286	400	166	392	366	408	384	202
Oil & Grease	mg/L	24.1	12.2	18.6	<1.0	<1.0	<1.0	3.8	12.3	1.3	<1.0	1.1	<1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	79.1	98.4	92.7	60.8	61.6	128	40.6	392	390	388	310	69.7
Sulfide	mg/L	4.2	23.3	1.5	3.5	<1.0	4.7	<1.0	8.8	<1.0	9.1	<1.0	<1.0
Settleable Solids	ml/L	3	30	4	0.5	<0.5	6	<0.5	30	8	50	10	1
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	78,000	96,000	98,000	>110,000	2,400	>110,000	4,600	>110,000	46,000	>110,000	46,000	4,300
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	36,000	54,000	76,000	4,300	230	110,000	920	2,300	9,300	2,400	4,300	<3

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) โครงการ Pearl Bangkok บริษัท ที ซี ที จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 - ธันวาคม พ.ศ.2568

บริเวณบ่อน้ำทิ้งก่อนการบำบัด (ถังแยกตะกอน)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์											
		วันที่เก็บตัวอย่าง											
		18/01/68	08/02/68	15/03/68	19/04/68	17/05/68	21/06/68	19/07/68	16/08/68	20/09/68	18/10/68	22/11/68	20/12/68
pH at 25°C	-	6.8	7.2	6.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4	7.2	6.0	7.1	6.8
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	38.0	134	117	37.8	212	60.1	131	101	154	658	139	67.9
Total Suspended Solids	mg/L	29	288	46	35	184	188	47	35	444	805	219	109
Total Dissolved Solids	mg/L	318	532	206	496	532	514	350	490	472	440	194	246
Oil & Grease	mg/L	<1.0	1.3	1.2	3.3	2.3	16.9	3.5	3.7	3.9	4.0	6.7	1.2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	40.8	75.9	78.2	81.2	82.8	92.3	62.1	92.5	77.0	380	72.6	26.5
Sulfide	mg/L	<1.0	1.31	1.4	2.6	2.2	4.5	4.0	3.6	5.1	9.8	1.6	1.7
Settleable Solids	ml/L	2	9	4	0.1	6	7	<0.1	0.8	10	5	2	1
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	15,000	>110,000	46,000	>110,000	11,000	110,000	110,000	110,000	<3	46,000	110,000	>110,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	230	>110,000	92	>110,000	160	300	2,300	3,800	<3	2,300	2,300	<3.0

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) โครงการ Pearl Bangkok บริษัท ที ซี ที จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 - ธันวาคม พ.ศ.2568

บริเวณบ่อน้ำทิ้งหลังการบำบัด (บ่อสูบน้ำใส)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์												มาตรฐาน
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		20/01/67	17/02/67	16/03/67	20/04/67	18/05/67	15/06/67	13/07/67	17/08/67	21/09/67	19/10/67	16/11/67	21/12/67	
pH at 25°C	-	7.7	7.3	6.9	6.8	6.6	6.8	6.4	5.0	6.1	7.0	6.4	7.1	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	37.8	33.1	10.8	10.8	19.1	15.6	11.4	73.5	44.8	12.1	14.6	18.4	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	14	23	12	12	12	<10	12	95	43	10	14	<10	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	342*	230*	182*	158*	108*	114*	116(2)*	204(2)*	268	268	268	280	≤500 */≤1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	46.1	39.8	12.5	12.9	12.7	10.4	9.2	58.8	55.3	15.5	16.2	13.2	≤ 35
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2	2	<0.5	<0.5	<0.5	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	6,800	6,200	740	2,400	930	460	230	>110,000	24,000	4,600	4,300	2,400	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	2,400	2,000	320	430	36	<3	<3	230	4,300	<3	<3	<3	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017

มาตรฐาน : 1. * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) โครงการ Pearl Bangkok ดำเนินการโดย บริษัท ที ซี ที จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณบ่อน้ำทิ้งหลังการบำบัด (บ่อสูบน้ำใส)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์												มาตรฐาน
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		18/01/68	08/02/68	15/03/68	19/04/68	17/05/68	21/06/68	19/07/68	16/08/68	20/09/68	18/10/68	22/11/68	20/12/68	
pH at 25°C	-	6.4	6.5	6.1	5.5	7.3	7.4	6.5	7.2	7.1	6.2	7.3	6.9	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	25.0	12.0	12.5	29.6	26.8	11.1	12.3	19.2	31.2	29.2	42.3	17.1	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	10	<10	14	36	<10	11	<10	12	<10	30	<10	<10	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	246	296	312	334	414	374	266	268	282	268	332	354	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.1	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	17.2	14.3	13.5	22.7	19.4	14.5	15.7	13.2	5.4	16.8	17.5	12.1	≤ 35
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	1.0	2.5	0.3	<0.1	0.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	4,300	4,300	9,300	>110,000	2,400	110,000	110,000	110,000	<3	3,800	15,000	>110,000	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	430	<3	<3	230	230	300	<3	2,300	<3	2,300	<3	360	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

มาตรฐาน : 1. * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

ตารางที่ 4-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) โครงการ Pearl Bangkok บริษัท ที ซี ที จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 - มิถุนายน พ.ศ.2568

บริเวณบ่อน้ำทิ้งก่อนระบายออก (บ่อพักน้ำสุดท้าย)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์												มาตรฐาน
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		20/01/67	17/02/67	16/03/67	20/04/67	18/05/67	15/06/67	13/07/67	17/08/67	21/09/67	19/10/67	16/11/67	21/12/67	
pH at 25°C	-	8.6	7.3	7.2	7.3	7.8	7.4	6.3	7.3	8.1	6.8	6.9	7.1	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	12.8	19.8	18.2	16.6	8.2	18.4	14.1	9.9	35.2	15.4	12.9	38.7	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	25	21	<10	24	10	<10	29	12	15	11	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	80*	132*	86*	106*	146*	92*	122(2)*	<50 (38)(2)*	259	242	246	278	≤500 */≤1,000
Oil & Grease	mg/L	5.2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.1	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	2.1	14.6	15.8	5.5	5.7	14.6	12.4	8.2	8.0	8.8	20.9	18.4	≤ 35
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.7	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	240	320	880	1,100	230	920	430	92	7,500	2,300	2,600	4,300	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	80	190	460	150	92	<3	<3	<3	2,400	<3	<3	230	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017

มาตรฐาน : 1. * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

ตารางที่ 4-3 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) โครงการ Pearl Bangkok ดำเนินการโดย บริษัท ที ซี ที จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 - ธันวาคม พ.ศ.2568 บริเวณบ่อน้ำทิ้งก่อนระบายออก (บ่อกักน้ำสุดท้าย)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์												มาตรฐาน
		วันที่เก็บตัวอย่าง												
		18/01/68	08/02/68	15/03/68	19/04/68	17/05/68	21/06/68	19/07/68	16/08/68	20/09/68	18/10/68	22/11/68	20/12/68	
pH at 25°C	-	6.6	7.1	6.7	6.6	7.4	7.4	6.0	7.2	7.2	7.3	7.3	6.8	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	32.6	21.3	31.5	13.2	37.4	5.1	19.5	12.3	32.8	11.7	61.3	107	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	12	16	14	61	43	28	18	25	13	<10	67	42	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	250	378	262	320	338	488	708	190	210	158	326	348	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2.3	1.2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	25.3	22.5	20.8	17.8	14.6	15.2	18.2	12.4	3.6	1.8	13.9	<0.2	≤ 35
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	3.3	<0.1	0.6	0.2	<0.1	0.8	1.9	0.6	2.1	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.5	0.6	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	2,800	>110,000	4,300	>110,000	2,400	110,000	110,000	110,000	2,300	2,300	7,500	>110,000	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	230	>110,000	430	<3	230	360	<3	2,300	<3	2,300	920	>110,000	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

มาตรฐาน : 1. * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากหอผึ่งเย็น

โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำจากหอผึ่งเย็น บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 1. จุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมในระบบ 2. ในอ่างรองรับน้ำ และ 3. ท่อน้ำทิ้งจากหอผึ่งเย็นแต่ละเครื่อง ดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และลีจิโอเนลลา (Legionella) ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง โดยระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 - ธันวาคม พ.ศ.2568 รายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4-4

ตารางที่ 4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากหอผึ่งเย็น โครงการ Pearl Bangkok บริษัท ที ซี ที จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 - ธันวาคม พ.ศ.2568

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	18 พฤษภาคม พ.ศ.2567			16 พฤศจิกายน พ.ศ.2567		
		จุดที่น้ำไหลเข้า มาเติมในระบบ	ในอ่างรองรับน้ำ	ท่อน้ำทิ้ง จากหอผึ่งเย็น	จุดที่น้ำไหลเข้า มาเติมในระบบ	ในอ่างรองรับน้ำ	ท่อน้ำทิ้ง จากหอผึ่งเย็น
pH	-	11.4	8.5	8.4	11.4	9.1	9.4
Free Chlorine	mg/L	0.07	0.09	0.29	0.06	0.02	0.04
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Legionella	/100 ml.	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากหอผึ่งเย็น โครงการ Pearl Bangkok บริษัท ที ซี ที จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 - ธันวาคม พ.ศ.2568

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	18 พฤษภาคม พ.ศ.2568			22 พฤศจิกายน พ.ศ.2568		
		จุดที่น้ำไหลเข้า มาเติมในระบบ	ในอ่างรองรับน้ำ	ท่อน้ำทิ้ง จากหอผึ่งเย็น	จุดที่น้ำไหลเข้า มาเติมในระบบ	ในอ่างรองรับน้ำ	ท่อน้ำทิ้ง จากหอผึ่งเย็น
pH	-	7.4	7.9	8.0	11.5	8.1	8.1
Free Chlorine	mg/L	0.04	0.05	0.04	0.09	1.00	2.21
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Legionella	/100 mL	ND	ND	ND	ND	ND	ND