



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	2 กรกฎาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิงส์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	3 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	3-10 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6807007

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	10.35 น.
Analysis No.	25682520

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.7 °C	-	SM : 4500-H ⁻ B	5.9	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	6.0	≤ 30.0
3. Total Suspended Solids ^[3]	mg/L	SM : 2540 D	2.9	≤ 40.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	152	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	1.1	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	5.2	≤ 35.0

Physical Appearance Sample 25682520 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวไพรรัตน์ ท่องจำดี (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 7 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 7 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวปาทองโฮเต็ล	Sampling Date ^[3]	2 กรกฎาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ปาทอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	3 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	3-10 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	11 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6807007

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	10.35 น.
Analysis No.	25682520

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25682520 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ปัทมพร ทอนคำดี
นางสาวปัทมพร ทอนคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 7 / 68

ผู้อนุมัติ : ลลิตดา ธานีรัตน์
นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 7 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวปาทองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	1 สิงหาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	2 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	2-9 สิงหาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 สิงหาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธารินทร์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6808005

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	10.35 น.
Analysis No.	25682975

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.1 °C	-	SM : 4500-H ⁻ B	7.1	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	6.0	≤ 30.0
3. Total Suspended Solids ^[3]	mg/L	SM : 2540 D	2.3	≤ 40.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	214	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	0.8	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.6	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	7.1	≤ 35.0

Physical Appearance Sample 25682975 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ปาริษฐ์ หนองน้ำ
นางสาวปาริษฐ์ หนองน้ำ (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 2/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[3]	1 สิงหาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 อ.ทิวังค์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	2 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	2-9 สิงหาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	11 สิงหาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6808005

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	10.35 น.
Analysis No.	25682975

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25682975 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรัช ธานีรัตน์
นางสาวไพรัช ธานีรัตน์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/7

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	3 กันยายน 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทิวังค์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	3 กันยายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	3-10 กันยายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 กันยายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธารินทร์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6809040

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	10.35 น.
Analysis No.	25683480

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.8°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	5.8	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	6.2	≤ 30.0
3. Total Suspended Solids ^[3]	mg/L	SM : 2540 D	2.7	≤ 40.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	177	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	0.1	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.8	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	5.5	≤ 35.0

Physical Appearance Sample 25683480 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัช หนองคำ
นางสาวไพรัช หนองคำ (ว-250-จ-0006)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11/9/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11/9/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 2/7

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[3]	3 กันยายน 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	3 กันยายน 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	3-10 กันยายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	11 กันยายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6809040

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	10.35 น.
Analysis No.	25683480

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25683480 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำ
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 9 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 9 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidal RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทิววงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6810042

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	11.00 น.
Analysis No.	25683921

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.2°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	5.9	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	7.0	≤ 30.0
3. Total Suspended Solids ^[3]	mg/L	SM : 2540 D	2.5	≤ 40.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	138	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	ตรวจไม่พบ	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.5	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	4.8	≤ 35.0

Physical Appearance Sample 25683921 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพโรจน์ ทองชาติ

นางสาวไพโรจน์ ทองชาติ (ว-250-จ-0006)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 10 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวภา หนูแก้ว

นางสาวสวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 10 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[3]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลธิดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6810042

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	11.00 น.
Analysis No.	25683921

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25683921 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำ

ผู้อนุมัติ :

สมิทธิพร ทองคำ

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำ

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 10 / 68

18 / 10 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6811042

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	10.48 น.
Analysis No.	25684352

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.4 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.9	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	18.9	≤ 30.0
3. Total Suspended Solids ^[3]	mg/L	SM : 2540 D	4.3	≤ 40.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	138	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	ตรวจไม่พบ	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	13.9	≤ 35.0

Physical Appearance Sample 25684352 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
 [2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำดี

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

17 / 11 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

17 / 11 / 68



BC&E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[3]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6811042

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	10.48 น.
Analysis No.	25684352

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25684352 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองชาติ
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองชาติ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/7

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6812039

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	10.51 น.
Analysis No.	25684813

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.3 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.0	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	9.4	≤ 30.0
3. Total Suspended Solids ^[3]	mg/L	SM : 2540 D	5.0	≤ 40.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	160	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	1.0	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.7	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	8.6	≤ 35.0

Physical Appearance Sample 25684813 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำดี

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

13 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

13 / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumhur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/7

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองไฮเต็ล	Sampling Date ^[3]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบช่วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลิตตา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6812039

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	10.51 น.
Analysis No.	25684813

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25684813 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ปาริชาติ ทองคำดี
นางสาวปาริชาติ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ : อ.ดร. น. น. น.
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Confidence of Payment

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 5/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	2 กรกฎาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทิวังส์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	3 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระเมน - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	3-10 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6807007

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	10.31 น.
Analysis No.	25682523

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25682523 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24 th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองชาติ
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองชาติ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 7 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 7 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปตัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 5/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	1 สิงหาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	2 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระเมน - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	2-9 สิงหาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 สิงหาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานันรัตน์	Report No.	PKT6808005

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	10.31 น.
Analysis No.	25682978

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25682978 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน : ไพรัช ทงคำดี
นางสาวไพรรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/7

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองไฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	3 กันยายน 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	3 กันยายน 2568
Sampling Source ^[4]	สระเมน - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	3-10 กันยายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 กันยายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวอลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6809040

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	11.07 น.
Analysis No.	25683483

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25683483 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำ

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11/9/68

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11/9/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
พัฒนาระบบการวิเคราะห์ทดสอบ

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระเมน - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6810042

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	10.56 น.
Analysis No.	25683924

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25683924 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน : ชลลัดดา ธานีรัตน์
 นางสาวไพรรัตน์ ทองชาติ
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 18, 10, 68

ผู้อนุมัติ : อ.สมชาย หนูแก้ว
 นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 18, 10, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 โรงปฏิบัติการวิเคราะห์ทาง

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[4]	สระเมน - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6811042

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	10.36 น.
Analysis No.	25684355

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25684355 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองคำ
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 5/7

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระเมน - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6812039

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	10.38 น.
Analysis No.	25684816

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25684816 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	--------	---	--

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ปาริสรณห์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวปาริสรณห์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	2 กรกฎาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	3 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[4]	Pool Bar - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	3-10 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6807007

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.28 น.
Analysis No.	25682521

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682521 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : ไพรัช หนองขำดี
นางสาวไพรัชรัตน์ หนองขำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ท , ก , บ

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ท , ก , บ



ACCREDITED LABORATORY GLP/MIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	1 สิงหาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทิวังค์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	2 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[4]	Pool Bar - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	2-9 สิงหาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 สิงหาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6808005

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.30 น.
Analysis No.	25682796

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682796 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทอดดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11 / 8 / 68

11 / 8 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/7

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	3 กันยายน 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	3 กันยายน 2568
Sampling Source ^[4]	Pool Bar - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	3-10 กันยายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 กันยายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6809040

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	11.06 น.
Analysis No.	25683481

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25683481 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวไพรรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11/9/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11/9/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[4]	Pool Bar - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตตา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6810042

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.54 น.
Analysis No.	25683922

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25683922 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ปาริสรณ์ ทองคำดี
นางสาวปาริสรณ์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 10 / 68

ผู้อนุมัติ :

ปาริสรณ์ ทองคำดี
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 10 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
สำนักงานปฏิบัติการวิเคราะห์

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[4]	Pool Bar - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6811042

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.34 น.
Analysis No.	25684353

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25684353 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำ

ผู้อนุมัติ :

Dr. J. J. J.

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68



BC & E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

โปรดใช้ตามเงื่อนไขการให้บริการ



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/7

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	Pool Bar - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6812039

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.38 น.
Analysis No.	25684814

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25684814 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : ปาริสรณ์ ทองคำ
นางสาวปาริสรณ์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/5

Customer/Code ^[5]	6S-002 หจก.ชีวิป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[5]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address ^[5]	เลขที่ 2 ถ.ทวิงส์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[5]	ก๊อคน้ำใช้ Aria-Pool Bar	Analyzed Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบ Swap	Report Date	18 ธันวาคม 2568
Sampling By	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT68/12/L002

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้
Sampling Time ^[5]	10.40 น.
Analysis No.	L6812006

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{[1][2][3]}	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[4]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6812006 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark [1] : Pasculle, W. and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14
[2] : DournonE, Isolation Of Legionella from Clinical specimens., In Harrision TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.
[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.
[4] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/5

Customer/Code ^[5]	6S-002 หจก.ชีวิปปาตองไฮเต็ล	Sampling Date ^[5]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address ^[5]	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[5]	Shower - ส้วม	Analyzed Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	18 ธันวาคม 2568
Sampling By	นางสาวลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT68/12/L002

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้จากหัวฝักบัว
Sampling Time ^[5]	10.43 น.
Analysis No.	L6812007

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{[1][2][3]}	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[4]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6812007 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark [1] : Pascualle, W and McDevitt, D. *Legionella* culture. In Garcia, L.S. (ed.) *Clinical Microbiology Procedures Handbook*, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14
[2] : Dournon E, Isolation Of *Legionella* from Clinical specimens., In Harrison TG and AG Taylor (ed.) *A Laboratory Manual for Legionella*. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.
[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. *Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment*. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.
[4] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

กนกกริช มิตรตะก
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตรตะก
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/5

Customer/Code ^[5]	6S-002 หจก.ชีวิปปาตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[5]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address ^[5]	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[5]	ครัวเมน	Analyzed Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	18 ธันวาคม 2568
Sampling By	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT68/12/L002

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้
Sampling Time ^[5]	11.00 น.
Analysis No.	L6812008

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{[1][2][3]}	Result
1. <i>Legionella spp.</i> ^[4]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6812008 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark [1] : Pasculle, W. and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14
[2] : Dournon E, Isolation Of Legionella from Clinical specimens,. In Harrison TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.
[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.
[4] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มิตตะกะ
นางสาวจิราภรณ์ มิตตะกะ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/12/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/12/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/5

Customer/Code ^[5]	6S-002 หจก.ซีวีวีป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[5]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address ^[5]	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[5]	อ่างล้างมือ ห้องพักแขกหมายเลข 406	Analyzed Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	18 ธันวาคม 2568
Sampling By	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT68/12/L002

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้ (ร้อน)
Sampling Time ^[5]	10.56 น.
Analysis No.	L6812009

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{[1][2][3]}	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[4]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6812009 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark

[1] : Pasculle, W. and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14

[2] : DournonE, Isolation Of Legionella from Clinical specimens., In Harrision TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.

[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.

[4] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวชิราวุธราชภัฏภูเก็ต

[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิรากรทิพย์ มิตตะกา

นางสาวจิรากรทิพย์ มิตตะกา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18/12/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18/12/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองไฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	2 กรกฎาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	3 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[4]	Pool Bar - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	3-10 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6807007

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.29 น.
Analysis No.	25682522

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25682522 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	--------	---	--

REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
--------	---

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัช ธานีรัตน์

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัช ธานีรัตน์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 7 / 68

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 7 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	1 สิงหาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	2 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[4]	Pool Bar - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	2-9 สิงหาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 สิงหาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6808005

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.30 น.
Analysis No.	25682977

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682977 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำ

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/7

Customer/Code	หจก.ซีวิวปาทองไฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	3 กันยายน 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ปาทอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	3 กันยายน 2568
Sampling Source ^[4]	Pool Bar - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	3-10 กันยายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 กันยายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัฒา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6809040

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	11.06 น.
Analysis No.	25683482

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25683482 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองคำดี
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11/9/68

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11/9/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[4]	Pool Bar - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6810042

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.55 น.
Analysis No.	25683923

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25683923 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	--------	---	--

REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์			
--------	---	--	--	--

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัช ธานีรัตน์

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัช ธานีรัตน์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/10/68

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/10/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/5

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[4]	Pool Bar - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบข้าง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวอลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6811042

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.35 น.
Analysis No.	25684354

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25684354 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
 [2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
 [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำ

ผู้อนุมัติ :

ไดอานา หุ่นแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68

นางสาวไดอานา หุ่นแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/7

Customer/Code	หจก.ซีวิวป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	Pool Bar - Seaview Patong Hotel	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6812039

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.39 น.
Analysis No.	25684815

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25684815 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอขอขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ยลลัดดา ธานีรัตน์
นางสาวปริญรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ :

เสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 6/7

Customer/Code	หจก.ซีวีวีป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	3 กันยายน 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทิวังค์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	3 กันยายน 2568
Sampling Source ^[4]	ทะเลอันดามัน หน้าโรงแรมซีวีวีป่าตองโฮเต็ล	Analyzed Date	3-10 กันยายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 กันยายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6809040

Sampling Name ^[4]	น้ำทะเล
Sampling Time ^[4]	11.18 น.
Analysis No.	25683484

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.8°C	-	SM:4500-H ⁺ B	7.6	5.0-9.0

Physical Appearance Sample 25683484 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1]: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2]: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล ศีพิมพินราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 288 ง วันที่ 6 ตุลาคม 2564
[3]: นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4]: ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

ไพรัชรัตน์ ทองคำดี

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)

นางสาวสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11/9/6811/9/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 6/6

Customer/Code	หจก.ชีวิป่าตองโยเติ้ล	Sampling Date ^[4]	3 กันยายน 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	3 กันยายน 2568
Sampling Source ^[4]	ทะเลอันดามัน หน้าโรงแรมชีวิป่าตองโยเติ้ล	Analyzed Date	3-10 กันยายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 กันยายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6809040

Sampling Name ^[4]	น้ำทะเล
Sampling Time ^[4]	11.18 น.
Analysis No.	25683484

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Biochemical Oxygen Demand ^{[3][4]}	mg/L	SM:5210 B	2.5	-
3. Dissolved Oxygen ^{[3][4]}	mg/L	SM: 4500-OG	8.1	≥ 4
4. Salinity ^{[3][4]}	mg/L	SM: 2520 B	21260	เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินกว่า 10% ของค่าต่ำสุด
5. Nitrate ^{[3][4]}	mg/L	SM: 4500-NO ₃ E	2.2	≤ 60.0
6. Fecal Coliform Bacteria ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจพบเชื้อ > 1600	≤ 100

Physical Appearance Sample 25683484 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 288 ง วันที่ 6 ตุลาคม 2564

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองทาส
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองทาส
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 9 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 9 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำทะเล

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 6/7

Customer/Code	หจก.ชีวิปาตองไฮเดิ้ล	Sampling Date ^[4]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ทะเลอันดามัน หน้าโรงแรมชีวิปาตองไฮเดิ้ล	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6812039

Sampling Name ^[4]	น้ำทะเล
Sampling Time ^[4]	11.06 น.
Analysis No.	25684817

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.2°C	-	SM:4500-H ⁺ B	8.0	5.0-9.0

Physical Appearance Sample 25684817 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 288 ง วันที่ 6 ตุลาคม 2564
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชพร ทองชาติ

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชพร ทองชาติ (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

13 / 12 / 68

B / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 6/6

Customer/Code	หจก.ชีวิปาตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[4]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะปง จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ทะเลอันดามัน หน้าโรงแรมชีวิปาตองโฮเต็ล	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6812039

Sampling Name ^[4]	น้ำทะเล
Sampling Time ^[4]	11.06 น.
Analysis No.	25684817

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Biochemical Oxygen Demand ^{[3][4]}	mg/L	SM:5210 B	2.1	-
3. Dissolved Oxygen ^{[3][4]}	mg/L	SM: 4500-OG	7.7	≥ 4
4. Salinity ^{[3][4]}	mg/L	SM: 2520 B	30420	เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินกว่า 10% ของค่าต่ำสุด
5. Nitrate ^{[3][4]}	mg/L	SM: 4500-NO ₃ -E	11	≤ 60.0
6. Fecal Coliform Bacteria ^{[3][4]}	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจพบเชื้อ > 1600	≤ 100

Physical Appearance	Sample	25684817	: ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	--------	----------	---------------------------------	--

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 288 ง วันที่ 6 ตุลาคม 2564

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวไพรรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กิจกรรมปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdiddat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/5

Customer/Code ^[5]	6S-002 หจก.ชีวิป่าตองโฮเต็ล	Sampling Date ^[5]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address ^[5]	เลขที่ 2 ถ.ทวิวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[5]	ระบบปรับอากาศ ห้องพักแขกหมายเลข 406	Analyzed Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	18 ธันวาคม 2568
Sampling By	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT68/12/L002

Sampling Name ^[5]	น้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศ
Sampling Time ^[5]	10.57 น.
Analysis No.	L6812010

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{[1][2][3]}	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[4]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6812010 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark

[1] : Pasculle, W. and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14

[2] : Dournon E, Isolation Of Legionella from Clinical specimens., In Harrison TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.

[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.

[4] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวชิราวุธราชภัฏภูเก็ต

[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มิตตะภา
นางสาวจิราภรณ์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร