

บทที่ 5

---

---

## สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

## บทที่ 5

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการ โรงแรม อีชี แพลนเน็ต ภูเก็ต ป่าตอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46-51 ตามแนวทางในหนังสือที่ ทส.1009.5/10080 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ดังมาตรการต่อไปนี้ 1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้เสนอไว้

ในส่วนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดเป็นประจำทุกเดือน พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ในเดือนกันยายน พบว่า ค่า BOD, TSS, Oil&Grease และ Sulfide เกินเกณฑ์มาตรฐาน ทางโครงการจึงได้มีการปรับปรุงระบบและจากนั้นในเดือนถัดมาพบว่าค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และมีการตรวจเชื้อสีจีโอเนลลาลินน้ำทิ้งถาดแอร์ ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตรวจวิเคราะห์น้ำใช้ทุก 3 เดือน/ครั้ง พบว่าคุณภาพน้ำที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ดังแสดงผลในบทที่ 4)