



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[1]	2 กรกฎาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	3 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[1]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	3-10 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[1]	แบบจ้วง	Report Date	11 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[1]	นางสาวลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6807007

Sampling Name ^[1]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[1]	13.15 น.
Analysis No.	25682524

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.7 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.0	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	18.6	≤ 40.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	3.5	≤ 50.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	321	≤ 1300
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	1.2	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.4	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	5.2	≤ 40.0

Physical Appearance Sample 25682524 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
 [2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548
 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะคา (ว-250-จ-0004)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11 / 7 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11 / 7 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-250

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[3]	2 กรกฎาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	3 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	3-10 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	11 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ชานรัตน์	Report No.	PKT6807007

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	13.15 น.
Analysis No.	25682524

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settlicable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25682524 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มิตตะภา
นางสาวจิราภรณ์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 7 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 7 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเวสทีเดนท์ จำกัด	Sampling Date ^[1]	1 สิงหาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	2 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	2-9 สิงหาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 สิงหาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6808004

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	12.02 น.
Analysis No.	25682971

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.9 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.3	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	12.3	≤ 40.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	5.6	≤ 50.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	88.0	≤ 1300
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	1.4	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	9.4	≤ 40.0

Physical Appearance Sample 25682971 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : จิณกรทิพย์ วิเศษชน
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา (ว-250-จ-0004)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเวชภัณฑ์ จำกัด	Sampling Date ^[3]	1 สิงหาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	2 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	2-9 สิงหาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	11 สิงหาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6808004

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	12.02 น.
Analysis No.	25682971

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settlicable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25682971 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มิตตะภา

นางสาวจิราภรณ์ มิตตะภา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๗ / ๘ / ๖๘

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๗ / ๘ / ๖๘



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Expertise



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเวรชันเคมท์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	3 กันยายน 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	3 กันยายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	3-10 กันยายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 กันยายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6809039

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	14.03 น.
Analysis No.	25683476

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.8 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.4	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	15.3	≤ 40.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	23.7	≤50.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	339	≤ 1300
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	6.3	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.6	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	16.0	≤ 40.0

Physical Appearance Sample 25683476 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : จันทิภากร วิเศษ
นางสาวจันทิภากร วิเศษ (ว-250-จ-0004)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 9 / 68

ผู้อนุมัติ : ปัทมา หงษ์แก้ว
นางสาวปัทมา หงษ์แก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 9 / 68



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumhur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเวรตชีเคเนท์ จำกัด	Sampling Date ^[3]	3 กันยายน 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	3 กันยายน 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	3-10 กันยายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	11 กันยายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6809039

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	14.03 น.
Analysis No.	25683476

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settlicable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance	Sample	25683476 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า		

ผู้ออกรายงาน :

จันทร์ทิพย์ มิตตะกะ
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกะ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11/9/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11/9/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Trust the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเวรตชีเคนท์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6810041

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	12.47 น.
Analysis No.	25683917

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.3 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.2	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	18.4	≤ 40.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	6.3	≤ 50.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	312	≤ 1300
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	1.7	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	13.9	≤ 40.0

Physical Appearance	Sample	25683917 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	--------	--	--

REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 [3] : นอกระบบบำบัดน้ำเสีย มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
--------	---

ผู้ออกรายงาน : จันทร์ทิพย์ วิเศษ
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา (ว-250-จ-0004)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 10 / 68

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 10 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[3]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6810041

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	12.47 น.
Analysis No.	25683917

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settlicable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25683917 : ขอมเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จันทิภา มิตตะภา

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์

นางสาวจันทิภา มิตตะภา

นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 10 / 68

18 / 10 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/5

Customer/Code	บริษัท ชีววิเทศเคมิคัล จำกัด	Sampling Date ^[4]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6811041

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	11.48 น.
Analysis No.	25684348

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.5°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.1	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	20.2	≤ 40.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	8.2	≤ 50.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	318	≤ 1300
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	2.3	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.9	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	11.6	≤ 40.0

Physical Appearance Sample 25684348 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 2333 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : จิรากรทิพย์ มิตตะภา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา (ว-250-จ-0004)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17/11/68

ผู้อนุมัติ : ปิยนันท์ หะริณ
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17/11/68



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเวเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[3]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6811041

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	11.48 น.
Analysis No.	25684348

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settlicable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25684348 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิรกริณี มิตตะกา
นางสาวจิรกริณี มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลขชบ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเวสเซนส์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวสลลดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6812040

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	12.55 น.
Analysis No.	25684818

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.2°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.8	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	11.2	≤ 40.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	3.4	≤ 50.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	324	≤ 1300
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	1.4	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.7	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	8.3	≤ 40.0

Physical Appearance Sample 25684818 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : จิราภรณ์ มิตตะกา
นางสาวจิราภรณ์ มิตตะกา (ว-250-จ-0004)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
B / 12 / 68

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[3]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - By The Sea Hotel	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6812040

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[3]	12.55 น.
Analysis No.	25684818

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settlicable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25684818 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จินกฤษณ์ มิตตะภา

นางสาวจินกฤษณ์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

13.12.68

ผู้อนุมัติ :

Adnan Khan

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

13.12.68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Dependence of Customer



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/5

Customer/Code	บริษัท ชีววิระสขินนท์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	2 กรกฎาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	3 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[4]	น้ำห้องเช่า - By The Sea Hotel	Analyzed Date	3-10 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6807007

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	13.17 น.
Analysis No.	25682525

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682525 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 - ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จันทิพย์ มิตตะคา
นางสาวจันทิพย์ มิตตะคา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ท / 9 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ท / 9 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปตีพิมพ์หรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
 E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
 Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 3/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเวรชชีเคมท์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	1 สิงหาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	2 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[4]	หน้าห้องข้าง - By The Sea Hotel	Analyzed Date	2-9 สิงหาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 สิงหาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธนรัตน์	Report No.	PKT6808004

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	12.05 น.
Analysis No.	25682972

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[4]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682972 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
 [2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
 [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มิตตะภา
 นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ท. / 8 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเวสชิตินท์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	3 กันยายน 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	3 กันยายน 2568
Sampling Source ^[4]	หน้าห้องช่าง - By The Sea Hotel	Analyzed Date	3-10 กันยายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 กันยายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6809039

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	14.07 น.
Analysis No.	25683477

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25683477 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะดา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ท. / 9. / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ท. / 9. / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[4]	แคนทีน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลิดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6810041

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	12.51 น.
Analysis No.	25683918

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25683918 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน :

จิรากร หิมาพร

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/10/68

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/10/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/5

Customer/Code	บริษัท ชีวเวรชเคมิคัล จำกัด	Sampling Date ^[4]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[4]	แคนทีน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6811041

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	11.54 น.
Analysis No.	25684349

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25684349 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน : จิณกรวิมล วัฒนาคม
นางสาวจันทร์ทิพย์ นิตตะดา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17/11/68

ผู้อนุมัติ : กนก งาม
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17/11/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทุกชนิด

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีเอสเคเค จำกัด	Sampling Date ^[4]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	แคนทีน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6812040

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	13.08 น.
Analysis No.	25684819

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25684819 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ลลิตดา ชานีรัตน์
นางสาวจันทร์พิชญ์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ :

ลลิตดา ชานีรัตน์
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE


CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีเอสซีเคม จำกัด	Sampling Date ^[4]	2 กรกฎาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	3 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[4]	หน้าห้องเช่า - By The Sea Hotel	Analyzed Date	3-10 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6807007

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	13.19 น.
Analysis No.	25682526

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25682526 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	--------	---	--

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
- [2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
- [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
- [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
- [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จันทรีทิพย์ มิตตะภา

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะภา

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11 / 7 / 68

11 / 7 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/MIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/5

Customer/Code	บริษัท ชีววิเศษเคมีคัลส์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	1 สิงหาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	2 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[4]	น้ำห้องข้าง - By The Sea Hotel	Analyzed Date	2-9 สิงหาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 สิงหาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวอลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6808004

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	12.06 น.
Analysis No.	25682973

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25682973 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน :

ศิริกรวิทย์ มิตตะดา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะดา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	3 กันยายน 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	3 กันยายน 2568
Sampling Source ^[4]	หน้าห้องข้าง - By The Sea Hotel	Analyzed Date	3-10 กันยายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 กันยายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวอลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6809039

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	14.08 น.
Analysis No.	25683478

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25683478 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน :

จันทิพย์ มิตตะภา
นางสาวจันทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 9 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 9 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[4]	แคนทีน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6810041

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	12.52 น.
Analysis No.	25683919

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25683919 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จิรากร วัฒนา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/10/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/10/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีเอสซีเคม จำกัด	Sampling Date ^[4]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[4]	แคนทีน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6811041

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	11.55 น.
Analysis No.	25684350

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25684350 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จิรกรทิพย์ มิตตะภา

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวจิรกรทิพย์ มิตตะภา

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

17 / 11 / 68

17 / 11 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	แคนทีน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6812040

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	13.09 น.
Analysis No.	25684820

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25684820 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	

ผู้ออกรายงาน :

จินตจิราพร จิตตะมา
นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13/12/68

ผู้อนุมัติ :

Aban Jir
นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13/12/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลังปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/5

Customer/Code	บริษัท ชีววรรณสินธุ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	2 กรกฎาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	3 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระเมน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	3-10 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6807007

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	13.21 น.
Analysis No.	25682527

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25682527 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในที่นองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	

ผู้ออกรายงาน :

จกทิพย์ มิตตะกะ
นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะกะ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 7 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 7 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/5

Customer/Code	บริษัท ชีวิตเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	1 สิงหาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	2 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระมน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	2-9 สิงหาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 สิงหาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6808004

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	12.07 น.
Analysis No.	25682974

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25682974 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในที่นึ่งนึ่งเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ อิตตะก
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ท. 8. 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ท. 8. 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปตีพิมพ์หรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	3 กันยายน 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	3 กันยายน 2568
Sampling Source ^[4]	สระเมน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	3-10 กันยายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 กันยายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6809039

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	14.10 น.
Analysis No.	25683479

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25683479 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 9 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 9 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีวีเอสซีเคมท์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระมน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6810041

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	12.54 น.
Analysis No.	25683920

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25683920 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L,PE 2.0 L,G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่าน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน :

จินตจิราภรณ์ สิงห์เทศ
นางสาวจินตจิราภรณ์ สิงห์เทศ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18, 10, 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18, 10, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีเอสซีเคมพ์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[4]	สระเมน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6811041

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่านน้ำ
Sampling Time ^[4]	11.52 น.
Analysis No.	25684351

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25684351 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่านน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทันตอนามัย [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน :

จิรากร วัฒนะภา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17/11/68

ผู้อนุมัติ :

เสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17/11/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat Rd., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/5

Customer/Code	บริษัท ซีวีเรสซิเคนท์ จำกัด	Sampling Date ^[4]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระมน - By The Sea Hotel	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6812040

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	13.03 น.
Analysis No.	25684821

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25684821 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน :

จันทิพย์ สอนเทศ
นางสาวจันทิพย์ สอนเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/5

Customer/Code ^[5]	6S-015 บริษัท ชีวเวรชชีเคนท์ จำกัด	Sampling Date ^[5]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address ^[5]	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[5]	ก๊อกน้ำใช้ Aria	Analyzed Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	18 ธันวาคม 2568
Sampling By	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT68/12/L003

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้
Sampling Time ^[5]	13.03 น.
Analysis No.	L6812011

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{[1][2][3]}	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[4]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6812011 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark

[1] : Pasculle, W. and McDevitt, D. *Legionella* culture. In Garcia, L.S. (ed.) *Clinical Microbiology Procedures Handbook*, Third edition and 2007 update. ASM Press, Washington DC, 2010.3.11.4.1-13.6.14

[2] : DournonE, Isolation Of *Legionella* from Clinical specimens,. In Harrision TG and AG Taylor (ed.) *A Laboratory Manual for Legionella*. John Wiley and Sons Ltd., London, 1988 : 13-30.

[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. *Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment*. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.

[4] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวិทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทร์ทิพย์ นิตตะกา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 12 / 68



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/5

Customer/Code ^[5]	6S-015 บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[5]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address ^[5]	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[5]	Shower -สระเมน	Analyzed Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	18 ธันวาคม 2568
Sampling By	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT68/12/L003

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้จากหัวฝักบัว
Sampling Time ^[5]	13.15 น.
Analysis No.	L6812012

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{[1][2][3]}	Result
1. <i>Legionella spp.</i> ^[4]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6812012 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark [1] : Pasculle, W.and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14
[2] : DournonE, Isolation Of Legionella from Clinical specimens,. In Harrsion TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.
[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.
[4] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวชิราลงกรณภูเก็ต
[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทร์ทิพย์ นิตตะดา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/12/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/12/68



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/5

Customer/Code ^[5]	6S-015 บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[5]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address ^[5]	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[5]	ครัวเมน	Analyzed Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	18 ธันวาคม 2568
Sampling By	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT68/12/L003

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้
Sampling Time ^[5]	13.19 น.
Analysis No.	L6812013

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{[1][2][3]}	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[4]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6812013 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark [1] : Pasculle, W. and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14
[2] : DournonE, Isolation Of Legionella from Clinical specimens,. In Harrsion TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.
[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.
[4] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวชิราวุธราชภัฏภูเก็ต
[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :


นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะดา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ :


นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 12 / 68



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/5

Customer/Code ^[5]	6S-015 บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[5]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address ^[5]	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[5]	อ่างล้างมือ ห้องพักแขกหมายเลข A 101	Analyzed Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	18 ธันวาคม 2568
Sampling By	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT68/12/L003

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้ (ร้อน)
Sampling Time ^[5]	13.25 น.
Analysis No.	L6812014

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{[1][2][3]}	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[4]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6812014 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark [1] : Pasculle, W. and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14
[2] : DournonE, Isolation Of Legionella from Clinical specimens,. In Harrsion TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.
[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.
[4] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวชิราลงกรณภูเก็ต
[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มิตตะกา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/5

Customer/Code ^[5]	6S-015 บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด	Sampling Date ^[5]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address ^[5]	7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076)200282	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[5]	ระบบปรับอากาศ ห้องพักแขกหมายเลข A 101	Analyzed Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	18 ธันวาคม 2568
Sampling By	นางสาวยลลัตตา ธานีรัตน์	Report No.	PKT68/12/L003

Sampling Name ^[5]	น้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศ
Sampling Time ^[5]	13.29 น.
Analysis No.	L6812015

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{[1][2][3]}	Result
1. <i>Legionella spp.</i> ^[4]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6812015 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark [1] : Pasculle, W.and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14
[2] : DournonE, Isolation Of Legionella from Clinical specimens,. In Harrsion TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.
[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.
[4] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวชิราวุธราชภัฏภูเก็ต
[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จันทิพย์ นิตตะกา
นางสาวจันทิพย์ นิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/12/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/12/68



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร