

ภาคผนวกที่ 7

แบบบันทึกการตรวจสอบ fire alarm

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE 25/7/2555

FOR THE MONTH กรกฎาคม (แผนที่



by KATATHANI COLLECTION

อาคาร	วิธีการตรวจสอบ FIRE ALARM												หมายเหตุ
	1. จัดฟัน SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR												
	2. SMOKE DETECTOR จะมีไฟสีแดงโชว์ขึ้น												
	3. จะส่งสัญญาณเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง												
ห้อง SMOKE (สุม)			MANUAL			BELL							
สุมห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ		
A1 ชั้น1	ห้อง.....		1101			1101	✓		1101	✓			
1100 - 1109			1109	✓		1109			1109	✓			
A1 ชั้น2	ห้อง.....		1201			1201			1201	✓			
1200-1209			1209	✓		1209			1209	✓			
A1 ชั้น3	ห้อง.....		1301			1301			1301	✓			
1300-1309			1307	✓		1307			1307	✓			
A2 ชั้น1	ห้อง.....	✓	1110			1110			1110	✓			
1110-1119	ห้อง.....	✓	1118			1118			1118	✓			
A2 ชั้น2	ห้อง.....		1210			1210			1210	✓			
1210-1219			1218	✓		1218			1218	✓			
A2 ชั้น3	ห้อง.....		1310			1310			1310	✓			
1310-1319			1318			1318			1318	✓			
A3 ชั้น2	ห้อง.....	✓	2201			2201	✓		2201	✓			
2201-2210	ห้อง.....	✓	2209	✓		2209			2209	✓			
A3 ชั้น3	ห้อง.....		2301			2301			2301	✓			
2301-2310			2309	✓		2309			2309	✓			
C1 ชั้น1	ห้อง.....		3102			3102			3102	✓			
3101-3116			3109	✓		3109			3109	✓			
			3116			3116			3116	✓			
C1 ชั้น2	ห้อง.....		3202			3202			3202	✓			
3201-3216			3209	✓		3209			3209	✓			
			3216			3216			3216	✓			
C1 ชั้น3	ห้อง.....		3302			3302			3302	✓			
3301-3316			3309	✓		3309			3309	✓			
			3316			3316			3316	✓			
C2 ชั้น 1	ห้อง.....	✓	3117			3117			3117	✓			
3117-3133	ห้อง.....	✓	3123	✓		3123			3123	✓			
		✓	3128			3128			3128	✓			
			3129	✓		3129			3129	✓			
			3133	✓		3133			3133	✓			

Engineer Check By.....
Date.....EN-Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

อาคาร	1. ติดพ่น SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง					หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (ส้ม)	MANAUL			BELL	
C2 ชั้น 2 3217-3233	ห้อง.....	3217			3217	/
		3223	/		3223	/
		3228			3228	/
		3229	/		3229	/
		3233			3233	/
C2 ชั้น 3 3317-3333	ห้อง.....	3317			3317	/
		3323	/		3323	/
		3328			3328	/
		3329			3329	/
		3333	/		3333	/
C3 ชั้น 2 5225-5228	ห้อง.....	5225			5225	/
C3 ชั้น 3 5325-5328	ห้อง.....	5325	/		5325	/
C4 ชั้น 1 5115-5124	ห้อง..... วต 1107	5115			5115	/
		5119	/		5119	/
		5124			5124	/
C4 ชั้น 2 5215-5224	ห้อง.....	5215			5215	/
		5219	/		5219	/
		5224			5224	/
C4 ชั้น 3 5315-5324	ห้อง.....	5315			5315	/
		5319	/		5319	/
		5324			5324	/
C5 ชั้น 1 5107-5114	ห้อง.....	5108			5108	/
		5114	/		5114	/
C5 ชั้น 2 5201-5214	ห้อง.....	5202			5202	/
		5208	/		5208	/
		5214			5214	/
C5 ชั้น 3 5301-5314	ห้อง..... วต 1107	5302			5302	/
		5308	/		5308	/
		5314			5314	/
B1 ชั้น 1 6101-6110	ห้อง.....	6102			6102	/
		6110			6110	/
B1 ชั้น 2 6201-6210	ห้อง.....	6202	/		6202	/
		6210			6210	/
B1 ชั้น 3	ห้อง.....	6302			6302	/

Engineer Check By.....

Date.....

EN-Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date.....



CHECK LISH SMOKE DETECTOR

1. ติดพ่น SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR
 2. SMOKE DETECTOR จะมีไฟสีแดงโชว์ขึ้น
 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง

อาคาร	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL		BELL		หมายเหตุ
				6310	/	6310	/	
6301-6310								
B2 ชั้น1	ห้อง.....							
6111-6116	ห้อง..... ขอท. / HNOV. /			6116	/	6116	/	
B2 ชั้น2	ห้อง.....							
6211-6216	ห้อง.....			6216	/	6216	/	
B2 ชั้น3	ห้อง.....							
6311-6316	ห้อง.....			6311	/	6311	/	
				6316		6316	/	
B3 ชั้น1	ห้อง.....							
6117-6121	ห้อง.....			6118	/	6118	/	
B3 ชั้น2	ห้อง.....							
6217-6221	ห้อง.....			6218	/	6218	/	
				6221		6221	/	
B3 ชั้น3	ห้อง.....							
6317-6321	ห้อง.....			6318	/	6318	/	
				6321		6321	/	
Floating N1 - N6.			1	/	1	/	
				2		2	/	
Nalinya Spa			1 ตัว		1 ตัว	/	
Fitness	/			หน้าทางเข้า	/	หน้าทางเข้า	/	
Kid's club							
อาคาร F			หน้าทีวี		หน้าทีวี	/	
			หน้าห้อง Gen		หน้าห้อง Gen	/	
	ขอท. /			หน้า Canteen	/	หน้า Canteen	/	
				ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี		ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี	/	
ห้องอาหารทะเล			โต๊ะแคชเชียร์		โต๊ะแคชเชียร์		
Auqa wing A ชั้น1	ห้อง.....			5169		5169	/	
	ขอท. /			5158		5158	/	
Auqa wing A ชั้น2	ห้อง.....							
				5269		5269	/	
				5258		5258	/	
Auqa wing A ชั้น3	ห้อง.....							
				5369		5369	/	
				5358		5358	/	
Auqa wing B ชั้น1	ห้อง.....			5151		5151	/	
	ขอท. /			5158		5158	/	
				บันไดชั้นชั้น 2	/	บันไดชั้นชั้น 2	/	

Engineer Check By.....
 Date.....

EN-Supervisor Check By.....
 Date.....

Chief Engineer.....
 Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

อาคาร	1. จัดฟัน SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง							หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (ส้ม)		MANAUL		BELL			
Auqa wing B ชั้น2	ห้อง.....		5251	/		5251	/	
			5258			5258	/	
			บันไดขึ้นชั้น 3	/		บันไดขึ้นชั้น 3	/	
Auqa wing B ชั้น3	ห้อง.....		5351			5351	/	
			5358			5358	/	
			บันไดขึ้นดาดฟ้า			บันไดขึ้นดาดฟ้า	/	
Auqa wing C ชั้น1	ห้อง.....		5130			5130	/	
			5137			5137	/	
			5143	/		5143	/	
Auqa wing C ชั้น2	ห้อง.....		5230			5230	/	
			5237			5237	/	
			5243	/		5243	/	
Auqa wing C ชั้น3	ห้อง.....		5330	/		5330	/	
			5337			5337	/	
			5343	/		5343	/	
Manta ray			หน้าอพิต FB	/		หน้าอพิต FB	/	
			Kid'club			Kid'club	/	
Office HK			กลางห้อง	/		กลางห้อง	/	

FM EN 18

REV. 13.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

DATE 20/8/25

FOR THE MONTH.....(แผนที่



by KATAHANI COLLECTION

อาคาร	วิธีการตรวจสอบ FIRE ALARM													หมายเหตุ					
	1. จัดฟัน SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR																		
	2. SMOKE DETECTOR จะมีไฟสีแดงโชว์ขึ้น																		
	3. จะส่งสัญญาณเสียงดังที่ห้องโอบิเรเตอร์ และห้องช่าง																		
ห้อง SMOKE (สุม)														MANUAL			BELL		
สุมห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ					
A1 ชั้น1	ห้อง.....			1101	/		1101		1101	/		1101	/						
1100 - 1109				1109			1109		1109			1109	/						
A1 ชั้น2	ห้อง.....			1201	/		1201		1201			1201	/						
1200-1209				1209			1209		1209			1209	/						
A1 ชั้น3	ห้อง.....			1301	/		1301		1301			1301	/						
1300-1309	ห้อง.....	/		1307			1307		1307			1307	/						
A2 ชั้น1	ห้อง.....			1110			1110		1110			1110	/						
1110-1119				1118			1118		1118			1118	/						
A2 ชั้น2	ห้อง.....			1210			1210		1210			1210	/						
1210-1219				1218	/		1218	/	1218	/		1218	/						
A2 ชั้น3	ห้อง.....			1310			1310		1310			1310	/						
1310-1319				1318	/		1318	/	1318	/		1318	/						
A3 ชั้น2	ห้อง.....	/		2201			2201		2201			2201	/						
2201-2210	ห้อง.....	/		2209	/		2209	/	2209	/		2209	/						
A3 ชั้น3	ห้อง.....			2301			2301		2301			2301	/						
2301-2310				2309	/		2309	/	2309	/		2309	/						
C1 ชั้น1	ห้อง.....			3102			3102		3102			3102	/						
3101-3116				3109	/		3109	/	3109	/		3109	/						
				3116			3116		3116			3116	/						
C1 ชั้น2	ห้อง.....			3202			3202		3202			3202	/						
3201-3216				3209			3209		3209			3209	/						
				3216	/		3216	/	3216	/		3216	/						
C1 ชั้น3	ห้อง.....	/		3302			3302		3302			3302	/						
3301-3316	ห้อง.....	/		3309			3309		3309			3309	/						
				3316	/		3316	/	3316	/		3316	/						
C2 ชั้น 1	ห้อง.....			3117			3117		3117			3117	/						
3117-3133				3123	/		3123	/	3123	/		3123	/						
				3128			3128		3128			3128	/						
				3129			3129		3129			3129	/						
				3133	/		3133	/	3133	/		3133	/						

Engineer Check By.....

Date.....

EN-Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

อาคาร	1. จดพบ SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง					หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุม)	MANAUL			BELL	
C2 ชั้น 2 3217-3233	ห้อง.....	3217			3217	/
		3223	/		3223	/
		3228			3228	/
		3229			3229	/
		3233	/		3233	/
C2 ชั้น 3 3317-3333	ห้อง.....	3317	/		3317	/
		3323			3323	/
		3328			3328	/
		3329			3329	/
		3333	/		3333	/
C3 ชั้น 2 5225-5228	ห้อง.....	5225	/		5225	/
C3 ชั้น 3 5325-5328	ห้อง..... b708	5325	/		5325	/
C4 ชั้น 1 5115-5124	ห้อง..... วตัญญู	5115	/		5115	/
		5119			5119	/
		5124	/		5124	/
C4 ชั้น 2 5215-5224	ห้อง.....	5215	/		5215	/
		5219			5219	/
		5224	/		5224	/
C4 ชั้น 3 5315-5324	ห้อง.....	5315	/		5315	/
		5319			5319	/
		5324	/		5324	/
C5 ชั้น 1 5107-5114	ห้อง..... วตัญญู	5108	/		5108	/
		5114			5114	/
C5 ชั้น 2 5201-5214	ห้อง.....	5202	/		5202	/
		5208			5208	/
		5214	/		5214	/
C5 ชั้น 3 5301-5314	ห้อง.....	5302	/		5302	/
		5308			5308	/
		5314	/		5314	/
B1 ชั้น 1 6101-6110	ห้อง.....	6102			6102	/
		6110	/		6110	/
B1 ชั้น 2 6201-6210	ห้อง.....	6202			6202	/
		6210	/		6210	/
B1 ชั้น 3	ห้อง.....	6302	/		6302	/

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

[Signature]
Date.....

CHECK LIST SMOKE DETECTOR

อาคาร	1. ติดพ่น SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง						หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุม)		MANAUL		BELL		
			6310		6310		
6301-6310			6310	/	6310	/	
B2 ชั้น1	ห้อง.....						
6111-6116			6116	/	6116	/	
B2 ชั้น2	ห้อง.....						
6211-6216			6216		6216	/	
B2 ชั้น3	ห้อง.....						
6311-6316			6311		6311	/	
			6316	/	6316	/	
B3 ชั้น1	ห้อง.....						
6117-6121			6118		6118	/	
B3 ชั้น2	ห้อง.....						
6217-6221			6218	/	6218	/	
			6221		6221	/	
B3 ชั้น3	ห้อง.....						
6317-6321			6318	/	6318	/	
			6321		6321	/	
Floating N1 - N6.		1		1	/	
			2	/	2	/	
Nalinya Spa	/	1 ตัว	/	1 ตัว	/	
Fitness	/	หน้าทางเข้า		หน้าทางเข้า	/	
Kid's club	/	หน้าทีวี		หน้าทีวี	/	
อาคาร F	/	หน้าห้อง Gen	/	หน้าห้อง Gen	/	
	หน้า Canteen	/	หน้า Canteen		หน้า Canteen	/	
ห้องอาหารทะเล	หน้า2 ออฟฟิศบัญชี	/	หน้า2 ออฟฟิศบัญชี		หน้า2 ออฟฟิศบัญชี	/	
	โต๊ะแคชเชียร์		โต๊ะแคชเชียร์		โต๊ะแคชเชียร์	/	
Auqa wing A ชั้น1	ห้อง.....		5169		5169	/	
หน้า 5	/		5158	/	5158	/	
Auqa wing A ชั้น2	ห้อง.....						
			5269		5269	/	
			5258	/	5258	/	
Auqa wing A ชั้น3	ห้อง.....						
			5369		5369	/	
			5358	/	5358	/	
Auqa wing B ชั้น1	ห้อง.....						
			5151		5151	/	
			5158		5158	/	
			บันไดขึ้นชั้น 2	/	บันไดขึ้นชั้น 2	/	

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

อาคาร	1. จัดพ่น SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง						หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุม)		MANAUL		BELL		
Auqa wing B ชั้น2	ห้อง.....		5251			5251	
	วชฟ.	/	5258	/		5258	
			บันไดขึ้นชั้น 3			บันไดขึ้นชั้น 3	
Auqa wing B ชั้น3	ห้อง.....		5351			5351	
			5358			5358	
			บันไดขึ้นดาดฟ้า			บันไดขึ้นดาดฟ้า	
Auqa wing C ชั้น1	ห้อง.....		5130			5130	
			5137			5137	
			5143	/		5143	
Auqa wing C ชั้น2	ห้อง.....		5230			5230	
	วชฟ.	/	5237			5237	
			5243	/		5243	
Auqa wing C ชั้น3	ห้อง.....		5330			5330	
			5337			5337	
			5343			5343	
Manta ray			หน้าอพิต FB	/		หน้าอพิต FB	
			Kid'club			Kid'club	
Office HK			กลางห้อง			กลางห้อง	

FM EN 18

REV. 13.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

DATE 20/9/25

FOR THE MONTH.....(แผนที่



by KATHANI COLLECTION

by KATAHANI COLLECTION

อาคาร	วิธีการตรวจสอบ FIRE ALARM													หมายเหตุ
	1. จัดพบ SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR													
	2. SMOKE DETECTOR จะมีไฟสีแดงโชว์ขึ้น													
	3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอบิเรเตอร์ และห้องช่าง													
		ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL				BELL					
	สุมห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ		
A1 ชั้น1	ห้อง.....			1101	✓		1101			1101	✓			
1100 - 1109				1109			1109			1109	✓			
A1 ชั้น2	ห้อง.....			1201	✓		1201			1201	✓			
1200-1209				1209			1209			1209	✓			
A1 ชั้น3	ห้อง.....			1301	✓		1301			1301	✓			
1300-1309				1307			1307			1307	✓			
A2 ชั้น1	ห้อง.....	✓		1110	✓		1110			1110	✓			
1110-1119	ห้อง 1101 1102			1118			1118			1118	✓			
A2 ชั้น2	ห้อง.....			1210			1210			1210	✓			
1210-1219				1218	✓		1218			1218	✓			
A2 ชั้น3	ห้อง.....	✓		1310	✓		1310			1310	✓			
1310-1319	ห้อง 1101 1102			1318	✓		1318			1318	✓			
A3 ชั้น2	ห้อง.....	✓		2201			2201			2201	✓			
2201-2210	ห้อง 2201 2202			2209	✓		2209			2209	✓			
A3 ชั้น3	ห้อง.....			2301			2301			2301	✓			
2301-2310				2309	✓		2309			2309	✓			
C1 ชั้น1	ห้อง.....			3102			3102			3102	✓			
3101-3116				3109			3109			3109	✓			
				3116	✓		3116			3116	✓			
C1 ชั้น2	ห้อง.....			3202			3202			3202	✓			
3201-3216				3209			3209			3209	✓			
				3216	✓		3216			3216	✓			
C1 ชั้น3	ห้อง.....			3302			3302			3302	✓			
3301-3316				3309	✓		3309			3309	✓			
				3316			3316			3316	✓			
C2 ชั้น 1	ห้อง.....	✓		3117			3117			3117	✓			
3117-3133	ห้อง 3117 3118			3123	✓		3123			3123	✓			
				3128			3128			3128	✓			
				3129			3129			3129	✓			
				3133	✓		3133			3133	✓			

Engineer Check By.....
Date.....EN-Supervisor Check By.....
Date.....Chief Engineer.....
Date 26/9/25

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

อาคาร	1. จดพบ SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR										หมายเหตุ	
	2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น											
	3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง											
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL					
C2 ชั้น 2	ห้อง.....			3217			3217			3217	/	
3217-3233				3223		/	3223			3223	/	
				3228			3228			3228	/	
				3229			3229			3229	/	
				3233		/	3233			3233	/	
C2 ชั้น 3	ห้อง.....			3317			3317			3317	/	
3317-3333				3323		/	3323			3323	/	
				3328			3328			3328	/	
				3329			3329			3329	/	
				3333		/	3333			3333	/	
C3 ชั้น 2	ห้อง.....			5225			5225			5225	/	
5225-5228												
C3 ชั้น 3	ห้อง.....			5325		/	5325			5325	/	
5325-5328												
C4 ชั้น 1	ห้อง.....			5115		/	5115			5115	/	
5115-5124	ห้อง 1111	/		5119			5119			5119	/	
				5124			5124			5124	/	
C4 ชั้น 2	ห้อง.....			5215			5215			5215	/	
5215-5224				5219		/	5219			5219	/	
				5224			5224			5224	/	
C4 ชั้น 3	ห้อง.....			5315			5315			5315	/	
5315-5324				5319		/	5319			5319	/	
				5324			5324			5324	/	
C5 ชั้น 1	ห้อง.....											
5107-5114				5108			5108			5108	/	
				5114		/	5114			5114	/	
C5 ชั้น 2	ห้อง.....			5202			5202			5202	/	
5201-5214				5208		/	5208			5208	/	
				5214			5214			5214	/	
C5 ชั้น 3	ห้อง.....			5302		/	5302			5302	/	
5301-5314	ห้อง 1111	/		5308			5308			5308	/	
				5314			5314			5314	/	
B1 ชั้น 1	ห้อง.....			6102			6102			6102	/	
6101-6110				6110		/	6110			6110	/	
B1 ชั้น 2	ห้อง.....			6202			6202			6202	/	
6201-6210.				6210		/	6210			6210	/	
B1 ชั้น 3	ห้อง.....			6302		/	6302			6302	/	

Engineer Check By.....

Date.....

EN-Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date.....



CHECK LISH SMOKE DETECTOR

อาคาร	1. ลิดพ่น SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง						หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุม)		MANAUL		BELL		
6301-6310			6310		6310	/	
B2 ชั้น1	ห้อง.....						
6111-6116			6116	/	6116	/	
B2 ชั้น2	ห้อง.....		6216		6216	/	
6211-6216	not in						
B2 ชั้น3	ห้อง.....		6311		6311	/	
6311-6316			6316	/	6316	/	
B3 ชั้น1	ห้อง.....		6118	/	6118	/	
6117-6121							
B3 ชั้น2	ห้อง.....		6218		6218	/	
6217-6221	not in		6221		6221	/	
B3 ชั้น3	ห้อง.....						
6317-6321			6318		6318	/	
			6321	/	6321	/	
Floating	1			1	/	
N1 - N6.		2	/		2	/	
Nalinya Spa	1 ตัว	/		1 ตัว	/	
Fitness	หน้าทางเข้า	/		หน้าทางเข้า	/	
Kid's club	หน้าทีวี			หน้าทีวี	/	
อาคาร F	หน้าห้อง Gen			หน้าห้อง Gen	/	
		หน้า Canteen	/		หน้า Canteen	/	
		ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี			ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี	/	
ห้องอาหารทะเล	โต๊ะแคชเชียร์			โต๊ะแคชเชียร์	/	
Auca wing A ชั้น1	ห้อง.....	5169			5169	/	
		5158	/		5158	/	
Auca wing A ชั้น2	ห้อง.....	5269			5269	/	
		5258	/		5258	/	
Auca wing A ชั้น3	ห้อง.....	5369			5369	/	
	not in	5358	/		5358	/	
Auca wing B ชั้น1	ห้อง.....	5151			5151	/	
		5158			5158	/	
		บันไดขึ้นชั้น 2	/		บันไดขึ้นชั้น 2	/	

Engineer Check By..... Date.....
 EN-Supervisor Check By..... Date.....
 Chief Engineer..... Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

อาคาร	1. จดพบ SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง							หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL		BELL		
	ห้อง.....							
Auqa wing B ชั้น2	ห้อง.....		5251			5251		
			5258			5258		
			บันไดขึ้นชั้น 3	/		บันไดขึ้นชั้น 3		
Auqa wing B ชั้น3	ห้อง.....		5351			5351		
			5358	/		5358		
			บันไดขึ้นดาดฟ้า			บันไดขึ้นดาดฟ้า		
Auqa wing C ชั้น1	ห้อง.....		5130			5130		
			5137	/		5137		
			5143			5143		
Auqa wing C ชั้น2	ห้อง.....		5230			5230		
			5237	/		5237		
			5243			5243		
Auqa wing C ชั้น3	ห้อง.....		5330			5330		
			5337	/		5337		
			5343			5343		
Manta ray			หน้าอพิต FB	/		หน้าอพิต FB		
			Kid'club			Kid'club		
Office HK			กลางห้อง			กลางห้อง		

FM EN 18

REV. 13.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....

Date.....

[Signature]
26/9/25

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

DATE 25/10/25

FOR THE MONTH ตุลาคม (แผนที่



อาคาร	วิธีการตรวจสอบ FIRE ALARM												หมายเหตุ
	1. ฉีดพ่น SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR												
	2. SMOKE DETECTOR จะมีไฟสีแดงโชว์ขึ้น												
	3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอบีเปรเตอร์ และห้องช่าง												
ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL				BELL						
สุมห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ		
A1 ชั้น1	ห้อง.....		1101			1101			1101				
1100 - 1109	ห้อง.....		1109			1109			1109				
A1 ชั้น2	ห้อง.....		1201			1201			1201				
1200-1209	ห้อง.....		1209			1209			1209				
A1 ชั้น3	ห้อง.....		1301			1301			1301				
1300-1309	ห้อง.....		1307			1307			1307				
A2 ชั้น1	ห้อง.....		1110			1110			1110				
1110-1119	ห้อง.....		1118			1118			1118				
A2 ชั้น2	ห้อง.....		1210			1210			1210				
1210-1219	ห้อง.....		1218			1218			1218				
A2 ชั้น3	ห้อง.....		1310			1310			1310				
1310-1319	ห้อง.....		1318			1318			1318				
A3 ชั้น2	ห้อง.....		2201			2201			2201				
2201-2210	ห้อง.....		2209			2209			2209				
A3 ชั้น3	ห้อง.....		2301			2301			2301				
2301-2310	ห้อง.....		2309			2309			2309				
C1 ชั้น1	ห้อง.....		3102			3102			3102				
3101-3116	ห้อง.....		3109			3109			3109				
	ห้อง.....		3116			3116			3116				
C1 ชั้น2	ห้อง.....		3202			3202			3202				
3201-3216	ห้อง.....		3209			3209			3209				
	ห้อง.....		3216			3216			3216				
C1 ชั้น3	ห้อง.....		3302			3302			3302				
3301-3316	ห้อง.....		3309			3309			3309				
	ห้อง.....		3316			3316			3316				
C2 ชั้น 1	ห้อง.....		3117			3117			3117				
3117-3133	ห้อง.....		3123			3123			3123				
	ห้อง.....		3128			3128			3128				
	ห้อง.....		3129			3129			3129				
	ห้อง.....		3133			3133			3133				

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

อาคาร	1. ติดพัน SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง										หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL				
	ห้อง.....			3217			3217				
C2 ชั้น 2				3217			3217				
3217-3233				3223			3223				
				3228			3228				
				3229			3229				
				3233			3233				
C2 ชั้น 3				3317			3317				
3317-3333				3323			3323				
				3328			3328				
				3329			3329				
				3333			3333				
C3 ชั้น 2				5225			5225				
5225-5228											
C3 ชั้น 3				5325			5325				
5325-5328											
C4 ชั้น 1				5115			5115				
5115-5124				5119			5119				
				5124			5124				
C4 ชั้น 2				5215			5215				
5215-5224				5219			5219				
				5224			5224				
C4 ชั้น 3				5315			5315				
5315-5324				5319			5319				
				5324			5324				
C5 ชั้น 1				5108			5108				
5107-5114				5114			5114				
C5 ชั้น 2				5202			5202				
5201-5214				5208			5208				
				5214			5214				
C5 ชั้น 3				5302			5302				
5301-5314				5308			5308				
				5314			5314				
B1 ชั้น 1				6102			6102				
6101-6110				6110			6110				
B1 ชั้น 2				6202			6202				
6201-6210.				6210			6210				
B1 ชั้น 3				6302			6302				

Engineer Check By.....

Date.....

EN-Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date.....



CHECK LISH SMOKE DETECTOR

อาคาร	1. จัดฟัน SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง							หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุม)		MANAUL		BELL			
6301-6310			6310		6310	/		
B2 ชั้น1	ห้อง.....							
6111-6116	ห้อง..... 11 กค.	/	6116	/	6116	/		
B2 ชั้น2	ห้อง.....		6216		6216	/		
6211-6216								
B2 ชั้น3	ห้อง.....		6311	/	6311	/		
6311-6316			6316		6316	/		
B3 ชั้น1	ห้อง.....		6118	/	6118	/		
6117-6121								
B3 ชั้น2	ห้อง.....		6218	/	6218	/		
6217-6221			6221		6221	/		
B3 ชั้น3	ห้อง.....							
6317-6321	ห้อง..... ขอรับ หน้า 11 กค.	/	6318	/	6318	/		
		/	6321		6321	/		
Floating N1 - N6.		1	/	1	/		
			2		2	/		
Nalinya Spa		1 ตัว		1 ตัว	/		
Fitness		หน้าทางเข้า	/	หน้าทางเข้า	/		
Kid's club		หน้าทีวี		หน้าทีวี	/		
อาคาร F		หน้าห้อง Gen	/	หน้าห้อง Gen	/		
			หน้า Canteen		หน้า Canteen	/		
			ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี		ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี	/		
ห้องอาหารทะเล		โต๊ะแคชเชียร์		โต๊ะแคชเชียร์	/		
Auqa wing A ชั้น1	ห้อง..... ขอรับ	/	5169		5169	/		
			5158	/	5158	/		
Auqa wing A ชั้น2	ห้อง.....		5269		5269	/		
	ขอรับ	/	5258		5258	/		
Auqa wing A ชั้น3	ห้อง.....		5369	/	5369	/		
			5358		5358	/		
Auqa wing B ชั้น1	ห้อง.....		5151		5151	/		
			5158	/	5158	/		
			บันไดขึ้นชั้น 2		บันไดขึ้นชั้น 2	/		

Engineer Check By.....

Date.....

EN-Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date.....

Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

อาคาร	1. ฉีดพ่น SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอบีเรเตอร์ และห้องช่าง										หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุม)				MANAUL				BELL		
	ห้อง.....				5251				5251		
Auqa wing B ชั้น2	ห้อง.....				5251				5251		
	หน้า	✓			5258				5258		
					บันไดขึ้นชั้น 3				บันไดขึ้นชั้น 3		
Auqa wing B ชั้น3	ห้อง.....				5351				5351		
					5358				5358		
					บันไดขึ้นดาดฟ้า				บันไดขึ้นดาดฟ้า		
Auqa wing C ชั้น1	ห้อง.....				5130				5130		
					5137				5137		
					5143				5143		
Auqa wing C ชั้น2	ห้อง.....				5230				5230		
					5237				5237		
					5243				5243		
Auqa wing C ชั้น3	ห้อง.....				5330				5330		
	หน้า	✓			5337				5337		
					5343				5343		
Manta ray					หน้าอพิศ FB				หน้าอพิศ FB		
					Kid'club				Kid'club		
Office HK		✓			กลางห้อง				กลางห้อง		

FM EN 18

REV. 13.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

Signature
Date 10/29

DATE ๑๖/11/๒๕๖๕

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

FOR THE MONTH.....(แผนที่.....)



อาคาร	วิธีการตรวจสอบ FIRE ALARM													หมายเหตุ
	1. จิตพณ SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR													
	2. SMOKE DETECTOR จะมีไฟสีแดงโชว์ขึ้น													
	3. จะส่งสัญญาณเสียงดังที่ห้องโอบีปรเตอร์ และห้องช่าง													
ห้อง SMOKE (สุม)				MANAUL				BELL						
สุมห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ		ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ		ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ				
A1 ชั้น1	ห้อง.....			1101				1101	✓					
1100 - 1109				1109	✓			1109	✓					
A1 ชั้น2	ห้อง.....			1201				1201	✓					
1200-1209				1209	✓			1209	✓					
A1 ชั้น3	ห้อง.....			1301				1301	✓					
1300-1309				1307				1307	✓					
A2 ชั้น1	ห้อง.....			1110				1110	✓					
1110-1119				1118	✓			1118	✓					
A2 ชั้น2	ห้อง.....			1210				1210	✓					
1210-1219				1218	✓			1218	✓					
A2 ชั้น3	ห้อง.....			1310				1310	✓					
1310-1319				1318				1318	✓					
A3 ชั้น2	ห้อง.....			2201				2201	✓					
2201-2210				2209	✓			2209	✓					
A3 ชั้น3	ห้อง.....			2301				2301						
2301-2310				2309				2309						
C1 ชั้น1	ห้อง.....			3102				3102	✓					
3101-3116				3109				3109	✓					
				3116	✓			3116	✓					
C1 ชั้น2	ห้อง.....			3202				3202	✓					
3201-3216				3209	✓			3209	✓					
				3216				3216	✓					
C1 ชั้น3	ห้อง.....			3302				3302	✓					
3301-3316				3309				3309	✓					
				3316				3316	✓					
C2 ชั้น 1	ห้อง.....			3117				3117	✓					
3117-3133				3123	✓			3123	✓					
				3128				3128	✓					
				3129				3129	✓					
				3133	✓			3133	✓					

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

[Signature]
16/11/25

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

อาคาร	1. จีดพบ SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง						หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุม)		MANAUL		BELL		
C2 ชั้น 2 3217-3233	ห้อง.....	3217	/	3217	/	3217	
		3223		3223		3223	
		3228		3228		3228	
		3229		3229		3229	
		3233	/	3233	/	3233	
C2 ชั้น 3 3317-3333	ห้อง.....	3317		3317		3317	
		3323	/	3323	/	3323	
		3328		3328		3328	
		3329	/	3329	/	3329	
		3333		3333		3333	
C3 ชั้น 2 5225-5228	ห้อง.....	5225		5225		5225	
C3 ชั้น 3 5325-5328	ห้อง.....	5325	/	5325	/	5325	
C4 ชั้น 1 5115-5124	ห้อง.....	5115		5115		5115	
		5119		5119		5119	
		5124	/	5124	/	5124	
C4 ชั้น 2 5215-5224	ห้อง.....	5215		5215		5215	
		5219		5219		5219	
		5224		5224		5224	
C4 ชั้น 3 5315-5324	ห้อง.....	5315		5315	/	5315	
		5319	/	5319	/	5319	
		5324		5324		5324	
C5 ชั้น 1 5107-5114	ห้อง.....						
		5108		5108	/	5108	
		5114		5114	/	5114	
C5 ชั้น 2 5201-5214	ห้อง.....	5202		5202	/	5202	
		5208	/	5208	/	5208	
		5214		5214	/	5214	
C5 ชั้น 3 5301-5314	ห้อง.....	5302		5302	/	5302	
		5308	/	5308	/	5308	
		5314		5314	/	5314	
B1 ชั้น 1 6101-6110	ห้อง.....	6102		6102	/	6102	
		6110		6110	/	6110	
B1 ชั้น 2 6201-6210	ห้อง.....	6202	/	6202	/	6202	
		6210		6210	/	6210	
B1 ชั้น 3	ห้อง.....	6302		6302	/	6302	

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

1. จัดพบ SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR
 2. SMOKE DETECTOR จะมีไฟสีแดงโชว์ขึ้น
 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง

อาคาร

หมายเหตุ

อาคาร	ห้อง SMOKE (สุขุม)			MANAUL		BELL		หมายเหตุ
6301-6310				6310	/	6310	/	
B2 ชั้น1 6111-6116	ห้อง.....			6116		6116	/	
B2 ชั้น2 6211-6216	ห้อง.....			6216		6216	/	
B2 ชั้น3 6311-6316	ห้อง.....			6311 6316		6311 6316	/ /	
B3 ชั้น1 6117-6121	ห้อง.....			6118		6118	/	
B3 ชั้น2 6217-6221	ห้อง.....			6218 6221		6218 6221	/ /	
B3 ชั้น3 6317-6321	ห้อง.....			6318 6321		6318 6321	/ /	
Floating N1 - N6.			1 2	/	1 2	/ /	
Nalinya Spa			1 ตัว	/	1 ตัว	/	
Fitness			หน้าทางเข้า	/	หน้าทางเข้า	/	
Kid's club			หน้าทีวี		หน้าทีวี	/	
อาคาร F			หน้าห้อง Gen	/	หน้าห้อง Gen	/	
			หน้า Canteen	/	หน้า Canteen	/	
ห้องอาหารทะเล			ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี	/	ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี	/	
			โต๊ะแคชเชียร์	/	โต๊ะแคชเชียร์	/	
Auqa wing A ชั้น1	ห้อง.....			5169	/	5169	/	
				5158	/	5158	/	
Auqa wing A ชั้น2	ห้อง.....			5269	/	5269	/	
				5258	/	5258	/	
Auqa wing A ชั้น3	ห้อง.....			5369	/	5369	/	
				5358	/	5358	/	
Auqa wing B ชั้น1	ห้อง.....			5151	/	5151	/	
				5158	/	5158	/	
				บันไดขึ้นชั้น 2	/	บันไดขึ้นชั้น 2	/	

Engineer Check By.....
 Date.....

EN-Supervisor Check By.....
 Date.....

Chief Engineer.....
 Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

อาคาร	1. ติดพ่น SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง										หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANAUL			BELL				
	ห้อง.....										
Auqa wing B ชั้น2	ห้อง.....			5251			5251		5251	/	
				5258	/		5258		5258	/	
				บันไดขึ้นชั้น 3			บันไดขึ้นชั้น 3		บันไดขึ้นชั้น 3	/	
Auqa wing B ชั้น3	ห้อง.....			5351			5351		5351	/	
				5358	/		5358		5358	/	
				บันไดขึ้นดาดฟ้า			บันไดขึ้นดาดฟ้า		บันไดขึ้นดาดฟ้า		
Auqa wing C ชั้น1	ห้อง.....			5130			5130		5130	/	
				5137	/		5137		5137	/	
				5143			5143		5143	/	
Auqa wing C ชั้น2	ห้อง.....			5230			5230		5230	/	
				5237			5237		5237	/	
				5243	/		5243		5243	/	
Auqa wing C ชั้น3	ห้อง.....			5330			5330		5330	/	
				5337			5337		5337	/	
				5343	/		5343		5343	/	
Manta ray				หน้าอพิตศ FB	/		หน้าอพิตศ FB		หน้าอพิตศ FB	/	
				Kid'club	/		Kid'club		Kid'club	/	
Office HK				กลางห้อง	/		กลางห้อง		กลางห้อง	/	

FM EN 18

REV. 13.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

DATE 20/12/20.

FOR THE MONTH.....

ชำนาญ

(แผนที่.....)



By KATATHANI COLLECTION

อาคาร	วิธีการตรวจสอบ FIRE ALARM										หมายเหตุ
	1. ฉีดพ่น SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR					2. SMOKE DETECTOR จะมีบ่งไฟสีแดงไหม					
	3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอดิโอเรเตอร์ และห้องช่าง										
	ห้อง SMOKE (สุม)			MANUAL			BELL				
	สุมห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ		
A1 ชั้น1	ห้อง.....	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ	ห้อง	ปกติ	ไม่ปกติ		
1100 - 1109	ห้อง.....			1101	1109		1101	1109			
A1 ชั้น2	ห้อง.....			1201			1201				
1200-1209	ห้อง.....			1209			1209				
A1 ชั้น3	ห้อง.....			1301			1301				
1300-1309	ห้อง.....			1307			1307				
A2 ชั้น1	ห้อง.....			1110			1110				
1110-1119	ห้อง.....			1118			1118				
A2 ชั้น2	ห้อง.....			1210			1210				
1210-1219	ห้อง.....			1218			1218				
A2 ชั้น3	ห้อง.....			1310			1310				
1310-1319	ห้อง.....			1318			1318				
A3 ชั้น2	ห้อง.....			2201			2201				
2201-2210	ห้อง.....			2209			2209				
A3 ชั้น3	ห้อง.....			2301			2301				
2301-2310	ห้อง.....			2309			2309				
C1 ชั้น1	ห้อง.....			3102			3102				
3101-3116	ห้อง.....			3109			3109				
	ห้อง.....			3116			3116				
C1 ชั้น2	ห้อง.....			3202			3202				
3201-3216	ห้อง.....			3209			3209				
	ห้อง.....			3216			3216				
C1 ชั้น3	ห้อง.....			3302			3302				
3301-3316	ห้อง.....			3309			3309				
	ห้อง.....			3316			3316				
C2 ชั้น 1	ห้อง.....			3117			3117				
3117-3133	ห้อง.....			3123			3123				
	ห้อง.....			3128			3128				
	ห้อง.....			3129			3129				
	ห้อง.....			3133			3133				

Engineer Check By.....
Date 25/12/25.EN-Supervisor Check By.....
Date 25/12/25.Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LIST SMOKE DETECTOR

อาคาร	1. ตรวจสอบ SMOKE CHECK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีไฟสีแดงไหม 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอบิเรเตอร์ และห้องช่าง						หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (สุม)		MANAUL		BELL		
C2 ชั้น 2 3217-3233	ห้อง.....		3217		3217		
			3223		3223		
			3228		3228		
			3229		3229		
			3233		3233		
C2 ชั้น 3 3317-3333	ห้อง.....		3317		3317		
			3323		3323		
			3328		3328		
			3329		3329		
			3333		3333		
C3 ชั้น 2 5225-5228	ห้อง.....	/	5225	/	5225	/	
C3 ชั้น 3 5325-5328	ห้อง.....		5325		5325		
C4 ชั้น 1 5115-5124	ห้อง.....		5115		5115		
			5119		5119		
			5124		5124		
C4 ชั้น 2 5215-5224	ห้อง.....		5215		5215		
			5219		5219		
			5224		5224		
C4 ชั้น 3 5315-5324	ห้อง.....	/	5315	/	5315	/	
			5319		5319		
			5324		5324		
C5 ชั้น 1 5107-5114	ห้อง.....		5108		5108		
			5114		5114		
C5 ชั้น 2 5201-5214	ห้อง.....		5202		5202		
			5208		5208		
			5214		5214		
C5 ชั้น 3 5301-5314	ห้อง.....		5302		5302		
			5308		5308		
			5314		5314		
B1 ชั้น 1 6101-6110	ห้อง.....	/	6102	/	6102	/	
			6110		6110		
B1 ชั้น 2 6201-6210	ห้อง.....		6202		6202		
			6210		6210		
B1 ชั้น 3	ห้อง.....		6302		6302		

Engineer Check By.....
Date..... 25/12/19

EN-Supervisor Check By.....
Date..... 25/12/19

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

1. ติดพ่น SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR
 2. SMOKE DETECTOR จะมีไฟสีแดงโชว์ขึ้น
 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง

อาคาร	ห้อง SMOKE (สุม)			MANUAL		BELL		หมายเหตุ
6301-6310				6310		6310		
B2 ชั้น1	ห้อง.....	/					/	
6111-6116				6116		6116		
B2 ชั้น2	ห้อง.....			6216		6216		
6211-6216								
B2 ชั้น3	ห้อง.....			6311		6311		
6311-6316				6316		6316		
B3 ชั้น1	ห้อง.....			6118		6118		
6117-6121								
B3 ชั้น2	ห้อง.....			6218		6218		
6217-6221				6221		6221		
B3 ชั้น3	ห้อง.....	/					/	
6317-6321				6318		6318		
				6321		6321		
Floating N1 - N6.			1		1		
				2		2		
Nalinya Spa	/		1 ตัว		1 ตัว		
Fitness			หน้าทางเข้า		หน้าทางเข้า		
Kid's club			หน้าทีวี		หน้าทีวี		
อาคาร F				หน้าห้อง Gen		หน้าห้อง Gen		
				หน้า Canteen		หน้า Canteen		
ห้องอาหารทะเล				ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี		ชั้น2 ออฟฟิศบัญชี		
				โต๊ะเคชเชียร์		โต๊ะเคชเชียร์		
Auqa wing A ชั้น1	ห้อง.....	/		5169		5169	/	
				5158		5158		
Auqa wing A ชั้น2	ห้อง.....			5269		5269		
				5258		5258		
Auqa wing A ชั้น3	ห้อง.....	/		5369		5369	/	
				5358		5358		
Auqa wing B ชั้น1	ห้อง.....			5151		5151		
				5158		5158		
				บันไดขึ้นชั้น 2		บันไดขึ้นชั้น 2		

Engineer Check By.....
 Date. 25/12/68

EN-Supervisor Check By.....
 Date. 25/12/68

Chief Engineer.....
 Date.....

CHECK LISH SMOKE DETECTOR

อาคาร	1. จัดพ่น SMOKE CHEAK ที่ SMOKE DETECTOR 2. SMOKE DETECTOR จะมีปุ่มไฟสีแดงโชว์ขึ้น 3. จะส่งสัญญาณมีเสียงดังที่ห้องโอเปอเรเตอร์ และห้องช่าง						หมายเหตุ
	ห้อง SMOKE (ส้ม)		MANAUL		BELL		
Auqa wing B ชั้น2	ห้อง.....		5251			5251	
			5258			5258	
			บันไดขึ้นชั้น 3			บันไดขึ้นชั้น 3	
Auqa wing B ชั้น3	ห้อง.....	✓	5351	✓		5351	✓
			5358			5358	
			บันไดขึ้นดาดฟ้า			บันไดขึ้นดาดฟ้า	
Auqa wing C ชั้น1	ห้อง.....		5130			5130	
			5137			5137	
			5143			5143	
Auqa wing C ชั้น2	ห้อง.....		5230			5230	
			5237			5237	
			5243			5243	
Auqa wing C ชั้น3	ห้อง.....		5330			5330	
			5337			5337	
			5343			5343	
Manta ray		✓	หน้าอพิต FB	✓		หน้าอพิต FB	✓
			Kid'club			Kid'club	
Office HK			กลางห้อง			กลางห้อง	

FM EN 18

REV. 13.4.18

Engineer Check By.....
Date 29/12/58

EN-Supervisor Check By.....
Date 29/12/58

Chief Engineer.....
Date.....

ภาคผนวกที่ 8

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ



by KATATHANI COLLECTION

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	87	-	2	

EN Supervisor

วันที่ 27/7/25

Chief Engineer

วันที่ 27/7/25

CHECK LIST EXIT SIGN LIGHT

DATE 24/7/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test	หลอดไฟ	สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2, A3	F1	1102	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1109	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1110	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1119	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	1202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1209	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1210	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1219	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2201	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2209	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	1302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1309	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1310	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1319	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2301	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2309	1	✓		✓		✓		✓		✓		
C1, C2	F1	3102	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3116	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3117	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3128	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3129	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3133	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	3202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3216	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3217	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง Pantry	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	3233	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3316	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3317	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง Pantry	1	✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date 24/7/68

EN-Supervisor Check By.....
Date 24/7/68

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 22/7/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test	หลอดไฟ	สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			ปกติ	ไม่ปกติ	
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3333	1	✓		✓		✓		✓		✓		
C5,C4,C3	F1	5110	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5114	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5115	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5124	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าเมลอน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5206	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5210	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5214	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5215	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5224	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ข้างห้องประชุมชั้น 5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	5302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5306	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5310	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5314	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5315	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5324	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5325	1	✓		✓		✓		✓		✓		
B1 B2 B3	F1	6102	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6116	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6120	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	6202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6216	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6220	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	6302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6316	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6320	1	✓		✓		✓		✓		✓		
F	F1	หน้าออฟฟิศ ข้าง	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้อง GENERATOR	1		✓		✓		✓		✓		✓	7.5 ชม
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องอาหารพนักงาน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Floating		ประตูทางเข้าจุดรับของ	1	✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date 24/7/68

EN-Supervisor Check By.....
Date 27/7/25

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 24/7/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ		
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test		หลอดไฟ			สภาพอุปกรณ์	
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ
		Receiving (จุดรับของ)	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓				
สปป		ประตูทางเข้า	1		✓		✓		✓		✓		✓	72/5		
		ประตูทางเข้าห้องนอน	1	✓		✓		✓		✓		✓				
Aqua wing A	F1	5170	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		5160	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F2	5270	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		5260	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F3	5370	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		5360	1	✓		✓		✓		✓		✓				
Aqua wing B	F1	5158	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		หน้าแผ่นดินแม่บ้าน	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		หน้าห้อง Laundry	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F2	5258	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		หน้าห้อง PABX	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F3	5358	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		ทางเชื่อม 5343-5344	1	✓		✓		✓		✓		✓				
Aqua wing C	F1	5131	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		5143	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F2	5231	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		5243	1	✓		✓		✓		✓		✓				
	F3	5331	1	✓		✓		✓		✓		✓				
		5343	1	✓		✓		✓		✓		✓				

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By.....
Date 24/7/68

EN-Supervisor Check By.....
Date 24/7/68

Chief Engineer.....
Date.....



by KATATHANI COLLECTION

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือนสิงหาคม 2568

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	87	2		- 10000m 27 กรกฎาคม 68

EN Supervisor

วันที่ 26/8/25

Chief Engineer

วันที่ 29/8/25

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 29/4/25

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test		หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2, A3	F1	1102	1	/		/		/		/		/		
		1109	1	/		/		/		/		/		
		1110	1	/		/		/		/		/		
		1119	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	/		/		/		/		/		
	F2	1202	1	/		/		/		/		/		
		1209	1	/		/		/		/		/		
		1210	1	/		/		/		/		/		
		1219	1	/		/		/		/		/		
		2201	1	/		/		/		/		/		
		2209	1	/		/		/		/		/		
	F3	1302	1	/		/		/		/		/		
		1309	1	/		/		/		/		/		
		1310	1	/		/		/		/		/		
		1319	1	/		/		/		/		/		
		2301	1	/		/		/		/		/		
		2309	1	/		/		/		/		/		
C1, C2	F1	3102	1	/		/		/		/		/		
		3116	1	/		/		/		/		/		
		3117	1	/		/		/		/		/		
		3128	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/		
		3129	1	/		/		/		/		/		
	F2	3133	1	/		/		/		/		/		
		3202	1	/		/		/		/		/		
		3216	1	/		/		/		/		/		
		3217	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/		
	F3	3233	1	/		/		/		/		/		
		3302	1	/		/		/		/		/		
		3316	1	/		/		/		/		/		
		3317	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE ๒๕/๐๕/๖๕

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3333	1	✓		✓		✓		✓		✓		
C5,C4,C3	F1	5110	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5114	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5115	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5124	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าเมลลอน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5206	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5210	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5214	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5215	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5224	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ข้างห้องประชุมชั้น 5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	5302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5306	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5310	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5314	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5315	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5324	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5325	1	✓		✓		✓		✓		✓		
B1 B2 B3	F1	6102	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6116	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6120	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	6202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6216	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6220	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	6302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6316	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6320	1	✓		✓		✓		✓		✓		
F	F1	หน้าออฟฟิศ ข้าง	1		✓		✓		✓		✓		✓	
		ห้อง GENERATOR	1		✓		✓		✓		✓		✓	
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องอาหารพนักงาน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Floating		ประตูทางเข้าจุดรับของ	1	✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 20/8/66

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ส้มเหลือง)		กด Test	หลอดไฟ	สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไฟผิดปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Receiving (จุดรับของ)	1	/		/		/		/		/		
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	/		/		/		/		/		
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	/		/		/		/		/		
สปา		ประตูทางเข้า	1	/		/		/		/		/		
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing A	F1	5170	1	/		/		/		/		/		
		5160	1	/		/		/		/		/		
	F2	5270	1	/		/		/		/		/		
		5260	1	/		/		/		/		/		
	F3	5370	1	/		/		/		/		/		
		5360	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing B	F1	5158	1	/		/		/		/		/		
		หน้าแผนดีแม่บ้าน	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Laundry	1	/		/		/		/		/		
	F2	5258	1	/		/		/		/		/		
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง PABX	1	/		/		/		/		/		
	F3	5358	1	/		/		/		/		/		
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อม5343-5344	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing C	F1	5131	1	/		/		/		/		/		
		5143	1	/		/		/		/		/		
	F2	5231	1	/		/		/		/		/		
		5243	1	/		/		/		/		/		
	F3	5331	1	/		/		/		/		/		
		5343	1	/		/		/		/		/		

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....



สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือนกันยายน 2568

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	81	-	8.	- 10/34/2568

.....
EN Supervisor

วันที่.....

.....
Chief Engineer
วันที่ 26/9/2568

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 25/09/69

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
A1, A2,A3	F1	1102	1	/		/		/		/		/			
		1109	1	/		/		/		/		/			
		1110	1	/		/		/		/		/			
		1119	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	/		/		/		/		/			
	F2	1202	1	/		/		/		/		/			
		1209	1	/		/		/		/		/			
		1210	1	/		/		/		/		/			
		1219	1	/		/		/		/		/			
		2201	1	/		/		/		/		/			
		2209	1	/		/		/		/		/			
	F3	1302	1	/		/		/		/		/			
		1309	1	/		/		/		/		/			
		1310	1	/		/		/		/		/			
		1319	1	/		/		/		/		/			
		2301	1	/		/		/		/		/			
		2309	1	/		/		/		/		/			
C1,C2	F1	3102	1	/		/		/		/		/			
		3116	1	/		/		/		/		/			
		3117	1	/		/		/		/		/			
		3128	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/			
		3129	1	/		/		/		/		/			
		3133	1	/		/		/		/		/			
	F2	3202	1	/		/		/		/		/			
		3216	1	/		/		/		/		/			
		3217	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/			
		3233	1	/		/		/		/		/			
	F3	3302	1	/		/		/		/		/			
		3316	1	/		/		/		/		/			
		3317	1	/		/		/		/		/			
			หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/		

Engineer Check By.....

Date.....25/09/69

EN-Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 25/09/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/		
		3333	1	/		/		/		/		/		
C5 ,C4,C3	F1	5110	1	/		/		/		/		/		
		5114	1	/		/		/		/		/		
		5115	1	/		/		/		/		/		
		5124	1	/		/		/		/		/		
		หน้าเมลอน	1	/		/		/		/		/		
	F2	5202	1	/		/		/		/		/		
		5206	1	/		/		/		/		/		
		5210	1	/		/		/		/		/		
		5214	1	/		/		/		/		/		
		5215	1	/		/		/		/		/		
		บันไดหนีไฟ 5224	1	/		/		/		/		/		
		ข้างห้องประชุมบันได	1	/		/		/		/		/		
	F3	5302	1	/		/		/		/		/		
		5306	1	/		/		/		/		/		
		5310	1	/		/		/		/		/		
		5314	1	/		/		/		/		/		
		5315	1	/		/		/		/		/		
		บันไดหนีไฟ 5324	1	/		/		/		/		/		
		บันไดหนีไฟ 5325	1	/		/		/		/		/		
B1 B2 B3	F1	6102	1	/		/		/		/		/		
		6116	1	/		/		/		/		/		
		6120	1	/		/		/		/		/		
	F2	6202	1	/		/		/		/		/		
		6216	1	/		/		/		/		/		
		6220	1	/		/		/		/		/		
	F3	6302	1	/		/		/		/		/		
		6316	1	/		/		/		/		/		
		6320	1	/		/		/		/		/		
F	F1	หน้าออฟฟิศ ข้าง	1	/		/		/		/		/		
		ห้อง GENERATOR	1	/		/		/		/		/		
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	/		/		/		/		/		
		ห้องอาหารพนักงาน	1	.	/		/		/		/		/	
Floating		ประตูทางเข้าจุดรับของ	1		/		/		/		/		/	

Engineer Check By.....
Date..... 25/09/68

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 25/09/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Receiving (จุดรับของ)	1	/		/		/		/		/		70-25
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	/		/		/		/		/		
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	/		/		/		/		/		70-25
สปา		ประตูทางเข้า	1	/		/		/		/		/		70-25
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing A	F1	5170	1	/		/		/		/		/		
		5160	1	/		/		/		/		/		
	F2	5270	1	/		/		/		/		/		
		5260	1	/		/		/		/		/		
	F3	5370	1	/		/		/		/		/		
		5360	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing B	F1	5158	1	/		/		/		/		/		70-25
		หน้าแผนดีแม่บ้าน	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Laundry	1	/		/		/		/		/		
	F2	5258	1	/		/		/		/		/		70-25
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง PABX	1	/		/		/		/		/		
	F3	5358	1	/		/		/		/		/		70-25
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อม5343-5344	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing C	F1	5131	1	/		/		/		/		/		
		5143	1	/		/		/		/		/		
	F2	5231	1	/		/		/		/		/		
		5243	1	/		/		/		/		/		
	F3	5331	1	/		/		/		/		/		
		5343	1	/		/		/		/		/		

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By.....
Date..... 25/09/68

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....



by KATATHANI COLLECTION

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือนตุลาคม 2568

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	74	-	10	

.....
EN Supervisor

วันที่.....

.....
Chief Engineer
วันที่ ๑๙/10/๖๕

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2,A3	F1	1102	1	/										
		1109	1	/										
		1110	1				/				/		/	
		1119	1	/							/		/	
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	/										
		ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	/										
	F2	1202	1	/										
		1209	1	/										
		1210	1	/										
		1219	1	/										
		2201	1	/										
		2209	1	/										
	F3	1302	1	/										
		1309	1	/										
1310		1	/											
1319		1	/											
2301		1	/											
2309		1	/											
C1,C2	F1	3102	1	/										
		3116	1	/										
		3117	1	/										
		3128	1	/										
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1			/		/		/		/		
		3129	1	/										
		3133	1	/										
	F2	3202	1	/										
		3216	1	/			/			/		/		
		3217	1											
		หน้าห้อง Pantry	1	/										
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/										
	F3	3233	1	/										
		3302	1	/										
		3316	1	/										
		3317	1	/										
		หน้าห้อง Pantry	1	/										

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/										
		3333	1	/										
CS ,C4,C3	F1	5110	1	/										
		5114	1	/										
		5115	1		/					/		/		
		5124	1	/										
		หน้าเมลอน	1	/										
	F2	5202	1	/										
		5206	1	/										
		5210	1	/										
		5214	1	/										
		5215	1		/					/		/		
		บันไดหนีไฟ 5224	1	/										
		ข้างห้องประชุมปั้นหย	1	/										
	F3	5302	1	/										
		5306	1	/										
		5310	1	/										
		5314	1		/					/		/		
		5315	1	/										
		บันไดหนีไฟ 5324	1	/										
		บันไดหนีไฟ 5325	1	/										
B1 B2 B3	F1	6102	1	/										
		6116	1	/										
		6120	1		/					/		/		
	F2	6202	1	/										
		6216	1	/										
		6220	1	/										
	F3	6302	1	/										
		6316	1	/										
		6320	1		/							/		
F	F1	หน้าออฟฟิศ ข้าง	1	/										
		ห้อง GENERATOR	1	/										
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	/										
		ห้องอาหารพนักงาน	1	/										
Floating		ประตูทางเข้าจุดรับของ	1	/										

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ส้มเหลือง)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Receiving (จุดรับของ)	1	✓										
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	✓										
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	✓										
สเปา		ประตูทางเข้า	1	✓										
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	✓										
Aqua wing A	F1	5170	1	✓										
		5160	1	✓										
	F2	5270	1	✓										
		5260	1	✓										
	F3	5370	1	✓										
		5360	1	✓										
Aqua wing B	F1	5158	1	✓										
		หน้าแผ่นดินแม่บ้าน	1	✓										
		หน้าห้อง Laundry	1	✓										
	F2	5258	1	✓										
		หน้าบันได	1	✓										
		หน้าห้อง PABX	1	✓										
	F3	5358	1	✓										
		หน้าบันได	1	✓										
		ทางเชื่อม5343-5344	1	✓										
Aqua wing C	F1	5131	1	✓										
		5143	1	✓										
	F2	5231	1											
		5243	1			✓				✓		✓		
	F3	5331	1	✓									✓	
		5343	1	✓										

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....



by KATATHANI COLLECTION

สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	84	-	5	- room ๓๓๓ Inl.

EN Supervisor

วันที่ 25/11/68

Chief Engineer

วันที่

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 25/11/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ดับเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
A1, A2, A3	F1	1102	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1109	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1110	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1119	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดินหลัง Kid's club	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	1202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1209	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1210	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1219	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2201	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2209	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	1302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1309	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1310	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		1319	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2301	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		2309	1	✓		✓		✓		✓		✓		
C1, C2	F1	3102	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3116	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3117	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3128	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3129	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	3133	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3216	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3217	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง Pantry	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	3233	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3316	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3317	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าห้อง Pantry	1	✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By... ศิวพันธ์
Date... 25/11/68

EN-Supervisor Check By...
Date... 25/11/68

Chief Engineer...
Date...

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 25/11/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		3333	1	✓		✓		✓		✓		✓		
C5 ,C4,C3	F1	5110	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5114	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5115	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5124	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		หน้าเมลอน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5206	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5210	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5214	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5215	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5224	1	✓	✓		✓		✓		✓		✓	✓
		ข้างห้องประชุมชั้น 5	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	F3	5302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5306	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5310	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5314	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5315	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5324	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		บันไดหนีไฟ 5325	1	✓		✓		✓		✓		✓		
B1 B2 B3	F1	6102	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6116	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6120	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	6202	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6216	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6220	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	6302	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6316	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		6320	1	✓		✓		✓		✓		✓		
F	F1	หน้าออฟฟิศ ข้าง	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้อง GENERATOR	1		✓		✓		✓		✓		✓	✓
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ห้องอาหารพนักงาน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Floating		ประตูทางเข้าจตุรมุข	1	✓		✓		✓		✓		✓		

Engineer Check By: ศิวพันธ์
Date: 25/11/68

EN-Supervisor Check By: 
Date: 25/11/68

Chief Engineer: 
Date:

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 25/11/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ดับเพลิง)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Receiving (จุดรับของ)	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	✓		✓		✓		✓		✓		
สปป		ประตูทางเข้า	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Aqua wing A	F1	5170	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5160	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5270	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5260	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	5370	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5360	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Aqua wing B	F1	5158	1		✓		✓		✓		✓		✓	✓
		หน้าแผนดินแม่บ้าน	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓
		หน้าห้อง Laundry	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	F2	5258	1		✓		✓		✓		✓		✓	✓
		หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓
		หน้าห้อง PABX	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	F3	5358	1		✓		✓		✓		✓		✓	✓
		หน้าบันได	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓
	ทางเชื่อม5343-5344	1	✓		✓		✓		✓		✓			
Aqua wing C	F1	5131	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5143	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F2	5231	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5243	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	F3	5331	1	✓		✓		✓		✓		✓		
		5343	1	✓		✓		✓		✓		✓		

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....



สรุปผลการตรวจสอบ EXIT SIGN LIGHT ประจำเดือนธันวาคม 2568

จำนวนทั้งหมด	สภาพดี(OK)	ส่งซ่อม(Repired)	เสีย	หมายเหตุ
89	84	-	5	ขอตรวจสอบ/แก้ไข

.....
A

EN Supervisor

วันที่ 29/12/25

.....
Q

Chief Engineer

วันที่ 29/12/25

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 27/12/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ	
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL(ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์			
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
A1, A2,A3	F1	1102	1	/		/		/		/		/			
		1109	1	/		/		/		/		/			
		1110	1	/		/		/		/		/			
		1119	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดินหลัง Kid 's club	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน หลังฟิตเนส	1	/		/		/		/		/			
	F2	1202	1	/		/		/		/		/			
		1209	1	/		/		/		/		/			
		1210	1	/		/		/		/		/			
		1219	1	/		/		/		/		/			
		2201	1	/		/		/		/		/			
		2209	1	/		/		/		/		/			
	F3	1302	1	/		/		/		/		/			
		1309	1	/		/		/		/		/			
		1310	1	/		/		/		/		/			
		1319	1	/		/		/		/		/			
		2301	1	/		/		/		/		/			
		2309	1	/		/		/		/		/			
C1,C2	F1	3102	1	/		/		/		/		/			
		3116	1	/		/		/		/		/			
		3117	1	/		/		/		/		/			
		3128	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/			
		3129	1	/		/		/		/		/			
		3133	1	/		/		/		/		/			
		3202	1	/		/		/		/		/			
	F2	3216	1	/		/		/		/		/			
		3217	1	/		/		/		/		/			
		หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/			
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/		/			
	F3	3233	1	/		/		/		/		/			
		3302	1	/		/		/		/		/			
		3316	1	/		/		/		/		/			
		3317	1	/		/		/		/		/			
			หน้าห้อง Pantry	1	/		/		/		/		/		

Engineer Check By.....
Date.....

EN-Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 25/12/18

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ดับเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		ทางเดิน ข้างลิฟต์	1	/		/		/		/				
		3333	1	/		/		/		/				
C5 ,C4,C3	F1	5110	1	/		/		/		/				
		5114	1	/		/		/		/				
		5115	1	/		/		/		/				
		5124	1	/		/		/		/				
		หน้าเมลอน	1	/		/		/		/				
	F2	5202	1	/		/		/		/				
		5206	1	/		/		/		/				
		5210	1	/		/		/		/				
		5214	1	/		/		/		/				
		5215	1	/		/		/		/				
		บันไดหนีไฟ 5224	1		/		/		/		/		/	ไม่มี
		ข้างห้องประชุมชั้น 5	1	/		/		/		/				
	F3	5302	1	/		/		/		/				
		5306	1	/		/		/		/				
		5310	1	/		/		/		/				
		5314	1	/		/		/		/				
		5315	1	/		/		/		/				
		บันไดหนีไฟ 5324	1	/		/		/		/				
		บันไดหนีไฟ 5325	1	/		/		/		/				
B1 B2 B3	F1	6102	1	/		/		/		/				
		6116	1	/		/		/		/				
		6120	1	/		/		/		/				
	F2	6202	1	/		/		/		/				
		6216	1	/		/		/		/				
		6220	1	/		/		/		/				
	F3	6302	1	/		/		/		/				
		6316	1	/		/		/		/				
		6320	1	/		/		/		/				
F	F1	หน้าออฟฟิศ ข้าง	1	/		/		/		/				
		ห้อง GENERATOR	1		/		/		/		/		/	ไม่มี
		ทางขึ้นออฟฟิศ ชั้น 2	1	/		/		/		/				
		ห้องอาหารพนักงาน	1	/		/		/		/				
Floating		ประตูทางเข้าจุดรับของ	1	/		/		/		/				

Engineer Check By: จักรพงษ์
Date: 25/12/18

EN-Supervisor Check By: 
Date: 25/12/18

Chief Engineer.....
Date.....

CHECK LISH EXIT SIGN LIGHT

DATE 26/12/68

อาคาร	ชั้น	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน (ชุด)	ผลการตรวจสอบ										หมายเหตุ
				ไฟสถานะ AC		ไฟสถานะ CHARGE/FULL		ไฟสถานะ FAIL (ล้มเหลว)		กด Test หลอดไฟ		สภาพอุปกรณ์		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
		Receiving (จุดรับของ)	1	/		/		/		/		/		
		ทางออกข้างที่ล้างจาน	1	/		/		/		/		/		
		ทางออกข้างครัวร้อน	1	/		/		/		/		/		
สปา		ประตูทางเข้า	1	/		/		/		/		/		
		ประตูทางเข้าห้องนวด	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing A	F1	5170	1	/		/		/		/		/		
		5160	1	/		/		/		/		/		
	F2	5270	1	/		/		/		/		/		
		5260	1	/		/		/		/		/		
	F3	5370	1	/		/		/		/		/		
		5360	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing B	F1	5158	1		/		/		/		/		/	ไม่มี
		หน้าแปดแม่บ้าน	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง Laundry	1	/		/		/		/		/		
	F2	5258	1		/		/		/		/		/	ไม่มี
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/		
		หน้าห้อง PABX	1	/		/		/		/		/		
	F3	5358	1		/		/		/		/		/	ไม่มี
		หน้าบันได	1	/		/		/		/		/		
		ทางเชื่อม5343-5344	1	/		/		/		/		/		
Aqua wing C	F1	5131	1	/		/		/		/		/		
		5143	1	/		/		/		/		/		
	F2	5231	1	/		/		/		/		/		
		5243	1	/		/		/		/		/		
	F3	5331	1	/		/		/		/		/		
		5343	1	/		/		/		/		/		

FM EN 14

REV. 25.4.18

Engineer Check By.....
Date..... 26/12/68

EN-Supervisor Check By.....
Date..... 26/12/68

Chief Engineer.....
Date.....