

ภาคผนวกที่ 10

แบบบันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง



FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ชนิดสารเคมี / ฝักคลุมไฟ	จำนวนถังดับเพลิง ทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ส่งบรรจุ (Refill)	ส่งซ่อม (Repired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	102	96	-	✓	6	
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย	18	14	-	✓	4	
ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	57	57	-	-	1	
FIRE BLANKET/ฝักคลุมไฟ	6	6	-	✓	-	
ถังสแตนเลส	1	1	-	✓	-	
รวม	184	174	-	-	10.	

EN Supervisor

วันที่ 27/7/25

Chief Engineer

วันที่ 27/7/25

CORE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 24/7/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ภาควัดไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** A1 ***	FLOOR 1	1109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		1104	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	1209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		1204	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	1309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		1304	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
*** A2 ***	FLOOR 1	1114	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	1214	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	1314	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
*** A3 ***	FLOOR 1	หลัง Kid's club	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หลังฟิตเนส	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	2201	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		2205	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	2301	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		2305	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
*** C1 ***	FLOOR 1	3109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	3209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	3309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
*** C2 ***	FLOOR 1	3128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าห้อง IT	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
		3123	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
		หน้าห้อง IT	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
		3228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		

Engineer Check By ส.ส. หาดใหญ่
Date 24/7/68

EN Supervisor Check By [Signature]
Date 27/7/25

Chief Engineer [Signature]
Date

FORE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 24/7/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ภาคลวมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
	FLOOR 2	หน้าห้องGM	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง PABX	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
		3223	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้องGM	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	3328	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		3323	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
		ทางขึ้นตลาดฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** C3 ***	FLOOR 1	ข้าง Diving	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ข้าง Diving	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	หน้าห้องประชุม	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหยBF 2000	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้องประชุม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5225	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** C4 ***	FLOOR 1	5115	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5122	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	5215	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5222	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5315	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5322	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** C5 ***	FLOOR 1	หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5114	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** B1 ***	FLOOR 1	6105	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	6205	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	6305	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** B2 ***	FLOOR 1	6114	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	6214	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** B2 ***	FLOOR 3	6314	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		

Engineer Check By ๖ สิงหาคม
Date 24/7/68

EN Supervisor Check By
Date 27/7/68

Chief Engineer
Date

ORE EXTINGUISHER CHECK LIS (A)

Date 24/7/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/หาคูลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** B3 ***	FLOOR 1	6119	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	6219	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	6319	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
Staff Canteen**	ภายในห้องอาหาร		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		/		/		/	7208
			FIRE BLANKET/หาคูลมไฟ	1	/		/		/		
	ภายนอก (บริเวณถังแก๊ส)		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	7208
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		/		/		/	7208
*** F Buiding ***	หน้าห้องปั๊มนํ้าดี		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	หน้าห้อง Generator		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	7208
			ถังสแตนเลส ชนิดนํ้ายาโฟม	1	/		/		/		
	ในห้อง Generator		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ห้องอะไหล่เครื่องมือ		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	หน้าห้อง MDB		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ในห้อง MDB		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ออฟฟิศ FB		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	บันไดทางขึ้นบันชี ชั้น 1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	หน้าห้องบัญชี		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ลานจอดรถมอเตอร์ไซด์		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	7208
	ป้อมยามด้านหลัง		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** TALAY ***	ทางเข้าด้านข้างห้อง Wedding		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ทางเข้าครัว		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	7208
	ประตูหลังครัวด้านนอก		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** TALAY ***	ในครัว		FIRE BLANKET	1	/		/		/		
	ข้างเครื่องนํ้า RO		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		

Engineer Check By...
Date... 24/7/68

EN Supervisor Check By...
Date... 27/7/68

Chief Engineer...
Date...

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 24 / 7 / 68

LOCATION		ชนิดเครื่อง	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
FLOATING	Receiving (จุดรับของ)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (หน้าประตู)	1	/		/		/		7.55
		ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		/		/		/	
	ห้องเบเกอร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1			/		/		
	หน้าห้องบาร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1			/		/		
	ประตูทางออกครัวเย็น	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1			/		/		
	ข้างครัวโชว์(ข้างตู้ไฟ)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ครัวไทย	FIRE BLANKET/ผัดลมไฟ	1	/		/		/		
	ครัวไทย	FIRE BLANKET/ผัดลมไฟ	1	/		/		/		
	ครัวร้อน	FIRE BLANKET/ผัดลมไฟ	1	/		/		/		
*** FITNESS	พนักงานหลัง Counter Receipt	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 1)	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 2)	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 3)	1	/		/		/		
	ห้องน้ำ Fitness	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** LOBBY ***	ออฟฟิศ Bell Boy	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	Front Office (ข้างตู้ไฟฟ้า)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	โรงรถคลับคาร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	7.05
		ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ป้อมยามหน้าเดอะบีช	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** COCONUT BAR ***	พนักงานข้างบาร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** PINE APPLE BAR *	พนักงานข้างทางเดินด้านหลัง	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** NALINYA SPA ***	Reception	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	หาเดินหน้าห้องนวด	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
** SALA SPA /สปาหน้า	ข้างพนักงานห้องน้ำ	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** Heat Pump ***	A2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	B2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date 24 / 7 / 68

EN Supervisor Check By.....
Date 27 / 7 / 25

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 24/7/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/หาคัดคุมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** Heat Pump ***	C1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	C5		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** ห้องปั๊มสระน้ำ ***	S1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	S2		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	C1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	C2		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** ห้องขยะ ***	C4		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
Aqua wing ตึก A	FLOOR 1	5159	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5164	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5170	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5160	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		5170	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	5259	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5264	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5270	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5260	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		5270	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5359	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5364	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5370	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5360	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		5370	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 1	5144	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5151	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5158	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าบันไดทางขึ้นชั้น2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าแท่นดีแม่บ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5151	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		

Engineer Check By ส. ๑๕๓๗
Date 24/7/68

EN Supervisor Check By DN
Date 27/7/68

Chief Engineer PS
Date 27/7/68

FORE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 24/7/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
Aqua wing ตึก B		HEAT PUMP	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	5244	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5251	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5258	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		PABX	ถังเขียว BF2000	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5251	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		หน้าแผนผังบ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5344	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5351	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5358	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		บันไดทางขึ้นอาคาร	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าแผนผังบ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
Aqua wing ตึก C		หน้าห้อง 5351	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 1	5130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5137	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5143	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	5230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5237	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5243	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5330	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5337	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5343	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
WATER PARK		สระ Aqua wing	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		สระ POOL A	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		สระ POOL B	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		สระ POOL C	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date 24/7/68

EN Supervisor Check By.....
Date 27/7/68

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 24/7/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ฝาคลุมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
		สระสไลเดอร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		สระวอเตอร์เพลย์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓						
Manta ray		ข้างตู้อบครัวโชว์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		✓		✓		✓	ว.ร.
		ออฟฟิศ FB	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ข้างถังแก๊ส	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓	✓	✓	ว.ร.
		ข้างถังแก๊ส	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		✓		✓		✓	
Manta ray		ครัวโชว์หน้าเตา	FIRE BLANKET / ฝาคลุมไฟ	1	✓		✓		✓		
		Jelly Fish Bar	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1			✓				
Kid's club		ประตูทางเข้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
			ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
HK OFFICE		Linin - หน้าทางเข้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้องคุณแม่	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
HR OFFICE		ทางเข้า HR	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย	1	✓		✓		✓		
		ชั้น 2 TN	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย	1	✓		✓		✓		

REV. 13.4.18

FM EN 13

Engineer Check By วิเศษ
Date 24/7/68

EN Supervisor Check By [Signature]
Date 27/7/25

Chief Engineer [Signature]
Date



FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ชนิดสารเคมี / ฝักคลุมไฟ	จำนวนถังดับเพลิง ทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ถังบรรจุ (Refill)	ถังซ่อม (Repired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	102	99	-	✓	3	
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย	18	16	-	✓	2	
ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	57	57	-	✓	-	
FIRE BLANKET/ฝักคลุมไฟ	6	6	✓	✓	-	
ถังสแตนเลส	1	1	✓	✓	-	
รวม	184	179	-	-	5	

EN Supervisor

วันที่ 26/8/25

Chief Engineer

วันที่ 29/8/25


FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

Date 25/4/64

LOCATION		ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** A1 ***	FLOOR 1	1109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
		1104	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓	✓		
	FLOOR 2	1209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
		1204	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓	✓		
	FLOOR 3	1309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
		1304	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓	✓		
*** A2 ***	FLOOR 1	1114	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓	✓		
	FLOOR 2	1214	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓	✓		
	FLOOR 3	1314	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓	✓		
*** A3 ***	FLOOR 1	หลัง Kid's club	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
		หลังฟิตเนต	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓	✓		
	FLOOR 2	2201	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
		2205	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓	✓		
	FLOOR 3	2301	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
		2305	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓	✓		
*** C1 ***	FLOOR 1	3109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓	✓		
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓	✓		
	FLOOR 2	3209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓	✓		
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓	✓		
	FLOOR 3	3309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓	✓		
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓	✓		
*** C2 ***	FLOOR 1	3128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
		หน้าห้อง IT	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓	✓		
		3123	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓	✓		
		หน้าห้อง IT	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓	✓		
		3228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		

Engineer Check By..... 
Date..... 25/4/64

EN Supervisor Check By..... 
Date.....

Chief Engineer..... 
Date.....


FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

Date 29/4/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
	FLOOR 2	หน้าห้องGM	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
		หน้าห้อง PABX	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
		3223	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
		หน้าห้องGM	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	3328	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		3323	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
		ทางขึ้นตาดฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
*** C3 ***	FLOOR 1	ข้าง Diving	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ข้าง Diving	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	หน้าห้องประชุม	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหยBF 2000	1	/		/		/		
		หน้าห้องประชุม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5225	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	5325	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
*** C4 ***	FLOOR 1	5115	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5122	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	5215	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5222	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	5315	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5322	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
*** C5 ***	FLOOR 1	หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
		หน้าห้อง 5114	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** B1 ***	FLOOR 1	6105	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	6205	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	6305	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
*** B2 ***	FLOOR 1	6114	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	6214	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
*** B2 ***	FLOOR 3	6314	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		

Engineer Check By more
Date 29/4/68

EN Supervisor Check By 
Date

Chief Engineer 
Date

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

Date 29/4/64

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** B3 ***	FLOOR 1	6119	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	6219	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	6319	ก๊าซคาร์บอน + CO ₂	1	/		/		/		
Staff Canteen**	ภายในห้องอาหาร		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
			FIRE BLANKET/ผัดลมไฟ	1	/		/		/		
	ภายนอก (บริเวณถังแก๊ส)		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	ไม่ใช้ ไม่ใช้
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		/		/		/	
*** F Building ***	หน้าห้องปั๊มนํ้าดี		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	หน้าห้อง Generator		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสแตนเลส ชนิดนํ้ายาโฟม	1	/		/		/		
	ในห้อง Generator		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ห้องอะไหล่เครื่องมือ		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	หน้าห้อง MDB		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ในห้อง MDB		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ออฟฟิศ FB		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	บันไดทางขึ้นบันชี ชั้น 1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	หน้าห้องบัญชี		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ลานจอดรถมอเตอร์ไซด์		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	-	-	-	-	-	
	ป้อมยามด้านหลัง		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	-	-	-	-	-	
*** TALAY ***	ทางเข้าด้านข้างห้อง Wedding		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	
	ทางเข้าครัว		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	ไม่ใช้
	ประตูหลังครัวด้านนอก		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** TALAY ***	ในครัว		FIRE BLANKET	1	/		/		/		
	ข้างเครื่องนํ้า RO		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		

Engineer Check By กฤษณ์
Date 29/4/64

EN Supervisor Check By [Signature]
Date

Chief Engineer [Signature]
Date

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

Date 29/4/24

LOCATION		ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
FLOATING	Receiving (จุดรับของ)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (หน้าประตู)	1	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
	ห้องเบเกอรี่	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		✓		✓		✓	
	หน้าห้องบาร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
	ประตูทางออกครัวเย็น	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
	ข้างครัวโอบ (ข้างตู้ไฟ)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
	ครัวไทย	FIRE BLANKET/ผัดลมไฟ	1	✓		✓		✓		
	ครัวไทย	FIRE BLANKET/ผัดลมไฟ	1	✓		✓		✓		
	ครัวร้อน	FIRE BLANKET/ผัดลมไฟ	1	✓		✓		✓		
*** FITNESS	ผนังด้านหลัง Counter Receipt	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 1)	1	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 2)	1	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 3)	1	✓		✓		✓		
	ห้องน้ำ Fitness	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** LOBBY ***	ออฟฟิศ Bell Boy	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	Front Office (ข้างตู้ไฟฟ้า)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	โรงรถลูกค้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓			✓	✓
	ป้อมยามหน้าเดอะแชนส์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** COCONUT BAR ***	ผนังด้านข้างบาร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** PINE APPLE BAR *	ผนังด้านข้างทางเดินด้านหลัง	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** NALINYA SPA ***	Reception	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	ทางเดินหน้าห้องนวด	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
** SALA SPA /สปาหน้า	ข้างผนังห้องน้ำ	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** Heat Pump ***	A2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	B2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		

Engineer Check By mon
Date 29/4/24

EN Supervisor Check By [Signature]
Date

Chief Engineer [Signature]
Date

FI EXTINGUISHER CHECK LIST

Date 24/06/69

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** Heat Pump ***	C1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	C5		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** ห้องปั๊มน้ำ ***	S1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	S2		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	C1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	C2		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	C4		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** ห้องขาย ***			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
Aqua wing ตึก A	FLOOR 1	5159	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5164	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5170	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5160	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	/		/		/		
		5170	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	/		/		/		
	FLOOR 2	5259	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5264	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5270	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5260	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	/		/		/		
		5270	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	/		/		/		
	FLOOR 3	5359	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5364	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5370	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5360	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	/		/		/		
		5370	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	/		/		/		
	FLOOR 1	5144	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5151	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5158	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าบันไดทางขึ้นชั้น2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าแผนต์แม่บ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	/		/		/		
		หน้าห้อง 5151	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	/		/		/		

Engineer Check By นาย
Date 24/06/69

EN Supervisor Check By นาย
Date

Chief Engineer นาย
Date

FIK... EXTINGUISHER CHECK LIST ()

Date 25/4/64

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
Aqua wing ตึก B		HEAT PUMP	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	FLOOR 2	5244	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5251	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5258	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		PABX	ถังเขียว BF2000	1	/		/		/		
		หน้าห้อง 5251	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	/		/		/		
		หน้าแผนผังบ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	/		/		/		
	FLOOR 3	5344	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5351	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5358	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		บันไดทางขึ้นตาดฟ้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าแผนผังบ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	/		/		/		
Aqua wing ตึก C		หน้าห้อง 5351	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	/		/		/		
	FLOOR 1	5130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5137	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5143	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	/		/		/		
	FLOOR 2	5230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5237	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5243	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	/		/		/		
	FLOOR 3	5330	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5337	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5343	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
WATER PARK		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	/		/		/		
		สระ Aqua wing	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		สระ POOL A	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		สระ POOL B	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		สระ POOL C	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		

Engineer Check By ทชว
Date 25/4/64

EN Supervisor Check By [Signature]
Date

Chief Engineer [Signature]
Date

FIK EXTINGUISHER CHECK LIST

Date 29/8/68

LOCATION		ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผ้าคลุมไฟ		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
		สระสไลเดอร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
		สระวอเตอร์เพลย์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
Manta ray		ข้างตู้อบครัวโชว์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
		ออฟฟิศ FB	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
		ข้างถังแก๊ส	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
		ข้างถังแก๊ส	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓	✓		
Manta ray		ครัวโชว์หน้าเตา	FIRE BLANKET / ผ้าคลุมไฟ	1	✓		✓	✓		
		Jelly Fish Bar	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
Kid's club		ประตูทางเข้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓	✓		
HK OFFICE		Linin -หน้าทางเข้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
		หน้าห้องคุณแม่	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓	✓		
HR OFFICE		ทางเข้า HR	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย	1	✓		✓	✓		
		ชั้น 2 TN	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย	1	✓		✓	✓		

FM EN 13

REV. 13.4.18

Engineer Check By.....
Date 29/8/68

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....



FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน กันยายน 2568

ชนิดสารเคมี / ฝักคลุมไฟ	จำนวนถังดับเพลิง ทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ส่งบรรจุ (Refill)	ส่งซ่อม (Repaired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	102	96.			6	-1/500000 6 ก.
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย	18	13.			5	-1/500000 5 ก.
ถังสีขาว คาร์บอน ๑ CO2	57	57				-1/500000 6 ก.
FIRE BLANKET/ฝักคลุมไฟ	6	6				11 ก.
ถังสแตนเลส	1	1				
รวม	184	173				

EN Supervisor

วันที่.....

Chief Engineer

วันที่ 26/9/25

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date ๑๕/๐๙/๖๘

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/หาคัดลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** A1 ***	FLOOR 1	1109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		1104	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	1209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		1204	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	1309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		1304	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		/		
*** A2 ***	FLOOR 1	1114	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	1214	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	1314	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		/		
*** A3 ***	FLOOR 1	หลัง Kid's club	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หลังฟิตเนส	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	2201	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		2205	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	2301	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		2305	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		/		
*** C1 ***	FLOOR 1	3109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		/		
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	3209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		/		
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	3309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		/		
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		/		
*** C2 ***	FLOOR 1	3128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าห้อง IT	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
		3123	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		/		
		หน้าห้อง IT	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	/		/		/		
		3228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date ๑๕/๐๙/๖๘

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 25/09/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/หาคูลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
	FLOOR 2	หน้าห้องGM	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
		หน้าห้อง PABX	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
		3223	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
		หน้าห้องGM	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	3328	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		3323	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
		ทางขึ้นอาคาร	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
*** C3 ***	FLOOR 1	ข้าง Diving	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ข้าง Diving	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	หน้าห้องประชุม	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหยBF 2000	1	/		/		/		
		หน้าห้องประชุม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5225	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	5325	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
*** C4 ***	FLOOR 1	5115	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5122	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	5215	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5222	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	5315	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5322	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
*** C5 ***	FLOOR 1	หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
		หน้าห้อง 5114	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** B1 ***	FLOOR 1	6105	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	6205	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	6305	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
*** B2 ***	FLOOR 1	6114	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	6214	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
*** B2 ***	FLOOR 3	6314	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date 25/09/68

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 25/09/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดคลุมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** B3 ***	FLOOR 1	6119	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	6219	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	6319	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
Staff Canteen**	ภายในห้องอาหาร		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		7.2.1
			FIRE BLANKET/ผัดคลุมไฟ	1	/		/		/		
	ภายนอก (บริเวณถังแก๊ส)		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		7.2.1
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		7.2.1
*** F Buiding ***	หน้าห้องปั๊มนํ้าดี		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	หน้าห้อง Generator		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		7.2.1
			ถังสแตนเลส ชนิดนํ้ายาโฟม	1	/		/		/		
	ในห้อง Generator		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ห้องอะไหล่เครื่องมือ		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	หน้าห้อง MDB		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ในห้อง MDB		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ออฟฟิศ FB		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	บันไดทางขึ้นบันชี ชั้น 1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	หน้าห้องบัญชี		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ลานจอดรถมอเตอร์ไซด์		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		7.2.1
	ป้อมยามด้านหลัง		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** TALAY ***	ทางเข้าด้านข้างห้อง Wedding		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	/	/	1.2.1
	ทางเข้าครัว		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		7.2.1
	ประตูหลังครัวด้านนอก		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** TALAY ***	ในครัว		FIRE BLANKET	1	/		/		/		
	ข้างเครื่องนํ้า RO		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		

Engineer Check By
Date 25/09/68

EN Supervisor Check By
Date

Chief Engineer
Date

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 25/09/68

LOCATION		ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผาคลุมไฟ		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
FLOATING	Receiving (จุดรับของ)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (หน้าประตู)	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		7.2.2
	ห้องเบเกอร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/	/	/	/	/	/	11.5.2.3.7.
	หน้าห้องบาร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ประตูทางออกครัวเย็น	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/	/	/	/	/	/	11.5.2.3.7.
	ข้างครัวโรง(ข้างตู้ไฟ)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ครัวไทย	FIRE BLANKET/ผาคลุมไฟ	1	/		/		/		
	ครัวไทย	FIRE BLANKET/ผาคลุมไฟ	1	/		/		/		
	ครัวร้อน	FIRE BLANKET/ผาคลุมไฟ	1	/		/		/		
*** FITNESS	ผนังด้านหลัง Counter Recept	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 1)	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 2)	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 3)	1	/		/		/		
	ห้องน้ำ Fitness	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** LOBBY ***	ออฟฟิศ Bell Boy	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	Front Office (ข้างตู้ไฟฟ้า)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	โรงรถคลับคาร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		7.2.2
	ป้อมยามหน้าเคอะแซนส์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** COCONUT BAR ***	ผนังด้านข้างบาร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** PINE APPLE BAR *	ผนังด้านข้างทางเดินด้านหลัง	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** NALINYA SPA ***	Reception	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ทางเดินหน้าห้องนวด	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
** SALA SPA /สปาหน้า	ข้างผนังห้องน้ำ	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/	/	/	/	/	/	11.5.2.3.7.
*** Heat Pump ***	A2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	B2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		

Engineer Check By.....
Date 25/09/68

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 25/09/67

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ฝาดูมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** Heat Pump ***	C1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	C5		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** ห้องปั๊มน้ำ ***	S1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	S2		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	C1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	C2		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	C4		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** ห้องขยะ ***			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
Aqua wing ตึก A	FLOOR 1	5159	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5164	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5170	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5160	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		5170	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	5259	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5264	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5270	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5260	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		5270	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5359	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5364	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5370	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5360	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		5370	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 1	5144	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5151	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5158	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าบันไดทางขึ้นชั้น2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าแผนผังแม่บ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5151	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date 25/09/67

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 25/09/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดคลุมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
Aqua wing ตึก B		HEAT PUMP	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	5244	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5251	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5258	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		PABX	ถังเขียว BF2000	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5251	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		หน้าแผนผังแม่บ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5344	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5351	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5358	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		บันไดทางขึ้นตลาดฟิ	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าแผนผังแม่บ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
Aqua wing ตึก C		หน้าห้อง 5351	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 1	5130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5137	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5143	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	5230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5237	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5243	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5330	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5337	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5343	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
WATER PARK		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		สระ Aqua wing	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		สระ POOL A	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		สระ POOL B	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		สระ POOL C	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		

Engineer Check By กช สว
Date 25/09/68

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 25/09/67

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
		สระสไลเดอร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		สระวอเตอร์เพลย์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
Manta ray		ข้างตูดบครั้วโชว์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ออฟฟิศ FB	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ข้างถังแก๊ส	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ข้างถังแก๊ส	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
Manta ray		ครั้วโชว์หน้าเตา	FIRE BLANKET / ผัดลมไฟ	1	/		/		/		
		Jelly Fish Bar	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
Kid's club		ประตูทางเข้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
HK OFFICE		Linin -หน้าทางเข้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าห้องคุณแม่	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
HR OFFICE		ทางเข้า HR	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย	1							
		ชั้น 2 TN	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย	1							

FM EN 13

REV. 13.4.18

Engineer Check By.....
Date 25/09/67

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....



FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน ตุลาคม 2568

ชนิดสารเคมี / ผักคลุมไฟ	จำนวนถังดับเพลิง ทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ส่งบรรจุ (Refill)	ส่งซ่อม (Repired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	102	๕0		~~๕๐~~		
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย	18	18		~~18~~		
ถังคาร์บอน ๑ CO2	57	๕๗		~~๕๗~~		
FIRE BLANKET/ผ้าคลุมไฟ	6	6				
ถังสแตนเลส	1	1				
รวม	184	1๗4				

.....
EN Supervisor

วันที่.....

.....
Chief Engineer

วันที่ 20/10/25

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

Date

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ฝาดมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** A1 ***	FLOOR 1	1109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1					☒	☒	
		1104	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	☒		☒		☒	☒	
	FLOOR 2	1209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	☒		☒		☒	☒	
		1204	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	☒		☒		☒	☒	
	FLOOR 3	1309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1						☒	
		1304	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	☒		☒		☒	☒	
*** A2 ***	FLOOR 1	1114	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	☒		☒		☒	☒	
	FLOOR 2	1214	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	☒		☒		☒	☒	
	FLOOR 3	1314	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	☒		☒		☒	☒	
*** A3 ***	FLOOR 1	หลัง Kid's club	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	☒		☒		☒	☒	
		หลังฟิตเนส	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	☒		☒		☒	☒	
	FLOOR 2	2201	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1						☒	
		2205	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	☒		☒		☒	☒	
	FLOOR 3	2301	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	☒		☒		☒	☒	
		2305	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	☒		☒		☒	☒	
*** C1 ***	FLOOR 1	3109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1						☒	
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	☒		☒		☒	☒	
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	☒		☒		☒	☒	
	FLOOR 2	3209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1						☒	
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	☒		☒		☒	☒	
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	☒		☒		☒	☒	
	FLOOR 3	3309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	☒		☒		☒	☒	
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	☒		☒		☒	☒	
*** C2 ***	FLOOR 1	3128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1						☒	
		หน้าห้อง IT	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	☒		☒		☒	☒	
		3123	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	☒		☒		☒	☒	
		หน้าห้อง IT	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	☒		☒		☒	☒	
		3228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	☒		☒		☒	☒	

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIK EXTINGUISHER CHECK LIST

Date

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ภาคลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
	FLOOR 2	หน้าห้องGM	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1							
		หน้าห้อง PABX	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
		3223	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้องGM	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	3328	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1						✓	
		3323	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
		ทางขึ้นตาดฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** C3 ***	FLOOR 1	ข้าง Diving	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1						✓	
		ข้าง Diving	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	หน้าห้องประชุม	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหยBF 2000	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้องประชุม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5225	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5325	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1						✓	
*** C4 ***	FLOOR 1	5115	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5122	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	5215	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5222	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5315	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5322	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** C5 ***	FLOOR 1	หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5114	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** B1 ***	FLOOR 1	6105	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	6205	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	6305	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** B2 ***	FLOOR 1	6114	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	6214	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** B2 ***	FLOOR 3	6314	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date..... 25/10/25

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ฝาดมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** B3 ***	FLOOR 1	6119	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	6219	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	6319	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
Staff Canteen**	ภายในห้องอาหาร		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
			FIRE BLANKET/ฝาดมไฟ	1	✓		✓		✓		
	ภายนอก (บริเวณถังแก๊ส)		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
*** F Buiding ***	หน้าห้องปั๊มนํ้าดี		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง Generator		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
			ถังสแตนเลส ชนิดนํ้ายาโฟม	1	✓		✓		✓		
	ในห้อง Generator		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	ห้องอะไหล่เครื่องมือ		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง MDB		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
	ในห้อง MDB		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
	ออฟฟิศ FB		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	บันไดทางขึ้นบันชี ชั้น 1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้องบัญชี		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
	ลานจอดรถมอเตอร์ไซด์		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	ป้อมยามด้านหลัง		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** TALAY ***	ทางเข้าด้านข้างห้อง Wedding		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	ทางเข้าครัว		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	ประตูหลังครัวด้านนอก		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** TALAY ***	ในครัว		FIRE BLANKET	1	✓		✓		✓		
	ข้างเครื่องนํ้า RO		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		

Engineer Check By.....
Date.....

EN Supervisor Check By.....
Date.....

Chief Engineer.....
Date.....

FIG.2 EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date

LOCATION		ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดคลุมไฟ		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
FLOATING	Receiving (จุดรับของ)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (หน้าประตู)	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ห้องเบเกอร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	หน้าห้องบาร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ประตูทางออกครัวเย็น	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ข้างครัวโบว์(ข้างตู้ไฟ)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ครัวไทย	FIRE BLANKET/ผัดคลุมไฟ	1	/		/		/		
	ครัวไทย	FIRE BLANKET/ผัดคลุมไฟ	1	/		/		/		
	ครัวร้อน	FIRE BLANKET/ผัดคลุมไฟ	1	/		/		/		
*** FITNESS	ผนังด้านหลัง Counter Reception	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 1)	1	/	/	/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 2)	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 3)	1	/		/		/		
	ห้องน้ำ Fitness	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** LOBBY ***	ออฟฟิศ Bell Boy	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	Front Office (ข้างตู้ไฟฟ้า)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	โรงรถลูกค้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ป้อมยามหน้าเดอะแชนส์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** COCONUT BAR ***	ผนังด้านข้างบาร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** PINE APPLE BAR *	ผนังด้านข้างทางเดินด้านหลัง	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** NALINYA SPA ***	Reception	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ทางเดินหน้าห้องนวด	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
** SALA SPA /สปาหน้า	ข้างผนังห้องน้ำ	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** Heat Pump ***	A2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	B2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		

Engineer Check By.....

Date.....

EN Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date.....

FIG.2 EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผาคลุมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** Heat Pump ***	C1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	C5		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** ห้องปั๊มน้ำ ***	S1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	S2		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	C1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	C2		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	C4		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** ห้องขยะ ***			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
Aqua wing ตึก A	FLOOR 1	5159	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5164	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5170	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5160	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		5170	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	5259	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5264	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5270	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5260	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		5270	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5359	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5364	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5370	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5360	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		5370	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 1	5144	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5151	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5158	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าบันไดทางขึ้นชั้น2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าแปดต้นบ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5151	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		

Engineer Check By.....

Date.....

EN Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date.....

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

Date

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
Aqua wing ตึก B		HEAT PUMP	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	5244	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5251	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5258	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		PABX	ถังเขียว BF2000	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5251	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	✓		✓		✓		
		หน้าแผนผังแม่บ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5344	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5351	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5358	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		บันไดทางขึ้นอาคาร	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าแผนผังแม่บ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	✓		✓		✓		
Aqua wing ตึก C		หน้าห้อง 5351	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 1	5130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5137	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5143	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	5230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5237	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5243	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5330	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5337	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
WATER PARK		5343	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	✓		✓		✓		
		สระ Aqua wing	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		สระ POOL A	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		สระ POOL B	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		สระ POOL C	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		

Engineer Check By.....

Date.....

EN Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date..... 20/10/25

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

Date

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
		สระสไลเดอร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		สระวอเตอร์เพลย์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
Manta ray		ข้างต้อมครัวโฮว	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ออฟฟิศ FB	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ข้างถังแก๊ส	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ข้างถังแก๊ส	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
Manta ray		ครัวโฮวหน้าเตา	FIRE BLANKET / ผัดลมไฟ	1	✓		✓		✓		
		Jelly Fish Bar	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
Kid's club		ประตูทางเข้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
			ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
HK OFFICE		Linin -หน้าทางเข้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้องคุณแม่	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
HR OFFICE		ทางเข้า HR	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย	1	✓		✓		✓		
		ชั้น 2 TN	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย	1	✓		✓		✓		

FM EN 13

REV. 13.4.18

Engineer Check By.....

Date.....

EN Supervisor Check By.....

Date.....

Chief Engineer.....

Date.....


Date: 25/10/25



FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ชนิดสารเคมี / ฝักคลุมไฟ	จำนวนถังดับเพลิง ทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ถังบรรจุ (Refill)	ถังซ่อม (Repired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	102	88.	14			- ตรวจ
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย	18	6.	12			- ตรวจ
ก๊าซคาร์บอน 1 CO2	57	50	2			- ตรวจ
FIRE BLANKET/ฝักคลุมไฟ	6	6				
ถังสแตนเลส	1	1				
รวม	184	156				

Aht

EN Supervisor

วันที่ 25/11/60

JWS

Chief Engineer

วันที่ 29/11/64

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 25/11/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/หาคัดลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** A1 ***	FLOOR 1	1109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		1104	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	1209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		1204	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	1309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		1304	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** A2 ***	FLOOR 1	1114	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	1214	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	1314	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** A3 ***	FLOOR 1	หลัง Kid's club	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หลังฟิสเน็ด	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	2201	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		2205	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	2301	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		2305	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** C1 ***	FLOOR 1	3109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1		✓		✓		✓	เปลี่ยนชนิด
	FLOOR 2	3209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	3309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** C2 ***	FLOOR 1	3128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง IT	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
		3123	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง IT	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	✓		✓		✓		
		3228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		

Engineer Check By ก้องพันธ์
Date 25/11/68

EN Supervisor Check By Atw
Date 25/11/68

Chief Engineer [Signature]
Date 25/11/68

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 25/11/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผาคลุมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
	FLOOR 2	หน้าห้องGM	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง PABX	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
		3223	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้องGM	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	3328	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		3323	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
		ทางขึ้นตาดฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** C3 ***	FLOOR 1	ข้าง Diving	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ข้าง Diving	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	หน้าห้องประชุม	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหยBF 2000	1		✓		✓		✓	เคาะไม่ติดเครื่อง
		หน้าห้องประชุม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		✓		✓		✓	เคาะไม่ติดเครื่อง
		5225	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5325	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** C4 ***	FLOOR 1	5115	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		✓		✓		✓	เคาะไม่ติดเครื่อง
		5122	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	5215	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5222	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5315	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5322	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** C5 ***	FLOOR 1	หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5114	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** B1 ***	FLOOR 1	6105	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1		✓		✓		✓	เคาะไม่ติดเครื่อง
	FLOOR 2	6205	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	6305	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** B2 ***	FLOOR 1	6114	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	6214	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		
*** B2 ***	FLOOR 3	6314	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	✓		✓		✓		

Engineer Check By ตั้งศักดิ์
Date 25/11/68

EN Supervisor Check By Atina
Date 25/11/68

Chief Engineer [Signature]
Date

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 25/11/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ฝาดมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** B3 ***	FLOOR 1	6119	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	6219	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	6319	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO ₂	1	✓		✓		✓		
Staff Canteen**	ภายในห้องอาหาร		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
			FIRE BLANKET/ฝาดมไฟ	1	✓		✓		✓		
	ภายนอก (บริเวณถังแก๊ส)		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		✓		✓		✓	ถังไม่ติดเคมี
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		✓		✓		✓	ถังไม่ติดเคมี
*** F Buiding ***	หน้าห้องปั๊มนํ้าดี		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง Generator		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		✓		✓		✓	ถังไม่ติดเคมี
			ถังสแตนเลส ชนิดนํ้ายาโฟม	1	✓		✓		✓		
	ในห้อง Generator		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	ห้องอะไหล่เครื่องมือ		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง MDB		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
	ในห้อง MDB		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
	ออฟฟิศ FB		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	บันไดทางขึ้นบันชี ชั้น 1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		✓		✓		✓	ถังไม่ติดเคมี
	หน้าห้องบัญชี		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓	✗	✓		✓		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
	ลานจอดรถมอเตอร์ไซด์		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	ป้อมยามด้านหลัง		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** TALAY ***	ทางเข้าด้านข้างห้อง Wedding		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		✓		✓		✓	ถังไม่ติดเคมี
	ทางเข้าครัว		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	ประตูหลังครัวด้านนอก		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** TALAY ***	ในครัว		FIRE BLANKET	1	✓		✓		✓		
	ข้างเครื่องนํ้า RO		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		✓		✓		✓	

Engineer Check By ก้องกนก
Date 25/11/68

EN Supervisor Check By Alt
Date 25/11/68

Chief Engineer Bo
Date

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 25/11/68

LOCATION		ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผาคลุมไฟ		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
FLOATING	Receiving (จุดรับของ)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (หน้าประตู)	1	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		✓		✓		✓	ถังไม่ลัดกลไก
	ห้องเบเกอร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		✓		✓		✓	ถังไม่ลัดกลไก
	หน้าห้องบาร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
	ประตูทางออกครัวเย็น	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
	ข้างครัวไฮดร(ข้างตู้ไฟ)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		✓		✓		✓	ถังไม่ลัดกลไก
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		✓		✓		✓	ถังไม่ลัดกลไก
*** FITNESS	หน้าด้านหลัง Counter Receipt	FIRE BLANKET/ผาคลุมไฟ	1	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 1)	1	✓		✓		✓		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 2)	1	✓		✓		✓		
	หน้าด้าน Fitness	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 3)	1	✓		✓		✓		
*** LOBBY ***	ออฟฟิศ Bell Boy	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	Front Office (ข้างตู้ไฟฟ้า)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	โรงรถคลับคาร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		✓		✓		✓	ถังไม่ลัดกลไก
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
	ป้อมยามหน้าเคอะแซนซ์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** COCONUT BAR ***	หน้าด้านข้างบาร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** PINE APPLE BAR ***	หน้าด้านข้างทางเดินด้านหลัง	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** NALINYA SPA ***	Reception	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	ทางเดินหน้าห้องนวด	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		✓		✓		✓	ถังไม่ลัดกลไก
** SALA SPA /สปาหน้า	ข้างหน้าห้องนวด	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		✓		✓		✓	ถังไม่ลัดกลไก
*** Heat Pump ***	A2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	B2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		

Engineer Check By ศิริพร
Date 25/11/68

EN Supervisor Check By ทศพร
Date 25/11/68

Chief Engineer ปวิ
Date

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 25/11/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** Heat Pump ***	C1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	C5		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** ห้องปั๊มน้ำ ***	S1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	S2		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	C1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	C2		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	C4		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
*** ห้องขาย ***			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
Aqua wing ตึก A	FLOOR 1	5159	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5164	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5170	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5160	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		5170	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	5259	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5264	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5270	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5260	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		5270	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5359	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5364	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5370	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5360	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		5370	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 1	5144	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5151	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5158	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าบันไดทางขึ้นชั้น2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าแผนผังบ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5151	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO2	1	✓		✓		✓		

Engineer Check By ก้องเกียรติ
Date 25/11/68

EN Supervisor Check By Atina
Date 25/11/68

Chief Engineer ก้องเกียรติ
Date

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 25/11/25

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
Aqua wing ตึก B		HEAT PUMP	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	5244	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5251	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5258	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		PABX	ถังเขียว BF2000	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5251	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	✓		✓		✓		
		หน้าแผนผังบ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5344	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5351	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5358	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		บันไดทางขึ้นอาคาร	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าแผนผังบ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้อง 5351	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	✓		✓		✓		
Aqua wing ตึก C	FLOOR 1	5130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5137	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5143	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 2	5230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5237	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5243	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	✓		✓		✓		
	FLOOR 3	5330	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5337	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		5343	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	✓		✓		✓		
WATER PARK		สระ Aqua wing	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		สระ POOL A	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		สระ POOL B	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		สระ POOL C	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		

Engineer Check By ก้องเกียรติ
Date 25/11/68

EN Supervisor Check By Alit
Date 25/11/68

Chief Engineer 68
Date

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 25/11/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
		สระสไลเดอร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		สระวอเตอร์เพลย์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
Manta ray		ข้างตูดบครีโบว์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		✓		✓		✓	ถังปลัดแก๊ส
		ออฟฟิศ FB	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		✓		✓		✓	ถังปลัดแก๊ส
		ข้างถังแก๊ส	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		✓		✓		✓	ถังปลัดแก๊ส
		ข้างถังแก๊ส	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		✓		✓		✓	ถังปลัดแก๊ส
Manta ray		ครัวโบว์หน้าเตา	FIRE BLANKET / ผัดลมไฟ	1	✓		✓		✓		
		Jelly Fish Bar	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
Kid's club		ประตูทางเข้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
			ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	✓		✓		✓		
HK OFFICE		Linin -หน้าทางเข้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
		หน้าห้องคุณแม่	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	✓		✓		✓		
HR OFFICE		ทางเข้า HR	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย	1	✓		✓		✓		
		ชั้น 2 TN	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย	1	✓		✓		✓		

FM EN 13

REV. 13.4.18

Engineer Check By.....
Date 25/11/68

EN Supervisor Check By.....
Date 25/11/68

Chief Engineer.....
Date.....



FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (ถังดับเพลิง) ประจำเดือน ธันวาคม 2568

ชนิดสารเคมี / ฝักคลุมไฟ	จำนวนถังดับเพลิง ทั้งหมด	สภาพดี (OK)	ส่งบรรจุ (Refill)	ส่งซ่อม (Repired)	หมดอายุ (Expired)	หมายเหตุ
ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	102	89	13			
ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย	18	12	6			
ถังดำคาร์บอน ๑ CO2	57	55	2			
FIRE BLANKET/ฝักคลุมไฟ	6	6				
ถังสแตนเลส	1	1				
รวม	184	163				

.....

EN Supervisor

วันที่ 29/12/25

.....

Chief Engineer

วันที่ 29/12/25

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 27/12/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ฝาดมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** A1 ***	FLOOR 1	1109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		1104	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	1209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		1204	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	1309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		1304	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
*** A2 ***	FLOOR 1	1114	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	1214	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	1314	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
*** A3 ***	FLOOR 1	หลัง Kid's club	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หลังฟิสเน็ด	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	2201	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		2205	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	2301	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		2305	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
*** C1 ***	FLOOR 1	3109	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1		/		/		/	607 ไร่ ๖๕๖๖
	FLOOR 2	3209	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	3309	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
		Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
*** C2 ***	FLOOR 1	3128	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าห้อง IT	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
		3123	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
		หน้าห้อง IT	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
		3228	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		

Engineer Check By นายจันทนพงศ์
Date 27/12/68

EN Supervisor Check By 0815
Date 27/12/68

Chief Engineer [Signature]
Date

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 27/12/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผาคลุมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
	FLOOR 2	หน้าห้องGM	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
		หน้าห้อง PABX	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
		3223	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
		หน้าห้องGM	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	3328	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		3323	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
		ทางขึ้นตาดฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
*** C3 ***	FLOOR 1	ข้าง Diving	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ข้าง Diving	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	หน้าห้องประชุม	ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหยBF 2000	1		/		/		/	607ไปวัดเคมี
		หน้าห้องประชุม	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	607ไปวัดเคมี
		5225	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	5325	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
*** C4 ***	FLOOR 1	5115	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	607ไปวัดเคมี
		5122	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	5215	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5222	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	5315	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5322	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
*** C5 ***	FLOOR 1	หน้าห้องไฟฟ้า	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	Pantry	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
		หน้าห้อง 5114	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** B1 ***	FLOOR 1	6105	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1		/		/		/	607ไปวัดเคมี
	FLOOR 2	6205	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	6305	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
*** B2 ***	FLOOR 1	6114	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	6214	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		
*** B2 ***	FLOOR 3	6314	ก๊าซคาร์บอน ๗ CO ₂	1	/		/		/		

Engineer Check By นายจันทพงศ์
Date 27/12/68

EN Supervisor Check By อ.วิเศษ
Date 27/12/68

Chief Engineer [Signature]
Date

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 26/12/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** B3 ***	FLOOR 1	6119	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 2	6219	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
	FLOOR 3	6319	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO ₂	1	/		/		/		
Staff Canteen**	ภายในห้องอาหาร		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
			FIRE BLANKET/ผัดลมไฟ	1	/		/		/		
	ภายนอก (บริเวณถังแก๊ส)		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	60 ไร่ อดเคมี
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		/		/		/	60 ไร่ อดเคมี
*** F Building ***	หน้าห้องปั๊มนํ้าดี		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	หน้าห้อง Generator		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	60 ไร่ อดเคมี
			ถังสแตนเลส ชนิดนํ้ายาโฟม	1	/		/		/		
	ในห้อง Generator		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ห้องอะไหล่เครื่องมือ		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	หน้าห้อง MDB		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ในห้อง MDB		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ออฟฟิศ FB		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	บันไดทางขึ้นบันชี ชั้น 1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		/		/		/	60 ไร่ อดเคมี
	หน้าห้องบัญชี		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
*** TALAY ***	ลานจอดรถมอเตอร์ไซด์		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1							
	ป้อมยามคานหลัง		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1							
	ทางเข้าด้านข้างห้อง Wedding		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	
	ทางเข้าครัว		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1							60 ไร่ อดเคมี
	ประตูหลังครัวด้านนอก		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** TALAY ***	ในครัว		FIRE BLANKET	1	/		/		/		
	ข้างเครื่องนํ้า RO		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	

Engineer Check By นว วัชรพงษ์
Date 26/12/68

EN Supervisor Check By อดิสรณ์
Date 26/12/68

Chief Engineer
Date

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 26/12/68

LOCATION		ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
FLOATING	Receiving (จุดรับของ)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (หน้าประตู)	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		/		/		/	บอไปอัดเคมี
	ห้องเบเกอร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		/		/		/	บอไปอัดเคมี
	หน้าห้องบาร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ประตูทางออกครัวเย็น	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ข้างครัวโฮว(ข้างตู้ไฟ)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	บอไปอัดเคมี
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		/		/		/	บอไปอัดเคมี
	ครัวไทย	FIRE BLANKET/ผัดลมไฟ	1	/		/		/		
	ครัวไทย	FIRE BLANKET/ผัดลมไฟ	1	/		/		/		
	ครัวร้อน	FIRE BLANKET/ผัดลมไฟ	1	/		/		/		
*** FITNESS	ผนังด้านหลังCounter Reception	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 1)	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 2)	1	/		/		/		
		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง (ถังที่ 3)	1	/		/		/		
	ห้องน้ำ Fitness	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** LOBBY ***	ออฟฟิศ Bell Boy	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	Front Office (ข้างตู้ไฟฟ้า)	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	โรงรถคลับคาร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	บอไปอัดเคมี
		ถังสีเขียว นํ้ายาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
	ป้อมยามหน้าเดอะแชนส์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** COCONUT BAR ***	ผนังด้านข้างบาร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** PINE APPLE BAR *	ผนังด้านข้างทางเดินด้านหลัง	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** NALINYA SPA ***	Reception	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	ทางเดินหน้าห้องนวด	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	บอไปอัดเคมี
** SALA SPA /สปาหน้า	ข้างผนังห้องน้ำ	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	บอไปอัดเคมี
*** Heat Pump ***	A2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	B2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		

Engineer Check By สมชาย งามวงศ์
Date 26/12/68

EN Supervisor Check By อริยพงษ์
Date 26/12/68

Chief Engineer [Signature]
Date

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 26/12/18

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ผัดลมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
*** Heat Pump ***	C1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	C5		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** ห้องปั๊มน้ำ ***	S1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	S2		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	C1		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	C2		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	C4		ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
*** ห้องขยะ ***			ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
Aqua wing ตึก A	FLOOR 1	5159	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5164	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5170	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5160	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	/		/		/		
		5170	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	/		/		/		
	FLOOR 2	5259	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5264	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5270	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5260	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	/		/		/		
		5270	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	/		/		/		
	FLOOR 3	5359	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5364	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5370	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5360	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	/		/		/		
		5370	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	/		/		/		
	FLOOR 1	5144	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5151	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5158	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าบันไดทางขึ้นชั้น2	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าแผนผังแม่บ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	/		/		/		
		หน้าห้อง 5151	ก๊าซคาร์บอน ๑ CO2	1	/		/		/		

Engineer Check By จักรพงษ์
Date 26/12/18

EN Supervisor Check By อริยวัฒน์
Date 26/12/18

Chief Engineer [Signature]
Date 26/12/18

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 25/12/68

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ฝาดมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
Aqua wing ตึก B		HEAT PUMP	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
	FLOOR 2	5244	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5251	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5258	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		PABX	ถังเขียว BF2000	1	/		/		/		
		หน้าห้อง 5251	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	1	/		/		/		
		หน้าแผนผังแม่บ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	1	/		/		/		
	FLOOR 3	5344	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5351	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5358	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		บันไดทางขึ้นตาดฟ้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าแผนผังแม่บ้าน	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	1	/		/		/		
Aqua wing ตึก C		หน้าห้อง 5351	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	1	/		/		/		
	FLOOR 1	5130	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5137	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5143	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	1	/		/		/		
	FLOOR 2	5230	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5237	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5243	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	1	/		/		/		
	FLOOR 3	5330	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5337	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		5343	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		ห้องไฟ	ก๊าซคาร์บอน ๓ CO2	1	/		/		/		
WATER PARK		สระ Aqua wing	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		สระ POOL A	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		สระ POOL B	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		สระ POOL C	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		

Engineer Check By จักรพงษ์
Date 25/12/68

EN Supervisor Check By อ.วิเศษ
Date 25/12/68

Chief Engineer ป.วิเศษ
Date

FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST (A)

Date 25/12/18

LOCATION			ชนิดเคมี	จำนวน (ถัง)	ผลตรวจสอบแรงดันถัง (PSI)		ตรวจสอบสภาพสารเคมีในถัง		สภาพถัง/ฝาดลุมไฟ		หมายเหตุ
					ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ปกติ	ไม่ปกติ	
		สระสไลเดอร์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		สระวอเตอร์เพลย์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
Manta ray		ข้างตู้รถครัวโชว์	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	บอไปอัดถัง
		ออฟฟิศ FB	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	เอาไปอัดถัง
		ข้างถังแก๊ส	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1		/		/		/	บอไปอัดถัง
		ข้างถังแก๊ส	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1		/		/		/	บอไปอัดถัง
Manta ray		ครัวโชว์หน้าเตา	FIRE BLANKET / ฝาดลุมไฟ	1	/		/		/		
		Jelly Fish Bar	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
Kid's club		ประตูทางเข้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
			ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย (NON CFC/BF 2000)	1	/		/		/		
HK OFFICE		Linin -หน้าทางเข้า	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
		หน้าห้องคุณแม่	ถังสีแดง ผงเคมีแห้ง	1	/		/		/		
HR OFFICE		ทางเข้า HR	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย	1	/		/		/		
		ชั้น 2 TN	ถังสีเขียว น้ำยาเหลวระเหย	1	/		/		/		

FM EN 13

REV. 13.4.18

Engineer Check By จักษพงษ์
Date 25/12/18

EN Supervisor Check By อธิโชค
Date 25/12/18

Chief Engineer [Signature]
Date

ภาคผนวกที่ 11

ปริมาณการใช้น้ำ

AQUA WING

ปริมาณการใช้ห้ำดี - ห้ำเสีย ประจำปี 2568

เดือน	ห้ำประปา	ห้ำเสีย
January	3,706	2,965
Febuary	3,469	2775
March	3,497	2,798
April	3,281	2624
May	2,492	1993
June	2,487	1989
July	3,133	2506
August	3,050	2440
September	2,325	1860
October	3,115	2492
November	2,415	1932
December	3,950	3160

