

ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน กรกฎาคม 2568

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สโตร์ 1	Foam	/	/	/		
	สโตร์ 2	BF	/	/	/		
	หน้าห้อง HR. 1	Foam	/	/	/		
	หน้าห้อง HR. 2	BF	/	/	/		
	ห้อง IT 1	BF	/	/	/		
	ห้อง IT 2	CO2	/	/	/		
	ห้องช่าง 1	Foam	/	/	/		
	ห้องช่าง 2	BF	/	/	/		
	ห้องบัญชี ชั้น2-1	Dry	/	/	/		
	ห้องบัญชี ชั้น2-2	BF	/	/	/		
	(FHC)หลังห้องประชุม1	CO2	/	/	/		
	Fire Pump 1	Dry					
	MDB /Gen.1	CO2					
	MDB /Gen.2	Dry					
	ปั๊ม รปภ.1	Dry	/	/	/		
	Kid club 1	BF	/	/	/		
	Fitness 1	CO2	/	/	/		
	Spa 1	BF	/	/	/		
	(FHC)หน้าห้องLinen 1	Dry	/	/	/		
	ห้องLinen 1	BF	/	/	/		
	ห้องHK.1	BF	/	/	/		
	ห้องHK.2	Foam	/	X	X		ถังหมด
	หลังห้องFitness 1	CO2	/	/	/		
	หลังห้องFitness 2	BF	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-1	Dry	/	/	/		
	(FHC)หลังRest.Bar 1	Dry	/	/	/		
	Main Kitchen 1	FireAde ²⁰⁰⁰	/	/	/		
	Main Kitchen 2	CO2	/	/	/		
	Main Kitchen 3	ผ้าคลุมไฟ	/	/	/		
	Main Kitchen 4	FOAM	/	/	/		ในห้องครัว
	Main Kitchen 5	BF2000	/	/	/		
	Main Kitchen 6	ผ้าคลุมไฟ	/	/	/		
	Office main K/C,Fb.	CO2	/	/	/		หลังหม้อก๋วยเตี๋ยว
	นอกครัวเมน 1	Foam	/	/	/		
	นอกครัวเมน 2	Dry	/	/	/		
	ทางเข้าครัวSea side 1	BF2000	/	/	/		
	ครัวSea side 1	ผ้าคลุมไฟ	/	/	/		
	ครัวSea side 2	CO2	/	/	/		
	ครัวSea side 3	FireAde ²⁰⁰⁰	/	/	/		
	ครัวSea side 4	Dry	/	/	/		
	ครัวSea side 5	FOAM	/	/	/		
	Pool Bar 1	BF	/	/	/		
	ใต้ตึก 7-1						
	ใต้ตึก 7-2						
	ใต้ตึก 6-1						
	ใต้ตึก 6-2						
	ใต้ตึก 4-1						



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน กรกฎาคม 2568

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Office Fo.	BF2000	/	/	/		
	Lobby(หน้าห้องนำ)	BF	/	/	/		
	(FHC)Lobby	Dry	/	/	/		
	(FHC)1201	Dry	/	/	/		
	1209	Dry	/	/	/		
	(FHC)1215	Dry	/	/	/		
	(FHC)1301	Dry	/	/	/		
	1309	Dry	/	/	/		
	(FHC)1315	Dry	/	/	/		
	(FHC)1401	Dry	/	/	/		
	1409	Dry	/	X	/		ถังชำรุด
	(FHC)1415	Dry	/	/	/		
	2101	BF2000	/	/	/		
	2103	BF2000	/	/	/		
	2105	BF2000	/	/	/		
	2201	Dry	/	/	/		
	2209	Dry	/	/	/		
	2108	BF2000	/	/	/		
	2111	BF2000	/	/	/		
	2210	Dry	/	/	/		
	2214	Dry	/	/	/		
	2113	Dry	/	/	/		
	2115	BF2000	/	/	/		
	2117	BF2000	/	/	/		
	2119	BF2000	/	/	/		
	2120	BF2000	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-2	Dry	/	/	/	ถังชำรุด	
	3231	Dry	/	/	/	ถังชำรุด	
	(FHC)3238	Dry	/	/	/		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-2	Dry	/	/	/		
	3216	Dry	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-3	Dry	/	/	/		
	3331	Dry	/	/	/		
	(FHC)3338	Dry	/	/	/		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-3	Dry	/	/	/		ถังชำรุด
	3316	Dry	/	/	/		
	(FHC)4101	Dry	/	/	/		
	4108	BF2000	/	/	/		
	(FHC)4111	Dry	/	/	/		
	(FHC)4201	Dry	/	/	/		
	4205	Dry	/	/	/		
	(FHC)4209	Dry	/	X	/		ถังชำรุด
	(FHC)4301	Dry	/	/	/		
	4305	Dry	/	/	/		
	5101	BF	/	/	/		
	5103	Dry	/	/	/		



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน กรกฎาคม 2568

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	(FHC)ตึก6-1-1	Dry	/	/	/		
	ตึก6-1-2	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-1-3	Dry	/	/	/		
	ตึก6-1-4	BF	/	/	/		
	ในแผนตึก(6115)	BF	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-2-1	Dry	/	/	/		
	ตึก6-2-2	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-2-3	Dry	/	/	/		
	ตึก6-2-4	BF	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-3-1	Dry	/	/	/		
	ตึก6-3-2	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-3-3	Dry	/	/	/		
	ตึก6-3-4	BF	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-1-1	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-1-2	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-1-3	BF 2000	/	/	/		
	ตึก7-1-4	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-1-5	Dry	/	/	/		
	ตึก7-1-6	Co2	/	/			
	(FHC)ตึก7-2-1	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-2-2	Dry	/	/	/		
	ตึก7-2-3	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-2-4	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-3-1	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-3-2	Dry	/	/	/		
	ตึก7-3-3	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-3-4	Dry	/	/	/		

FHC (Fire Hose Reel Cabunet) :

ตู้สายดับเพลิง



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน สิงหาคม 2568

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สโตร์ 1	Foam	/	/	/		
	สโตร์ 2	BP2000	/	/	/		
	หน้าห้อง HR. 1	Foam	/	/	/		
	หน้าห้อง HR. 2	BP2000	/	/	/		
	ห้อง IT 1						
	ห้อง IT 2						
	ห้องช่าง 1	Foam	/	/	/		
	ห้องช่าง 2	BP2000	/	/	/		
	ห้องบัญชี ชั้น2-1	BP2000	/	/	/		
	ห้องบัญชี ชั้น2-2	Dry	/	/	/		
	(FHC)หลังห้องประชุม1	Co2	/	/	/		
	Fire Pump 1	Dry	/	/	/		
	MDB /Gen.1	Co2	/	/	/		
	MDB /Gen.2	BP2000	/	/	/		
	ปั๊ม รปภ.1	Dry	/	/	/		
	Kid club 1	BP2000	/	/	/		
	Fitness 1						
	Spa 1	BP2000	/	/	/		
	(FHC)หน้าห้องLinen 1	Dry	/	/	/		
	ห้องLinen 1	BP2000	/	/	/	หมอก	
	ห้องHK.1	BP2000	/	/	/		
	ห้องHK.2	Foam	/	/	/		
	หลังห้องFitness 1						
	หลังห้องFitness 2						
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-1	Dry	/	/	/		
	(FHC)หลังRest.Bar 1	Dry	/	/	/		
	Main Kitchen 1	NonCFC	1ขวด	/	/		
	Main Kitchen 2	Co2	/	/	/		
	Main Kitchen 3	ผ้าคลุมไฟ		/	/		ในห้องครัว
	Main Kitchen 4	BP2000	/	/	/		
	Main Kitchen 5	Foam	/	/	/		
	Main Kitchen 6	ผ้าคลุมไฟ		/	/		หลังหมอก้วยเตี้ย
	Office main K/C,Fb.	Co2	/	/	/		
	นอกครัวเมน 1	Foam	/	/	/		
	นอกครัวเมน 2	Dry	/	/	/		
	ทางเข้าครัวSea side 1	BP2000	/	/	/		
	ครัวSea side 1	ผ้าคลุมไฟ		/	/		
	ครัวSea side 2	Co2	/	/	/		
	ครัวSea side 3	NonCFC	/	/	/		
	ครัวSea side 4	Dry	/	/	/		
	ครัวSea side 5	Foam	/	/	/		
	Pool Bar 1	BP2000	/	/	/		
	ใต้ตึก 7-1						
	ใต้ตึก 7-2						
	ใต้ตึก 6-1						
	ใต้ตึก 6-2						
	ใต้ตึก 4-1						



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน สิงหาคม 2568

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Office Fo.	BF8000	/	/	/		
	Lobby(หน้าห้องนำ)	BF2000	/	/	/		
	(FHC)Lobby	Dry	/	/	/		
	(FHC)1201	Dry	/	/	/		
	1209	Dry	/	/	/		
	(FHC)1215	Dry	/	/	/		
	(FHC)1301	Dry	/	/	/		
	1309	Dry	/	/	/		
	(FHC)1315	Dry	/	/	/		
	(FHC)1401	Dry	/	/	/		
	1409	Dry	/	/	/		
	(FHC)1415	Dry	/	/	/		
	2101	BF2000	/	/	/		
	2103	BF2000	/	/	/		
	2105	BF2000	/	/	/		
	2201	Dry	/	/	/		
	2209	Dry	/	/	/		
	2108	BF2000	/	/	/		
	2111	BF2000	/	/	/		
	2210	Dry	/	/	/		
	2214	Dry	/	/	/		
	2113	Dry	/	/	/		
	2115	BF2000	/	/	/		
	2117	BF2000	/	/	/		
	2119	non-CF2	/	/	/		
	2120	BF2000	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-2	Dry	/	/	/		
	3231	Dry	/	/	/		
	(FHC)3238	Dry	/	/	/		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-2	Dry	/	/	/		
	3216	Dry	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-3	Dry	/	/	/		
	3331	Dry	/	/	/		
	(FHC)3338	Dry	/	/	/		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-3	Dry	/	/	/		
	3316	Dry	/	/	/		
	(FHC)4101	Dry	/	/	/		
	4108	BF2000	/	/	/		
	(FHC)4111	Dry	/	/	/		
	(FHC)4201	Dry	/	/	/		
	4205	Dry	/	/	/		
	(FHC)4209	Dry	/	/	/		
	(FHC)4301	Dry	/	/	/		
	4305	Dry	/	/	/		
	5101	BF2000	/	/	/		
	5103	Dry	/	/	/		



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน สิงหาคม 2568

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	(FHC)ตึก6-1-1	Dry	/	/	/	พพกค	
	ตึก6-1-2	Dry	/	/	/	พพกค	
	(FHC)ตึก6-1-3	Dry	/	/	/	พพกค	
	ตึก6-1-4	BF2000	/	/	/	พพกค	
	ในแพนดี้(6115)	BF2000	/	/	/	พพกค	
	(FHC)ตึก6-2-1	Dry	/	/	/	พพกค	
	ตึก6-2-2	Dry	/	/	/	พพกค	
	(FHC)ตึก6-2-3	Dry	/	/	/	พพกค	
	ตึก6-2-4	BF2000	/	/	/	พพกค	
	(FHC)ตึก6-3-1	Dry	/	/	/	พพกค	
	ตึก6-3-2	Dry	/	/	/	พพกค	
	(FHC)ตึก6-3-3	Dry	/	/	/	พพกค	
	ตึก6-3-4	BF2000	/	/	/	พพกค	
	(FHC)ตึก7-1-1	Dry	/	/	/	พพกค	
	(FHC)ตึก7-1-2	BF2000	/	/	/	พพกค	
	(FHC)ตึก7-1-3	Dry	/	/	/	พพกค	
	ตึก7-1-4	Dry	/	/	/	พพกค	
	(FHC)ตึก7-1-5	Dry	/	/	/	พพกค	
	ตึก7-1-6	CO2	/	/	/	พพกค	
	(FHC)ตึก7-2-1	Dry	/	/	/	พพกค	
	(FHC)ตึก7-2-2	Dry	/	/	/	พพกค	
	ตึก7-2-3	Dry	/	/	/	พพกค	
	(FHC)ตึก7-2-4	Dry	/	/	/	พพกค	
	(FHC)ตึก7-3-1	Dry	/	/	/	พพกค	
	(FHC)ตึก7-3-2	Dry	/	/	/	พพกค	
	ตึก7-3-3	Dry	/	/	/	พพกค	
	(FHC)ตึก7-3-4	Dry	/	/	/	พพกค	
	(FHC)สพาน้ำขนาด 1	BF2000	/	/	/	พพกค	
	(FHC)สพาน้ำขนาด 2					พพกค	

FHC (Fire Hose Reel Cabunet) :

ตู้สายดับเพลิง



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน กันยายน 2568

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สโตร์ 1	Foam	✓	✓	✓		
	สโตร์ 2	BF	✓	✓	✓		
	หน้าห้อง HR. 1	Foam	✓	✓	✓		
	หน้าห้อง HR. 2	BF	✓	✓	✓		
	ห้อง IT 1	Co2	✓	✓			
	ห้อง IT 2	BF	✓	✓	✓		
	ห้องช่าง 1	Foam	✓	✓	✓		
	ห้องช่าง 2	BF	✓	✓	✓		
	ห้องบัญชี ชั้น2-1	BF	✓	✓	✓		
	ห้องบัญชี ชั้น2-2	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)หลังห้องประชุม1	Co2	✓	✓			
	Fire Pump 1	Dry	✓	✓	✓		
	MDB /Gen.1	Co2	✓	✓			
	MDB /Gen.2	BF	✓	✓	✓		
	ปั๊ม รปภ.1	Dry	✓	✓	✓		
	Kid club 1	BF	✓	✓	✓		
	Fitness 1	Co2	✓	✓			
	Spa 1	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)หน้าห้องLinen 1	Dry	✓	✓	✓		
	ห้องLinen 1	BF	✓	✓	✓		
	ห้องHK.1	Foam	✓	x	✓		ถังใกล้หมด
	ห้องHK.2	BF	✓	✓	✓		
	หลังห้องFitness 1	BF	✓	✓	✓	ถังใกล้หมด	
	หลังห้องFitness 2	Co2	✓	✓			
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-1	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)หลังRest.Bar 1	Dry	✓	✓	✓		
	Main Kitchen 1	Co2	✓	✓			
	Main Kitchen 2	FA	✓	✓	✓		
	Main Kitchen 3	ผ้าคลุมไฟ	✓	✓			ในห้องครัว
	Main Kitchen 4	Foam	✓	✓	✓		
	Main Kitchen 5	BF	✓	✓	✓		
	Main Kitchen 6	ผ้าคลุมไฟ		✓			หลังหม้อก๋วยเตี๋ยว
	Office main K/C,Fb.	Co2	✓	✓			
	นอกครัวเมน 1	Dry	✓	✓	✓		
	นอกครัวเมน 2	Foam	✓	✓	✓		
	ทางเข้าครัวSea-side 1	BF	✓	✓	✓		
	ครัวSea side 1	ผ้าคลุมไฟ	✓	✓			
	ครัวSea side 2	Co2	✓	✓			
	ครัวSea side 3	Fa	✓	✓	✓		
	ครัวSea side 4	Foam	✓	✓	✓		
	ครัวSea side 5	Dry	✓	✓	✓		
	Pool Bar 1	BF	✓	✓	✓		
	ใต้ตึก 7-1	-	-	-	-		
	ใต้ตึก 7-2	-	-	-	-		
	ใต้ตึก 6-1	BF					
	ใต้ตึก 6-2						
	ใต้ตึก 4-1	Dry	✓	x	✓		ถังใกล้หมด



ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกวียดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Office Fo.	BF	/	/	/		
	Lobby(หน้าห้องนำ)	BF	/	/	/		
	(FHC)Lobby	Dry	/	/	/		
	(FHC)1201	Dry	/	/	/		
	1209	Dry	/	/	/		
	(FHC)1215	Dry	/	/	/		
	(FHC)1301	Dry	/	/	/		
	1309	Dry	/	/	/		
	(FHC)1315	Dry	/	/	/		
	(FHC)1401	Dry	/	/	/		
	1409	Dry	/	X	/		ซ่อมถัง
	(FHC)1415	Dry	/	/	/		
	2101	BF	/	/	/		
	2103	BF	/	/	/		
	2105	BF	/	/	/		
	2201	Dry	/	/	/		
	2209	Dry	/	/	/		
	2108	BF	/	/	/		
	2111	BF	/	/	/		
	2210	Dry	/	/	/		
	2214	Dry	/	/	/		
	2113	Dry	/	/	/		
	2115	BF	/	/	/		
	2117	BF	/	/	/		ถังแตก
	2119	BF	/	/	/		
	2120	BF	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-2	Dry	/	/	/		
	3231	Dry	/	/	/		
	(FHC)3238	Dry	/	/	/		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-2	Dry	/	/	/		
	3216	Dry	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-3	Dry	/	/	/		
	3331	Dry	/	/	/		
	(FHC)3338	Dry	/	/	/		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-3	Dry	/	/	/		
	3316	Dry	/	/	/		
	(FHC)4101	Dry	/	/	/		
	4108	BF	/	/	/		
	(FHC)4111	Dry	/	/	/		
	(FHC)4201	Dry	/	/	/		
	4205	Dry	/	/	/		
	(FHC)4209	Dry	/	X	/		ถัง
	(FHC)4301	Dry	/	/	/		
	4305	Dry	/	/	/		
	5101	BF	/	/	/		
	5103	Dry	/	X	/		ซ่อมถัง



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน กันยายน 2568

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	(FHC)ตึก6-1-1	Dry	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ	
	ตึก6-1-2	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)ตึก6-1-3	Dry	✓	✓	✓		
	ตึก6-1-4	BF	✓	✓	✓		
	ในแผนตึก(6115)	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)ตึก6-2-1	Dry	✓	✓	✓		
	ตึก6-2-2	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)ตึก6-2-3	Dry	✓	✓	✓		
	ตึก6-2-4	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)ตึก6-3-1	Dry	✓	✓	✓		
	ตึก6-3-2	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)ตึก6-3-3	Dry	✓	✓	✓		
	ตึก6-3-4	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)ตึก7-1-1	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)ตึก7-1-2	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)ตึก7-1-3	Dry	✓	✓	✓		
	ตึก7-1-4	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)ตึก7-1-5	Dry	✓	✓	✓		
	ตึก7-1-6	CO2	✓	✓			
	(FHC)ตึก7-2-1	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)ตึก7-2-2	Dry	✓	✓	✓		
	ตึก7-2-3	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)ตึก7-2-4	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)ตึก7-3-1	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)ตึก7-3-2	Dry	✓	✓	✓		
	ตึก7-3-3	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)ตึก7-3-4	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)สภาน้ำบาด 1	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)สภาน้ำบาด 2	BF	✓	✓	✓		

FHC (Fire Hose Reel Cabunet) :

ตู้สายดับเพลิง



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน ตุลาคม 2568

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สโตร์ 1	Foam	/	/	/	จันทพันธ์	
	สโตร์ 2	Bf2000	/	/	/		
	หน้าห้อง HR. 1	Bf2000	/	/	/		
	หน้าห้อง HR. 2	Foam	/	/	/		
	ห้อง IT 1	Bf2000	/	/	/		
	ห้อง IT 2	Co ²	/	/	/		
	ห้องข้าง 1	Bf2000	/	/	/		
	ห้องข้าง 2	Foam	/	/	/		
	ห้องบัญชี ชั้น2-1	Bf2000	/	/	/		
	ห้องบัญชี ชั้น2-2	Dry	/	/	/		
	(FHC)หลังห้องประชุม1	Co ²	/	/	/	จันทพันธ์	
	Fire Pump 1	Dry	/	/	/		
	MDB /Gen.1	Co ²	/	/	/		
	MDB /Gen.2	Bf2000	/	/	/		
	ปั๊ม รปภ.1	Dry	/	/	/		
	Kid club 1	Bf2000	/	/	/		
	Fitness 1	Co ²	/	/	/		
	Spa 1	Bf2000	/	/	/		
	(FHC)หน้าห้องLinen 1	Dry	/	/	/		
	ห้องLinen 1	Bf2000	/	/	/		
	ห้องHK.1	Bf2000	/	/	/	จันทพันธ์	
	ห้องHK.2	Foam	/	/	/		
	หลังห้องFitness 1	Bf2000	/	/	/		
	หลังห้องFitness 2	Co ²	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-1	Dry	/	/	/		
	(FHC)หลังRest.Bar 1	Dry	/	/	/		
	Main Kitchen 1	FA-2000	/	/	/		
	Main Kitchen 2	Co ²	/	/	/		
	Main Kitchen 3	ผ้าคลุมไฟ	/	/	/		ในห้องครัว
	Main Kitchen 4	Foam	/	/	/		
	Main Kitchen 5	Bf2000	/	/	/	จันทพันธ์	
	Main Kitchen 6	ผ้าคลุมไฟ	/	/	/		หลังหม้อก๋วยเตี๋ยว
	Office main K/C,Fb.	Co ²	/	/	/		
	นอกรั้วเมน 1	Dry	/	/	/		
	นอกรั้วเมน 2	Foam	/	/	/		
	ทางเข้าครัวSea side 1	Bf2000	/	/	/		
	ครัวSea side 1	ผ้าคลุมไฟ	/	/	/		
	ครัวSea side 2	Co ²	/	/	/		
	ครัวSea side 3	FA-2000	/	/	/		
	ครัวSea side 4	Dry	/	/	/		
	ครัวSea side 5	Foam	/	/	/	จันทพันธ์	
	Pool Bar 1	Bf2000	/	/	/		
	ไต้ตึก 7-1						
	ไต้ตึก 7-2						
	ไต้ตึก 6-1						
	ไต้ตึก 6-2						
	ไต้ตึก 4-1						



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน ตุลาคม 2568

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	(FHC)ตึก6-1-1 ₁	Dry	/	/	/		
	ตึก6-1-2	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-1-3	Dry	/	/	/		
	ตึก6-1-4 ₁₇	Bp2000	/	/	/		
	ในแผนตึก(6115)	Bp2000	/	/	/	จันทมนต์	
	(FHC)ตึก6-2-1	Dry	/	/	/		
	ตึก6-2-2 ₇	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-2-3 ₁₂	Dry	/	/	/		
	ตึก6-2-4 ₁₆	Bp2000	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-3-1	Dry	/	/	/		
	ตึก6-3-2	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-3-3	Dry	/	/	/		
	ตึก6-3-4	Bp2000	/	/	/	จันทมนต์	
	(FHC)ตึก7-1-1	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-1-2	Bp2000	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-1-3	Dry	/	/	/		
	ตึก7-1-4	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-1-5	Dry	/	/	/		
	ตึก7-1-6	Co2	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-2-1	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-2-2	Dry	/	/	/	จันทมนต์	
	ตึก7-2-3	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-2-4	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-3-1	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-3-2	Dry	/	/	/		
	ตึก7-3-3	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-3-4	Dry	/	/	/		
	(FHC)สภาน้ำบาด 1						
	(FHC)สภาน้ำบาด 2						

FHC (Fire Hose Reel Cabunet) :

ตู้สายดับเพลิง



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน พฤศจิกายน 2568

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
11/11/68	สโตร์ 1	Foam	/	/	/		
	สโตร์ 2	BF	/	/	/		
	หน้าห้อง HR. 1	Foam	/	/	/		
	หน้าห้อง HR. 2	AP	/	/	/		
	ห้อง IT 1	BF2000	/	/	/		
	ห้อง IT 2	Co2	/	/	/		
	ห้องช่าง 1	BF2000	/	/	/		
	ห้องช่าง 2	Foam	/	/	/		
	ห้องบัญชี ชั้น2-1	Dry	/	/	/		
	ห้องบัญชี ชั้น2-2	BF2000	/	/	/		
	(FHC)หลังห้องประชุม1	Co2	/	/	/		
	Fire Pump 1	Dry	/	/	/		
	MDB /Gen.1	BF2000	/	/	/		
	MDB /Gen.2	Co2	/	/	/		
	ปั๊ม รปภ.1	Dry	/	/	/		
	Kid.club 1	BF2000	/	/	/		
	Fitness 1	Co2	/	/	/		
	Spa 1	BF2000	/	/	/		
	(FHC)หน้าห้องLinen 1	Dry	/	/	/		
	ห้องLinen 1	BF2000	/	/	/		
	ห้องHK.1	BF2000	/	/	/		
	ห้องHK.2	Foam	/	/	/		
	หลังห้องFitness 1	BF2000	/	/	/		
	หลังห้องFitness 2	Co2	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-1	Dry	/	/	/		
	(FHC)หลังRest.Bar 1	Dry	/	/	/		
	Main Kitchen 1	Foam	/	/	/		
	Main Kitchen 2	BF2000	/	/	/		
	Main Kitchen 3	ผ้าคลุมไฟ		/			ในห้องครัว
	Main Kitchen 4	NonCFL	/	/	/		
	Main Kitchen 5	Co2	/	/	/		
	Main Kitchen 6	ผ้าคลุมไฟ		/			หลังหม้อก๋วยเตี๋ยว
	Office main K/C,Fb.	Co2	/	/	/		
	นอกครัวเมน 1	Dry	/	/	/		
	นอกครัวเมน 2	Foam	/	/	/		
	ทางเข้าครัวSea side 1	BF2000	/	/	/		
	ครัวSea side 1	ผ้าคลุมไฟ		/			
	ครัวSea side 2	Co2	/	/	/		
	ครัวSea side 3	PA 2000	/	/	/		
	ครัวSea side 4	Dry	/	/	/		
	ครัวSea side 5	Foam	/	/	/		
	Pool Bar 1	BF2000	/	/	/		
	ใต้ตึก 7-1						
	ใต้ตึก 7-2						
	ใต้ตึก 6-1						
	ใต้ตึก 6-2						
	ใต้ตึก 4-1						



เดือน พฤศจิกายน.2568

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Office Fo.	BF200	/	/	/		
	Lobby(หน้าห้องนำ)	BF200	/	/	/		
	(FHC)Lobby	Dry	/	/	/		
	(FHC)1201	Dry	/	/	/		
	1209	Dry	/	/	/		
	(FHC)1215	Dry	/	/	/		
	(FHC)1301	Dry	/	/	/		
	1309	Dry	/	/	/		
	(FHC)1315	Dry	/	/	/		
	(FHC)1401	Dry	/	/	/		
	1409	Dry	/	/	/		
	(FHC)1415	Dry	/	/	/		
	2101	BF2000	/	/	/		
	2103	BF2000	/	/	/		
	2105	BF2000	/	/	/		
	2201	Dry	/	/	/		
	2209	Dry	/	/	/		
	2108	BF2000	/	/	/		
	2111	BF2000	/	/	/		
	2210	Dry	/	/	/		
	2214	Dry	/	/	/		
	2113	BF2000 Dry	/	/	/		
	2115	BF2000	/	/	/		
	2117	BF2000	/	/	/		
	2119	BF2000	/	/	/		
	2120	BF2000	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-2	Dry	/	/	/		
	3231	Dry	/	/	/		
	(FHC)3238	Dry	/	/	/		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-2	Dry	/	/	/		
	3216	Dry	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-3	Dry	/	/	/		
	3331	Dry	/	/	/		
	(FHC)3338	Dry	/	/	/		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-3	Dry	/	/	/		
	3316	Dry	/	/	/		
	(FHC)4101	Dry	/	/	/		
	4108	BF2000	/	/	/		
	(FHC)4111	Dry	/	/	/		
	(FHC)4201	Dry	/	/	/		
	4205	Dry	/	/	/		
	(FHC)4209	Dry	/	/	/		
	(FHC)4301	Dry	/	/	/		
	4305	Dry	/	/	/		
	5101	BF2000	/	/	/		
	5103	Dry	/	/	/		



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน พฤศจิกายน 2568

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	(FHC)ตึก6-1-1	Dry	/	/	/		
	ตึก6-1-2	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-1-3	Dry	/	/	/		
	ตึก6-1-4	BF2000	/	/	/		
	ในแผนตึก(6115)	BF2000	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-2-1	Dry	/	/	/		
	ตึก6-2-2	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-2-3	Dry	/	/	/		
	ตึก6-2-4	BF2000	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-3-1	Dry	/	/	/		
	ตึก6-3-2	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-3-3	Dry	/	/	/		
	ตึก6-3-4	BF2000	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-1-1	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-1-2	BF2000	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-1-3	Dry	/	/	/		
	ตึก7-1-4	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-1-5	Dry	/	/	/		
	ตึก7-1-6	CO2	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-2-1	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-2-2	Dry	/	/	/		
	ตึก7-2-3	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-2-4	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-3-1	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-3-2	Dry	/	/	/		
	ตึก7-3-3	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-3-4	Dry	/	/	/		
	(FHC)สภาน้ำบาด 1	BF2000	/	/	/		
	(FHC)สภาน้ำบาด 2	BF2000	/	/	/		

FHC (Fire Hose Reel Cabunet) :

ตู้สายดับเพลิง



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน ธันวาคม 2568

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
05/12/68	สโตร์ 1	Foam	/	/	/		
✓	สโตร์ 2	BF2000	/	/	/		
✓	หน้าห้อง HR. 1	Foam	/	/	/		
✓	หน้าห้อง HR. 2	BF2000	/	/	/		
✓	ห้อง IT 1	BF2000	/	/	/		
✓	ห้อง IT 2	Co2	/	/	/		
✓	ห้องช่าง 1	BF2000	/	/	/		
✓	ห้องช่าง 2	Foam	/	/	/		
✓	ห้องบัญชี ชั้น2-1	Dry	/	/	/		
✓	ห้องบัญชี ชั้น2-2	BF2000	/	/	/		
✓	(FHC)หลังห้องประชุม1	Co2	/	/	/		
✓	Fire Pump 1	Dry	/	/	/		
✓	MDB /Gen.1	BF2000	/	/	/		
✓	MDB /Gen.2	Co2	/	/	/		
✓	ปั๊ม รปภ.1	Dry	/	/	/		
✓	Kid club 1	BF2000	/	/	/	พพ	
✓	Fitness 1	Co2	/	/	/		
✓	Spa 1	BF2000	/	/	/		
✓	(FHC)หน้าห้องLinen 1	Dry	/	/	/		
✓	ห้องLinen 1	BF2000	/	/	/		
✓	ห้องHK.1	BF2000	/	/	/		
✓	ห้องHK.2	Foam	/	/	/		
✓	หลังห้องFitness 1	BF2000	/	/	/		
✓	หลังห้องFitness 2	Co2	/	/	/		
✓	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-1	Dry	/	/	/		
✓	(FHC)หลังRest.Bar 1	Dry	/	/	/		
✓	Main Kitchen 1	FA2000	/	/	/		
✓	Main Kitchen 2	Co2	/	/	/		
✓	Main Kitchen 3	ผ้าคลุมไฟ		/			ในห้องครัว
✓	Main Kitchen 4	BF2000	/	/	/		
✓	Main Kitchen 5	Foam	/	/	/		
✓	Main Kitchen 6	ผ้าคลุมไฟ		/			หลังหม้อก๋วยเตี๋ยว
✓	Office main K/C,Fb.	Co2	/	/	/		
✓	นอกครัวเมน 1	Dry	/	/	/		
✓	นอกครัวเมน 2	Foam	/	/	/		
✓	ทางเข้าครัวSea-side 1	BF2000	/	/	/		
✓	ครัวSea side 1	ผ้าคลุมไฟ		/			
✓	ครัวSea side 2	FA2000	/	/	/		
✓	ครัวSea side 3	Co2	/	/	/		
✓	ครัวSea side 4	Dry	/	/	/		
✓	ครัวSea side 5	Foam	/	/	/		
✓	Pool Bar 1	BF2000					
	ใต้ตึก 7-1						
	ใต้ตึก 7-2						
	ใต้ตึก 6-1						
	ใต้ตึก 6-2						
✓	ใต้ตึก 4-1	Dry	X	✓	/		



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน ธันวาคม 2568

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
03/12/68	(FHC)ตึก6-1-1	Dry	/	/	/	✓	
ท	ตึก6-1-2	Dry	/	/	/		
ท	(FHC)ตึก6-1-3	Dry	/	/	/		
ท	ตึก6-1-4	BF2000	/	/	/		
ท	ในแผนตึก(6115)	BF2000	/	/	/		
ท	(FHC)ตึก6-2-1	Dry	/	/	/		
ท	ตึก6-2-2	Dry	/	/	/		
ท	(FHC)ตึก6-2-3	Dry	/	/	/		
ท	ตึก6-2-4	BF2000	/	/	/		
ท	(FHC)ตึก6-3-1	Dry	/	/	/		
ท	ตึก6-3-2	Dry	/	/	/		
ท	(FHC)ตึก6-3-3	Dry	/	/	/		
ท	ตึก6-3-4	BF2000	/	/	/		แห้ง
ท	(FHC)ตึก7-1-1	Dry	/	/	/		
ท	(FHC)ตึก7-1-2	Dry	/	/	/		
ท	(FHC)ตึก7-1-3	BF2000	/	/	/		
ท	ตึก7-1-4	Dry	/	/	/		
ท	(FHC)ตึก7-1-5	Dry	/	/	/		
ท	ตึก7-1-6	CO2	/	/	/		
ท	(FHC)ตึก7-2-1	Dry	/	/	/		
ท	(FHC)ตึก7-2-2	Dry	/	/	/		
ท	ตึก7-2-3	Dry	/	/	/		
ท	(FHC)ตึก7-2-4	Dry	/	/	/		
ท	(FHC)ตึก7-3-1	Dry	/	/	/		
ท	(FHC)ตึก7-3-2	Dry	/	/	/		
ท	ตึก7-3-3	Dry	/	/	/		
ท	(FHC)ตึก7-3-4	Dry	/	/	/		
ท	(FHC)สภาน้ำหนาด 1	BF 2000	/	/	/		
ท	(FHC)สภาน้ำหนาด 2	BF 2000	/	/	/		

FHC (Fire Hose Reel Cabunet) :

ตู้สายดับเพลิง



Monthly Check List Emergency Light

เดือน กรกฎาคม 2568

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	ห้องนำชายLobby	✓	✓	✓	สว.ศักดิ์ ฉัตรพจน์	
	ห้องนำหญิงLobby	✓	✓	✓		
	Lobby 1	✓	✓	✓		
	Lobby 2	✓	✓	✓		
	Fo.1	✓	✓	✓		
	บันได Lobby 1	✓	✓	✓		
	1-2-1	✓	✓	✓		
	1-2-2	✓	✓	✓		
	บันไดหนีไฟ 1-2	✓	✓	✓		
	1-3-1	✓	✓	✓		
	1-3-2	✓	✓	✓		
	บันได 1-3	✓	✓	✓		
	1-4-1	✓	✓	✓		
	1-4-2	✓	✓	✓		
	บันได 1-4	✓	✓	✓		
	7-1-1	✓	✓	✓		
	7-1-2	✓	✓	✓		
	7-1-3	✓	✓	✓		
	7-1-4	✓	✓	✓		
	7-1-5	✓	✓	✓		
	7-2-1	✓	✓	✓		
	7-2-2	✓	✓	✓		
	7-2-3	✓	✓	✓		
	7-2-4	✓	✓	✓		
	7-2-5	✓	✓	✓		
	7-3-1	✓	✓	✓		
	7-3-2	✓	✓	✓		
	7-3-3	✓	✓	✓		
	7-3-4	✓	✓	✓		
	7-3-5	✓	✓	✓		
	6-1-1	✓	✓	✓		
	6-1-2	✓	✓	✓		
	6-1-3	✓	✓	✓		
	6-1-4	✓	✓	✓		
	6-1-5	✓	✓	✓		
	6-2-1	✓	✓	✓		
	6-2-2	✓	✓	✓		
	6-2-3	✓	✓	✓		
	6-2-4	✓	✓	✓		
	6-2-5	✓	✓	✓		
	6-2-6	✓	✓	✓		
	6-3-1	✓	✓	✓		
	6-3-2	✓	✓	✓		
	6-3-3	✓	✓	✓		
	6-3-4	✓	✓	✓		
	6-3-5	✓	✓	✓		
	6-3-6	✓	✓	✓		



Monthly Check List Emergency Light

เดือน กรกฎาคม 2568

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	ক্রমেন 1	/	/	/	ไฟส่องสว่าง	
	ক্রমেন 2	/	/	/		
	ห้องอาหาร 1	/	/	/		
	ห้องอาหาร 2	/	/	/		
	หลัง Main Bar 1	/	/	/		
	Res.Center	/	/	/		
	ห้องน้ำชายตึก 3-1	/	/	/		
	ห้องน้ำหญิงตึก 3-1	/	/	/		
	ตึก 4-1-1	/	/	/		
	ตึก 4-1-2	/	/	/		
	ตึก 4-1-3	/	/	/		
	วิลล่า 4-1-4	/	/	/		
	ตึก 4-2-1	/	/	/		
	ตึก 4-2-2	/	/	/		
	ตึก 4-2-3	/	/	/		
	วิลล่า 4-2-4	/	/	/		
	ตึก 4-3-1	/	/	/		
	ตึก 4-3-2	/	/	/		
	ตึก 4-3-3	/	/	/		
	ตึกลิฟต์ 3-2-1	/	/	/		
	ตึกครัว 3-2-2	/	/	/		
	ตึกสปา 3-2-3	/	/	/		
	ตึกลิฟต์ 3-3-1	/	/	/	มีระตึก ดำงของ	
	ตึกครัว 3-3-2	/	/	/		
	ตึกสปา 3-3-3	/	/	/		
	บันได(ตึกลิฟต์) 3-1	/	/	/		
	บันได(ตึกลิฟต์) 3-2	/	/	/		
	บันได(ตึกครัว) 3-1	/	/	/		
	บันได(ตึกครัว) 3-2	/	/	/		
	บันได(ตึกสปา) 3-1	/	/	/		
	บันได(ตึกสปา) 3-2	/	/	/		
	หน้าลิฟต์ 3-1	/	/	/		
	2102	/	/	/		
	2104	/	/	/		
	2108	/	/	/		
	2111	/	/	/		
	2203	/	/	/		
	2205	/	/	/		
	2207	/	/	/		
	2212	/	/	/		
	ห้องช่าง	/	/	/		
	5101	/	/	/		
	5103	/	/	/		
	MDB	/	/	/		
	Fire Pump	/	/	/		
	Kid Club	/	/	/		
	Fitness	/	/	/		
	Beach Bar	/	/	/		
	ห้องอาหาร Sea side	/	/	/		
	ครัว Sea side 1	/	/	/		
	ครัว Sea side 2	/	/	/		



Monthly Check List Emergency Light

เดือน สิงหาคม 2568

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	ห้องน้ำชายLobby	/	/	/	พื้นที่	
	ห้องน้ำหญิงLobby	/	/	/		
	Lobby 1	/	/	/		
	Lobby 2	/	/	/		
	Fo.1	/	/	/		
	บันได Lobby 1	/	/	/		
	1-2-1 ๑๖	/	/	/		
	1-2-2 11	/	/	/		
	บันไดหนีไฟ 1-2	/	/	/		
	1-3-1	/	/	/		
	1-3-2	/	/	/		
	บันได 1-3	/	/	/		
	1-4-1	/	/	/		
	1-4-2	/	/	/		
	บันได 1-4	/	/	/	พื้นที่	
	7-1-1	X	X	X		
	7-1-2	/	/	/		
	7-1-3	/	/	/		
	7-1-4	/	/	/		
	7-1-5	/	/	/		
	7-2-1	/	/	/		
	7-2-2	/	/	/		
	7-2-3	/	/	/		
	7-2-4	/	/	/		
	7-2-5	/	/	/	พื้นที่	
	7-3-1	/	/	/		
	7-3-2	X	X	X		
	7-3-3	/	/	/		
	7-3-4	/	/	/		
	6-1-1	/	/	/	พื้นที่	
	6-1-2	/	/	/		
	6-1-3	/	/	/		
	6-1-4	/	/	/		
	6-1-5	/	/	/		
	6-2-1	/	/	/		
	6-2-2	/	/	/		
	6-2-3	/	/	/		
	6-2-4	/	/	/		
	6-2-5	/	/	/		
	6-2-6	/	/	/		
	6-3-1	/	/	/		
	6-3-2	/	/	/		
	6-3-3	/	/	/		
	6-3-4	/	/	/		
	6-3-5	/	/	/		
	6-3-6	/	/	/		



Monthly Check List Emergency Light

เดือน สิงหาคม 2568
หมายเหตุ

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	
	ครั้เมน 1	/	/	/	เจ้าหน้าที่	
	ครั้เมน 2	/	/	/		
	ห้องอาหาร 1	/	/	/		
	ห้องอาหาร 2	/	/	/		
	หลังMain Bar 1	/	/	/		
	Res.Center	/	/	/		
	ห้องน้ำชายตึก 3-1	/	/	/		
	ห้องน้ำหญิงตึก 3-1	/	/	/	เจ้าหน้าที่	
	ตึก4-1-1	/	/	/		
	ตึก4-1-2	/	/	/		
	ตึก4-1-3	/	/	/		
	วิลล่า 4-1-4	/	/	/		
	ตึก4-2-1	/	/	/		
	ตึก4-2-2	/	/	/		
	ตึก4-2-3	/	/	/	เจ้าหน้าที่	
	วิลล่า 4-2-4	X	X	X		
	ตึก4-3-1	/	/	/		
	ตึก4-3-2	/	/	/		
	ตึก4-3-3	/	/	/		
	ตึกลิฟต์ 3-2-1	/	/	/		
	ตึกครัว 3-2-2	/	/	/	เจ้าหน้าที่	
	ตึกสปา 3-2-3	/	/	/		
	ตึกลิฟต์ 3-3-1	/	/	/		
	ตึกครัว 3-3-2	/	/	/		
	ตึกสปา 3-3-3	/	/	/		
	บันได(ตึกลิฟต์) 3-1	/	/	/		
	บันได(ตึกลิฟต์) 3-2	/	/	/	เจ้าหน้าที่	
	บันได(ตึกครัว) 3-1	/	/	/		
	บันได(ตึกครัว) 3-2	/	/	/		
	บันได(ตึกสปา) 3-1	/	/	/		
	บันได(ตึกสปา) 3-2	/	/	/		
	หน้าลิฟต์ 3-1	/	/	/		
	2102	/	/	/	เจ้าหน้าที่	
	2104	/	/	/		
	2108	/	/	/		
	2111	/	/	/		
	2203	/	/	/		
	2205	/	/	/		
	2207	/	/	/	เจ้าหน้าที่	
	2212	/	/	/		
	ห้องช่าง	/	/	/		
	5101	/	/	/		
	5103	/	/	/		
	MDB	/	/	/	เจ้าหน้าที่	
	Fire Pump	/	/	/		
	Kid Club	/	/	/		
	Fitness	/	/	/		
	Beach Bar	/	/	/		
	ห้องอาหารSea side	/	/	/		
	ครัวSea side 1	/	/	/	เจ้าหน้าที่	
	ครัวSea side 2	/	/	/		



Monthly Check List Emergency Light

เดือน กันยายน 2568

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	ห้องนำชายLobby	/	/	/	เส้นตัดดี	
	ห้องนำหญิงLobby	/	/	/		
	Lobby 1	/	/	/		
	Lobby 2	/	/	/		
	Fo.1	/	/	/		
	บันได Lobby 1	/	/	/		
	1-2-1	/	/	/		
	1-2-2	/	/	/		
	บันไดหนีไฟ 1-2	/	/	/		
	1-3-1	/	/	/		
	1-3-2	/	/	/		
	บันได 1-3	/	/	/		
	1-4-1	/	/	/		
	1-4-2	/	/	/		
	บันได 1-4	/	/	/		
	7-1-1	X	/	X		ทะลุพื้น
	7-1-2	/	/	/		
	7-1-3	/	/	/		
	7-1-4	/	/	/		
	7-1-5	/	/	/		
	7-2-1	/	/	/		
	7-2-2	/	/	/		
	7-2-3	/	/	/		
	7-2-4	/	/	/		
	7-2-5	/	/	/		
	7-3-1	/	/	/		
	7-3-2	X	/	X		ทะลุพื้น
	7-3-3	/	/	/		
	7-3-4	/	/	/		
	7-3-5	/	/	/		
	6-1-1	/	/	/		
	6-1-2	/	/	/		
	6-1-3	/	/	/		
	6-1-4	/	/	/		
	6-1-5	/	/	/		
	6-2-1	/	/	/		
	6-2-2	/	X	/		มีควัน
	6-2-3	/	/	/		
	6-2-4	/	/	/		
	6-2-5	/	/	/		
	6-2-6	/	/	/		
	6-3-1	/	/	/		
	6-3-2	/	/	/		
	6-3-3	/	/	/		
	6-3-4	/	/	/		
	6-3-5	/	/	/		
	6-3-6	/	/	/		



Monthly Check List Emergency Light

เดือน กันยายน 2568

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	ক্রমেন 1	✓	✓	✓	✓	
	ক্রমেন 2	✓	✓	✓		
	ห้องอาหาร 1	✓	✓	✓		
	ห้องอาหาร 2	✓	✓	✓		
	หลัง Main Bar 1	-	-	-		ไม่พร้อมใช้งาน, หลอดไฟไม่พว
	Res.Center	✓	✓	✓		
	ห้องน้ำชายตึก 3-1	✓	✓	✓		
	ห้องน้ำหญิงตึก 3-1	✓	✓	✓		
	ตึก 4-1-1	✓	✓	✓		
	ตึก 4-1-2	✓	✓	✓		
	ตึก 4-1-3	✓	✓	✓	✓	
	วิลล่า 4-1-4	✓	✓	✓		
	ตึก 4-2-1	✓	✓	✓		
	ตึก 4-2-2	✓	✓	✓		
	ตึก 4-2-3	✓	✓	✓		
	วิลล่า 4-2-4	✓	✓	✓		
	ตึก 4-3-1	✓	✓	✓		
	ตึก 4-3-2	✓	✓	✓		
	ตึก 4-3-3	✓	✗	✓		เปลี่ยน
	ตึกลิฟต์ 3-2-1	✓	✓	✓	✓	
	ตึกครัว 3-2-2	✓	✓	✓		
	ตึกสปา 3-2-3	✓	✓	✓		
	ตึกลิฟต์ 3-3-1	✓	✓	✓		
	ตึกครัว 3-3-2	✓	✓	✓		
	ตึกสปา 3-3-3	✓	✓	✓		
	บันได(ตึกลิฟต์) 3-1	✓	✓	✓		
	บันได(ตึกลิฟต์) 3-2	✓	✓	✓		
	บันได(ตึกครัว) 3-1	✓	✓	✓		
	บันได(ตึกครัว) 3-2	✓	✓	✓		
	บันได(ตึกสปา) 3-1	✓	✓	✓	✓	
	บันได(ตึกสปา) 3-2	✓	✓	✓		
	หน้าลิฟต์ 3-1	✓	✓	✓		
	2102	✓	✓	✓		
	2104	✓	✓	✓		
	2108	✓	✓	✓		
	2111	✓	✓	✓		
	2203	✓	✓	✓		
	2205	✓	✓	✓		
	2207	✓	✓	✓		
	2212	✓	✓	✓	✓	
	ห้องช่าง	✓	✓	✓		
	5101	✓	✓	✓		
	5103	✓	✓	✓		
	MDB	✓	✓	✓		
	Fire Pump	✓	✓	✓		
	Kid Club	✓	✓	✓		
	Fitness	✓	✓	✓		
	Beach Bar	✓	✓	✓		
	ห้องอาหาร Sea side	✓	✓	✓		
	ครัว Sea side 1	✓	✓	✓	✓	
	ครัว Sea side 2	✓	✓	✓		



Monthly Check List Emergency Light

เดือน ตุลาคม 2568

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	ห้องน้ำชายLobby	/	/	/	70655	
	ห้องน้ำหญิงLobby	/	/	/		
	Lobby 1	/	/	/		
	Lobby 2	/	/	/		
	Fo.1	/	/	/		
	บันได Lobby 1	/	/	/		
	1-2-1	/	/	/		
	1-2-2	/	/	/		
	บันไดหนีไฟ 1-2	/	/	/		
	1-3-1	/	/	/		
	1-3-2	/	/	/	70655	
	บันได 1-3	/	/	/		
	1-4-1	/	/	/		
	1-4-2	/	/	/		
	บันได 1-4	/	/	/		
	7-1-1	/	/	/		
	7-1-2	/	/	/		
	7-1-3	/	/	/		
	7-1-4	/	/	/		
	7-1-5	/	/	/		
	7-2-1	/	/	/	70655	
	7-2-2	/	/	/		
	7-2-3	/	/	/		
	7-2-4	/	/	/		
	7-2-5	/	/	/		
	7-3-1	/	/	/		
	7-3-2	/	/	/		
	7-3-3	/	/	/		
	7-3-4	/	/	/		
	7-3-5	/	/	/		
	6-1-1	/	/	/	70655	
	6-1-2	/	/	/		
	6-1-3	/	/	/		
	6-1-4	/	/	/		
	6-1-5	/	/	/		
	6-2-1	/	/	/		
	6-2-2	/	/	/		
	6-2-3	/	/	/		
	6-2-4	/	/	/		
	6-2-5	/	/	/		
	6-2-6	/	/	/	70655	
	6-3-1	/	/	/		
	6-3-2	/	/	/		
	6-3-3	/	/	/		
	6-3-4	/	/	/		
	6-3-5	/	/	/		
	6-3-6	/	/	/		

Monthly Check List Emergency Light

เดือน ตุลาคม 2568

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	ক্রমেন 1	/	/	/		
	ক্রমেন 2	/	/	/		
	ห้องอาหาร 1	/	/	/		
	ห้องอาหาร 2	/	/	/		
	หลังMain Bar 1	/	/	/		
	Res.Center	/	/	/		
	ห้องน้ำชายตึก 3-1	/	/	/		
	ห้องน้ำหญิงตึก 3-1	/	/	/		
	ตึก4-1-1	/	/	/		
	ตึก4-1-2	/	/	/		
	ตึก4-1-3	/	/	/		
	วิลล่า 4-1-4	/	/	/		
	ตึก4-2-1	/	/	/		
	ตึก4-2-2	/	/	/		
	ตึก4-2-3	/	/	/		
	วิลล่า 4-2-4	/	/	/		
	ตึก4-3-1	/	/	/		
	ตึก4-3-2	/	/	/		
	ตึก4-3-3	X	X	X	รณชัย	
	ตึกลิฟต์ 3-2-1	/	/	/		
	ตึกครัว 3-2-2	/	/	/		
	ตึกสปา 3-2-3	/	/	/		
	ตึกลิฟต์ 3-3-1	/	/	/		
	ตึกครัว 3-3-2	/	/	/		
	ตึกสปา 3-3-3	/	/	/		
	บันได(ตึกลิฟต์) 3-1	/	/	/		
	บันได(ตึกลิฟต์) 3-2	/	/	/		
	บันได(ตึกครัว) 3-1	/	/	/		
	บันได(ตึกครัว) 3-2	/	/	/		
	บันได(ตึกสปา) 3-1	/	/	/		
	บันได(ตึกสปา) 3-2	/	/	/		
	หน้าลิฟต์ 3-1	/	/	/		
	2102	/	/	/		
	2104	/	/	/		
	2108	/	/	/		
	2111	/	/	/		
	2203	/	/	/		
	2205	/	/	/		
	2207	/	/	/		
	2212	/	/	/		
	ห้องช่าง	/	/	/	รณชัย	
	5101	/	/	/		
	5103	/	/	/		
	MDB	/	/	/		
	Fire Pump	/	/	/		
	Kid Club	/	/	/		
	Fitness	/	/	/		
	Beach Bar	/	/	/		
	ห้องอาหารSea side	/	/	/		
	ครัวSea side 1	/	/	/		
	ครัวSea side 2	/	/	/		



Monthly Check List Emergency Light

เดือนพฤศจิกายน 2568

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	ห้องนำชายLobby	✓	✓	✓		
	ห้องนำหญิงLobby	✓	✓	✓		
	Lobby 1	✓	✓	✓		
	Lobby 2	✓	✓	✓		
	Fo.1	✓	✓	✓		
	บันได Lobby 1	✓	✓	✓		
	1-2-1	✓	✓	✓		
	1-2-2	✓	✓	✓		
	บันไดหนีไฟ 1-2	✓	✓	✓		
	1-3-1	✓	✓	✓		
	1-3-2	✓	✓	✓		
	บันได 1-3	✓	✓	✓		
	1-4-1	✓	✓	✓		
	1-4-2	✓	✓	✓		
	บันได 1-4	✓	✓	✓		
	7-1-1	✓	✓	✓		
	7-1-2	✓	✓	✓		
	7-1-3	✓	✓	✓		
	7-1-4	✓	✓	✓		
	7-1-5	✓	✓	✓		
	7-2-1	✓	✓	✓		
	7-2-2	✓	✓	✓		
	7-2-3	✓	✓	✓		
	7-2-4	✓	✓	✓		
	7-2-5	✓	✓	✓		
	7-3-1	✓	✓	✓		
	7-3-2	✗	✗	✗		รอซ่อม
	7-3-3	✓	✓	✓		
	7-3-4	✓	✓	✓		
	7-3-5	✓	✓	✓		
	6-1-1	✓	✓	✓		
	6-1-2	✓	✓	✓		
	6-1-3	✗	✓	✗		รอซ่อม
	6-1-4	✗/✓	✓	✗/✓		
	6-1-5	✓	✓	✓		
	6-2-1	✓	✓	✓		
	6-2-2	✓	✓	✓		
	6-2-3	✓	✓	✓		
	6-2-4	✓	✓	✓		
	6-2-5	✓	✓	✓		
	6-2-6	✓	✓	✓		
	6-3-1	✓	✓	✓		
	6-3-2	✓	✓	✓		
	6-3-3	✓	✓	✓		
	6-3-4	✓	✓	✓		
	6-3-5	✓	✓	✓		
	6-3-6	✓	✓	✓		



Monthly Check List Emergency Light

เดือนพฤศจิกายน 2568

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	ครั้มน 1	✓	✓	✓		
	ครั้มน 2	✓	✓	✓		
	ห้องอาหาร 1	✓	✓	✓		
	ห้องอาหาร 2	✓	✓	✓		
	หลังMain Bar 1	✓	✓	✓		
	Res.Center	✓	✓	✓		
	ห้องน้ำชาวดึก 3-1	X	✓	X		กระพริบ
	ห้องน้ำหญิงดึก 3-1	✓	✓	✓		
	ดึก4-1-1	✓	✓	✓		
	ดึก4-1-2	✓	✓	✓		
	ดึก4-1-3	✓	✓	✓		
	วิลล่า 4-1-4	✓	✓	✓		
	ดึก4-2-1	✓	✓	✓		
	ดึก4-2-2	✓	✓	✓		
	ดึก4-2-3	✓	✓	✓		
	วิลล่า 4-2-4	✓	✓	✓		
	ดึก4-3-1	✓	✓	✓		
	ดึก4-3-2	✓	✓	✓		
	ดึก4-3-3	X	X	X		กะพริบ
	ดึกลิฟต์ 3-2-1	✓	✓	✓		
	ดึกครัว 3-2-2	✓	✓	✓		
	ดึกสปา 3-2-3	✓	✓	✓		
	ดึกลิฟต์ 3-3-1	✓	✓	✓		
	ดึกครัว 3-3-2	✓	✓	✓		
	ดึกสปา 3-3-3	✓	✓	✓		
	บันได(ดึกลิฟต์) 3-1	✓	✓	✓		
	บันได(ดึกลิฟต์) 3-2	✓	✓	✓		
	บันได(ดึกครัว) 3-1	✓	✓	✓		
	บันได(ดึกครัว) 3-2	✓	✓	✓		
	บันได(ดึกสปา) 3-1	✓	✓	✓		
	บันได(ดึกสปา) 3-2	✓	✓	✓		
	หน้าลิฟต์ 3-1	✓	✓	✓		
	2102	✓	✓	✓		
	2104	✓	✓	✓		
	2108	✓	✓	✓		
	2111	✓	✓	✓		
	2203	✓	✓	✓		
	2205	✓	✓	✓		
	2207	✓	✓	✓		
	2212	✓	✓	✓		
	ห้องช่าง	✓	✓	✓		ไฟ
	5101	✓	✓	✓		
	5103	✓	✓	✓		
	MDB	✓	✓	✓		
	Fire Pump	✓	✓	✓		
	Kid Club	✓	✓	✓		
	Fitness	✓	✓	✓		
	Beach Bar	✓	✓	✓		
	ห้องอาหารSea side	✓	✓	✓		
	ครัวSea side 1	✓	✓	✓		
	ครัวSea side 2	✓	✓	✓		



Monthly Check List Emergency Light

เดือนธันวาคม 2568

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
7/12/68	ห้องนำชายLobby	/	/	/	[Signature]	
7/12/68	ห้องนำหญิงLobby	/	/	/		
7/12/68	Lobby 1	/	/	/		
7/12/68	Lobby 2	/	/	/		
9/12/68	Fo.1	/	/	/		
21/12/68	บันได Lobby 1	/	/	/		
3/12/68	1-2-1	/	/	/		
7/12/68	1-2-2	/	/	/		
21/12/68	บันไดหนีไฟ 1-2	/	/	/		
21/12/68	1-3-1	/	/	/		
21/12/68	1-3-2	/	/	/		
21/12/68	บันได 1-3	/	/	/		
7/12/68	1-4-1	/	/	/		
7/12/68	1-4-2	/	/	/		
7/12/68	บันได 1-4	/	/	/		
21/12/68	7-1-1	/	/	/		
21/12/68	7-1-2	/	/	/		
3/12/68	7-1-3	/	/	/		
7/12/68	7-1-4	/	/	/		
7/12/68	7-1-5	/	/	/		
7/12/68	7-2-1	/	/	/		
7/12/68	7-2-2	/	/	/		
7/12/68	7-2-3	/	/	/		
7/12/68	7-2-4	/	/	/		
7/12/68	7-2-5	/	/	/		
9/12/68	7-3-1	/	/	/		
7/12/68	7-3-2	/	/	/		
3/12/68	7-3-3	/	/	X		กดปรับ/เปลี่ยน
7/12/68	7-3-4	/	/	/		
7/12/68	7-3-5	/	/	/		
7/12/68	6-1-1	/	/	/		
7/12/68	6-1-2	/	/	/		
7/12/68	6-1-3	/	/	X		กดปรับ/เปลี่ยน
7/12/68	6-1-4	/	/	X		กดปรับ/เปลี่ยน
7/12/68	6-1-5	/	/	/		
7/12/68	6-2-1	/	/	/		
7/12/68	6-2-2	/	/	/		
7/12/68	6-2-3	/	/	/		
7/12/68	6-2-4	/	/	/		
7/12/68	6-2-5	/	/	/		
7/12/68	6-2-6	/	/	/		
7/12/68	6-3-1	/	/	/		
7/12/68	6-3-2	/	/	/		
7/12/68	6-3-3	/	/	/		
7/12/68	6-3-4	/	/	/		
7/12/68	6-3-5	/	/	/		
7/12/68	6-3-6	/	/	/		

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	ครัมน 1	✓	✓	✓		
	ครัมน 2	✓	✓	✓		
	ห้องอาหาร 1	✓	✓	✓		
	ห้องอาหาร 2	✓	✓	✓		
	หลังMain Bar 1	✓	✓	✓		
	Res.Center	✓	✓	✓		
	ห้องน้าชายตึก 3-1	✓	✓	✓		
	ห้องน้าหญิงตึก 3-1	✓	✓	✓		
	ตึก4-1-1	✓	✓	✓		
	ตึก4-1-2	✓	✓	✓		
	ตึก4-1-3	✓	✓	✓		
	วิลล่า 4-1-4	✓	✓	✓		
	ตึก4-2-1	✓	✓	✓		
	ตึก4-2-2	✓	✓	✓		
	ตึก4-2-3	✓	✓	✓		
	วิลล่า 4-2-4	✓	✓	✓		
	ตึก4-3-1	✓	✓	✓		
	ตึก4-3-2	✓	✓	✓		
	ตึก4-3-3	✗	✓	✗		เสีย
	ตึกลิฟต์ 3-2-1	✓	✓	✓		
	ตึกครัว 3-2-2	✓	✓	✓		
	ตึกสปา 3-2-3	✓	✓	✓		
	ตึกลิฟต์ 3-3-1	✓	✓	✓		
	ตึกครัว 3-3-2	✓	✓	✓		
	ตึกสปา 3-3-3	✓	✓	✓		
	บันได(ตึกลิฟต์) 3-1	✓	✓	✓		
	บันได(ตึกลิฟต์) 3-2	✓	✓	✓		
	บันได(ตึกครัว) 3-1	✓	✓	✓		
	บันได(ตึกครัว) 3-2	✓	✓	✓		
	บันได(ตึกสปา) 3-1	✓	✓	✓		
	บันได(ตึกสปา) 3-2	✓	✓	✓		
	หน้าลิฟต์ 3-1	✓	✓	✓		
	2102	✓	✓	✓		
	2104	✓	✓	✓		
	2108	✓	✓	✓		
	2111	✓	✓	✓		
	2203	✓	✓	✓		
	2205	✓	✓	✓		
	2207	✓	✓	✓		
	2212	✓	✓	✓		
	ห้องช่าง	✓	✓	✓		
	5101	✓	✓	✓		
	5103	✓	✓	✓		
	MDB	✓	✓	✓		
	Fire Pump	✓	✓	✓		
	Kid Club	✓	✓	✓		
	Fitness	✓	✓	✓		
	Beach Bar	✓	✓	✓		
	ห้องอาหารSea side	✓	✓	✓		
	ครัวSea side 1	✓	✓	✓		
	ครัวSea side 2	✓	✓	✓		