6.10 เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง/ไฟฉุกเฉิน/ป้ายทางหนีไฟ

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : .....

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING A

Sheet no.	1	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร A

○ Normal × Abnormal ≪ Repair to nomal use

Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	28/5/25	29/6/25	29/7/25	29/8/25	29/9/25	30/10/25	29/11/25	25/12/25
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	✓	×	×	✓	✓

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : .....

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING B

Sheet no.	2	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร B

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal use

Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	21/8/25	29/9/25	30/10/25	29/11/25	23/12/25
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	V	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

REMARK

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : .....

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING C

Sheet no.	3	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



Item	Standard Specification			○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal use			Month										
	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	29/8/25	29/9/25	30/10/25	29/11/25	29/12/25
	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

REMARK

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

Engineer

Manager


Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	
ESB ONE	ESB TWO / APEX THREE


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : .....

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING D

Sheet no.	4	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item





ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งอาคาร D

○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal use

Item	Standard Specification: Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month: 27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	29/8/25	29/9/25	30/10/25	29/11/25	25/12/25
ชั้นที่ 1		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 2		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 3		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 4		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 5		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	○	✓	✓	○	×

REMARK

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

Engineer

Manager

	APX-OP-MA-F-M-001
	Facility
	Monthly Check Sheet
	Facility / Operation
	Apex Group
	Fire Fighting System
	Tom's Workers CO.,LTD

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING E

Sheet no.	5	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร E

Picture Item	Item	Standard Specification Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	24/7/25	29/8/25	27/9/25	30/10/25	29/11/25	31/12/25
	ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร E	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
				4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Circle ○ Normal × Abnormal ≪ Repair to nomal use

REMARK

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

Engineer

Manager

	APX-OP-MA-F-M-001
	Facility
	Monthly Check Sheet
	Facility / Operation
	Apex Group
	Fire Fighting System
	Tom's Workers CO.,LTD

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025.....

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING F

Sheet no.	6	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

cture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร F

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal use

Item	Standard Specification					Period	Month											
	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method		27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	27/7/25	27/8/25	27/9/25	30/10/25	27/11/25	25/12/25
	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	⊘	⊘	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	∝	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.												

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

	APX-OP-MA-F-M-001
	Facility
	Monthly Check Sheet
	Facility / Operation
	Apex Group
	Fire Fighting System
	Tom's Workers CO.,LTD

ONE	ESB TWO	APEX THREE

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING G

Sheet no.	7	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแขวนผนังอาคาร G

Item	Standard Specification			○ Normal ✕ Abnormal ✍ Repair to nomal use			Month											
	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	29/8/25	29/9/25	30/10/25	29/11/25	15/12/25
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

Sheet no.	8	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : .....

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING H

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร H

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal use

Item	Standard Specification: Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month: 27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	29/8/25	27/9/25	30/10/25	29/11/25	23/12/25
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐


Sheet no.	9	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING I

Picture Item





ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร I

○ Normal ✕ Abnormal ⩙ Repair to nomal use

Item	Standard Specification: Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month: 27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	29/8/25	29/9/25	30/10/25	29/11/25	23/12/25
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิง หน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

Sheet no.	10	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING J

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร J

○ Normal ✕ Abnormal ✍ Repair to nomal use

Item	Standard Specification: Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month: 27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	27/8/25	29/9/25	30/10/25	29/11/25	29/12/25
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING K

Sheet no.	11	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร K

○ Normal × Abnormal ⚒ Repair to nomal use

Item	Standard Specification		NO.	Spec.	Method	Period	Month 27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	29/8/25	29/9/25	30/10/25	29/11/25	23/12/25
	Location	Zone No.																
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	⊘	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	⊘	⊘	⊘	×	×	×
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.												

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING L

Sheet no.	12	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร L

Item

ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
ชั้นที่ 4
ชั้นที่ 5

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal use

Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.

Month

NO.	27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	29/8/25	29/9/25	30/10/25	29/11/25	23/12/25
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025.....


FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING M

Sheet no.	13	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item







ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร M

○ Normal × Abnormal ✕ Repair to nomal use

Item	Standard Specification: Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month: 27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	27/8/25	29/9/25	30/10/25	29/11/25	23/12/25
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

REMARK

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING N

Sheet no.	14	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร N

○ Normal × Abnormal ✍ Repair to nomal use

Item	Standard Specification				Method	Period	Month											
	Location	Zone No.	NO.	Spec.			27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	29/8/25	29/9/25	30/10/25	29/11/25	23/12/25
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	⊗	⊗	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING O

Sheet no.	15	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item





ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร O

○ Normal × Abnormal ⊗ Repair to nomal use

Item	Standard Specification		NO.	Spec.	Method	Period	Month 27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	29/8/25	29/9/25	30/10/25	29/11/25	25/12/25
	Location	Zone No.																
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	⊗	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	⊗	X	X	X	X	X	X	X	X
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	Check by Technician
	Incharge by Chief Technician
	Inspected by Supervisor Technician
	Approve by Building Manager

REMARK

	Engineer
	Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	
ESB ONE ☐	ESB TWO ☐ / APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : ..2025.....

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING P

Sheet no.	16	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร P

○ Normal × Abnormal ✍ Repair to nomal use

Item	Standard Specification: Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month: 27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	21/8/25	21/9/25	30/10/25	29/11/25	28/12/25
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.											

REMARK

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

Sheet no.	17	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING Q

Picture Item







ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร Q

○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal use

Item	Standard Specification: Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month: 27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	27/8/25	29/9/25	30/10/25	29/11/25	31/12/25
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	○	○	○
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


FSB ONE	FSB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

Sheet no.	18	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025.....

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING R

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร R

○ Normal ✕ Abnormal ✍ Repair to nomal use

Item	Standard Specification		NO.	Spec.	Method	Period	Month 27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	29/8/25	29/9/25	30/10/25	29/11/25	29/12/25
	Location	Zone No.																
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

REMARK

Check by Technicia
Incharge by Chief Technicia
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	
ESB ONE ☐	ESB TWO ☐ / APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING S

Sheet no.	19	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร S

○ Normal ✕ Abnormal ✍ Repair to nomal use

Item	Standard Specification: Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month: 27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	29/8/25	29/9/25	30/10/25	29/11/25	23/12/25
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

REMARK

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section /, Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐

Sheet no.	20	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING T

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร T

○ Normal × Abnormal ✕ Repair to nomal use

Item	Standard Specification		NO.	Spec.	Method	Period	Month 27/1/25	27/2/25	27/3/25	27/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	27/8/25	29/9/25	30/10/25	29/11/25	25/12/25
	Location	Zonc No.																
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	


Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	
ESB ONE	ESB TWO / APEX THREE

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Emergency Lighting System Building A

Sheet no.	1	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



○ Normal ✕ Abnormal ⛐ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/25	24/2/25	24/3/25	26/4/25	25/5/25	26/6/25	24/07/25	21/08/25	25/09/25	27/10/26	28/11/26	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Month

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

APX-OP-MA-F-M-005
Facility
Monthly Check Sheet
Facility / Operation
Apex Group
Emergency Lighting System
Tom's Workers CO.,LTD

Sheet no.	2	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Emergency Lighting System Building B

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/25	24/2/25	24/3/25	26/4/25	25/5/25	26/6/25	27/07/25	21/08/25	25/09/25	24/10/25	23/11/25	23/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩙	⩙	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	⩙	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	⩙	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	⩙	⩙	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩙	⩙	⩙	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐


Sheet no.	3	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Emergency Lighting System Building C

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ✍ Repair to nomal

Standard Specification					
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

Month

27/11/25	27/12/25	29/1/25	26/2/25	25/3/25	26/4/25	27/05/25	21/06/25	25/07/25	29/08/25	23/9/25	23/10/25
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Emergency Lighting System Building D

Sheet no.	4	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



Standard Specification

○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/25	24/2/25	24/3/25	25/4/25	25/5/25	26/6/25	27/07/25	21/08/25	25/09/25	27/10/25	23/11/25	23/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician													ตุ๊ก
Incharge by Chief Technician													ภพ
Inspected by Supervisor Technician													
Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Emergency Lighting System Building E

Sheet no.	5	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	27/11/25	27/12/25	24/3/25	26/4/25	25/5/25	26/6/25	27/07/25	21/08/25	25/09/25	27/10/25	25/11/25	23/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Emergency Lighting System Building F

Sheet no.	6	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 24/11/25	27/12/25	22/1/25	26/4/25	25/5/25	26/6/25	29/07/25	21/08/25	25/09/25	24/10/25	28/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	✓
Incharge by Chief Technician	✓
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐


Sheet no.	7	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025.....

Emergency Lighting System Building G

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 27/1/25	27/2/25	27/3/25	26/4/25	25/5/25	26/6/25	21/07/25	21/08/25	25/09/25	27/10/25	25/11/25	23/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1+1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	⩓	⩓	⩓	X	X	X
				Check by Technician		✓											
				Incharge by Chief Technician		✓											
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Emergency Lighting System Building H

Sheet no.	8	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	27/1/25	27/2/25	24/3/25	24/4/25	25/5/25	26/6/25	27/07/25	01/08/25	25/09/25	29/10/25	29/11/25	31/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025


Emergency Lighting System Building I

Sheet no.	9	
Rev.No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	27/1/25	27/2/25	24/3/25	26/4/25	25/5/25	26/6/25	27/07/25	21/08/25	25/09/25	27/10/25	25/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	


Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	
ESB ONE	☐
ESB TWO	☐
APEX THREE	☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Emergency Lighting System Building J

Sheet no.	10	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item





Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.

○ Normal ✕ Abnormal ✍ Repair to nomal

Month

27/1/25	24/2/25	24/3/25	26/4/25	25/5/25	26/6/25	29/07/25	21/08/25	25/09/25	27/10/25	28/11/25	23/12/25
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	✝
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025


Emergency Lighting System Building K

Sheet no.	11	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/25	27/2/25	24/3/25	26/4/25	25/5/25	26/6/25	29/7/25	27/8/25	25/9/25	27/10/25	23/11/25	23/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	6	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	6	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025


Emergency Lighting System Building L

Sheet no.	12	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/11/25	27/12/25	24/1/25	26/2/25	25/3/25	26/4/25	29/05/25	24/06/25	25/07/25	27/08/25	23/09/25	25/10/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Emergency Lighting System Building M

Sheet no.	13	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 27/11/25	27/12/25	22/1/26	26/2/26	25/3/25	26/4/25	29/5/25	21/06/25	25/07/25	27/8/25	23/9/25	23/10/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician	1
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Emergency Lighting System Building N

Sheet no.	14	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item





○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	27/11/25	27/12/25	22/1/25	26/2/25	25/3/25	22/4/25	27/05/25	21/06/25	25/07/25	27/08/25	23/09/25	25/10/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
				Check by Technician		ทช											
				Incharge by Chief Technician		ชช											
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025


Emergency Lighting System Building O

Sheet no.	15	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

Picture Item





○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	27/1/25	27/2/25	24/3/25	26/4/25	25/5/25	26/6/25	29/7/25	01/8/25	05/9/25	27/10/25	28/11/25	28/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipmcnt Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Emergency Lighting System Building P

Sheet no.	16	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 27/11/25	27/12/25	22/1/26	26/1/26	25/2/26	26/3/26	30/04/26	11/04/26	25/05/26	27/6/26	23/7/26	25/8/26
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	6	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	6	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	6	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Arca	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Emergency Lighting System Building Q

Sheet no.	17	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	27/1/25	27/2/25	27/3/25	26/4/25	25/5/25	26/6/25	29/07/25	21/08/25	18/09/25	27/10/25	23/11/25	23/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.												

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Emergency Lighting System Building R

Sheet no.	18	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



Standard Specification

○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/25	28/2/25	24/3/25	26/4/25	25/5/25	26/6/25	27/07/25	21/08/25	25/09/25	27/10/25	23/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025


Emergency Lighting System Building S

Sheet no.	19	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 27/1/25	27/2/25	24/3/25	26/4/25	25/5/25	26/6/25	27/07/25	21/08/25	25/09/25	27/10/25	28/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
REMARK				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

Engineer	
Manager	


Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	
ESB ONE	☐
ESB TWO	☐
APEX TIREE	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Emergency Lighting System Building T

Sheet no.	20	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 27/11/25	24/12/25	24/1/25	26/01/26	25/6/25	26/6/25	29/07/25	21/08/25	25/09/25	27/10/25	25/11/25	23/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL.2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Exit Lighting System Building A

Sheet no.	1	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ⊠ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/25	26/2/25	27/3/25	30/4/25	27/5/25	28/6/25	29/07/25	21/08/25	25/09/25	24/10/25	25/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

REMARK

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

Engineer	
Manager	

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

Sheet no.	2	
Rev No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Exit Lighting System Building B

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

Picture Item





○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	28/1/25	26/2/25	28/3/25	30/4/25	27/5/25	28/6/25	29/7/25	21/08/25	25/09/25	27/10/25	28/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

APX-OP-MA-F-M-004	
Facility	
Monthly Check Sheet	
Facility / Operation	
Apex Group	
Exit Lighting System	
Tom's Workers CO.,LTD	


Sheet no.	3	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Exit Lighting System Building C

ONE | PSB TWO | APEX THREE





MARK

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/25	26/2/25	27/3/25	30/4/25	27/5/25	24/6/25	21/7/25	25/8/25	25/9/25	27/10/25	25/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

Engineer	
Manager	

	APX-OP-MA-F-M-004
	Facility
	Monthly Check Sheet
	Facility / Operation
	Apex Group
	Exit Lighting System
	Tom's Workers CO.,LTD

Sheet no.	4	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Exit Lighting System Building D

ONE | ESB TWO | APEX THREE

Standard Specification

○ Normal × Abnormal ⊠ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 24/1/25	24/2/25	24/3/25	30/4/25	29/5/25	24/6/25	29/7/25	31/8/25	25/9/25	27/10/25	28/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

EMARK

Engineer	
Manager	

APX-OP-MA-F-M-004
Facility
Monthly Check Sheet
Facility / Operation
Apex Group
Exit Lighting System
Tom's Workers CO.,LTD

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025


Exit Lighting System Building E

Sheet no.	5	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

ONE | FSB TWO | APEX THREE

ure Item





EMARK

Standard Specification | ○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal | Month

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/25	26/2/25	29/3/25	30/4/25	20/5/25	24/6/25	29/7/25	31/08/25	21/09/25	27/10/25	23/11/25	29/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	6	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE


Sheet no.	6	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Exit Lighting System Building F

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ⊗ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 24/1/25	26/2/25	26/3/25	30/4/25	29/5/25	24/6/25	29/7/25	27/8/25	24/9/25	27/10/25	28/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐


Sheet no.	7	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Exit Lighting System Building G

Picture Item





○ Normal × Abnormal ⊠ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
Location	Standard	NO.				24/6/25	26/7/25	29/8/25	30/9/25	29/10/25	24/11/25	29/12/25	29/01/26	25/02/26	25/03/26	27/04/26	28/05/26	25/06/26
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Exit Lighting System Building H

Sheet no.	8	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item





○ Normal × Abnormal ✕ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	.1 เดือน./ครั้ง.	
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
				Check by Technician		
				Incharge by Chief Technician		
				Inspected by Supervisor Technician		
				Approve by Building Manager		

REMARK

Engineer	
Manager	

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
laker	Tom's Workers CO.,LTD
laking date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐


Sheet no.	9	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025.....

Exit Lighting System Building I

Picture Item





○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month											
Location	Standard	NO.				24/1/25	24/2/25	24/3/25	24/4/25	24/5/25	24/6/25	24/7/25	21/08/25	25/09/25	27/10/25	28/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	

Sheet no.	10	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Exit Lighting System Building J

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

Picture Item





Standard Specification			○ Normal ✕ Abnormal ⩙ Repair to nomal			Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	28/1/25	28/2/25	25/3/25	30/4/25	27/5/25	28/6/25	29/07/25	21/08/25	25/09/25	24/10/25	28/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1.	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician		/	/	/	/	/	/						
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No. / Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

Sheet no.	11	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Exit Lighting System Building K

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

Picture Item





○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	28/1/25	06/2/25	20/2/25	30/3/25	09/5/25	26/6/25	29/07/25	21/08/25	25/09/25	29/10/25	28/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No. / Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	12	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Exit Lighting System Building L

RSB ONE ☐ RSB TWO ☐ APEX THREE ☐

Picture Item





○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 26/1/25	27/2/25	29/3/25	30/4/25	27/5/25	25/6/25	29/7/25	27/8/25	25/9/25	27/10/25	28/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No. / Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
laker	Tom's Workers CO.,LTD
laking date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE


Sheet no.	13	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Exit Lighting System Building M

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	28/1/25	02/2/25	28/3/25	30/4/25	27/5/25	27/6/25	29/7/25	21/8/25	25/9/25	29/10/25	25/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No. / Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	14	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025.....

Exit Lighting System Building N

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

Picture Item





○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	28/1/25	26/2/25	29/3/25	30/4/25	27/5/25	24/6/25	27/07/25	21/08/25	25/09/25	24/10/25	28/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No:/ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	15	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Exit Lighting System Building O

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

Picture Item





○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	26/11/25	26/12/25	26/1/26	30/1/26	27/2/26	24/4/25	29/5/25	26/8/25	25/9/25	27/10/25	28/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

oc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
quipment Classification	Facility
heet Type	Monthly Check Sheet
ection / Department	Facility / Operation
quipment No./ Area	Apex Group
quipment name	Exit Lighting System
aker	Tom's Workers CO.,LTD
aking date	


Sheet no.	16	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Exit Lighting System Building P

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐

Picture Item





○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	28/1/25	26/2/25	29/3/25	30/4/25	28/5/25	24/6/25	31/07/25	21/08/25	28/09/25	24/10/25	28/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

REMARK

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐


Sheet no.	17	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Exit Lighting System Building Q

Picture Item





Standard Specification			○ Normal ✕ Abnormal ⩙ Repair to nomal			Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	7/1/25	7/2/25	7/3/25	7/5/25	7/6/25	7/7/25	7/9/25	8/8/25	25/09/25	27/10/25	23/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	⩙	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	⩙	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	⩙	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	⩙	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	⩙	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	⩙	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	⩙	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	⩙	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	⩙	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	⩙	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	⩙	✕	✕	✕	✕	✕
				Check by Technician		✓											
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☐	☐


Sheet no.	18	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Exit Lighting System Building R

Picture Item





Standard Specification			○ Normal ✕ Abnormal ⩙ Repair to nomal			Month											
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	24/1/25	24/2/25	24/3/25	30/4/25	22/5/25	24/6/25	24/7/25	21/8/25	25/9/25	24/10/25	28/11/25	25/12/25
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
				Check by Technician													
				Incharge by Chief Technician													
				Inspected by Supervisor Technician													
				Approve by Building Manager													

REMARK

Engineer	
Manager	


Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Depairtment	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	
ESB ONE	ESB TWO / APEX THREE


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Exit Lighting System Building S

Sheet no.	19	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item





○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
				Check by Technician		
				Incharge by Chief Technician		
				Inspected by Supervisor Technician		
				Approve by Building Manager		

Month												
02/1/25	02/7/25	02/9/25	02/14/25	02/15/25	02/16/25	01/04/25	01/04/25	25/04/25	24/10/25	28/11/25	25/12/25	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-004
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Exit Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2025

Exit Lighting System Building T

Sheet no.	20	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item





○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Itcm.	Method	Period	Month
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-เข้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	
				Check by Technician		
				Incharge by Chief Technician		
				Inspected by Supervisor Technician		
				Approve by Building Manager		

REMARK

Engineer	
Manager	