

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารทิปโก้

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 118/1

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พระราม 6

แขวง/ตำบล : พญาไท

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 022736000

โทรสาร : 022736102

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 60758

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : แบบ อ.6 0163

ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายจักรพงษ์ วงษ์บุญรอด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ Julaporn ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ Aerated Submerged Biological Wastewater Treatment System

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอน

[X] อื่นๆ เครื่องกวน/ผสมสารสกัดชีวภาพ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เพื่อระบายสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สู่ตะกอนไปทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

7,967.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

5,455.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

5,731.300 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำไส้

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

อื่นๆ เครื่องกวน/ผสมสารสกัดชีวภาพ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...อาคารทิปโก้ทาวเวอร์... เลขที่ 118/1..... หมู่ที่-.....
 ซอย-..... ถนน พระราม 6..... แขวง/ตำบล พญาไท..... เขต/อำเภอ.....พญาไท.....
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ 02-273-6000..... โทรสาร.....02-273-6102.....
 มี คุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารพาณิชย์ให้เช่า

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือน กรกฎาคม.... พ.ศ. 2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....คุณจักรพงษ์.....วงษ์บุญรอด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Aerated Submerged Biological
 Wastewater Treatment System.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
600..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ผสมสารสกัดชีวภาพ

- ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ต่อระบายน้ำสาธารณะ.....
- (๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..สูบน้ำทิ้งไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,967.....หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,455.....ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,731.30....ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มีติดตั้ง.....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข-.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ก.ค. 68	189	208.00	194.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
2 ก.ค. 68	192	251.00	218.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
3 ก.ค. 68	189	221.00	180.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
4 ก.ค. 68	186	243.00	108.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
5 ก.ค. 68	174	106.00	106.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
6 ก.ค. 68	174	121.00	87.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
7 ก.ค. 68	189	221.00	169.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
8 ก.ค. 68	189	294.00	115.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
9 ก.ค. 68	189	260.00	107.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
10 ก.ค. 68	174	75.00	122.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
11 ก.ค. 68	192	234.00	181.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
12 ก.ค. 68	189	95.00	89.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
13 ก.ค. 68	195	88.00	82.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
14 ก.ค. 68	192	312.00	165.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	วุฒิพงส์
15 ก.ค. 68	189	268.00	143.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
16 ก.ค. 68	195	303.00	217.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
17 ก.ค. 68	192	301.00	173.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
18 ก.ค. 68	189	251.00	158.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
19 ก.ค. 68	174	94.00	79.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
20 ก.ค. 68	174	85.00	83.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
21 ก.ค. 68	189	233.00	160.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
22 ก.ค. 68	192	260.00	177.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
23 ก.ค. 68	192	246.00	166.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
24 ก.ค. 68	192	279.00	189.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
25 ก.ค. 68	189	248.00	168.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
26 ก.ค. 68	171	104.00	76.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
27 ก.ค. 68	174	140.00	84.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
28 ก.ค. 68	171	80.00	76.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
29 ก.ค. 68	189	269.00	166.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
30 ก.ค. 68	192	245.00	173.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
31 ก.ค. 68	192	239.00	194.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
5,007.00		5,455.00	3,631.30	0											

2,625.00

* ข้อมูลวันที่ 1/7/68 - 31/7/68

2,830.00

หมายเหตุ : คำนวณที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ก.ค. 68	96	79	63.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
2 ก.ค. 68	102	94	75.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
3 ก.ค. 68	99	96	76.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
4 ก.ค. 68	95	102	81.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
5 ก.ค. 68	98	7	5.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
6 ก.ค. 68	93	55	44.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
7 ก.ค. 68	117	94	75.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
8 ก.ค. 68	114	87	69.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
9 ก.ค. 68	105	96	76.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
10 ก.ค. 68	84	24	19.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
11 ก.ค. 68	96	56	44.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
12 ก.ค. 68	91	65	52.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
13 ก.ค. 68	83	58	46.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
14 ก.ค. 68	93	127	101.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
15 ก.ค. 68	96	111	88.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
16 ก.ค. 68	82	171	136.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย

17 ก.ค. 68	96	117	93.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
18 ก.ค. 68	95	106	84.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
19 ก.ค. 68	90	59	47.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
20 ก.ค. 68	81	55	44.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
21 ก.ค. 68	94	95	76.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
22 ก.ค. 68	97	100	80.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
23 ก.ค. 68	90	73	58.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
24 ก.ค. 68	110	110	88.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
25 ก.ค. 68	108	50	40.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
26 ก.ค. 68	94	7	5.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
27 ก.ค. 68	80	177	141.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
28 ก.ค. 68	90	57	45.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
29 ก.ค. 68	101	98	78.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
30 ก.ค. 68	95	120	96.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
31 ก.ค. 68	95	79	63.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล

รวม 2,960.00 2,625.00 2,100.00 8.40 Kg.

หมายเหตุ : คำนวณที่ค่าไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน


รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...อาคารทิปโก้ทาวเวอร์... เลขที่ 118/1..... หมู่ที่-.....
 ซอย-..... ถนน พระราม 6..... แขวง/ตำบล พญาไท..... เขต/อำเภอ.....พญาไท.....
 จังหวัด กรุงเทพฯ..... โทรศัพท์ 02-273-6000..... โทรสาร.....02-273-6102.....
 มี คุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารพาณิชย์ให้เช่า

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือน สิงหาคม.... พ.ศ. 2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.......... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....คุณจักรพงษ์...วงศ์บุญรอด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Aerated Submerged Biological
 Wastewater Treatment System.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
600..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24.... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ผสมสารสกัดชีวภาพ

- ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบน้ำทิ้งไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,034.....หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,985.....ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,931...ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มีติดตั้ง.....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ส.ค. 68	192	266.00	157.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
2 ส.ค. 68	171	146.00	76.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
3 ส.ค. 68	174	89.00	61.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
4 ส.ค. 68	186	241.00	146.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
5 ส.ค. 68	192	302.00	191.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
6 ส.ค. 68	189	255.00	197.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
7 ส.ค. 68	192	242.00	184.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
8 ส.ค. 68	189	290.00	185.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
9 ส.ค. 68	171	80.00	52.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
10 ส.ค. 68	171	187.00	88.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
11 ส.ค. 68	180	190.00	160.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
12 ส.ค. 68	171	78.00	110.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
13 ส.ค. 68	189	234.00	101.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
14 ส.ค. 68	186	240.00	168.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	วุฒิพงษ์
15 ส.ค. 68	186	255.00	164.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
16 ส.ค. 68	177	173.00	84.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
17 ส.ค. 68	174	224.00	90.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
18 ส.ค. 68	186	256.00	161.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

2

2,531.00 * ข้อมูลวันที่ 1/8/68 - 31/8/68

3,454.00 หมายเหตุ : คำนวณที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจัดบันทึกละเวลา

ค่าที่ไม่ตรงกับของศึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ใน ทุก กิจกรรม ของ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ส.ค. 68	96	87	69.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
2 ส.ค. 68	83	63	50.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
3 ส.ค. 68	80	41	32.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
4 ส.ค. 68	99	108	86.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
5 ส.ค. 68	103	121	96.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
6 ส.ค. 68	94	95	76.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
7 ส.ค. 68	97	27	21.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
8 ส.ค. 68	100	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
9 ส.ค. 68	89	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธนัตวี
10 ส.ค. 68	90	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
11 ส.ค. 68	86	43	34.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
12 ส.ค. 68	91	66	52.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
13 ส.ค. 68	97	409	327.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
14 ส.ค. 68	97	287	229.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
15 ส.ค. 68	97	106	84.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
16 ส.ค. 68	94	13	10.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
17 ส.ค. 68	80	56	44.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย

18 ส.ค. 68	97	104	83.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
19 ส.ค. 68	96	97	77.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
20 ส.ค. 68	95	96	76.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
21 ส.ค. 68	94	97	77.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
22 ส.ค. 68	96	77	61.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
23 ส.ค. 68	92	12	9.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
24 ส.ค. 68	71	50	40.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
25 ส.ค. 68	101	102	81.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
26 ส.ค. 68	96	83	66.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
27 ส.ค. 68	98	74	59.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
28 ส.ค. 68	97	77	61.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
29 ส.ค. 68	99	77	61.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
30 ส.ค. 68	90	13	10.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-
31 ส.ค. 68	85	50	40.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-

รวม 2,880.00 2,531.00 2,024.80 8.40 Kg.

หมายเหตุ : คำนวณที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...อาคารทิปโก้ทาวเวอร์... เลขที่ 118/1..... หมู่ที่-.....
 ซอย-..... ถนน พระราม 6..... แขวง/ตำบล พญาไท..... เขต/อำเภอ.....พญาไท.....
 จังหวัด กรุงเทพฯ..... โทรศัพท์ 02-273-6000..... โทรสาร.....02-273-6102.....
 มี คุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารพาณิชย์ให้เช่า

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือน กันยายน.... พ.ศ. 2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....คุณจักรพงษ์.....วงษ์บุญรอด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Aerated Submerged Biological
 Wastewater Treatment System.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
600..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24.... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ผสมสารสกัดชีวภาพ

- ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....
- (๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบน้ำทิ้งไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,951.....หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,697.....ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,519.70...ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มีติดตั้ง.....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ก.ย. 68	192	267.00	146.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
2 ก.ย. 68	192	250.00	147.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
3 ก.ย. 68	192	249.00	150.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
4 ก.ย. 68	195	243.00	165.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
5 ก.ย. 68	195	258.00	187.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
6 ก.ย. 68	177	88.00	77.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
7 ก.ย. 68	180	100.00	80.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
8 ก.ย. 68	195	208.00	151.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
9 ก.ย. 68	195	244.00	165.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
10 ก.ย. 68	198	273.00	180.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
11 ก.ย. 68	198	269.00	160.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
12 ก.ย. 68	195	214.00	192.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
13 ก.ย. 68	165	85.00	40.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
14 ก.ย. 68	177	82.00	80.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	วุฒิพงษ์
15 ก.ย. 68	192	208.00	100.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
16 ก.ย. 68	189	238.00	87.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
17 ก.ย. 68	192	260.00	140.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
18 ก.ย. 68	192	218.00	168.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ก.ย. 68	106	77	61.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
2 ก.ย. 68	100	73	58.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
3 ก.ย. 68	99	96	76.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
4 ก.ย. 68	99	79	63.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
5 ก.ย. 68	106	83	66.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธนัฎวี
6 ก.ย. 68	124	12	9.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
7 ก.ย. 68	86	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
8 ก.ย. 68	100	54	43.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
9 ก.ย. 68	102	127	101.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
10 ก.ย. 68	101	18	14.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
11 ก.ย. 68	102	136	108.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
12 ก.ย. 68	101	87	69.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
13 ก.ย. 68	97	47	37.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
14 ก.ย. 68	74	18	14.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
15 ก.ย. 68	99	66	52.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
16 ก.ย. 68	98	73	58.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
17 ก.ย. 68	97	74	59.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
18 ก.ย. 68	96	84	67.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย

19 ก.ย. 68	96	88	70.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
20 ก.ย. 68	91	62	49.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
21 ก.ย. 68	75	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
22 ก.ย. 68	98	102	81.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
23 ก.ย. 68	94	85	68.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
24 ก.ย. 68	97	104	83.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
25 ก.ย. 68	96	94	75.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
26 ก.ย. 68	99	76	60.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
27 ก.ย. 68	93	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
28 ก.ย. 68	85	63	50.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
29 ก.ย. 68	105	85	68.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
30 ก.ย. 68	98	104	83.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล

รวม 2,914.00 2,067.00 1,653.60 8.40 Kg.

หมายเหตุ : คำนวณที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารทิปโก้

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 118/1

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พระราม 6

แขวง/ตำบล : พญาไท

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 022736000

โทรสาร : 022736102

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 60758

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : แบบ อ.6 0163

ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ : วว/คด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายจักรพงษ์ วงษ์บุญรอด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ธนเทพย์ ๑ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ Aerated Submerged Biological Wastewater Treatment System

600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน

☒ อื่นๆ เครื่องกวน/ผสมสารสกัดชีวภาพ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สู่ตะกอนไปทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,052.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,530.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,274.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลำตัว [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- อื่นๆ เครื่องกวน/ผสมสารสกัดชีวภาพ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 6.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...อาคารทิปโก้ทาวเวอร์... เลขที่ 118/1..... หมู่ที่-.....
 ซอย-..... ถนน พระราม 6..... แขวง/ตำบล พญาไท..... เขต/อำเภอ.....พญาไท.....
 จังหวัด กรุงเทพฯ..... โทรศัพท์ 02-273-6000..... โทรสาร.....02-273-6102.....
 มี คุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารพาณิชย์ให้เช่า

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือน ตุลาคม... พ.ศ. 2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... M.  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....คุณจักรพงษ์.....วงษ์บุญรอด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Aerated Submerged Biological
 Wastewater Treatment System.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
600..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ผสมสารสกัดชีวภาพ

- ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....
- (๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบน้ำทิ้งไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,052.....หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,530.....ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,274.20....ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มีติดตั้ง.....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....6.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1															
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 ต.ค. 68	192	218.00	165.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
2 ต.ค. 68	192	252.00	168.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
3 ต.ค. 68	192	235.00	149.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
4 ต.ค. 68	177	135.00	65.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	4	-	นันทิกร
5 ต.ค. 68	174	121.00	84.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
6 ต.ค. 68	192	214.00	160.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
7 ต.ค. 68	189	256.00	170.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
8 ต.ค. 68	192	233.00	163.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
9 ต.ค. 68	189	219.00	170.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
10 ต.ค. 68	189	203.00	165.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
11 ต.ค. 68	174	93.00	80.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
12 ต.ค. 68	174	134.00	94.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
13 ต.ค. 68	180	85.00	90.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
14 ต.ค. 68	192	220.00	125.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	วุฒิพงศ์
15 ต.ค. 68	192	241.00	121.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
16 ต.ค. 68	192	201.00	150.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
17 ต.ค. 68	192	260.00	159.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
18 ต.ค. 68	174	120.00	73.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 1

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
19 ต.ค. 68	174	82.00	64.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
20 ต.ค. 68	192	155.00	148.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
21 ต.ค. 68	189	299.00	159.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
22 ต.ค. 68	189	244.00	176.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
23 ต.ค. 68	171	79.00	79.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
24 ต.ค. 68	183	220.00	128.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
25 ต.ค. 68	171	152.00	68.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
26 ต.ค. 68	171	102.00	88.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
27 ต.ค. 68	186	222.00	150.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
28 ต.ค. 68	192	255.00	155.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
29 ต.ค. 68	189	271.00	163.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
30 ต.ค. 68	189	331.00	161.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
31 ต.ค. 68	192	336.00	161.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

5,483.00

3,580.60

0

* ข้อมูลวันที่ 1/10/68 - 31/10/68

3,413.00 หมายเหตุ : คำนวณที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ใน ทุก กิจกรรม ของ ระบบ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ต.ค. 68	104	79	63.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
2 ต.ค. 68	96	76	60.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
3 ต.ค. 68	94	88	70.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
4 ต.ค. 68	93	10	8.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	2	-	นพดล
5 ต.ค. 68	94	52	41.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
6 ต.ค. 68	100	61	48.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
7 ต.ค. 68	98	103	82.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
8 ต.ค. 68	98	84	67.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
9 ต.ค. 68	95	59	47.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
10 ต.ค. 68	97	94	75.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
11 ต.ค. 68	88	67	53.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
12 ต.ค. 68	74	51	40.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
13 ต.ค. 68	98	56	44.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
14 ต.ค. 68	95	95	76.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
15 ต.ค. 68	97	75	60.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
16 ต.ค. 68	96	78	62.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
17 ต.ค. 68	87	94	75.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล

18 ต.ค. 68	86	17	13.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
19 ต.ค. 68	80	47	37.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
20 ต.ค. 68	98	119	95.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
21 ต.ค. 68	98	90	72.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
22 ต.ค. 68	97	94	75.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
23 ต.ค. 68	83	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
24 ต.ค. 68	99	131	104.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
25 ต.ค. 68	85	12	9.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
26 ต.ค. 68	79	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
27 ต.ค. 68	101	119	95.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
28 ต.ค. 68	94	87	69.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
29 ต.ค. 68	95	28	22.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
30 ต.ค. 68	97	79	63.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
31 ต.ค. 68	96	72	57.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล

รวม 2,892.00 2,117.00 1,693.60 8.40 Kg.

หมายเหตุ : คำนวณที่ค่าไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารทิปโก้

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 118/1

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พระราม 6

แขวง/ตำบล : พญาไท

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 022736000

โทรสาร : 022736102

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 60758

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : แบบ อ.6 0163

ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายจักรพงษ์ วงษ์บุญรอด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ Julapany L ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ Aerated Submerged Biological Wastewater Treatment System

600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สู่ตะกอนไปทั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,933.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,237.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,981.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตัว [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...อาคารทิปโก้ทาวเวอร์... เลขที่ 118/1..... หมู่ที่-.....
 ซอย-..... ถนน พระราม 6..... แขวง/ตำบล พญาไท..... เขต/อำเภอ.....พญาไท.....
 จังหวัด กรุงเทพฯ..... โทรศัพท์ 02-273-6000..... โทรสาร.....02-273-6102.....
 มี คุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารพาณิชย์ให้เช่า

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือน พฤศจิกายน... พ.ศ. 2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....*สุวิมลพร L*..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....คุณจักรพงษ์.....วงษ์บุญรอด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Aerated Submerged Biological
 Wastewater Treatment System.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
600..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ผสมสารสกัดชีวภาพ

- ☒ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบน้ำตะกอน ไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,933.....หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,237.....ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,981....ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มีติดตั้ง.....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 พ.ย. 68	171	79.00	65.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
2 พ.ย. 68	180	150.00	80.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
3 พ.ย. 68	189	211.00	150.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
4 พ.ย. 68	192	177.00	162.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
5 พ.ย. 68	189	230.00	168.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
6 พ.ย. 68	189	212.00	150.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
7 พ.ย. 68	192	256.00	166.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
8 พ.ย. 68	171	142.00	80.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
9 พ.ย. 68	177	99.00	64.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
10 พ.ย. 68	192	263.00	156.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
11 พ.ย. 68	192	245.00	167.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
12 พ.ย. 68	195	225.00	163.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
13 พ.ย. 68	192	228.00	155.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
14 พ.ย. 68	192	278.00	161.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	วุฒิพงศ์
15 พ.ย. 68	171	75.00	80.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
16 พ.ย. 68	171	126.00	64.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
17 พ.ย. 68	186	222.00	162.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
18 พ.ย. 68	192	241.00	164.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
19 พ.ย. 68	183	227.00	157.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
20 พ.ย. 68	189	161.00	164.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
21 พ.ย. 68	180	221.00	157.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
22 พ.ย. 68	195	91.00	59.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
23 พ.ย. 68	222	112.00	65.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
24 พ.ย. 68	228	213.00	156.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
25 พ.ย. 68	225	235.00	157.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
26 พ.ย. 68	228	231.00	152.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
27 พ.ย. 68	228	225.00	145.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
28 พ.ย. 68	228	183.00	141.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
29 พ.ย. 68	186	104.00	75.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
30 พ.ย. 68	105	158.00	80.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
5,190.00		5,180.00	3,579.00	()											

1,696.00

* ข้อมูลวันที่ 1/11/68 - 30/11/68

3,484.00

หมายเหตุ : คำนวณที่น้ำไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ใน ทุก กิจกรรม ของ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบายน้ำ ทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 พ.ย. 68	84	12	9.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
2 พ.ย. 68	80	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
3 พ.ย. 68	103	62	49.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
4 พ.ย. 68	92	44	35.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
5 พ.ย. 68	95	113	90.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
6 พ.ย. 68	96	82	65.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
7 พ.ย. 68	92	60	48.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
8 พ.ย. 68	94	12	9.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
9 พ.ย. 68	76	50	40.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
10 พ.ย. 68	101	88	70.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
11 พ.ย. 68	96	62	49.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
12 พ.ย. 68	95	58	46.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
13 พ.ย. 68	96	77	61.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
14 พ.ย. 68	94	96	76.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
15 พ.ย. 68	89	11	8.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
16 พ.ย. 68	79	53	42.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย

17 พ.ย. 68	94	81	64.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจชัย
18 พ.ย. 68	94	78	62.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจชัย
19 พ.ย. 68	95	75	60.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจชัย
20 พ.ย. 68	95	69	55.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจชัย
21 พ.ย. 68	99	71	56.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจชัย
22 พ.ย. 68	92	12	9.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจชัย
23 พ.ย. 68	69	64	51.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจชัย
24 พ.ย. 68	101	73	58.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจชัย
25 พ.ย. 68	90	56	44.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจชัย
26 พ.ย. 68	94	89	71.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจชัย
27 พ.ย. 68	93	58	46.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจชัย
28 พ.ย. 68	95	87	69.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจชัย
29 พ.ย. 68	84	11	8.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจชัย
30 พ.ย. 68	86	49	39.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจชัย

รวม 2,743.00 1,753.00 1,402.40 8.40 Kg.

หมายเหตุ : คำนวณที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารทิปโก้

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 118/1

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พระราม 6

แขวง/ตำบล : พญาไท

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 022736000

โทรสาร : 022736102

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 60758

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : แบบ อ.6 0163

ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายจักรพงษ์ วงษ์บุญรอด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ Aerated Submerged Biological Wastewater Treatment System

600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[X] อื่นๆ เครื่องกวน/ผสมสารสกัดชีวภาพ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตะกอนไปทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,662.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,364.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,107.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
อื่นๆ เครื่องกวน/ผสมสารสกัดชีวภาพ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 24.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...อาคารทิปโก้ทาวเวอร์... เลขที่ 118/1..... หมู่ที่-.....
 ซอย-..... ถนน พระราม 6..... แขวง/ตำบล พญาไท..... เขต/อำเภอ.....พญาไท.....
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ 02-273-6000..... โทรสาร.....02-273-6102.....
 มี คุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารพาณิชย์ให้เช่า

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

สำหรับ เดือน ธันวาคม.... พ.ศ. 2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

Signature ✓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....คุณจักรพงษ์.....วงษ์บุญรอด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Aerated Submerged Biological
 Wastewater Treatment System.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
600..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ผสมสารสกัดชีวภาพ

☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบน้ำทิ้งไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,662.....หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,364.....ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,107.20....ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) กิโลกรัม.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มีติดตั้ง.....

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....24.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ธ.ค. 68	117	217.00	182.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
2 ธ.ค. 68	123	226.00	150.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
3 ธ.ค. 68	123	222.00	126.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
4 ธ.ค. 68	120	163.00	130.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
5 ธ.ค. 68	108	134.00	45.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
6 ธ.ค. 68	105	78.00	54.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
7 ธ.ค. 68	105	148.00	66.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
8 ธ.ค. 68	114	225.00	130.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
9 ธ.ค. 68	117	206.00	120.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
10 ธ.ค. 68	141	182.00	146.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	12	-	นันทิกร
11 ธ.ค. 68	93	247.00	0.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
12 ธ.ค. 68	93	232.00	50.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
13 ธ.ค. 68	99	51.00	63.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
14 ธ.ค. 68	102	98.00	70.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	วุฒิพงศ์
15 ธ.ค. 68	144	230.00	163.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
16 ธ.ค. 68	255	235.00	150.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
17 ธ.ค. 68	255	237.00	156.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
18 ธ.ค. 68	222	236.00	168.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
19 ธ.ค. 68	195	229.00	146.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
20 ธ.ค. 68	174	93.00	70.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
21 ธ.ค. 68	105	87.00	72.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
22 ธ.ค. 68	210	272.00	156.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
23 ธ.ค. 68	216	241.00	168.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
24 ธ.ค. 68	216	199.00	156.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
25 ธ.ค. 68	213	218.00	164.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
26 ธ.ค. 68	216	221.00	65.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
27 ธ.ค. 68	207	92.00	72.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
28 ธ.ค. 68	207	78.00	71.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
29 ธ.ค. 68	189	160.00	99.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
30 ธ.ค. 68	183	191.00	101.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
31 ธ.ค. 68	174	50.00	53.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
4,941.00		5,498.00	3,374.40	0											

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้ง จาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ธ.ค. 68	96	37	29.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
2 ธ.ค. 68	76	108	86.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
3 ธ.ค. 68	94	89	71.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
4 ธ.ค. 68	93	103	82.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
5 ธ.ค. 68	87	56	44.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
6 ธ.ค. 68	90	57	45.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
7 ธ.ค. 68	78	69	55.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
8 ธ.ค. 68	94	139	111.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
9 ธ.ค. 68	95	76	60.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
10 ธ.ค. 68	66	31	24.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	12	-	ธวัชชัย
11 ธ.ค. 68	39	100	80.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
12 ธ.ค. 68	65	75	60.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
13 ธ.ค. 68	59	13	10.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปริญญ์
14 ธ.ค. 68	53	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
15 ธ.ค. 68	77	115	92.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
16 ธ.ค. 68	94	78	62.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล

17 ช.ค. 68	101	84	67.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
18 ช.ค. 68	100	60	48.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
19 ช.ค. 68	102	67	53.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
20 ช.ค. 68	93	72	57.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
21 ช.ค. 68	93	56	44.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
22 ช.ค. 68	104	99	79.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
23 ช.ค. 68	98	86	68.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
24 ช.ค. 68	105	79	63.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
25 ช.ค. 68	101	77	61.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
26 ช.ค. 68	100	87	69.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
27 ช.ค. 68	90	12	9.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
28 ช.ค. 68	87	52	41.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
29 ช.ค. 68	89	82	65.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
30 ช.ค. 68	100	54	43.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
31 ช.ค. 68	102	53	42.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล

รวม 2,721.00 2,166.00 1,732.80 8.40 Kg.

หมายเหตุ : คำนวณที่ น้ำที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจัดบันทึกคนละเวลา กัน