

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร สิริเรสซิเดนซ์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 24 สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 02-261-5335-6, 062-489-2545, 085-341-0753 e-mail : PM-SR-RS@plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังแยกตะกอน (ก่อนบำบัด) วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 07/07/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:20 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 1517 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 08-16/07/2568
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 17/07/2568
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] รหัสลูกค้า : JP 050-7-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|---------------------------------------|-----------|--|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH | - | Electrometric Method | - | 7.1 | - |
| BOD | mg/L | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method | 2.0 | 60 | - |
| Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 °C | 2.5 | 40 | - |
| Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0 | 6.0 | - |
| Total Coliform Bacteria ²⁾ | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.8 | >160,000 | - |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250


Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร สิริเรสซิเดนซ์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 24 สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 02-261-5335-6, 062-489-2545, 085-341-0753 e-mail : PM-SR-RS@plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังพักน้ำทิ้ง (หลังการบำบัด) วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 07/07/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:15 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 1518 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 08-16/07/2568
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 17/07/2568
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] รหัสลูกค้า : JP 050-7-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|---------------------------------------|-----------|--|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH | - | Electrometric Method | - | 7.2 | 5.5-9.0 |
| BOD | mg/L | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method | 2.0 | 17 | 30 |
| Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 °C | 2.5 | 19 | 40 |
| Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0 | <2.0 | 20 |
| Total Coliform Bacteria ²⁾ | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.8 | >160,000 | - |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโหม่) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250


โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร สิริเรสซิเดนซ์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 24 สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 02-261-5335-6, 062-489-2545, 085-341-0753 e-mail : PM-SR-RS@plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังแยกตะกอน (ก่อนบำบัด) วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/11/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:45 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 2777 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/11-02/12/2568
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/12/2568
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] รหัสลูกค้า : JP 050-3-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|---------------------------------------|-----------|--|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH | - | Electrometric Method | - | 6.9 | - |
| BOD | mg/L | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method | 2.0 | 69 | - |
| Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 °C | 2.5 | 51 | - |
| Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0 | <2.0 | - |
| Total Coliform Bacteria ²⁾ | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.8 | >160,000 | - |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร สิริเรสซิเดนซ์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 24 สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 02-261-5335-6, 062-489-2545, 085-341-0753 e-mail : PM-SR-RS@plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังพักน้ำทิ้ง (หลังการบำบัด) วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/11/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:35 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 2778 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/11-02/12/2568
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/12/2568
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] รหัสลูกค้า : JP 050-3-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|---------------------------------------|-----------|--|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH | - | Electrometric Method | - | 6.8 | 5.5-9.0 |
| BOD | mg/L | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method | 2.0 | 60 | 30 |
| Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 °C | 2.5 | 18 | 40 |
| Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0 | <2.0 | 20 |
| Total Coliform Bacteria ²⁾ | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique | 1.8 | 54,000 | - |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเทค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145