ภาคผนวกที่ 7

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1)

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/7/68	14691	62	49.6	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-		
2/7/68	14696	26	20.8	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-		
3/7/68	14702	19	15.2	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-		
4/7/68	14706	100	80	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-		
5/7/68	14712	93	74.4	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-		
6/7/68	14716	83	66.4	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-		
7/7/68	14722	74	63.2	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-		
8/7/68	14727	87	69.6	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-		
9/7/68	14733	88	70.4	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-		
10/7/68	14738	77	61.6	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-		
11/7/68	14744	85	68	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-		
12/7/68	14749	88	70.4	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-		
13/7/68	14755	143	114.4	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-		
14/7/68	14763	152	121.6	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-		
15/7/68	14769	144	115.2	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/7/68	14378	146	116.8	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	put
17/7/68	14384	143	114.4	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	put
18/7/68	14792	141	112.8	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
19/7/68	14797	137	109.6	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
20/7/68	14803	115	92	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
21/7/68	14809	113	90.4	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
22/7/68	14815	125	100	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
23/7/68	14820	111	88.8	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
24/7/68	14825	102	81.6	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	put
25/7/68	14830	117	93.6	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
26/7/68	14836	102	81.6	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
27/7/68	14840	133	106.4	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
28/7/68	14846	130	104	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
29/7/68	14849	120	96	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
30/7/68	14855	106	84.8	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
	14859	99	79.2	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	vit

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/8/68	10866	107	85.6	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	
2/8/68	10891	104	83.2	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	
3/8/68	74876	106	84.8	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	
4/8/68	74882	123	98.4	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	
5/8/68	10887	116	92.8	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	
6/8/68	10893	111	88.8	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	
7/8/68	10901	108	86.4	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	
8/8/68	10908	111	88.8	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	
9/8/68	10914	128	102.4	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	
10/8/68	10920	128	102.4	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	
11/8/68	74924	102	81.6	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	
12/8/68	10931	109	87.2	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	
13/8/68	10935	111	88.8	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	
14/8/68	10940	38	30.4	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	
15/8/68	14945	16	12.8	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/8/68	14952	106	84.8	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
17/8/68	14957	116	92.8	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
18/8/68	14965	118	94.4	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
19/8/68	14970	134	107.2	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
20/8/68	14976	112	89.6	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
21/8/68	14981	101	80.8	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Put
22/8/68	14990	115	92.	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
23/8/68	14995	77	61.6	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
24/8/68	15000	90	72	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
25/8/68	15005	35	28	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
26/8/68	15009	17	13.6	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
27/8/68	15013	18	14.4	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Put
28/8/68	15017	21	16.8	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Put
29/8/68	15022	15	12	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
30/8/68	15027	53	42.4	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
31/8/68	15032	37	29.6	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss

วัน เดือน ปี 09	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	15097	75	60	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
2	15041	90	72	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
3	15047	61	53.6	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Boos
4	15050	14	11.2	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
5	15057	14	11.2	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
6	15062	15	12	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
7	15066	15	12	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
8	15070	17	13.6	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
9	15075	53	42.4	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
10	15081	44	35.2	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
11	15087	16	12.8	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
12	15093	45	36	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
13	15098	152	121.6	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
14	15105	82	65.6	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai
15	15111	13	10.4	/	/	/	/	/	—	/	—	/	—	—	Nai

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16	5115	55	52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	Nai
17	5119	48	38.4	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Put
18	5123	12	9.6	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Put
19	5128	19	15.2	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Put
20	5133	12	9.6	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Put
21	5134	14	11.2	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Put
22	5142	13	10.4	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Put
23	5147	94	75.2	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Put
24	5152	18	14.4	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
25	5156	13	10.4	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	–	-	Nai
26	5161	62	49.6	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	-	✓	-	-	Nai
27	5165	121	96.8	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	-	✓	–	–	Nai
28	5169	66	52.8	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Put
29	5175	11	8.8	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Put
30	5179	99	79.2	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Put

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้โฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารลดัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/64	15194	14	11.2	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
2/10/64	15197	12	9.6	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	ผ่าน
3/10/64	15199	45	36	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	ผ่าน
4/10/64	15196	9	7.2	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	ผ่าน
5/10/64	15201	13	10.4	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	ผ่าน
6/10/64	15205	14	11.2	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	ผ่าน
7/10/64	15209	11	8.8	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	ผ่าน
8/10/64	15215	14	11.2	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	ผ่าน
9/10/64	15219	35	28	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	ผ่าน
10/10/64	15223	12	9.6	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	ผ่าน
11/10/64	15227	9	7.2	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	ผ่าน
12/10/64	15232	10	8	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	ผ่าน
13/10/64	15238	12	9.6	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	ผ่าน
14/10/64	15241	10	8	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	ผ่าน
15/10/64	15246	13	10.4	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	ผ่าน

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณเศษกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/10/64	5250	10	8	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	VA
17/10/64	5295	12	9.6	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	Boss
18/10/64	5259	12	9.6	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	Boss
19/10/64	5265	11	8.8	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	Boss
20/10/64	5270	54	43.2	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	Boss
21/10/64	5276	54	43.2	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	Boss
22/10/64	5282	61	48.8	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	Boss
23/10/64	5288	12	9.6	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	VA
24/10/64	5294	13	10.4	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	Nai
25/10/64	5299	109	87.2	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	Nai
26/10/64	5304	27	21.6	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	Nai
27/10/64	5308	13	10.4	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	Nai
28/10/64	5313	8	6.4	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	Nai
29/10/64	5320	14	11.2	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	Boss
30/10/64	5329	63	50.4	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	VA
31/10/64	5336	129	101.6	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	BOSS

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/11/68	15345	16	12.8	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Boss
2/11/68	15347	98	78.4	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Boss
3/11/68	15355	17	13.6	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Boss
4/11/68	15358	23	18.4	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Boss
5/11/68	15363	49	39.2	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Boss
6/11/68	15373	84	67.2	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	ปิด
7/11/68	15382	40	32	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Boss
8/11/68	15388	138	110.4	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Boss
9/11/68	15395	28	22.4	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Boss
10/11/68	15399	82	65.6	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Boss
11/11/68	15405	98	30.4	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Boss
12/11/68	15411	83	66.4	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Boss
13/11/68	15419	170	136	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	ปิด
14/11/68	15425	51	40.8	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Boss
15/11/68	15431	121	96.8	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Boss

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/11/64	5439	34	29.2	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
17/11/64	5444	51	40-8	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	Boss
18/11/64	5450	132	105.6	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	วรัท
19/11/64	5455	32	25.6	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	วรัท
20/11/64	5464	164	131.2	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	วรัท
21/11/64	5470	21	16.8	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	วรัท
22/11/64	5476	47	37.6	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	วรัท
23/11/64	5483	1141	91.2	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	วรัท
24/11/64	5489	75	60	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	Korn
25/11/64	5496	68	54.4	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	วรัท
26/11/64	5502	92	73.6	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	วรัท
27/11/64	5509	99	73.6	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	วรัท
28/11/64	5515	39	31.2	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	วรัท
29/11/64	5521	93	74.4	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	วรัท
30/11/64	5527	154		/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	วรัท

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/12/64	55329	129	103.2	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Korn
2/12/64	5539	104	83.2	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
3/12/64	5547	96	76.8	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
4/12/64	5554	112	89.6	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Korn
5/12/64	5563	108	86.4	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Korn
6/12/64	5570	109	87.2	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Korn
7/12/64	5575	107	85.6	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Korn
8/12/64	55853	130	104	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Korn
9/12/64	5590	117	93.6	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Boss
10/12/64	55997	85	68	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Korn
11/12/64	56006	139	104.8	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Korn
12/12/64	56115	132	105.6	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Korn
13/12/64	56222	123	98.4	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Korn
14/12/64	56329	105	84	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Korn
15/12/64	56436	116	92.8	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	Korn

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/12/68	5643	126	100.8	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	ok
17/12/68	5651	113	90.4	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	ok
18/12/68	5660	117	93.6	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	ok
19/12/68	5667	128	102.4	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	ok
20/12/68	5675	101	80.8	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	ok
21/12/68	5683	105	84	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	ok
22/12/68	5691	110	88	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	ok
23/12/68	5700	136	108.8	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	ok
24/12/68	5706	119	94.4	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	ok
25/12/68	5714	125	100	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	/	ok
26/12/68	5720	128	102.4	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	ok
27/12/68	5727	141	112.8	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	ok
28/12/68	5734	127	101.6	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	ok
29/12/68	5743	129	103.2	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	ok
30/12/68	5752	130	104	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	ok
31/12/68	5758	121	96.8	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	ok

ภาคผนวกที่ 8

แบบบันทึกมิเตอร์น้ำใช้

Engineering Department

Deepwell Record

SUNSURI PHUKET

Month ..... JULY 2025 .....

Date	First of BOH 1			End of BOH 1			Waste Water plant			Security office			Check by
	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	
1	0188	0213	25	~~7500~~	7500	0	9544	9567	23	9247	9247	0	put
2	0213	0220	7	~~7500~~	7500	0	9567	9573	6	9247	9247	0	put
3	0220	0220	0	~~7500~~	7500	0	9573	9573	0	9247	9247	0	put
4	0220	0244	24	7500	7523	23	9573	9598	25	9247	9250	3	Jab
5	0244	0268	24	7523	7546	23	9598	9621	23	9250	9250	0	Jab
6	0268	0242	24	7546	7568	22	9621	9643	22	9250	9250	0	Jab
7	0242	0315	23	7568	7568	18	9643	9664	21	9250	9250	0	Jab
8	0315	0334	19	~~7568~~	7568	0	9664	9686	22	9250	9250	0	Vik
9	0334	0362	23	7568	7568	0	9686	9707	21	9250	9250	0	Jam
10	0362	0389	23	7568	7568	0	9707	9728	21	9250	9250	0	Jam
11	0385	0408	23	7568	7583	15	9728	9749	21	9250	9250	0	Jam
12	0408	0431	23	7583	7605	22	9749	9770	21	9250	9250	0	Jam
13	0431	0454	23	7605	7628	23	9770	9790	20	9250	9283	33	Jam
14	0431	0475	21	7628	7649	21	9790	9810	20	9283	9326	43	Jam
15	~~0475~~	0496	21	~~7649~~	7670	21	9810	9829	19	9326	9366	40	put
16	~~0496~~	0517	21	~~7670~~	7691	21	~~9829~~	9849	20	9366	9405	39	put
17	0517	0537	20	7691	7712	21	9849	9868	19	9405	9444	39	put
18	0537	0558	21	7712	7734	22	9864	9887	19	9444	9482	38	Nai
19	0558	0578	20	7734	7755	21	9887	9906	19	9482	9519	37	Nai
20	0578	0598	20	7755	7776	21	9906	9924	18	9519	9554	35	Nai
21	0598	0618	20	7776	7797	21	9924	9942	18	9554	9589	35	Nai
22	0618	0639	21	7797	7819	21	9942	9960	18	9589	9624	35	Nai
23	0639	0659	19	7819	7839	21	9960	9976	16	9624	9659	35	Nai
24	~~0658~~	0677	19	~~7839~~	7859	20	~~9976~~	9993	17	9659	9692	33	put
25	0677	0698	21	7959	7981	22	9993	0011	18	9692	9730	38	Nai
26	0698	0716	18	7981	7900	19	10011	0029	18	9730	9762	32	Nai
27	0716	0735	19	7900	7921	21	10029	0042	13	9762	9797	35	Nai
28	0735	0755	20	7921	7943	22	10042	0060	18	9797	9832	35	Nai
29	0755	0774	19	7943	7963	20	10060	0076	16	9832	9866	34	Nai
30	0774	0793	19	7963	7984	21	0076	0091	15	9866	9900	34	Nai
31	0793	0811	18	7984	8003	19	0091	0106	15	9900	9932	32	Vik

Remark .....

Supervisor By .....

Chief Engineer .....

Engineering Department

Water City record

Month JULY 2025

SUNSURI PHUKET

Date	Water City			New Villa			BOH 1,2			Check by
	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	
1	3435	3435	0	23574	23576	2	24180	24192	12	put
2	3435	3435	0	23576	23578	2	24192	24203	11	put
3	3435	3435	0	23578	23585	7	24203	24215	12	put
4	3435	3435	0	23585	23598	13	24215	24227	12	Jab
5	3435	3435	0	23598	23609	11	24227	24239	12	Jab
6	3435	3435	0	23609	23613	4	24239	24250	11	Jab
7	3435	3438	3	23613	23615	2	24250	24262	12	Jab
8	3438	3463	25	23618	23614	3	24262	24275	13	Vit
9	3463	3492	24	23618	23621	3	24275	24287	12	Jab
10	3492	3509	17	23621	23624	3	24287	24300	13	Jab
11	3504	3514	10	23624	23628	4	24300	24312	12	Jab
12	3514	3525	6	23628	23632	4	24312	24324	12	Jab
13	3525	3553	28	23632	23637	5	24324	24335	11	Jab
14	3553	3585	32	23637	23640	3	24335	24347	12	Jab
15	3585	3611	26	23640	23644	4	24347	24360	13	put
16	3611	3639	28	23644	23647	3	24360	24374	14	put
17	3639	3668	29	23647	23650	3	24374	24386	12	put
18	3664	3693	25	23650	23654	4	24386	24398	12	Nai
19	3693	3717	25	23654	23658	4	24398	24410	12	Nai
20	3717	3721	4	23658	23664	6	24410	24421	11	Nai
21	3721	3721	0	23664	23671	7	24421	24433	12	Nai
22	3721	3730	9	23671	23680	9	24433	24445	12	Nai
23	3730	3730	0	23680	23686	6	24445	24459	14	Nai
24	3730	3730	0	23686	23689	3	24459	24469	10	put
25	3730	3730	0	23689	23694	5	24469	24482	13	Nai
26	3730	3730	0	23694	23698	4	24482	24493	11	Nai
27	3730	3758	28	23694	23704	6	24493	24504	11	Nai
28	3756	3777	19	23704	23710	6	24504	24514	10	Nai
29	3777	3789	12	23710	23717	7	24514	24526	12	Nai
30	3789	3789	0	23717	23723	6	24526	24537	11	Nai
31	3789	3789	0	23723	23728	5	24537	24547	10	Vit

Remark .....

Supervisor By .....

Chief Engineer .....

Engineering Department

SUNSURI PHUKET

Deepwell Record

Month August 2026

Date	First of BOH 1			End of BOH 1			Waste Water plant			Security office			Check by
	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	
1	0811	0829	14	8003	8024	21	0101	0122	16	9932	9965	33	VA
2	0829	0848	19	8024	8044	20	0122	0138	16	9965	9997	32	VA
3	0848	0866	18	8044	8064	20	0138	0153	15	9997	0028	31	JA
4	0866	0884	18	8064	8084	20	0153	0168	15	0028	0060	32	JA
5	0884	0902	18	8084	8104	20	0168	0183	15	0060	0093	33	VA
6	0902	0920	18	8104	8124	20	0183	0199	16	0093	0125	32	VA
7	0920	0939	19	8124	8145	21	0199	0214	15	0125	0161	36	VA
8	0939	0958	19	8145	8165	20	0214	0232	18	0161	0199	38	VA
9	0958	0977	19	8165	8186	21	0232	0249	17	0199	0238	39	VA
10	0977	0995	18	8186	8207	21	0249	0264	19	0238	0276	38	VA
11	0995	1014	19	8207	8226	19	0264	0285	17	0276	0309	33	JA
12	1014	1032	18	8226	8247	21	0285	0303	18	0309	0344	35	VA
13	1032	1050	18	8247	8268	21	0303	0321	18	0344	0380	36	VA
14	1050	1053	3	8268	8274	6	0321	0323	2	0380	0390	10	VA
15	1053	1053	0	8274	8294	0	0323	0373	0	0390	0390	0	Boss
16	1053	1066	13	8274	8294	20	0323	0336	16	0390	0433	43	Boss
17	1066	1086	20	8294	8315	21	0336	0359	21	0433	0469	36	Boss
18	1086	1106	20	8315	8337	22	0359	0380	21	0469	0507	38	Boss
19	1106	1125	19	8337	8358	21	0380	0399	19	0507	0542	35	Boss
20	1125	1142	17	8358	8377	19	0399	0420	21	0542	0573	31	Boss
21	1142	1160	18	8377	8397	20	0420	0436	16	0573	0605	32	put
22	1160	1179	19	8397	8420	23	0436	0459	23	0605	0646	41	Boss
23	1179	1189	8	8420	8430	10	0459	0479	22	0646	0669	23	Boss
24	1189	1199	12	8430	8441	11	0479	0498	19	0669	0702	33	Boss
25	1199	1204	5	8441	8444	3	0498	0505	7	0702	0708	6	Boss
26	1204	1204	0	8444	8447	3	0505	0505	0	0708	0708	0	Boss
27	1204	1204	0	8447	8447	0	0505	0505	0	0708	0708	0	put
28	1204	1204	0	8447	8447	0	0505	0505	0	0708	0708	0	put
29	1204	1204	0	8447	8447	0	0505	0505	0	0708	0708	0	Boss
30	1204	1204	0	8447	8447	0	0505	0505	0	0708	0749	41	Boss
31	1204	1204	0	8447	8447	0	0505	0505	0	0749	0764	19	Boss

Remark .....

Supervisor By .....

Chief Engineer .....

Engineering Department

Water City record

Month August 2025

SUNSURI PHUKET

Date	Water City			New Villa			BOH 1,2			Check by
	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	
1	3789	3789	0	23788	23734	6	24547	24560	13	vit
2	3789	3789	0	23734	23740	6	24560	24581	11	vit
3	3789	37546	6	23740	23746	6	24581	24582	11	Jes
4	37546	3812	18	23746	23752	6	24582	24546	14	Jes
5	3812	3820	8	23752	23762	10	24546	24608	12	vit
6	3820	3820	0	23762	23790	12	24608	24621	13	vit
7	3820	3820	0	23790	23796	5	24621	24633	12	vit
8	3820	3820	0	23796	23784	5	24633	24644	11	vit
9	3820	3835	15	23786	23790	6	24644	24655	11	vit
10	3835	3849	14	23790	23796	6	24655	24667	12	vit
11	3849	3849	0	23796	23800	4	24667	24677	10	jes
12	3849	3849	0	23800	23805	5	24677	24689	12	vit
13	3849	3849	0	23805	23811	6	24689	24701	12	vit
14	3849	3849	0	23811	23816	5	24701	24713	12	vit
15	3849	3949	0	23816	23821	5	24713	24724	11	Boss
16	3949	3949	0	23821	23825	4	24724	24735	11	Boss
17	3849	3949	0	23825	23831	6	24735	24747	12	Boss
18	3949	3949	0	23831	23835	4	24747	24760	13	Boss
19	3849	3949	0	23835	23864	29	24760	24771	11	Boss
20	3849	3949	0	23864	23872	8	24771	24787	16	Boss
21	3949	3849	0	23872	23876	4	24787	24798	11	pit
22	3949	3949	0	23876	23882	0	24798	24809	11	Boss
23	3849	3949	0	23882	23885	3	24809	24820	11	Boss
24	3849	3899	0	23885	23889	4	24820	24831	11	Boss
25	3899	3949	0	23889	23893	4	24831	24841	10	Boss
26	3949	3949	0	23893	23897	4	24841	24851	10	Boss
27	3949	3849	0	23897	23904	7	24851	24862	11	pit
28	3849	3949	0	23904	23913	9	24862	24874	12	pit
29	3949	3949	0	23913	23919	6	24874	24883	9	Boss
30	3949	3949	0	23919	23923	4	24883	24891	8	Boss
31	3949	3949	0	23923	23928	5	24891	24904	13	Boss

Remark .....

Supervisor By .....

Chief Engineer .....

Engineering Department

SUNSURI PHUKET

Deepwell Record

Month 09

Date	First of BOH 1			End of BOH 1			Waste Water plant			Security office			Check by
	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	
1	1204	1206	0	84447	84487	0	0505	0522	17	0768	0807	39	Nai
2	1204	1204	0	84447	84487	0	0522	0544	22	0807	0860	53	Nai
3	1204	1204	0	84447	84487	0	0544	0557	13	0860	0890	30	Boss
4	1204	1204	0	84487	84487	0	0557	0557	0	0890	0890	0	Nai
5	1204	1204	0	84487	84487	0	0557	0557	0	0890	0890	0	Nai
6	1204	1204	0	84487	84487	0	0557	0557	0	0890	0890	0	Nai
7	1204	1204	0	84487	84487	0	0557	0557	0	0890	0890	0	Nai
8	1204	1204	0	84487	84487	0	0557	0557	0	0890	0890	0	Nai
9	1204	1204	0	84447	84487	0	0557	0568	11	0890	0918	28	Nai
10	1804	1204	0	84484	84484	0	0564	0564	0	0918	0918	30	nil
11	1204	1206	0	84482	84482	0	0566	0568	0	0918	0949	1	Nai
12	1204	1210	6	84487	84500	3	0568	0568	0	0949	0973	24	Nai
13	1210	1235	25	84500	84728	22	0568	0581	13	0973	1052	79	Nai
14	1235	1246	11	84729	84882	10	0581	0596	15	1052	1084	32	Nai
15	1246	1246	0	84882	84882	0	0596	0596	0	1084	1084	0	Nai
16	1246	1246	0	84882	84882	0	0596	0611	15	1084	1122	38	Nai
17	1246	1246	0	84882	84882	0	0611	0621	10	1122	1149	27	pat
18	1246	1246	0	84882	84882	0	0621	0621	0	1149	1149	0	pat
19	1246	1246	0	84882	84882	0	0621	0621	0	1149	1149	0	pat
20	1246	1246	0	84882	84882	0	0621	0621	0	1149	1149	0	pat
21	1246	1246	0	84882	84882	0	0621	0621	0	1149	1149	0	pat
22	1246	1246	0	84882	84882	0	0621	0621	0	1149	1149	0	pat
23	1246	1246	0	84882	84882	0	0621	0644	23	1149	1209	60	pat
24	1246	1246	0	84882	84882	0	0644	0644	0	1209	1210	1	Boss
25	1246	1246	0	84882	84882	0	0644	0644	0	1210	1210	0	Nai
26	1246	1246	0	84882	84891	9	0644	0653	9	1210	1242	32	Nai
27	1246	1246	0	84891	85513	22	0653	0680	27	1242	1302	60	Nai
28	1246	1246	0	85513	85525	12	0680	0694	14	1302	1332	30	pat
29	1246	1246	0	85525	85525	0	0694	0694	0	1332	1332	0	pat
30	1246	1246	0	85525	85525	0	0694	0717	23	1332	1399	67	pat
31													

Remark .....

Supervisor By .....

Chief Engineer .....

Engineering Department

Water City record

Month 09

SUNSURI PHUKET

Date	Water City			New Villa			BOH 1,2			Check by
	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	
1	3849	3849	0	23928	23932	4	24904	24919	15	Nai
2	3849	3849	0	23932	23937	5	24919	24929	10	Nai
3	3849	3849	0	23937	23944	7	24929	24940	11	Boss
4	3849	3849	0	23944	23948	4	24940	24950	10	Nai
5	3849	3849	0	23948	23952	4	24950	24960	10	Nai
6	3849	3849	0	23952	23957	5	24960	24970	10	Nai
7	3849	3849	0	23957	23962	5	24970	24980	10	Nai
8	3849	3849	0	23962	23968	6	24980	24991	11	Nai
9	3849	3849	0	23968	23972	4	24991	25001	10	Nai
10	3849	3849	0	23972	23976	6	25001	25009	8	Nai
11	3849	3849	0	23976	23983	5	25009	25019	10	Nai
12	3849	3849	0	23983	23987	4	25019	25027	8	Nai
13	3849	3849	0	23987	23992	5	25027	25035	8	Nai
14	3849	3849	0	23992	23996	4	25035	25045	10	Nai
15	3849	3849	0	23996	24000	4	25045	25054	9	Nai
16	3849	3849	0	24000	24004	4	25054	25062	8	Nai
17	3849	3849	0	24004	24009	5	25062	25068	6	Pat
18	3849	3849	0	24009	24013	4	25068	25076	8	Pat
19	3849	3849	0	24013	24025	12	25076	25083	7	Pat
20	3849	3849	0	24025	24031	6	25083	25089	6	Pat
21	3849	3849	0	24031	24037	6	25089	25097	8	Pat
22	3849	3849	0	24037	24042	5	25097	25105	8	Pat
23	3849	3849	0	24042	24047	5	25105	25111	6	Pat
24	3849	3849	0	24047	24056	9	25111	25119	8	Boss
25	3849	3849	0	24056	24061	5	25119	25127	8	Nai
26	3849	3849	0	24061	24065	4	25127	25135	8	Nai
27	3849	3849	0	24065	24069	4	25135	25143	8	Nai
28	3849	3849	0	24069	24073	4	25143	25149	6	Pat
29	3849	3849	0	24073	24077	4	25149	25156	7	Pat
30	3849	3849	0	24077	24081	4	25156	25161	5	Pat
31										

Remark .....

Supervisor By .....

Chief Engineer .....

Engineering Department

Deepwell Record

Month ...october.....

SUNSURI PHUKET

Date	First of BOH 1			End of BOH 1			Waste Water plant			Security office			Check by
	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	
1	1246	1246	0	8525	8525	0	0717	0717	0	1349	1399	0	Boss
2	1246	1246	0	8525	8525	0	0717	0717	0	1399	1399	0	Nat
3	1246	1246	0	8525	8531	6	0717	0719	2	1399	1424	25	Nat
4	1246	1246	0	8531	8531	0	0719	0719	0	1424	1424	0	Nat
5	1246	1246	0	8531	8531	0	0719	0719	0	1424	1424	0	Nai
6	1246	1246	0	8531	8531	0	0719	0719	0	1424	1424	0	Nai
7	1246	1246	0	8531	8531	0	0719	0719	0	1424	1424	0	Nat
8	1246	1268	22	8531	8531	0	0719	0719	0	1424	1424	0	Nat
9	1248	1272	24	8531	8531	0	0719	0719	0	1424	1424	0	Nat
10	1272	1272	0	8531	8531	0	0719	0719	0	1424	1424	0	Nat
11	1272	1272	0	8531	8531	0	0719	0719	0	1424	1424	0	Nat
12	1272	1272	0	8531	8531	0	0719	0719	0	1424	1424	0	Nat
13	1272	1272	0	8531	8531	0	0719	0719	0	1424	1424	0	Nai
14	1272	1272	0	8531	8531	0	0719	0719	0	1424	1424	0	Nat
15	1272	1272	0	8531	8531	0	0719	0719	0	1424	1424	0	Nat
16	1272	1272	0	8531	8531	0	0719	0719	0	1424	1424	0	Nat
17	1272	1272	0	8531	8531	0	0719	0719	0	1424	1424	0	Boss
18	1272	1272	0	8531	8531	0	0719	0719	0	1424	1424	0	Boss
19	1272	1272	0	8531	8531	0	0719	0719	0	1424	1424	0	Boss
20	1272	1272	0	8531	8538	7	0719	0729	10	1424	1450	26	Boss
21	1272	1272	0	8538	8544	6	0729	0739	10	1450	1476	26	Boss
22	1272	1272	0	8344	8551	7	0739	0751	12	1476	1505	29	Boss
23	1272	1272	0	8551	8551	0	0751	0751	0	1505	1505	0	Nat
24	1272	1272	0	8551	8551	0	0751	0751	0	1505	1505	0	Nai
25	1272	1272	0	8551	8565	14	0751	0775	24	1505	1561	56	Nai
26	1272	1272	0	8565	8568	3	0775	0778	3	1561	1570	9	Nai
27	1272	1272	0	8568	8568	0	0774	0778	0	1570	1570	0	Nai
28	1272	1272	0	8568	8568	0	0774	0778	0	1570	1570	0	Nai
29	1272	1272	0	8568	8568	0	0778	0778	0	1570	1570	0	Boss
30	1272	1272	0	8568	8577	9	0778	0778	0	1570	1606	36	Nat
31	1272	1272	0	8577	8594	21	0778	0778	0	1606	1692	86	Boss

Remark .....

Supervisor By .....

Chief Engineer .....

Engineering Department

SUNSURI PHUKET

Water City record

Month October

Date	Water City			New Villa			BOH 1,2			Check by
	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	
1	3849	3849	0	24081	24086	5	25161	25170	9	Boss
2	3849	3849	0	24086	24090	4	25170	25178	8	Vit
3	3849	3849	0	24090	24095	5	25178	25185	7	Vit
4	3849	3849	0	24095	24099	4	25185	25190	5	Vit
5	3849	3849	0	24099	24104	5	25190	25198	8	Nai
6	3849	3849	0	24104	24110	6	25198	25206	4	Nai
7	3849	3849	0	24110	24115	5	25206	25212	6	Vit
8	3849	3849	0	24115	24119	4	25212	25220	8	Vit
9	3849	3849	0	24119	24123	4	25220	25227	7	Vit
10	3849	3849	0	24123	24126	3	25227	25236	9	Vit
11	3849	3849	0	24126	24130	4	25236	25241	5	Vit
12	3849	3849	0	24130	24133	3	25241	25248	7	Vit
13	3849	3849	0	24133	24137	4	25248	25256	8	Nai
14	3849	3849	0	24137	24140	3	25256	25263	7	Vit
15	3849	3849	0	24140	24144	4	25263	25272	9	Vit
16	3849	3849	0	24144	24147	3	25272	25279	7	Vit
17	3849	3849	0	24144	24151	4	25279	25287	8	Boss
18	3849	3849	0	24151	24154	3	25287	25296	9	Boss
19	3849	3849	0	24154	24158	4	25296	25303	7	Boss
20	3849	3849	0	24158	24162	4	25303	25310	7	Boss
21	3849	3849	0	24162	24166	4	25310	25318	8	Boss
22	3849	3849	0	24166	24170	4	25318	25327	9	Boss
23	3849	3849	0	24170	24174	4	25327	25335	8	Vit
24	3849	3849	0	24174	24178	4	25335	25344	9	Nai
25	3849	3849	0	24178	24183	5	25344	25354	10	Nai
26	3849	3849	0	24183	24186	3	25354	25363	9	Nai
27	3849	3849	0	24186	24190	4	25363	25372	9	Nai
28	3849	3849	0	24190	24192	2	25372	25378	6	Nai
29	3849	3849	0	24192	24196	4	25378	25388	10	Boss
30	3849	3849	0	24196	24205	9	25388	25397	9	Vit
31	3849	3849	0	24205	24214	9	25397	25404	11	Boss

Remark .....

Supervisor By .....

Chief Engineer .....

Engineering Department

SUNSURI PHUKET

Deepwell Record

Month ..... November .....

Date	First of BOH 1			End of BOH 1			Waste Water plant			Security office			Check by
	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	
1	1292	1292	0	8598	8598	0	0778	0778	0	1692	1692	0	Boss
2	1292	1292	0	8598	8615	19	0778	0778	0	1692	1756	64	Boss
3	1292	1292	0	8615	8615	0	0778	0778	0	1756	1756	0	Boss
4	1292	1292	0	8615	8624	9	0778	0778	0	1756	1756	0	Boss
5	1292	1292	0	8624	8630	6	0778	0778	0	1756	1779	23	Boss
6	1292	1292	0	8630	8644	14	0778	0778	0	1779	1834	55	Vit
7	1292	1292	0	8644	8644	0	0778	0778	0	1834	1855	21	Boss
8	1292	1292	0	8644	8668	24	0778	0778	0	1855	1948	93	Boss
9	1292	1292	0	8668	8670	2	0778	0778	0	1948	1954	6	Boss
10	1292	1292	0	8670	8673	3	0778	0827	49	1954	1965	11	Boss
11	1292	1292	0	8673	8676	3	0827	0827	0	1965	1979	14	Boss
12	1292	1291	19	8676	8698	22	0827	0827	0	1979	1998	19	Boss
13	1291	1318	27	8698	8698	0	0827	0861	34	1998	2084	86	Vit
14	1318	1318	0	8698	8698	0	0861	0884	23	2084	2084	0	Boss
15	1318	1318	0	8698	8719	21	0884	0884	0	2084	2164	80	Boss
16	1318	1318	0	8719	8722	3	0884	0895	11	2164	2175	11	Boss
17	1318	1318	0	8722	8722	0	0895	0914	20	2175	2175	0	Boss
18	1318	1318	0	8722	8744	22	0914	0929	15	2175	2254	79	Vit
19	1318	1318	0	8744	8744	0	0929	0938	9	2254	2255	1	Vit
20	1318	1318	0	8744	8764	20	0938	0962	24	2255	2331	76	Vit
21	1318	1318	0	8764	8764	0	0962	0962	0	2339	2339	0	Vit
22	1318	1318	0	8764	8764	0	0962	0984	22	2331	2334	3	Vit
23	1318	1318	0	8764	8784	20	0984	0990	6	2334	2403	69	Vit
24	1318	1318	0	8784	8791	7	0990	1014	24	2403	2428	25	Korn
25	1318	1318	0	8799	8799	8	1014	1019	5	2428	2459	31	Vit
26	1318	1318	0	8799	8810	11	1019	1042	23	2459	2494	35	Vit
27	1318	1318	0	8810	8821	11	1042	1061	19	2494	2533	39	Vit
28	1318	1318	0	8821	8831	10	1061	1061	0	2533	2537	4	Vit
29	1318	1382	24	8831	8853	22	1061	1087	26	2537	2537	0	Vit
30	1382	1359	27	8853	8876	23	1087	1116	29	2537	2591	54	Vit
31													

Remark .....

Supervisor By .....

Chief Engineer .....

Engineering Department

SUNSURI PHUKET

Water City record

Month ..... November .....

Date	Water City			New Villa			BOH 1,2			Check by
	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	
1	3849	3849	0	24214	24217	3	25408	25421	16	Boss
2	3849	3849	0	24217	24220	3	25421	25435	14	Boss
3	3849	3849	0	24220	24224	4	25435	25448	13	Boss
4	3849	3849	0	24224	24229	3	25448	25459	11	Boss
5	3849	3849	0	24229	24231	4	25459	25475	16	Boss
6	3849	3849	0	24231	24234	3	25485	25487	12	Vit
7	3849	3849	0	24234	24239	5	25487	25501	14	Boss
8	3849	3849	0	24239	24246	7	25501	25515	14	Boss
9	3849	3849	0	24246	24252	6	25515	25529	14	Boss
10	3849	3849	0	24252	24257	5	25529	25543	14	Boss
11	3849	3849	0	24257	24264	7	25543	25557	14	Boss
12	3849	3849	0	24264	24270	6	25557	25574	17	Boss
13	3849	3849	0	24270	24276	6	25574	25591	17	Vit
14	3849	3849	0	24276	24281	5	25591	25609	18	Boss
15	3849	3849	0	24281	24285	4	25609	25625	16	Boss
16	3849	3849	0	24285	24291	6	25625	25639	14	Boss
17	3849	3849	0	24291	24297	6	25639	25655	16	Boss
18	3849	3849	0	24297	24301	4	25655	25671	16	Vit
19	3849	3849	0	24301	24307	6	25671	25687	16	Vit
20	3849	3849	0	24307	24312	5	25687	25702	15	Vit
21	3849	3849	0	24312	24318	6	25702	25717	15	Vit
22	3849	3849	0	24318	24324	6	25717	25733	16	Vit
23	3849	3849	0	24324	24329	5	25733	25747	14	Vit
24	3849	3849	0	24329	24334	5	25747	25761	14	Korn
25	3849	3849	0	24334	24340	6	25761	25779	18	Vit
26	3849	3849	0	24340	24345	5	25779	25797	18	Vit
27	3849	3849	0	24345	24352	7	25797	25813	16	Vit
28	3849	3849	0	24352	24360	8	25813	25830	17	Vit
29	3849	3849	0	24360	24365	5	25830	25846	16	Vit
30	3849	3849	0	24365	24370	5	25846	25862	16	Vit
31										

Remark .....

Supervisor By .....

Chief Engineer .....

Engineering Department

Deepwell Record

SUNSURI PHUKET

Month 12/25

Date	First of BOH 1			End of BOH 1			Waste Water plant			Security office			Check by
	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	
1	1369	1391	22	8876	8897	21	1116	1121	5	2591	2654	63	Korn
2	1391	1391	0	8897	8919	22	1121	1121	0	2654	2713	59	Boss
3	1391	1391	0	8919	8941	22	1121	1121	0	2713	2766	53	Boss
4	1391	1391	0	8941	8961	20	1121	1146	25	2766	2811	45	Korn
5	1391	1391	0	8961	8982	21	1146	1168	22	2811	2855	44	Korn
6	1391	1391	0	8982	9003	21	1168	1190	22	2855	2898	43	Korn
7	1391	1391	0	9003	9024	21	1190	1212	22	2898	2940	42	Korn
8	1391	1413	22	9024	9045	21	1212	1228	16	2940	2980	40	Korn
9	1413	1435	22	9045	9064	19	1228	1224	0	2980	3026	40	Boss
10	1435	1453	18	9064	9087	19	1224	1228	0	3026	3045	19	Korn
11	1453	1473	20	9087	9106	21	1228	1248	20	3045	3088	43	Korn
12	1473	1493	20	9106	9128	20	1248	1266	18	3088	3119	31	Korn
13	1493	1506	13	9128	9149	21	1266	1286	20	3119	3150	31	Korn
14	1506	1519	13	9149	9170	21	1286	1303	17	3150	3181	31	Korn
15	1519	1538	19	9170	9190	20	1303	1320	17	3181	3211	30	Korn
16	1538	1554	20	9190	9212	22	1320	1337	17	3211	3247	36	Vit
17	1554	1576	18	9212	9230	18	1337	1353	16	3247	3268	21	Vit
18	1576	1594	18	9230	9250	20	1353	1369	16	3268	3296	28	Vit
19	1594	1614	20	9250	9272	22	1369	1386	17	3296	3325	29	Nai
20	1614	1632	18	9272	9292	20	1386	1402	16	3325	3353	28	Nai
21	1632	1651	19	9292	9312	20	1402	1418	16	3353	3381	28	Nai
22	1651	1669	18	9312	9332	20	1418	1435	17	3381	3408	27	Nai
23	1669	1688	19	9332	9353	21	1435	1451	16	3408	3436	28	Nai
24	1688	1705	17	9353	9372	19	1451	1466	15	3436	3461	25	Fon
25	1705	1723	18	9372	9392	20	1466	1483	17	3461	3488	27	Fon
26	1723	1741	18	9392	9412	20	1483	1498	15	3488	3515	27	Nai
27	1741	1760	19	9412	9433	21	1498	1512	14	3515	3543	28	Nai
28	1760	1777	17	9433	9452	19	1512	1528	16	3543	3569	26	Nai
29	1777	1794	17	9452	9472	20	1528	1543	15	3569	3596	27	Nai
30	1794	1812	18	9472	9492	20	1543	1558	15	3596	3619	23	Nai
31	1812	1831	19	9492	9513	21	1558	1575	17	3619	3634	15	Nai

Remark .....

Supervisor By .....

Chief Engineer .....

Engineering Department

SUNSURI PHUKET

Water City record

Month 12/25

Date	Water City			New Villa			BOH 1,2			Check by
	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	First	Finish	Unit	
1	3849	3849	0	24370	24374	4	25462	25576	14	Kom
2	3849	3849	0	24374	24380	6	25576	25593	17	Boss
3	3849	3849	0	24380	24387	7	25593	25909	16	Boss
4	3849	3849	0	24387	24393	6	25909	25925	16	Kom
5	3849	3849	0	24393	24399	6	25925	25940	15	Kom
6	3849	3849	0	24399	24405	6	25940	25957	17	Kom
7	3849	3849	0	24405	24411	6	25957	25973	16	Kom
8	3849	3849	0	24411	24427	16	25973	25988	15	Kom
9	3849	3849	0	24427	24441	14	25988	26006	18	Boss
10	3849	3852	3	24441	24444	3	26006	26023	17	Kom
11	3852	3859	7	24444	24448	4	26023	26039	16	Kom
12	3859	3878	19	24448	24454	6	26039	26057	18	Kom
13	3878	3889	11	24454	24460	6	26057	26077	20	Kom
14	3889	3889	0	24460	24465	5	26077	26095	18	Kom
15	3889	3899	10	24465	24469	4	26095	26111	16	Kom
16	3899	3909	10	24469	24474	5	26111	26127	16	Vit
17	3909	3927	18	24478	24479	5	26127	26144	17	Vit
18	3927	3940	13	24479	24484	5	26144	26161	17	Vit
19	3940	3958	18	24484	24488	4	26161	26179	18	Nai
20	3958	3958	0	24488	24491	3	26179	26195	16	Nai
21	3958	3961	3	24491	24495	4	26195	26210	15	Nai
22	3961	3969	8	24495	24501	6	26210	26224	14	Nai
23	3969	3997	28	24501	24506	5	26224	26243	19	Nai
24	3997	4018	21	24506	24510	4	26243	26260	17	For
25	4018	4048	30	24510	24514	4	26260	26279	19	For
26	4048	4073	25	24514	24519	5	26279	26297	18	Nai
27	4073	4105	32	24519	24528	9	26297	26315	18	Nai
28	4105	4131	26	24528	24535	7	26315	26331	16	Nai
29	4131	4159	28	24535	24540	5	26331	26348	17	Nai
30	4159	4186	27	24540	24546	6	26348	26369	21	Nai
31	4186	4213	27	24546	24552	6	26369	26385	16	Nai

Remark .....

Supervisor By .....

Chief Engineer .....

ภาคผนวกที่ 9

แบบบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach

เช็ควันที่ 30-31 เดือน มิถุนายน 2025








Check by. Por , First

No.	BOH1	ตู้.สาย.วาวส์ จำนวน 2 ตู้	yes No	เคมีแห้ง จำนวน 10 ถัง	yes No	CO.2 จำนวน 1 ถัง	yes No	โฟม จำนวน 1 ถัง	yes No	Halotron จำนวน 0 ถัง	yes No	ผ้าคลุมเพลิง จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark
1	หน้าห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย			1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง
2	คลังแก๊ส			2	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 2 ถัง
3	สโตร์จัดซื้อบน			1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง
4	ในห้องครัว-ผ้าคลุมเพลิง-03-12-14/ 1 ผืน							1	✓			1	✓	
5	หน้าห้องน้ำชายหญิง ชั้น.2			1	✓									
6	หน้าห้องเซิร์ฟเวอร์					1	✓							
7	หน้าห้องบัญชี			1	✓									
8	หน้าห้อง Sales			1	✓									
9	หน้าห้องล็อกเกอร์ชาย - หญิง			1	✓									
10	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	1	X	1	✓									ในตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1 (ถังอยู่ในออฟฟิศ Security)
11	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	1	X	1	✓									ในตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1 (ถังอยู่ในออฟฟิศ Security)
No.	**BOH2**	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 7 ถัง	yes No	จำนวน 3 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No			**Remark**
12	ห้องสี (ไม่มีถัง)			1	X									ถังอยู่ในออฟฟิศSecurity
13	หน้าสโตร์น้ำมัน					1	X	1	X					ถังอยู่ในออฟฟิศ Security Santo นำไปอัดสาร CO2 ใหม่ 15/01/23 1 ถัง
14	ในตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ฝั่งห้องยูนิฟอร์ม	1	✓			1	✓		✓					
15	หน้าห้อง ยูนิฟอร์ม ช้างบันไดทางขึ้นตึก			1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 10/07/23
16	หน้าห้องเครื่อง เจน Halotron (ย้ายถังมาหน้าห้องช่าง)			1	✓									หน้าห้องช่างนำถังจากหน้าห้อง 3305 มาไว้ 15/12/22
17	หน้าห้องน้ำชั้น.2			1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 10/07/23
18	ประตูหนีไฟชั้น.2			1	✓									
19	หน้าห้องน้ำชั้น.3			1	✓									
20	ประตูหนีไฟชั้น.3			1	✓									
21	คลังแก๊สลิฟนิน			1	✓	1	✓							ถัง CO2 ถังอยู่ในออฟฟิศ Security ไม่มีสายฉีด
No.	**SUN Building ชั้น B**	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 ถัง	yes No		yes No							**Remark**
22	ในตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดใต้ตึก	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
23	ในตู้ FHC 36 ลานจอดใต้ตึก	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
No.	**SUN Building ชั้น G**	จำนวน 3 ตู้	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No			จำนวน 2 ถัง	yes No			
24	ในตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
25	ในห้อง เซิร์ฟเวอร์					1	✓							
26	ในตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	1	✓							1	✓			
27	ในตู้ FHC 33 (ช้างSummit,4)	1	✓							1	✓			
No.	**SUN Building ชั้น 1**	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 ถัง	yes No			จำนวน 1 ถัง	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	**Remark**
28	ในตู้ FHC 32 (ช้างSummit,2)	1	✓	1	✓									
29	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวช้างลิฟท์ชั้น 1)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
30	ในห้องครัวชั้น.1-ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	✓			1	✓	ถังโฟมในครัวชั้น1 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**SUN Building ชั้น 2**	จำนวน 3 ตู้	yes No	จำนวน 3 ถัง	yes No			จำนวน 1 ถัง	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	**Remark**
31	ในห้องครัวชั้น.2 -ผ้าคลุมเพลิง -1							1	✓			1	✓	ถังโฟมในห้องครัวชั้น2 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
32	ในตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวช้างลิฟท์ชั้น 2)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
33	ในตู้ FHC 36 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	1	✓	1	✓									
34	ในตู้ FHC 28 (ตรงข้ามห้องแพนตี้ PA ชั้น 2)	1	✓	1	✓									ในตู้ FHC 28 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**SUN Building ชั้น 3**	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 4 ถัง	yes No			จำนวน 1 ถัง	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	**Remark**
35	ในห้องครัวชั้น.3 ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	✓			1	✓	
36	ในตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBช้างลิฟท์ชั้น3)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
37	ในสปา (ช้างเคาร์เตอร์)			1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
38	ในตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ช้างสปาร์)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
39	คลังแก๊สข้างตึก Sun			1	✓	1	✓							ถัง Co2 เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25 (ถังทั้ง 2 อยู่ที่ออฟฟิศ LP)
No.	**S1 Building**	จำนวน 6 ตู้	yes No	จำนวน 7 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No							**Remark**
40	ในตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	1	✓	1	✓									
41	ในตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	1	✓	1	✓									
42	หน้าห้องเด็กเล่น			1	✓									
43	ในตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	1	✓	1	✓									
44	ในตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	1	✓	1	✓									
45	ในตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	1	✓	1	✓									นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
46	ในตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	1	✓	1	✓									
47	หน้าห้องอะลามตึก S1					1	✓							
No.	**S2 Building**	จำนวน 4 ตู้	yes No	จำนวน 4 ถัง	yes No									**Remark**
48	ในตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	1	✓	1	✓									
49	ในตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	1	✓	1	✓									
50	ในตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	1	✓	1	✓									นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
51	ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	1	✓	1	✓									ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach	เช็ควันที่ 30-31 เดือน มิถุนายน 2025	 ตู้.สาย.วาวส์		 เคมีแห้ง		 CO.2	 โฟม		 Halotron	 ผ้าคลุมเพลิง		Check by. Por , First
No.	**S3 Building**	จำนวน 4 ตู้	**yes No**	จำนวน 4 ถัง							**Remark**
52	ในตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ช่าง)	1	✓	1	✓						
53	ในตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	1	✓	1	✓						
54	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	1	✓	1	✓						
55	ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	1	✓	1	✓						ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**Swimming Pool, Pool Bar and Playground**			จำนวน 1	**yes No**		จำนวน 1	**yes No**		จำนวน 1	**yes No**	**Remark**
56	ครัว Surf			1	✓		1	✓		1	✓	
No.	**S4 Building**	จำนวน 2 ตู้	**yes No**	จำนวน 2 ถัง	**yes No**							**Remark**
57	ในตู้ FHC 7 (หน้าห้องแขก 4104)	1	✓	1	✓							นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
58	ในตู้ FHC 8 (หน้าห้องแขก 4204)	1	✓	1	✓							
No.	**S5 Building**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**							**Remark**
59	ในตู้ FHC 6 (หน้าตึก5)	1	✓	1	✓							นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
No.	**S6 Building**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**							**Remark**
59	ในตู้ FHC 5 (หน้าตึก6)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
No.	**S7 Building**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**							**Remark**
59	ในตู้ FHC 4 (หน้าตึก7)	1	✓	1	✓							เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 13/03/2025
No.	**S8 Building**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**							**Remark**
59	ในตู้ FHC 3 (หน้าตึก8)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
No.	**Villa-New Villa**	จำนวน 5 ตู้	**yes No**	จำนวน 23 ถัง	**yes No**							**Remark**
63	ในตู้ FHC 1 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	1	✓	1	✓							
64	ในตู้ FHC 2 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	1	✓	1	✓							
65	ในตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	1	✓	1	✓							ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501 นำถังจากหน้าห้อง 2305 มาไว้ 15/12/22
66	วิลล่า 9501 (ไม่มีที่รองถัง)			1	✓							นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
67	วิลล่า 9502			1	✓							นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
68	วิลล่า 9503			1	✓							
69	ในตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
70	วิลล่า 9504			1	✓							
71	วิลล่า 9505			1	✓							
72	วิลล่า 9506			1	✓							
73	วิลล่า 9507 (ไม่มีที่วางถัง)			1	✓							
74	วิลล่า 9508			1	✓							
75	ในตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	1	✓	1	✓							
76	วิลล่า 9509			1	✓							
77	วิลล่า 9510			1	✓							
78	วิลล่า 9511			1	✓							
79	วิลล่า 9512			1	✓							
80	วิลล่า 9514			1	✓							
81	วิลล่า 9515			1	✓							วิลล่า 9515 เปลี่ยนถังใหม่ 28/02/23
82	วิลล่า 9516			1	✓							
83	วิลล่า 9517 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓							
84	วิลล่า 9518 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓							
85	วิลล่า 9519			1	✓							
No.	**ห้องปั๊มใหญ่ ใต้สระน้ำ**			จำนวน 1ถัง	**yes No**	จำนวน 1ถัง	**yes No**					
86	ห้องปั๊มใหญ่ ใต้สระน้ำ (ติดตั้ง 30/11/19)			1	✓	1	✓					ถังเคมีแห้งนำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
	รวม	ตู้.สาย.วาวส์		เคมีแห้ง		CO.2	โฟม		Halotron	ผ้าคลุมเพลิง		
	จำนวน	40		75		9	6		3	5		

Approved by _____

Acknowledged by _____

Section Head/Security Supervisor

Nantika Na Songkhla
Department Head

Human Resources Dept.

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach	เช็ควันที่ 30-31 เดือน กรกฎาคม 2025	 ตู้.สาย.วาวส์				Check by. Por , First
No.	**BOH 1**	ตู้	สาย	**วาล์ว**	**แขวนถัง**	
11	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	✓	✓	✓		
12	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
15	ตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ฝั่งห้องยูนิฟอร์ม	✓	✓	✓		
23	ตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดใต้ตึก	✓	✓	✓		
24	ตู้ FHC 36 ลานจอดใต้ตึก	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
25	ตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	✓	✓	✓		
28	ตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	✓	✓	✓		
31	ตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	✓	✓	✓		
32	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	✓	✓	✓		
35	ตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 30 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	✓	✓	✓		
37	ตู้ FHC 28 (ข้างโต๊ะปิงปอง)	✓	✓	✓		
39	ตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	✓	✓	✓		
41	ตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปาร์)	✓	✓	✓		
43	ตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	✓	✓	✓		
44	ตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	✓	✓	✓		
51	ตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	✓	✓	✓		
52	ตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	✓	✓	✓		
53	ตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	✓	✓	✓		
54	ตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	✓	✓	✓		
55	ตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	✓	✓	✓		
56	ตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	✓	✓	✓		
57	ตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ช่าง)	✓	✓	✓		
58	ตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	✓	✓	✓		
61	ตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	✓	✓	✓		
62	ตู้ FHC 07 (หน้าห้องแขก 4104)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 08 (หน้าห้องแขก 4204)	✓	✓	✓		
63	ตู้ FHC 06 (หน้าตึก5)	✓	✓	✓		
64	ตู้ FHC 05 (หน้าตึก6)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 04 (หน้าตึก7)	✓	✓	✓		
6	ตู้ FHC 03 (หน้าตึก8)	✓	✓	✓		
66	ตู้ FHC 01 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	✓	✓	✓		
67	ตู้ FHC 02 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	✓	✓	✓		
68	ตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	✓	✓	✓		
69	ตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	✓	✓	✓		
70	ตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	✓	✓	✓		
71						
72						
90	**รวม**	40				

Prepared by _____

Acknowledged by _____

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach

ถังดับเพลิงที่เป็นสนิมเดือน กรกฎาคม 2025 Por , First

วันที่	ตึก Boh1	รูปภาพ	การแก้ไข
30/07/25	หน้าห้อง Server ตึก Boh1		
	(ถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าเก่า	รูปภาพ	การแก้ไข
30/07/25	หน้าวิลล่า 9200		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
30/07/25	หน้าวิลล่า 9516		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
30/07/25	หน้าวิลล่า 9519		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	ตึก S1	รูปภาพ	การแก้ไข
30/07/25	หน้าห้อง 1303		
	(ที่บีบถังเป็นสนิม)		

ถังดับเพลิงที่ถังเป็นสนิมมี 5 ถัง

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach	เช็ควันที่ 29-30 เดือน สิงหาคม 2025	 ตู้.สาย.วาวส์		 เคมีแห้ง		 CO.2		 โฟม		 Halotron		 ผ้าคลุมเพลิง		Check by. Max , First
No.	**BOH1**	จำนวน 2 ตู้	**yes No**	จำนวน 10 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**	จำนวน 0 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ผืน	**yes No**	**Remark**
1	หน้าห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย			1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง
2	คลังแก๊ส			2	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 2 ถัง
3	สโตร์จัดซื้อบน			1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง
4	ในห้องครัว-ผ้าคลุมเพลิง-03-12-14/ 1 ผืน							1	✓			1	✓	
5	หน้าห้องน้ำชายหญิง ชั้น.2			1	✓									
6	หน้าห้องเซิร์ฟเวอร์					1	✓							
7	หน้าห้องบัญชี			1	✓									
8	หน้าห้อง Sales			1	✓									
9	หน้าห้องล็อกเกอร์ชาย - หญิง			1	✓									
10	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	1	X	1	✓									ในตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1 (ถังอยู่ในออฟฟิศSecurity)
11	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	1	X	1	✓									ในตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1 (ถังอยู่ในออฟฟิศSecurity)
No.	**BOH2**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 7 ถัง	**yes No**	จำนวน 3 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**			**Remark**
12	ห้องสี (ไม่มีถัง)			1	X									ถังอยู่ในออฟฟิศSecurity
13	หน้าสโตร์น้ำมัน					1	X	1	X					ถังอยู่ในออฟฟิศ Security Santo นำไปอัดสาร CO2 ใหม่ 15/01/23 1 ถัง
14	ในตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ฝั่งห้องยูนิฟอร์ม	1	✓			1	✓		✓					
15	หน้าห้อง ยูนิฟอร์ม ข้างบันไดหางขึ้นตึก			1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 10/07/23
16	หน้าห้องเครื่อง เจน Halotron (ย้ายถังมาหน้าห้องช่าง)			1	✓									หน้าห้องช่างนำถังจากหน้าห้อง 3305 มาไว้ 15/12/22
17	หน้าห้องน้ำชั้น.2			1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 10/07/23
18	ประตูหนีไฟชั้น.2			1	✓									
19	หน้าห้องน้ำชั้น.3			1	✓									
20	ประตูหนีไฟชั้น.3			1	✓									
21	คลังแก๊สลินิน			1	✓	1	✓							ถัง CO2 ถังอยู่ในออฟฟิศ Security ไม่มีสายฉีด
No.	**SUN Building ชั้น B**	จำนวน 2 ตู้	**yes No**	จำนวน 2 ถัง	**yes No**		**yes No**							**Remark**
22	ในตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดใต้ตึก	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
23	ในตู้ FHC 36 ลานจอดใต้ตึก	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
No.	**SUN Building ชั้น G**	จำนวน 3 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**			จำนวน 2 ถัง	**yes No**			
24	ในตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
25	ในห้อง เซิร์ฟเวอร์					1	✓							
26	ในตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	1	✓							1	✓			
27	ในตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	1	✓							1	✓			
No.	**SUN Building ชั้น 1**	จำนวน 2 ตู้	**yes No**	จำนวน 2 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ผืน	**yes No**	**Remark**
28	ในตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	1	✓	1	✓									
29	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
30	ในห้องครัวชั้น.1-ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	✓			1	✓	ถังโฟมในครัวชั้น1 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**SUN Building ชั้น 2**	จำนวน 3 ตู้	**yes No**	จำนวน 3 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ผืน	**yes No**	**Remark**
31	ในห้องครัวชั้น.2 -ผ้าคลุมเพลิง -1							1	✓			1	✓	ถังโฟมในห้องครัวชั้น2 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
32	ในตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
33	ในตู้ FHC 36 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	1	✓	1	✓									
34	ในตู้ FHC 28 (ตรงข้ามห้องแพนตี้ PA ชั้น 2)	1	✓	1	✓									ในตู้ FHC 28 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**SUN Building ชั้น 3**	จำนวน 2 ตู้	**yes No**	จำนวน 4 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ผืน	**yes No**	**Remark**
35	ในห้องครัวชั้น.3 ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	✓			1	✓	
36	ในตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
37	ในสปา (ข้างเคาร์เตอร์)			1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
38	ในตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปาร์)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
39	คลังแก๊สข้างตึก Sun			1	✓	1	✓							ถัง Co2 เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25 (ถังทั้ง 2 อยู่ที่ออฟฟิศ LP)
No.	**S1 Building**	จำนวน 6 ตู้	**yes No**	จำนวน 7 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**							**Remark**
40	ในตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	1	✓	1	✓									
41	ในตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	1	✓	1	✓									
42	หน้าห้องเด็กเล่น			1	✓									
43	ในตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	1	✓	1	✓									
44	ในตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	1	✓	1	✓									
45	ในตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	1	✓	1	✓									นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
46	ในตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	1	✓	1	✓									
47	หน้าห้องอะลามตึก S1					1	✓							
No.	**S2 Building**	จำนวน 4 ตู้	**yes No**	จำนวน 4 ถัง	**yes No**									**Remark**
48	ในตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	1	✓	1	✓									
49	ในตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	1	✓	1	✓									
50	ในตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	1	✓	1	✓									นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
51	ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	1	✓	1	✓									ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach

เช็ควันที่ 29-30 เดือน สิงหาคม 2025








No.		ตู้.สาย.วาวส์		เคมีแห้ง		CO.2		โฟม		Halotron		ผ้าคลุมเพลิง		Check by. Max , First
No.	**S3 Building**	จำนวน 4 ตู้	**yes No**	จำนวน 4 ถัง										**Remark**
52	ในตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ช่าง)	1	✓	1	✓									
53	ในตู้ FHC 09 (หน้าห้องแยก 3105)	1	✓	1	✓									
54	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องแยก 3205)	1	✓	1	✓									
55	ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแยก 3305)	1	✓	1	✓									ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแยก 3305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**Swimming Pool, Pool Bar and Playground**			จำนวน 1	**yes No**			จำนวน 1	**yes No**			จำนวน 1	**yes No**	**Remark**
56	ครัว Surf			1	✓			1	✓			1	✓	
No.	**S4 Building**	จำนวน 2 ตู้	**yes No**	จำนวน 2 ถัง	**yes No**									**Remark**
57	ในตู้ FHC 7 (หน้าห้องแยก 4104)	1	✓	1	✓									นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
58	ในตู้ FHC 8 (หน้าห้องแยก 4204)	1	✓	1	✓									
No.	**S5 Building**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**									**Remark**
59	ในตู้ FHC 6 (หน้าตึก5)	1	✓	1	✓									นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
No.	**S6 Building**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**									**Remark**
59	ในตู้ FHC 5 (หน้าตึก6)	1	✓	1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
No.	**S7 Building**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**									**Remark**
59	ในตู้ FHC 4 (หน้าตึก7)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 13/03/2025
No.	**S8 Building**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**									**Remark**
59	ในตู้ FHC 3 (หน้าตึก8)	1	✓	1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
No.	**Villa-New Villa**	จำนวน 5 ตู้	**yes No**	จำนวน 23 ถัง	**yes No**									**Remark**
63	ในตู้ FHC 1 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	1	✓	1	✓									
64	ในตู้ FHC 2 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	1	✓	1	✓									
65	ในตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	1	✓	1	✓									ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501 นำถังจากหน้าห้อง 2305 มาไว้ 15/12/22
66	วิลล่า 9501 (ไม่มีที่รองถัง)			1	✓									นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
67	วิลล่า 9502			1	✓									นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
68	วิลล่า 9503			1	✓									
69	ในตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	1	✓	1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
70	วิลล่า 9504			1	✓									
71	วิลล่า 9505			1	✓									
72	วิลล่า 9506			1	✓									
73	วิลล่า 9507 (ไม่มีที่วางถัง)			1	✓									
74	วิลล่า 9508			1	✓									
75	ในตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	1	✓	1	✓									
76	วิลล่า 9509			1	✓									
77	วิลล่า 9510			1	✓									
78	วิลล่า 9511			1	✓									
79	วิลล่า 9512			1	✓									
80	วิลล่า 9514			1	✓									
81	วิลล่า 9515			1	✓									วิลล่า 9515 เปลี่ยนถังใหม่ 28/02/23
82	วิลล่า 9516			1	✓									
83	วิลล่า 9517 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓									
84	วิลล่า 9518 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓									
85	วิลล่า 9519			1	✓									
No.	**ห้องปั๊มใหญ่ ใต้สระน้ำ**			จำนวน 1ถัง	**yes No**	จำนวน 1ถัง	**yes No**							
86	ห้องปั๊มใหญ่ ใต้สระน้ำ (ติดตั้ง 30/11/19)			1	✓	1	✓							ถังเคมีแห้งนำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
	รวม	ตู้.สาย.วาวส์		เคมีแห้ง		CO.2		โฟม		Halotron		ผ้าคลุมเพลิง		
	จำนวน	40		75		9		6		3		5		

Approved by _____

Acknowledged by _____

Section Head/Security Supervisor

Nantika Na Songkhla
Department Head

Human Resources Dept.

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach	เช็ควันที่ 29-30 เดือน สิงหาคม 2025	 ตู้.สาย.วาวส์				Check by. Max , First
No.	**BOH 1**	ตู้	สาย	**วาล์ว**	**แขวนถัง**	
11	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	✓	✓	✓		
12	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
15	ตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ฝั่งห้องยูนิฟอร์ม	✓	✓	✓		
23	ตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดใต้ตึก	✓	✓	✓		
24	ตู้ FHC 36 ลานจอดใต้ตึก	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
25	ตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	✓	✓	✓		
28	ตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	✓	✓	✓		
31	ตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	✓	✓	✓		
32	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	✓	✓	✓		
35	ตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 30 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	✓	✓	✓		
37	ตู้ FHC 28 (ข้างโต๊ะปิงปอง)	✓	✓	✓		
39	ตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	✓	✓	✓		
41	ตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปาร์)	✓	✓	✓		
43	ตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	✓	✓	✓		
44	ตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	✓	✓	✓		
51	ตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	✓	✓	✓		
52	ตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	✓	✓	✓		
53	ตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	✓	✓	✓		
54	ตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	✓	✓	✓		
55	ตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	✓	✓	✓		
56	ตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	✓	✓	✓		
57	ตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ช่าง)	✓	✓	✓		
58	ตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	✓	✓	✓		
61	ตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	✓	✓	✓		
62	ตู้ FHC 07 (หน้าห้องแขก 4104)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 08 (หน้าห้องแขก 4204)	✓	✓	✓		
63	ตู้ FHC 06 (หน้าตึก5)	✓	✓	✓		
64	ตู้ FHC 05 (หน้าตึก6)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 04 (หน้าตึก7)	✓	✓	✓		
6	ตู้ FHC 03 (หน้าตึก8)	✓	✓	✓		
66	ตู้ FHC 01 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	✓	✓	✓		
67	ตู้ FHC 02 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	✓	✓	✓		
68	ตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	✓	✓	✓		
69	ตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	✓	✓	✓		
70	ตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	✓	✓	✓		
71						
72						
90	**รวม**	40				

Prepared by _____

Acknowledged by _____

SUNSURI PHUKET
Nai Harn Beach

ถังดับเพลิงที่เป็นสนิมเดือน สิงหาคม 2025 Max , First

วันที่	ตึก Boh1	รูปภาพ	การแก้ไข
29/08/25	หน้าห้อง Server ตึก Boh1		
	(ถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าเก่า	รูปภาพ	การแก้ไข
29/08/25	หน้าวิลล่า 9200		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
29/08/25	หน้าวิลล่า 9516		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
29/08/25	หน้าวิลล่า 9519		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	ตึก S1	รูปภาพ	การแก้ไข
29/08/25	หน้าห้อง 1303		
	(ที่บีบถังเป็นสนิม)		

ถังดับเพลิงที่ถังเป็นสนิมมี 5 ถัง

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach	เช็ควันที่ 29-30 เดือน กันยายน 2025	 ตู้.สาย.วาวส์	 เคมีแห้ง	 CO.2	 โฟม	 Halotron	 ผ้าคลุมเพลิง	Check by. Por , Max
No.	**BOH1**	จำนวน 2 ตู้ / **yes No**	จำนวน 10 ถัง / **yes No**	จำนวน 1 ถัง / **yes No**	จำนวน 1 ถัง / **yes No**	จำนวน 0 ถัง / **yes No**	จำนวน 1 ผืน / **yes No**	**Remark**
1	หน้าห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย		1 ✓					อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง
2	คลังแก๊ส		2 ✓					อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 2 ถัง
3	สโตร์จัดซื้อบน		1 ✓					อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง
4	ในห้องครัว-ผ้าคลุมเพลิง-03-12-14/ 1 ผืน				1 ✓		1 ✓	
5	หน้าห้องน้ำชายหญิง ชั้น.2		1 ✓					
6	หน้าห้องเซิร์ฟเวอร์			1 ✓				
7	หน้าห้องบัญชี		1 ✓					
8	หน้าห้อง Sales		1 ✓					
9	หน้าห้องล็อกเกอร์ชาย - หญิง		1 ✓					
10	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	1 X	1 ✓					ในตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1 (ถังอยู่ในออฟฟิศ Security)
11	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	1 X	1 ✓					ในตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1 (ถังอยู่ในออฟฟิศSecurity)
No.	**BOH2**	จำนวน 1 ตู้ / **yes No**	จำนวน 7 ถัง / **yes No**	จำนวน 3 ถัง / **yes No**	จำนวน 1 ถัง / **yes No**	จำนวน 1 ถัง / **yes No**		**Remark**
12	ห้องสี (ไม่มีถัง)		1 X					ถังอยู่ในออฟฟิศSecurity
13	หน้าสโตร์น้ำมัน			1 X	1 X			ถังอยู่ในออฟฟิศ Security Santo นำไปอัดสาร CO2 ใหม่ 15/01/23 1 ถัง
14	ในตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ฝั่งห้องยูนิฟอร์ม	1 ✓		1 ✓	✓			
15	หน้าห้อง ยูนิฟอร์ม ช้างบันไดทางขึ้นตึก		1 ✓					อัดผงเคมีใหม่ 10/07/23
16	หน้าห้องเครื่อง เจน Halotron (ย้ายถังมาหน้าห้องช่าง)		1 ✓					หน้าห้องช่างนำถังจากหน้าห้อง 3305 มาไว้ 15/12/22
17	หน้าห้องน้ำชั้น.2		1 ✓					อัดผงเคมีใหม่ 10/07/23
18	ประตูหนีไฟชั้น.2		1 ✓					
19	หน้าห้องน้ำชั้น.3		1 ✓					
20	ประตูหนีไฟชั้น.3		1 ✓					
21	คลังแก๊สลินิน		1 ✓	1 ✓				ถัง CO2 ถังอยู่ในออฟฟิศ Security ไม่มีสายฉีด
No.	**SUN Building ชั้น B**	จำนวน 2 ตู้ / **yes No**	จำนวน 2 ถัง / **yes No**	**yes No**				**Remark**
22	ในตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดใต้ตึก	1 ✓	1 ✓					เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
23	ในตู้ FHC 36 ลานจอดใต้ตึก	1 ✓	1 ✓					เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
No.	**SUN Building ชั้น G**	จำนวน 3 ตู้ / **yes No**	จำนวน 1 ถัง / **yes No**	จำนวน 1 ถัง / **yes No**		จำนวน 2 ถัง / **yes No**		**Remark**
24	ในตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	1 ✓	1 ✓					เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
25	ในห้อง เซิร์ฟเวอร์			1 ✓				
26	ในตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	1 ✓				1 ✓		
27	ในตู้ FHC 33 (ช้างSummit,4)	1 ✓				1 ✓		
No.	**SUN Building ชั้น 1**	จำนวน 2 ตู้ / **yes No**	จำนวน 2 ถัง / **yes No**		จำนวน 1 ถัง / **yes No**		จำนวน 1 ผืน / **yes No**	**Remark**
28	ในตู้ FHC 32 (ช้างSummit,2)	1 ✓	1 ✓					
29	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวช้างลิฟท์ชั้น 1)	1 ✓	1 ✓					เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
30	ในห้องครัวชั้น.1-ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน				1 ✓		1 ✓	ถังโฟมในครัวชั้น1 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**SUN Building ชั้น 2**	จำนวน 3 ตู้ / **yes No**	จำนวน 3 ถัง / **yes No**		จำนวน 1 ถัง / **yes No**		จำนวน 1 ผืน / **yes No**	**Remark**
31	ในห้องครัวชั้น.2 -ผ้าคลุมเพลิง -1				1 ✓		1 ✓	ถังโฟมในห้องครัวชั้น2 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
32	ในตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวช้างลิฟท์ชั้น 2)	1 ✓	1 ✓					เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
33	ในตู้ FHC 36 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	1 ✓	1 ✓					
34	ในตู้ FHC 28 (ตรงข้ามห้องแพนตี้ PA ชั้น 2)	1 ✓	1 ✓					ในตู้ FHC 28 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**SUN Building ชั้น 3**	จำนวน 2 ตู้ / **yes No**	จำนวน 4 ถัง / **yes No**		จำนวน 1 ถัง / **yes No**		จำนวน 1 ผืน / **yes No**	**Remark**
35	ในห้องครัวชั้น.3 ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน				1 X		1 ✓	ถังโฟมชำรุดรอนำไปอัดน้ำยาใหม่
36	ในตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBช้างลิฟท์ชั้น3)	1 ✓	1 ✓					เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
37	ในสปา (ช้างเคาร์เตอร์)		1 ✓					เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
38	ในตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ช้างสปาร์)	1 ✓	1 ✓					เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
39	คลังแก๊สข้างตึก Sun		1 ✓	1 ✓				ถัง Co2 เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25 (ถังทั้ง 2 อยู่ที่ออฟฟิศ LP)
No.	**S1 Building**	จำนวน 6 ตู้ / **yes No**	จำนวน 7 ถัง / **yes No**	จำนวน 1 ถัง / **yes No**				**Remark**
40	ในตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	1 ✓	1 ✓					
41	ในตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	1 ✓	1 ✓					
42	หน้าห้องเด็กเล่น		1 ✓					
43	ในตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	1 ✓	1 ✓					
44	ในตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	1 ✓	1 ✓					
45	ในตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	1 ✓	1 ✓					นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
46	ในตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	1 ✓	1 ✓					
47	หน้าห้องอะลามตึก S1			1 ✓				
No.	**S2 Building**	จำนวน 4 ตู้ / **yes No**	จำนวน 4 ถัง / **yes No**					**Remark**
48	ในตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	1 ✓	1 ✓					
49	ในตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	1 ✓	1 ✓					
50	ในตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	1 ✓	1 ✓					นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
51	ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	1 ✓	1 ✓					ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach

เช็ควันที่ 29-30 เดือน กันยายน 2025








No.		ตู้.สาย.วาวส์		เคมีแห้ง		CO.2	โฟม	Halotron	ผ้าคลุมเพลิง	Check by. Por , Max
No.	**S3 Building**	จำนวน 4 ตู้	**yes No**	จำนวน 4 ถัง						**Remark**
52	ในตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ช่าง)	1	✓	1	✓					
53	ในตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	1	✓	1	✓					
54	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	1	✓	1	✓					
55	ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	1	✓	1	✓					ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**Swimming Pool, Pool Bar and Playground**			จำนวน 1	**yes No**		จำนวน 1	**yes No**	จำนวน 1	**yes No**	**Remark**
56	ครัว Surf			1	✓		1	X	1	✓	ถังโฟมชำรุดรอนำไปอัดน้ำยาใหม่
No.	**S4 Building**	จำนวน 2 ตู้	**yes No**	จำนวน 2 ถัง	**yes No**						**Remark**
57	ในตู้ FHC 7 (หน้าห้องแขก 4104)	1	✓	1	✓						นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
58	ในตู้ FHC 8 (หน้าห้องแขก 4204)	1	✓	1	✓						
No.	**S5 Building**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**						**Remark**
59	ในตู้ FHC 6 (หน้าตึก5)	1	✓	1	✓						นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
No.	**S6 Building**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**						**Remark**
59	ในตู้ FHC 5 (หน้าตึก6)	1	✓	1	✓						อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
No.	**S7 Building**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**						**Remark**
59	ในตู้ FHC 4 (หน้าตึก7)	1	✓	1	✓						เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 13/03/2025
No.	**S8 Building**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**						**Remark**
59	ในตู้ FHC 3 (หน้าตึก8)	1	✓	1	✓						อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
No.	**Villa-New Villa**	จำนวน 5 ตู้	**yes No**	จำนวน 23 ถัง	**yes No**						**Remark**
63	ในตู้ FHC 1 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	1	✓	1	✓						
64	ในตู้ FHC 2 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	1	✓	1	✓						
65	ในตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	1	✓	1	✓						ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501 นำถังจากหน้าห้อง 2305 มาไว้ 15/12/22
66	วิลล่า 9501 (ไม่มีที่รองถัง)			1	✓						นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
67	วิลล่า 9502			1	✓						นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
68	วิลล่า 9503			1	✓						
69	ในตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	1	✓	1	✓						อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
70	วิลล่า 9504			1	✓						
71	วิลล่า 9505			1	✓						
72	วิลล่า 9506			1	✓						
73	วิลล่า 9507 (ไม่มีที่วางถัง)			1	✓						
74	วิลล่า 9508			1	✓						
75	ในตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	1	✓	1	✓						
76	วิลล่า 9509			1	✓						
77	วิลล่า 9510			1	✓						
78	วิลล่า 9511			1	✓						
79	วิลล่า 9512			1	✓						
80	วิลล่า 9514			1	✓						
81	วิลล่า 9515			1	✓						วิลล่า 9515 เปลี่ยนถังใหม่ 28/02/23
82	วิลล่า 9516			1	✓						
83	วิลล่า 9517 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓						
84	วิลล่า 9518 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓						
85	วิลล่า 9519			1	✓						
No.	**ห้องปั๊มใหญ่ ใต้สระน้ำ**			จำนวน 1ถัง	**yes No**	จำนวน 1ถัง	**yes No**				
86	ห้องปั๊มใหญ่ ใต้สระน้ำ (ติดตั้ง 30/11/19)			1	✓	1	✓				ถังเคมีแห้งนำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
	รวม	ตู้.สาย.วาวส์		เคมีแห้ง		CO.2	โฟม	Halotron	ผ้าคลุมเพลิง		
	จำนวน	40		75		9	6	3	5		

ถังดับเพลิงเคมีที่ใช้ 10ถัง / Co2 1ถัง / ถังโฟม 1ถัง
S4 2ถัง
S3 3ถัง
S2 3ถัง
ครัวSurf 1ถัง
ตู้Fire host 9501 1ถัง
BOH1 ถังCo2 2ถัง
ครัวMain ถังโฟม 1ถัง



Approved by _____

Acknowledged by _____

Section Head/Security Supervisor

Nantika Na Songkhla
Department Head

Human Resources Dept.

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach	เช็ควันที่ 29-30 เดือน กันยายน 2025	 ตู้.สาย.วาวส์				Check by. Por , Max
No.	**BOH 1**	ตู้	สาย	วาล์ว	แขวนถัง	
11	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	✓	✓	✓		
12	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	✓	X	✓		ห้วฉีดชำรุด
15	ตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ฝั่งห้องยูนิฟอร์ม	✓	✓	✓		
23	ตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดใต้ตึก	✓	✓	✓		
24	ตู้ FHC 36 ลานจอดใต้ตึก	✓	X	✓		ห้วฉีดชำรุด
25	ตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	✓	✓	✓		
28	ตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	✓	✓	✓		
31	ตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	✓	✓	✓		
32	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	✓	✓	✓		
35	ตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 30 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	✓	✓	✓		
37	ตู้ FHC 28 (ข้างโต๊ะปิงปอง)	✓	✓	✓		
39	ตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	✓	✓	✓		
41	ตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปาร์)	✓	✓	✓		
43	ตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	✓	✓	✓		
44	ตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	✓	✓	✓		
51	ตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	✓	✓	✓		
52	ตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	✓	✓	✓		
53	ตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	✓	✓	✓		
54	ตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	✓	✓	✓		
55	ตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	✓	✓	✓		
56	ตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	✓	✓	✓		
57	ตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ช่าง)	✓	✓	✓		
58	ตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	✓	✓	✓		
61	ตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	✓	✓	✓		
62	ตู้ FHC 07 (หน้าห้องแขก 4104)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 08 (หน้าห้องแขก 4204)	✓	✓	✓		
63	ตู้ FHC 06 (หน้าตึก5)	✓	✓	✓		
64	ตู้ FHC 05 (หน้าตึก6)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 04 (หน้าตึก7)	✓	✓	✓		
6	ตู้ FHC 03 (หน้าตึก8)	✓	✓	✓		
66	ตู้ FHC 01 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	✓	✓	✓		
67	ตู้ FHC 02 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	✓	✓	✓		
68	ตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	✓	✓	✓		
69	ตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	✓	✓	✓		
70	ตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	✓	✓	✓		
71						
72						
90	**รวม**	40				

Prepared by _____

Acknowledged by _____

SUNSURI PHUKET
Nai Harn Beach

ถังดับเพลิงที่เป็นสนิมเดือน กันยายน 2025 Por , Max

วันที่	ตึก Boh1	รูปภาพ	การแก้ไข
29/09/25	หน้าห้อง Server ตึก Boh1		
	(ถังเป็นสนิม)		
วันที่	**วิลล่าเก่า**	**รูปภาพ**	**การแก้ไข**
29/09/25	หน้าวิลล่า 9200		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	**วิลล่าใหม่**	**รูปภาพ**	**การแก้ไข**
29/09/25	หน้าวิลล่า 9516		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	**วิลล่าใหม่**	**รูปภาพ**	**การแก้ไข**
29/09/25	หน้าวิลล่า 9519		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	**ตึก S1**	**รูปภาพ**	**การแก้ไข**
29/09/25	หน้าห้อง 1303		
	(ที่บีบถังเป็นสนิม)		

ถังดับเพลิงที่ถังเป็นสนิมมี 5 ถัง

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach	เช็ควันที่ 28-30 เดือน ตุลาคม 2025	 ตู้.สาย.วาวส์	 เคมีแห้ง	 CO.2	 โฟม	 Halotron	 ผ้าคลุมเพลิง	Check by. Yee , First
No.	**BOH1**	จำนวน 2 ตู้ / **yes No**	จำนวน 10 ถัง / **yes No**	จำนวน 1 ถัง / **yes No**	จำนวน 1 ถัง / **yes No**	จำนวน 0 ถัง / **yes No**	จำนวน 1 ผืน / **yes No**	**Remark**
1	หน้าห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย		1 ✓					อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง
2	คลังแก๊ส		2 ✓					อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 2 ถัง
3	สโตร์จัดซื้อบน		1 ✓					อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง
4	ในห้องครัว-ผ้าคลุมเพลิง-03-12-14/ 1 ผืน				1 ✓		1 ✓	
5	หน้าห้องน้ำชายหญิง ชั้น.2		1 ✓					
6	หน้าห้องเซิร์ฟเวอร์			1 ✓				
7	หน้าห้องบัญชี		1 ✓					
8	หน้าห้อง Sales		1 ✓					
9	หน้าห้องล็อกเกอร์ชาย - หญิง		1 ✓					
10	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	1 X	1 ✓					ในตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1 (ถังอยู่ในออฟฟิศ Security)
11	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	1 X	1 ✓					ในตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1 (ถังอยู่ในออฟฟิศSecurity)
No.	**BOH2**	จำนวน 1 ตู้ / **yes No**	จำนวน 7 ถัง / **yes No**	จำนวน 3 ถัง / **yes No**	จำนวน 1 ถัง / **yes No**	จำนวน 1 ถัง / **yes No**		**Remark**
12	ห้องสี (ไม่มีถัง)		1 X					ถังอยู่ในออฟฟิศSecurity
13	หน้าสโตร์น้ำมัน			1 X	1 X			ถังอยู่ในออฟฟิศ Security Santo นำไปอัดสาร CO2 ใหม่ 15/01/23 1 ถัง
14	ในตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ฝั่งห้องยูนิฟอร์ม	1 ✓		1 ✓	✓			
15	หน้าห้อง ยูนิฟอร์ม ข้างบันไดทางขึ้นตึก		1 ✓					อัดผงเคมีใหม่ 10/07/23
16	หน้าห้องเครื่อง เจน Halotron (ย้ายถังมาหน้าห้องช่าง)		1 ✓					หน้าห้องช่างนำถังจากหน้าห้อง 3305 มาไว้ 15/12/22
17	หน้าห้องน้ำชั้น.2		1 ✓					อัดผงเคมีใหม่ 10/07/23
18	ประตูหนีไฟชั้น.2		1 ✓					
19	หน้าห้องน้ำชั้น.3		1 ✓					
20	ประตูหนีไฟชั้น.3		1 ✓					
21	คลังแก๊สลินิน		1 ✓	1 ✓				ถัง CO2 ถังอยู่ในออฟฟิศ Security ไม่มีสายฉีด
No.	**SUN Building ชั้น B**	จำนวน 2 ตู้ / **yes No**	จำนวน 2 ถัง / **yes No**	**yes No**				**Remark**
22	ในตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดใต้ตึก	1 ✓	1 ✓					เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
23	ในตู้ FHC 36 ลานจอดใต้ตึก	1 ✓	1 ✓					เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
No.	**SUN Building ชั้น G**	จำนวน 3 ตู้ / **yes No**	จำนวน 1 ถัง / **yes No**	จำนวน 1 ถัง / **yes No**		จำนวน 2 ถัง / **yes No**		**Remark**
24	ในตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	1 ✓	1 ✓					เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
25	ในห้อง เซิร์ฟเวอร์			1 ✓				
26	ในตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	1 ✓				1 ✓		
27	ในตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	1 ✓				1 ✓		
No.	**SUN Building ชั้น 1**	จำนวน 2 ตู้ / **yes No**	จำนวน 2 ถัง / **yes No**		จำนวน 1 ถัง / **yes No**		จำนวน 1 ผืน / **yes No**	**Remark**
28	ในตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	1 ✓	1 ✓					
29	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	1 ✓	1 ✓					เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
30	ในห้องครัวชั้น.1-ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน				1 ✓		1 ✓	ถังโฟมในครัวชั้น1 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**SUN Building ชั้น 2**	จำนวน 3 ตู้ / **yes No**	จำนวน 3 ถัง / **yes No**		จำนวน 1 ถัง / **yes No**		จำนวน 1 ผืน / **yes No**	**Remark**
31	ในห้องครัวชั้น.2 -ผ้าคลุมเพลิง -1				1 ✓		1 ✓	ถังโฟมในห้องครัวชั้น2 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
32	ในตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	1 ✓	1 ✓					เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
33	ในตู้ FHC 36 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	1 ✓	1 ✓					
34	ในตู้ FHC 28 (ตรงข้ามห้องแพนตี้ PA ชั้น 2)	1 ✓	1 ✓					ในตู้ FHC 28 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**SUN Building ชั้น 3**	จำนวน 2 ตู้ / **yes No**	จำนวน 4 ถัง / **yes No**		จำนวน 1 ถัง / **yes No**		จำนวน 1 ผืน / **yes No**	**Remark**
35	ในห้องครัวชั้น.3 ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน				1 X		1 ✓	เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 15/10/25
36	ในตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	1 ✓	1 ✓					เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
37	ในสปา (ข้างเคาร์เตอร์)		1 ✓					เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
38	ในตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปาร์)	1 ✓	1 ✓					เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
39	คลังแก๊สข้างตึก Sun		1 ✓	1 ✓				ถัง Co2 เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25 (ถังทั้ง 2 อยู่ที่ออฟฟิศ LP)
No.	**S1 Building**	จำนวน 6 ตู้ / **yes No**	จำนวน 7 ถัง / **yes No**	จำนวน 1 ถัง / **yes No**				**Remark**
40	ในตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	1 ✓	1 ✓					
41	ในตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	1 ✓	1 ✓					
42	หน้าห้องเด็กเล่น		1 ✓					
43	ในตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	1 ✓	1 ✓					
44	ในตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	1 ✓	1 ✓					
45	ในตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	1 ✓	1 ✓					นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
46	ในตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	1 ✓	1 ✓					
47	หน้าห้องอะลามตึก S1			1 ✓				
No.	**S2 Building**	จำนวน 4 ตู้ / **yes No**	จำนวน 4 ถัง / **yes No**					**Remark**
48	ในตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	1 ✓	1 ✓					อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
49	ในตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	1 ✓	1 ✓					อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
50	ในตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	1 ✓	1 ✓					อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
51	ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	1 ✓	1 ✓					ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach	เช็ควันที่ 28-30 เดือน ตุลาคม 2025	 ตู้.สาย.วาวส์	 เคมีแห้ง	 CO.2	 โฟม	 Halotron	 ผ้าคลุมเพลิง	Check by. Yee , First
No.	**S3 Building**	จำนวน 4 ตู้	**yes No**	จำนวน 4 ถัง				**Remark**
52	ในตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ช่าง)	1	✓	1	✓			อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
53	ในตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	1	✓	1	✓			อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
54	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	1	✓	1	✓			อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
55	ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	1	✓	1	✓			ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**Swimming Pool, Pool Bar and Playground**			จำนวน 1	**yes No**	จำนวน 1	**yes No**	จำนวน 1	**yes No**	**Remark**
56	ครัว Surf			1	✓	1	X	1	✓	อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
No.	**S4 Building**	จำนวน 2 ตู้	**yes No**	จำนวน 2 ถัง	**yes No**					**Remark**
57	ในตู้ FHC 7 (หน้าห้องแขก 4104)	1	✓	1	✓					อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
58	ในตู้ FHC 8 (หน้าห้องแขก 4204)	1	✓	1	✓					อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
No.	**S5 Building**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**					**Remark**
59	ในตู้ FHC 6 (หน้าตึก5)	1	✓	1	✓					นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
No.	**S6 Building**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**					**Remark**
59	ในตู้ FHC 5 (หน้าตึก6)	1	✓	1	✓					อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
No.	**S7 Building**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**					**Remark**
59	ในตู้ FHC 4 (หน้าตึก7)	1	✓	1	✓					เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 13/03/2025
No.	**S8 Building**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**					**Remark**
59	ในตู้ FHC 3 (หน้าตึก8)	1	✓	1	✓					อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
No.	**Villa-New Villa**	จำนวน 5 ตู้	**yes No**	จำนวน 23 ถัง	**yes No**					**Remark**
63	ในตู้ FHC 1 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	1	✓	1	✓					
64	ในตู้ FHC 2 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	1	✓	1	✓					
65	ในตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	1	✓	1	✓					อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
66	วิลล่า 9501 (ไม่มีที่รองถัง)			1	✓					นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
67	วิลล่า 9502			1	✓					นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
68	วิลล่า 9503			1	✓					
69	ในตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	1	✓	1	✓					อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
70	วิลล่า 9504			1	✓					
71	วิลล่า 9505			1	✓					
72	วิลล่า 9506			1	✓					
73	วิลล่า 9507 (ไม่มีที่วางถัง)			1	✓					
74	วิลล่า 9508			1	✓					
75	ในตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	1	✓	1	✓					
76	วิลล่า 9509			1	✓					
77	วิลล่า 9510			1	✓					
78	วิลล่า 9511			1	✓					
79	วิลล่า 9512			1	✓					
80	วิลล่า 9514			1	✓					
81	วิลล่า 9515			1	✓					วิลล่า 9515 เปลี่ยนถังใหม่ 28/02/23
82	วิลล่า 9516			1	✓					
83	วิลล่า 9517 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓					
84	วิลล่า 9518 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓					
85	วิลล่า 9519			1	✓					
No.	**ห้องปั๊มใหญ่ ใต้สระน้ำ**			จำนวน 1ถัง	**yes No**	จำนวน 1ถัง	**yes No**			
86	ห้องปั๊มใหญ่ ใต้สระน้ำ (ติดตั้ง 30/11/19)			1	✓	1	✓			ถังเคมีแห้งนำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
	รวม	ตู้.สาย.วาวส์		เคมีแห้ง		CO.2		โฟม	Halotron	ผ้าคลุมเพลิง	
	จำนวน	40		75		9		6	3	5	

Approved by _____

Acknowledged by _____

Section Head/Security Supervisor

Nantika Na Songkhla
Department Head

Human Resources Dept.

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach

เช็ควันที่ 28-30 เดือน ตุลาคม 2025



ตู้.สาย.วาวส์

Check by. Yee , First

No.	BOH 1	ตู้	สาย	วาล์ว	แขวนถัง	
11	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	✓	✓	✓		
12	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
15	ตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ฝั่งห้องยูนิฟอร์ม	✓	✓	✓		
23	ตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดใต้ตึก	✓	✓	✓		
24	ตู้ FHC 36 ลานจอดใต้ตึก	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
25	ตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	✓	✓	✓		
28	ตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	✓	✓	✓		
31	ตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	✓	✓	✓		
32	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	✓	✓	✓		
35	ตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 30 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	✓	✓	✓		
37	ตู้ FHC 28 (ข้างโต๊ะปิงปอง)	✓	✓	✓		
39	ตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	✓	✓	✓		
41	ตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปาร์)	✓	✓	✓		
43	ตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	✓	✓	✓		
44	ตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	✓	✓	✓		
51	ตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	✓	✓	✓		
52	ตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	✓	✓	✓		
53	ตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	✓	✓	✓		
54	ตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	✓	✓	✓		
55	ตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	✓	✓	✓		
56	ตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	✓	✓	✓		
57	ตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ช่าง)	✓	✓	✓		
58	ตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	✓	✓	✓		
61	ตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	✓	✓	✓		
62	ตู้ FHC 07 (หน้าห้องแขก 4104)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 08 (หน้าห้องแขก 4204)	✓	✓	✓		
63	ตู้ FHC 06 (หน้าตึก5)	✓	✓	✓		
64	ตู้ FHC 05 (หน้าตึก6)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 04 (หน้าตึก7)	✓	✓	✓		
6	ตู้ FHC 03 (หน้าตึก8)	✓	✓	✓		
66	ตู้ FHC 01 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	✓	✓	✓		
67	ตู้ FHC 02 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	✓	✓	✓		
68	ตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	✓	✓	✓		
69	ตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	✓	✓	✓		
70	ตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	✓	✓	✓		
71						
72						
90	**รวม**	40				

Prepared by _____

Acknowledged by _____

SUNSURI PHUKET
Nai Harn Beach

ถังดับเพลิงที่เป็นสนิมเดือน ตุลาคม 2025 Yee , First

วันที่	ตึก Boh1	รูปภาพ	การแก้ไข
28/10/25	หน้าห้อง Server ตึก Boh1		
	(ถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าเก่า	รูปภาพ	การแก้ไข
28/10/25	หน้าวิลล่า 9200		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
28/10/25	หน้าวิลล่า 9516		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
28/10/25	หน้าวิลล่า 9519		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	ตึก S1	รูปภาพ	การแก้ไข
28/10/25	หน้าห้อง 1303		
	(ที่บีบถังเป็นสนิม)		

ถังดับเพลิงที่ถังเป็นสนิมมี 5 ถัง

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach	เช็ควันที่ 26-27 เดือน พฤศจิกายน 2025	 ตู้.สาย.วาวส์		 เคมีแห้ง		 CO.2		 โฟม		 Halotron		 ผ้าคลุมเพลิง		Check by. Por , Max
No.	**BOH1**	จำนวน 2 ตู้	**yes No**	จำนวน 10 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**	จำนวน 0 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ผืน	**yes No**	**Remark**
1	หน้าห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย			1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง
2	คลังแก๊ส			2	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 2 ถัง
3	สโตร์จัดซื้อบน			1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง
4	ในห้องครัว-ผ้าคลุมเพลิง-03-12-14/ 1 ผืน							1	✓			1	✓	
5	หน้าห้องน้ำชายหญิง ชั้น.2			1	✓									
6	หน้าห้องเซิร์ฟเวอร์					1	✓							
7	หน้าห้องบัญชี			1	✓									
8	หน้าห้อง Sales			1	✓									
9	หน้าห้องล็อกเกอร์ชาย - หญิง			1	✓									
10	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	1	X	1	✓									ในตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1 (ถังอยู่ในออฟฟิศ Security)
11	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	1	X	1	✓									ในตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1 (ถังอยู่ในออฟฟิศ Security)
No.	**BOH2**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 7 ถัง	**yes No**	จำนวน 3 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**			**Remark**
12	ห้องสี (ไม่มีถัง)			1	X									ถังอยู่ในออฟฟิศSecurity
13	หน้าสโตร์น้ำมัน					1	X	1	X					ถังอยู่ในออฟฟิศ Security Santo นำไปอัดสาร CO2 ใหม่ 15/01/23 1 ถัง
14	ในตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ฝั่งห้องยูนิฟอร์ม	1	✓			1	✓		✓					
15	หน้าห้อง ยูนิฟอร์ม ข้างบันไดทางขึ้นตึก			1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 10/07/23
16	หน้าห้องเครื่อง เจน Halotron (ย้ายถังมาหน้าห้องช่าง)			1	✓									หน้าห้องช่างนำถังจากหน้าห้อง 3305 มาไว้ 15/12/22
17	หน้าห้องน้ำชั้น.2			1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 10/07/23
18	ประตูหนีไฟชั้น.2			1	✓									
19	หน้าห้องน้ำชั้น.3			1	✓									
20	ประตูหนีไฟชั้น.3			1	✓									
21	คลังแก๊สลินิน			1	✓	1	✓							ถัง CO2 ถังอยู่ในออฟฟิศ Security ไม่มีสายฉีด
No.	**SUN Building ชั้น B**	จำนวน 2 ตู้	**yes No**	จำนวน 2 ถัง	**yes No**		**yes No**							**Remark**
22	ในตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดใต้ตึก	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
23	ในตู้ FHC 36 ลานจอดใต้ตึก	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
No.	**SUN Building ชั้น G**	จำนวน 3 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**			จำนวน 2 ถัง	**yes No**			
24	ในตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
25	ในห้อง เซิร์ฟเวอร์					1	✓							
26	ในตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	1	✓							1	✓			
27	ในตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	1	✓							1	✓			
No.	**SUN Building ชั้น 1**	จำนวน 2 ตู้	**yes No**	จำนวน 2 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ผืน	**yes No**	**Remark**
28	ในตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	1	✓	1	✓									
29	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
30	ในห้องครัวชั้น.1-ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	✓			1	✓	ถังโฟมในครัวชั้น1 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**SUN Building ชั้น 2**	จำนวน 3 ตู้	**yes No**	จำนวน 3 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ผืน	**yes No**	**Remark**
31	ในห้องครัวชั้น.2 -ผ้าคลุมเพลิง -1							1	✓			1	✓	ถังโฟมในห้องครัวชั้น2 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
32	ในตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
33	ในตู้ FHC 36 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	1	✓	1	✓									
34	ในตู้ FHC 28 (ตรงข้ามห้องแพนตี้ PA ชั้น 2)	1	✓	1	✓									ในตู้ FHC 28 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**SUN Building ชั้น 3**	จำนวน 2 ตู้	**yes No**	จำนวน 4 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ผืน	**yes No**	**Remark**
35	ในห้องครัวชั้น.3 ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	X			1	✓	เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 15/10/25
36	ในตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
37	ในสปา (ข้างเคาร์เตอร์)			1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
38	ในตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปาร์)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
39	คลังแก๊สข้างตึก Sun			1	✓	1	✓							ถัง Co2 เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25 (ถังทั้ง 2 อยู่ที่ออฟฟิศ LP)
No.	**S1 Building**	จำนวน 6 ตู้	**yes No**	จำนวน 7 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**							**Remark**
40	ในตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	1	✓	1	✓									
41	ในตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	1	✓	1	✓									
42	หน้าห้องเด็กเล่น			1	✓									
43	ในตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	1	✓	1	✓									
44	ในตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	1	✓	1	✓									
45	ในตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	1	✓	1	✓									นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
46	ในตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	1	✓	1	✓									
47	หน้าห้องอะลามตึก S1					1	✓							
No.	**S2 Building**	จำนวน 4 ตู้	**yes No**	จำนวน 4 ถัง	**yes No**									**Remark**
48	ในตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	1	✓	1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
49	ในตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	1	✓	1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
50	ในตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	1	✓	1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
51	ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	1	✓	1	✓									ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach	เช็ควันที่ 26-27 เดือน พฤศจิกายน 2025	 ตู้.สาย.วาวส์	 เคมีแห้ง	 CO.2	 โฟม	 Halotron	 ผ้าคลุมเพลิง	Check by. Por , Max

No.	S3 Building	จำนวน 4 ตู้	yes No	จำนวน 4 ถัง								Remark
52	ในตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ช่าง)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
53	ในตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
54	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
55	ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	1	✓	1	✓							ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**Swimming Pool, Pool Bar and Playground**			จำนวน 1	yes No		จำนวน 1	yes No		จำนวน 1	yes No	**Remark**
56	ครัว Surf			1	✓		1	X		1	✓	อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
No.	**S4 Building**	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 ถัง	yes No							**Remark**
57	ในตู้ FHC 7 (หน้าห้องแขก 4104)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
58	ในตู้ FHC 8 (หน้าห้องแขก 4204)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
No.	**S5 Building**	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No							**Remark**
59	ในตู้ FHC 6 (หน้าตึก5)	1	✓	1	✓							นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
No.	**S6 Building**	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No							**Remark**
59	ในตู้ FHC 5 (หน้าตึก6)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
No.	**S7 Building**	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No							**Remark**
59	ในตู้ FHC 4 (หน้าตึก7)	1	✓	1	✓							เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 13/03/2025
No.	**S8 Building**	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No							**Remark**
59	ในตู้ FHC 3 (หน้าตึก8)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
No.	**Villa-New Villa**	จำนวน 5 ตู้	yes No	จำนวน 23 ถัง	yes No							**Remark**
63	ในตู้ FHC 1 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	1	✓	1	✓							
64	ในตู้ FHC 2 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	1	✓	1	✓							
65	ในตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
66	วิลล่า 9501 (ไม่มีที่รองถัง)			1	✓							นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
67	วิลล่า 9502			1	✓							นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
68	วิลล่า 9503			1	✓							
69	ในตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
70	วิลล่า 9504			1	✓							
71	วิลล่า 9505			1	✓							
72	วิลล่า 9506			1	✓							
73	วิลล่า 9507 (ไม่มีที่วางถัง)			1	✓							
74	วิลล่า 9508			1	✓							
75	ในตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	1	✓	1	✓							
76	วิลล่า 9509			1	✓							
77	วิลล่า 9510			1	✓							
78	วิลล่า 9511			1	✓							
79	วิลล่า 9512			1	✓							
80	วิลล่า 9514			1	✓							
81	วิลล่า 9515			1	✓							วิลล่า 9515 เปลี่ยนถังใหม่ 28/02/23
82	วิลล่า 9516			1	✓							
83	วิลล่า 9517 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓							
84	วิลล่า 9518 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓							
85	วิลล่า 9519			1	✓							
No.	**ห้องปั๊มใหญ่ ใต้สระน้ำ**			จำนวน 1ถัง	yes No	จำนวน 1ถัง	yes No					
86	ห้องปั๊มใหญ่ ใต้สระน้ำ (ติดตั้ง 30/11/19)			1	✓	1	✓					ถังเคมีแห้งนำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
	รวม	ตู้.สาย.วาวส์		เคมีแห้ง		CO.2		โฟม		Halotron		ผ้าคลุมเพลิง
	จำนวน	40		75		9		6		3		5

Approved by _____

Acknowledged by _____

Section Head/Security Supervisor

Nantika Na Songkhla
Department Head

Human Resources Dept.

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach	เช็ควันที่ 26-27 เดือน พฤศจิกายน 2025	 ตู้.สาย.วาวส์				Check by. Por , Max
No.	**BOH 1**	ตู้	สาย	วาล์ว	แขวนถัง	
11	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	✓	✓	✓		
12	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
15	ตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ฝั่งห้องยูนิฟอร์ม	✓	✓	✓		
23	ตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดใต้ตึก	✓	✓	✓		
24	ตู้ FHC 36 ลานจอดใต้ตึก	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
25	ตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	✓	✓	✓		
28	ตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	✓	✓	✓		
31	ตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	✓	✓	✓		
32	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	✓	✓	✓		
35	ตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 30 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	✓	✓	✓		
37	ตู้ FHC 28 (ข้างโต๊ะปิงปอง)	✓	✓	✓		
39	ตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	✓	✓	✓		
41	ตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปาร์)	✓	✓	✓		
43	ตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	✓	✓	✓		
44	ตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	✓	✓	✓		
51	ตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	✓	✓	✓		
52	ตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	✓	✓	✓		
53	ตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	✓	✓	✓		
54	ตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	✓	✓	✓		
55	ตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	✓	✓	✓		
56	ตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	✓	✓	✓		
57	ตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ช่าง)	✓	✓	✓		
58	ตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	✓	✓	✓		
61	ตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	✓	✓	✓		
62	ตู้ FHC 07 (หน้าห้องแขก 4104)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 08 (หน้าห้องแขก 4204)	✓	✓	✓		
63	ตู้ FHC 06 (หน้าตึก5)	✓	✓	✓		
64	ตู้ FHC 05 (หน้าตึก6)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 04 (หน้าตึก7)	✓	✓	✓		
6	ตู้ FHC 03 (หน้าตึก8)	✓	✓	✓		
66	ตู้ FHC 01 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	✓	✓	✓		
67	ตู้ FHC 02 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	✓	✓	✓		
68	ตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	✓	✓	✓		
69	ตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	✓	✓	✓		
70	ตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	✓	✓	✓		
71						
72						
90	**รวม**	40				

Prepared by _____

Acknowledged by _____

SUNSURI PHUKET
Nai Harn Beach

ถังดับเพลิงที่เป็นสนิมเดือน พฤศจิกายน 2025 Por , Max

วันที่	ตึก Boh1	รูปภาพ	การแก้ไข
26/11/25	หน้าห้อง Server ตึก Boh1		
	(ถังเป็นสนิม)		
วันที่	**วิลล่าเก่า**	**รูปภาพ**	**การแก้ไข**
26/11/25	หน้าวิลล่า 9200		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	**วิลล่าใหม่**	**รูปภาพ**	**การแก้ไข**
26/11/25	หน้าวิลล่า 9516		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	**วิลล่าใหม่**	**รูปภาพ**	**การแก้ไข**
26/11/25	หน้าวิลล่า 9519		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	**ตึก S1**	**รูปภาพ**	**การแก้ไข**
26/11/25	หน้าห้อง 1303		
	(ที่บีบถังเป็นสนิม)		

ถังดับเพลิงที่ถังเป็นสนิมมี 5 ถัง

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach	เช็ควันที่ 29-31 เดือน ธันวาคม 2025											Check by. Por , Max
		ตู้.สาย.วาวส์		เคมีแห้ง		CO.2		โฟม		Halotron		ผ้าคลุมเพลิง	
No.	**BOH1**	จำนวน 2 ตู้	**yes No**	จำนวน 10 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**	จำนวน 0 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ผืน	**yes No**	**Remark**
1	หน้าห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย			1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง
2	คลังแก๊ส			2	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 2 ถัง
3	สโตร์จัดซื้อบน			1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง
4	ในห้องครัว-ผ้าคลุมเพลิง-03-12-14/ 1 ผืน							1	✓			1	✓	
5	หน้าห้องน้ำชายหญิง ชั้น.2			1	✓									
6	หน้าห้องเซิร์ฟเวอร์					1	✓							
7	หน้าห้องบัญชี			1	✓									
8	หน้าห้อง Sales			1	✓									
9	หน้าห้องล็อกเกอร์ชาย - หญิง			1	✓									
10	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	1	X	1	✓									ในตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1 (ถังอยู่ในออฟฟิศ Security)
11	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	1	X	1	✓									ในตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1 (ถังอยู่ในออฟฟิศSecurity)
No.	**BOH2**	จำนวน 1 ตู้	**yes No**	จำนวน 7 ถัง	**yes No**	จำนวน 3 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**			**Remark**
12	ห้องสี (ไม่มีถัง)			1	X									ถังอยู่ในออฟฟิศSecurity
13	หน้าสโตร์น้ำมัน					1	X	1	X					ถังอยู่ในออฟฟิศ Security Santo นำไปอัดสาร CO2 ใหม่ 15/01/23 1 ถัง
14	ในตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ฝั่งห้องยูนิฟอร์ม	1	✓			1	✓		✓					
15	หน้าห้อง ยูนิฟอร์ม ข้างบันไดทางขึ้นตึก			1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 10/07/23
16	หน้าห้องเครื่อง เจน Halotron (ย้ายถังมาหน้าห้องช่าง)			1	✓									หน้าห้องช่างนำถังจากหน้าห้อง 3305 มาไว้ 15/12/22
17	หน้าห้องน้ำชั้น.2			1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 10/07/23
18	ประตูหนีไฟชั้น.2			1	✓									
19	หน้าห้องน้ำชั้น.3			1	✓									
20	ประตูหนีไฟชั้น.3			1	✓									
21	คลังแก๊สลินิน			1	✓	1	✓							ถัง CO2 ถังอยู่ในออฟฟิศ Security ไม่มีสายฉีด
No.	**SUN Building ชั้น B**	จำนวน 2 ตู้	**yes No**	จำนวน 2 ถัง	**yes No**		**yes No**							**Remark**
22	ในตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดใต้ตึก	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
23	ในตู้ FHC 36 ลานจอดใต้ตึก	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
No.	**SUN Building ชั้น G**	จำนวน 3 ตู้	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**			จำนวน 2 ถัง	**yes No**			
24	ในตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
25	ในห้อง เซิร์ฟเวอร์					1	✓							
26	ในตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	1	✓							1	✓			
27	ในตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	1	✓							1	✓			
No.	**SUN Building ชั้น 1**	จำนวน 2 ตู้	**yes No**	จำนวน 2 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ผืน	**yes No**	**Remark**
28	ในตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	1	✓	1	✓									
29	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
30	ในห้องครัวชั้น.1-ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	✓			1	✓	ถังโฟมในครัวชั้น1 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**SUN Building ชั้น 2**	จำนวน 3 ตู้	**yes No**	จำนวน 3 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ผืน	**yes No**	**Remark**
31	ในห้องครัวชั้น.2 -ผ้าคลุมเพลิง -1							1	✓			1	✓	ถังโฟมในห้องครัวชั้น2 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
32	ในตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
33	ในตู้ FHC 36 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	1	✓	1	✓									
34	ในตู้ FHC 28 (ตรงข้ามห้องแพนตี้ PA ชั้น 2)	1	✓	1	✓									ในตู้ FHC 28 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**SUN Building ชั้น 3**	จำนวน 2 ตู้	**yes No**	จำนวน 4 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ถัง	**yes No**			จำนวน 1 ผืน	**yes No**	**Remark**
35	ในห้องครัวชั้น.3 ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	X			1	✓	เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 15/10/25
36	ในตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
37	ในสปา (ข้างเคาร์เตอร์)			1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
38	ในตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปาร์)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
39	คลังแก๊สข้างตึก Sun			1	✓	1	✓							ถัง Co2 เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25 (ถังทั้ง 2 อยู่ที่ออฟฟิศ LP)
No.	**S1 Building**	จำนวน 6 ตู้	**yes No**	จำนวน 7 ถัง	**yes No**	จำนวน 1 ถัง	**yes No**							**Remark**
40	ในตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	1	✓	1	✓									
41	ในตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	1	✓	1	✓									
42	หน้าห้องเด็กเล่น			1	✓									
43	ในตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	1	✓	1	✓									
44	ในตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	1	✓	1	✓									
45	ในตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	1	✓	1	✓									นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
46	ในตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	1	✓	1	✓									
47	หน้าห้องอะลามตึก S1					1	✓							
No.	**S2 Building**	จำนวน 4 ตู้	**yes No**	จำนวน 4 ถัง	**yes No**									**Remark**
48	ในตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	1	✓	1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
49	ในตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	1	✓	1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
50	ในตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	1	✓	1	✓									อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
51	ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	1	✓	1	✓									ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach

เช็ควันที่ 29-31 เดือน ธันวาคม 2025


ตู้.สาย.วาวส์


เคมีแห้ง


CO.2


โฟม


Halotron


ผ้าคลุมเพลิง

Check by. Por , Max

No.	S3 Building	จำนวน 4 ตู้	yes No	จำนวน 4 ถัง								Remark
52	ในตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ช่าง)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
53	ในตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
54	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
55	ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	1	✓	1	✓							ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
No.	**Swimming Pool, Pool Bar and Playground**			จำนวน 1	yes No		จำนวน 1	yes No		จำนวน 1	yes No	**Remark**
56	ครัว Surf			1	✓		1	X		1	✓	อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
No.	**S4 Building**	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 ถัง	yes No							**Remark**
57	ในตู้ FHC 7 (หน้าห้องแขก 4104)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
58	ในตู้ FHC 8 (หน้าห้องแขก 4204)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
No.	**S5 Building**	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No							**Remark**
59	ในตู้ FHC 6 (หน้าตึก5)	1	✓	1	✓							นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
No.	**S6 Building**	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No							**Remark**
59	ในตู้ FHC 5 (หน้าตึก6)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
No.	**S7 Building**	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No							**Remark**
59	ในตู้ FHC 4 (หน้าตึก7)	1	✓	1	✓							เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 13/03/2025
No.	**S8 Building**	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No							**Remark**
59	ในตู้ FHC 3 (หน้าตึก8)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
No.	**Villa-New Villa**	จำนวน 5 ตู้	yes No	จำนวน 23 ถัง	yes No							**Remark**
63	ในตู้ FHC 1 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	1	✓	1	✓							
64	ในตู้ FHC 2 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	1	✓	1	✓							
65	ในตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
66	วิลล่า 9501 (ไม่มีที่รองถัง)			1	✓							นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
67	วิลล่า 9502			1	✓							นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
68	วิลล่า 9503			1	✓							
69	ในตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	1	✓	1	✓							อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
70	วิลล่า 9504			1	✓							
71	วิลล่า 9505			1	✓							
72	วิลล่า 9506			1	✓							
73	วิลล่า 9507 (ไม่มีที่วางถัง)			1	✓							
74	วิลล่า 9508			1	✓							
75	ในตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	1	✓	1	✓							
76	วิลล่า 9509			1	✓							
77	วิลล่า 9510			1	✓							
78	วิลล่า 9511			1	✓							
79	วิลล่า 9512			1	✓							
80	วิลล่า 9514			1	✓							
81	วิลล่า 9515			1	✓							วิลล่า 9515 เปลี่ยนถังใหม่ 28/02/23
82	วิลล่า 9516			1	✓							
83	วิลล่า 9517 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓							
84	วิลล่า 9518 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓							
85	วิลล่า 9519			1	✓							
No.	**ห้องปั๊มใหญ่ ใต้สระน้ำ**			จำนวน 1ถัง	yes No	จำนวน 1ถัง	yes No					
86	ห้องปั๊มใหญ่ ใต้สระน้ำ (ติดตั้ง 30/11/19)			1	✓	1	✓					ถังเคมีแห้งนำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
	รวม	ตู้.สาย.วาวส์		เคมีแห้ง		CO.2		โฟม		Halotron		ผ้าคลุมเพลิง	
	จำนวน	40		75		9		6		3		5	

Approved by _____

Acknowledged by _____

Section Head/Security Supervisor

Nantika Na Songkhla
Department Head

Human Resources Dept.

SUNSURI PHUKET Nai Harn Beach

เช็ควันที่ 29-31 เดือน ธันวาคม 2025



ตู้.สาย.วาวส์

Check by. Por , Max

No.	BOH 1	ตู้	สาย	วาล์ว	แขวนถัง	
11	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	✓	✓	✓		
12	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
15	ตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ฝั่งห้องยูนิฟอร์ม	✓	✓	✓		
23	ตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดใต้ตึก	✓	✓	✓		
24	ตู้ FHC 36 ลานจอดใต้ตึก	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
25	ตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	✓	✓	✓		
28	ตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	✓	✓	✓		
31	ตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	✓	✓	✓		
32	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	✓	✓	✓		
35	ตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 30 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	✓	✓	✓		
37	ตู้ FHC 28 (ข้างโต๊ะปิงปอง)	✓	✓	✓		
39	ตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	✓	✓	✓		
41	ตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปาร์)	✓	✓	✓		
43	ตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	✓	✓	✓		
44	ตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	✓	✓	✓		
51	ตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	✓	✓	✓		
52	ตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	✓	✓	✓		
53	ตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	✓	✓	✓		
54	ตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	✓	✓	✓		
55	ตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	✓	✓	✓		
56	ตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	✓	✓	✓		
57	ตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ช่าง)	✓	✓	✓		
58	ตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	✓	✓	✓		
61	ตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	✓	✓	✓		
62	ตู้ FHC 07 (หน้าห้องแขก 4104)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 08 (หน้าห้องแขก 4204)	✓	✓	✓		
63	ตู้ FHC 06 (หน้าตึก5)	✓	✓	✓		
64	ตู้ FHC 05 (หน้าตึก6)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 04 (หน้าตึก7)	✓	✓	✓		
6	ตู้ FHC 03 (หน้าตึก8)	✓	✓	✓		
66	ตู้ FHC 01 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	✓	✓	✓		
67	ตู้ FHC 02 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	✓	✓	✓		
68	ตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	✓	✓	✓		
69	ตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	✓	✓	✓		
70	ตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	✓	✓	✓		
71						
72						
90	**รวม**	40				

Prepared by _____

Acknowledged by _____

SUNSURI PHUKET
Nai Harn Beach

ถังดับเพลิงที่เป็นสนิมเดือน ธันวาคม 2025 Por , Max

วันที่	ตึก Boh1	รูปภาพ	การแก้ไข
29/12/25	หน้าห้อง Server ตึก Boh1		
	(ถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าเก่า	รูปภาพ	การแก้ไข
29/12/25	หน้าวิลล่า 9200		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
29/12/25	หน้าวิลล่า 9516		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
29/12/25	หน้าวิลล่า 9519		
	(ถังและก้นถังเป็นสนิม)		
วันที่	ตึก S1	รูปภาพ	การแก้ไข
29/12/25	หน้าห้อง 1303		
	(ที่บีบถังเป็นสนิม)		

ถังดับเพลิงที่ถังเป็นสนิมมี 5 ถัง