

เอกสารแบบ 10
เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

บริษัท ไทยสมอลท์รีฟายน์นิ่ง จำกัด THAILAND SMELTING AND REFINING CO., LTD. แบบตรวจสอบคุณสมบัติ (Fire Extinguisher)									
หน้ากระดาษ: 2.0.0-b.8									
หมายเลข	สถานที่	ชนิด	ปริมาณ (ลิตร)	Fire rating	สัปดาห์		เดือน		หมายเหตุ
					มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
F-001	ปิโตร รปภ.	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-002	ห้อง MD	STANDARD	10	N/A	✓		✓		
F-003	ห้อง HR ที่ห้องผลิตถ่าน	STANDARD	10	N/A	✓		✓		
F-004	ห้อง HR ในห้อง IT	STANDARD	10	N/A	✓		✓		
F-005	ห้อง FHC-06	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		
F-006	ห้อง FHC-06	STANDARD	10	N/A	✓		✓		
F-007	ห้อง QA	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-008	ห้อง XRF QA	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-009	ห้อง QA ที่ห้อง Chemical Store	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-010	รถเข็นที่ห้อง QA	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-011	โรงอาหาร	STANDARD	10	6A10B	✓		✓		
F-012	โรงอาหาร	STANDARD	10	N/A	✓		✓		
F-013	ที่ห้องเก็บที่ห้องประปาใหญ่	STANDARD	10	N/A	✓		✓		
F-014	ที่ห้อง Locker	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		
F-015	ห้องเก็บถังแก๊ส	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-016	ที่ห้องเก็บถังแก๊สที่ห้องผลิต (ในตู้ FHC-07)	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-017	ถังแก๊สที่ห้องผลิต	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-018	ถังแก๊สที่ห้อง	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		
F-019	ถังแก๊สที่ห้อง	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		
F-020	ถังแก๊สที่ห้อง	Dry chemical	15	10A40B	✓		✓		
F-021	ถังแก๊สที่ห้อง	Dry chemical	15	10A40B	✓		✓		
F-022	ในตู้ FHC-08	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-023	ถังแก๊สที่ห้องผลิต	Dry chemical	15	10A40B	✓		✓		
F-024	ที่ห้อง Engine Room	STANDARD	10	N/A	✓		✓		
F-025	ที่ห้อง Engine Room	STANDARD	10	N/A	✓		✓		
F-026	ห้องครัวที่ห้อง 2	Dry chemical	15	10B	✓		✓		
F-027	ที่ห้องครัวที่ห้อง 2	Dry chemical	15	10B	✓		✓		
F-028	แบบที่ห้อง (ในตู้ FHC-9)	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-029	ที่ห้อง Electrical Room	STANDARD	10	N/A	✓		✓		
F-030	ที่ห้อง Store	STANDARD	10	N/A	✓		✓		
F-031	ที่ห้องครัวที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-032	ที่ห้องครัวที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-033	ที่ห้อง Shop ที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-034	ที่ห้อง Shop ที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-035	ในตู้ FHC-10	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-036	ที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-037	ที่ห้องเก็บที่ห้องประปา	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-038	แบบที่ห้องประปาที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-039	รถเข็น T652	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-040	รถเข็น T655	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-041	รถเข็น T656	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-042	แบบที่ห้องประปาที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-043	รถเข็น T654	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-044	ที่ห้อง Control ที่ห้อง 6	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		

หมายเลข	สถานที่	ชนิด	ปริมาณ (ลิตร)	Fire rating	สัปดาห์		เดือน		หมายเหตุ
					มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
F-045	เตาที่ห้อง 7	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-046	เตาที่ห้อง 7	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-047	เตาที่ห้อง 9	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-048	เตาที่ห้อง 9	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-049	ที่ห้องเตาที่ห้อง 9	STANDARD	10	N/A	✓		✓		
F-050	ที่ห้อง Control ที่ห้อง 9	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-051	ที่ห้องที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-052	ที่ห้องที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-053	ที่ห้องที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-054	รถเข็น T656 ที่ห้อง	Dry chemical	10	4A5B	✓		✓		
F-055	ในตู้ FHC-03	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-056	เตาที่ห้อง Stg. ที่ห้อง 6	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-057	ที่ห้องเตาที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-058	ที่ห้อง Control ที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-059	ในตู้ FHC-04	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-060	ที่ห้อง FHC-04	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-061	ที่ห้อง Solder	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-062	ที่ห้อง Packing	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		
F-063	ที่ห้องประปาที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-064	แบบที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-065	ประปาที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-066	แบบที่ห้อง	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		
F-067	ที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-068	ประปาที่ห้องประปา	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-069	ที่ห้อง Collin	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-070	ที่ห้อง Collin	STANDARD	10	N/A	✓		✓		
F-071	ในตู้ FHC-11	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-072	ในตู้ FHC-12	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		
F-073	ที่ห้อง FHC-12	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-074	ประปาที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-075	ที่ห้อง SENSOR	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-076	ที่ห้องที่ห้องที่ห้อง 2	Dry chemical	10	4A5B	✓		✓		
F-077	ที่ห้องที่ห้องที่ห้อง 1	Dry chemical	10	4A5B	✓		✓		
F-078	TINPOWDER	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-079	ที่ห้อง Fullball	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-080	TINPOWDER	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-081	ที่ห้อง TINPOWDER	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-082	ในตู้ FHC-01	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		
F-083	ที่ห้อง 4N	STANDARD	5	N/A	✓		✓		
F-084	ที่ห้อง 4N	STANDARD	10	N/A	✓		✓		
F-085	ที่ห้อง 4N	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-086	ที่ห้อง Wb	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-087	ที่ห้องประปาที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-088	ที่ห้อง EHS	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		
F-089	ที่ห้อง Raw Material	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		
F-090	ที่ห้อง EHS	STANDARD	10	N/A	✓		✓		
F-091	ที่ห้องเตาที่ห้อง	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		
F-092	ที่ห้องที่ห้องที่ห้อง	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		
F-093	ที่ห้องที่ห้อง EXTRUDE	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		
F-094	ในตู้ FHC-5	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		

หมายเลข	สถานที่	ชนิด	Fire rating	สัปดาห์		เดือน		ปี		ความสะอาด	หมายเหตุ
				ม	ว	ม	ว	ม	ว		
F-095	พื้นที่อาคาร	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-096	4N ดับ	สารเคมีดับเพลิง	10 N/A					✓		✓	
F-097	4N ดับ	สารเคมีดับเพลิง	10 N/A	✓		✓		✓		✓	
F-098	4N ดับ	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-099	4N ดับ	สารเคมีดับเพลิง	10 N/A	✓		✓		✓		✓	
F-100	ห้อง	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-101	ตู้ FHC-15	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-102	ตู้ FHC-16	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-103	ตู้ FHC-17	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-104	ตู้ FHC-18	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-105	ตู้ FHC-19	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-106	ตู้ FHC-20	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-107	ตู้ FHC-21	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-108	ตู้ FHC-22	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-109	ตู้ FHC-23	Dry chemical	20 4A5B	✓		✓		✓		✓	
F-110	ตู้ FHC-24	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-111	ตู้ FHC-25	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-112	ตู้ FHC-26	Dry chemical	10 N/A	✓		✓		✓		✓	
F-113	ตู้ FHC-27	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-114	ตู้ FHC-28	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-115	ตู้ FHC-29	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-116	ตู้ FHC-30	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-117	ตู้ FHC-31	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-118	ตู้ FHC-32	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-119	ตู้ FHC-33	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-120	ตู้ FHC-34	Dry chemical	2 2A2B	✓		✓		✓		✓	
F-121	ตู้ FHC-35	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-122	ตู้ FHC-36	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-123	ตู้ FHC-37	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-124	ตู้ FHC-38	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-125	ตู้ FHC-39	Dry chemical	2 N/A	✓		✓		✓		✓	
F-126	ตู้ FHC-40	Dry chemical	2 1B	✓		✓		✓		✓	
F-127	ตู้ FHC-41	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-128	ตู้ FHC-42	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-129	ตู้ FHC-43	Dry chemical	10 N/A	✓		✓		✓		✓	
F-130	ตู้ FHC-44	Dry chemical	20 4A5B	✓		✓		✓		✓	
F-131	ตู้ FHC-45	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-132	ตู้ FHC-46	Dry chemical	2 1B	✓		✓		✓		✓	
F-133	ตู้ FHC-47	Dry chemical	2 2A2B	✓		✓		✓		✓	
F-134	ตู้ FHC-48	Dry chemical	2 1B	✓		✓		✓		✓	
F-135	ตู้ FHC-49	Dry chemical	2 1B	✓		✓		✓		✓	
F-136	ตู้ FHC-50	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-137	ตู้ FHC-51	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-138	ตู้ FHC-52	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-139	ตู้ FHC-53	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-140	ตู้ FHC-54	Dry chemical	10 6A30B	✓		✓		✓		✓	
F-141	ตู้ FHC-55	Dry chemical	10 6A30B	✓		✓		✓		✓	
F-142	ตู้ FHC-56	Dry chemical	10 6A30B	✓		✓		✓		✓	
F-143	ตู้ FHC-57	Dry chemical	10 6A30B	✓		✓		✓		✓	
F-144	ตู้ FHC-58	Dry chemical	10 6A30B	✓		✓		✓		✓	

หมายเลข	สถานที่	ชนิด	Fire rating	สัปดาห์		เดือน		ปี		ความสะอาด	หมายเหตุ
				ม	ว	ม	ว	ม	ว		
F-145	ตู้ FHC-59	Dry chemical	10 6A30B	✓		✓		✓		✓	
F-146	ตู้ FHC-60	Dry chemical	10 6A30B	✓		✓		✓		✓	
F-147	ตู้ FHC-61	Dry chemical	10 4A5B	✓		✓		✓		✓	
F-148	ตู้ FHC-62	Dry chemical	10 4A5B	✓		✓		✓		✓	
F-149	ตู้ FHC-63	Dry chemical	10 2A2B	✓		✓		✓		✓	
F-150	ตู้ FHC-64	Dry chemical	5 N/A	✓		✓		✓		✓	
F-151	ตู้ FHC-65	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-152	ตู้ FHC-66	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-153	ตู้ FHC-67	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-154	ตู้ FHC-68	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-155	ตู้ FHC-69	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-156	ตู้ FHC-70	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-157	ตู้ FHC-71	Dry chemical	10 N/A	✓		✓		✓		✓	
F-158	ตู้ FHC-72	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-159	ตู้ FHC-73	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-160	ตู้ FHC-74	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-161	ตู้ FHC-75	Dry chemical	10 N/A	✓		✓		✓		✓	
F-162	ตู้ FHC-76	Dry chemical	10 N/A	✓		✓		✓		✓	
F-163	ตู้ FHC-77	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-164	ตู้ FHC-78	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-165	ตู้ FHC-79	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-166	ตู้ FHC-80	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-167	ตู้ FHC-81	Dry chemical	15 N/A	✓		✓		✓		✓	
F-168	ตู้ FHC-82	Dry chemical	15 N/A	✓		✓		✓		✓	
F-169	ตู้ FHC-83	Dry chemical	15 N/A	✓		✓		✓		✓	
F-170	ตู้ FHC-84	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-171	ตู้ FHC-85	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-172	ตู้ FHC-86	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-173	ตู้ FHC-87	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-174	ตู้ FHC-88	Dry chemical	10 6A30B	✓		✓		✓		✓	
F-175	ตู้ FHC-89	Dry chemical	10 6A30B	✓		✓		✓		✓	
F-176	ตู้ FHC-90	Dry chemical	10 6A30B	✓		✓		✓		✓	
F-177	ตู้ FHC-91	Dry chemical	10 6A30B	✓		✓		✓		✓	
F-178	ตู้ FHC-92	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-179	ตู้ FHC-93	Dry chemical	10 6A10B	✓		✓		✓		✓	
F-180	ตู้ FHC-94	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-181	ตู้ FHC-95	Dry chemical	2 1A2B	✓		✓		✓		✓	
F-182	ตู้ FHC-96	Dry chemical	15 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-183	ตู้ FHC-97	Dry chemical	15 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-184	ตู้ FHC-98	Dry chemical	15 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-185	ตู้ FHC-99	Dry chemical	15 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-186	ตู้ FHC-100	Dry chemical	15 6A20B	✓		✓		✓		✓	
F-187	ตู้ FHC-101	Dry chemical	10 N/A	✓		✓		✓		✓	
F-188	ตู้ FHC-102	Dry chemical	10 N/A	✓		✓		✓		✓	
F-189	ตู้ FHC-103	Dry chemical	10 N/A	✓		✓		✓		✓	
F-190	ตู้ FHC-104	Dry chemical	10 4A5B	✓		✓		✓		✓	
F-191	ตู้ FHC-105	Dry chemical	2.2 2A2B	✓		✓		✓		✓	
F-192	ตู้ FHC-106	Dry chemical	2.2 1A2B	✓		✓		✓		✓	

บริษัท ไทยสมอลท์เมลท์ติ้งและรีไฟนิง จำกัด THAILAND SMELTING AND REFINING CO., LTD. แบบตรวจสอบอัคคีภัย (Fire Extinguisher)									
หมายเลข: <u>B.A.S.</u>		วันที่ตรวจสอบ: <u>2/8/68</u>							
หมายเลข	สถานที่	ชนิด	Fire rating	สต็อกไว้กับ	ตรวจสอบแล้ว	สภาพดี	ปีตรวจสอบ	ความสะอาด	หมายเหตุ
F-001	ปั๊ม ร.บ.	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-002	ห้อง MD	สารเคมี	10 N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-003	ห้อง HR หน้าห้องเก็บเอกสาร	สารเคมี	10 N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-004	ห้อง HR ในห้อง IT	สารเคมี	10 N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-005	ห้อง FHC-06	Dry chemical	10 6A10B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-006	ห้อง Operation	สารเคมี	10 N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-007	ทางเดิน QA	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-008	หน้าห้อง XRF QA	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-009	ห้อง QA หน้าห้อง Chemical Store	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-010	บริเวณหน้าห้อง QA	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-011	โรงอาหาร	สารเคมี	10 6A10B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-012	โรงอาหาร	สารเคมี	10 N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-013	หน้าห้องหน้าห้องประปาใหญ่	สารเคมี	10 N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-014	หน้าห้อง Locker	Dry chemical	10 6A10B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-015	หน้าห้องโรงเหล็ก	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-016	หน้าห้องหน้าห้องช่างผู้ควบคุมชุดดับเพลิง (ในตู้ FHC-07)	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-017	ช่างผู้ควบคุมชุดดับเพลิง	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-018	ช่างโรงอาหาร 1	Dry chemical	10 6A10B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-019	ช่างโรงอาหาร 1	Dry chemical	10 6A10B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-020	ช่างเก็บขยะ	Dry chemical	15 10A40B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-021	ช่างเก็บขยะ	Dry chemical	15 10A40B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-022	ช่าง FHC-08	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-023	ช่างผู้ควบคุมชุดดับเพลิง	Dry chemical	15 10A40B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-024	หน้าห้อง Engine Room	สารเคมี	10 N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-025	หน้าห้อง Engine Room	สารเคมี	10 N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-026	ห้องครัว	Dry chemical	15 10B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-027	ห้องครัว	Dry chemical	15 10B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-028	แผนกซ่อมบำรุง (ในตู้ FHC-9)	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-029	หน้าห้อง Electrical Room	สารเคมี	10 N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-030	หน้าห้อง Store	สารเคมี	10 N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-031	หน้าห้องช่าง	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-032	ช่างเครื่องกล	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-033	ช่าง Shop ช่าง	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-034	ช่าง Shop ช่าง	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-035	ช่าง FHC-10	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-036	ช่างช่าง	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-037	หน้าห้องเก็บขยะ	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-038	แผนกซ่อมบำรุงช่างยนต์	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-039	ช่างช่าง T652	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-040	ช่างช่าง T655	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-041	ช่างช่าง T656	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-042	แผนกซ่อมบำรุงช่างยนต์	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-043	ช่างช่าง T654	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-044	ช่าง Control ในหน้า 6	Dry chemical	10 6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเลข	สถานที่	ชนิด	Fire rating	สต็อกไว้กับ	ตรวจสอบแล้ว	สภาพดี	ปีตรวจสอบ	ความสะอาด	หมายเหตุ
F-193	ในตู้ Tin Powder	CO2	10 N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-194	ตู้ไฟฟ้า	CO2	10 N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-195	ตู้ไฟฟ้า	CO2	10 N/A	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: ✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน

ชนิดของถัง	รวม	ปกติ	ผิดปกติ
CO2			-
Dry chemical			-
สารเคมี			-

ลงชื่อ: (ลายเซ็น)
วันที่: 2/8/68

ลงชื่อ: (ลายเซ็น)
วันที่: 2/8/68

หมายเลข	สถานที่	ชนิด	ปริมาณ (ลิตร)	Fire rating	สถิติภัย		ความปลอดภัย		สภาพ		ปีตรวจ	ความสะอาด	หมายเหตุ
					มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี			
F-095	ปั๊มน้ำจรัญ	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-096	4N ถัง	สเปกโตรมิเตอร์	10	N/A	✓		✓		✓		✓		
F-097	4N ถัง	สเปกโตรมิเตอร์	10	N/A	✓		✓		✓		✓		
F-098	4N ถัง เบื้องต้น	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-099	4N ถัง	สเปกโตรมิเตอร์	10	N/A	✓		✓		✓		✓		
F-100	ห้องแม่	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-101	ตู้ FHC-15	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-102	ตู้ FHC-16	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-103	ตู้ FHC-17	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-104	ตู้เก็บขยะ03	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-105	ไฟฉุกเฉิน-T129	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-106	ไฟฉุกเฉิน-T134	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-107	ไฟฉุกเฉิน-T128	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-108	รถคัน T212	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-109	รถคัน T312	Dry chemical	20	4A3B	✓		✓		✓		✓		
F-110	รถคัน T210	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-111	ตู้ FHC-14	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-112	หน่วยป้องกัน 4N คันเล็ก	สเปกโตรมิเตอร์	10	N/A	✓		✓		✓		✓		
F-113	ตู้ FHC-13	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-114	ตู้เก็บขยะคันเล็ก	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-115	ตู้เก็บขยะคันเล็ก	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-116	ไฟฉุกเฉิน-T153	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-117	ไฟฉุกเฉิน-T144	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-118	รถคัน T211	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-119	ไฟฉุกเฉิน-T151	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-120	ไฟฉุกเฉิน-T560	Dry chemical	2	2A2B	✓		✓		✓		✓		
F-121	รถคัน V104	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-122	ไฟฉุกเฉิน-T120	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-123	รถคัน T209	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-124	ไฟฉุกเฉิน-T135	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-125	รถคัน V105	Dry chemical	2	N/A	✓		✓		✓		✓		
F-126	Elite 1035	Dry chemical	2	1B	✓		✓		✓		✓		
F-127	ไฟฉุกเฉิน-T122	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-128	รถคัน T657	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-129	หน่วย Shop 4N (ใหม่)	สเปกโตรมิเตอร์	10	N/A	✓		✓		✓		✓		
F-130	รถคัน T311	Dry chemical	20	4A3B	✓		✓		✓		✓		
F-131	ไฟฉุกเฉิน-T142	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-132	ไฟฉุกเฉิน-T164	Dry chemical	2	1B	✓		✓		✓		✓		
F-133	ไฟฉุกเฉิน-T162	Dry chemical	2	2A2B	✓		✓		✓		✓		
F-134	ไฟฉุกเฉิน-T163	Dry chemical	2	1B	✓		✓		✓		✓		
F-135	ไฟฉุกเฉิน-T165	Dry chemical	2	1B	✓		✓		✓		✓		
F-136	ไฟฉุกเฉิน-T137	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-137	ไฟฉุกเฉิน-T131	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-138	ไฟฉุกเฉิน-T143	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-139	ไฟฉุกเฉิน-T152	Dry chemical	2	1A2B	✓		✓		✓		✓		
F-140	ถังน้ำ03	สเปกโตรมิเตอร์	10	6A30B	✓		✓		✓		✓		
F-141	ถังน้ำ01	สเปกโตรมิเตอร์	10	6A30B	✓		✓		✓		✓		
F-142	ถังน้ำ03	สเปกโตรมิเตอร์	10	6A30B	✓		✓		✓		✓		
F-143	ถังน้ำ01	สเปกโตรมิเตอร์	10	6A30B	✓		✓		✓		✓		
F-144	ถังน้ำ03	สเปกโตรมิเตอร์	10	6A30B	✓		✓		✓		✓		

หมายเลข	สถานที่	ชนิด	ปริมาณ (ลิตร)	Fire rating	สถิติประวัติ		ผลการนับ		สภาพ		ปีตรวจนับ		หมายเหตุ
					ปี	ไม่	ปี	ไม่	ปี	ไม่	ปี	ไม่	
F-045	เตาชั้น 7	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-046	โถดำนชั้น 7	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-047	โถดำนชั้น 9	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-048	โถดำนชั้น 9	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-049	ถังเก็บโถดำนชั้น 9	สวิตช์ 3211010	10	N/A			✓		✓		✓		
F-050	ถังน้ำดับเพลิง Control เตาดำนชั้น 9	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-051	ถังดับเพลิง 10kg	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-052	ถังดับเพลิง 10kg	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-053	โถดำนชั้น 7	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-054	รถถังดับเพลิง T656 10kg	Dry chemical	10	4A3B	✓		✓		✓		✓		
F-055	ถังดับเพลิง FHC-03	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-056	ถังดับเพลิง Slag เตาดำนชั้น 6	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-057	ถังดับเพลิง 10kg	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-058	ถังดับเพลิง Control เตาดำนชั้น 9	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-059	ถังดับเพลิง FHC-04	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-060	ถังดับเพลิง FHC-04	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-061	ถังดับเพลิง Solder	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-062	ถังดับเพลิง Packing	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		✓		✓		
F-063	ถังดับเพลิง 10kg	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-064	ถังดับเพลิง 10kg	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-065	ถังดับเพลิง 10kg	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-066	ถังดับเพลิง 10kg	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		✓		✓		
F-067	ถังดับเพลิง 10kg	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-068	ถังดับเพลิง 10kg	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-069	ถังดับเพลิง Collin	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-070	ถังดับเพลิง Collin	สวิตช์ 3211010	10	N/A			✓		✓		✓		
F-071	ถังดับเพลิง FHC-11	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-072	ถังดับเพลิง FHC-12	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		✓		✓		
F-073	ถังดับเพลิง FHC-12	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-074	ถังดับเพลิง 10kg	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-075	ถังดับเพลิง SENIOR	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-076	ถังดับเพลิง 10kg	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-077	ถังดับเพลิง 10kg	Dry chemical	10	4A3B	✓		✓		✓		✓		
F-078	ถังดับเพลิง T10POWDER	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-079	ถังดับเพลิง 10kg	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-080	ถังดับเพลิง T10POWDER	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-081	ถังดับเพลิง T10POWDER	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-082	ถังดับเพลิง FHC-01	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		✓		✓		
F-083	ถังดับเพลิง 4N	สวิตช์ 3211010	5	N/A			✓		✓		✓		
F-084	ถังดับเพลิง 4N	สวิตช์ 3211010	10	N/A			✓		✓		✓		
F-085	ถังดับเพลิง 4N	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-086	ถังดับเพลิง Wh	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-087	ถังดับเพลิง Wh	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-088	ถังดับเพลิง EHS	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		✓		✓		
F-089	ถังดับเพลิง Raw Material	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		✓		✓		
F-090	ถังดับเพลิง EHS	สวิตช์ 3211010	10	N/A			✓		✓		✓		
F-091	ถังดับเพลิง 10kg	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		✓		✓		
F-092	ถังดับเพลิง 10kg	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		
F-093	ถังดับเพลิง EXTRUDE	Dry chemical	10	6A10B	✓		✓		✓		✓		
F-094	ถังดับเพลิง FHC-5	Dry chemical	10	6A20B	✓		✓		✓		✓		

บริษัท ไทยสมอลต์สเมลติงแอนด์รีไฟนิง จำกัด

THAILAND SMELTING AND REFINING CO., LTD.

แบบตารางทดสอบดับเพลิง (Fire Extinguisher)

หมายเลข

สถานที่

ชนิด

ปริมาณ (ปอนด์)

Fire rating

ผลการตรวจ

ผลการตรวจ

ผลการตรวจ

ผลการตรวจ

หมายเหตุ

F-001

ปืนม รป. หัว 3 MD

Dry chemical

10

6A20B

F-002

หัว 3 MD

สารดับเพลิงเหลว

10

N/A

F-003

หัว HR หัว 3 MD

สารดับเพลิงเหลว

10

N/A

F-004

หัว HR หัว 3 MD

สารดับเพลิงเหลว

10

N/A

F-005

หัว FHC-06

Dry chemical

10

6A10B

F-006

หัว Operation

สารดับเพลิงเหลว

10

N/A

F-007

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-008

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-009

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-010

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-011

หัว QA

สารดับเพลิงเหลว

10

N/A

F-012

หัว QA

สารดับเพลิงเหลว

10

N/A

F-013

หัว QA

สารดับเพลิงเหลว

10

N/A

F-014

หัว QA

Dry chemical

10

6A10B

F-015

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-016

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-017

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-018

หัว QA

Dry chemical

10

6A10B

F-019

หัว QA

Dry chemical

10

6A10B

F-020

หัว QA

Dry chemical

15

10A40B

F-021

หัว QA

Dry chemical

15

10A40B

F-022

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-023

หัว QA

Dry chemical

15

10A40B

F-024

หัว QA

สารดับเพลิงเหลว

10

N/A

F-025

หัว QA

สารดับเพลิงเหลว

10

N/A

F-026

หัว QA

Dry chemical

15

10B

F-027

หัว QA

Dry chemical

15

10B

F-028

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-029

หัว QA

สารดับเพลิงเหลว

10

N/A

F-030

หัว QA

สารดับเพลิงเหลว

10

N/A

F-031

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-032

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-033

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-034

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-035

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-036

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-037

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-038

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-039

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-040

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-041

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-042

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-043

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

F-044

หัว QA

Dry chemical

10

6A20B

วันที่ตรวจสอบ: 4/9/68

[illegible]

หมายเลข	สถานที่	ชนิด	ปริมาณ (ลิตร)	สัณยวัตถุ		สภาพ		ปริมาณ		ความสะอาด		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
F-145	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	6A30B								
F-146	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	6A30B								
F-147	ถังสี 203	Dry chemical	10	4A5B								
F-148	ถังสี 203	Dry chemical	10	4A5B								
F-149	ถังสี 203	Dry chemical	10	2A2B								
F-150	ถังสี 203	สารเคมี 22100	5	N/A								
F-151	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-152	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-153	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-154	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-155	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-156	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-157	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	N/A								
F-158	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-159	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-160	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-161	ถังสี 203	Dry chemical	10	N/A								
F-162	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	N/A								
F-163	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-164	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-165	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-166	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-167	ถังสี 203	HALON	15	N/A								
F-168	ถังสี 203	HALON	15	N/A								
F-169	ถังสี 203	HALON	15	N/A								
F-170	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-171	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-172	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-173	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-174	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	6A30B								
F-175	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	6A30B								
F-176	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	6A30B								
F-177	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	6A30B								
F-178	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-179	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A10B								
F-180	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-181	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-182	ถังสี 203	CO2	15	6A20B								
F-183	ถังสี 203	CO2	15	6A20B								
F-184	ถังสี 203	CO2	15	6A20B								
F-185	ถังสี 203	CO2	15	6A20B								
F-186	ถังสี 203	CO2	15	6A20B								
F-187	ถังสี 203	CO2	10	N/A								
F-188	ถังสี 203	CO2	10	N/A								
F-189	ถังสี 203	CO2	10	N/A								
F-190	ถังสี 203	Dry chemical	10	4A5B								
F-191	ถังสี 203	Dry chemical	2.2	2A2B								
F-192	ถังสี 203	Dry chemical	2.2	1A2B								

หมายเลข	สถานที่	ชนิด	ปริมาณ (ลิตร)	สัณยวัตถุ		สภาพ		ปริมาณ		ความสะอาด		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
F-095	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-096	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	N/A								
F-097	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	N/A								
F-098	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-099	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	N/A								
F-100	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-101	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-102	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-103	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-104	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-105	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-106	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-107	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-108	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-109	ถังสี 203	Dry chemical	20	4A5B								
F-110	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-111	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-112	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	N/A								
F-113	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-114	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-115	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-116	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-117	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-118	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-119	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-120	ถังสี 203	Dry chemical	2	2A2B								
F-121	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-122	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-123	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-124	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-125	ถังสี 203	Dry chemical	2	N/A								
F-126	ถังสี 203	Dry chemical	2	1B								
F-127	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-128	ถังสี 203	Dry chemical	10	6A20B								
F-129	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	N/A								
F-130	ถังสี 203	Dry chemical	20	4A5B								
F-131	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-132	ถังสี 203	Dry chemical	2	1B								
F-133	ถังสี 203	Dry chemical	2	2A2B								
F-134	ถังสี 203	Dry chemical	2	1B								
F-135	ถังสี 203	Dry chemical	2	1B								
F-136	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-137	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-138	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-139	ถังสี 203	Dry chemical	2	1A2B								
F-140	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	6A30B								
F-141	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	6A30B								
F-142	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	6A30B								
F-143	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	6A30B								
F-144	ถังสี 203	สารเคมี 22100	10	6A30B								

บริษัท ไทยสมอลท์ซิงเกิล จำกัด THAILAND SMELTING AND REFINING CO., LTD. แบบตรวจสอบขั้นต้นถัง (Fire Extinguisher)											
รหัสงาน:											
วันที่ตรวจสอบ: 4/10/68											
หมายเลข	สถานที่	ชนิด	Fire rating	สต็อกไว้กับ	ทดสอบด้วย	สภาพถัง	ปีตรวจถัง	ความสะอาด	หมายเหตุ		
				มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	มี	ไม่มี	
F-001	ปั๊ม ร.บ.	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-002	ห้อง MD	สสารเคมี 72500	10 N/A	✓		✓		✓			
F-003	ห้อง HR สำหรับเก็บเอกสาร	สสารเคมี 72500	10 N/A	✓		✓		✓			
F-004	ห้อง HR ในห้อง IT	สสารเคมี 72500	10 N/A	✓		✓		✓			
F-005	ห้อง FHC-06	Dry chemical	10 6A10B	✓		✓		✓			
F-006	ห้อง Operation	สสารเคมี 72500	10 N/A	✓		✓		✓			
F-007	ทางเดิน QA	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-008	พื้นที่ห้อง XRF QA	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-009	ห้อง QA สำหรับเก็บ Chemical Store	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-010	บริเวณหน้าห้อง QA	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-011	โรงอบทราย	สสารเคมี 72500	10 6A10B	✓		✓		✓			
F-012	โรงอบทราย	สสารเคมี 72500	10 N/A	✓		✓		✓			
F-013	พื้นที่เก็บถังสำหรับรถบรรทุก	สสารเคมี 72500	10 N/A	✓		✓		✓			
F-014	พื้นที่ห้อง Locker	Dry chemical	10 6A10B	✓		✓		✓			
F-015	ห้องเก็บถังในโรงเหล็ก	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-016	พื้นที่เก็บถังสำหรับตู้ดูดซับกลิ่น (ในตู้ FHC-07)	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-017	ข้างตู้ดูดซับกลิ่นถัง	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-018	ข้างโรงอบทราย	Dry chemical	10 6A10B	✓		✓		✓			
F-019	ข้างโรงอบทราย	Dry chemical	10 6A10B	✓		✓		✓			
F-020	เตียงเก็บถัง	Dry chemical	15 10A40B	✓		✓		✓			
F-021	เตียงเก็บถัง	Dry chemical	15 10A40B	✓		✓		✓			
F-022	ในตู้ FHC-08	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-023	ข้างถังเก็บถัง	Dry chemical	15 10A40B	✓		✓		✓			
F-024	พื้นที่ห้อง Engine Room	สสารเคมี 72500	10 N/A	✓		✓		✓			
F-025	พื้นที่ห้อง Engine Room	สสารเคมี 72500	10 N/A	✓		✓		✓			
F-026	ห้องครัว	Dry chemical	15 10B	✓		✓		✓			
F-027	ห้องครัว	Dry chemical	15 10B	✓		✓		✓			
F-028	แผนกซ่อมบำรุง (ในตู้ FHC-9)	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-029	พื้นที่ Electrical Room	สสารเคมี 72500	10 N/A	✓		✓		✓			
F-030	พื้นที่ห้อง Store	สสารเคมี 72500	10 N/A	✓		✓		✓			
F-031	พื้นที่ห้องช่างเทคนิค	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-032	ข้างเครื่องกลึง	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-033	ประตู Shop ซ้ำ	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-034	ประตู Shop ซ้ำ	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-035	ในตู้ FHC-10	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-036	โรงครัว	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-037	พื้นที่เก็บถังแบบซ่อมบำรุง	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-038	แผนกซ่อมบำรุงช่างเทคนิค	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-039	โรงเชื่อม T652	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-040	โรงเชื่อม T655	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-041	โรงเชื่อม T656	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-042	แผนกซ่อมบำรุงช่างเทคนิค	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-043	โรงเชื่อม T654	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			
F-044	ห้อง Control ภายใน ชั้น 6	Dry chemical	10 6A20B	✓		✓		✓			

หมายเลข	สถานที่	ชนิด	Fire rating	สต็อกไว้กับ	ทดสอบด้วย	สภาพถัง	ปีตรวจถัง	ความสะอาด	หมายเหตุ
F-193	ในตู้ Tin Powder	CO2	N/A	✓		✓		✓	
F-194	ถังสำรอง	CO2	N/A	✓		✓		✓	
F-195	ถังสำรอง	CO2	N/A	✓		✓		✓	

หมายเหตุ: ✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน

ลงชื่อ: วันที่: 4/10/68

ลงชื่อ: วันที่: 4/10/68

หมายเลข	สารเคมี	ชนิด	ปริมาณ (หน่วย)	สถานะ		การควบคุม		การป้องกัน		การกำจัด		หมายเหตุ
				Fire rating	ไม่	มี	ไม่	มี	ไม่	มี	ไม่	
F-095	ปิโตรเลียม	Dry chemical	10	6A20B								
F-096	4N 611	สารเคมี	10	N/A								
F-097	4N 611	สารเคมี	10	N/A								
F-098	4N 611	สารเคมี	10	6A20B								
F-099	4N 611	สารเคมี	10	N/A								
F-100	4N 611	สารเคมี	10	6A20B								
F-101	4N 611	สารเคมี	10	6A20B								
F-102	4N 611	สารเคมี	10	6A20B								
F-103	4N 611	สารเคมี	10	6A20B								
F-104	4N 611	สารเคมี	10	6A20B								
F-105	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-106	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-107	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-108	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-109	4N 611	สารเคมี	20	4A3B								
F-110	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-111	4N 611	สารเคมี	10	6A20B								
F-112	4N 611	สารเคมี	10	N/A								
F-113	4N 611	สารเคมี	10	6A20B								
F-114	4N 611	สารเคมี	10	6A20B								
F-115	4N 611	สารเคมี	10	6A20B								
F-116	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-117	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-118	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-119	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-120	4N 611	สารเคมี	2	2A3B								
F-121	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-122	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-123	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-124	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-125	4N 611	สารเคมี	2	N/A								
F-126	4N 611	สารเคมี	2	1B								
F-127	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-128	4N 611	สารเคมี	10	6A20B								
F-129	4N 611	สารเคมี	10	N/A								
F-130	4N 611	สารเคมี	20	4A3B								
F-131	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-132	4N 611	สารเคมี	2	1B								
F-133	4N 611	สารเคมี	2	2A3B								
F-134	4N 611	สารเคมี	2	1B								
F-135	4N 611	สารเคมี	2	1B								
F-136	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-137	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-138	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-139	4N 611	สารเคมี	2	1A2B								
F-140	4N 611	สารเคมี	10	6A30B								
F-141	4N 611	สารเคมี	10	6A30B								
F-142	4N 611	สารเคมี	10	6A30B								
F-143	4N 611	สารเคมี	10	6A30B								
F-144	4N 611	สารเคมี	10	6A30B								

หมายเลข	สารเคมี	ชนิด	ปริมาณ (หน่วย)	สถานะ		การควบคุม		การป้องกัน		การกำจัด		หมายเหตุ
				Fire rating	ไม่	มี	ไม่	มี	ไม่	มี	ไม่	
F-045	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-046	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-047	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-048	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-049	สารเคมี	สารเคมี	10	N/A								
F-050	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-051	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-052	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-053	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-054	สารเคมี	Dry chemical	10	4A3B								
F-055	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-056	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-057	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-058	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-059	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-060	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-061	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-062	สารเคมี	Dry chemical	10	6A10B								
F-063	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-064	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-065	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-066	สารเคมี	Dry chemical	10	6A10B								
F-067	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-068	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-069	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-070	สารเคมี	Dry chemical	10	N/A								
F-071	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-072	สารเคมี	Dry chemical	10	6A10B								
F-073	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-074	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-075	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-076	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-077	สารเคมี	Dry chemical	10	4A3B								
F-078	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-079	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-080	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-081	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-082	สารเคมี	Dry chemical	10	6A10B								
F-083	สารเคมี	สารเคมี	5	N/A								
F-084	สารเคมี	สารเคมี	10	N/A								
F-085	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-086	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-087	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-088	สารเคมี	Dry chemical	10	6A10B								
F-089	สารเคมี	Dry chemical	10	6A10B								
F-090	สารเคมี	สารเคมี	10	N/A								
F-091	สารเคมี	Dry chemical	10	6A10B								
F-092	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								
F-093	สารเคมี	Dry chemical	10	6A10B								
F-094	สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B								

หมายเลข	สถานที่	ชนิด	Fire rating	ชนิดวัสดุ	ชนิดวัสดุ	ชนิดวัสดุ	ชนิดวัสดุ	ชนิดวัสดุ	ชนิดวัสดุ
F-193	ในตู้ Tin Powder	CO2	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F-194	ตู้สารเคมี	CO2	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F-195	ตู้สารเคมี	CO2	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ: ✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน

ชนิดวัสดุ	ชนิดวัสดุ	ชนิดวัสดุ	ชนิดวัสดุ
CO2	✓	✓	✓
Dry chemical	✓	✓	✓
ชนิดวัสดุ	✓	✓	✓

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ: 
วันที่: 4/10/25

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ: 
วันที่: 4/10/25

หมายเลข	สถานที่	ชนิด	Fire rating	ชนิดวัสดุ	ชนิดวัสดุ	ชนิดวัสดุ	ชนิดวัสดุ	ชนิดวัสดุ	ชนิดวัสดุ
F-145	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A30B	✓	✓	✓	✓	✓
F-146	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A30B	✓	✓	✓	✓	✓
F-147	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	4A5B	✓	✓	✓	✓	✓
F-148	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	4A5B	✓	✓	✓	✓	✓
F-149	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	2A2B	✓	✓	✓	✓	✓
F-150	ตู้สารเคมี	5	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F-151	ตู้สารเคมี	2	1A2B	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F-152	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-153	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-154	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-155	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-156	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-157	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
F-158	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-159	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-160	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-161	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
F-162	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
F-163	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-164	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-165	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-166	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-167	ตู้สารเคมี	HALON	15	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
F-168	ตู้สารเคมี	HALON	15	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
F-169	ตู้สารเคมี	HALON	15	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
F-170	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-171	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-172	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-173	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-174	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A30B	✓	✓	✓	✓	✓
F-175	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A30B	✓	✓	✓	✓	✓
F-176	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A30B	✓	✓	✓	✓	✓
F-177	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A30B	✓	✓	✓	✓	✓
F-178	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-179	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	6A10B	✓	✓	✓	✓	✓
F-180	ตู้สารเคมี	Dry chemical	2	1A2B	✓	✓	✓	✓	✓
F-181	ตู้สารเคมี	Dry chemical	2	1A2B	✓	✓	✓	✓	✓
F-182	ตู้สารเคมี	CO2	15	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-183	ตู้สารเคมี	CO2	15	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-184	ตู้สารเคมี	CO2	15	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-185	ตู้สารเคมี	CO2	15	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-186	ตู้สารเคมี	CO2	15	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓
F-187	ตู้สารเคมี	CO2	10	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
F-188	ตู้สารเคมี	CO2	10	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
F-189	ตู้สารเคมี	CO2	10	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
F-190	ตู้สารเคมี	Dry chemical	10	4A5B	✓	✓	✓	✓	✓
F-191	ตู้สารเคมี	Dry chemical	2.2	2A2B	✓	✓	✓	✓	✓
F-192	ตู้สารเคมี	Dry chemical	2.2	1A2B	✓	✓	✓	✓	✓

เลขที่เอกสาร	สถานที่	ชนิด	ปริมาณ (หน่วย)	Fire rating	ทดสอบ		การผ่าน	ปริมาณ		ความสะอาด	หมายเหตุ
					มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		
F-145	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	10	6A30B							
F-146	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	10	6A30B							
F-147	ถังสี 7001	Dry chemical	10	4A5B							
F-148	ถังสี 7001	Dry chemical	10	4A5B							
F-149	ถังสี 7001	Dry chemical	10	2A2B							
F-150	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	5	N/A							
F-151	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-152	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-153	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-154	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-155	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-156	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-157	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	10	N/A							
F-158	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-159	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-160	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-161	ถังสี 7001	Dry chemical	10	N/A							
F-162	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	10	N/A							
F-163	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-164	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-165	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-166	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-167	ถังสี 7001	HALON	15	N/A							
F-168	ถังสี 7001	HALON	15	N/A							
F-169	ถังสี 7001	HALON	15	N/A							
F-170	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-171	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-172	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-173	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-174	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	10	6A30B							
F-175	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	10	6A30B							
F-176	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	10	6A30B							
F-177	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	10	6A30B							
F-178	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-179	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A10B							
F-180	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-181	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-182	ถังสี 7001	CO2	15	6A20B							
F-183	ถังสี 7001	CO2	15	6A20B							
F-184	ถังสี 7001	CO2	15	6A20B							
F-185	ถังสี 7001	CO2	15	6A20B							
F-186	ถังสี 7001	CO2	15	6A20B							
F-187	ถังสี 7001	CO2	10	N/A							
F-188	ถังสี 7001	CO2	10	N/A							
F-189	ถังสี 7001	CO2	10	N/A							
F-190	ถังสี 7001	Dry chemical	10	4A5B							
F-191	ถังสี 7001	Dry chemical	2.2	2A2B							
F-192	ถังสี 7001	Dry chemical	2.2	1A2B							

เลขที่เอกสาร	สถานที่	ชนิด	ปริมาณ (หน่วย)	Fire rating	ทดสอบ		การผ่าน	ปริมาณ		ความสะอาด	หมายเหตุ
					มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		
F-095	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-096	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	10	N/A							
F-097	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	10	N/A							
F-098	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-099	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	10	N/A							
F-100	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-101	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-102	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-103	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-104	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-105	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-106	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-107	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-108	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-109	ถังสี 7001	Dry chemical	20	4A5B							
F-110	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-111	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-112	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	10	N/A							
F-113	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-114	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-115	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-116	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-117	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-118	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-119	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-120	ถังสี 7001	Dry chemical	2	2A2B							
F-121	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-122	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-123	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-124	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-125	ถังสี 7001	Dry chemical	2	N/A							
F-126	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1B							
F-127	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-128	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A20B							
F-129	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	10	N/A							
F-130	ถังสี 7001	Dry chemical	20	4A5B							
F-131	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-132	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1B							
F-133	ถังสี 7001	Dry chemical	2	2A2B							
F-134	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1B							
F-135	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1B							
F-136	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-137	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-138	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-139	ถังสี 7001	Dry chemical	2	1A2B							
F-140	ถังสี 7001	Dry chemical	10	6A30B							
F-141	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	10	6A30B							
F-142	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	10	6A30B							
F-143	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	10	6A30B							
F-144	ถังสี 7001	สารเคมี 7001	10	6A30B							

หมายเลข	สถานที่	ชนิด	ปริมาณ (ตันต่อปี)	Fire rating	ผลิตภัณฑ์		การควบคุม		สภาพ		ปีตรวจสอบ		ความสะอาด		หมายเหตุ
					มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
F-095	ปิ่นทอง	Dry chemical	10	6A20B											
F-096	4N 61	สารเคมี	10	N/A											
F-097	4N 61	สารเคมี	10	N/A											
F-098	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-099	4N 61	สารเคมี	10	N/A											
F-100	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-101	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-102	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-103	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-104	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-105	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-106	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-107	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-108	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-109	4N 61	Dry chemical	20	4A5B											
F-110	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-111	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-112	4N 61	สารเคมี	10	N/A											
F-113	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-114	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-115	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-116	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-117	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-118	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-119	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-120	4N 61	Dry chemical	2	2A2B											
F-121	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-122	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-123	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-124	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-125	4N 61	Dry chemical	2	N/A											
F-126	4N 61	Dry chemical	2	1B											
F-127	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-128	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-129	4N 61	สารเคมี	10	N/A											
F-130	4N 61	Dry chemical	20	4A5B											
F-131	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-132	4N 61	Dry chemical	2	1B											
F-133	4N 61	Dry chemical	2	2A2B											
F-134	4N 61	Dry chemical	2	1B											
F-135	4N 61	Dry chemical	2	1B											
F-136	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-137	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-138	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-139	4N 61	Dry chemical	2	1A2B											
F-140	4N 61	สารเคมี	10	6A30B											
F-141	4N 61	สารเคมี	10	6A30B											
F-142	4N 61	สารเคมี	10	6A30B											
F-143	4N 61	สารเคมี	10	6A30B											
F-144	4N 61	สารเคมี	10	6A30B											

หมายเลข	สถานที่	ชนิด	ปริมาณ (ตันต่อปี)	Fire rating	ผลิตภัณฑ์		การควบคุม		สภาพ		ปีตรวจสอบ		ความสะอาด		หมายเหตุ
					มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
F-045	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-046	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-047	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-048	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-049	4N 61	สารเคมี	10	N/A											
F-050	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-051	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-052	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-053	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-054	4N 61	Dry chemical	10	4A5B											
F-055	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-056	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-057	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-058	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-059	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-060	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-061	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-062	4N 61	Dry chemical	10	6A10B											
F-063	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-064	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-065	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-066	4N 61	Dry chemical	10	6A10B											
F-067	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-068	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-069	4N 61	Dry chemical	10	N/A											
F-070	4N 61	Dry chemical	10	N/A											
F-071	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-072	4N 61	Dry chemical	10	6A10B											
F-073	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-074	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-075	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-076	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-077	4N 61	Dry chemical	10	4A5B											
F-078	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-079	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-080	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-081	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-082	4N 61	Dry chemical	10	6A10B											
F-083	4N 61	Dry chemical	5	N/A											
F-084	4N 61	Dry chemical	10	N/A											
F-085	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-086	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-087	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-088	4N 61	Dry chemical	10	6A10B											
F-089	4N 61	Dry chemical	10	6A10B											
F-090	4N 61	Dry chemical	10	N/A											
F-091	4N 61	Dry chemical	10	6A10B											
F-092	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											
F-093	4N 61	Dry chemical	10	6A10B											
F-094	4N 61	Dry chemical	10	6A20B											

หมายเลข	สถานที่	ชนิด	ปริมาณ (ลิตร)	Fire rating	สัปดาห์	เดือน	ปี	วัน	เวลา	หมายเหตุ
F-193	ในท้อง Tin Powder	CO2	10	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-194	ถังสำรอง	CO2	10	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-195	ถังสำรอง	CO2	10	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: ✓ มี ✗ ไม่มี

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด	ปี	เดือน	วัน	เวลา
CO2	11	11	11	11	11
Dry chemical	147	147	147	147	147
สารเคมี	98	98	98	98	98

ผู้ตรวจ:  วันที่: 4/12/25

ผู้ตรวจ:  วันที่: 4/12/25

หมายเลข	สถานที่	ชนิด	ปริมาณ (ลิตร)	Fire rating	สัปดาห์	เดือน	ปี	วัน	เวลา	หมายเหตุ
F-145	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A30B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-146	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A30B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-147	ถังสำรอง	Dry chemical	10	4A5B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-148	ถังสำรอง	Dry chemical	10	4A5B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-149	ถังสำรอง	Dry chemical	10	2A2B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-150	ถังสำรอง	Dry chemical	5	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-151	ถังสำรอง	Dry chemical	2	1A2B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-152	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-153	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-154	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-155	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-156	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-157	ถังสำรอง	Dry chemical	10	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-158	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-159	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-160	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-161	ถังสำรอง	Dry chemical	10	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-162	ถังสำรอง	Dry chemical	10	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-163	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-164	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-165	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-166	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-167	ถังสำรอง	HALON	15	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-168	ถังสำรอง	HALON	15	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-169	ถังสำรอง	HALON	15	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-170	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-171	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-172	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-173	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-174	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-175	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-176	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-177	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-178	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-179	ถังสำรอง	Dry chemical	10	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-180	ถังสำรอง	Dry chemical	2	1A2B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-181	ถังสำรอง	Dry chemical	2	1A2B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-182	ถังสำรอง	CO2	15	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-183	ถังสำรอง	CO2	15	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-184	ถังสำรอง	CO2	15	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-185	ถังสำรอง	CO2	15	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-186	ถังสำรอง	CO2	15	6A20B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-187	ถังสำรอง	CO2	10	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-188	ถังสำรอง	CO2	10	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-189	ถังสำรอง	CO2	10	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
F-190	ถังสำรอง	Dry chemical	10	4A5B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-191	ถังสำรอง	Dry chemical	2.2	2A2B	✓	✓	✓	✓	✓	
F-192	ถังสำรอง	Dry chemical	2.2	1A2B	✓	✓	✓	✓	✓	

PREVENTIVE MAINTENANCE

PM PERIOD : 1 WEEK		วันที่กำหนด : 04 Jul 2025	หน่วยงาน : ฝ่ายช่าง	Page 1/1
รายการ		รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)		
Items		P335		
เครื่องใช้และอุปกรณ์		รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)		
1	ทดสอบการเดินเครื่องจักร	ทดสอบการเดินเครื่องจักร และสภาพการทำงานตามเครื่องจักร	ดี	✓
2	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	ตรวจสอบระดับน้ำมันในถัง มีระดับอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ดี	✓
3	ตรวจ / เติมน้ำมันหล่อลื่น	(SHELL RIMULAX 15W-40, CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	ดี	✓
4	ตรวจ / เติมน้ำมันเชื้อเพลิง	(ดีเซล) ในถัง	ดี	✓
5	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	สภาพการทำงาน น้ำ - ออก น้ำเข้า และการทำงาน	ดี	✓
6	ตรวจสอบสภาพของหม้อน้ำเครื่องจักร		ดี	✓
7	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	ถังน้ำมันเครื่อง	ดี	✓
8	ทำความสะอาด ตรวจสอบ	ถังน้ำมันเครื่อง	ดี	✓
9	ตรวจสอบสภาพและการทำงานของ BATTERY		ดี	✓
10	ตรวจสอบสภาพหม้อน้ำเครื่องจักร		ดี	✓
11	ตรวจสอบระดับน้ำมัน		ดี	✓
12	ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักร	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และสภาพการทำงาน	ดี	✓
13	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	ถังน้ำมันเครื่อง	ดี	✓

ผู้รับงาน : ... (Reported by) ... (Date finished) ... (Certified by) ... (Date)

PM P335 (AU) (10/01/24)
(ระยะเวลาใช้ 1 ปี)



PREVENTIVE MAINTENANCE

PM PERIOD : 1 WEEK วันที่ถึงกำหนด : 25.10.2025... หน้ารวมข้อ : 4 ข้อนี้

วันที่ : 25/10/25 ผู้ตรวจ : ... (Date finished) ... (Date) ...

ผู้รายงาน : ... (Reported by) ... (Certified by) ...

ผลการตรวจ : ... (Result) ...

PM P335(AU) (009/24) (ระยะเวลา 1 ปี)



PREVENTIVE MAINTENANCE

PM PERIOD : 1 WEEK วันที่ถึงกำหนด : 18.10.2025... หน้ารวมข้อ : 2 ข้อนี้

วันที่ : 18/10/25 ผู้ตรวจ : ... (Date finished) ... (Date) ...

ผู้รายงาน : ... (Reported by) ... (Certified by) ...

ผลการตรวจ : ... (Result) ...

PM P335(AU) (009/24) (ระยะเวลา 1 ปี)

[illegible][illegible]

[illegible]

PM PERIOD : 1 WEEK				วันที่ถึงกำหนด.....22.Aug.2025.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU	R03								
รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)			MCM No.	Page 1/1	หมายเหตุ(Remarks)									
เครื่องมือและปั๊มน้ำมัน ทดสอบการฉีดเครื่องยนต์ ฟังก์ชันดีปกติ และสภาพการทำงานเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1200 รอบ/นาที เช็กลักษณะของไดนาโมชาร์จ มีกระแสไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งขั้วอีกด้านอื่น ๆ ตรวจ / เติมน้ำมันหม้อกลี (SHELL RIMULAX 15W-40, CH-4) และตรวจการรั่วซึมของน้ำมัน ตรวจ / เติมน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ในถัง ส้อมกกรวัดรัง ตรวจระดับน้ำกลั่น, สกปรกอย่างน่าเว้า - ออก น้ำร้อน และกรรน้ำไหลตลอดเวลา ตรวจสภาพของน้ำมันเครื่อง ตรวจเติมน้ำมันเครื่อง ทำความสะอาดปั๊มน้ำมัน BATTERY ทำความสะอาดและชาร์จ BATTERY ตรวจสภาพปั๊มน้ำมันไฮดรอลิก ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ ตรวจการสกรูหรือรูของข้อต่อหม้อน้ำร้อน, ข้อต่อที่ทวนปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมฉีดทำความสะอาด จัดซื้อ และทำความสะอาด น้ำยาล้าง เพื่อการรั่วซึมตามสถานที่ส่งต่อไป - ซิงโคร 3 ถาดพร้อมแรงจางเข้าห้องฟันทกริด No.1 - ซิงโคร ไสลดอร์ ตรงข้างห้องการค้า No.2 - ตรงข้างลานน้ำมัน 9 ฟัฒบัก No.3 - ซิงโคร ไสลดอร์ ตรงข้างคานาไฟ No.4 - ซิงโคร ฟันทกริดด้านหน้า No.5 - ได้ไปประดิษฐ์การเดิน โค้ทไฟขึ้นห้อง Lab No.6 - หน้าห้องพยาบาล No.7 - หน้าห้องเก็บน้ำมันสดตรงข้างห้องคนช่างจะ No.8 - ซิงโครตู้ดูดซับมีรูตรงข้างโรงปั่น No.9 - ซิงโครตู้ดูดซับมีรูตรงข้างตรงไป No.10 - ด้านข้างห้องผสมผงตรงข้างห้องน้ำ Powder No.11 - หน้าห้องผลิตโคก Powder No.12 - ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้างมีน้ำร้อนใหญ่ No.13 - บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14 - ซิงโครทางเข้าโรงแก๊ส No.15 - ด้านหลังโรงแก๊สมีรูเข้าท่อ Pump slag No.16 - ด้านหลังโรงแก๊สมีรูอีกต่าง No.17 <tr> <td>13</td> <td>โรยดินบนราวบันไดจนถึงอยู่ในสภาพที่ดี</td> <td>จำนวน</td> <td>2</td> <td>ผู้ปฏิบัติงาน</td> <td>รวม</td> <td>จำนวน</td> <td>2</td> </tr>								13	โรยดินบนราวบันไดจนถึงอยู่ในสภาพที่ดี	จำนวน	2	ผู้ปฏิบัติงาน	รวม	จำนวน	2
13	โรยดินบนราวบันไดจนถึงอยู่ในสภาพที่ดี	จำนวน	2	ผู้ปฏิบัติงาน	รวม	จำนวน	2								



PREVENTIVE MAINTENANCE

ปั๊มดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด : 29 Aug. 2025	หน่วยงานซ่อม : ช่างบด	P335 0007 AU	R03
รายการ	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน
Items				
เครื่องดับเพลิง				
1	ทดสอบการฉีดของหัวฉีดดับเพลิง และสภาพการทำงานของเครื่องดับเพลิง ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที			✓
2	เช็กรางของหัวฉีดดับเพลิง และสภาพการทำงานของหัวฉีดดับเพลิง ไม่พบการชำรุดเสียหาย			✓
3	ตรวจ / เติมน้ำมันดับเพลิง (SHELL RIMULAX 15W-40, CH-4) และตรวจสอบระดับน้ำมัน			✓
4	ตรวจ / เติมน้ำมันดับเพลิง (ดีเซล) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง			✓
5	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง, สภาพของถังดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง			✓
6	ตรวจสอบสภาพของหัวฉีดดับเพลิง			✓
7	ตรวจสอบการฉีดของหัวฉีดดับเพลิง และสภาพการทำงานของหัวฉีดดับเพลิง (ปรับแล้วต้องมีการฉีดน้ำ)			✓
8	ทำความสะอาด ตรวจสอบถังดับเพลิง			✓
9	ตรวจสอบสภาพและการทำงานของหัวฉีดดับเพลิง			✓
10	ตรวจสอบสภาพและการทำงานของหัวฉีดดับเพลิง			✓
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันดับเพลิง			✓
12	ตรวจสอบสภาพการทำงานของหัวฉีดดับเพลิง และสภาพการทำงานของหัวฉีดดับเพลิง (ปรับแล้วต้องมีการฉีดน้ำ)			✓
13	ใช้เครื่องมือวัดแรงดันของหัวฉีดดับเพลิง และสภาพการทำงานของหัวฉีดดับเพลิง			✓



PREVENTIVE MAINTENANCE

ปั๊มดับเพลิง (FIRE PUMP)

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด : 05 Sep. 2025	หน่วยงานซ่อม : ช่างบด	P335 0007 AU	R03
รายการ	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน
Items				
เครื่องดับเพลิง				
1	ทดสอบการฉีดของหัวฉีดดับเพลิง และสภาพการทำงานของเครื่องดับเพลิง ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที			✓
2	เช็กรางของหัวฉีดดับเพลิง และสภาพการทำงานของหัวฉีดดับเพลิง ไม่พบการชำรุดเสียหาย			✓
3	ตรวจ / เติมน้ำมันดับเพลิง (SHELL RIMULAX 15W-40, CH-4) และตรวจสอบระดับน้ำมัน			✓
4	ตรวจ / เติมน้ำมันดับเพลิง (ดีเซล) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง			✓
5	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง, สภาพของถังดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง			✓
6	ตรวจสอบสภาพของหัวฉีดดับเพลิง			✓
7	ตรวจสอบการฉีดของหัวฉีดดับเพลิง และสภาพการทำงานของหัวฉีดดับเพลิง (ปรับแล้วต้องมีการฉีดน้ำ)			✓
8	ทำความสะอาด ตรวจสอบถังดับเพลิง			✓
9	ตรวจสอบสภาพและการทำงานของหัวฉีดดับเพลิง			✓
10	ตรวจสอบสภาพและการทำงานของหัวฉีดดับเพลิง			✓
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันดับเพลิง			✓
12	ตรวจสอบสภาพการทำงานของหัวฉีดดับเพลิง และสภาพการทำงานของหัวฉีดดับเพลิง (ปรับแล้วต้องมีการฉีดน้ำ)			✓
13	ใช้เครื่องมือวัดแรงดันของหัวฉีดดับเพลิง และสภาพการทำงานของหัวฉีดดับเพลิง			✓

PREVENTIVE MAINTENANCE

PREVENTIVE MAINTENANCE

Item No.	Item Description	Quantity	Unit	Remarks
1	1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 10000 VA	1	ตัว	
2	2. เครื่องสูบน้ำ (Water Pump) 10000 LPH	1	ตัว	
3	3. เครื่องสูบน้ำ (Water Pump) 10000 LPH	1	ตัว	
4	4. เครื่องสูบน้ำ (Water Pump) 10000 LPH	1	ตัว	
5	5. เครื่องสูบน้ำ (Water Pump) 10000 LPH	1	ตัว	
6	6. เครื่องสูบน้ำ (Water Pump) 10000 LPH	1	ตัว	
7	7. เครื่องสูบน้ำ (Water Pump) 10000 LPH	1	ตัว	
8	8. เครื่องสูบน้ำ (Water Pump) 10000 LPH	1	ตัว	
9	9. เครื่องสูบน้ำ (Water Pump) 10000 LPH	1	ตัว	
10	10. เครื่องสูบน้ำ (Water Pump) 10000 LPH	1	ตัว	
11	11. เครื่องสูบน้ำ (Water Pump) 10000 LPH	1	ตัว	
12	12. เครื่องสูบน้ำ (Water Pump) 10000 LPH	1	ตัว	
13	13. เครื่องสูบน้ำ (Water Pump) 10000 LPH	1	ตัว	

[illegible]

PREVENTIVE MAINTENANCE

PM PERIOD : 1 WEEK		วันที่กำหนด 10.Oct.2025	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R03
รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	MCTAG No.	Page 1/1	หมายเหตุ(Remarks)
	เตรียมงานและปรับตั้งปั๊มเพลิง			
1	ทดสอบการทำงานของชุด พังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรวมเครื่องยนต์ คืออยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที	✓		
2	เช็คการทำงานของ ไดนาโมในชาร์ژ มีกาวจารจไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเกียร์ตัวอื่น ๆ	✓		
3	ตรวจสอบ / เติมน้ำมันหม้อกลั่น (SHELL RIMULAX ISW-40 , CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน	✓		
4	ตรวจ / เติมน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซลีน) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง	✓		
5	ตรวจสอบคันบังคับเบรค, สวิทช์ของน้ำเข้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ	✓		
6	ตรวจสอบสภาพของฝาหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓		
7	ตรวจสอบที่ตั้งของเพลาน้ำปั่น ถ้าม้าบอกเกินไป ให้ปรับข้อแก๊สถึงขั้น (ปรับแก้ต้องนี้ก่อนออกเตี๊กขึ้น)	✓		
8	ทำความสะอาด ตรวจสอบ ฟูลอ, โพรล	✓		
9	ตรวจสอบสภาพและหาจารมมีขี้ว BATTERY	✓		
10	ตรวจสอบสภาพขันมือขัดล้อสายทุกจุด	✓		
11	ตรวจสอบรีดระบบกราฟต์	✓		
12	ตรวจสอบการสกปรกหรืออุดตันของช่องระบายน้ำ, ข้อต่อที่สวมไลนหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมซักทำความสะอาด			
	บันทึกผล และรวบรวมลงเป็นใบ ใช้ทำงาน เพื่อผลการวินิจฉัยตามสถานที่ตั้งต่อไปนี้			
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องเครื่องทางข้างท้องฝ่ายเทคนิค No.1	✓		
	- ข้างห้องไฮดรอลิค ครงข้ามห้องการค้า No.2	✓		
	- ครงข้ามตึกหน้าชั้น 9 ห้องแม่ No.3	✓		
	- ข้างห้องไฮดรอลิค ครงข้ามตึกไฟฟ้า No.4	✓		
	- ข้างห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5	✓		
	- ใกล้ประตูฝ่ายการเงินใกล้ทางขึ้นห้อง Lab No.6	✓		
	- หน้าห้องพยาบาล No.7	✓		
	- หน้าลิ้งกับร่มมเตาตรงข้ามห้องนายช่างอะ No.8	✓		
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ครงข้ามโรงปั่นฝุ่น No.9	✓		
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ครงข้ามช่วงปูน No.10	✓		
	- ด้านซ้ายห้องผสมแร่ตรงข้ามห้องน้ำ Powder No.11	✓		
	- หน้าห้องนำวัดกักเก็บ Powder No.12	✓		
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามที่นักถ่ายใหญ่ No.13	✓		
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงซึ่งโรงถ่าน No.14	✓		
	- ข้างบ่อทางเข้าโรงเก็บดีกรี No.15	✓		
	- ด้านหลังโรงเก็บอิฐหน้าห้อง Pump slag No.16	✓		
	- ด้านหลังโรงเก็บวัสดุต่าง ๆ No.17	✓		
13	ใช้เตือนแนวว่าแล้วค้นพบฝังอยู่ในสภาพที่ดี			
	บันทึกการซ่อมแซม	วันที่	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH
		10/10/25		2
	บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รวม		จำนวน
				2
		บริษัทการปฏิสัมพันธ์ (เพิ่มเติม)		
ผู้รับแจ้งงานเสร็จ	ผู้รับงาน	เสร็จวันที่ 10/10/25	ผู้รับรอง	วันที่ 10/10/25
(Reported by)	(Certified by)	(Date finished)	(Certified by)	(Date)

W.43/25

PREVENTIVE MAINTENANCE

PM PERIOD : 1 WEEK		วันที่กำหนด : 24 Oct 2025	หน่วยงานย่อย : ราชชนก	P335 0007 AU	R03
รายการ	วันที่	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	หมายเหตุ	Page 1/1	หมายเหตุ(Remarks)
Items				P335	
		เครื่องกั้นควันแบบลิ้นดับเพลิง			
1		ทดสอบการฉีดของหัวฉีด ฟังก์ชันฉีดปกติ และสภาพการทำงานของเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ 1,200 รอบ/นาที			
2		เช็กการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีกักเก็บไฟฟ้ปกติหรือไม่ รวมทั้งเช็กถังอื่น ๆ			
3		ตรวจ / เติมน้ำมันหัวฉีดถัง (SHELL RIMULAX 15W-40, CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน			
4		ตรวจ / เติมน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง			
5		ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สกปรกของน้ำเข้า-ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ			
6		ตรวจสอบสภาพของหม้อน้ำเครื่องดับเพลิง			
7		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า แบตเตอรี่ของเครื่องดับเพลิง (เปลี่ยนถ้าจำเป็น) (เปลี่ยนถ้าจำเป็น)			
8		ทำความสะอาด ตรวจสอบ หัวฉีด			
9		ตรวจสอบสภาพและการทำงานของ BATTERY			
10		ตรวจสอบสภาพหม้อน้ำเครื่องดับเพลิง			
11		ตรวจสอบระบบการดับเพลิง			
12		ตรวจสอบการรั่วซึมของหัวฉีดแบบมือถือ, เช็กลูกสูบและสายฉีดน้ำ พร้อมเช็กการทำงานของหัวฉีด			
		ข้อสังเกต และพบความผิดปกติ น้ำรั่วซึม เพื่อต้องการตรวจสอบสถานที่ตั้งต่อไป			
		- หัวฉีดถัง 3 อากาศ หัวฉีดถังทางเข้าห้องเก็บเอกสาร No.1			
		- หัวฉีดถัง 3 อากาศ หัวฉีดถังทางเข้าห้องเก็บเอกสาร No.2			
		- หัวฉีดถัง 3 อากาศ หัวฉีดถังทางเข้าห้องเก็บเอกสาร No.3			
		- หัวฉีดถัง 3 อากาศ หัวฉีดถังทางเข้าห้องเก็บเอกสาร No.4			
		- หัวฉีดถัง 3 อากาศ หัวฉีดถังทางเข้าห้องเก็บเอกสาร No.5			
		- หัวฉีดถัง 3 อากาศ หัวฉีดถังทางเข้าห้องเก็บเอกสาร No.6			
		- หัวฉีดถัง 3 อากาศ หัวฉีดถังทางเข้าห้องเก็บเอกสาร No.7			
		- หัวฉีดถัง 3 อากาศ หัวฉีดถังทางเข้าห้องเก็บเอกสาร No.8			
		- หัวฉีดถัง 3 อากาศ หัวฉีดถังทางเข้าห้องเก็บเอกสาร No.9			
		- หัวฉีดถัง 3 อากาศ หัวฉีดถังทางเข้าห้องเก็บเอกสาร No.10			
		- หัวฉีดถัง 3 อากาศ หัวฉีดถังทางเข้าห้องเก็บเอกสาร No.11			
		- หัวฉีดถัง 3 อากาศ หัวฉีดถังทางเข้าห้องเก็บเอกสาร No.12			
		- หัวฉีดถัง 3 อากาศ หัวฉีดถังทางเข้าห้องเก็บเอกสาร No.13			
		- หัวฉีดถัง 3 อากาศ หัวฉีดถังทางเข้าห้องเก็บเอกสาร No.14			
		- หัวฉีดถัง 3 อากาศ หัวฉีดถังทางเข้าห้องเก็บเอกสาร No.15			
		- หัวฉีดถัง 3 อากาศ หัวฉีดถังทางเข้าห้องเก็บเอกสาร No.16			
		- หัวฉีดถัง 3 อากาศ หัวฉีดถังทางเข้าห้องเก็บเอกสาร No.17			
13		ตรวจสอบความสะอาดเครื่องดับเพลิงในสภาพที่			
		บันทึกการตรวจซ่อม	วันที่ ๑๔/๑๐/๒๕	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH ๑
		บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รวม		จำนวน ๒
		บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	รวม		จำนวน
		ผู้รายงาน :	วันที่ : ๑๔/๑๐/๒๕	ผู้รับรอง :	วันที่ : ๑๔/๑๐/๒๕
		(Reported by)	(Date finished)	(Certified by)	(Date)

PREVENTIVE MAINTENANCE

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด : 07.Nov.2025	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU	R03
รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)		MCTAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
เครื่องมือและใบกำกับเงิน				
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังก์ชันสตาร์ท และสภาพการทำงานระบบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที			✓
2	เช็กรางทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งถั่วลิสงอื่น ๆ			✓
3	ตรวจ / เติมน้ำมันหม้อกลั่น (SHELL RIMULAX 15W-40, CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน			✓
4	ตรวจ / เติมน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง			✓
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อระบายน้ำ เช้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ			✓
6	ตรวจสภาพของน้ำมันเครื่อง			✓
7	ตรวจเช็คถังล่อเพลิงน้ำมัน ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับระดับถังเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีการเติมน้ำมัน)			✓
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล			✓
9	ตรวจสภาพและหาหารมีว BATTERY			✓
10	ตรวจสภาพน้ำมันเชื้อเพลิงสายทุกจุด			✓
11	ตรวจเช็คระบบเบรค			✓
12	ตรวจสภาพสภาพของชุดของขับเคลื่อนเข้าถั่วลิสง, ข้อต่อที่สวมปลายหัวลิ้ง และสายพานเข้า พร้อมเช็คทำความสะอาด			
	ชุดลิ้งลิ้ง และสายพานขับเคลื่อน นำไปใช้งาน เพื่อการปฏิบัติงานตามสถานที่ตั้งต่อไป			
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแรงดันสูงห้อง No.1			✓
	- ข้างห้องไฮดรอลิค เครื่องจักร No.2			✓
	- ตรวจขันตามน้ำมัน 9 ฟังก์ชัน No.3			✓
	- ข้างห้องไฮดรอลิค เครื่องจักร No.4			✓
	- ข้างห้องแยกน้ำมันด้านนอก No.5			✓
	- ไกล่ประตูด้านข้างเงินใกล้กับห้อง Lab No.6			✓
	- หน้าห้องพยาบาล No.7			✓
	- หน้าลิ้งลิ้งน้ำมันเครื่องเครื่อง No.8			✓
	- ข้างประตูห้องบำรุง เครื่องจักร No.9			✓
	- ข้างประตูห้องบำรุง เครื่องจักร No.10			✓
	- ด้านข้างห้องผสมเครื่องจักร No.11			✓
	- หน้าห้องลิ้งลิ้งกับตึก Powder No.12			✓
	- ประตูทางเข้า 4 N เครื่องที่มีหม้อใหญ่ No.13			✓
	- บริเวณข้างอาคาร 4N เครื่องที่มีหม้อใหญ่ No.14			✓
	- ข้างแยกทางเข้าโรงเก็บถั่ว No.15			✓
	- ด้านหลังโรงเก็บถั่วหม้อ Pump slag No.16			✓
	- ด้านหลัง โรงเก็บถั่วต่าง ๆ No.17			✓
13	ใช้เครื่องมือวัดค่าความดันไฟฟ้าในสภาพที่			
บันทึกการตรวจซ่อม			วันที่ 7/11/25	ผู้ปฏิบัติงาน
			จำนวน 2	จำนวน 2
บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)			รวม	
			รวม	
ผู้รายงานเสร็จ			ผู้รายงาน	วันที่ 7/11/25
(Reported by)			(Certified by)	(Date)
ผลการตรวจซ่อม			✓ ปกติ	✓ คืบปกติ
			PM P335 (AU) (10/24)	
			(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)	

PREVENTIVE MAINTENANCE

PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด : 31.Oct.2025	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU	R03
รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)		MCTAG No. P335	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
เครื่องมือและใบกำกับเงิน				
1	ทดสอบการติดเครื่องยนต์ ฟังก์ชันสตาร์ท และสภาพการทำงานระบบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที			✓
2	เช็กรางทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งถั่วลิสงอื่น ๆ			✓
3	ตรวจ / เติมน้ำมันหม้อกลั่น (SHELL RIMULAX 15W-40, CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน			✓
4	ตรวจ / เติมน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง			✓
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อระบายน้ำ เช้า - ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ			✓
6	ตรวจสภาพของน้ำมันเครื่อง			✓
7	ตรวจเช็คถังล่อเพลิงน้ำมัน ถ้าน้ำออกมากเกินไป ให้ปรับระดับถังเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีการเติมน้ำมัน)			✓
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล			✓
9	ตรวจสภาพและหาหารมีว BATTERY			✓
10	ตรวจสภาพน้ำมันเชื้อเพลิงสายทุกจุด			✓
11	ตรวจเช็คระบบเบรค			✓
12	ตรวจสภาพสภาพของชุดของขับเคลื่อนเข้าถั่วลิสง, ข้อต่อที่สวมปลายหัวลิ้ง และสายพานเข้า พร้อมเช็คทำความสะอาด			
	ชุดลิ้งลิ้ง และสายพานขับเคลื่อน นำไปใช้งาน เพื่อการปฏิบัติงานตามสถานที่ตั้งต่อไป			
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแรงดันสูงห้อง No.1			✓
	- ข้างห้องไฮดรอลิค เครื่องจักร No.2			✓
	- ตรวจขันตามน้ำมัน 9 ฟังก์ชัน No.3			✓
	- ข้างห้องไฮดรอลิค เครื่องจักร No.4			✓
	- ข้างห้องแยกน้ำมันด้านนอก No.5			✓
	- ไกล่ประตูด้านข้างเงินใกล้กับห้อง Lab No.6			✓
	- หน้าห้องพยาบาล No.7			✓
	- หน้าลิ้งลิ้งน้ำมันเครื่องเครื่อง No.8			✓
	- ข้างประตูห้องบำรุง เครื่องจักร No.9			✓
	- ข้างประตูห้องบำรุง เครื่องจักร No.10			✓
	- ด้านข้างห้องผสมเครื่องจักร No.11			✓
	- หน้าห้องลิ้งลิ้งกับตึก Powder No.12			✓
	- ประตูทางเข้า 4 N เครื่องที่มีหม้อใหญ่ No.13			✓
	- บริเวณข้างอาคาร 4N เครื่องที่มีหม้อใหญ่ No.14			✓
	- ข้างแยกทางเข้าโรงเก็บถั่ว No.15			✓
	- ด้านหลังโรงเก็บถั่วหม้อ Pump slag No.16			✓
	- ด้านหลัง โรงเก็บถั่วต่าง ๆ No.17			✓
13	ใช้เครื่องมือวัดค่าความดันไฟฟ้าในสภาพที่			
บันทึกการตรวจซ่อม			วันที่ 31/10/25	ผู้ปฏิบัติงาน
			จำนวน 2	จำนวน 2
บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)			รวม	
			รวม	
ผู้รายงานเสร็จ			ผู้รายงาน	วันที่ 31/10/25
(Reported by)			(Certified by)	(Date)
ผลการตรวจซ่อม			✓ ปกติ	✓ คืบปกติ
			PM P335 (AU) (10/24)	
			(ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)	

PREVENTIVE MAINTENANCE

PREVENTIVE MAINTENANCE			
PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ลงงาน.....21 Nov. 2025.....	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	P335 0007 AU R03
รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	MIC TAG No.	Page 1/1 หมายเหตุ(Remarks)
	เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง	P335	
1	ทดสอบการเคลื่อนเครื่องยนต์ ฟังก์ชันสตาร์ท และสภาพการทำงานรอบเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที		✓
2	เช็การทำงานของไดนาโมชาร์จ มีกการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งขั้วลัดอื่น ๆ		✓
3	ตรวจ / เติมน้ำมันหัวฉีด (SHELL RIMULAX 15W-40, CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน		✓
4	ตรวจ / เติมน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง		✓
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สกปรกฟองน้ำเข้า-ออก น้ำมัน และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ		✓
6	ตรวจสอบสภาพน้ำหมันเครื่องยนต์		✓
7	ตรวจแก๊สหรือหลอดเบรค น้ำมัน ภายนอกภายใน ให้ปรับระดับแก๊สทั้งหมด (ปรับแก๊สเมื่อมีออกเล็กขยับ)		✓
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้ของไฟรถ		✓
9	ตรวจสอบสภาพและทางานของ BATTERY		✓
10	ตรวจสอบสภาพขั้วยึดต่อสายทุกจุด		✓
11	ตรวจเช็คระบบบราวด์		✓
12	ตรวจการแยกขั้วของข้อต่อแบบเข้าท่อ, ข้อต่อที่สามปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมฉีดทำความสะอาด หัวฉีดเชื้อ และสวมหลอดเบรค น้ำใช้ตาม เพื่อการรั่วซึมตามสถานที่ดังต่อไปนี้		
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องแรงดันเข้าห้องเผ้าแยกชนิด No.1		✓
	- ข้างห้อง ไอศโดร เครื่องห้องการค้า No.2		✓
	- เครื่องปรับอากาศในชั้น 9 ห้อง No.3		✓
	- ข้างห้อง ไอศโดร เครื่องปรับอากาศ No.4		✓
	- ข้างห้องแยกอากาศในชั้นนอก No.5		✓
	- ใกล้ประตูแยกอากาศในทางขึ้นห้อง Lab No.6		✓
	- หน้าห้องพยาบาล No.7		✓
	- หน้าห้องเก็บน้ำฝนตามตรงข้ามห้องนายช่าง No.8		✓
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้าม โรงปั่นฝู No.9		✓
	- ข้างประตูซ่อมบำรุง ตรงข้าม โรงปั่นฝู No.10		✓
	- ด้านข้างห้องผสมแรงดันเข้าห้องน้ำ Powder No.11		✓
	- หน้าห้องน้ำดื่มกับดึก Powder No.12		✓
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้ามกับถังบ่อใหญ่ No.13		✓
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้าม โรงถ่าน No.14		✓
	- ข้างมณฑลข้างโรงเก็บขี้ No.15		✓
	- ด้านหลัง โรงเก็บขี้หน้าห้อง Pump slag No.16		✓
	- ด้านหลัง โรงเก็บ ขี้สดต่าง ๆ No.17		✓
13	ใช้สอยแนวร่วมด้านคันเพลิงเนื่องจากสภาพที่		✓
บันทึกการซ่อม		วันที่ 21/11/25	ผู้ปฏิบัติงาน
บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)		รวม	จำนวน
		2	2

PREVENTIVE MAINTENANCE

รายการ Items	PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด : 05 Dec. 2025	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	Page 1/1
รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)				หมายเหตุ(Remarks)
เครื่องย่นและปั๊มดับเพลิง				
1	ทดสอบการดีดเครื่องย่น ฟันเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรวมเครื่องย่น ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที			✓
2	เช็การทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งแบตเตอรี่อื่น ๆ			✓
3	ตรวจ / เติมน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40, CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน			✓
4	ตรวจ / เติมน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง			✓
5	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อระบายน้ำเข้า-ออก น้ำร้อน และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ			✓
6	ตรวจสอบสภาพของหม้อน้ำเครื่องย่น			✓
7	ตรวจเช็คถังลดยุทเทียมัน น้ำ ถ้ามีออกมากเกินไป ให้ปรับระดับถังเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)			✓
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล			✓
9	ตรวจสอบสภาพและพลาสมาของ BATTERY			✓
10	ตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนข้อต่อสายทุกจุด			✓
11	ตรวจสอบชิ้นส่วนแบตเตอรี่			✓
12	ตรวจสอบสภาพการทำงานของชุดย่นเข้าท่อ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมฉีดทำความสะอาด			✓
	ข้อบกพร่อง และสาเหตุของปัญหา			
	- ข้างห้อง 3 อาคารห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด No.1			✓
	- ข้างห้อง 3 อาคารห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด No.2			✓
	- ตรวจชิ้นส่วนน้ำมัน 9 ลิ้นถัง No.3			✓
	- ข้างห้อง 3 อาคารห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด No.4			✓
	- ข้างห้อง 3 อาคารห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด No.5			✓
	- ใต้ประตูห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด Lab No.6			✓
	- หน้าห้องพลาสมา No.7			✓
	- หน้าห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด No.8			✓
	- ข้างประตูห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด No.9			✓
	- ข้างประตูห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด No.10			✓
	- ด้านข้างห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด Powder No.11			✓
	- หน้าห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด Powder No.12			✓
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรวจชิ้นส่วนน้ำยา No.13			✓
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรวจชิ้นส่วน No.14			✓
	- ข้างอาคารเข้าโรงเก็บถัง No.15			✓
	- ด้านหลังโรงเก็บถังถังน้ำกับ Pump slug No.16			✓
	- ด้านหลังโรงเก็บถังถังน้ำกับ No.17			✓
13	ใช้เครื่องมือตรวจสอบระดับดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี			✓
บันทึกการซ่อม				จำนวน MB
วันที่ 5/12/25				2
บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)				จำนวน
วันที่ 5/12/25				2
ผู้รายงานเรื่อง : ช่างยนต์ (Reported by)				วันที่ 5/12/25
ผู้รับเรื่อง : (Certified by)				วันที่ 5/12/25
ผลการตรวจสอบ : ๑ ปกติ				PM P335 (AU) (100/24)
ผลการตรวจซ่อม : ๑ ปกติ				(ระบุวันที่ซ่อม 1 ปี)

PREVENTIVE MAINTENANCE

รายการ Items	PM PERIOD : 1 WEEK	วันที่ถึงกำหนด : 28 Nov. 2025	หน่วยงานซ่อม : ช่างยนต์	Page 1/1
รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)				หมายเหตุ(Remarks)
เครื่องย่นและปั๊มดับเพลิง				
1	ทดสอบการดีดเครื่องย่น ฟันเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานรวมเครื่องย่น ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที			✓
2	เช็การทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งแบตเตอรี่อื่น ๆ			✓
3	ตรวจ / เติมน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40, CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน			✓
4	ตรวจ / เติมน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง			✓
5	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพท่อระบายน้ำเข้า-ออก น้ำร้อน และการรั่วไหลจุดต่าง ๆ			✓
6	ตรวจสอบสภาพของหม้อน้ำเครื่องย่น			✓
7	ตรวจเช็คถังลดยุทเทียมัน น้ำ ถ้ามีออกมากเกินไป ให้ปรับระดับถังเพิ่ม (ปรับแล้วต้องมีน้ำออกเล็กน้อย)			✓
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล			✓
9	ตรวจสอบสภาพและพลาสมาของ BATTERY			✓
10	ตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนข้อต่อสายทุกจุด			✓
11	ตรวจสอบชิ้นส่วนแบตเตอรี่			✓
12	ตรวจสอบสภาพการทำงานของชุดย่นเข้าท่อ, ข้อต่อที่สวมปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมฉีดทำความสะอาด			✓
	ข้อบกพร่อง และสาเหตุของปัญหา			
	- ข้างประตู 3 อาคารห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด No.1			✓
	- ข้างห้อง 3 อาคารห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด No.2			✓
	- ตรวจชิ้นส่วนน้ำมัน 9 ลิ้นถัง No.3			✓
	- ข้างห้อง 3 อาคารห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด No.4			✓
	- ข้างห้อง 3 อาคารห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด No.5			✓
	- ใต้ประตูห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด Lab No.6			✓
	- หน้าห้องพลาสมา No.7			✓
	- หน้าห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด No.8			✓
	- ข้างประตูห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด No.9			✓
	- ข้างประตูห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด No.10			✓
	- ด้านข้างห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด Powder No.11			✓
	- หน้าห้องเครื่องย่นเข้าท่อสายท่อชนิด Powder No.12			✓
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรวจชิ้นส่วนน้ำยา No.13			✓
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรวจชิ้นส่วน No.14			✓
	- ข้างอาคารเข้าโรงเก็บถัง No.15			✓
	- ด้านหลังโรงเก็บถังถังน้ำกับ Pump slug No.16			✓
	- ด้านหลังโรงเก็บถังถังน้ำกับ No.17			✓
13	ใช้เครื่องมือตรวจสอบระดับดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี			✓
บันทึกการซ่อม				จำนวน MB
วันที่ 28/11/25				2
บันทึกการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)				จำนวน
วันที่ 28/11/25				2
ผู้รายงานเรื่อง : ช่างยนต์ (Reported by)				วันที่ 28/11/25
ผู้รับเรื่อง : (Certified by)				วันที่ 28/11/25
ผลการตรวจสอบ : ๑ ปกติ				PM P335 (AU) (100/24)
ผลการตรวจซ่อม : ๑ ปกติ				(ระบุวันที่ซ่อม 1 ปี)

PREVENTIVE MAINTENANCE

PM PERIOD : 1 WEEK		วันที่ถึงกำหนด.....12 Dec. 2025.....	หน้าด้วยรายชื่อ : ช่างยนต์	P335 0007 AU R03
รายการ Items	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)	หมายเหตุ	Page 1/1	หมายเหตุ(Remarks)
เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง (FIRE PUMP)				
เครื่องยนต์และปั๊มดับเพลิง				
1	ทดสอบการเดินเครื่องเครื่องยนต์ ฟังเสียงผิดปกติ และสภาพการทำงานของวาล์วเครื่องยนต์ ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที			✓
2	เช็การทำงานของไดนาโมชาร์จ มีกระแสไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งขั้วลัดอื่นๆ			✓
3	ตรวจ / เติมน้ำมันหม้อกลี (SHELL RIMULAX 15W-40, CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน			✓
4	ตรวจ / เติมน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง			✓
5	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น, สภาพของน้ำเข้า-ออก หม้อน้ำ และการรั่วไหลจุดต่างๆ			✓
6	ตรวจสภาพของแผ่นปั๊มเครื่องยนต์			✓
7	ตรวจเพื่กลังคอปเพลย์ปั๊ม ถ้ามีออกมาเกินไป ให้ปรับยึดเพื่กลังคอป (ปรับแล้วต้องมีน้ำหนักเล็กน้อย)			✓
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล			✓
9	ตรวจสภาพและทางเดินขั้ว BATTERY			✓
10	ตรวจสภาพปั๊มน้ำดูดฉีดสายทุกจุด			✓
11	ตรวจเช็คระบบกราฟ			✓
12	ตรวจการสภาพชุดของปั๊มน้ำเข้าห้อง, ข้อต่อที่สามปลายหัวฉีด และสายฉีดน้ำ พร้อมฉีดทำความสะอาด			
	ขัดถังเก็บ และสวมท่อเปิด น้ำใช้งาน เพื่อการรั่วซึมตามสถานที่ตั้งต่อไปนี้			✓
	- ขั้วประตู่ 3 อากาศห้องแรงดันทางเข้าห้องแยกเทคนิค No.1			✓
	- ขั้วห้องไอสดอร์ ตรงข้างห้องการดี No.2			✓
	- ตรงข้างเดาน้ำมัน 9 ฟังแทบ No.3			✓
	- ขั้วห้องไอสดอร์ ตรงข้างเตาไฟฟ้า No.4			✓
	- ขั้วห้องฝ่ายการเงินด้านนอก No.5			✓
	- ใต้ประตูฝ่ายการเงิน ใต้ทางขึ้นห้อง Lab No.6			✓
	- หน้าห้องพยาบาล No.7			✓
	- หน้าถังเก็บน้ำกับเตาตรงข้างห้องแบบข้างละ No.8			✓
	- ขั้วประตู่ซ่อมบำรุง ตรงข้าง โรงปั่นฝูม No.9			✓
	- ขั้วประตู่ซ่อมบำรุง ตรงข้างรางปูน No.10			✓
	- ด้านข้างห้องผสมแรงดันข้างห้องน้ำ Powder No.11			✓
	- หน้าห้องน้ำดีกับคิก Powder No.12			✓
	- ประตูทางเข้า 4 N ตรงข้างปั๊มน้ำขนาดใหญ่ No.13			✓
	- บริเวณข้างอาคาร 4N ตรงข้างโรงถ่าน No.14			✓
	- ขั้วแยกน้ำเข้าโรงเก็บถัง No.15			✓
	- ด้านหลัง โรงเก็บถังหัวปัด Pump slug No.16			✓
	- ด้านหลัง โรงเก็บ ถังดูดส่งๆ No.17			✓
13	ไขดอกควรวาล์วดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี			
บันทึกการนัดหมาย		วันที่ 12/12/25	ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน MH 2
		รวม		จำนวน 2
บันทึกการปฏิบัติงาน (เก็บเดิม)		รวมการแก้ไข		จำนวน
ผู้รับแจ้งงานเสร็จ.....		ผู้รายงาน (Reported by)	ผู้รับรอง (Certified by)	วันที่ 12/12/25
				12/12/25

ผลการตรวจพบ	๐ ปกติ	๙ ผิดปกติ	PM P35 (AU) (1001/24) (ระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี)
-------------	--------	-----------	---



PREVENTIVE MAINTENANCE

PM PERIOD : 1 WEEK		วันที่ถึงกำหนด.....26 Dec. 2025.....	หน่วยงานซ่อม : ฐานบด	P335 0007 AU	R03
รายการ	รายละเอียดการตรวจซ่อม (Description)			หมายเหตุ	Page 1/1
Items				P335	หมายเหตุ(Remarks)
เครื่องมือและวัสดุที่ใช้					
1	ทดสอบการคิดเครื่องคิดเลข และสภาพการทำงานรอบเครื่องคิดเลข ต้องอยู่ที่ 1,200 รอบ/นาที				
2	เช็กการทำงานของไดนาโมชาร์จ มีการชาร์จไฟปกติหรือไม่ รวมทั้งเช็คค่าอื่น ๆ				
3	ตรวจ / เติมน้ำมันหล่อลื่น (SHELL RIMULAX 15W-40, CH-4) และตรวจดูการรั่วซึมของน้ำมัน				
4	ตรวจ / เติมน้ำมันเครื่อง (ดีเซล) ในถัง ต้องมากกว่าครึ่งถัง				
5	ตรวจระดับน้ำหล่อลื่น สภาพพลาสมาเข้า - ออก น้ำหล่อลื่น และกรรไกรหล่อลื่นต่าง ๆ				
6	ตรวจสภาพของสายพานลำเลียง				
7	ตรวจเช็คถังเก็บของเหลวในถัง ถังน้ำออกนอกถังไป ให้รั่วซึมเล็กน้อย (ปรับแล้วต้องไม่ออกเล็กน้อย)				
8	ทำความสะอาด ตรวจสภาพ ตู้คอนโทรล				
9	ตรวจสภาพและหาขดลวด BATTERY				
10	ตรวจสภาพขดลวดสายทุกจุด				
11	ตรวจเช็คระบบกวาด				
12	ตรวจสภาพการทำงานของขดลวดเข้าถ่าน, ขดลวดที่สวมปลายหัว และสายพาน พร้อมเช็คความสะอาด				
	เช็คคิลล์ และสวมคิลล์ปิด น้ำใช้จน เพื่อการรีไซเคิลตามสถานที่ตั้งต่อไปนี้				
	- ขั้วประจุ 3 อากาศห้องเครื่องทางเข้าถ่านเหล็ก No.1				
	- ขั้วประจุไฮดรอลิก เครื่องจักร No.2				
	- เครื่องจ่ายน้ำมัน 9 ที่ถัง No.3				
	- ขั้วถังไฮดรอลิก เครื่องจ่ายไฟฟ้า No.4				
	- ขั้วถังไฮดรอลิก เครื่องจ่ายน้ำมัน No.5				
	- ใกล้เคียงสายพานลำเลียงในถังเก็บถ่าน Lab No.6				
	- หน้าห้องพยาบาล No.7				
	- หน้าถังเก็บน้ำมันดีเซลเข้าห้องขนถ่าย No.8				
	- ขั้วประจุห้องขมบ่ง เครื่องจักร No.9				
	- ขั้วประจุห้องขมบ่ง เครื่องจักร No.10				
	- ด้านข้างห้องผสมเครื่องจักรเข้าถ่าน Powder No.11				
	- หน้าห้องน้ำดื่ม Powder No.12				
	- ประตูทางเข้า 4 N เครื่องปั่นน้ำ No.13				
	- บริเวณห้องอาคาร 4N เครื่องปั่นน้ำ No.14				
	- ขั้วถังเข้าถังเก็บถ่าน No.15				
	- ด้านหลังโรงเก็บถ่าน No. Pump slag No.16				
	- ด้านหลังโรงเก็บถ่าน No.17				
13	ใช้สอยคานาว่าน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี				
บันทึกการตรวจ				วันที่ 26/12/25	ผู้ปฏิบัติงาน
				รวม	จำนวน
บันทึกการปฏิบัติงานเพิ่มเติม				รายการแก้ไข	
ผู้รายงาน.....				ผู้รับงาน.....	วันที่ 26/12/25
(Reported by)				(Date finished)	(Certified by)
ผลการตรวจสอบ				ผู้ปิด	ผู้ปิด