

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ) โครงการเสนาทิพย์ รังสิต คลอง 4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 พบว่า ทางโครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ได้อย่างครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 ประกอบด้วย การ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ได้แก่

- ✓ ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ✓ ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ✓ น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)
- ✓ บีโอดี(BOD)
- ✓ สารแขวนลอย (Suspended Solids)
- ✓ ทีเคเอ็น (TKN)
- ✓ ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
- ✓ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

และพบว่า ค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ได้แก่

×