

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ) โครงการนิช โมโน สุขุมวิท-ปุเจ้า ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า ทางโครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ได้อย่างครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ประกอบด้วยการตรวจวัด คุณภาพน้ำทิ้ง

ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ได้แก่

- ✓ ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ✓ ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ✓ ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
- ✓ ทีเคเอ็น (TKN)
- ✓ น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)
- ✓ บีโอดี (BOD)
- ✓ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

ค่าที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ได้แก่

- ✓ สารแขวนลอย (Suspended Solids)

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ประกอบด้วยการตรวจวัด คุณภาพอากาศ

ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมคุณภาพอากาศ

- ✓ PM₁₀
- ✓ Sulfur dioxide (SO₂)
- ✓ Nitrogen dioxide (NO₂)

ค่าที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมคุณภาพอากาศ