

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ประจำวัน

Ref :

ENG-BF-017

Date :

31/07/2568



Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่

...31...../...07...../..68...

Building / อาคาร

ศุภาลัย วิสต้า@ แยกติวานนท์

Sheet No. / แผ่นที่

.....

Description / รายละเอียด		Booster Pump						Transfer Pump						Jockey Pump						ระดับของถังเก็บประจุน้ำ	
		BP.....1..... (Over Load 6.0 A)			BP.....2..... (Over Load 6.0 A)			TP.....1..... (Over Load 35.0 A)			TP.....2..... (Over Load 35.0 A)			JP.....1..... (Over Load 14.0 A)							
		Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night					
Shift / ผลัด																					
Vibration & Noise	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				Roof / าดฟ้า	Mid. / ชั้นกลาง
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				Morning Shift / ผลัดเช้า	
Heating	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Low (1/4)	[] Low (1/4)
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[✓] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)
Lubrication	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				Afternoon Shift / ผลัดบ่าย	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Low (1/4)	[] Low (1/4)
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[✓] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				Night Shift / ผลัดดึก	
Coupling / งานต่อเพลา		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Low (1/4)	[] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				[✓] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)
																			[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)	
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		35	35	35	35	35	35	210	210	210	210	210	210	230	230	230				Underground / ใต้ดิน	
																				Morning Shift / ผลัดเช้า	
Voltage Record	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	227	229	228	228	230	227	228	229	228	230	230	227	229	228	229				[] Low (1/4)	
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	394	395	395	399	395	398	398	399	397	399	396	398	399	397	398				[✓] Mid. (1/2)	
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	396	397	396	399	397	399	398	400	398	399	395	399	399	399	399				[] Hi (3/4)	
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	395	396	395	398	396	396	400	398	396	398	397	396	400	398	400				Afternoon Shift / ผลัดบ่าย	
Amperes Record	Phase / เฟส R	3.9 A	3.7 A	3.8 A	3.9 A	3.8 A	4.0 A	23.2 A	23.0 A	23.1 A	22.9 A	23.0 A	22.9 A	7.8 A	7.7 A	7.6 A				[] Low (1/4)	[✓] Mid. (1/2)
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	4.1 A	4.0 A	4.3 A	4.2 A	4.0 A	4.3 A	23.6 A	23.4 A	23.3 A	24.0 A	24.2 A	24.1 A	7.6 A	7.5 A	7.7 A				[] Hi (3/4)	
	Phase / เฟส T	4.3 A	4.2 A	4.0 A	4.4 A	4.1 A	4.2 A	25.6 A	25.7 A	25.8 A	25.9 A	25.7 A	26.0 A	7.6 A	7.4 A	7.5 A				Night Shift / ผลัดดึก	
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M				[] Low (1/4)	[✓] Mid. (1/2)
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			[] Hi (3/4)	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / ลงบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ùNormal / ปกติ î Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Ref :

ENG-BF-017

Date :

31/08/2568



Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่

...31...../...08...../..68...

Building / อาคาร

ศุภาลัย วิสต้า@ แยกติวานนท์

Sheet No. / แผ่นที่

Description / รายละเอียด		Booster Pump						Transfer Pump						Jockey Pump						ระดับของถังเก็บประจุน้ำ	
		BP.....1..... (Over Load 6.0 A)			BP.....2..... (Over Load 6.0 A)			TP.....1..... (Over Load 35.0 A)			TP.....2..... (Over Load 35.0 A)			JP.....1..... (Over Load 14.0 A)							
		Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night					
Shift / ผลัด																					
Vibration & Noise	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				Roof / าดฟ้า	Mid. / ชั้นกลาง
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				Morning Shift / ผลัดเช้า	
Heating	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Low (1/4)	[] Low (1/4)
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[✓] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)
Lubrication	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				Afternoon Shift / ผลัดบ่าย	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Low (1/4)	[] Low (1/4)
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[✓] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				Night Shift / ผลัดดึก	
Coupling / งานต่อเพลา		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Low (1/4)	[] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				[✓] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		35	35	35	35	35	35	210	210	210	210	210	210	230	230	230				[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)
																				Underground / ใต้ดิน	
																				Morning Shift / ผลัดเช้า	
Voltage Record	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	226	228	227	228	229	227	228	229	228	226	227	226	229	228	228				[] Low (1/4)	
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	393	395	395	397	395	396	396	398	397	395	396	397	395	396	397				[✓] Mid. (1/2)	
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	395	396	396	396	398	395	397	398	398	396	395	399	396	398	399				[] Hi (3/4)	
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	394	393	392	397	396	396	395	396	395	398	397	396	394	397	398				Afternoon Shift / ผลัดบ่าย	
Amperes Record	Phase / เฟส R	3.9 A	3.7 A	3.8 A	3.9 A	3.8 A	4.0 A	23.4 A	23.0 A	23.1 A	23.9 A	23.0 A	23.4 A	7.8 A	7.7 A	7.6 A				[] Low (1/4)	[✓] Mid. (1/2)
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	3.8 A	4.0 A	4.0 A	3.8 A	4.0 A	4.0 A	23.6 A	23.1 A	23.3 A	24.0 A	24.0 A	24.2 A	7.6 A	7.5 A	7.7 A				[] Hi (3/4)	
	Phase / เฟส T	4.0 A	4.2 A	4.0 A	3.7 A	4.1 A	3.8 A	25.6 A	24.8 A	24.8 A	24.5 A	24.7 A	24.0 A	7.6 A	7.3 A	7.8 A				Night Shift / ผลัดดึก	
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)																			[] Low (1/4)	[✓] Mid. (1/2)
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M				[] Hi (3/4)	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ùNormal / ปกติ Ì Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Ref :

ENG-BF-017

Date :

30/09/2568



Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่

...30...../...09...../..68...

Building / อาคาร

ศาลาลัย วิสต้า@ แยกติวานนท์

Sheet No. / แผ่นที่

.....

Description / รายละเอียด		Booster Pump						Transfer Pump						Jockey Pump						ระดับของถังเก็บประจุน้ำ	
		BP.....1..... (Over Load 6.0 A)			BP.....2..... (Over Load 6.0 A)			TP.....1..... (Over Load 35.0 A)			TP.....2..... (Over Load 35.0 A)			JP.....1..... (Over Load 14.0 A)							
		Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night					
Vibration & Noise	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				Roof / าดฟ้า	Mid. / ชั้นกลาง
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				Morning Shift / ผลัดเช้า	
Heating	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Low (1/4)	[] Low (1/4)
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[✓] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)
Lubrication	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				Afternoon Shift / ผลัดบ่าย	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Low (1/4)	[] Low (1/4)
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[✓] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				Night Shift / ผลัดดึก	
Coupling / งานต่อเพลา		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Low (1/4)	[] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				[✓] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		35	35	35	35	35	35	210	210	210	210	210	210	230	230	230				[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)
																				Underground / ใต้ดิน	
																				Morning Shift / ผลัดเช้า	
Voltage Record	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	228	229	228	228	230	227	228	229	228	230	230	227	229	228	229				[] Low (1/4)	
	ตู้เฟส R - S (380 Volts)	394	395	395	399	395	398	398	399	397	399	396	398	399	397	398				[✓] Mid. (1/2)	
	ตู้เฟส S - T (380 Volts)	396	397	396	399	397	399	398	400	398	399	395	399	399	399	399				[] Hi (3/4)	
	ตู้เฟส T - R (380 Volts)	395	396	395	398	396	396	400	398	396	398	397	396	400	398	400				[] Hi (3/4)	
Amperes Record	Phase / เฟส R	3.9 A	3.7 A	3.8 A	3.9 A	3.8 A	4.0 A	23.2 A	23.0 A	23.1 A	22.9 A	23.0 A	22.9 A	6.8 A	6.7 A	6.6 A				[] Low (1/4)	[✓] Mid. (1/2)
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	4.1 A	4.0 A	4.3 A	4.2 A	4.0 A	4.3 A	23.6 A	23.4 A	23.3 A	24.0 A	24.2 A	24.1 A	7.6 A	7.5 A	7.7 A				[] Hi (3/4)	
	Phase / เฟส T	4.3 A	4.2 A	4.0 A	4.4 A	4.1 A	4.2 A	25.6 A	25.7 A	25.8 A	25.9 A	25.7 A	26.0 A	7.6 A	7.4 A	7.5 A				Night Shift / ผลัดดึก	
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)																		[] Low (1/4)	[✓] Mid. (1/2)	
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M				[] Hi (3/4)	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ùNormal / ปกติ Ì Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Ref :

ENG-BF-017

Date :

31/10/2568



Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่

...31...../...10...../..68...

Building / อาคาร

ศุภาลัย วิสต้า@ แยกติวานนท์

Sheet No. / แผ่นที่

Description / รายละเอียด		Booster Pump						Transfer Pump						Jockey Pump						ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ	
		BP.....1..... (Over Load 6.0 A)			BP.....2..... (Over Load 6.0 A)			TP.....1..... (Over Load 35.0 A)			TP.....2..... (Over Load 35.0 A)			JP.....1..... (Over Load 14.0 A)							
		Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night					
Shift / ผลัด																					
Vibration & Noise	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				Roof / าดฟ้า	Mid. / ชั้นกลาง
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				Morning Shift / ผลัดเช้า	
Heating	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Low (1/4)	[] Low (1/4)
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[✓] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)
Lubrication	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				Afternoon Shift / ผลัดบ่าย	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Low (1/4)	[] Low (1/4)
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[✓] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				Night Shift / ผลัดดึก	
Coupling / งานต่อเพลา		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				[] Low (1/4)	[] Low (1/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				[✓] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)
																			[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)	
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		35	35	35	35	35	35	210	210	210	210	210	210	230	230	230				Underground / ใต้ดิน	
																			Morning Shift / ผลัดเช้า		
Voltage Record	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	228	228	229	227	229	228	228	229	227	229	227	229	229	228	229				[] Low (1/4)	
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	396	395	395	397	395	396	396	398	397	397	394	398	397	398	395				[✓] Mid. (1/2)	
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	397	396	396	396	398	395	397	399	398	396	395	399	396	398	396				[] Hi (3/4)	
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	395	394	393	398	397	396	398	396	398	396	396	396	396	395	396	394				Afternoon Shift / ผลัดบ่าย
Amperes Record	Phase / เฟส R	3.6 A	3.4 A	3.5 A	3.6 A	3.6 A	3.8 A	22.6 A	23.0 A	23.1 A	22.9 A	23.5 A	23.4 A	6.8 A	6.7 A	6.3 A				[] Low (1/4)	[✓] Mid. (1/2)
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส S	4.0 A	3.9 A	4.0 A	3.8 A	4.0 A	4.1 A	23.6 A	23.8 A	24.3 A	24.0 A	24.7 A	24.2 A	7.6 A	7.5 A	7.9 A				[] Hi (3/4)	
	Phase / เฟส T	4.2 A	4.1 A	4.2 A	4.0 A	4.2 A	4.0 A	24.8 A	24.0 A	25.0 A	24.5 A	24.1 A	24.9 A	7.9 A	7.8 A	7.9 A				Night Shift / ผลัดดึก	
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M				[] Low (1/4)	[✓] Mid. (1/2)
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			[] Hi (3/4)	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / ลงบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบและลงนามโดย

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ùNormal / ปกติ î Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Ref :	ENG-BF-005
Date :	07/11/2568

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์
 Diesel Engine Fire Pump Weekly Checklist (เครื่องยนต์)

อาคาร

ศุภาลัย วิสต้า@แยกติวานนท์

สัปดาห์ที่ 1
 วัน / เดือน / ปี

7/11/2568

รายละเอียด		ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	ปกติ	ปกติ		
	บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	เต็ม	เต็ม		
	บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/ F)	31 C	65 C		
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/ F)	N/A	63 C		
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	74 PSI		
	บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , ☒ เต็ม	[] ต่ำ , ☒ เต็ม		
	บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0	2900		
	ความตึงสายพาน	ปกติ	ปกติ		
	สภาพเขม่าควัน	ปกติ	ปกติ		
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	1300..... ลิตร	1300..... ลิตร		
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	31.2	31.7		
	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ	ปกติ		
	จาระบีและลูกปืน	ปกติ	ปกติ		
	บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0	0		
	บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	210 PSI		
ชุดควบคุม	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		
	สภาพแบตเตอรี่	ปกติ	ปกติ		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ปกติ	ปกติ		
	ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	ปกติ	ปกติ		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	แบตเตอรี่ 1 = 12.8 V.	แบตเตอรี่ 2 = 12.6 V.		
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A	N/A		
บันทึก					