

ภาคผนวกที่ 15

รายงานการตรวจสอบสระว่ายนํ้า

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) กรกฎาคม/2568

Building / อาคาร ศาลา วิทยาลัย วิศวะ @ แยกติวานนท์

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์				Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
				Chlorine คลอรีน (kg.)	Sodium B เกล็ด (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ		
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	No.1	No.2	No.1	No.2					
1	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
2	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
3	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
4	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
5	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	15	15	✓	✓	
6	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
7	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	20	✓	✓	
8	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
9	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
10	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
11	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
12	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
13	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
14	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
15	8.00	1.5	7.2	–	150	–	✓	15	15	✓	✓	
16	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	15	15	✓	✓	
17	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	18	✓	✓	
18	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
19	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
20	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	23	23	✓	✓	
21	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	25	25	✓	✓	
22	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
23	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	15	15	✓	✓	
24	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
25	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
26	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	23	25	✓	✓	
27	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	25	25	✓	✓	
28	8.00	1.5	7.2	–	100	2	✓	15	15	✓	✓	
29	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
30	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
31	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....
.....23/7/68..รับเกล็ดเพิ่ม.1000.Kg.(40กระสอบ)....คลอรีน.50.Kg.(1ถัง).....

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 0 / 68 Kg. Powder (สารกรอง) 10 / 86 Kg. / Litre กรดเกล็ด...../...../.....Litre
Soda Ash (โซดา-แอช)/...../..... Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) 250 / 1450 Kg.

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น จุฑามาศ ฐิตาจารตระกูล BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ 31/7/2568

Time/เวลา 10 : 00 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) สิงหาคม/2568

Building / อาคาร ศาลา วิทยาลัย วัฒนา @ แยกวัฒนา

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์				Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
				Chlorine คลอรีน (kg.)	Sodium B เกลือบ (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ		
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	No.1	No.2	No.1	No.2					
1	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	20	20	✓	✓	
2	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	23	20	✓	✓	
3	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	23	20	✓	✓	
4	8.00	1.5	7.2	-	-	2	✓	15	15	✓	✓	
5	8.00	1.5	7.2	2	-	-	✓	15	18	✓	✓	
6	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	18	18	✓	✓	
7	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	20	20	✓	✓	
8	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	20	20	✓	✓	
9	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	23	23	✓	✓	
10	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	23	23	✓	✓	
11	8.00	1.5	7.2	-	-	2	✓	15	15	✓	✓	
12	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	18	18	✓	✓	
13	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	18	18	✓	✓	
14	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	20	20	✓	✓	
15	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	20	20	✓	✓	
16	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	20	23	✓	✓	
17	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	23	23	✓	✓	
18	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	25	25	✓	✓	
19	8.00	1.5	7.2	-	-	2	✓	15	15	✓	✓	
20	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	15	15	✓	✓	
21	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	18	18	✓	✓	
22	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	20	20	✓	✓	
23	8.00	1.5	7.2	2	-	-	✓	20	23	✓	✓	
24	8.00	1.5	7.2	-	-	2	✓	15	15	✓	✓	
25	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	18	18	✓	✓	
26	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	20	20	✓	✓	
27	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	20	20	✓	✓	
28	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	23	23	✓	✓	
29	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	25	25	✓	✓	
30	8.00	1.5	7.2	-	-	2	✓	15	15	✓	✓	
31	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	15	15	✓	✓	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 4 / 68 Kg. Powder (สารกรอง) 10 / 76 Kg. / Litre กรดเกลือบ...../...../.....Litre
Soda Ash (โซดา-แอช)/...../..... Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) 0 / 1200 Kg.

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น จุฑามาศ ฐิตาจารตระกูล BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ 31/8/2568

Time/เวลา 10 : 00 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) กันยายน/2568

Building / อาคาร ศาลา วิทยาลัย วิศวะ @ แยกติวานนท์

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์				Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
				Chlorine คลอรีน (kg.)	Sodium B เกลือบ (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ		
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	No.1	No.2	No.1	No.2					
1	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
2	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
3	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	23	25	✓	✓	
4	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	25	25	✓	✓	
5	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	25	25	✓	✓	
6	8.00	1.5	7.2	2	–	–	✓	25	25	✓	✓	
7	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
8	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
9	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
10	8.00	1.5	7.2	–	175	–	✓	23	23	✓	✓	
11	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
12	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
13	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
14	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	23	23	✓	✓	
15	8.00	1.5	7.2	2	–	–	✓	25	25	✓	✓	
16	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
17	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
18	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
19	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	23	23	✓	✓	
20	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	25	25	✓	✓	
21	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	25	25	✓	✓	
22	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
23	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
24	8.00	1.5	7.2	2.5	–	–	✓	20	20	✓	✓	
25	8.00	1.5	7.2	–	100	–	✓	23	23	✓	✓	
26	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	25	25	✓	✓	
27	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	25	28	✓	✓	
28	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	28	28	✓	✓	
29	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
30	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain

(ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 6.5 / 64 Kg. Powder (สารกรอง) 10 / 66 Kg. / Litre

กรดเกลือบ...../...../.....Litre

Soda Ash (โซดา-แอช)/...../..... Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) 275 / 1200 Kg.

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น จุฑามาศ ฐิตาจารตระกูล BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ 30/9/2568

Time/เวลา 10 : 00 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) ตุลาคม/2568

Building / อาคาร ศาลา วิทยาลัย วัฒนา @ แยกวัฒนา

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์				Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
				Chlorine คลอรีน (kg.)	Sodium B เกล็ด (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ	Pressure Tank		Filter Set		
		แรงดันของถัง(.....PSI)						ชุดไส้กรองน้ำ				
		No.1	No.2					No.1	No.2			
1	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	20	20	✓	✓	
2	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	23	23	✓	✓	
3	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	25	25	✓	✓	
4	8.00	1.5	7.2	2	—	—	✓	25	25	✓	✓	
5	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	28	28	✓	✓	
6	8.00	1.5	7.2	—	—	2	✓	15	15	✓	✓	
7	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	18	18	✓	✓	
8	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	20	20	✓	✓	
9	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	23	23	✓	✓	
10	8.00	1.5	7.2	—	—	2	✓	15	15	✓	✓	
11	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	18	18	✓	✓	
12	8.00	1.5	7.2	2	—	—	✓	20	20	✓	✓	
13	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	23	23	✓	✓	
14	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	25	25	✓	✓	
15	8.00	1.5	7.2	—	—	2	✓	15	15	✓	✓	
16	8.00	1.5	7.2	2	—	—	✓	18	18	✓	✓	
17	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	20	20	✓	✓	
18	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	23	23	✓	✓	
19	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	25	25	✓	✓	
20	8.00	1.5	7.2	—	—	2	✓	15	15	✓	✓	
21	8.00	1.5	7.2	2	—	—	✓	18	18	✓	✓	
22	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	20	20	✓	✓	
23	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	23	23	✓	✓	
24	8.00	1.5	7.2	—	—	2	✓	15	15	✓	✓	
25	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	18	18	✓	✓	
26	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	20	20	✓	✓	
27	8.00	1.5	7.2	1	—	2	✓	15	15	✓	✓	
28	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	18	18	✓	✓	
29	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	20	20	✓	✓	
30	8.00	1.5	7.2	—	—	2	✓	15	15	✓	✓	
31	8.00	1.5	7.2	—	—	—	✓	18	18	✓	✓	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 9 / 58 Kg. Powder (สารกรอง) 14 / 56 Kg. / Litre กรดเกล็ด.....2.5...../.....5.....Litre
Soda Ash (โซดา-แอช)/..... Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) 0 / 925 Kg.

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น จุฑามาศ ฐิตาจารดระกุล BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ 31/10/2568

Time/เวลา 10 : 00 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) พฤศจิกายน/2568

Building / อาคาร ศาลา วิทยาลัย วัฒนา @ แยกวัฒนา

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์				Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
				Chlorine คลอรีน (kg.)	Sodium B เกลือ (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ		
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	No.1	No.2	No.1	No.2					
1	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
2	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
3	8.00	1.5	7.2	2	–	–	✓	18	18	✓	✓	
4	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
5	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
6	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
7	8.00	1.5	7.2	–	125	–	✓	20	20	✓	✓	
8	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
9	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
10	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
11	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
12	8.00	1.5	7.2	2	–	–	✓	18	18	✓	✓	
13	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
14	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
15	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
16	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
17	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
18	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
19	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
20	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
21	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
22	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
23	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	23	23	✓	✓	
24	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
25	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
26	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
27	8.00	1.5	7.2	–	–	2	✓	15	15	✓	✓	
28	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	18	18	✓	✓	
29	8.00	1.5	7.2	–	–	–	✓	20	20	✓	✓	
30	8.00	1.5	7.2	2	–	–	✓	23	23	✓	✓	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain

(ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 6 / 49 Kg. Powder (สารกรอง) 18 / 42 Kg. / Litre

กรดเกล็ด...../.....2.5.....Litre

Soda Ash (โซดา-แอช)/..... Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) 125 / 925 Kg.

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น จุฑามาศ รัฐจารดรกุล BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ 30/11/2568

Time/เวลา 10 : 00 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) ธันวาคม/2568

Building / อาคาร ศาลา วิทยาลัย วัฒนา @ แยกวัฒนา

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์				Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
				Chlorine คลอรีน (kg.)	Sodium B เกล็ด (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ	Pressure Tank		Filter Set		
		แรงดันของถัง(.....PSI)						ชุดไส้กรองน้ำ				
		No.1	No.2					No.1	No.2			
1	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	23	23	✓	✓	
2	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	25	25	✓	✓	
3	8.00	1.5	7.2	-	-	2	✓	15	15	✓	✓	
4	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	18	18	✓	✓	
5	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	20	20	✓	✓	
6	8.00	1.5	7.2	2	-	-	✓	23	23	✓	✓	
7	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	25	25	✓	✓	
8	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	25	25	✓	✓	
9	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	28	28	✓	✓	
10	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	30	30	✓	✓	
11	8.00	1.5	7.2	-	-	2	✓	15	15	✓	✓	
12	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	18	18	✓	✓	
13	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	20	20	✓	✓	
14	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	23	23	✓	✓	
15	8.00	1.5	7.2	2	-	-	✓	25	25	✓	✓	
16	8.00	1.5	7.2	-	-	2	✓	15	15	✓	✓	
17	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	18	18	✓	✓	
18	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	20	20	✓	✓	
19	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	23	23	✓	✓	
20	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	25	25	✓	✓	
21	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	28	28	✓	✓	
22	8.00	1.5	7.2	-	-	2	✓	15	15	✓	✓	
23	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	18	18	✓	✓	
24	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	20	20	✓	✓	
25	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	23	23	✓	✓	
26	8.00	1.5	7.2	-	-	2	✓	15	15	✓	✓	
27	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	18	18	✓	✓	
28	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	20	20	✓	✓	
29	8.00	1.5	7.2	2	-	-	✓	23	23	✓	✓	
30	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	25	25	✓	✓	
31	8.00	1.5	7.2	-	-	-	✓	25	25	✓	✓	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain

(ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 6 / 43 Kg. Powder (สารกรอง) 10 / 24 Kg. / Litre

กรดเกล็ด...../.....2.5.....Litre

Soda Ash (โซดา-แอช)/..... Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) 0 / 800 Kg.

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น จุฑามาศ ฐิตาจารดระกุล BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ 31/12/2568

Time/เวลา 10 : 00 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ