

การตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมด ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist



อาคาร : **ศาลาลย์ วิสตา@แยกติวานนท์**

เครื่องจักร : **สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System**

รหัสเครื่องจักร :		อายุการใช้งาน :					
รหัสความถี่ : M		สถานที่ติดตั้ง : ห้อง Control ชั้น 7					
รายละเอียด		M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค							
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP		***	***	***	***	✓	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator		***	***	***	***	✓	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP		***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer		***	***	***	***	✓	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault Trouble.....Other...		***	***	***	***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector					***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector					***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station					***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack					***	✓	
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ					***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe					***	✓	
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier					***	✓	
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง.....24.0.....VDC.		***	***	***	***	✓	ค่าที่วัดได้27.7...VDC.
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้ FCP		***	***	***	***	✓	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น			***	***	***	✓	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน							
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง					***	✓	
รายละเอียดปัญหา		รายละเอียดการแก้ปัญหา					
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist



อาคาร :

ศุภาลัย วิสดำ@แยกติวานนท์

เครื่องจักร :

สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร :		อายุการใช้งาน :					
รหัสความถี่ : M		สถานที่ติดตั้ง : ห้อง Control ชั้น 7					
รายละเอียด	M	Q	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ	
รายการตรวจเช็ค							
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	***	***	***	***	✓		
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	***	***	***	***	✓		
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	***	***	***	***	✓		
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault Trouble.....Other...	***	***	***	***	✓		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				***	✓		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				***	✓		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				***	✓		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				***	✓		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				***	✓		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				***	✓		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				***	✓		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง.....24.0.....VDC.	***	***	***	***	✓	ค่าที่วัดได้27.7...VDC.	
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้ FCP	***	***	***	***	✓		
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		***	***	***	✓		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน							
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				***	✓		
รายละเอียดปัญหา							
					รายละเอียดการแก้ปัญหา		

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

ใบตรวจสอบนี้ต้องแนบมา ☒ กับใบแจ้ง ☒ ใบต่อไป



แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist



อาคาร : **ศุภาลัย วิสดำ@แยกติวานนท์**

เครื่องจักร : **สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System**

รหัสเครื่องจักร :		อายุการใช้งาน :					
รหัสความถี่ : M		สถานที่ติดตั้ง : ห้อง Control ชั้น 7					
รายละเอียด		M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค							
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP		***	***	***	***	✓	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator		***	***	***	***	✓	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP		***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer		***	***	***	***	✓	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault Trouble.....Other...		***	***	***	***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector					***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector					***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station					***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack					***	✓	
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ					***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe					***	✓	
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier					***	✓	
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง.....24.0.....VDC.		***	***	***	***	✓	ค่าที่วัดได้27.5...VDC.
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้ FCP		***	***	***	***	✓	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น			***	***	***	✓	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน							
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง					***	✓	
รายละเอียดปัญหา		รายละเอียดการแก้ปัญหา					
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร :

ศุภาลัย วิสดำ@แยกติวานนท์

เครื่องจักร :

สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร :		อายุการใช้งาน :					
รหัสความถี่ : M		สถานที่ติดตั้ง : ห้อง Control ชั้น 7					
รายละเอียด		M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค							
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP		***	***	***	***	✓	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator		***	***	***	***	✓	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP		***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer		***	***	***	***	✓	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault Trouble.....Other...		***	***	***	***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector					***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector					***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station					***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack					***	✓	
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ					***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe					***	✓	
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier					***	✓	
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง.....24.0.....VDC.		***	***	***	***	✓	ค่าที่วัดได้27.7...VDC.
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้ FCP		***	***	***	***	✓	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น			***	***	***	✓	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน							
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง					***	✓	
รายละเอียดปัญหา		รายละเอียดการแก้ปัญหา					
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร :

ศุภาลัย วิสดำ@แยกติวานนท์

เครื่องจักร :

สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร :		อายุการใช้งาน :					
รหัสความถี่ : M		สถานที่ติดตั้ง : ห้อง Control ชั้น 7					
รายละเอียด		M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค							
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP		***	***	***	***	✓	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator		***	***	***	***	✓	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP		***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer		***	***	***	***	✓	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault Trouble.....Other...		***	***	***	***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector					***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector					***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station					***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack					***	✓	
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ					***	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe					***	✓	
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier					***	✓	
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง.....24.0.....VDC.		***	***	***	***	✓	ค่าที่วัดได้27.7...VDC.
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้ FCP		***	***	***	***	✓	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น			***	***	***	✓	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน							
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง					***	✓	
รายละเอียดปัญหา		รายละเอียดการแก้ปัญหา					
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

