



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

JOB NO.	:	ERD 0028-7/07-68	ANALYSIS NO.	:	WW68/1657 - WW68/1658
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	1 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	2-18 กรกฎาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	2 กรกฎาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	18 กรกฎาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมิ			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
pH	-	Electrometric Method	7.7 at 25 °C	7.6 at 25 °C	5.5 – 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	4.0	14	ไม่เกิน 40
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	29	60	ไม่เกิน 30
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	28	36	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	9	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	6.27	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	220	220	-

หมายเหตุ : ST.1 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 1

ST.2 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 2

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ผ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดลอกไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

JOB NO.	:	ERD 0028-7/07-68	ANALYSIS NO.	:	WW68/1659 - WW68/1660
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	1 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	2-18 กรกฎาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	2 กรกฎาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	18 กรกฎาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมิ			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
pH	-	Electrometric Method	7.9 at 25 °C	7.4 at 25 °C	5.5 – 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	3.6	11	ไม่เกิน 40
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	4	60	ไม่เกิน 30
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	34	3	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	8.27	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	340	-

หมายเหตุ : ST.3 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 3

ST.4 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 4

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0028-8/08-68

REPORT NO. : 08002/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	: 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ	: แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง	: WW68/1918 - WW68/1919		
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำทิ้งจากอาคาร		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1 สิงหาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 1-25 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 1 สิงหาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 25 สิงหาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	-	9.40 น.	9.34 น.	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส มีตะกอนเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	สีเหลืองอ่อน มีตะกอนเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.5 at 25 °C	7.4 at 26 °C	5.5 – 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	48	23	ไม่เกิน 40
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	36	56	ไม่เกิน 30
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	31	3	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	6.00	5.60	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	220	-

หมายเหตุ : ST.1 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 1

ST.2 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 2

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างถึงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0028-8/08-68

REPORT NO. : 08002/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	: 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ	: แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ANALYSIS NO.	:	WW68/1920 - WW68/1921		
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	1 สิงหาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 1-25 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	1 สิงหาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 25 สิงหาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	-	9.50 น.	9.44 น.	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส มีตะกอน เล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	ใส มีตะกอน เล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.7 at 26 °C	7.5 at 26 °C	5.5 – 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	11	12	ไม่เกิน 40
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	3	46	ไม่เกิน 30
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2	30	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	8.27	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	220	270	-

หมายเหตุ : ST.3 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 3

ST.4 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 4

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0028-9/09-68

REPORT NO. : 09024/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	: 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ	: แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/2289 - WW68/2290		
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวพรธัญญา จอมคำสิงห์		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	9 กันยายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 10-30 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	10 กันยายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 30 กันยายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	9.52	10.09	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีเหลืองใส มีตะกอน มึนกลืน	สีเหลืองใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.1 at 25 °C	7.2 at 25 °C	5.5 – 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	13	13	ไม่เกิน 40
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	40	58	ไม่เกิน 30
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	32	38	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	9.60	2.13	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	340	-

หมายเหตุ : ST.1 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 1

ST.2 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 2

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)



นางสาวมัทรี ภูมิเดช

(นางสาวมัทรี ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

หำนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0028-9/09-68

REPORT NO. : 09024/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า : 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ : โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ : แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ANALYSIS NO. : WW68/2291 - WW68/2292
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้งจากอาคาร
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นางสาวพรธัญญา จอมคำสิงห์
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 กันยายน 2568 วันที่วิเคราะห์ : 10-30 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 10 กันยายน 2568 วันที่ออกรายงานผล : 30 กันยายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	9.57	10.22	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีเหลืองใส มีตะกอน มีกลิ่น	สีเหลืองใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.4 at 25 °C	7.3 at 25 °C	5.5 – 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<3	8.4	ไม่เกิน 40
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	<2	29	ไม่เกิน 30
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	1	32	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	9.60	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	340	-

หมายเหตุ : ST.3 = บ่อกักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 3

ST.4 = บ่อกักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 4

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)



นางสาวพรธัญญา จอมคำสิงห์

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0028-10/10-68

REPORT NO. : 10010/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	: 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ	: แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/2487 - WW68/2488		
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกสิทธิ์ พรหมมี		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	6 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 7-24 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	7 ตุลาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 24 ตุลาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	10.21	10.10	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีเหลืองใส มีตะกอน เล็กน้อย มีกลิ่น	สีเหลืองใส มีตะกอน เล็กน้อย มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.3 at 26 °C	7.1 at 26 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	23	37	ไม่เกิน 40
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	50	44	ไม่เกิน 30
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	32	36	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	4.67	6.00	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	270	-

หมายเหตุ : ST.1 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 1

ST.2 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 2

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0028-10/10-68

REPORT NO. : 10010/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	: 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ	: แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ANALYSIS NO.	:	WW68/2489 - WW68/2490		
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	6 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 7-24 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	7 ตุลาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 24 ตุลาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	10.50	11.00	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส มีตะกอน เล็กน้อย มีกลิ่น	เหลืองใส มีตะกอน เล็กน้อย มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.5 at 26 °C	7.5 at 26 °C	5.5 – 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	5.2	17	ไม่เกิน 40
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	<2	52	ไม่เกิน 30
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	32	<1	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.27	5.07	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	220	-

หมายเหตุ : ST.3 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 3

ST.4 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 4

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0028-11/11-68

REPORT NO. : 11010/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	: 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ	: แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/2809 - WW68/2810		
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	5 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 6-24 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	6 พฤศจิกายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 24 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	10.10	10.03	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ขุ่น มีตะกอน เล็กน้อย มีกลิ่น เล็กน้อย	ใส มีตะกอน เล็กน้อย มีกลิ่น เล็กน้อย	-
pH	-	Electrometric Method	7.4 at 25° C	7.3 at 25° C	5.5 – 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	6.6	4.4	ไม่เกิน 40
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	68	48	ไม่เกิน 30
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	36	41	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.47	2.53	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	110	-

หมายเหตุ : ST.1 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 1

ST.2 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 2

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)



งามทวีพร ภูมิเดช

(นางสาวงามทวีพร ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างถึงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ซิด ผ่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0028-11/11-68

REPORT NO. : 11010/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ANALYSIS NO.	:	WW68/2811 - WW68/2812
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกสิทธิ์ พรหมมี
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	5 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	6 พฤศจิกายน 2568
วันที่วิเคราะห์	:	6-24 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงานผล	:	24 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	10.22	10.19	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส มีตะกอน เล็กน้อย มีกลิ่น เล็กน้อย	ใส มีตะกอน เล็กน้อย มีกลิ่น เล็กน้อย	-
pH	-	Electrometric Method	7.3 at 25° C	7.3 at 25° C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	5.6	5.6	ไม่เกิน 40
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	3	68	ไม่เกิน 30
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<1	34	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	5.73	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	170	78	-

หมายเหตุ : ST.3 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 3

ST.4 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 4

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0028-12/12-68

REPORT NO. : 12018/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	: 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ	: แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/3092 - WW68/3093		
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	4 ธันวาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 4-19 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	4 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 19 ธันวาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	09.19	09.11	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีเหลือง มีตะกอนเล็กน้อย มีกลิ่นเล็กน้อย	สีเหลือง มีตะกอนเล็กน้อย มีกลิ่นเล็กน้อย	-
pH	-	Electrometric Method	6.9 at 24 °C	7.0 at 25 °C	5.5 – 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	17	6.8	ไม่เกิน 40
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	54	60	ไม่เกิน 30
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	35	38	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	5.2	5.8	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.93	5.87	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	2,400	2,400	-

หมายเหตุ : ST.1 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 1

ST.2 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 2

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

หามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0028-12/12-68

REPORT NO. : 12018/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	: 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ	: แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ANALYSIS NO.	:	WW68/3094 - WW68/3095		
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	4 ธันวาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 4-19 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	4 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 19 ธันวาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	09.31	09.26	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเล็กน้อย	สีเหลือง มีตะกอนเล็กน้อย มีกลิ่นเล็กน้อย	-
pH	-	Electrometric Method	7.1 at 25 °C	7.1 at 25 °C	5.5 – 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	8.0	6.8	ไม่เกิน 40
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	21	46	ไม่เกิน 30
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	20	37	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.13	4.67	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	2,400	2,400	-

หมายเหตุ : ST.3 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 3

ST.4 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 4

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)



(Signature)

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างถึงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น