



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO : ERD NO.0057-3/08-68

REPORT NO. : 08068/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1 (ส่วนที่ 2) และระยะ 2
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/2193
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวพรธัญญา จอมคำสิงห์
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	25 สิงหาคม 2568
วันที่วิเคราะห์	:	25 สิงหาคม - 9 กันยายน 2568
วันที่ออกรายงานผล	:	9 กันยายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	11.04	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีเขียวใส มีตะกอนเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.4 at 25 °C	5.5 - 9.0
Temperature	°C	Thermometer	37	-
Residual Chlorine	mg/L	DPD Colorimetric	0.05	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	27	ไม่เกิน 30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	260	ไม่เกิน 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	12	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	4	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	ไม่เกิน 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	-

หมายเหตุ : ST.1 = บ่อพักน้ำเสียของโครงการที่จะปล่อยลงสู่คลองสองต้นนุ่น

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก. มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่)




(นางสาวกมลทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ซีด ผ่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO : ERD NO.0057-3/08-68

REPORT NO. : 08068/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1 (ส่วนที่ 2) และระยะ 2
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/2194
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวพรธัญญา จอมคำสิงห์
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25 สิงหาคม 2568
วันที่วิเคราะห์	:	25 สิงหาคม - 9 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	25 สิงหาคม 2568
วันที่ออกรายงานผล	:	9 กันยายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	11.35	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีเหลือง ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.6 at 25 °C	5.5 - 9.0
Temperature	°C	Thermometer	36	-
Residual Chlorine	mg/L	DPD Colorimetric	<0.05	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	3.2	ไม่เกิน 30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	250	ไม่เกิน 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	10	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	22	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	6	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.27	ไม่เกิน 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	220	-

หมายเหตุ : ST.2 = บ่อพักน้ำเสียของโครงการที่จะปล่อยลงสู่คลองลำบึงขวาง

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก. มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่)



นางสาวมัทรี ภูมิเดช

(นางสาวมัทรี ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการขูด ลบ ชิด ข่วน แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO : ERD 0057-4/11-68

REPORT NO. : 11038/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า : 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ : โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1 (ส่วนที่ 2) และระยะ 2
ที่ตั้งโครงการ : แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง : WW68/2958
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายคมสันต์ คำอ่อนสา
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 พฤศจิกายน 2568 วันที่วิเคราะห์ : 7-27 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2568 วันที่ออกรายงานผล : 27 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	9.36	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.4 at 25 °C	5.5 - 9.0
Temperature	°C	Thermometer	33	-
Residual Chlorine	mg/L	DPD Colorimetric	<0.05	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	11	ไม่เกิน 30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	240	ไม่เกิน 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.5	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	17	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	9	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.13	ไม่เกิน 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	170	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	93	-

หมายเหตุ : ST.1 = บ่อพักน้ำเสียของโครงการที่จะปล่อยลงสู่คลองสองต้นนุ่น

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก. มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่)





(นางสาวจันทรี ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่วน แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO : ERD 0057-4/11-68

REPORT NO. : 11038/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า : 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ : โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1 (ส่วนที่ 2) และระยะ 2
ที่ตั้งโครงการ : แขวงแสนสว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง : WW68/2959
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายคมสันต์ คำอ่อนสา
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 พฤศจิกายน 2568 วันที่วิเคราะห์ : 7-27 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2568 วันที่ออกรายงานผล : 27 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	9.06	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส มีตะกอนเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.4 at 25 °C	5.5 - 9.0
Temperature	°C	Thermometer	34	-
Residual Chlorine	mg/L	DPD Colorimetric	<0.05	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<3	ไม่เกิน 30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	250	ไม่เกิน 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	9	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	10	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	ไม่เกิน 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	140	-

หมายเหตุ : ST.2 = บ่อพักน้ำเสียของโครงการที่จะปล่อยลงสู่คลองลำบึงขวาง

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก. มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่)



(นางสาวจันทรี ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ผ่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO : ERD NO.0057-3/08-68

REPORT NO. : 08068/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1 (ส่วนที่ 2) และระยะ 2
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง	:	SW68/2195
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำผิวดิน
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวพรธัญญา จอมคำสิงห์
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	25 สิงหาคม 2568
วันที่วิเคราะห์	:	25 สิงหาคม - 9 กันยายน 2568
วันที่ออกรายงานผล	:	9 กันยายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST.3	ค่ามาตรฐาน		
				ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	12.00	-	-	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีเหลืองใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-	-	-
pH	-	Electrometric Method	7.6 at 25 °C	5.0 - 9.0	5.0 - 9.0	-
Temperature	°C	Thermometer	31	-	-	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	30	-	-	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	380	-	-	-
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.1	-	-	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	6	≤2	≤4	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	3	-	-	-
Oil & Grease	mg/L	Partition & Gravimetric	<5	-	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	-	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	≤20,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	≤4,000	-	-

หมายเหตุ ST.3 = บริเวณเหนือจุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่คลองสองต้นนุ่น ห่างจากจุดปล่อยน้ำทิ้งประมาณ 200 เมตร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3, ประเภทที่ 4 และ ประเภทที่ 5)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO : ERD NO.0057-3/08-68

REPORT NO. : 08068/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1 (ส่วนที่ 2) และระยะ 2
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง	:	SW68/2196
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำผิวดิน
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวพรธัญญา จอมคำสิงห์
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	25 สิงหาคม 2568
วันที่วิเคราะห์	:	25 สิงหาคม - 9 กันยายน 2568
วันที่ออกรายงานผล	:	9 กันยายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST.4	ค่ามาตรฐาน		
				ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	11.13	-	-	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีเหลืองใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-	-	-
pH	-	Electrometric Method	7.7 at 25 °C	5.0 - 9.0	5.0 - 9.0	-
Temperature	°C	Thermometer	31	-	-	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	29	-	-	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	300	-	-	-
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.1	-	-	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	11	≤2	≤4	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	5	-	-	-
Oil & Grease	mg/L	Partition & Gravimetric	<5	-	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.13	-	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	≤20,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	≤4,000	-	-

หมายเหตุ ST.4 = บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่คลองสองต้นนุ่น

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3, ประเภทที่ 4 และ ประเภทที่ 5)



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวกมล ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการขูด ลบ ชีด ขีด แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO : ERD NO.0057-3/08-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 08068/68

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1 (ส่วนที่ 2) และระยะ 2
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง	:	SW68/2197
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำผิวดิน
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวพรธัญญา จอมคำสิงห์
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	25 สิงหาคม 2568
วันที่วิเคราะห์	:	25 สิงหาคม - 9 กันยายน 2568
วันที่ออกรายงานผล	:	9 กันยายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST.5	ค่ามาตรฐาน		
				ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	11.15	-	-	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีเหลืองใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-	-	-
pH	-	Electrometric Method	7.7 at 25 °C	5.0 - 9.0	5.0 - 9.0	-
Temperature	°C	Thermometer	31	-	-	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	34	-	-	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	390	-	-	-
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.2	-	-	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	6	≤2	≤4	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2	-	-	-
Oil & Grease	mg/L	Partition & Gravimetric	<5	-	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	-	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	≤20,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	≤4,000	-	-

หมายเหตุ ST.5 = บริเวณใต้จุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่คลองสองต้นนุ่น ห่างจากจุดปล่อยน้ำทิ้งประมาณ 300 เมตร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3, ประเภทที่ 4 และ ประเภทที่ 5)



นางสาวกมลพร ภูมิเดช
(นางสาวกมลพร ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO : ERD NO.0057-3/08-68

REPORT NO. : 08068/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวนิมิตร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1 (ส่วนที่ 2) และระยะ 2
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง	:	SW68/2198
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำผิวดิน
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวพรธัญญา จอมคำสิงห์
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	25 สิงหาคม 2568
วันที่วิเคราะห์	:	25 สิงหาคม - 9 กันยายน 2568
วันที่ออกรายงานผล	:	9 กันยายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST.6	ค่ามาตรฐาน		
				ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	11.55	-	-	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีเหลืองใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-	-	-
pH	-	Electrometric Method	7.7 at 25 °C	5.0 - 9.0	5.0 - 9.0	-
Temperature	°C	Thermometer	37	-	-	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	36	-	-	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	400	-	-	-
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.3	-	-	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	4	≤2	≤4	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	3	-	-	-
Oil & Grease	mg/L	Partition & Gravimetric	<5	-	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	-	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	≤20,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	≤4,000	-	-

หมายเหตุ ST.6 บริเวณเหนือจุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่คลองลำบางขวาง ห่างจากจุดปล่อยน้ำทิ้งประมาณ 200 เมตร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3, ประเภทที่ 4 และ ประเภทที่ 5)



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวกมล ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดลอกไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO : ERD NO.0057-3/08-68

REPORT NO. : 08068/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า : 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ : โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1 (ส่วนที่ 2) และระยะ 2
ที่ตั้งโครงการ : แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง : SW68/2199
ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นางสาวพรธัญญา จอมคำสิงห์
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 สิงหาคม 2568 วันที่วิเคราะห์ : 25 สิงหาคม – 9 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 25 สิงหาคม 2568 วันที่ออกรายงานผล : 9 กันยายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST.7	ค่ามาตรฐาน		
				ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	11.56	-	-	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีเหลืองใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-	-	-
pH	-	Electrometric Method	7.6 at 25 °C	5.0 - 9.0	5.0 - 9.0	-
Temperature	°C	Thermometer	34	-	-	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	37	-	-	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	390	-	-	-
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.3	-	-	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	5	≤2	≤4	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	3	-	-	-
Oil & Grease	mg/L	Partition & Gravimetric	<5	-	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.13	-	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	≤20,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	≤4,000	-	-

หมายเหตุ ST.7 = บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่คลองลำบึงขวาง

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3, ประเภทที่ 4 และ ประเภทที่ 5)



อภิญญา ภูมิเดช
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดลอกไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO : ERD NO.0057-3/08-68

REPORT NO. : 08068/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า : 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ : โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1 (ส่วนที่ 2) และระยะ 2
ที่ตั้งโครงการ : แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง : SW68/2200
ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายคมสันต์ คำอ่อนสา
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 สิงหาคม 2568 วันที่วิเคราะห์ : 25 สิงหาคม - 9 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 25 สิงหาคม 2568 วันที่ออกรายงานผล : 9 กันยายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST.8	ค่ามาตรฐาน		
				ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	11.57	-	-	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีเหลืองใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-	-	-
pH	-	Electrometric Method	7.6 at 25 °C	5.0 - 9.0	5.0 - 9.0	-
Temperature	°C	Thermometer	34	-	-	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	42	-	-	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	300	-	-	-
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.4	-	-	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	6	≤2	≤4	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	3	-	-	-
Oil & Grease	mg/L	Partition & Gravimetric	<5	-	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.13	-	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	≤20,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	≤4,000	-	-

หมายเหตุ ST.8 = บริเวณใต้จุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่คลองลำบึงขวาง ห่างจากจุดปล่อยน้ำทิ้งประมาณ 300 เมตร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3, ประเภทที่ 4 และ ประเภทที่ 5)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการขูด ลบ ชีด ข่วน แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO : ERD 0057-4/11-68

REPORT NO. : 11038/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1 (ส่วนที่ 2) และระยะ 2
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง	:	SW68/2967
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำผิวดิน
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคมสันต์ คำอ่อนสา
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	6 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	7 พฤศจิกายน 2568
วันที่วิเคราะห์	:	7-25 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงานผล	:	27 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST.3	ค่ามาตรฐาน		
				ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	10.02	-	-	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	-	-	-
pH	-	Electrometric Method	7.3 at 25 °C	5.0 - 9.0	5.0 - 9.0	-
Temperature	°C	Thermometer	29	-	-	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	11	-	-	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	320	-	-	-
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	-	-	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	8	≤2	≤4	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	3	-	-	-
Oil & Grease	mg/L	Partition & Gravimetric	<5	-	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.40	-	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	170	≤20,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	110	≤4,000	-	-

หมายเหตุ ST.3 = บริเวณเหนือจุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่คลองสองต้นนุ่น ห่างจากจุดปล่อยน้ำทิ้งประมาณ 200 เมตร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3, ประเภทที่ 4 และ ประเภทที่ 5)



นางสาวกมล ภูมิเดช
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดลอกไปรายงานผลตรวจวัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO : ERD 0057-4/11-68

REPORT NO. : 11038/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า : 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ : โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1 (ส่วนที่ 2) และระยะ 2
ที่ตั้งโครงการ : แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร


หมายเลขตัวอย่าง : SW68/2968
ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายคมสันต์ คำอ่อนสา
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 พฤศจิกายน 2568 วันที่วิเคราะห์ : 7-25 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2568 วันที่ออกรายงานผล : 27 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST.4	ค่ามาตรฐาน		
				ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	9.58	-	-	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ขุ่น มีตะกอน เล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	-	-	-
pH	-	Electrometric Method	7.3 at 24 °C	5.0 - 9.0	5.0 - 9.0	-
Temperature	°C	Thermometer	29	-	-	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	7.2	-	-	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	350	-	-	-
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	-	-	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	8	≤2	≤4	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	4	-	-	-
Oil & Grease	mg/L	Partition & Gravimetric	<5	-	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	-	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	240	≤20,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	140	≤4,000	-	-

หมายเหตุ ST.4 = บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่คลองสองต้นนุ่น

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3, ประเภทที่ 4 และ ประเภทที่ 5)




(นางสาววามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างถึงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ผ่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดลอกไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO : ERD 0057-4/11-68

REPORT NO. : 11038/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1 (ส่วนที่ 2) และระยะ 2
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง	:	SW68/2969
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำผิวดิน
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคมสันต์ คำอ่อนสา
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	6 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	7 พฤศจิกายน 2568
วันที่วิเคราะห์	:	7-25 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงานผล	:	27 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST.5	ค่ามาตรฐาน		
				ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	9.53	-	-	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ขุ่น มีตะกอน เล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	-	-	-
pH	-	Electrometric Method	7.3 at 24 °C	5.0 - 9.0	5.0 - 9.0	-
Temperature	°C	Thermometer	30	-	-	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	63	-	-	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	350	-	-	-
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.5	-	-	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	6	≤2	≤4	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2	-	-	-
Oil & Grease	mg/L	Partition & Gravimetric	<5	-	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.27	-	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	320	≤20,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	200	≤4,000	-	-

หมายเหตุ ST.5 = บริเวณใต้จุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่คลองสองต้นนุ่น ห่างจากจุดปล่อยน้ำทิ้งประมาณ 300 เมตร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3, ประเภทที่ 4 และ ประเภทที่ 5)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดลอกไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO : ERD 0057-4/11-68

REPORT NO. : 11038/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1 (ส่วนที่ 2) และระยะ 2
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง	:	SW68/2970
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำผิวดิน
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคมสันต์ คำอ่อนสา
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	6 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	7 พฤศจิกายน 2568
วันที่วิเคราะห์	:	7-25 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงานผล	:	27 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST.6	ค่ามาตรฐาน		
				ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	9.13	-	-	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	เหลือขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	-	-	-
pH	-	Electrometric Method	7.2 at 25 °C	5.0 - 9.0	5.0 - 9.0	-
Temperature	°C	Thermometer	29	-	-	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	31	-	-	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	330	-	-	-
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.5	-	-	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	4	≤2	≤4	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2	-	-	-
Oil & Grease	mg/L	Partition & Gravimetric	<5	-	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.13	-	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	240	≤20,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	140	≤4,000	-	-

หมายเหตุ ST.6 บริเวณเหนือจุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่คลองลำบึงขวาง ห่างจากจุดปล่อยน้ำทิ้งประมาณ 200 เมตร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3, ประเภทที่ 4 และ ประเภทที่ 5)



นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการขูด ลบ ชีต ข่วน แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO : ERD 0057-4/11-68

REPORT NO. : 11038/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1 (ส่วนที่ 2) และระยะ 2
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง	:	SW68/2971
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำผิวดิน
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคมสันต์ คำอ่อนสา
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	6 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	7 พฤศจิกายน 2568
วันที่วิเคราะห์	:	7-25 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงานผล	:	27 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST.7	ค่ามาตรฐาน		
				ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	9.17	-	-	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	เหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	-	-	-
pH	-	Electrometric Method	7.2 at 25 °C	5.0 - 9.0	5.0 - 9.0	-
Temperature	°C	Thermometer	29	-	-	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	21	-	-	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	340	-	-	-
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	-	-	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	4	≤2	≤4	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2	-	-	-
Oil & Grease	mg/L	Partition & Gravimetric	<5	-	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.27	-	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	390	≤20,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	240	≤4,000	-	-

หมายเหตุ ST.7 = บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่คลองลำบึงขวาง

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3, ประเภทที่ 4 และ ประเภทที่ 5)



วิมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการขูด ลบ ชีบ ขูด แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO : ERD 0057-4/11-68

REPORT NO. : 11038/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	: 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	: โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ 1 (ส่วนที่ 2) และระยะ 2
ที่ตั้งโครงการ	: แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวอย่าง	:	SW68/2972		
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำผิวดิน		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	6 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 7-25 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	7 พฤศจิกายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 27 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST.8	ค่ามาตรฐาน		
				ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	9.20	-	-	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	เหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	-	-	-
pH	-	Electrometric Method	7.2 at 25 °C	5.0 - 9.0	5.0 - 9.0	-
Temperature	°C	Thermometer	30	-	-	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	26	-	-	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	330	-	-	-
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	-	-	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	4	≤2	≤4	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2	-	-	-
Oil & Grease	mg/L	Partition & Gravimetric	<5	-	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.27	-	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	390	≤20,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	240	≤4,000	-	-

หมายเหตุ ST.8 = บริเวณใต้จุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่คลองลำบึงขวาง ห่างจากจุดปล่อยน้ำทิ้งประมาณ 300 เมตร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3, ประเภทที่ 4 และ ประเภทที่ 5)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการขูด ลบ ชีด ข่วน แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น