

ภาคผนวกที่ 5

Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach

ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

System : Fire Alarm

Date : 13 ธันวาคม 2568

Model : NOTIFIRE NFS-320


Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
1	Control Panel			
1.1	Power Supplies			
	Primary Power Supply (220 VAC)	√		
	Secondary Power Supply (Battery Backup)	√		
2	Graphic Annunciator And Remote Annunciator			
	RELAY LED_ZONE 1	√		
	RELAY LED_ZONE 2	√		
	RELAY LED_ZONE 3	√		
	RELAY LED_ZONE 4	√		
	RELAY LED_ZONE 5	√		
	RELAY LED_ZONE 6	√		
	RELAY LED_ZONE 7	√		
	RELAY LED_ZONE 8	√		
	RELAY LED_ZONE 9	√		
	RELAY LED_ZONE 10	√		
	RELAY LED_ZONE 11	√		
	RELAY LED_ZONE 12	√		
	RELAY LED_ZONE 13	√		
	RELAY LED_ZONE 14	√		
	RELAY LED_ZONE 15	√		
	RELAY LED_ZONE 16	√		
	RELAY LED_ZONE 17	√		
	RELAY LED_ZONE 18	√		
	RELAY LED_ZONE 19	√		
	RELAY LED_ZONE 20	√		
	RELAY LED_ZONE 21	√		
	RELAY LED_ZONE 22	√		



Model : NOTIFIRE NFS-320

[illegible]



ครั้งที่: ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

Date : 13 ธันวาคม 2568

Preventive Maintenance

[illegible]



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

System : Fire Alarm

Date : 13 ธันวาคม 2568

Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL B.	1M001. Pump Room	√		
FL B.	1M001. Pump Room	√		
FL B.	1M001. Pump Room	√		
FL B.	1M001. Pump Room	√		
FL1.	1M002.	√		
FL1.	1M002.	√		
FL1.	1M002.	√		
FL1.	1M002.	√		
FL1.	1M002.	√		
FL1.	1M003. Engineer		√	Smoke dead(เสีย)
FL1.	1M003. MDB	√		
FL1.	1M003. CANTEEN	√		
FL1.	1M003. HRM	√		
FL1.	1M003. HK	√		
FL1.	1M003. GM	√		
FL1.	1M003. RDM	√		
FL1.	1M003. FC	√		
FL1.	1M003.A/C-01	√		
FL1.	1M003.A/C-02	√		
FL1.	1M003. IT-01	√		
FL1.	1M003. Meeting	√		
FL1.	1M003. IT	√		



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2568

Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL1.	1M003. Corridor	√		
FL1.	1M003. Corridor	√		
FL1.	1M003. Corridor	√		



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

System : Fire Alarm

Date : 13 ธันวาคม 2568

Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL B.	1M001. Corridor	√		
FL B.	1M002. Corridor	√		
FL B.	1M002. Corridor	√		
FL B.	1M005. Corridor	√		
FL1.	1M005. Kitchen	√		
FL1.	1M006. Corridor	√		
FL1.	1M006. Corridor	√		
FL1.	1M006. Corridor	√		
FL1.	1M006. Corridor	√		
FL1.	1M0010. Corridor	√		
FL1.	1M0010. Corridor	√		
FL1.	1M0010. Corridor	√		
FL1.	1M0014. Corridor	√		
FL1.	1M0014. Corridor	√		
FL1.	1M0014. Corridor	√		
FL1.	1M0018. Corridor	√		
FL1.	1M0018. Corridor	√		
FL1.	1M0018. Corridor	√		
FL1.	1M0022. Corridor	√		
FL1.	1M0022. Corridor	√		
FL1.	1M0022. Corridor	√		
FL1.	1M0026. Corridor	√		



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

System : Fire Alarm

Date : 13 ธันวาคม 2568

Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL1.	1M0026. Corridor	✓		



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2568
Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL1.	1M004.	✓		
FL1.	1M004.	✓		
FL1.	1M004.	✓		
FL1.	1M004.	✓		
FL1.	1M004.	✓		
FL1.	1M004.	✓		
FL1.	1M004.	✓		
FL1.	1M004.	✓		
FL1.	1M004.	✓		
FL1.	1M004.	✓		
FL1.	1M004.	✓		
FL1.	1M004. Reserve	✓		
FL1.	1M005. HR	✓		
FL1.	1M005. Sale	✓		
FL1.	1M005.	✓		
FL1.	1M005.	✓		
FL1.	1M005.	✓		
FL1.	1M005. Kitchen	✓		
FL1.	1M005. Kitchen	✓		
FL1.	1M005. Kitchen	✓		
FL1.	1M005. Kitchen	✓		
FL1.	1M005. Kitchen	✓		
FL1.	1M005. Clinic	✓		



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2568

Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL2.	1M009. Room 201			
FL2.	1M008. Room 202			
FL2.	1M009. Room 203			
FL2.	1M008. Room 204			
FL2.	1M009. Room 205			
FL2.	1M008. Room 206	√		
FL2.	1M009. Room 207	√		
FL2.	1M008. Room 208			
FL2.	1M009. Room 209			
FL2.	1M008. Room 210			
FL2.	1M009. Room 211			
FL2.	1M008. Room 212	√		
FL2.	1M009. Room 213			
FL2.	1M008. Room 214			
FL2.	1M009. Room 215			
FL2.	1M008. Room 216	√		
FL2.	1M009. Room 217			
FL2.	1M008. Room 218	√		
FL2.	1M009. Room 219	√		
FL2.	1M008. Room 220	√		
FL2.	1M009. Room 221			
FL2.	1M008. Room 222	√		



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2568

Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL2.	1M009. Room 223	√		
FL2.	1M009. Room 224	√		
FL2.	1M009. Room 225			



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2568
Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL2.	1M007. Room 226		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL2.	1M007. Room 227		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL2.	1M007. Room 228		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL2.	1M007. Room 229		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL2.	1M007. Room 230		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL2.	1M007. Room 231		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL2.	1M007. Room 232		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL2.	1M007. Room 233		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL2.	1M007. Room 234		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL2.	1M007. Room 235		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL2.	1M007. Room 236		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL2.	1M007. Room 237		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL2.	1M007. Room 238		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL2.	1M007. Room 239		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL2.	1M007. Room 240		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL2.	1M008. ห้องไฟฟ้า	✓		
FL2.	1M009. บันไดหนีไฟ		✓	INVERTED (Module เสีย)
FL2.	1M009. บันไดหนีไฟ		✓	INVERTED (Module เสีย)
FL2.	1M009. Pancry		✓	INVERTED (Module เสีย)
FL2.	1M008.	✓		
FL2.	1M006. Corridor			
FL2.	1M006. Corridor			
FL2.	1M006. Corridor			
FL2.	1M006. Corridor			



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2568
Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL2.	1M006. Corridor			
FL2.	1M006. Corridor			



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2568
Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL2.	1M006. Corridor	√		
FL2.	1M006. Corridor	√		
FL2.	1M006. Corridor	√		
FL2.	1M006. Corridor	√		
FL2.	1M006. Corridor	√		
FL2.	1M006. Corridor	√		
FL3.	1M013. Room 301			
FL3.	1M012. Room 302			
FL3.	1M013. Room 303			
FL3.	1M012. Room 304			
FL3.	1M013. Room 305			
FL3.	1M012. Room 306			
FL3.	1M013. Room 307			
FL3.	1M012. Room 308	√		
FL3.	1M013. Room 309			
FL3.	1M012. Room 310		√	Smoke dead(เสีย)
FL3.	1M013. Room 311			
FL3.	1M012. Room 312			
FL3.	1M013. Room 313			
FL3.	1M012. Room 314			
FL3.	1M013. Room 315			
FL3.	1M012. Room 316			
FL3.	1M013. Room 317	√		
FL3.	1M012. Room 318			
FL3.	1M013. Room 319			



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2567 Model : NOTIFIRE NFS-320				
Preventive Maintenance				
Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL2.	1M012. 320			
FL2.	1M012. 321			
FL2.	1M013. 322	√		
FL2.	1M012. 323			
FL2.	1M013. 324	√		
FL2.	1M013. 325			
FL2.	1M011. 326			
FL3.	1M011. 327			
FL3.	1M011. 328			
FL3.	1M011. 329			
FL3.	1M011. 330			
FL3.	1M011. 331			
FL3.	1M011. 332			
FL3.	1M011. 333			
FL3.	1M011. 334			
FL3.	1M011. 335			
FL3.	1M011. 336			
FL3.	1M011. 337	√		
FL3.	1M011. 338			
FL3.	1M011. 339			
FL3.	1M011. 340			
FL3.	1M012.			
FL3.	1M012. Pantry	√		
FL3.	1M012. บันไดหนีไฟ	√		
FL3.	1M012. ห้องไฟฟ้า	√		



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4				
System : Fire Alarm		Date : 13 ธันวาคม 2567		
Model : NOTIFIRE NFS-320				
Preventive Maintenance				
Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2568
Model : SNOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL3.	1M012. บันไดหนีไฟ	√		
FL3.	1M010. Corridor		√	INVERTED (Module เสี่ยง)
FL3.	1M010. Corridor		√	INVERTED (Module เสี่ยง)
FL3.	1M010. Corridor		√	INVERTED (Module เสี่ยง)
FL3.	1M010. Corridor		√	INVERTED (Module เสี่ยง)
FL3.	1M010. Corridor		√	INVERTED (Module เสี่ยง)
FL3.	1M010. Corridor		√	INVERTED (Module เสี่ยง)
FL3.	1M010. Corridor		√	INVERTED (Module เสี่ยง)
FL3.	1M010. Corridor		√	INVERTED (Module เสี่ยง)
FL3.	1M010. Corridor		√	INVERTED (Module เสี่ยง)
FL3.	1M010. Corridor		√	INVERTED (Module เสี่ยง)
FL3.	1M010. Corridor		√	INVERTED (Module เสี่ยง)
FL4.	1M017. 401			
FL4.	1M016. 402			
FL4.	1M017. 403			
FL4.	1M016. 404			
FL4.	1M017. 405			
FL4.	1M016. 406			
FL4.	1M017. 407	√		
FL4.	1M016. 408			
FL4.	1M017. 409	√		



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2568
Model : SNOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL4.	1M016. 410			
FL4.	1M017. 411			
FL4.	1M016. 412			



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2568
Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL4.	1M017. 413	✓		
FL4.	1M016. 414	✓		
FL4.	1M017. 415	✓		
FL4.	1M016. 416	✓		
FL4.	1M017. 417	✓		
FL4.	1M016. 418	✓		
FL4.	1M017. 419			
FL4.	1M016. 420	✓		
FL4.	1M017. 421			
FL4.	1M016. 422			
FL4.	1M017. 423			
FL4.	1M017. 424			
FL4.	1M017. 425			
FL4.	1M015. 426	✓		
FL4.	1M015. 427			
FL4.	1M015. 428	✓		
FL4.	1M015. 429			
FL4.	1M015. 430			
FL4.	1M015. 431			
FL4.	1M015. 432			
FL4.	1M015. 433			
FL4.	1M015. 434	✓		



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2568
Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL4.	1M015. 435			
FL4.	1M015. 436			
FL4.	1M015. 437			



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

System : Fire Alarm

Date : 13 ธันวาคม 2568

Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL4.	1M015. 438			
FL4.	1M015. 439			
FL4.	1M015. 440			
FL4.	1M016. บันไดหนีไฟ		✓	OPEN(วงจรวาด/อุปกรณ์หาย)
FL4.	1M016. บันไดหนีไฟ		✓	OPEN(วงจรวาด/อุปกรณ์หาย)
FL4.	1M016. ห้องไฟฟ้า		✓	OPEN(วงจรวาด/อุปกรณ์หาย)
FL4.	1M016. Pancry		✓	OPEN(วงจรวาด/อุปกรณ์หาย)
FL4.	1M016. บันไดหนีไฟ		✓	OPEN(วงจรวาด/อุปกรณ์หาย)
FL4.	1M014. Corridor		✓	OPEN(วงจรวาด/อุปกรณ์หาย)
FL4.	1M014. Corridor		✓	OPEN(วงจรวาด/อุปกรณ์หาย)
FL4.	1M014. Corridor		✓	OPEN(วงจรวาด/อุปกรณ์หาย)
FL4.	1M014. Corridor		✓	OPEN(วงจรวาด/อุปกรณ์หาย)
FL4.	1M014. Corridor		✓	OPEN(วงจรวาด/อุปกรณ์หาย)
FL4.	1M014. Corridor		✓	OPEN(วงจรวาด/อุปกรณ์หาย)
FL4.	1M014. Corridor		✓	OPEN(วงจรวาด/อุปกรณ์หาย)
FL4.	1M014. Corridor		✓	OPEN(วงจรวาด/อุปกรณ์หาย)
FL4.	1M014. Corridor		✓	OPEN(วงจรวาด/อุปกรณ์หาย)
FL4.	1M014. Corridor		✓	OPEN(วงจรวาด/อุปกรณ์หาย)
FL4.	1M014. Corridor		✓	OPEN(วงจรวาด/อุปกรณ์หาย)
FL5.	1M021. 501			
FL5.	1M020. 502			



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

System : Fire Alarm

Date : 13 ธันวาคม 2568

Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL5.	1M021. 503			
FL5.	1M020. 504			
FL5.	1M021. 505			



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2568
Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL5.	1M020. 506			
FL5.	1M021. 507	√		
FL5.	1M020. 508			
FL5.	1M021. 509	√		
FL5.	1M020. 510	√		
FL5.	1M021. 511	√		
FL5.	1M020. 512	√		
FL5.	1M021. 513	√		
FL5.	1M020. 514	√		
FL5.	1M021. 515	√		
FL5.	1M020. 516	√		
FL5.	1M021. 517			
FL5.	1M020. 518	√		
FL5.	1M021. 519	√		
FL5.	1M020. 520			
FL5.	1M021. 521			
FL5.	1M020. 522			
FL5.	1M021. 523			
FL5.	1M021. 524			
FL5.	1M021. 525			
FL5.	1M019. 526		√	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL5.	1M019. 527		√	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)




บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2568
Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL5.	1M019. 528		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL5.	1M019. 529		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL5.	1M019. 530		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)



ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

Date : 13 ธันวาคม 2568

Preventive Maintenance

[illegible]



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach

ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

System : Fire Alarm

Date : 13 ธันวาคม 2568

Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL5.	1M018. Corridor		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL5.	1M018. Corridor		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL5.	1M018. Corridor		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2568
Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL5.	1M018. Corridor			
FL5.	1M018. Corridor			
FL6.	1M025. 601		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M024. 602		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M025. 603		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M024. 604		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M025. 605		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M024. 606		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M025. 607		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M024. 608		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M025. 609		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M024. 610		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M025. 611		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M024. 612		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M025. 613		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M024. 614		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M025. 615		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M024. 616		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M025. 617		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M024. 618		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M025. 619		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M024. 620		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2568

Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL6.	1M025. 621		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M024. 622		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL6.	1M025. 623		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2568
Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL6.	1M025. 624			
FL6.	1M025. 625			
FL6.	1M023. 626			
FL6.	1M023. 627			
FL6.	1M023. 628			
FL6.	1M023. 629			
FL6.	1M023. 630			
FL6.	1M023. 631			
FL6.	1M023. 632			
FL6.	1M023. 633			
FL6.	1M023. 634			
FL6.	1M023. 635			
FL6.	1M023. 636			
FL6.	1M023. 637			
FL6.	1M023. 638			
FL6.	1M023. 639			
FL6.	1M023. 640			
FL6.	1M024. บันไดหนีไฟ	✓		
FL6.	1M024. บันไดหนีไฟ	✓		
FL6.	1M024. ห้องไฟฟ้า	✓		
FL6.	1M024. Pancry	✓		
FL6.	1M024.	✓		



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
System : Fire Alarm Date : 13 ธันวาคม 2568
Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL6.	1M022. Corridor	√		
FL6.	1M022. Corridor	√		
FL6.	1M022. Corridor	√		



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

System : Fire Alarm

Date : 13 ธันวาคม 2568

Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL6.	1M022. Corridor	✓		
FL6.	1M022. Corridor	✓		
FL6.	1M022. Corridor	✓		
FL6.	1M022. Corridor	✓		
FL6.	1M022. Corridor	✓		
FL6.	1M022. Corridor	✓		
FL6.	1M022. Corridor	✓		
FL6.	1M022. Corridor	✓		
FL6.	1M022. Corridor	✓		
FL7.	1M027. 701			
FL7.	1M028. 702		✓	INVERTED (Module เสีย)
FL7.	1M027. 703			
FL7.	1M028. 704			
FL7.	1M027. 705			
FL7.	1M028. 706		✓	INVERTED (Module เสีย)
FL7.	1M027. 707			
FL7.	1M028. 708		✓	INVERTED (Module เสีย)
FL7.	1M027. 709			
FL7.	1M028. 710		✓	INVERTED (Module เสีย)
FL7.	1M027. 711			
FL7.	1M028. 712		✓	INVERTED (Module เสีย)
FL7.	1M027. 713			



บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

System : Fire Alarm

Date : 13 ธันวาคม 2568

Model : NOTIFIRE NFS-320

Preventive Maintenance

Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL7.	1M028. 714		✓	INVERTED (Module เสีย)
FL7.	1M027. 715			
FL7.	1M028. 716		✓	INVERTED (Module เสีย)





บริษัท โปรซีเคียว จำกัด
PROSECURE CO., LTD.

Project : โรงแรม The Best West Tern Patong Beach ครั้งที่ : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4				
System : Fire Alarm		Date : 13 ธันวาคม 2568		
Model : NOTIFIRE NFS-320				
Preventive Maintenance				
Item	Description	ปกติ	ไม่ปกติ	Remark
	Zone Detector			
FL7.	1M027. 717			
FL7.	1M028. 718		✓	INVERTED (Module เสีย)
FL7.	1M027. 719			
FL7.	1M028. 720		✓	INVERTED (Module เสีย)
FL7.	1M027. 721			
FL7.	1M028. 722		✓	INVERTED (Module เสีย)
FL7.	1M027. 723			
FL7.	1M028. 724		✓	INVERTED (Module เสีย)
FL7.	1M027. 725			
FL7.	1M027. Fitness		✓	
FL7.	1M028. Pancry		✓	INVERTED (Module เสีย)
FL7.	1M028. บันหนีไฟ		✓	INVERTED (Module เสีย)
FL7.	1M028. บันหนีไฟ		✓	INVERTED (Module เสีย)
FL7.	1M028.		✓	INVERTED (Module เสีย)
FL7.	1M026. Corridor		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL7.	1M026. Corridor		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL7.	1M026. Corridor		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL7.	1M026. Corridor		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL7.	1M026. Corridor		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL7.	1M026. Corridor		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL7.	1M026. Corridor		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL7.	1M026. Corridor		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL7.	1M026. Corridor		✓	OPEN(วงจรขาด/อุปกรณ์หาย)
FL Roof.	1M029.	✓		
FL Roof.	1M029.	✓		
FL Roof.	1M029.	✓		

--	--	--	--	--

ภาพการปฏิบัติงาน

1.ตรวจสอบการทำงานของ CONTRON FIRE ALARM และ ตู้ graphic annunciator



1.ตรวจสอบการทำงานของ CONTRON FIRE ALARM และ ตู้ graphic annunciator

ภาพการปฏิบัติงาน

2.ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ Detector



2.ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ Detector



ภาพการปฏิบัติงาน

2.ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ Detector



2.ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ Detector



ภาคผนวกที่ 6

ปริมาณการใช้น้ำ

ตารางใช้น้ำกรกฏาคม-ธันวาคมประจำปี 2568

เดือน	น้ำประปา (ลบ.ม.)	น้ำ RO (ลบ.ม.)	รวม
กรกฎาคม	2227	574	2,801
สิงหาคม	2,799	678	3,477
กันยายน	1,637	1,531	3,168
ตุลาคม	642	2,133	2,775
พฤศจิกายน	1,537	557	2,094
ธันวาคม	2,054	854	2,908

รวม(ลบ.ม.)

17,223

