

ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกระบบป้องกันอัคคีภัย

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

July 7, 2025

July 7, 2025														
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
			ถังเคมี		Type of Extinguishere			เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันบีบ			
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical							
S07.01- No.01	ตึก 1	ข้างห้อง 1105		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.02		ข้างห้อง 1205		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.03		Server Room		1		/			/	/	/	/		
S07.01- No.04	Lobby	ป้อมหน้า		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.05	ตึก 2	ข้างห้อง 2105		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.06		ข้างห้อง 2112		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.07		ข้างห้อง 2205		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.08		ข้างห้อง 2212		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.09	ตึก 3	ข้างห้อง 3108		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.10	ตึก 4	ข้าง Clinic		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.11	ตึก 4	ข้างห้อง 4108		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.12	ตึก 4	ข้างห้อง 4209		1	/				/	/	/	/		

Checked by หมั่นทน

Approved by จตุพร

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

July 7, 2025

July 7, 2025														
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
			ถังเคมี		Type of Extinguishere			แรงดัน	สภาพถัง	สลัก	คันโยก			
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical							
S07.01- No.13	ตึก 4	บันไดทางลง 4301		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.14	ตึก 4	ข้างห้อง 4306		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.15	ตึก 4	ข้างห้อง 4406		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.16	ตึก 4	บันไดทางลง 4401		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.17	ตึก 4	ข้างห้อง 4522		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.18	ตึก 4	ข้างห้อง 4622		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.19	ตึก 4	ห้องไฟข้างห้อง Security		1		/			/	/	/	/		
S07.01- No.20 - 21	AC	หน้าห้องบัญชี		2	/				/	/	/	/		
S07.01- No.22	AC	หน้าสโตร์บัญชี		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.23	ตึก 5	KIDS HOUSE		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.24		หน้าห้อง Chaba		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.25		ครัว Chaba		1	/				/	/	/	/		

Checked by ผันทัน

Approved by กฤษณ์



Diamond Cliff
RESORT & SPA - PHUKET


S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

July 7, 2025

July 7, 2025														
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด				สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
			ถังเคมี		Type of Extinguishere									
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical	เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันมือ			
S07.01- No.26	ตึก 5	หน้าห้อง BUA		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.27		ข้างลิฟต์ ชั้น 50		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.28		หน้าห้อง 5009		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.29		ข้างลิฟต์ ชั้น 51		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.30		หน้าห้อง 5109		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.31		ข้างลิฟต์ ชั้น 52		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.32		หน้าห้อง 5209		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.33		ข้างลิฟต์ ชั้น 53		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.34		หน้าห้อง 5309		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.35		ข้างลิฟต์ ชั้น 54		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.36	ข้างลิฟต์ ชั้น 56		1	/				/	/	/	/			
S07.01- No.37	หน้าห้อง 5611		1	/				/	/	/	/			

Checked by ณัฏฐ์

Approved by Capt. S.


S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

July 7, 2025

July 7, 2025														
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด				สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
			ถังเคมี		Type of Extinguishere				แรงดัน	สภาพถัง	สลัก	คันบีบ		
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical							
S07.01- No.38	ตึก 5	ข้างลิฟต์ ชั้น 57		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.39		หน้าห้อง 5711		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.40		ข้างลิฟต์ ชั้น 58		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.41		หน้าห้อง 5811		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.42		ข้างลิฟต์ ชั้น 59		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.43		หน้าห้อง 5911		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.44	ตึก 6	หน้าห้อง Pantry ชั้น 61		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.45		หน้าห้อง 6109		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.46	ตึก 6	หน้าห้อง Pantry ชั้น 62		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.47		หน้าห้อง 6209		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.48		หน้าห้อง 6309		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.49		หน้าห้อง Pantry ชั้น 63		1	/				/	/	/	/	/	

Checked by เนนทาม

Approved by กนก 4/9

S07 : Portable Fire Extinguishers
S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.
S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.
 บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

July 7, 2025

July 7, 2025														
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
			ถังเคมี		Type of Extinguishere			แก๊สวัด	สภาพถัง	สลัก	คันบีบ			
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical							
S07.01- No.50-51		ห้องแก็สหลังห้องประชุม		2	/				/	/	/	/		
S07.01- No.52	สปา	ทางเข้าสปาฝั่งชาย		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.53		หลังห้อง Relax ชาย		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.54		ทางเข้าสปาฝั่งหญิง		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.55		หลังห้อง Relax หญิง		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.56		ห้องนวดไทย		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.57		ทางออกหลังห้อง couple		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.58-59		Staff canteen & Locker	หน้าห้องครัว staff canteen		2	/	/			/	/	/	/	
S07.01- No.60	ทางลงบันได canteen			1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.61	หน้าชั้นบันได canteen			1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.62	ประตูหนีไฟ Locker			1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.63		Ocean View		1	/				/	/	/	/		

Checked by พันทณัน

Approved by ๗/๙

S07 : Portable Fire Extinguishers
S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.
S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.
 บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

July 7, 2025

July 7, 2025														
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
			ถังเคมี		Type of Extinguishere			แก๊สวัด	สภาพถัง	สลัก	คันบีบ			
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical							
S07.01- No.64	Ocean View Lounge			1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.65-66	ห้องบุฟเฟต์			2				/	/	/	/	/		
S07.01- No.67	ครัวร้อน			1				/	/	/	/	/		
S07.01- No.68	ครัวชั้น 2			1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.69	ครัวเบเกอรี่			1				/	/	/	/	/		
S07.01- No.70	ครัวเบเกอรี่			1				/	/	/	/	/		
S07.01- No.71	ป้อมหลังโรงแรม			1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.72	Staff	ป้อมหน้าหอพัก		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.73		หน้าห้องช่าง		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.74		Laundry		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.75-76		ตึก A ชั้น 2 หิ้วท้าย		2	/				/	/	/	/		
S07.01- No.77-78		ตึก A ชั้น 3 หิ้วท้าย		2	/				/	/	/	/	/	

Staff

Checked by หิณทั้น

Approved by Cg 4/9



S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

July 7, 2025

July 7, 2025															
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค		
			ถังเคมี		Type of Extinguishere			เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันโยก				
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical								
S07.01- No.79-80	House	หอพักชายชั้น 1		2	/				/	/	/	/			
S07.01- No.81-82		หอพักชายชั้น 2		2	/				/	/	/	/			
S07.01- No.83-84		หอพักหญิงชั้น 1		2	/					/	/	/	/		
S07.01- No.85-86		หอพักหญิงชั้น 2		2	/					/	/	/	/		
S07.01- No.87-88		หน้าห้องแก๊ส		2	/					/	/	/	/		
S07.01- No.89		ข้าง Boiler		1	/					/	/	/	/		
S07.01- No.90	วิลล่า	วิลล่า 6701		1	/					/	/	/	/		
S07.01- No.91		วิลล่า 6702		1	/					/	/	/	/		
S07.01- No.92		ข้างวิลล่า 6702		1	/					/	/	/	/		
S07.01- No.93		วิลล่า 6703		1	/					/	/	/	/		
S07.01- No.94		ข้างวิลล่า 6703		1	/					/	/	/	/		
S07.01- No.95		วิลล่า 6704		1	/					/	/	/	/		

Checked by สมิทาน

Approved by สมิทาน

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

July 7, 2025

July 7, 2025														
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
			ถังเคมี		Type of Extinguishere			เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันบีบ			
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical							
S07.01- No.96	วิลล่า	วิลล่า 6705		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.97		วิลล่า 6706		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.98		ข้างวิลล่า 6706		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.99		วิลล่า 6707		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.100	วิลล่า	วิลล่า 6708		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.101	ครัว Sea Salt			1				/	/	/	/	/		
S07.01- No.102	ครัว Sea Salt			1		/			/	/	/	/		
S07.01- No.103-104	หน้าห้องน้ำชาย Sea Salt			2		/			/	/	/	/		
S07.01- No.105-106	ข้างห้องแก๊ส Sea Salt			2	/				/	/	/	/		
S07.01- No.107	หน้าออฟฟิศ FB			1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.108	Thai Orchid			1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.109	ครัว Kiko			1			/		/	/	/	/	/	

Checked by ศันทัศน์

Approved by กฤษณ์


S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

July 7, 2025

July 7, 2025													
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
		ถังเคมี		Type of Extinguishere			เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันบีบ			
		รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical							
S07.01- No.110	ห้อง MDB Kiko		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.111	หน้าห้องสโตร์ช่าง		1		/			/	/	/	/		
S07.01- No.112-113	ห้องไฟหลัง The Sea Bar (เคมีแห้ง)		2	/	/			/	/	/	/		
S07.01- No.114-115	ห้องไฟ Diamond Room		2	/				/	/	/	/		
S07.01- No.116-117	ห้อง Generator		2	/				/	/	/	/		
S07.01- No.118	หน้าห้อง Generator		1		/			/	/	/	/		
S07.01- No.119	ครัว Canteen		1			/		/	/	/	/		
S07.01- No.120-121	ห้องขยะโรงแรม		2	/				/	/	/	/		
S07.01- No.122	หน้าห้องช่าง (จุดเติมน้ำมัน)		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.123-124	หน้าห้อง Diamond Meeting Room		2	/				/	/	/	/		
S07.01- No.125	ห้องเก็บของ Sea Salt		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.126	ห้องเก็บของ Ocean View		1	/				/	/	/	/		

หน้าท้าย

4/9

Checked by

Approved by

S07 : Portable Fire Extinguishers**S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.****S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.**

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

July 7, 2025

July 7, 2025												
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี		Type of Extinguishere			แก๊ส	สภาพถัง	สลัก	คันมือ		
		รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical						
S07.01- No.127	FUGA Beach Club (Server Room)		1		/		/	/	/	/		
S07.01- No.128-129	FUGA Beach Club (In front of the gas room)		2	/	/		/	/	/	/		
S07.01- No.130-131	FUGA Beach Club (Cashier)		2	/	/		/	/	/	/		
S07.01- No.132	FUGA Beach Club (Pantry)		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.133-134	FUGA Beach Club (Main Kitchen)		2		/	/	/	/	/	/		
S07.01- No.135	FUGA Beach Club (Franco Roma)		1		/		/	/	/	/		
S07.01- No.136	FUGA Beach Club (DJ Booth)		1		/		/	/	/	/		
S07.01- No.137	LPG Canteen room		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.138-139	HK Office		2	/	/		/	/	/	/		
S07.01- No.140	ที่เก็บแก๊ส Kiko		1	/			/	/	/	/		

Checked by

พันทณ

Approved by

Cp 4/9

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

August 8, 2025

August 8, 2025													
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
			ถังเคมี		Type of Extinguishere			เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันบีบ		
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical						
S07.01- No.01	ตึก 1	ข้างห้อง 1105		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.02		ข้างห้อง 1205		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.03		Server Room		1		/		/	/	/	/		
S07.01- No.04	Lobby	ป้อมหน้า		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.05	ตึก 2	ข้างห้อง 2105		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.06		ข้างห้อง 2112		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.07		ข้างห้อง 2205		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.08		ข้างห้อง 2212		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.09	ตึก 3	ข้างห้อง 3108		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.10	ตึก 4	ข้าง Clinic		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.11	ตึก 4	ข้างห้อง 4108		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.12	ตึก 4	ข้างห้อง 4209		1	/			/	/	/	/		


Checked by หิณทวน

Approved by อ.กมล

S07 : Portable Fire Extinguishers**S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.****S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.**

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

August 8, 2025

August 8, 2025														
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
			ถังเคมี		Type of Extinguishere			แก๊สวัด	สภาพถัง	สลัก	คันบีบ			
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical							
S07.01- No.13	ตึก 4	บันไดทางลง 4301		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.14	ตึก 4	ข้างห้อง 4306		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.15	ตึก 4	ข้างห้อง 4406		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.16	ตึก 4	บันไดทางลง 4401		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.17	ตึก 4	ข้างห้อง 4522		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.18	ตึก 4	ข้างห้อง 4622		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.19	ตึก 4	ห้องไฟข้างห้อง Security		1		/			/	/	/	/		
S07.01- No.20 - 21	AC	หน้าห้องบัญชี		2	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.22	AC	หน้าสโตร์บัญชี		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.23	ตึก 5	KIDS HOUSE		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.24		หน้าห้อง Chaba		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.25		ครัว Chaba		1	/				/	/	/	/		


Checked by หมั่นทวนApproved by อนุชา


S07 : Portable Fire Extinguishers**S07.01** Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.**S07.02** Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

August 8, 2025

August 8, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
			ถังเคมี		Type of Extinguishers									
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical	เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันโยก			
S07.01- No.26	ตึก 5	หน้าห้อง BUA		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.27		ข้างลิฟต์ ชั้น 50		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.28		หน้าห้อง 5009		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.29		ข้างลิฟต์ ชั้น 51		1	/				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.30		หน้าห้อง 5109		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.31		ข้างลิฟต์ ชั้น 52		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.32		หน้าห้อง 5209		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.33		ข้างลิฟต์ ชั้น 53		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.34		หน้าห้อง 5309		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.35		ข้างลิฟต์ ชั้น 54		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.36	ข้างลิฟต์ ชั้น 56		1	/				/	/	/	/			
S07.01- No.37	หน้าห้อง 5611		1	/				/	/	/	/			

Checked by Approved by 

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

August 8, 2025

August 8, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด				สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
			ถังเคมี		Type of Extinguishere									
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical	แก๊ส	สฟิง	สลัก	คันโยก			
S07.01- No.38	ตึก 5	ข้างลิฟต์ ชั้น 57		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.39		หน้าห้อง 5711		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.40		ข้างลิฟต์ ชั้น 58		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.41		หน้าห้อง 5811		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.42		ข้างลิฟต์ ชั้น 59		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.43		หน้าห้อง 5911		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.44	ตึก 6	หน้าห้อง Pantry ชั้น 61		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.45		หน้าห้อง 6109		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.46	ตึก 6	หน้าห้อง Pantry ชั้น 62		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.47		หน้าห้อง 6209		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.48		หน้าห้อง 6309		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.49		หน้าห้อง Pantry ชั้น 63		1	/				/	/	/	/		

Checked by นันทน

Approved by กนก 4/9

S07 : Portable Fire Extinguishers**S07.01** Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.**S07.02** Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

August 8, 2025

August 8, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์/ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
			ถังเคมี		Type of Extinguishere									
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical	แก๊ส	สภาพถัง	สลัก	คันบีบ			
S07.01- No.50-51		ห้องแก๊สหลังห้องประชุม		2	/				/	/	/	/		
S07.01- No.52	สปา	ทางเข้าสปาฝั่งชาย		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.53		หลังห้อง Relax ชาย		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.54		ทางเข้าสปาฝั่งหญิง		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.55		หลังห้อง Relax หญิง		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.56		ห้องนวดไทย		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.57		ทางออกหลังห้อง couple		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.58-59		Staff canteen & Locker	หน้าห้องครัว staff canteen		2	/	/			/	/	/	/	
S07.01- No.60	ทางลงบันได canteen			1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.61	หน้าชั้นบันได canteen			1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.62	ประตูหนีไฟ Locker			1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.63		Ocean View		1	/				/	/	/	/		

Checked by หมื่นทวนApproved by จกนช

S07 : Portable Fire Extinguishers**S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.****S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.**

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

August 8, 2025

August 8, 2025												
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง ถังเคมี		จำนวน/ชนิด Type of Extinguishere			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical	เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันบีบ		
S07.01- No.64	Ocean View Lounge		1	/				/	/	/		
S07.01- No.65-66	ห้องบุฟเฟต์		2			/		/	/	/		
S07.01- No.67	ครัวร้อน		1			/		/	/	/		
S07.01- No.68	ครัวชั้น 2		1	/				/	/	/		
S07.01- No.69	ครัวเบเกอรี่		1			/		/	/	/		
S07.01- No.70	ครัวเบเกอรี่		1			/		/	/	/		
S07.01- No.71	ปั๊มหหลังโรงแรม		1	/				/	/	/		
S07.01- No.72	ปั๊มน้ำหอพัก		1	✓				✓	✓	✓		
S07.01- No.73	หน้าห้องช่าง		1	✓				✓	✓	✓		
S07.01- No.74	Laundry		1	✓				✓	✓	✓		
S07.01- No.75-76	ตึก A ชั้น 2 หัวท้าย		2	✓				✓	✓	✓		
S07.01- No.77-78	ตึก A ชั้น 3 หัวท้าย		2	✓				✓	✓	✓		
Staff												

Staff

เชนตัน

Approved by

4/9

Checked by


S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

August 8, 2025

August 8, 2025														
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
			ถังเคมี		Type of Extinguishere			แก๊ส	สฟก	สลัก	คันโยก			
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical							
S07.01- No.79-80	House	หอพักชายชั้น 1		2	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.81-82		หอพักชายชั้น 2		2	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.83-84		หอพักหญิงชั้น 1		2	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.85-86		หอพักหญิงชั้น 2		2	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.87-88		หน้าห้องแก๊ส		2	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.89		ข้าง Boiler		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.90	วิลล่า	วิลล่า 6701		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.91		วิลล่า 6702		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.92		ข้างวิลล่า 6702		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.93		วิลล่า 6703		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.94		ข้างวิลล่า 6703		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.95		วิลล่า 6704		1	/				/	/	/	/		

C. 4/9

Checked by พันทิพย์

Approved by

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

August 8, 2025

August 8, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
			ถังเคมี		Type of Extinguishere			เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันบีบ		
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical						
S07.01- No.96	วิลล่า	วิลล่า 6705		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.97		วิลล่า 6706		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.98		ข้างวิลล่า 6706		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.99		วิลล่า 6707		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.100	วิลล่า	วิลล่า 6708		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.101		ครัว Sea Salt		1			/	/	/	/	/		
S07.01- No.102		ครัว Sea Salt		1		/		/	/	/	/		
S07.01- No.103-104		หน้าห้องน้ำชาย Sea Salt		2		/		/	/	/	/		
S07.01- No.105-106		ข้างห้องแก๊ส Sea Salt		2	/			/	/	/	/		
S07.01- No.107		หน้าออฟฟิศ FB		1	✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.108		Thai Orchid		1	✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.109		ครัว Kiko		1			✓	✓	✓	✓	✓		

Copy 4/9

Checked by ผื่นทวน

Approved by

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

August 8, 2025

August 8, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
		ถังเคมี		Type of Extinguishere			แรงดัน	สภาพถัง	สลัก	คันโยก			
		รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical							
S07.01- No.110	ห้อง MDB Kiko		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.111	หน้าห้องสโตร์ช่าง		1		✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.112-113	ห้องโถง The Sea Bar (เคมีแห้ง)		2	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.114-115	ห้องไฟ Diamond Room		2	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.116-117	ห้อง Generator		2	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.118	หน้าห้อง Generator		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.119	ครัว Canteen		1			✓		✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.120-121	ห้องขยะโรงแรม		2	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.122	หน้าห้องช่าง (จุดเติมน้ำมัน)		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.123-124	หน้าห้อง Diamond Meeting Room		2	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.125	ห้องเก็บของ Sea Salt		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.126	ห้องเก็บของ Ocean View		1	✓				✓	✓	✓	✓		

Cg 49

Checked by ศุภรัตน์


Approved by


S07 : Portable Fire Extinguishers**S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.****S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.**

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

August 8, 2025

August 8, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
		ถังเคมี		Type of Extinguishere			แก๊ส	สภาพถัง	สลัก	คันบีบ			
		รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical							
S07.01- No.127	FUGA Beach Club (Server Room)		1		/			/	/	/	/		
S07.01- No.128-129	FUGA Beach Club (In front of the gas room)		2	/	/			/	/	/	/		
S07.01- No.130-131	FUGA Beach Club (Cashier)		2	/	/			/	/	/	/		
S07.01- No.132	FUGA Beach Club (Pantry)		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.133-134	FUGA Beach Club (Main Kitchen)		2		/			/	/	/	/		
S07.01- No.135	FUGA Beach Club (Franco Roma)		1		/			/	/	/	/		
S07.01- No.136	FUGA Beach Club (DJ Booth)		1		/			/	/	/	/		
S07.01- No.137	LPG Canteen room		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.138-139	HK Office		2	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.140	ที่เก็บแก๊ส Kiko		1	✓				✓	✓	✓	✓		

Checked by Approved by 

S07 : Portable Fire Extinguishers


S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

September 1, 2025

September 1, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด				สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
			ถังเคมี		Type of Extinguishers				เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันมือ		
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical							
S07.01- No.01	ตึก 1	ข้างห้อง 1105		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.02		ข้างห้อง 1205		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.03		Server Room		1		✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.04	Lobby	ป้อมหน้า		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.05	ตึก 2	ข้างห้อง 2105		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.06		ข้างห้อง 2112		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.07		ข้างห้อง 2205		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.08		ข้างห้อง 2212		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.09	ตึก 3	ข้างห้อง 3108		1	✓				/	/	/	/		
S07.01- No.10	ตึก 4	ข้าง Clinic		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.11	ตึก 4	ข้างห้อง 4108		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.12	ตึก 4	ข้างห้อง 4209		1	/				/	/	/	/		

Checked by Nattakorn


Approved by [Signature]

S07 : Portable Fire Extinguishers**S07.01** Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.**S07.02** Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำปีระจำทุกเดือน

September 1, 2025

September 1, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด				สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
			ถังเคมี		Type of Extinguishere									
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical	แก๊ส	สภาพถัง	สลัก	คันปั๊ม			
S07.01- No.13	ตึก 4	บันไดทางลง 4301		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.14	ตึก 4	ข้างห้อง 4306		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.15	ตึก 4	ข้างห้อง 4406		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.16	ตึก 4	บันไดทางลง 4401		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.17	ตึก 4	ข้างห้อง 4522		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.18	ตึก 4	ข้างห้อง 4622		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.19	ตึก 4	ห้องไฟข้างห้อง Security		1		/			/	/	/	/		
S07.01- No.20 - 21	AC	หน้าห้องบัญชี		2	/				/	/	/	/		
S07.01- No.22	AC	หน้าสโตร์บัญชี		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.23	ตึก 5	KIDS HOUSE		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.24		หน้าห้อง Chaba		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.25		ครัว Chaba		1	/				/	/	/	/		

Checked by *Nuttakorn*Approved by *[Signature]*

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

September 1, 2025

September 1, 2025														
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
			ถังเคมี		Type of Extinguishere									
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical	เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันบีบ			
S07.01- No.26	ตึก 5	หน้าห้อง BUA		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.27		ข้างลิฟต์ ชั้น 50		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.28		หน้าห้อง 5009		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.29		ข้างลิฟต์ ชั้น 51		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.30		หน้าห้อง 5109		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.31		ข้างลิฟต์ ชั้น 52		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.32		หน้าห้อง 5209		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.33		ข้างลิฟต์ ชั้น 53		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.34	หน้าห้อง 5309		1	/				/	/	/	/			
S07.01- No.35		ข้างลิฟต์ ชั้น 54		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.36		ข้างลิฟต์ ชั้น 56		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.37		หน้าห้อง 5611		1	/				/	/	/	/	/	

Checked by *Nuttakorn*


Approved by *g*

S07 : Portable Fire Extinguishers**S07.01** Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.**S07.02** Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

September 1, 2025

September 1, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
			ถังเคมี		Type of Extinguishere			เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันมือ		
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical						
S07.01- No.38	ตึก 5	ข้างลิฟต์ ชั้น 57		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.39		หน้าห้อง 5711		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.40		ข้างลิฟต์ ชั้น 58		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.41		หน้าห้อง 5811		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.42		ข้างลิฟต์ ชั้น 59		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.43		หน้าห้อง 5911		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.44	ตึก 6	หน้าห้อง Pantry ชั้น 61		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.45		หน้าห้อง 6109		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.46	ตึก 6	หน้าห้อง Pantry ชั้น 62		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.47		หน้าห้อง 6209		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.48		หน้าห้อง 6309		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.49		หน้าห้อง Pantry ชั้น 63		1	/			/	/	/	/		

Checked by Approved by 

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

September 1, 2025

September 1, 2025													
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
			ถังเคมี		Type of Extinguishere			เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันปั้ม		
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical						
S07.01- No.50-51		ห้องเก็บหลังห้องประชุม		2	✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.52	สปา	ทางเข้าสปาฝั่งชาย		1	✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.53		หลังห้อง Relax ชาย		1	✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.54		ทางเข้าสปาฝั่งหญิง		1	✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.55		หลังห้อง Relax หญิง		1	✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.56		ห้องนวดไทย		1	✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.57		ทางออกหลังห้อง couple		1	✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.58-59	Staff canteen & Locker	หน้าห้องครัว staff canteen		2	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.60		ทางลงบันได canteen		1	✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.61		หน้าชั้นบันได canteen		1	✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.62		ประตูหนีไฟ Locker		1	✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.63		Ocean View		1	✓			✓	✓	✓	✓		

Checked by *Nuttakorn*

Approved by *[Signature]*

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.


S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

September 1, 2025

September 1, 2025														
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
			ถังเคมี		Type of Extinguishers									
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical	แก๊ส	สภาพถัง	สลัก	คันโยก			
S07.01- No.64	Ocean View Lounge			1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.65-66	ห้องบุฟเฟต์			2				/	/	/	/	/		
S07.01- No.67	ครัวร้อน			1				/	/	/	/	/		
S07.01- No.68	ครัวชั้น 2			1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.69	ครัวเบเกอรี่			1				/	/	/	/	/		
S07.01- No.70	ครัวเบเกอรี่			1				/	/	/	/	/		
S07.01- No.71	ปั๊มหลังโรงแรม			1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.72	Staff	ปั๊มหมาหอพัก		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.73		หน้าห้องช่าง		1	✓				✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.74		Laundry		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.75-76		ตึก A ชั้น 2 หั้วท้าย		2	/				/	/	/	/		
S07.01- No.77-78		ตึก A ชั้น 3 หั้วท้าย		2	/				/	/	/	/		

Staff

Checked by 

Approved by 



S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

September 1, 2025

September 1, 2025														
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
			ถังเคมี		Type of Extinguishere			เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันโยก			
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical							
S07.01- No.79-80	House	หอพักชายชั้น 1		2	/				/	/	/	/		
S07.01- No.81-82		หอพักชายชั้น 2		2	/				/	/	/	/		
S07.01- No.83-84		หอพักหญิงชั้น 1		2	/				/	/	/	/		
S07.01- No.85-86		หอพักหญิงชั้น 2		2	/				/	/	/	/		
S07.01- No.87-88		หน้าห้องแก๊ส		2	/				/	/	/	/		
S07.01- No.89		ข้าง Boiler		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.90	วิลล่า	วิลล่า 6701		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.91		วิลล่า 6702		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.92		ข้างวิลล่า 6702		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.93		วิลล่า 6703		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.94		ข้างวิลล่า 6703		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.95		วิลล่า 6704		1	/				/	/	/	/		

Checked by *Nutthanan*

Approved by *W*

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

September 1, 2025

September 1, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
			ถังเคมี		Type of Extinguishere			เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันโยก		
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical						
S07.01- No.96	วิลล่า	วิลล่า 6705		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.97		วิลล่า 6706		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.98		ข้างวิลล่า 6706		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.99		วิลล่า 6707		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.100	วิลล่า	วิลล่า 6708		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.101	ครัว Sea Salt			1			/	/	/	/	/		
S07.01- No.102	ครัว Sea Salt			1		/		/	/	/	/		
S07.01- No.103-104	หน้าห้องน้ำชาย Sea Salt			2		/		/	/	/	/		
S07.01- No.105-106	ข้างห้องแก๊ส Sea Salt			2	/			/	/	/	/		
S07.01- No.107	หน้าออฟฟิศ FB			1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.108	Thai Orchid			1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.109	ครัว Kiko			1			/	/	/	/	/		



Checked by Nuttakorn

Approved by W

S07 : Portable Fire Extinguishers**S07.01** Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.**S07.02** Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

September 1, 2025

September 1, 2025												
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี		Type of Extinguishere			เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันโยก		
		รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical						
S07.01- No.110	ห้อง MDB Kiko		1	✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.111	หน้าห้องสโตร์ข้าง		1		✓		✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.112-113	ห้องไฟโหล่ง The Sea Bar (เคมีแห้ง)		2	/	/		/	/	/	/		
S07.01- No.114-115	ห้องไฟ Diamond Room		2	/			/	/	/	/		
S07.01- No.116-117	ห้อง Generator		2	✓			✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.118	หน้าห้อง Generator		1		✓		✓	✓	✓	✓		
S07.01- No.119	ครัว Canteen		1			/	/	/	/	/		
S07.01- No.120-121	ห้องขยะโรงแรม		2	/			/	/	/	/		
S07.01- No.122	หน้าห้องช่าง (จุดเติมน้ำมัน)		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.123-124	หน้าห้อง Diamond Meeting Room		2	/			/	/	/	/		
S07.01- No.125	ห้องเก็บของ Sea Salt		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.126	ห้องเก็บของ Ocean View		1	/			/	/	/	/		


Checked by NuttakornApproved by Wu

S07 : Portable Fire Extinguishers**S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.****S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.**

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

September 1, 2025

September 1, 2025												
เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี		Type of Extinguishere			เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันบีบ		
		รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical						
S07.01- No.127	FUGA Beach Club (Server Room)		1		/		/	/	/	/		
S07.01- No.128-129	FUGA Beach Club (In front of the gas room)		2	/	/		/	/	/	/		
S07.01- No.130-131	FUGA Beach Club (Cashier)		2	/	/		/	/	/	/		
S07.01- No.132	FUGA Beach Club (Pantry)		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.133-134	FUGA Beach Club (Main Kitchen)		2		/	/	/	/	/	/		
S07.01- No.135	FUGA Beach Club (Franco Roma)		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.136	FUGA Beach Club (DJ Booth)		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.137	LPG Canteen room		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.138-139	HK Office		2	/	/		/	/	/	/		
S07.01- No.140	ซีเก็นแก๊ส Kiko		1	✓			✓	✓	✓	✓		

Checked by Approved by 


S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

October 1, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
			ถังเคมี	จำนวน	Type of Extinguishers			แก๊ส	สภาพถัง	สลัก	คันเป็น		
S07.01- No.01	ตึก 1	ข้างห้อง 1105		1	ABC	Halotron	Wet Chemical	/	/	/	/		
S07.01- No.02		ข้างห้อง 1205		1	ABC	Halotron	Wet Chemical	/	/	/	/		
S07.01- No.03		Server Room		1	ABC	Halotron	Wet Chemical	/	/	/	/		
S07.01- No.04	Lobby	ป้อมหน้า		1	ABC	Halotron	Wet Chemical	/	/	/	/		
S07.01- No.05	ตึก 2	ข้างห้อง 2105		1	ABC	Halotron	Wet Chemical	/	/	/	/		
S07.01- No.06		ข้างห้อง 2112		1	ABC	Halotron	Wet Chemical	/	/	/	/		
S07.01- No.07		ข้างห้อง 2205		1	ABC	Halotron	Wet Chemical	/	/	/	/		
S07.01- No.08		ข้างห้อง 2212		1	ABC	Halotron	Wet Chemical	/	/	/	/		
S07.01- No.09	ตึก 3	ข้างห้อง 3108		1	ABC	Halotron	Wet Chemical	/	/	/	/		
S07.01- No.10	ตึก 4	ข้าง Clinic		1	ABC	Halotron	Wet Chemical	/	/	/	/		
S07.01- No.11	ตึก 4	ข้างห้อง 4108		1	ABC	Halotron	Wet Chemical	/	/	/	/		
S07.01- No.12	ตึก 4	ข้างห้อง 4209		1	ABC	Halotron	Wet Chemical	/	/	/	/		

Checked by *หังม่น*

Approved by *วณ 31/10*

S07 : Portable Fire Extinguishers


S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

October 1, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
			ถังเคมี	จำนวน	Type of Extinguishers			ถังเคมี	สภาพถัง	สลัก	คันปืน		
S07.01- No.13	ตึก 4	บันไดทางลง 4301		1	ABC				/	/	/		
S07.01- No.14	ตึก 4	ข้างห้อง 4306		1	ABC				/	/	/		
S07.01- No.15	ตึก 4	ข้างห้อง 4406		1	ABC				/	/	/		
S07.01- No.16	ตึก 4	บันไดทางลง 4401		1	ABC				/	/	/		
S07.01- No.17	ตึก 4	ข้างห้อง 4522		1	ABC				/	/	/		
S07.01- No.18	ตึก 4	ข้างห้อง 4622		1	ABC				/	/	/		
S07.01- No.19	ตึก 4	ห้องไฟข้างห้อง Security		1	ABC				/	/	/		
S07.01- No.20 - 21	AC	หน้าห้องบัญชี		2	ABC				/	/	/		
S07.01- No.22	AC	หน้าสโตร์บัญชี		1	ABC				/	/	/		
S07.01- No.23	ตึก 5	KIDS HOUSE		1	ABC				/	/	/		
S07.01- No.24		หน้าห้อง Chaba		1	ABC				/	/	/		
S07.01- No.25		ครัว Chaba		1	ABC				/	/	/		



Checked by 



Approved by 

S07 : Portable Fire Extinguishers**S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.****S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.**

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

October 1, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง ถังเคมี		จำนวน/ชนิด Type of Extinguishers			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical	เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันโยก		
S07.01- No.26	หน้าห้อง BUA		1	/				/	/	/		
S07.01- No.27	ข้างลิฟต์ ชั้น 50		1	/				/	/	/		
S07.01- No.28	หน้าห้อง 5009		1	/				/	/	/		
S07.01- No.29	ข้างลิฟต์ ชั้น 51		1	/				/	/	/		
S07.01- No.30	คอก 5 หน้าห้อง 5109		1	/				/	/	/		
S07.01- No.31	ข้างลิฟต์ ชั้น 52		1	/				/	/	/		
S07.01- No.32	หน้าห้อง 5209		1	/				/	/	/		
S07.01- No.33	ข้างลิฟต์ ชั้น 53		1	/				/	/	/		
S07.01- No.34	หน้าห้อง 5309		1	/				/	/	/		
S07.01- No.35	ข้างลิฟต์ ชั้น 54		1	/				/	/	/		
S07.01- No.36	ข้างลิฟต์ ชั้น 56		1	/				/	/	/		
S07.01- No.37	หน้าห้อง 5611		1	/				/	/	/		

Checked by Approved by 

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

October 1, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
			ถังเคมี		Type of Extinguishere			แก๊ส	สภาพถัง	สลัก	คันปืน			
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical							
S07.01- No.38	ตึก 5	ข้างลิฟต์ ชั้น 57		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.39		หน้าห้อง 5711		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.40		ข้างลิฟต์ ชั้น 58		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.41		หน้าห้อง 5811		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.42		ข้างลิฟต์ ชั้น 59		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.43		หน้าห้อง 5911		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.44	ตึก 6	หน้าห้อง Pantry ชั้น 61		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.45		หน้าห้อง 6109		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.46	ตึก 6	หน้าห้อง Pantry ชั้น 62		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.47		หน้าห้อง 6209		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.48		หน้าห้อง 6309		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.49		หน้าห้อง Pantry ชั้น 63		1	/				/	/	/	/		

Checked by 

Approved by 

S07 : Portable Fire Extinguishers**S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.****S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.**

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

October 1, 2025


เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง ถังเคมี		จำนวน/ชนิด Type of Extinguishers			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical	เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันโยก		
S07.01- No.50-51		ห้องน้สหลังห้องประชุม		2	/				/	/	/		
S07.01- No.52	สปา	ทางเข้าสปาฝั่งชาย		1	/				/	/	/		
S07.01- No.53		หลังห้อง Relax ชาย		1	/				/	/	/		
S07.01- No.54		ทางเข้าสปาฝั่งหญิง		1	/				/	/	/		
S07.01- No.55		หลังห้อง Relax หญิง		1	/				/	/	/		
S07.01- No.56		ห้องนวดไทย		1	/				/	/	/		
S07.01- No.57		ทางออกหลังห้อง couple		1	/				/	/	/		
S07.01- No.58-59	Staff canteen & Locker	หน้าห้องครัว staff canteen		2	/	/			/	/	/		
S07.01- No.60		ทางลงบันได canteen		1	/				/	/	/		
S07.01- No.61		หน้าขึ้นบันได canteen		1	/				/	/	/		
S07.01- No.62		ประตูหนีไฟ Locker		1	/				/	/	/		
S07.01- No.63		Ocean View		1	/				/	/	/		

Checked by Approved by 


S07 : Portable Fire Extinguishers**S07.01** Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.**S07.02** Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

October 1, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง ถังเคมี		จำนวน/ชนิด Type of Extinguishers			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical	เกจวัด	สภาพถัง	สลัก	คันบีบ		
S07.01- No.64	Ocean View Lounge		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.65-66	ห้องบุฟเฟต์		2			/	/	/	/	/		
S07.01- No.67	ครัวร้อน		1			/	/	/	/	/		
S07.01- No.68	ครัวชั้น 2		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.69	ครัวเบเกอรี่		1			/	/	/	/	/		
S07.01- No.70	ครัวเบเกอรี่		1			/	/	/	/	/		
S07.01- No.71	ปั๊มหลังโรงแรม		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.72	ปั๊มน้ำหอพัก		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.73	หน้าห้องช่าง		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.74	Laundry		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.75-76	ตึก A ชั้น 2 หัวท้าย		2	/			/	/	/	/		
S07.01- No.77-78	ตึก A ชั้น 3 หัวท้าย		2	/			/	/	/	/		

Staff

Checked by Approved by 



S07 : Portable Fire Extinguishers


S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.


S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

October 1, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
			ถังเคมี		Type of Extinguishere			แรงดัน	สภาพถัง	สลัก	คันโยก		
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical						
S07.01- No.79-80	House	หอพักชายชั้น 1		2	/			/	/	/	/		
S07.01- No.81-82		หอพักชายชั้น 2		2	/			/	/	/	/		
S07.01- No.83-84		หอพักหญิงชั้น 1		2	/			/	/	/	/		
S07.01- No.85-86		หอพักหญิงชั้น 2		2	/			/	/	/	/		
S07.01- No.87-88		หน้าห้องแก๊ส		2	/			/	/	/	/		
S07.01- No.89		ข้าง Boiler		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.90	วิลล่า	วิลล่า 6701		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.91		วิลล่า 6702		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.92		ข้างวิลล่า 6702		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.93		วิลล่า 6703		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.94		ข้างวิลล่า 6703		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.95		วิลล่า 6704		1	/			/	/	/	/		

Checked by 

Approved by 

S07 : Portable Fire Extinguishers**S07.01** Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.**S07.02** Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

October 1, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่		อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
			ถังเคมี		Type of Extinguishere			สภาพถังเคมี						
			รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical	แรงดัน	สภาพถัง	สลัก	คันโยก			
S07.01- No.96	วิลล่า	วิลล่า 6705		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.97		วิลล่า 6706		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.98		ข้างวิลล่า 6706		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.99		วิลล่า 6707		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.100	วิลล่า	วิลล่า 6708		1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.101	ครัว Sea Salt			1				/	/	/	/	/		
S07.01- No.102	ครัว Sea Salt			1		/			/	/	/	/		
S07.01- No.103-104	หน้าห้องน้ำชาย Sea Salt			2		/			/	/	/	/		
S07.01- No.105-106	ข้างห้องแก๊ส Sea Salt			2	/				/	/	/	/		
S07.01- No.107	หน้าออฟฟิศ FB			1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.108	Thai Orchid			1	/				/	/	/	/		
S07.01- No.109	ครัว Kiko			1				/	/	/	/	/		

Checked by Approved by 

S07 : Portable Fire Extinguishers**S07.01** Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.**S07.02** Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

October 1, 2025

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		จำนวน/ชนิด			สภาพถังเคมี				หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี		Type of Extinguishere								
		รูปภาพ	จำนวน	ABC	Halotron	Wet Chemical	แรงดัน	สภาพถัง	สลัก	คันบีบ		
S07.01- No.110	ห้อง MDB Kiko		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.111	หน้าห้องสโตร์ข้าง		1		/		/	/	/	/		
S07.01- No.112-113	ห้องไฟหลัง The Sea Bar (เคมีแห้ง)		2	/	/		/	/	/	/		
S07.01- No.114-115	ห้องไฟ Diamond Room		2	/			/	/	/	/		
S07.01- No.116-117	ห้อง Generator		2	/			/	/	/	/		
S07.01- No.118	หน้าห้อง Generator		1		/		/	/	/	/		
S07.01- No.119	ครัว Canteen		1			/	/	/	/	/		
S07.01- No.120-121	ห้องขยะโรงแรม		2	/			/	/	/	/		
S07.01- No.122	หน้าห้องช่าง (จุดเติมน้ำมัน)		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.123-124	หน้าห้อง Diamond Meeting Room		2	/			/	/	/	/		
S07.01- No.125	ห้องเก็บของ Sea Salt		1	/			/	/	/	/		
S07.01- No.126	ห้องเก็บของ Ocean View		1	/			/	/	/	/		

Checked by Approved by 