

Hotel Fire Extinguishers Checklist on October 2025

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
1		HR Office	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
2		Security Office	Dry Chemical 2.2 lbs.	1.General condition(สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge(เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
3		LPG Main Store	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
4		Laundry	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
5		Housekeeper Office (Uniform Room)	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
6		Sale office	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
8		GM office	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
9		Front Dusit Hall	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
10		Front Laguna Hall	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
11		Main Kitchen (Door Entrance to restaurant)	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
12		Main Kitchen (Front of Bar room)	Foam 9 Lite	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
13		Main Kitchen (Front of Bakery room)	Wet Chemical 6 Lite	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
14		Main Kitchen (Front of Steward office)	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
15		Laguna café (In room)	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
16		La Trattoria (Door Entrance to kitchen)	Foam 9 Lite	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
17		La Trattoria (Front of bar)	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006097)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
18		La Trattoria (Terrest outside)	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006098)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
19		Suriyan Meeting Room	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
20		Dara Meeting Room	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
21		Spa staff room	Softex 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
22		Nightqueen room spa	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
23		Carnation room spa	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006099)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
24		Casuarinas Beach 1 (Door Entrance to toilet)	Fire ade 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
25		Casuarinas Beach 2 (Front of bar)	Fire ade 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักกันบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
26		Casuarinas Beach kitchen	Foam 9 Lite	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักกันบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
27		GA office	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักกันบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
28		Fitness room	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักกันบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
29		Lift floor 1 South wing	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006094)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักกันบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
30		Room 161	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006093)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักกันบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
31		Room 168	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
32		Room 188	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
33		Lift floor 2 South wing	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
34		Room 261	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006091)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
35		Room 268	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
36		Room 288	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006092)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
37		Lift floor 3 South wing	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
38		Room 361	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006089)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
39		Room 368	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006090)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
40		Room 388	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
41		Benjarong 1 (Terrest outside)	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
42		Benjarong 2	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
43		Benjarong 3 (Front of bar)	Co ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
44		Benjarong 4 (Kitchen)	Foam 9 Lite	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
45		Store LPG Benjarong	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
46		Play guard	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
47		Lift Floor1 North wing	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
48		Room 132	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
49		Room 121	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
50		Room 111	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
51		Lift Floor3 North wing	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
52		Room 332	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
53		Room 321	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
54		Room 311	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
55		Room 306	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006095)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
56		Lift Floor2 North wing	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006096)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
57		Room 232	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
58		Room 221	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
59		Room 211	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
60		General Store	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
61		Front of Engineering office	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
62		Canteen Kitchen	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
63		Artist Room	Softex 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
64		MDB Hotel 1	Co ₂ 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
65		MDB Hotel 2	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
66		Small Generator room	Co ₂ 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
67		Chiller Room 1	Softex 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
68		Chiller Room 2	Co ₂ 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
69		Capentor shop engineer	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
70		Chemical Stroge	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
71		Fire Pump Room	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
72		Back Dusit Hall and Laguna Hall (Banquet office)	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
73		Water Sport	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
74		Smoking Area	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
75		Receiving room	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
76		Lobby	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
77		Villa Electric Generator Room	Co ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
78		Tennis Court	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
79		Villa - MDB	Co ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
80		Hotel Electric Generator Room (Big Generator)	Co ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
81		Villa Hot water pump	Softex 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
82		Server room IT	Co ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
83		High water tank	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
84		Car park	Dry Chemical 50 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
85		Storage FC	CO ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักกันบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

Report by : _____ Muhammadasim

Date : _____ 20/10/2025

Acknowledge by : _____ 

Date : _____ 31/10/2025

Hotel Fire Extinguishers Checklist on November 2025

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
1		HR Office	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
2		Security Office	Dry Chemical 2.2 lbs.	1.General condition(สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge(เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
3		LPG Main Store	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
4		Laundry	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
5		Housekeeper Office (Uniform Room)	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
6		Sale office	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
8		GM office	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
9		Front Dusit Hall	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
10		Front Laguna Hall	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
11		Main Kitchen (Door Entrance to restaurant)	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
12		Main Kitchen (Front of Bar room)	Foam 9 Lite	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
13		Main Kitchen (Front of Bakery room)	Wet Chemical 6 Lite	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
14		Main Kitchen (Front of Steward office)	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
15		Laguna café (In room)	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
16		La Trattoria (Door Entrance to kitchen)	Foam 9 Lite	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
17		La Trattoria (Front of bar)	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006097)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
18		La Trattoria (Terrest outside)	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006098)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
19		Suriyan Meeting Room	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
20		Dara Meeting Room	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
21		Spa staff room	Softex 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
22		Nightqueen room spa	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
23		Carnation room spa	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006099)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
24		Casuarinas Beach 1 (Door Entrance to toilet)	Fire ade 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
25		Casuarinas Beach 2 (Front of bar)	Fire ade 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
26		Casuarinas Beach kitchen	Foam 9 Lite	1.General condition (สภาพทั่วไป)			Capex 2024 Refill chemical
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)			
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)			
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)			
				Date / Check by			
27		GA office	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
28		Fitness room	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
29		Lift floor 1 South wing	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006094)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
30		Room 161	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006093)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
31		Room 168	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
32		Room 188	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
33		Lift floor 2 South wing	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
34		Room 261	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006091)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
35		Room 268	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
36		Room 288	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006092)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
37		Lift floor 3 South wing	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
38		Room 361	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006089)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
39		Room 368	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006090)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
40		Room 388	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
41		Benjarong 1 (Terrest outside)	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
42		Benjarong 2	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
43		Benjarong 3 (Front of bar)	Co ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
44		Benjarong 4 (Kitchen)	Foam 9 Lite	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
45		Store LPG Benjarong	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
46		Play guard	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
47		Lift Floor1 North wing	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
48		Room 132	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
49		Room 121	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
50		Room 111	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
51		Lift Floor3 North wing	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
52		Room 332	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
53		Room 321	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
54		Room 311	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
55		Room 306	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006095)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
56		Lift Floor2 North wing	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006096)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
57		Room 232	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
58		Room 221	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
59		Room 211	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
60		Genaral Store	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
61		Front of Engineering office	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
62		Canteen Kitchen	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
63		Artist Room	Softex 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
64		MDB Hotel 1	Co ₂ 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
65		MDB Hotel 2	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
66		Small Generator room	Co ₂ 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)			Refill chemical
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)			
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)			
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)			
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
67		Chiller Room 1	Softex 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
68		Chiller Room 2	Co ₂ 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)			Capex 2024 Refill chemical
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)			
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)			
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)			
				Date / Check by			
69		Capentor shop engineer	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
70		Chemical Stroge	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
71		Fire Pump Room	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
72		Back Dusit Hall and Laguna Hall (Banquet office)	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
73		Water Sport	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
74		Smoking Area	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
75		Receiving room	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
76		Lobby	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
77		Villa Electric Generator Room	Co ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)			Capex 2024 Refill chemical
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)			
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)			
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)			
				Date / Check by			
78		Tennis Court	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
79		Villa - MDB	Co ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
80		Hotel Electric Generator Room (Big Generator)	Co ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
81		Villa Hot water pump	Softex 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
82		Server room IT	Co ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)			Capex 2024 Refill chemical
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)			
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)			
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)			
				Date / Check by			
83		High water tank	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
84		Car park	Dry Chemical 50 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
85		Storage FC	CO ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักกันบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

Report by : _____ Muhammadasim

Date : _____ 22/11/2025

Acknowledge by : _____ 

Date : _____ 28/11/2025

Hotel Fire Extinguishers Checklist on December 2025

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
1		HR Office	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
2		Security Office	Dry Chemical 2.2 lbs.	1.General condition(สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge(เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
3		LPG Main Store	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
4		Laundry	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
5		Housekeeper Office (Uniform Room)	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
6		Sale office	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
8		GM office	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
9		Front Dusit Hall	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
10		Front Laguna Hall	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
11		Main Kitchen (Door Entrance to restaurant)	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
12		Main Kitchen (Front of Bar room)	Foam 9 Lite	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
13		Main Kitchen (Front of Bakery room)	Wet Chemical 6 Lite	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
14		Main Kitchen (Front of Steward office)	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
15		Laguna café (In room)	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
16		La Trattoria (Door Entrance to kitchen)	Foam 9 Lite	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
17		La Trattoria (Front of bar)	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006097)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
18		La Trattoria (Terrest outside)	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006098)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
19		Suriyan Meeting Room	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
20		Dara Meeting Room	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
21		Spa staff room	Softex 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
22		Nightqueen room spa	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006099)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
23		Carnation room spa	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006102)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
24		Casuarinas Beach 1 (Door Entrance to toilet)	Fire ade 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
25		Casuarinas Beach 2 (Front of bar)	Fire ade 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบีบและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
26		Casuarinas Beach kitchen	Foam 9 Lite	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบีบและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
27		GA office	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบีบและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
28		Fitness room	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบีบและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
29		Lift floor 1 South wing	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006094)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบีบและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
30		Room 161	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006093)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบีบและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
31		Room 168	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
32		Room 188	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
33		Lift floor 2 South wing	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
34		Room 261	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006091)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
35		Room 268	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
36		Room 288	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006092)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
37		Lift floor 3 South wing	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
38		Room 361	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006089)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
39		Room 368	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006090)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
40		Room 388	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
41		Benjarong 1 (Terrest outside)	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
42		Benjarong 2	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
43		Benjarong 3 (Front of bar)	Co ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
44		Benjarong 4 (Kitchen)	Foam 9 Lite	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
45		Store LPG Benjarong	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
46		Play guard	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
47		Lift Floor1 North wing	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
48		Room 132	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีนและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
49		Room 121	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบับและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
50		Room 111	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบับและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
51		Lift Floor3 North wing	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบับและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
52		Room 332	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบับและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
53		Room 321	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบับและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
54		Room 311	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นบับและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
55		Room 306	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006095)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
56		Lift Floor2 North wing	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2025 (300000006096)
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
57		Room 232	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
58		Room 221	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
59		Room 211	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
60		General Store	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
61		Front of Engineering office	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
62		Canteen Kitchen	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
63		Artist Room	Softex 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
64		MDB Hotel 1	Co ₂ 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
65		MDB Hotel 2	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
66		Small Generator room	Co ₂ 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นปิ่นและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
67		Chiller Room 1	Softex 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
68		Chiller Room 2	Co ₂ 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
69		Capentor shop engineer	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
70		Chemical Stroge	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
71		Fire Pump Room	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
72		Back Dusit Hall and Laguna Hall (Banquet office)	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
73		Water Sport	Dry Chemical 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
74		Smoking Area	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
75		Receiving room	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
76		Lobby	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
77		Villa Electric Generator Room	Co ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
78		Tennis Court	Dry Chemical 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั่นป๊อปและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
79		Villa - MDB	Co ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
80		Hotel Electric Generator Room (Big Generator)	Co ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
81		Villa Hot water pump	Softex 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
82		Server room IT	Co ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			
83		High water tank	Fire ade 10 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักคั้นป๊อปและซีลล๊อค)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

No.	Picture	Location	Type / Weight	List check	Status		Remark
					OK	NG	
84		Storage FC	CO ₂ 15 lbs.	1.General condition (สภาพทั่วไป)	✓		Capex 2024
				2. Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน)	✓		
				3. Safety pin and seal (สลักกันบีบและซีลล็อก)	✓		
				4. Label on fire extinguisher (ฉลากข้างถังดับเพลิง)	✓		
				Date / Check by			

Report by : Orathai

Date : 29/12/2025

Acknowledge by : 

Date : 31/12/2025