

ภาคผนวกที่ 10

แบบบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE :FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : JULY 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ	Result ผล		Remark หมายเหตุ
Fire Hose Land scap						
B-1	Fire Hose Rell Walk way Building -1 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-2	Fire Hose Rell Walk way Building -2 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-3	Fire Hose Rell Walk way Building -3 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-4	Fire Hose Rell Walk way Building -4 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-5	Fire Hose Rell Walk way Building -5 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-6	Fire Hose Rell Walk way Building -6 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-7 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK		
B-7 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK		
B-7 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK		
B-8 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK		
B-8 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK		
B-8 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK		
B-10 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1					
B-10 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2					
B-10 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3					
Comment /ข้อสังเกต				Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE : FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : JULY 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ สภาพ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Fire Hose Land scap					
B-12 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1				
B-12 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2				
B-12 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3				
B-13 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK	
B-13 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK	
B-13 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK	
B-14 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK	
B-14 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK	
B-14 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK	
B-1	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				
B-2	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				
B-3	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				
B-4	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				
B-5	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				
B-6	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				
Comment /ข้อสังเกต		Conductor			

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE : FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : JULY 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ	Result ผล	หมายเหตุ
Fire Hose Land scap					
B-7 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				
B-7 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				
B-7 F-3	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				
B-8 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				
B-8 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				
B-8 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				
B-10 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				
B-10 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				
B-10 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				
B-12 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				
B-12 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				
B-12 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				
B-13 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				
B-13 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				
B-13 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				
Comment /ข้อสังเกต		Conductor			

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE : FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : JULY 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ	Result ผล		Remark หมายเหตุ
Fire Hose Land scap						
B-14 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1					
B-14 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2					
B-14 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3					
B-7	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"					
B-8	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"					
B-10	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"					
B-12	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"					
B-13	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"					
B-14	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"					
B-7	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ					
B-8	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ					
B-10	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ					
B-12	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ					
B-13	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ					
B-14	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ					
Comment /ข้อสังเกต				Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE : FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : AUGUST 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ	Result ผล		Remark หมายเหตุ
Fire Hose Land scap						
B-1	Fire Hose Rell Walk way Building -1 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-2	Fire Hose Rell Walk way Building -2 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-3	Fire Hose Rell Walk way Building -3 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-4	Fire Hose Rell Walk way Building -4 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-5	Fire Hose Rell Walk way Building -5 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-6	Fire Hose Rell Walk way Building -6 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-7 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK		
B-7 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK		
B-7 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK		
B-8 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK		
B-8 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK		
B-8 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK		
B-10 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1					
B-10 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2					
B-10 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3					
Comment /ข้อสังเกต				Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE : FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : AUGUST 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ สภาพ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Fire Hose Land scap					
B-12 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1				
B-12 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2				
B-12 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3				
B-13 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK	
B-13 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK	
B-13 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK	
B-14 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK	
B-14 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK	
B-14 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK	
B-1	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				
B-2	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				
B-3	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				
B-4	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				
B-5	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				
B-6	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				
Comment / ข้อสังเกต		Conductor			

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE : FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : AUGUST 2025

	DESCRIPTION รายละเอียด	Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ	Result ผล		Remark หมายเหตุ
	Fire Hose Land scap					
B-7 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1					
B-7 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2					
B-7 F-3	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3					
B-8 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1					
B-8 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2					
B-8 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3					
B-10 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1					
B-10 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2					
B-10 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3					
B-12 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1					
B-12 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2					
B-12 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3					
B-13 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1					
B-13 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2					
B-13 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3					
Comment /ข้อสังเกต			Conductor			

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE : FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : AUGUST 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ	Result ผล		Remark หมายเหตุ
Fire Hose Land scap						
B-14 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1					
B-14 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2					
B-14 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3					
B-7	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทง 2.5"-3"					
B-8	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทง 2.5"-3"					
B-10	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทง 2.5"-3"					
B-12	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทง 2.5"-3"					
B-13	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทง 2.5"-3"					
B-14	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทง 2.5"-3"					
B-7	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ					
B-8	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ					
B-10	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ					
B-12	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ					
B-13	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ					
B-14	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ					
Comment /ข้อสังเกต				Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE : FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : SEPTEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ สภาพ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Fire Hose Land scap					
B-1	Fire Hose Rell Walk way Building -1 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
B-2	Fire Hose Rell Walk way Building -2 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
B-3	Fire Hose Rell Walk way Building -3 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
B-4	Fire Hose Rell Walk way Building -4 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
B-5	Fire Hose Rell Walk way Building -5 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
B-6	Fire Hose Rell Walk way Building -6 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
B-7 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK	
B-7 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK	
B-7 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK	
B-8 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK	
B-8 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK	
B-8 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK	
B-10 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1				ไม่มี
B-10 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2				ไม่มี
B-10 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3				ไม่มี
Comment /ข้อสังเกต ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ทั้งหมด		Conductor _____			

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE : FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : SEPTEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ	Result ผล		Remark หมายเหตุ
M	Fire Hose Land scap					
	B-12 F-1 Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1					ไม่มี
	B-12 F-2 Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2					ไม่มี
	B-12 F-3 Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3					ไม่มี
	B-13 F-1 Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK		
	B-13 F-2 Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK		
	B-13 F-3 Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK		
	B-14 F-1 Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK		
	B-14 F-2 Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK		
	B-14 F-3 Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK		
	B-1 Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "					ไม่มี
	B-2 Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "					ไม่มี
	B-3 Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "					ไม่มี
	B-4 Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "					ไม่มี
	B-5 Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "					ไม่มี
	B-6 Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "					ไม่มี
Comment /ข้อสังเกต ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ทั้งหมด		Conductor				

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarter / ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE : FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : SEPTEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ	Result ผล	หมายเหตุ
Fire Hose Land scap					
B-7 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-7 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-7 F-3	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
B-8 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-8 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-8 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
B-10 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-10 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-10 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
B-12 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-12 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-12 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
B-13 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-13 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-13 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
Comment /ข้อสังเกต ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ทั้งหมด		Conductor			

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE : FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : SEPTEMBER 2025

DESCRIPTION	Clean Up	สภาพ	Result	ผล	Remark
รายละเอียด	ทำความสะอาด				หมายเหตุ
Fire Hose Land scap					
B-14 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-14 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-14 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
B-7	Fire Department Connection				
	เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-8	Fire Department Connection				
	เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-10	Fire Department Connection				
	เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-12	Fire Department Connection				
	เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-13	Fire Department Connection				
	เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-14	Fire Department Connection				
	เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-7	Pressure Valve Gauge				
	เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-8	Pressure Valve Gauge				
	เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-10	Pressure Valve Gauge				
	เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-12	Pressure Valve Gauge				
	เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-13	Pressure Valve Gauge				
	เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-14	Pressure Valve Gauge				
	เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
Comment /ข้อสังเกต		Conductor			
ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ทั้งหมด					

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE :FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : OCTOBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Fire Hose Land scap					
B-1	Fire Hose Rell Walk way Building -1 f 1				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
B-2	Fire Hose Rell Walk way Building -2 f 1				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
B-3	Fire Hose Rell Walk way Building -3 f 1				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
B-4	Fire Hose Rell Walk way Building -4 f 1				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
B-5	Fire Hose Rell Walk way Building -5 f 1				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
B-6	Fire Hose Rell Walk way Building -6 f 1				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
B-7 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 1				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK	
B-7 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 2				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK	
B-7 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 3				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK	
B-8 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 1				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK	
B-8 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 2				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK	
B-8 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 3				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK	
B-10 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 1				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1				ไม่มี
B-10 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 2				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2				ไม่มี
B-10 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 3				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3				ไม่มี
Comment /ข้อสังเกต		Conductor			
I ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ทั้งหมด					

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE :FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : OCTOBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	Fire Hose Land scap				
	B-12 F-1 Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 1				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1				ไม่มี
	B-12 F-2 Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 2				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2				ไม่มี
	B-12 F-3 Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 3				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3				ไม่มี
	B-13 F-1 Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 1				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK	
	B-13 F-2 Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 2				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK	
	B-13 F-3 Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 3				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK	
	B-14 F-1 Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 1				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK	
	B-14 F-2 Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 2				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK	
	B-14 F-3 Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 3				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK	
	B-1 Angle Valve Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
	B-2 Angle Valve Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
	B-3 Angle Valve Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
	B-4 Angle Valve Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
	B-5 Angle Valve Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
	B-6 Angle Valve Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
Comment /ข้อสังเกต ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ทั้งหมด		Conductor			

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE : FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : OCTOBER 2025

No.	DESCRIPTION รายละเอียด	Clean Up ทำความสะอาด	Status สภาพ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Fire Hose Land scap					
B-14 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-14 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-14 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
B-7	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-8	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-10	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-12	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-13	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-14	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-7	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-8	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-10	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-12	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-13	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-14	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
Comment /ข้อสังเกต ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ทั้งหมด		Conductor _____ _____ _____			

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE : FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : NOVEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ	Result ผล		Remark หมายเหตุ
Fire Hose Land scap						
B-1	Fire Hose Rell Walk way Building -1 f 1					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-2	Fire Hose Rell Walk way Building -2 f 1					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-3	Fire Hose Rell Walk way Building -3 f 1					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-4	Fire Hose Rell Walk way Building -4 f 1					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-5	Fire Hose Rell Walk way Building -5 f 1					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-6	Fire Hose Rell Walk way Building -6 f 1					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK		
B-7 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 1					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK		
B-7 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 2					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK		
B-7 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 3					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK		
B-8 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 1					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK		
B-8 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 2					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK		
B-8 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 3					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK		
B-10 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 1					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1					ไม่มี
B-10 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 2					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2					ไม่มี
B-10 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 3					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3					ไม่มี
Comment /ข้อสังเกต				Conductor		
ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ทั้งหมด						

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

M = Monthly / เดือน

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE : FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : NOVEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Fire Hose Land scap					
M	B-12 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 1			
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1			ไม่มี
	B-12 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 2			
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2			ไม่มี
	B-12 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 3			
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3			ไม่มี
	B-13 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 1			
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK
	B-13 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 2			
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK
	B-13 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 3			
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK
	B-14 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 1			
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK
	B-14 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 2			
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK
	B-14 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 3			
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK
B-1	Angle Valve Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
B-2	Angle Valve Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
B-3	Angle Valve Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
B-4	Angle Valve Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
B-5	Angle Valve Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
B-6	Angle Valve Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
Comment / ข้อสังเกต ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ทั้งหมด			Conductor _____ _____		

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarter / ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE : FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : NOVEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Fire Hose Land scap					
B-7 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-7 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-7 F-3	Angle Valve Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
B-8 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-8 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-8 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
B-10 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-10 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-10 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
B-12 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-12 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-12 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
B-13 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-13 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-13 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
Comment /ข้อสังเกต ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ทั้งหมด		Conductor			

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

M = Monthly / เดือน

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE : FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : NOVEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ	Result ผล	หมายเหตุ
Fire Hose Land scap					
B-14 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-14 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-14 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
B-7	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-8	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-10	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-12	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-13	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-14	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-7	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-8	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-10	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-12	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-13	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-14	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
Comment /ข้อสังเกต ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ทั้งหมด		Conductor			

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE :FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : DECEMBER 2025

DESCRIPTION		Clean Up		Result		Remark
รายละเอียด		ทำความสะอาด	สภาพ	ผล		หมายเหตุ
M	Fire Hose Land scap					
	B-1	Fire Hose Rell Walk way Building -1 f 1				
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
	B-2	Fire Hose Rell Walk way Building -2 f 1				
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
	B-3	Fire Hose Rell Walk way Building -3 f 1				
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
	B-4	Fire Hose Rell Walk way Building -4 f 1				
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
	B-5	Fire Hose Rell Walk way Building -5 f 1				
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
	B-6	Fire Hose Rell Walk way Building -6 f 1				
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคารชั้น 1	✓	✓	OK	
	B-7 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 1				
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK	
	B-7 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 2				
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK	
	B-7 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -7 f 3				
		สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK	
	B-8 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 1				
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK		
B-8 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 2					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK		
B-8 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -8 f 3					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK		
B-10 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 1					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1				ไม่มี	
B-10 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 2					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2				ไม่มี	
B-10 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -10 f 3					
	สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3				ไม่มี	
Comment /ข้อสังเกต			Conductor			
รอกการปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ทั้งหมด						



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE :FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : DECEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ	Result ผล	หมายเหตุ
Fire Hose Land scap					
B-12 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1				ไม่มี
B-12 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2				ไม่มี
B-12 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -12 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3				ไม่มี
B-13 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK	
B-13 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK	
B-13 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -13 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK	
B-14 F-1	Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 1 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 1	✓	✓	OK	
B-14 F-2	Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 2 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 2	✓	✓	OK	
B-14 F-3	Fire Hose Rell Walk way Building -14 f 3 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบม้วนหน้าอาคาร ชั้น 3	✓	✓	OK	
B-1	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
B-2	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
B-3	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
B-4	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
B-5	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
B-6	Angle Valve Fire Extinguisher ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 1.5"-2.5 "				ไม่มี
Comment /ข้อสังเกต รายการปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ทั้งหมด		Conductor			

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE : FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : DECEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
Fire Hose Land scap					
B-7 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-7 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-7 F-3	Angle Valve Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
B-8 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-8 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-8 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
B-10 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-10 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-10 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
B-12 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-12 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-12 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
B-13 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-13 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-13 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher				
	ตรวจเช็คควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
Comment /ข้อสังเกต		Conductor			
รายการปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ทั้งหมด					

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE :FIRE EXTINGUISHER (อุปกรณ์ดับเพลิง)

MONTH : DECEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Clean Up ทำความสะอาด	สภาพ	Result ผล	หมายเหตุ
Fire Hose Land scap					
B-14 F-1	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 1				ไม่มี
B-14 F-2	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 2				ไม่มี
B-14 F-3	Angle Valve +Brass Cap Fire Extinguisher ตรวจเช็ควาล์วทองเหลืองหัวรับน้ำ 2.5 " ชั้น 3				ไม่มี
B-7	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-8	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-10	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-12	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-13	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-14	Fire Department Connection เช็คหัวรับน้ำ 2 ทาง 2.5"-3"				ไม่มี
B-7	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-8	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-10	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-12	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-13	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
B-14	Pressure Valve Gauge เช็คเพรสเชอร์แรงดัน+เกจวัดแรงดันน้ำ				ไม่มี
Comment /ข้อสังเกต รายการปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ทั้งหมด		Conductor			

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี

ภาคผนวกที่ 11

แบบบันทึกการตรวจสอบ Fire Alarm



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : JULY 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	1 Check and clean cabinat fire alarm control panal เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล	✓	NO	
	2 Check and clean control relay เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล รีเลย์	✓	NO	
	3 Check and clean cabinat fire protaction graphic ANN เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล ANN ระบบสปริงเกอร์	✓	NO	
	4 Check and clean cabinat fire control mudul เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล โมดูล	✓	NO	
	5 Test Buzzer control panel alarm in the security office ทดสอบสัญญาณเตือนของตู้คอนโทรล	✓	NO	
	6 Check power supply and battery back up เช็คระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำรองไฟ	✓	NO	
	7 Test smoke detactor and Heat detactor zone ทดสอบอุปกรณ์จับควันและความร้อนโซน	✓	NO	
	8 Test ball buzzer alarm B-1 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 1 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-1 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 1 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-1 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 1 ชั้น 3	✓	NO	
	9 Test ball buzzer alarm B-2 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 2 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-2 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 2 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-2 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 2 ชั้น 3	✓	NO	
	10 Test ball buzzer alarm B-3 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 3 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-3 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 3 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-3 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 3 ชั้น 3	✓	NO	
	11 Test ball buzzer alarm B-4 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 4 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-4 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 4 ชั้น 2	✓	NO	
Comment /ข้อสังเกต		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : JULY 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	Test ball buzzer alarm B-4 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 4 ชั้น 3	✓	NO	
	12 Test ball buzzer alarm B-5 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 5 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-5 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 5 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-5 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 5 ชั้น 3	✓	NO	
	13 Test ball buzzer alarm B-6 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 6 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-6 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 6 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-6 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 6 ชั้น 3	✓	NO	
	14 Test ball buzzer alarm B-7 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 7 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-7 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 7 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-7 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 7 ชั้น 3	✓	NO	
	15 Test ball buzzer alarm B-8 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 8 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-8 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 8 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-8 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 8 ชั้น 3	✓	NO	
	16 Test ball buzzer alarm B-9 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 9 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-9 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 9 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-9 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 9 ชั้น 3	✓	NO	
	17 Test ball buzzer alarm B-10 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 10 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-10 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 10 ชั้น 2	✓	NO	
Comment /ข้อสังเกต		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : JULY 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	Test ball buzzer alarm B-10 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 10 ชั้น 3	✓	NO	
	18 Test ball buzzer alarm B-11 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 11 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-11 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 11 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-11 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 11 ชั้น 3	✓	NO	
	19 Test ball buzzer alarm B-12 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 12 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-12 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 12 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-12 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 12 ชั้น 3	✓	NO	
	20 Test ball buzzer alarm B-13 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 13 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-13 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 13 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-13 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 13 ชั้น 3	✓	NO	
	21 Test ball buzzer alarm B-14 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 14 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-14 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 14 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-14 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 14 ชั้น 3	✓	NO	
	22 Test ball buzzer alarm Office A/C ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย หน้าห้องบัญชี	✓	NO	
	23 Test ball buzzer alarm Office H/K ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย หน้าห้องแม่บ้าน	✓	NO	
Comment /ข้อสังเกต		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter / ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : AUGUST 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	1 Check and clean cabinat fire alarm control panal เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล	✓	NO	
	2 Check and clean control relay เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล รีเลย์	✓	NO	
	3 Check and clean cabinat fire protaction graphic ANN เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล ANN ระบบสปริงเกอร์	✓	NO	
	4 Check and clean cabinat fire control mudul เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล โมดูล	✓	NO	
	5 Test Buzzer control panel alarm in the security office ทดสอบสัญญาณเตือนของตู้คอนโทรล	✓	NO	
	6 Check power supply and battery back up เช็คระบบไฟฟ้าจ่ายและแบตเตอรี่สำรองไฟ	✓	NO	
	7 Test smoke detactor and Heat detactor zone ทดสอบอุปกรณ์จับควันและความร้อนโซน	✓	NO	
	8 Test ball buzzer alarm B-1 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 1 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-1 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 1 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-1 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 1 ชั้น 3	✓	NO	
	9 Test ball buzzer alarm B-2 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 2 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-2 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 2 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-2 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 2 ชั้น 3	✓	NO	
	10 Test ball buzzer alarm B-3 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 3 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-3 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 3 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-3 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 3 ชั้น 3	✓	NO	
	11 Test ball buzzer alarm B-4 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 4 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-4 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 4 ชั้น 2	✓	NO	
Comment /ข้อสังเกต		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : AUGUST 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	Test ball buzzer alarm B-4 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 4 ชั้น 3	✓	NO	
	12 Test ball buzzer alarm B-5 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 5 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-5 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 5 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-5 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 5 ชั้น 3	✓	NO	
	13 Test ball buzzer alarm B-6 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 6 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-6 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 6 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-6 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 6 ชั้น 3	✓	NO	
	14 Test ball buzzer alarm B-7 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 7 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-7 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 7 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-7 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 7 ชั้น 3	✓	NO	
	15 Test ball buzzer alarm B-8 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 8 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-8 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 8 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-8 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 8 ชั้น 3	✓	NO	
	16 Test ball buzzer alarm B-9 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 9 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-9 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 9 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-9 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 9 ชั้น 3	✓	NO	
	17 Test ball buzzer alarm B-10 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 10 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-10 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 10 ชั้น 2	✓	NO	
Comment / ข้อสังเกต		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter / ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : AUGUST 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	Test ball buzzer alarm B-10 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 10 ชั้น 3	✓	NO	
	18 Test ball buzzer alarm B-11 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 11 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-11 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 11 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-11 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 11 ชั้น 3	✓	NO	
	19 Test ball buzzer alarm B-12 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 12 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-12 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 12 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-12 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 12 ชั้น 3	✓	NO	
	20 Test ball buzzer alarm B-13 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 13 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-13 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 13 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-13 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 13 ชั้น 3	✓	NO	
	21 Test ball buzzer alarm B-14 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 14 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-14 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 14 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-14 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 14 ชั้น 3	✓	NO	
	22 Test ball buzzer alarm Office A/C ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย หน้าห้องบัญชี	✓	NO	
	23 Test ball buzzer alarm Office H/K ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย หน้าห้องแม่บ้าน	✓	NO	
Comment / ข้อสังเกต		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : SEPTEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	1 Check and clean cabinat fire alarm control panal เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล	✓	NO	
	2 Check and clean control relay เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล รีเลย์	✓	NO	
	3 Check and clean cabinat fire protaction graphic ANN เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล ANN ระบบสปริงเกอร์	✓	NO	
	4 Check and clean cabinat fire control mudul เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล โมดูล	✓	NO	
	5 Test Buzzer control panel alarm in the security office ทดสอบสัญญาณเตือนของตู้คอนโทรล	✓	NO	
	6 Check power supply and battery back up เช็คระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำรองไฟ	✓	NO	
	7 Test smoke detactor and Heat detactor zone ทดสอบอุปกรณ์จับควันและความร้อน โซน	✓	NO	
	8 Test ball buzzer alarm B-1 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 1 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-1 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 1 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-1 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 1 ชั้น 3	✓	NO	
	9 Test ball buzzer alarm B-2 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 2 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-2 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 2 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-2 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 2 ชั้น 3	✓	NO	
	10 Test ball buzzer alarm B-3 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 3 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-3 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 3 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-3 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 3 ชั้น 3	✓	NO	
	11 Test ball buzzer alarm B-4 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 4 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-4 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 4 ชั้น 2	✓	NO	
Comment /ข้อสังเกต ต้องตรวจเช็คระบบใหม่ทั้งหมด		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

M = Monthly / เดือน

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : SEPTEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	Test ball buzzer alarm B-4 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 4 ชั้น 3	✓	NO	
	12 Test ball buzzer alarm B-5 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 5 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-5 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 5 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-5 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 5 ชั้น 3	✓	NO	
	13 Test ball buzzer alarm B-6 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 6 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-6 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 6 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-6 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 6 ชั้น 3	✓	NO	
	14 Test ball buzzer alarm B-7 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 7 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-7 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 7 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-7 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 7 ชั้น 3	✓	NO	
	15 Test ball buzzer alarm B-8 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 8 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-8 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 8 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-8 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 8 ชั้น 3	✓	NO	
	16 Test ball buzzer alarm B-9 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 9 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-9 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 9 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-9 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 9 ชั้น 3	✓	NO	
	17 Test ball buzzer alarm B-10 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 10 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-10 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 10 ชั้น 2	✓	NO	
Comment /ข้อสังเกต ต้องตรวจเช็คระบบใหม่ทั้งหมด		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : SEPTEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	Test ball buzzer alarm B-10 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 10 ชั้น 3	✓	NO	
	18 Test ball buzzer alarm B-11 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 11 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-11 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 11 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-11 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 11 ชั้น 3	✓	NO	
	19 Test ball buzzer alarm B-12 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 12 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-12 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 12 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-12 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 12 ชั้น 3	✓	NO	
	20 Test ball buzzer alarm B-13 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 13 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-13 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 13 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-13 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 13 ชั้น 3	✓	NO	
	21 Test ball buzzer alarm B-14 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 14 ชั้น 1	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-14 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 14 ชั้น 2	✓	NO	
	Test ball buzzer alarm B-14 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 14 ชั้น 3	✓	NO	
	22 Test ball buzzer alarm Office A/C ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย หน้าห้องบัญชี	✓	NO	
	23 Test ball buzzer alarm Office H/K ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย หน้าห้องแม่บ้าน	✓	NO	
Comment / ข้อสังเกต ต้องตรวจเช็คระบบใหม่ทั้งหมด		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarter / ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : OCTOBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	1 Check and clean cabinat fire alarm control panal เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล			
	2 Check and clean control relay เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล รีเลย์			
	3 Check and clean cabinat fire protection graphic ANN เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล ANN ระบบสปริงเกอร์			
	4 Check and clean cabinat fire control modul เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล โมดูล			
	5 Test Buzzer control panel alarm in the security office ทดสอบสัญญาณเตือนของตู้คอนโทรล			
	6 Check power supply and battery back up เช็คระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำรองไฟ			
	7 Test smoke detector and Heat detector zone ทดสอบอุปกรณ์จับควันและความร้อนโซน			
	8 Test ball buzzer alarm B-1 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 1 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-1 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 1 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-1 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 1 ชั้น 3			
	9 Test ball buzzer alarm B-2 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 2 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-2 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 2 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-2 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 2 ชั้น 3			
	10 Test ball buzzer alarm B-3 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 3 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-3 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 3 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-3 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 3 ชั้น 3			
	11 Test ball buzzer alarm B-4 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 4 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-4 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 4 ชั้น 2			
Comment /ข้อสังเกต อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งระบบใหม่		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : OCTOBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	Test ball buzzer alarm B-4 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 4 ชั้น 3			
	12 Test ball buzzer alarm B-5 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 5 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-5 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 5 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-5 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 5 ชั้น 3			
	13 Test ball buzzer alarm B-6 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 6 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-6 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 6 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-6 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 6 ชั้น 3			
	14 Test ball buzzer alarm B-7 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 7 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-7 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 7 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-7 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 7 ชั้น 3			
	15 Test ball buzzer alarm B-8 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 8 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-8 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 8 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-8 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 8 ชั้น 3			
	16 Test ball buzzer alarm B-9 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 9 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-9 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 9 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-9 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 9 ชั้น 3			
	17 Test ball buzzer alarm B-10 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 10 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-10 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 10 ชั้น 2			
Comment /ข้อสังเกต อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งระบบใหม่		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarter/ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : OCTOBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	Test ball buzzer alarm B-10 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 10 ชั้น 3			
	18 Test ball buzzer alarm B-11 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 11 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-11 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 11 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-11 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 11 ชั้น 3			
	19 Test ball buzzer alarm B-12 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 12 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-12 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 12 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-12 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 12 ชั้น 3			
	20 Test ball buzzer alarm B-13 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 13 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-13 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 13 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-13 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 13 ชั้น 3			
	21 Test ball buzzer alarm B-14 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 14 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-14 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 14 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-14 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 14 ชั้น 3			
	22 Test ball buzzer alarm Office A/C ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย หน้าห้องบัญชา			
	23 Test ball buzzer alarm Office H/K ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย หน้าห้องแม่บ้าน			
Comment / ข้อสังเกต อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งระบบใหม่		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

M = Monthly / เดือน

Q = Quarter / ไตรมาส

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : NOVEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	1 Check and clean cabinat fire alarm control panal เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล			
	2 Check and clean control relay เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล รีเลย์			
	3 Check and clean cabinat fire protaction graphic ANN เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล ANN ระบบสปริงเกอร์			
	4 Check and clean cabinat fire control modul เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล โมดูล			
	5 Test Buzzer control panel alarm in the security office ทดสอบสัญญาณเตือนของตู้คอนโทรล			
	6 Check power supply and battery back up เช็คระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำรองไฟ			
	7 Test smoke detactor and Heat detactor zone ทดสอบอุปกรณ์จับควันและความร้อนโซน			
	8 Test ball buzzer alarm B-1 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 1 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-1 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 1 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-1 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 1 ชั้น 3			
	9 Test ball buzzer alarm B-2 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 2 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-2 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 2 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-2 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 2 ชั้น 3			
	10 Test ball buzzer alarm B-3 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 3 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-3 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 3 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-3 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 3 ชั้น 3			
	11 Test ball buzzer alarm B-4 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 4 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-4 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 4 ชั้น 2			
Comment /ข้อสังเกต อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งระบบใหม่		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

M = Monthly / เดือน

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : NOVEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	Test ball buzzer alarm B-4 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 4 ชั้น 3			
	12 Test ball buzzer alarm B-5 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 5 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-5 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 5 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-5 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 5 ชั้น 3			
	13 Test ball buzzer alarm B-6 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 6 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-6 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 6 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-6 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 6 ชั้น 3			
	14 Test ball buzzer alarm B-7 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 7 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-7 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 7 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-7 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 7 ชั้น 3			
	15 Test ball buzzer alarm B-8 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 8 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-8 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 8 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-8 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 8 ชั้น 3			
	16 Test ball buzzer alarm B-9 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 9 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-9 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 9 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-9 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 9 ชั้น 3			
	17 Test ball buzzer alarm B-10 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 10 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-10 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 10 ชั้น 2			
Comment / ข้อสังเกต อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งระบบใหม่		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter / ไตรมาส

M = Monthly / เดือน

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : NOVEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	Test ball buzzer alarm B-10 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 10 ชั้น 3			
	18 Test ball buzzer alarm B-11 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 11 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-11 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 11 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-11 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 11 ชั้น 3			
	19 Test ball buzzer alarm B-12 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 12 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-12 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 12 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-12 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 12 ชั้น 3			
	20 Test ball buzzer alarm B-13 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 13 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-13 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 13 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-13 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 13 ชั้น 3			
	21 Test ball buzzer alarm B-14 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 14 ชั้น 1			
	Test ball buzzer alarm B-14 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 14 ชั้น 2			
	Test ball buzzer alarm B-14 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 14 ชั้น 3			
	22 Test ball buzzer alarm Office A/C ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย หน้าห้องบัญชี			
	23 Test ball buzzer alarm Office H/K ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย หน้าห้องแม่บ้าน			
Comment / ข้อสังเกต อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งระบบใหม่		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter / ไตรมาส

M = Monthly / เดือน

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : DECEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	1 Check and clean cabinat fire alarm control panal เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล			
	2 Check and clean control relay เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล รีเลย์			
	3 Check and clean cabinat fire protaction graphic ANN เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล ANN ระบบสปริงเกอร์			
	4 Check and clean cabinat fire control mudul เช็คและทำความสะอาดตู้คอนโทรล โมดูล			
	5 Test Buzzer control panel alarm in the security office ทดสอบสัญญาณเตือนของตู้คอนโทรล			
	6 Check power supply and battery back up เช็คระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำรองไฟ			
	7 Test smoke detactor and Heat detactor zone ทดสอบอุปกรณ์จับควันและความร้อนโซน			
	8 Test ball buzzer alarm B-1 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 1 ชั้น 1	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-1 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 1 ชั้น 2	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-1 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 1 ชั้น 3	✓	OK	
	9 Test ball buzzer alarm B-2 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 2 ชั้น 1	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-2 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 2 ชั้น 2	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-2 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 2 ชั้น 3	✓	OK	
	10 Test ball buzzer alarm B-3 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 3 ชั้น 1	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-3 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 3 ชั้น 2	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-3 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 3 ชั้น 3	✓	OK	
	11 Test ball buzzer alarm B-4 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 4 ชั้น 1	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-4 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 4 ชั้น 2	✓	OK	
Comment /ข้อสังเกต		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

M = Monthly / เดือน

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : DECEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	Test ball buzzer alarm B-4 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 4 ชั้น 3	✓		
	12 Test ball buzzer alarm B-5 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 5 ชั้น 1	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-5 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 5 ชั้น 2	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-5 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 5 ชั้น 3	✓	OK	
	13 Test ball buzzer alarm B-6 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 6 ชั้น 1	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-6 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 6 ชั้น 2	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-6 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 6 ชั้น 3	✓	OK	
	14 Test ball buzzer alarm B-7 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 7 ชั้น 1	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-7 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 7 ชั้น 2	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-7 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 7 ชั้น 3	✓	OK	
	15 Test ball buzzer alarm B-8 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 8 ชั้น 1	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-8 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 8 ชั้น 2	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-8 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 8 ชั้น 3	✓	OK	
	16 Test ball buzzer alarm B-9 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 9 ชั้น 1	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-9 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 9 ชั้น 2	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-9 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 9 ชั้น 3	✓	OK	
	17 Test ball buzzer alarm B-10 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 10 ชั้น 1	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-10 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ตึก 10 ชั้น 2	✓	OK	
Comment /ข้อสังเกต		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter / ไตรมาส

M = Monthly / เดือน

A = Annually / ปี



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

MACHINE NAME : FIRE ALARM

MONTH : DECEMBER 2025

DESCRIPTION รายละเอียด		Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
M	Test ball buzzer alarm B-10 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 10 ชั้น 3	✓	OK	
	18 Test ball buzzer alarm B-11 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 11 ชั้น 1	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-11 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 11 ชั้น 2	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-11 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 11 ชั้น 3	✓	OK	
	19 Test ball buzzer alarm B-12 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 12 ชั้น 1	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-12 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 12 ชั้น 2	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-12 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 12 ชั้น 3	✓	OK	
	20 Test ball buzzer alarm B-13 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 13 ชั้น 1	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-13 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 13 ชั้น 2	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-13 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 13 ชั้น 3	✓	OK	
	21 Test ball buzzer alarm B-14 Floor 1 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 14 ชั้น 1	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-14 Floor 2 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 14 ชั้น 2	✓	OK	
	Test ball buzzer alarm B-14 Floor 3 ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ดึก 14 ชั้น 3	✓	OK	
	22 Test ball buzzer alarm Lobby ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย บริเวณล็อบบี้	✓	OK	
	23 Test ball buzzer alarm Lobby Bar ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ห้องล็อบบี้บาร์	✓	OK	
	24 Test ball buzzer alarm Control Room ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ห้องคอนโทรล	✓	OK	
	25 Test ball buzzer alarm Library ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ห้องอ่านหนังสือ	✓	OK	
	26 Test ball buzzer alarm room for rent ทดสอบสัญญาณเสียงเตือนภัย ห้องเช่า	✓	OK	
Comment /ข้อสังเกต		Conductor		

W = Weekly / สัปดาห์

Q = Quarter/ไตรมาส

M = Monthly / เดือน

A = Annually / ปี