เอกสารแนบที่ 5
รายงานการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีซิเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C1-1
เลขที่ใบงาน	PM2410700056
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	แรงดัน	✔			
	T-R.....410.....โวล์ต				
	R-S.....410.....โวล์ต				
	S-T.....410.....โวล์ต				
6	กระแส	✔			
	T.....1.79.....แอมป์				
	S.....1.80.....แอมป์				
	R.....1.85.....แอมป์				
7	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.2.....แอมป์				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คจุดคลายในตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			

รายชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด PM240700049

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A1:2
เลขที่ใบงาน	PM240700049
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S.....1.8.....แอมป์				
	R.....1.8.....แอมป์				
	T.....1.8.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....406.....โวล์ต				
	T-R.....410.....โวล์ต				
	S-T.....410.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อ/กยโนตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.กิตติศักดิ์ หันแล้ง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา &

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR C2
เลขที่ใบงาน	PM2407000<1
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
4	แรงดัน	✔			
	T-R.....409.....โวล์ต				
	S-T.....410.....โวล์ต				
	R-S.....410.....โวล์ต				
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.0.....แอมป์				
7	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
10	กระแส	✔			
	R.....3.4.....แอมป์				
	T.....3.5.....แอมป์				
	S.....3.4.....แอมป์				
11	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด PM240700054

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B2-1
เลขที่ใบงาน	PM240700054
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1....แอมป์				
3	แรงดัน	✔			
	R-S....409....โวล์ต				
	T-R....405....โวล์ต				
	S-T....410....โวล์ต				
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
11	กระแส	✔			
	R.....1.7....แอมป์				
	T.....1.6....แอมป์				
	S.....1.6....แอมป์				
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.กิตติศักดิ์ หันเส้ง

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-C2
เลขที่ใบงาน	PM240700047
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
8	กระแส	✔			
	R.....1.81.....แอมป์				
	S.....1.90.....แอมป์				
	T.....1.78 .....แอมป์				
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	แรงดัน	✔			
	S-T.....409.....โวล์ต				
	R-S.....410.....โวล์ต				
	T-R.....409.....โวล์ต				
12	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร้อทเพอร์ดี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C1-2
เลขที่ใบงาน	PM240700057
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.3.....แอมป์				
2	กระแส	✔			
	R.....0.6.....แอมป์				
	T.....0.7.....แอมป์				
	S.....0.7.....แอมป์				
3	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
9	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	แรงดัน	✔			
	R-S.....409.....โวล์ต				
	T-R.....410.....โวล์ต				
	S-T.....409.....โวล์ต				
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่ม (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C2-1
เลขที่ใบงาน	PM2407000058
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | งานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S.....1.7....แอมป์				
	R.....1.7....แอมป์				
	T.....1.8....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S....411....โวล์ต				
	T-R....412....โวล์ต				
	S-T....412....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.2....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อหน้างานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM240700039

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR B2
เลขที่ใบงาน	PM240700039
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....4....แอมป์				
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
12	กระแส	✔			
	R....3.2....แอมป์				
	T....3.2....แอมป์				
	S....3.3....แอมป์				
13	แรงดัน	✔			
	S-T....406....โวล์ต				
	T-R....412....โวล์ต				
	R-S....410....โวล์ต				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.กิตติศักดิ์ หันสัง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WWAR-M
รหัสเครื่องจักร	WWAR A2
เลขที่ใบงาน	PM240700037
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	A | : | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
2	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
3	แรงดัน	✔			
	S-T.....411.....โวล์ต				
	T-R.....411.....โวล์ต				
	R-S.....410.....โวล์ต				
4	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....3.6.....แอมป์				
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
11	กระแส	✔			
	R.....3.06.....แอมป์				
	T.....3.03.....แอมป์				
	S.....2.93.....แอมป์				
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อหน้างานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR C1
เลขที่ใบงาน	PM240700040
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
7	กระแส	✔			
	S.....30.....แอมป์				
	T.....30.... แอมป์				
	R.....30.... แอมป์				
8	แรงดัน	✔			
	R-S....410.....โวล์ต				
	T-R.....409.....โวล์ต				
	S-T....410.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....3.9.... แอมป์				
10	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.เศรสักดิ์ อิสลาม

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-C1
เลขที่ใบงาน	PM240700046
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....1.0....แอมป์				
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
4	แรงดัน	✔			
	T-R.....410.....โวล์ต				
	R-S.....410.....โวล์ต				
	S-T.....410.....โวล์ต				
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
9	ตรวจเช็คจุดคอมภายในตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
11	กระแส	✔			
	S.....0.55.....แอมป์				
	T.....0.63.....แอมป์				
	R.....0.75.....แอมป์				
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1 ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุมผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM2407000048

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2:ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A1-1
เลขที่ใบงาน	PM2407000048
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สถานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
3	แรงดัน	✔			
	T-R....408 ...โวล์ต				
	S-T....410....โวล์ต				
	R-S....408....โวล์ต				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	กระแส	✔			
	T.....1.7.....แอมป์				
	S.....1.7.....แอมป์				
	R.....1.7.....แอมป์				
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
10	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.กิตติศักดิ์ ทันสัง

หมายเหตุ

รายละเอียด PM240700042

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-A1
เลขที่ใบงาน	PM240700042
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....0.8.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	แรงดัน	✔			
	T-R.....409.....โวล์ต				
	R-S.....408.....โวล์ต				
	S-T.....411.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
10	กระแส	✔			
	T.....0.6.....แอมป์				
	R.....0.6.....แอมป์				
	S.....0.6.....แอมป์				
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ภัคสิรักษ์ ทันสัง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM240700045

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-B2
เลขที่ใบงาน	PM240700045
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....0.9.... แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็คจุดคล่องภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....410....โวล์ต				
	T-R.....405....โวล์ต				
	S-T.....406....โวล์ต				
9	กระแส	✔			
	T.....0.8....แอมป์				
	S.....0.8....แอมป์				
	R.....0.7....แอมป์				
10	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.กิตติศักดิ์ ทันสัง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2:ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-A2
เลขที่ใบงาน	PM240700043
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.2.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
7	แรงดัน	✔			
	S-T.....410.....โวล์ต				
	T-R.....411.....โวล์ต				
	R-S.....410.....โวล์ต				
8	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
10	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
12	กระแส	✔			
	S.....1.71.....แอมป์				
	T.....1.75.....แอมป์				
	R.....1.85.....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรสักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM240700052

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B1-1
เลขที่ใบงาน	PM240700052
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S.....1.9.....แอมป์				
	R.....1.9.....แอมป์				
	T.....1.8.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....409.....โวล์ต				
	T-R.....406.....โวล์ต				
	S-T.....404.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.กิตติศักดิ์ ทันเส้ง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM240700053

อาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B1-2
เลขที่ใบงาน	PM240700053
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S.....1.8.....แอมป์				
	R.....1.8.....แอมป์				
	T.....1.8.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....404.....โวล์ต				
	T-R.....408.....โวล์ต				
	S-T.....410.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อหน้างานที่ปฏิบัติงาน

1.ไกติศักดิ์ ทันเล้ง

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-A2
เลขที่ใบงาน	PM2407000043
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.2.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
7	แรงดัน	✔			
	S-T.....410.....โวล์ต				
	T-R.....411.....โวล์ต				
	R-S.....410.....โวล์ต				
8	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
10	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
12	กระแส	✔			
	S.....1.71.....แอมป์				
	T.....1.76 .....แอมป์				
	R.....1.85.....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรีภัคี อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM240700038

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR B1
เลขที่ใบงาน	PM240700038
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	กระแส	✔			
	T.....3.2.....แอมป์				
	S.....3.3.....แอมป์				
	R.....3.2.....แอมป์				
4	แรงดัน	✔			
	R-S.....410.....โวล์ต				
	T-R.....408.....โวล์ต				
	S-T.....413.....โวล์ต				
5	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.....แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
12	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.กิตติศักดิ์ ทันเส้ง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C2-2
เลขที่ใบงาน	PM2407000059
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
2	แรงดัน	✔			
	S-T.....409.....โวล์ต				
	R-S.....410.....โวล์ต				
	T-R.....410.....โวล์ต				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	กระแส	✔			
	T.....1.7.....แอมป์				
	S.....1.7.....แอมป์				
	R.....1.8.....แอมป์				
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
13	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.3.....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

หมายเหตุ

รายละเอียด PM240700044

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (OM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-B1
เลขที่ใบงาน	PM240700044
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
5	กระแส	✔			
	R....0.6....แอมป์				
	T....0.6....แอมป์				
	S....0.6....แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
7	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....0.8....แอมป์				
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
10	แรงดัน	✔			
	R-S.... 406....โวล์ต				
	S-T.... 404....โวล์ต				
	T-R.... 408....โวล์ต				
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.กิตติศักดิ์ พันสิ้ง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแต่พบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-C2
เลขที่ใบงาน	PM240700047
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
8	กระแส	✔			
	R.....1.81.....แอมป์				
	S.....1.90.....แอมป์				
	T.....1.78.....แอมป์				
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	แรงดัน	✔			
	S-T.....409.....โวล์ต				
	R-S.....410.....โวล์ต				
	T-R.....409.....โวล์ต				
12	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.เศรษักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด PM240700036

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR A1
เลขที่ใบงาน	PM240700036
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	A | 1 | ลานกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.0.....แอมป์				
8	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
9	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
12	แรงดัน	✔			
	S-T.....408.....โวล์ต				
	R-S.....411.....โวล์ต				
	T-R.....410.....โวล์ต				
13	กระแส	✔			
	S.....3.6.....แอมป์				
	T.....3.7.....แอมป์				
	R.....3.6.....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.กิตติศักดิ์ ทันเส้ง

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด PM240700055

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (OM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีวพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B2-2
เลขที่ใบงาน	PM240700055
วันที่ปฏิบัติ	20/07/2024
ชื่ออาคาร	B | 1 | ลวนลาภB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
4	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				
10	กระแส	✔			
	S....1.6....แอมป์				
	R....1.6....แอมป์				
	T....1.6....แอมป์				
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	แรงดัน	✔			
	S-T....408....โวล์ต				
	R-S....406....โวล์ต				
	T-R....408....โวล์ต				
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.กิตติศักดิ์ หันเสง้ย

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-C1
เลขที่ใบงาน	PM25080004S
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....0.9....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	กระแส	✔			
	R....0.8....แอมป์				
	S....0.8....แอมป์				
	T....0.8....แอมป์				
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	แรงดัน	✔			
	R-S....402....โวล์ต				
	S-T....403....โวล์ต				
	T-R....403....โวล์ต				
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-B2
เลขที่ใบงาน	PM250800044
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....0.8.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	กระแส	✔			
	S.....0.6.....แอมป์				
	R.....0.5.....แอมป์				
	T.....0.6.....แอมป์				
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	แรงดัน	✔			
	R-S.....402.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C1-1
เลขที่ใบงาน	PM250800055
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	T....1.9....แอมป์				
	S....1.9....แอมป์				
	R....1.9....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S....403....โวล์ต				
	T-R....403....โวล์ต				
	S-T....403....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP : 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A2-1
เลขที่ใบงาน	PM250800049
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S....1.9....แอมป์				
	R....1.9....แอมป์				
	T....1.9....แอมป์				
6	แรงดัน	✔			
	R-S....403....โวล์ต				
	T-R....403....โวล์ต				
	S-T....403....โวล์ต				
7	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

อาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR C1
เลขที่ใบงาน	PM250800039
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	กระแส	✔			
	S.....3.2.....แอมป์				
	T.....3.4.....แอมป์				
	R.....3.2.....แอมป์				
4	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ต				
	T-R.....404.....โวล์ต				
	S-T.....404.....โวล์ต				
5	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....3.8.....แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
11	ตรวจเช็คจุดคอมภายในตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C1-2
เลขที่ใบงาน	PM250800056
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S.....1.8.....แอมป์				
	R.....1.9.....แอมป์				
	T.....1.8.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ต				
	T-R. ..403.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีอเมเทอร์ดี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C2-1
เลขที่ใบงาน	PM250800057
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Megnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S....1.8....แอมป์				
	R....1.8....แอมป์				
	T....1.9....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S....403....โวล์ต				
	T-R....403....โวล์ต				
	S-T....403....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR A1
เลขที่ใบงาน	PM250800035
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	A | : | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	กระแส	✔			
	R.....3.5.....แอมป์				
	S.....3.6.....แอมป์				
	T.....3.6.....แอมป์				
4	แรงดัน	✔			
	T-R.....401.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				
	R-S.....403.....โวล์ต				
5	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.3.....แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
12	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม .....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B1-1
เลขที่ใบงาน	PM250800051
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S.....1.9.....แอมป์				
	R.....1.9.....แอมป์				
	T.....2.0.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.2... แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

รายชื่อหน้างานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A2-2
เลขที่ใบงาน	PM250800050
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
4	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
9	กระแส	✔			
	S....18....แอมป์				
	R....18....แอมป์				
	T....19....แอมป์				
10	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				
11	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
12	แรงดัน	✔			
	S-T....404....โวล์ต				
	R-S....403....โวล์ต				
	T-R....404....โวล์ต				
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.เศรศักดิ์ สิงสาม

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-B1
เลขที่ใบงาน	PM250800043
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....0.8.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	กระแส	✔			
	S.....0.6.....แอมป์				
	R.....0.6.....แอมป์				
	T.....0.6.....แอมป์				
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ต				
	S-T.....404.....โวล์ต				
	T-R.....404.....โวล์ต				
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-C2
เลขที่ใบงาน	PM250800046
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....1.1....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คจุดคอมภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	กระแส	✔			
	S....1.8....แอมป์				
	R....1.8....แอมป์				
	T....1.7....แอมป์				
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	แรงดัน	✔			
	R-S....403....โวล์ต				
	S-T....403....โวล์ต				
	T-R....403....โวล์ต				
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B1-2
เลขที่ใบงาน	PM250800052
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S.....1.9.....แอมป์				
	R.....1.9.....แอมป์				
	T.....1.9.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....402.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.เศรัทด์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR B2
เลขที่ใบงาน	PM250800038
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
3	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	S-T.....403.....โวล์ต				
	R-S.....402.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
10	ตรวจเช็คจุดคอมภายในตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
13	กระแส	✔			
	S.....3.0.....แอมป์				
	T.....3.1.....แอมป์				
	R.....3.1.....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.สรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR C2
เลขที่ใบงาน	PM250800040
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
7	กระแส	✔			
	S.....3.1.....แอมป์				
	T.....3.1.....แอมป์				
	R.....3.1.....แอมป์				
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.....แอมป์				
10	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C2-2
เลขที่ใบงาน	PM250800058
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ถานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Megneric	✔			
4	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	แรงดัน	✔			
	R-S....403....โวล์ต				
	T-R....404....โวล์ต				
	S-T....403....โวล์ต				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คจุดคลอกภายในตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
12	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				
13	กระแส	✔			
	S....1.9....แอมป์				
	R....1.9....แอมป์				
	T....1.9....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศาสักดิ์ อิสลาม

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแต่พบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-A1
เลขที่ใบงาน	PM250800041
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....0.8 ....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	กระแส	✔			
	S.....0.6....แอมป์				
	R.....0.6....แอมป์				
	T.....0.7....แอมป์				
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	แรงดัน	✔			
	R-S....403.....โวล์ต				
	S-T....403.....โวล์ต				
	T-R....404.....โวล์ต				
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2:ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B2-1
เลขที่ใบงาน	PM250800053
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Megnetic	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
10	กระแส	✔			
	R.....1.8.....แอมป์				
	S.....1.8.....แอมป์				
	T.....1.8.....แอมป์				
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
13	แรงดัน	✔			
	S-T.....404.....โวล์ต				
	R-S.....403.....โวล์ต				
	T-R.....404.....โวล์ต				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR A2
เลขที่ใบงาน	PM250800036
รับที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	แรงดัน	✔			
	R-S....403.....โวล์ต				
	T-R....404.....โวล์ต				
	S-T....404.....โวล์ต				
3	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....3.6.....แอมป์				
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
10	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
13	กระแส	✔			
	S.....2.9.....แอมป์				
	T.....3.0.....แอมป์				
	R.....2.9.....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A1-2
เลขที่ใบงาน	PM250800048
วันที่ปฏิบัติ	20/06/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ถนนจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
7	แรงดัน	✔			
	S-T.....403.....โวล์ต				
	R-S.....402.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
11	กระแส	✔			
	R.....1.9.....แอมป์				
	T.....1.9.....แอมป์				
	S.....1.9.....แอมป์				
12	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-A2
เลขที่ใบงาน	PM250800042
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....0.9.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	กระแส	✔			
	S.....0.7.....แอมป์				
	R.....0.6.....แอมป์				
	T.....0.7.....แอมป์				
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ต				
	S-T.....404.....โวล์ต				
	T-R.....404.....โวล์ต				
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.เศรษิกต์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A1-1
เลขที่ใบงาน	PM250800047
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	T.....1.9.....แอมป์				
	S.....1.9.....แอมป์				
	R.....1.9.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ต				
	T-R.....404.....โวล์ต				
	S-T.....404.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B2-2
เลขที่ใบงาน	PM250800054
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	B [1] ส่วนกลางB1 [ไม่ระบุ] [ไม่ระบุ] ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
4	กระแส	✔			
	T.....0.7.....แอมป์				
	S.....0.7.....แอมป์				
	R.....0.6.....แอมป์				
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....0.9.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรสักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR B1
เลขที่ใบงาน	PM250800037
วันที่ปฏิบัติ	20/08/2025
ชื่ออาคาร	B	1	ส่วนกลางB1	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
2	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ต				
	T-R.....404.....โวล์ต				
	S-T.....404.....โวล์ต				
3	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.....แอมป์				
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจเช็ค TIMER SWTCH	✔			
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
10	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
11	กระแส	✔			
	S.....3.4.....แอมป์				
	R.....3.3.....แอมป์				
	T.....3.4.....แอมป์				
12	ตรวจเช็คสภาพ Megnetic	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2:ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C2-2
เลขที่ใบงาน	PM250900058
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
5	กระแส	✔			
	R.....1.9.....แอมป์				
	S.....1.9.....แอมป์				
	T.....1.8.....แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟ Snow	✔			
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
9	แรงดัน	✔			
	S-T.....403.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
	R-S.....403.....โวล์ต				
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรีศักดิ์ อิสลาม

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-B2
เลขที่ใบงาน	PM250900044
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	8 | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
7	แรงดัน	✔			
	S-T.....404.....โวล์ต				
	T-R.....404.....โวล์ต				
	R-S.....403.....โวล์ต				
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
10	กระแส	✔			
	S.....0.6.....แอมป์				
	T.....0.7.....แอมป์				
	R.....0.6.....แอมป์				
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....0.9.....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ธรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A2-2
เลขที่ใบงาน	PM250900050
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	แรงดัน	✔			
	R-S....403....โวล์ต				
	T-R....403....โวล์ต				
	S-T....402....โวล์ต				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
12	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1....แอมป์				
13	กระแส	✔			
	R.....1.9....แอมป์				
	T.....1.8....แอมป์				
	S.....1.9....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศาศักดิ์ อิสลาม

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-C2
เลขที่ใบงาน	PM250900046
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	กระแส	✔			
	R....0.9....แอมป์				
	T....0.9....แอมป์				
	S....1.0....แอมป์				
2	แรงดัน	✔			
	R-S....402....โวล์ต				
	T-R....402....โวล์ต				
	S-T....402....โวล์ต				
3	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
12	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....1.2....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสถาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR A1
เลขที่ใบงาน	PM250900035
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
3	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
6	กระแส	✔			
	S.....3.9.....แอมป์				
	R.....3.8.....แอมป์				
	T.....3.8.....แอมป์				
7	แรงดัน	✔			
	T-R.....404.....โวล์ต				
	R-S.....403.....โวล์ต				
	S-T.....404.....โวล์ต				
8	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.4.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
10	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2:ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A1-1
เลขที่ใบงาน	PM250900047
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
6	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
7	กระแส	✔			
	S.....1.9.....แอมป์				
	R.....1.9.....แอมป์				
	T.....1.8.....แอมป์				
8	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
9	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ต				
	T-R.....404.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				
10	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
12	ตรวจเช็คจุดคลายภายในตู้ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศาศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A2-1
เลขที่ใบงาน	PM250900049
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	แรงดัน	✔			
	S-T....403....โวล์ต				
	T-R....403....โวล์ต				
	R-S....402....โวล์ต				
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คจุดคลายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
10	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
11	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				
12	กระแส	✔			
	T.....1.8....แอมป์				
	S....1.9....แอมป์				
	R.....1.8....แอมป์				
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-A2
เลขที่ใบงาน	PMZ50900042
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
3	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....0.9.....แอมป์				
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
7	กระแส	✔			
	T.....0.6.....แอมป์				
	S.....0.6.....แอมป์				
	R.....0.6.....แอมป์				
8	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
10	แรงดัน	✔			
	S-T.....402.....โวล์ต				
	T-R.....402.....โวล์ต				
	R-S.....403.....โวล์ต				
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
12	ตรวจเช็คจุดคอมภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C2-1
เลขที่ใบงาน	PM25090057
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	แรงดัน	✔			
	S-T.....402.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
	R-S.....403.....โวล์ต				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
4	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
10	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
11	กระแส	✔			
	S.....1.9.....แอมป์				
	T.....1.9.....แอมป์				
	R.....1.9.....แอมป์				
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ทรศักดิ์ อิลยาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR C2
เลขที่ใบงาน	PM250900040
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจสอบการทำงาน,ของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
10	กระแส	✔			
	R.....3.7.....แอมป์				
	S.....3.8.....แอมป์				
	T.....3.8.....แอมป์				
11	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				
12	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.....แอมป์				
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัส.เครื่องจักร	WW/AR B1
เลขที่ใบงาน	PM250900037
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	กระแส	✔			
	S.....3.9.....แอมป์				
	R.....3.8.....แอมป์				
	T.....3.9.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
3	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
4	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.0.....แอมป์				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
8	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
11	แรงดัน	✔			
	R-S.....402.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ ลิสงาม

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-B1
เลขที่ใบงาน	PM250900043
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ลานกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
3	แรงดัน	✔			
	T-R.....402.....โวล์ต				
	R-S.....402.....โวล์ต				
	S-T.....402.....โวล์ต				
4	กระแส	✔			
	R.....0.6.....แอมป์				
	T.....0.6.....แอมป์				
	S.....0.6.....แอมป์				
5	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....0.8.....แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
10	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR B2
เลขที่ใบงาน	PM250900038
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
5	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.1.....แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
12	กระแส	✔			
	S.....3.9.....แอมป์				
	T.....3.9.....แอมป์				
	R.....3.8.....แอมป์				
13	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ต				
	T-R.....404.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2:ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR C1
เลขที่ใบงาน	PM250900039
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.0.....แอมป์				
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
12	กระแส	✔			
	R.....3.7.....แอมป์				
	S.....3.9.....แอมป์				
	T.....3.9.....แอมป์				
13	แรงดัน	✔			
	S-T.....403.....โวล์ต				
	R-S.....402.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิลยาม .....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B2-1
เลขที่ใบงาน	PM250900053
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
7	กระแส	✔			
	S.....1.9.....แอมป์				
	R.....1.9.....แอมป์				
	T.....1.9.....แอมป์				
8	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
10	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ท				
	T-R.....404.....โวล์ท				
	S-T.....403.....โวล์ท				
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
12	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.สรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ไขปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR A2
เลขที่ใบงาน	PM250900036
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คจุดต่อสายในตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
7	กระแส	✔			
	S....3.6....แอมป์				
	T....3.7....แอมป์				
	R....3.6....แอมป์				
8	แรงดัน	✔			
	S-T....403....โวล์ต				
	R-S....403....โวล์ต				
	T-R....403....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
12	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....4.4....แอมป์				
13	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-A1
เลขที่ใบงาน	PM250900041
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....0.8.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็คจุดคลายภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	กระแส	✔			
	T.....0.7.....แอมป์				
	S.....0.6.....แอมป์				
	R.....0.6.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ต				
	T-R.....404.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				
12	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ตรศักดิ์ อิสสาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (OM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B2-2
เลขที่ใบงาน	PM250900054
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | สวนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	กระแส	✔			
	T.....1.9.....แอมป์				
	S.....1.9.....แอมป์				
	R.....1.8.....แอมป์				
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	แรงดัน	✔			
	S-T.....403.....โวล์ต				
	R-S.....402.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
5	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสสาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C1-1
เลขที่ใบงาน	PM250900055
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	แรงดัน	✔			
	R-S.....402.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
	S-T.....402.....โวล์ต				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
11	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
12	กระแส	✔			
	S.....1.9.....แอมป์				
	R.....1.9.....แอมป์				
	T.....1.9.....แอมป์				
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแต่พบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SF-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SFP-A1-2
เลขที่ใบงาน	PM250900048
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
3	แรงดัน	✔			
	S-T.....403.....โวล์ต				
	T-R.....404.....โวล์ต				
	R-S.....403.....โวล์ต				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
8	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
9	กระแส	✔			
	T.....1.9.....แอมป์				
	R.....1.8.....แอมป์				
	S.....1.8.....แอมป์				
10	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B1-2
เลขที่ใบงาน	PM250900052
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
2	แรงดัน	✔			
	S-T.....403.....โวล์ต				
	R-S.....403.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
10	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
11	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
13	กระแส	✔			
	S.....1.9.....แอมป์				
	R.....1.9.....แอมป์				
	T.....2.0.....แอมป์				

รายชื่อหน้างานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแต่พบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B1-1
เลขที่ใบงาน	PM250900051
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
4	แรงดัน	✔			
	R-S....403....โวล์ต				
	S-T....404....โวล์ต				
	T-R....401....โวล์ต				
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
8	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.3....แอมป์				
9	กระแส	✔			
	T....2.1....แอมป์				
	R....2.0....แอมป์				
	S....2.1....แอมป์				
10	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C1-2
เลขที่ใบงาน	PM250900056
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	แรงดัน	✔			
	R-S.....402.....โวล์ต				
	T-R.....402.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อสายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
12	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
13	กระแส	✔			
	T.....1.8.....แอมป์				
	R.....1.8.....แอมป์				
	S.....1.9.....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรสิทต์ อิสลาม

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-C1
เลขที่ใบงาน	PM250900045
วันที่ปฏิบัติ	20/09/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สถานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	จำที่ Set.....0.9.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
5	ระแล	✔			
	S.....0.8.....แอมป์				
	T.....0.8.....แอมป์				
	R.....0.7.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	T-R.....403.....โวล์ต				
	R-S.....402.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
10	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-B1
เลขที่ใบงาน	PM251000045
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	B	1	ส่วนกลางB1	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	กระแส	✔			
	S....0.6....แอมป์				
	R....0.6....แอมป์				
	T....0.6....แอมป์				
2	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
5	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....0.8....แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
9	ตรวจเช็ครุดค่อภายในตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	แรงดัน	✔			
	R-S....402....โวล์ท				
	S-T....402....โวล์ท				
	T-R....402....โวล์ท				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พิบรพล ธรรมมิกะกุล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2:ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-A1
เลขที่ใบงาน	PM251000043
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	T-R.....404.....โวล์ต				
	R-S.....403.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				
9	กระแส	✔			
	T.....0.7.....แอมป์				
	S.....0.6.....แอมป์				
	R.....0.6.....แอมป์				
10	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
11	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....0.8.....แอมป์				
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1:พิชรพล ธรรมมิกะกุล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2:ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C2-1
เลขที่ใบงาน	PM2S1000059
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	C	1	ส่วนกลางC1	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
6	กระแส	✔			
	S.....1.9.....แอมป์				
	R.....1.9.....แอมป์				
	T.....1.9.....แอมป์				
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
9	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ท				
	T-R.....403.....โวล์ท				
	S-T.....402.....โวล์ท				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดคอภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมิกะกุล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแต่พบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR B1
เลขที่ใบงาน	PM251000039
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	แรงดัน	✔			
	S-T.....403.....โวล์ต				
	R-S.....402.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.0.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คสภาพ Tranaformer	✔			
4	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
5	กระแส	✔			
	R.....3.8.....แอมป์				
	T.....3.9.....แอมป์				
	S.....3.9.....แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมิกะกูล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีซเพอร์ที้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR C1
เลขที่ใบงาน	PM251000041
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	กระแส	✔			
	S.....3.9.....แอมป์				
	T.....3.9.....แอมป์				
	R.....3.7.....แอมป์				
4	แรงดัน	✔			
	R-S.....402.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				
5	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.0..... แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
11	ตรวจเช็คจุดคอมภายในตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมิกะกูล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ไขปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR C2
เลขที่ใบงาน	PM251000042
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	แรงดัน	✔			
	R-S....403....โวล์ต				
	T-R....403....โวล์ต				
	S-T....403....โวล์ต				
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.... 4.0....แอมป์				
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
4	กระแส	✔			
	S....3.8....แอมป์				
	T....3.8....แอมป์				
	R....3.7....แอมป์				
5	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พีรพล ธรรมมิกะกูล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2:ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B1-2
เลขที่ใบงาน	PM251000054
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S....1.9....แอมป์				
	R....1.9....แอมป์				
	T....2.0....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S....403....โวล์ต				
	T-R....403....โวล์ต				
	S-T....403....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
13	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมิกะกูล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (OM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A1-1
เลขที่ใบงาน	PM251000049
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
10	กระแส	✔			
	R.....1.9.....แอมป์				
	S.....1.9.....แอมป์				
	T.....1.8.....แอมป์				
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
13	แรงดัน	✔			
	S-T.....403.....โวล์ต				
	T-R.....404.....โวล์ต				
	R-S.....403.....โวล์ต				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล จรรมมิกะกุล

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2:ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP : 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-C2
เลขที่ใบงาน	PM251000048
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....1.2.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	กระแส	✔			
	R.....0.9.....แอมป์				
	S.....1.0.....แอมป์				
	T.....0.9.....แอมป์				
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	แรงดัน	✔			
	R-S.....402.....โวล์ต				
	S-T.....402.....โวล์ต				
	T-R.....402.....โวล์ต				
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1:พัชรพล ธรรมมิภะบุล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2:ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP : 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A2-2
เลขที่ใบงาน	PM251000052
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S....1.9....แอมป์				
	R....1.9....แอมป์				
	T....1.8....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S....403....โวล์ต				
	T-R....403....โวล์ต				
	S-T....402....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1.... แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1:พิชรพล ธรรมมิกะกูล

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2:ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B2-2
เลขที่ใบงาน	PM251000056
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
10	กระแส	✔			
	R.....1.8.....แอมป์				
	S.....1.9.....แอมป์				
	T.....1.9.....แอมป์				
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
13	แรงดัน	✔			
	S-T.....403.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
	R-S.....402.....โวล์ต				

รายชื่อหน้างานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมักะกูล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเครื่องเกิดพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B1-1
เลขที่ใบงาน	PM251000053
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S....2.1....แอมป์				
	R....2.0....แอมป์				
	T....2.1....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S....403....โวล์ต				
	T-R....401....โวล์ต				
	S-T....404....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.3.... แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พันรพล ธรรมมิกะกูล

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-A2
เลขที่ใบงาน	PM2510000044
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....0.9....แอมป์				
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
7	กระแส	✔			
	R.....0.6....แอมป์				
	T.....0.6....แอมป์				
	S.....0.6....แอมป์				
8	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
10	แรงดัน	✔			
	R-S....403....โวล์ต				
	S-T....402....โวล์ต				
	T-R....402....โวล์ต				
11	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พีรพล ธรรมมิกะกูล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR B2
เลขที่ใบงาน	PM251000040
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ต				
	T-R.....404.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				
3	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.1.....แอมป์				
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
10	ตรวจเช็คจุดคอมภายในตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
13	กระแส	✔			
	S.....3.9.....แอมป์				
	T.....3.9.....แอมป์				
	R.....3.8.....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมิกะกูล

ชื่อผู้ควบคุมผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด .

สาเหตุ .

คำแนะนำ .

การแก้ปัญหา .

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR A2
เลขที่ใบงาน	PM251000038
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
3	กระแส	✔			
	S.....3.6.....แอมป์				
	R.....3.6.....แอมป์				
	T.....3.7.....แอมป์				
4	แรงดัน	✔			
	S-T.....403.....โวล์ต				
	R-S.....403.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
5	ตรวจเช็ค Over-load	✔			
	ค่าที่ Set.....4.4 .....แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
10	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมอักษณ์

ชื่อลูกค้าควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A2-1
เลขที่ใบงาน	PM251000051
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
8	กระแส	✔			
	S....1.9....แอมป์				
	R....1.8....แอมป์				
	T....1.8....แอมป์				
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
11	แรงดัน	✔			
	R-S....402....โวล์ต				
	T-R....403....โวล์ต				
	S-T....403....โวล์ต				
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			

รายชื่อหน้างานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมิกะกูล

หมายเหตุ

รายละเอียด -

ข้อเสนอ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-C1
เลขที่ใบงาน	PM251000047
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....0.9....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	กระแส	✔			
	R.....0.7....แอมป์				
	S.....0.8.....แอมป์				
	T.....0.8.....แอมป์				
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	แรงดัน	✔			
	R-S....402.....โวล์ต				
	S-T....403.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พีรพล ธรรมมิกะกุล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

หมายเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C1-2
เลขที่ใบงาน	PM251000058
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	แรงดัน	✔			
	R-S....402....โวล์ต				
	T-R....402....โวล์ต				
	S-T....403....โวล์ต				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
4	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
10	ตรวจเช็ค Overlosd	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				
11	กระแส	✔			
	T....1.8....แอมป์				
	S....1.9....แอมป์				
	R....1.8....แอมป์				
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พิชรพล ธรรมิกะกูล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A1-2
เลขที่ใบงาน	PM251000050
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S....1.9....แอมป์				
	R....1.9....แอมป์				
	T....1.8....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S....403....โวล์ต				
	T-R....403....โวล์ต				
	S-T....402....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมิกะกูล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR A1
เลขที่ใบงาน	PM251000037
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
9	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
11	กระแส	✔			
	S.....3.9.....แอมป์				
	R.....3.8.....แอมป์				
	T.....3.8.....แอมป์				
12	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.4.....แอมป์				
13	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ต				
	T-R.....404.....โวล์ต				
	S-T.....404.....โวล์ต				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พิชยพล ธรรมมิตะกุล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2:ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C2-2
เลขที่ใบงาน	PM251000060
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | อาณาจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	T.....1.8.....แอมป์				
	S.....1.9.....แอมป์				
	R.....1.9.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	T-R.....403.....โวล์ต				
	S-T.....403.....โวล์ต				
	R-S.....403.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมิกะกูล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B2-1
เลขที่ใบงาน	PM251000055
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S....1.9....แอมป์				
	R....1.9....แอมป์				
	T....1.9....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S....403....โวล์ต				
	T-R....404....โวล์ต				
	S-T....403....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คจุดคลองภายในตู้ Control	✔			
13	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมิกะกุล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C1-1
เลขที่ใบงาน	PM251000057
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
6	กระแส	✔			
	T.....1.9....แอมป์				
	S.....1.9....แอมป์				
	R.....1.9....แอมป์				
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
10	แรงดัน	✔			
	R-S....402....โวล์ต				
	T-R....403....โวล์ต				
	S-T....402....โวล์ต				
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
13	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัทรพล ธรรมมิกะกูล

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-B2
เลขที่ใบงาน	PM251000046
วันที่ปฏิบัติ	20/10/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....0.9.... แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	กระแส	✔			
	S.....0.6.....แอมป์				
	R.....0.6.....แอมป์				
	T.....0.7.....แอมป์				
8	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	แรงดัน	✔			
	R-S.....403.....โวล์ต				
	T-R.....404.....โวล์ต				
	S-T.....404.....โวล์ต				
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อหนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมิกะกูล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A1-2
เลขที่ใบงาน	PM251100048
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
2	แรงดัน	✔			
	T-R.....413.....โวล์ท				
	R-S.....412.....โวล์ท				
	S-T.....413.....โวล์ท				
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	R.....1.5.....แอมป์				
	S.....1.6.....แอมป์				
	T.....1.7.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิลลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C1-1
เลขที่ใบงาน	PM251100055
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ลอการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				
7	กระแส	✔			
	T.....1.59....แอมป์				
	S.....1.65....แอมป์				
	R.....1.68....แอมป์				
8	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
10	แรงดัน	✔			
	R-S.....412....โวล์ต				
	T-R.....413....โวล์ต				
	S-T.....413....โวล์ต				
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
13	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.บันหวัณ์ หมัดเร๊ะ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

ตาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C2-1
เลขที่ใบงาน	PM251100057
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	แรงดัน	✔			
	T-R....415....โวล์ต				
	S-T....413....โวล์ต				
	R-S....413....โวล์ต				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
12	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				
13	กระแส	✔			
	T....1.4....แอมป์				
	S....1.3....แอมป์				
	R....1.3....แอมป์				

รายชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

1.นันทวัฒน์ หมัดเร๊ะ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-A1
เลขที่ใบงาน	PMZ51100041
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
2	แรงดัน	✔			
	R-S....415....โวล์ต				
	S-T....414....โวล์ต				
	T-R....415....โวล์ต				
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คจุดคลอภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
7	กระแส	✔			
	R....0.5....แอมป์				
	S....0.6....แอมป์				
	T....0.5....แอมป์				
8	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
11	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....0.8....แอมป์				
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C1-2
เลขที่ใบงาน	PM251100056
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
2	แรเด้น	✔			
	R-S....413....โวล์ต				
	S-T....413....โวล์ต				
	T-R....413....โวล์ต				
3	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
10	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				
11	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
13	กระแส	✔			
	T....1.4....แอมป์				
	R....1.45....แอมป์				
	S....1.40....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.บันทวัลย์ หมัดเร๊ะ

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A2-2
เลขที่ใบงาน	PM251100050
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 |ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจเช็ครูหนูภายในตู้ Control	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	S-T.....412.....โวล์ต				
	R-S.....411.....โวล์ต				
	T-R.....412.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
10	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
11	กระแส	✔			
	S.....1.6.....แอมป์				
	R.....1.5.....แอมป์				
	T.....1.6.....แอมป์				
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ ลิลตาม

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2:ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (OM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-B2
เลขที่ใบงาน	PM251100044
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....0.9....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คจุดคลายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
9	แรงดัน	✔			
	S-T....410....โวล์ต				
	T-R....411....โวล์ต				
	R-S....412....โวล์ต				
10	กระแส	✔			
	R....0.8....แอมป์				
	T....0.7....แอมป์				
	S....0.9....แอมป์				
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.นันทวัฒน์ หวังเร่ะ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B1-2
เลขที่ใบงาน	PM251100052
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	B	1	ส่วนกลางB1	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ลานจอดรถอาคาร 31

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S.....1.6.....แอมป์				
	R.....1.5.....แอมป์				
	T.....1.6.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....408.....โวล์ต				
	T-R.....409.....โวล์ต				
	S-T.....409.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดหลวมภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.นันทวัฒน์ หรัดเระ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-C1
เลขที่ใบงาน	PM251100045
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
5	กระแส	✔			
	T.....0.54.....แอมป์				
	R.....0.55. ....แอมป์				
	S.....0.53.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....411.....โวล์ต				
	S-T.....411.....โวล์ต				
	T-R.....413.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
10	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....0.9.....แอมป์				
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.บันทวัลย์ หมัดเร๊ะ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR A1
เลขที่ใบงาน	PM251100035
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
2	กระแส	✔			
	S....3.9....แอมป์				
	R....3.8....แอมป์				
	T....3.9....แอมป์				
3	แรงดัน	✔			
	S-T....413....โวล์ต				
	R-S....413....โวล์ต				
	T-R....414....โวล์ต				
4	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....4....แอมป์				
5	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (OM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A1-1
เลขที่ใบงาน	PM251100047
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | งานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	แรงดัน	✔			
	R-S.....411.....โวล์ต				
	S-T.....412.....โวล์ต				
	T-R.....413.....โวล์ต				
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
11	กระแส	✔			
	R.....1.5.....แอมป์				
	T.....1.2.....แอมป์				
	S.....1.5.....แอมป์				
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR B2
เลขที่ใบงาน	PM251100038
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
8	กระแส	✔			
	R....2.6....แอมป์				
	T....2.7....แอมป์				
	S....2.7....แอมป์				
9	แรงดัน	✔			
	S-T....414....โวล์ต				
	R-S....412....โวล์ต				
	T-R....414....โวล์ต				
10	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....4....แอมป์				
11	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศศิกดิ์ อิสลาม

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (OM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค S.P - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-C2
เลขที่ใบงาน	PM2511000046
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....1.1.....แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
9	กระแส	✔			
	S.....0.7.....แอมป์				
	T.....0.67.....แอมป์				
	R.....0.77.....แอมป์				
10	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	แรงดัน	✔			
	T-R.....412.....โวล์ต				
	R-S.....413.....โวล์ต				
	S-T.....411.....โวล์ต				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.บันทวัลย์ หมัดเร๊ะ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B2-1
เลขที่ใบงาน	PM251100053
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
4	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
6	แรงดัน	✔			
	R-S....410....โวล์ต				
	T-R....410....โวล์ต				
	S-T....410....โวล์ต				
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
13	กระแส	✔			
	R....1.31.....แอมป์				
	T....1.32.....แอมป์				
	S....1.26.....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.นันทวัฒน์ หมัดเร๊ะ

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2:ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (DM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C2-2
เลขที่ใบงาน	PM25:100058
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | อาคารจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
7	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
8	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
9	กระแส	✔			
	S.....1.48.....แอมป์				
	R.....1.4.....แอมป์				
	T.....1.3.....แอมป์				
10	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
12	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
13	แรงดัน	✔			
	R-S.....410.....โวล์ต				
	S-T.....411.....โวล์ต				
	T-R.....412.....โวล์ต				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.บันทวัฒน์ หมัดเร๊ะ

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR C2
เลขที่ใบงาน	PM251100040
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลาง:C1 | ไม่ระบุ ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
3	กระแส	✔			
	S....3.6....แอมป์				
	R....3.6....แอมป์				
	T....3.5....แอมป์				
4	แรงดัน	✔			
	T-R....415....โวล์ต				
	S-T....415....โวล์ต				
	R-S....414....โวล์ต				
5	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....4....แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
9	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสสาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานแล้วเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A2-1
เลขที่ใบงาน	PM251100049
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
2	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
3	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
4	กระแส	✔			
	R.....15.....แอมป์				
	T.....16.....แอมป์				
	S.....16.....แอมป์				
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
7	แรงดัน	✔			
	S-T.....412.....โวล์ต				
	T-R.....412.....โวล์ต				
	R-S.....411.....โวล์ต				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
13	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

ข้อแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2:ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B1-1
เลขที่ใบงาน	PM251100051
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | สวนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | งานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
3	แรงดัน	✔			
	R-S....409....โวล์ต				
	S-T....410....โวล์ต				
	T-R....410....โวล์ต				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
6	กระแส	✔			
	S....1.2....แอมป์				
	R....1.1....แอมป์				
	T....1.2....แอมป์				
7	ตรวจเช็คจุดคลายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				
10	ตรวจเช็คสภาพ Megnetic	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B2-2
เลขที่ใบงาน	PM251100054
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	แรงดัน	✔			
	R-S....413....โวล์ต				
	T-R....413....โวล์ต				
	S-T....413....โวล์ต				
2	ตรวจเช็คจุดคอยภายในตู้ Control	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
10	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.1....แอมป์				
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
13	กระแส	✔			
	S.....1.3.....แอมป์				
	T.....1.3.....แอมป์				
	R.....1.2.....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

รายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร้อทเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR A2
เลขที่ใบงาน	PM25100036
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
2	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
3	กระแส	✔			
	R. ...3.3....แอมป์				
	T.....3.4....แอมป์				
	S....3.4....แอมป์				
4	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....4....แอมป์				
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
11	แรงดัน	✔			
	S-T....419....โวล์ต				
	R-S....418....โวล์ต				
	T-R.....419....โวล์ต				
12	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อหน้างานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR B1
เลขที่ใบงาน	PM251100037
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	กระแส	✔			
	R.....2.6.... แอมป์				
	S.....2.7.....แอมป์				
	T.....2.7.....แอมป์				
2	แรงดัน	✔			
	S-T.....412.....โวล์ต				
	T-R.....414.....โวล์ต				
	R-S.....412.....โวล์ต				
3	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.....แอมป์				
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
8	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-B1
เลขที่ใบงาน	PM251100043
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | สำนักงานB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....0.8....แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
9	กระแส	✔			
	S....0.41....แอมป์				
	R....0.5....แอมป์				
	T....0.45....แอมป์				
10	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	แรงดัน	✔			
	R-S....411....โวล์ต				
	T-R....411....โวล์ต				
	S-T....410....โวล์ต				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.นันทวัฒน์ หมัดเระ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR C1
เลขที่ใบงาน	PM251100039
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | สวนลงาC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S....3.0....แอมป์				
	R....3.0....แอมป์				
	T....3.1....แอมป์				
6	แรงดัน	✔			
	R-S.....414.....โวล์ต				
	T-R.....415.....โวล์ต				
	S-T.....414.....โวล์ต				
7	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....4.0....แอมป์				
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
10	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
12	ตรวจเช็ค TIMER SWTCH	✔			
13	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.นันทวัฒน์ หมัดเร๊ะ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

ตาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-A2
เลขที่ใบงาน	PM251100042
วันที่ปฏิบัติ	20/11/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	จำที่ Set.....0.9.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	แรงดัน	✔			
	S-T.....413.....โวล์ต				
	T-R.....413.....โวล์ต				
	R-S.....412.....โวล์ต				
4	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
10	กระแส	✔			
	T.....0.7.....แอมป์				
	R.....0.65.....แอมป์				
	S.....0.7.....แอมป์				
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.เศรษกิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ -

ข้อแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B2-1
เลขที่ใบงาน	PM251200055
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	T.....1.8.....แอมป์				
	S.....1.7.....แอมป์				
	R.....1.7.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....405.....โวล์ต				
	T-R.....406.....โวล์ต				
	S-T.....404.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อหน้างานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

ข้อแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C1-2
เลขที่ใบงาน	PM251200058
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S.....1.5.....แอมป์				
	R.....1.6.....แอมป์				
	T.....1.5.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....410.....โวล์ต				
	T-R.....409.....โวล์ต				
	S-T.....409.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พิทรพล ธรรมมิกะกุล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ -

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR B2
เลขที่ใบงาน	PM251200040
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
3	กระแส	✔			
	S.....3.6.....แอมป์				
	T.....3.6.....แอมป์				
	R.....3.5.....แอมป์				
4	แรงดัน	✔			
	R-S.....401.....โวล์ต				
	T-R.....403.....โวล์ต				
	S-T.....402.....โวล์ต				
5	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.....แอมป์				
6	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
11	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			

รายชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (OM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-C2
เลขที่ใบงาน	PM251200048
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สถานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	กระแส	✔			
	T.....0.8.....แอมป์				
	S.....0.7.....แอมป์				
	R.....0.7.....แอมป์				
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....1.1.....แอมป์				
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
8	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	แรงดัน	✔			
	T-R.....405.....โวล์ต				
	S-T.....405.....โวล์ต				
	R-S.....405.....โวล์ต				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

ระเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B1-2
เลขที่ใบงาน	PM251200054
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.... 2.1....แอมป์				
2	กระแส	✔			
	T.....1.8.....แอมป์				
	S.....1.8.....แอมป์				
	R.....1.8.....แอมป์				
3	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	แรงดัน	✔			
	S-T.....405.....โวล์ต				
	T-R.....405.....โวล์ต				
	R-S.....403.....โวล์ต				
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (OM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-B1
เลขที่ใบงาน	PM251200045
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	B	1	ส่วนกลางB1	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
2	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....0.9....แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
9	กระแส	✔			
	S.....0.8.....แอมป์				
	T.....0.7.....แอมป์				
	R.....0.7.....แอมป์				
10	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	แรงดัน	✔			
	T-R....406....โวล์ต				
	R-S....405....โวล์ต				
	S-T....406....โวล์ต				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B2-2
เลขที่ใบงาน	PM251200056
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	B	1	ส่วนกลางB1	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
4	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
5	กระแส	✔			
	T.....3.6.....แอมป์				
	S.....3.7.....แอมป์				
	R.....3.7.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....409.....โวล์ต				
	T-R.....412.....โวล์ต				
	S-T.....410.....โวล์ต				
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อหน้างานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A2-2
เลขที่ใบงาน	PM251200052
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S.....1.5.....แอมป์				
	R.....1.4.....แอมป์				
	T.....1.5.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	แรงดัน	✔			
	R-S.....404.....โวล์ต				
	T-R.....405.....โวล์ต				
	S-T.....404.....โวล์ต				
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
10	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
12	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมอักษร

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-A1
เลขที่ใบงาน	PM251200043
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....0.8. ...แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	กระแส	✔			
	S.....0.7.....แอมป์				
	R.....0.6.....แอมป์				
	T.....0.6.....แอมป์				
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	แรงดัน	✔			
	R-S.....406.....โวล์ต				
	S-T.....409.....โวล์ต				
	T-R.....406.....โวล์ต				
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมิกะกุล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

ค่าแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2:ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-C1
เลขที่ใบงาน	PM25:200047
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
4	แรงดัน	✔			
	R-S....410....โวล์ต				
	S-T....407....โวล์ต				
	T-R....410....โวล์ต				
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
10	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....0.9....แอมป์				
11	กระแส	✔			
	R....0.6....แอมป์				
	T....0.5....แอมป์				
	S....0.5....แอมป์				
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมิกะกุล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจ/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A1-1
เลขที่ใบงาน	PM251200049
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	กระแส	✔			
	S.....1.7.....แอมป์				
	R.....1.6.....แอมป์				
	T.....1.5.....แอมป์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
10	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
11	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
13	แรงดัน	✔			
	R-S.....406.....โวล์ต				
	T-R.....406.....โวล์ต				
	S-T.....405.....โวล์ต				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พิชรพล ธรรมมิกะกุล .....

ชื่อผู้ควบคุมรู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (OM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-B1-1
เลขที่ใบงาน	PM251200053
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	B	1	ส่วนกลางB1	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
2	กระแส	✔			
	R.....1.9....แอมป์				
	S.....1.9....แอมป์				
	T.....1.9....แอมป์				
3	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
4	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
6	แรงดัน	✔			
	R-S....404....โวล์ต				
	T-R....405....โวล์ต				
	S-T....404....โวล์ต				
7	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....2.2....แอมป์				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
13	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.เศรสักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WWSP-M
รหัสเครื่องจักร	WWSPP-C2-1
เลขที่ใบงาน	PM251200059
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | สำนักงานC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	S.....1.7.....แอมป์				
	R.....1.7.....แอมป์				
	T.....1.8.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	แรงดัน	✔			
	R-S.....405.....โวล์ต				
	T-R. ...405.....โวล์ต				
	S-T.....405.....โวล์ต				
8	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.เศรัสกี้ อิสลาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีอพเทอร์ดี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR C2
เลขที่ใบงาน	PM251200042
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
8	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
11	กระแส	✔			
	S....4.2.....แอมป์				
	T....4.2.....แอมป์				
	R....4.2.....แอมป์				
12	แรงดัน	✔			
	R-S....405.....โวล์ต				
	T-R....406.....โวล์ต				
	S-T....406.....โวล์ต				
13	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....4.4.....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.เศรษกี อิสลาม

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-B2
เลขที่ใบงาน	PM251200046
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
4	แรงดัน	✔			
	R-S.....401.....โวล์ต				
	S-T.....401.....โวล์ต				
	T-R.....402.....โวล์ต				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
7	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
10	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....0.9.....แอมป์				
11	กระแส	✔			
	R.....0.6.....แอมป์				
	T.....0.6.....แอมป์				
	S.....0.6.....แอมป์				
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสสาม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (OM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A1-2
เลขที่ใบงาน	PM251200050
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	แรงดัน	✔			
	R-S.... 404....โวล์ต				
	T-R.... 404....โวล์ต				
	S-T.... 405....โวล์ต				
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	กระแส	✔			
	T.....1.5.....แอมป์				
	S.....1.5.....แอมป์				
	R.....1.6.....แอมป์				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
10	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมอักษร

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C1-1
เลขที่ใบงาน	PM251200057
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
6	กระแส	✔			
	S.....1.6.....แอมป์				
	R.....1.5.....แอมป์				
	T.....1.4.....แอมป์				
7	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
9	แรงดัน	✔			
	R-S.....409.....โวล์ต				
	T-R.....407.....โวล์ต				
	S-T.....410.....โวล์ต				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมิกะกูล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแต่พบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-C2-2
เลขที่ใบงาน	PM251200060
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
4	กระแส	✔			
	S.....1.6.....แอมป์				
	R.....1.6.....แอมป์				
	T.....1.6.....แอมป์				
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
7	แรงดัน	✔			
	R-S.....404.....โวล์ต				
	T-R.....406.....โวล์ต				
	S-T.....405.....โวล์ต				
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
9	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
13	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศรศักดิ์ อิสลาม

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1:ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2:ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีซิเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR B1
เลขที่ใบงาน	PM251200039
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	B | 1 | ส่วนกลางB1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร B1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
2	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
6	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set:....4.... แอมป์				
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
8	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
9	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
11	กระแส	✔			
	S....3.8....แอมป์				
	T....3.7....แอมป์				
	R....3.7....แอมป์				
12	แรงดัน	✔			
	R-S....402....โวล์ต				
	T-R....403....โวล์ต				
	S-T....402....โวล์ต				
13	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.เศรีภักดิ์ อิสลาม

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SLP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SLP-A2
เลขที่ใบงาน	PM251200044
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set....0.9....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
3	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
5	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
8	กระแส	✔			
	S....0.7....แอมป์				
	R....0.6....แอมป์				
	T....0.6....แอมป์				
9	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	แรงดัน	✔			
	R-S....407....โวล์ต				
	S-T....410....โวล์ต				
	T-R....407....โวล์ต				
12	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมิกะกูล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-M
รหัสเครื่องจักร	WW/SPP-A2-1
เลขที่ใบงาน	PMZS1200051
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
3	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
5	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
8	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....2.1.....แอมป์				
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
12	กระแส	✔			
	S.....1.5.....แอมป์				
	R.....1.5.....แอมป์				
	T.....1.6.....แอมป์				
13	แรงดัน	✔			
	R-S.....404.....โวล์ต				
	T-R.....407.....โวล์ต				
	S-T.....406.....โวล์ต				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมิกะกูล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (OM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WWAR-M
รหัสเครื่องจักร	WWAR A1
เลขที่ใบงาน	PM251200037
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	กระแส	✔			
	S.....3.5.....แอมป์				
	T.....3.3.....แอมป์				
	R.....3.6.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
5	แรงดัน	✔			
	R-S.....406.....โวล์ต				
	T-R.....406.....โวล์ต				
	S-T.....408.....โวล์ต				
6	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.4.....แอมป์				
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
8	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
12	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมิกะกูล

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR A2
เลขที่ใบงาน	PM251200038
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	A | 1 | ส่วนกลางA1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร A1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....4.4.....แอมป์				
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			
3	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
5	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
7	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
9	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
11	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
12	แรงดัน	✔			
	T-R.....407.....โวล์ต				
	S-T.....409.....โวล์ต				
	R-S.....407.....โวล์ต				
13	กระแส	✔			
	T.....3.2.....แอมป์				
	S.....3.4.....แอมป์				
	R.....3.6.....แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พัชรพล ธรรมมิกะกูล

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่ม (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-M
รหัสเครื่องจักร	WW/AR C1
เลขที่ใบงาน	PM251200041
วันที่ปฏิบัติ	20/12/2025
ชื่ออาคาร	C | 1 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ลานจอดรถอาคาร C1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✔			
2	กระแส	✔			
	S.....2.8.....แอมป์				
	T.....2.8.....แอมป์				
	R.....2.7.....แอมป์				
3	แรงดัน	✔			
	R-S.....410.....โวล์ต				
	T-R.....409.....โวล์ต				
	S-T.....410.....โวล์ต				
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✔			
5	ตรวจเช็ค Overload	✔			
	ค่าที่ Set.....3.8.....แอมป์				
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✔			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✔			
8	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✔			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✔			
10	ตรวจเช็คสภาพ Transformer	✔			
11	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control	✔			
12	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✔			
13	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✔			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.พิชชพล ธรรมมิกะกูล

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ ...../ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / แชร์		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของอุปกรณ์	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
การหล่อลื่นของอุปกรณ์	Pump / เครื่องสูบน้ำ					✓	✓												✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ตู้แสง Phase M (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้แสง RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ตู้แสง ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ตู้แสง TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตั้งมือ (ตลอด M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์	Automatic / อัตโนมัติ (ตลอด A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 8.41

Afternoon Shift 14.48

Night Shift 23.23

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 3/12/68

Time/เวลา 08.45

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/12/68

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ผิดปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าแรงดันไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 2 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / แชร์		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของอุปกรณ์	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
การหล่อลื่นของอุปกรณ์	Pump / เครื่องสูบน้ำ																		✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ตู้แสง Phase M (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้แสง RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ตู้แสง ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ตู้แสง TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตั้งมือ (ตลอด M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์	Automatic / อัตโนมัติ (ตลอด A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 06.24

Afternoon Shift 14.11

Night Shift 23.27

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 3/12/68

Time/เวลา 08.45

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/12/68

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ผิดปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าแรงดันไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 3 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / กะที่		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์	OFF			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของมอเตอร์	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของมอเตอร์	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จารบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วของซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ขนต่อแกน																				
	ตู้ไฟ Phase N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้ไฟ RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู้ไฟ ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	ตู้ไฟ TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตั้งมือ (ลงชื่อ)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (ลงชื่อ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 8.11

Afternoon Shift 14.17

Night Shift 23.26

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 12/12/68

Time/เวลา 06.58

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/12/68

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 4 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / กะที่		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์	OFF			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของมอเตอร์	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของมอเตอร์	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จารบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วของซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ขนต่อแกน																				
	ตู้ไฟ Phase N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้ไฟ RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู้ไฟ ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	ตู้ไฟ TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตั้งมือ (ลงชื่อ M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (ลงชื่อ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 8.45

Afternoon Shift 14:29

Night Shift 23.20

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 12/12/68

Time/เวลา 08.58

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/12/68

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 5 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / แต่ละ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์		OFF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ขาต่อเพลา																				
	คู่เฟส Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (เลือก M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (เลือก A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 08.38

Afternoon Shift 14.29

Night Shift 23.25

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 12/12/68

Time/เวลา 08.58

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(SM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าแรงไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 6 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / แต่ละ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์		OFF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ขาต่อเพลา																				
	คู่เฟส Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (เลือก M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (เลือก A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 06.39

Afternoon Shift 14.20

Night Shift 23.19

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 12/12/68

Time/เวลา 08.58

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(SM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าแรงไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 7 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / เวร		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของตัวเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของตัวเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จารบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซึม	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ขนส่งและเทา																				
	ตู้ควบ Phase N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้ควบ RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู้ควบ ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	ตู้ควบ TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตั้งมือ (ลงต่ำ M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะของการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงต่ำ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) [signature]

Morning Shift Time/เวลา 08.38

Afternoon Shift 14.24

Night Shift 23.11

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) [signature]

Date/วันที่ 12/12/69

Time/เวลา 08.59

Verified by / หมหวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร) [signature]

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 8 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / เวร		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของตัวเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของตัวเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จารบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซึม	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ขนส่งและเทา																				
	ตู้ควบ Phase N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้ควบ RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู้ควบ ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	ตู้ควบ TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตั้งมือ (ลงต่ำ M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะของการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงต่ำ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) [signature]

Morning Shift Time/เวลา 09.39

Afternoon Shift 14.26

Night Shift 23.89

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) [signature]

Date/วันที่ 12/12/69

Time/เวลา 09.59

Verified by / หมหวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร) [signature]

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 9 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / แผ่น		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเส้นเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเส้นเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	คู่สาย Phase M (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่สาย RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่สาย ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	คู่สาย TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

Time/เวลา 08.30 / 14.29 / 23:10

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 12/12/68

Time/เวลา 08.58

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13-30น

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 10 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / แผ่น		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเส้นเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเส้นเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	คู่สาย Phase M (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่สาย RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่สาย ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	คู่สาย TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

Time/เวลา 08.38 / 14.29 / 23:35

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 12/12/68

Time/เวลา 08.58

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13-30น

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 11 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / เวร		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating ความร้อนของเครื่อง	Motor / มอเตอร์	OK			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication การหล่อลื่นของเครื่อง	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal รอยรั่วและซึม	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ตู้ไฟ Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้ไฟ RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ตู้ไฟ ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	ตู้ไฟ TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตั้งมือ (ลงคำ M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (ลงคำ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 8.25

Afternoon Shift ศักพงศ์ 14.28

Night Shift 23:30

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 12/12/68

Time/เวลา 09.38

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 12 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / เวร		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating ความร้อนของเครื่อง	Motor / มอเตอร์	OK			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication การหล่อลื่นของเครื่อง	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal รอยรั่วและซึม	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ตู้ไฟ Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้ไฟ RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ตู้ไฟ ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	ตู้ไฟ TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตั้งมือ (ลงคำ M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (ลงคำ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 8.19

Afternoon Shift ศักพงศ์ 14.24

Night Shift ศักพงศ์ 23.21

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 16/12/68

Time/เวลา 08.45

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 12 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / แผ่น		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์																			
การสั่นสะเทือนของเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์																			
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์																			
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จารบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อตรง																				
	ตู้ควบคุม Phase/ที่ (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ตู้เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	ตู้เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตัวมือ (แผ่น M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (แผ่น A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 08.42

Afternoon Shift [illegible] 14.11

Night Shift [illegible] 23.32

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 16/12/68

Time/เวลา 08.44

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 1/1/69

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 10 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / แผ่น		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์																			
การสั่นสะเทือนของเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์																			
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์																			
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จารบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อตรง																				
	ตู้ควบคุม Phase/ที่ (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ตู้เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	ตู้เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตัวมือ (แผ่น M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (แผ่น A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 08.42

Afternoon Shift [illegible] 14.11

Night Shift [illegible] 23.19

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 16/12/68

Time/เวลา 08.44

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 1/1/69

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 15 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / กะ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์		OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์	OFF			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	/			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จารบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อเพลา																				
	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ลงคำ M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (ลงคำ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 08.36

Afternoon Shift 14.21

Night Shift 23.30

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 16/12/68

Time/เวลา 08.46

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 2/1/69

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 16 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / กะ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์		OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์	OFF			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	/			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จารบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อเพลา																				
	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ลงคำ M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (ลงคำ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 06.48

Afternoon Shift 14.26

Night Shift 23.21

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 20/12/68

Time/เวลา 09.15

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 2/1/69

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 17 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhukct Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / กะ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์																			
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์																			
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์																			
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ขาต่อมอเตอร์																				
	ตู้ควบ Phase N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้แฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู้แฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	ตู้แฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / แฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / แฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / แฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตั้งมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการเดินเครื่อง	Automatic / ตั้งโอโต้ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 8:41

Afternoon Shift 14.24

Night Shift 23:34

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 20/12/68

Time/เวลา 09.15

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าแรงดันไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 18 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / กะ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์																			
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์																			
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์																			
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ขาต่อมอเตอร์																				
	ตู้ควบ Phase N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้แฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู้แฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	ตู้แฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / แฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / แฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / แฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตั้งมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการเดินเครื่อง	Automatic / ตั้งโอโต้ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 8:41

Afternoon Shift 14.24

Night Shift 23:46

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 20/12/68

Time/เวลา 09.15

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าแรงดันไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 19 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / กะที่		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเส้นเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเส้นเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อสายพาน																				
	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้แห่ง RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ตู้แห่ง ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	ตู้แห่ง TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตัวมือ (ตรวจ M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตัวแห่งการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ตรวจ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) ชัยพงศ์

Time/เวลา

Morning Shift 08.38

Afternoon Shift 14.28

Night Shift 23:29

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 20/12/68

Time/เวลา 09.15

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM /ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้าให้ชัดเจน

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 20 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / กะที่		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเส้นเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเส้นเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อสายพาน																				
	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้แห่ง RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ตู้แห่ง ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	ตู้แห่ง TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตัวมือ (ตรวจ M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตัวแห่งการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ตรวจ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Time/เวลา

Morning Shift 09.15

Afternoon Shift 14.15

Night Shift 23.19

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 27/12/68

Time/เวลา 08.45

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM /ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้าให้ชัดเจน

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 22 / ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / เพลิ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์		OFF		✓			✓			✓			✓			✓			
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์				✓			✓			✓			✓			✓			
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓			✓			✓			✓			✓			
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ปกติ (Phase-R / 220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สำหรับบำรุงเครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift ศิวพงศ์ 08.40

Afternoon Shift 14.10

Night Shift 23.19

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 27/12/68

Time/เวลา 09.45

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น.

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 22 / ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / เพลิ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์		OFF		✓			✓			✓			✓			✓			
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์				✓			✓			✓			✓			✓			
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓			✓			✓			✓			✓			
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ปกติ (Phase-R / 220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สำหรับบำรุงเครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift ศิวพงศ์ 09.38

Afternoon Shift 14.24

Night Shift 23.59

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 27/12/68

Time/เวลา 09.45

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น.

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 23 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / แผ่น		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตั้งมือ (เลข 1)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (เลข 0)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 08.09

Afternoon Shift 14:25

Night Shift 20.29

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 27/12/68

Time/เวลา 09.45

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / ถ้าไม่มีให้ใส่ N/A

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ผิดปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 24 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / แผ่น		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตั้งมือ (เลข 1)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (เลข 0)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 8:19

Afternoon Shift 14:25

Night Shift 20.26

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 27/12/68

Time/เวลา 09.45

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / ถ้าไม่มีให้ใส่ N/A

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ผิดปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump..... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 25 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / กะที่		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating ความร้อนของเครื่อง	Motor / มอเตอร์	OFF			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication การหล่อลื่นของเครื่อง	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal รอยรั่วและซึม	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ตู้ไฟ Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้ไฟ RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู้ไฟ ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ตู้ไฟ TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ช่องว่าง M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์	Automatic / อัตโนมัติ (ช่องว่าง A)	✓																		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 8:44

Afternoon Shift 17:40

Night Shift 23.54

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 27/12/68

Time/เวลา 08.45

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump..... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 26/ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / กะที่		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating ความร้อนของเครื่อง	Motor / มอเตอร์	OFF			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication การหล่อลื่นของเครื่อง	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal รอยรั่วและซึม	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ตู้ไฟ Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้ไฟ RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู้ไฟ ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ตู้ไฟ TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ช่องว่าง M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์	Automatic / อัตโนมัติ (ช่องว่าง A)	✓																		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 08.39

Afternoon Shift 14.20

Night Shift 23.32

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 27/12/68

Time/เวลา 08.45

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 27 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / กะที่		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์		OFF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ทำงานปกติ (ควบคุม)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการทำงานเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ควบคุม A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 08.45

Afternoon Shift 14.01

Night Shift 23.27

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 1/1/69

Time/เวลา 09.42

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 28 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / กะที่		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์		OFF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ทำงานปกติ (ควบคุม M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการทำงานเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ควบคุม A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 09.42

Afternoon Shift 14.19

Night Shift 23.17

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 1/1/69

Time/เวลา 09.42

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่: 29 /ธันวาคม / 2568 | Building / อาคาร: SupalaiPark@DownTownPhuket | Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / กะ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์		OFF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์		/	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	/			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อแกน																				
	คู่เฟส Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกระดับไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตั้งมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) | Time/เวลา

Morning Shift: ปัญญพัฒ | 08.38

Afternoon Shift: | 14.29

Night Shift: | 23:31

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่: 1/1/69

Time/เวลา: 09.42

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่: 1/1/69

Time/เวลา: 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่: 30 /ธันวาคม / 2568 | Building / อาคาร: SupalaiPark@DownTownPhuket | Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / กะ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์		OFF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์	OK			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	/			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อแกน																				
	คู่เฟส Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกระดับไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตั้งมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) | Time/เวลา

Morning Shift: ปัญญพัฒ | 08.39

Afternoon Shift: | 14.25

Night Shift: | 23:41

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่: 1/1/69

Time/เวลา: 09.42

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่: 1/1/69

Time/เวลา: 13.30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร () Aretor pump.... () Sump pump .... () Slud return pump....

Date / วันที่ 30 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 1			Ejector 2			ReturnPump 1			ReturnPump 2			EFP 1			EFP 2			หมายเหตุ
Shift / เวร		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating ความร้อนของเครื่องจักร	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Motor / มอเตอร์				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal รอยรั่วและซึม	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อแกน																				
	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (เดิน 48)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (เดิน A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech /ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 8:49

Afternoon Shift 14.23

Night Shift 23:24

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 31/12/68

Time/เวลา 09.42

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 13.30 น

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร () Aretor pump.... () Sump pump .... () Slud return pump....

Date / วันที่ 1 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / เวร		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating ความร้อนของเครื่องจักร	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal รอยรั่วและซึม	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อแกน																				
	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (เดิน 48)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (เดิน A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 8:21

Afternoon Shift 14:32

Night Shift 23:30

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 31/12/68

Time/เวลา 09:41

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9:10 น

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 8 /ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แฮ้ก		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซึม	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ตู้ต่าง Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้ต่าง RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ตู้ต่าง ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ตู้ต่าง TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

Time/เวลา

08.30

14:00

23.35

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 3/12/68

Time/เวลา 08.41

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ผิดปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 9 /ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แฮ้ก		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซึม	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ตู้ต่าง Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้ต่าง RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ตู้ต่าง ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ตู้ต่าง TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

Time/เวลา

8:44

14:15

23.39

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 12/12/68

Time/เวลา 08.38

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ผิดปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร () Aretor pump ... () Sump pump .... () Stud return pump....

Date / วันที่ 4...../ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / เวลา		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (เฉพาะ M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการทำงานเครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (เฉพาะ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

Time/เวลา 8.44 / 14.26 / 23.35

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 12/12/68

Time/เวลา 09.38

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/11/69

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(✓) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร () Aretor pump.... () Sump pump .... () Stud return pump....

Date / วันที่ 5...../ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / เวลา		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (เฉพาะ M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการทำงานเครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (เฉพาะ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

Time/เวลา 06.30 / 14.38 / 23.50

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 12/12/68

Time/เวลา 09.38

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/11/69

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(✓) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ ....6..../ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แสัท		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้แห่ง RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ตู้แห่ง ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ตู้แห่ง TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตัวมือ (ลงน้ำ M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงน้ำ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 08.30

Afternoon Shift 14.10

Night Shift 23.17

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 12/12/68

Time/เวลา 08.38

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/12/68

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าแรงดันไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ ....7..../ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แสัท		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้แห่ง RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ตู้แห่ง ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ตู้แห่ง TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ตัวมือ (ลงน้ำ M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงน้ำ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 08.30

Afternoon Shift 14.10

Night Shift 23.17

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 12/12/68

Time/เวลา 08.38

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/12/68

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าแรงดันไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร () Aretor pump.... () Sump pump .... () Slud return pump....

Date / วันที่ 6 /ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด	Shift / แผ่น	Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การสั่นสะเทือนและเสียงดัง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Heating	Motor / มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Lubrication	Motor / มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อเพลา																				
	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้สาย RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ตู้สาย ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	ตู้สาย TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 08.30

Afternoon Shift 14.10

Night Shift 23.11

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 12/12/68

Time/เวลา 08.39

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 6/12/68

Time/เวลา 9.10 น.

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร () Aretor pump.... () Sump pump .... () Slud return pump....

Date / วันที่ 7 /ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด	Shift / แผ่น	Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การสั่นสะเทือนและเสียงดัง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Heating	Motor / มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Lubrication	Motor / มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อเพลา																				
	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้สาย RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ตู้สาย ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	ตู้สาย TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Status	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 08.30

Afternoon Shift 14.16

Night Shift 23:016

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 12/12/68

Time/เวลา 08.36

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 7/12/68

Time/เวลา 9.10 น.

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 10 / ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แต่ละ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของตลับเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของตลับเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลต์)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ตลอด) M	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตัวแหน่งการทำงานเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ตลอด) A																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) ศิพงศ์

Morning Shift Time/เวลา 08.33

Afternoon Shift 14.12

Night Shift 23:38

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 12/12/64

Time/เวลา 06.36

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/65

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 11 / ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แต่ละ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของตลับเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของตลับเครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลต์)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ตลอด) M	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตัวแหน่งการทำงานเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ตลอด) A																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) ศิพงศ์

Morning Shift Time/เวลา 8:44

Afternoon Shift 14.10

Night Shift 23:35

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 12/12/64

Time/เวลา 06.38

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/65

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump..... ( ) Sump pump ..... ( ) Slud return pump.....

Date / วันที่ 12 /ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / กะทำ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียงดัง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ดูสาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ดูแฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ดูแฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ดูแฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / แฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	Phase / แฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / แฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.ช่าง) — Time/เวลา

Morning Shift 8.49

Afternoon Shift 14.10

Night Shift 23.35

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech Sup.หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 16/12/68

Time/เวลา 08.33

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump..... ( ) Sump pump ..... ( ) Slud return pump.....

Date / วันที่ 13 /ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / กะทำ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียงดัง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ดูสาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ดูแฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ดูแฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ดูแฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / แฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	Phase / แฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / แฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.ช่าง) — Time/เวลา

Morning Shift 08.30

Afternoon Shift 14.29

Night Shift 23.36

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech Sup.หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 16/12/68

Time/เวลา 08.33

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร () Aretor pump.... () Sump pump .... () Slud return pump....

Date / วันที่ 14 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แผ่น		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อเพลา																				
	ตู้จ่าย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู้เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์) :	ตู้เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 08.36

Afternoon Shift 14.09

Night Shift 23.19

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 16/12/68

Time/เวลา 08.33

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร () Aretor pump.... () Sump pump .... () Slud return pump....

Date / วันที่ 15 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แผ่น		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อเพลา																				
	ตู้จ่าย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู้เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์) :	ตู้เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 08.30

Afternoon Shift 14.19

Night Shift 23.52

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 16/12/68

Time/เวลา 08.33

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 16 /ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร Supalai Park@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / กะ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของตลับลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของตลับลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อแกน																				
	ตู้ไฟ Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้แต่ง RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู้แต่ง ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ตู้แต่ง TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / แต่ง R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / แต่ง S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / แต่ง T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 08.33

Afternoon Shift 14.10

Night Shift 22/15

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 20/12/68

Time/เวลา 08.30

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าแรงดันไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 15 /ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร Supalai Park@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / กะ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของตลับลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของตลับลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อแกน																				
	ตู้ไฟ Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้แต่ง RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู้แต่ง ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ตู้แต่ง TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / แต่ง R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / แต่ง S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / แต่ง T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 8:49

Afternoon Shift 14.10

Night Shift 23:40

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 20/12/68

Time/เวลา 08.30

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าแรงดันไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 18 /ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แผ่น		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จารบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อเพลา																				
	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้แต่ RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู้แต่ ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ตู้แต่ TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ลงเค้า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (ลงเค้า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech /ช่าง) — Time/เวลา

Morning Shift — 8.14

Afternoon Shift — 14.10

Night Shift — 23:58

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 20/12/68

Time/เวลา 08.30

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าแรงดันไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 19 /ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แผ่น		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จารบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อเพลา																				
	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้แต่ RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู้แต่ ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ตู้แต่ TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ลงเค้า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (ลงเค้า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) — Time/เวลา

Morning Shift — 08.30

Afternoon Shift — 14.10

Night Shift — 23:59

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 20/12/68

Time/เวลา 08.30

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าแรงดันไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION,

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 20 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร Supalai Park@DownTown Phuket Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แผ่น		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อเพลา																				
	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (เฉพาะ M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (เฉพาะ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) [signature]

Morning Shift Time/เวลา 08.30

Afternoon Shift 14.11

Night Shift 03.09

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) [signature]

Date/วันที่ 27/12/68

Time/เวลา 08.30

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร) [signature]

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าแรงดันไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION,

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 21 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร Supalai Park@DownTown Phuket Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แผ่น		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ		✓	✓																
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อเพลา																				
	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เฟส RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	คู่เฟส ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	คู่เฟส TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (เฉพาะ M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะอุปกรณ์เครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (เฉพาะ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) [signature]

Morning Shift Time/เวลา 08.28

Afternoon Shift 14.09

Night Shift 03.19

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) [signature]

Date/วันที่ 27/12/68

Time/เวลา 08.30

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร) [signature]

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าแรงดันไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร () Aretor pump.... () Sump pump .... () Slud return pump....

Date / วันที่ 22 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / กะทำ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของมอเตอร์เครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของมอเตอร์เครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จารบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อเพลา																				
	ตู้ควบ Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้ควบ RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ตู้ควบ ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ตู้ควบ TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 08.29

Afternoon Shift 14.22

Night Shift 23.80

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 23/12/68

Time/เวลา 08.30

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร () Aretor pump.... () Sump pump .... () Slud return pump....

Date / วันที่ 23 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / กะทำ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของมอเตอร์เครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของมอเตอร์เครื่อง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จารบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อเพลา																				
	ตู้ควบ Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้ควบ RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	ตู้ควบ ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ตู้ควบ TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 08.30

Afternoon Shift 14.22

Night Shift 23.84

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 23/12/68

Time/เวลา 09.30

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

SMART ESTATE SOLUTION .

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 24 /ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร Supalai Park@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แข็ก		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating ความร้อนของเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication การหล่อลื่นของเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อเพลา																				
	ตู้ไฟ Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้แท่น RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู้แท่น ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	ตู้แท่น TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / แท่น R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / แท่น S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / แท่น T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการทำงานเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

Time/เวลา

8:44

14:22

23:30

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 27/12/68

Time/เวลา 08.30

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION .

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 25 /ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร Supalai Park@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แข็ก		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating ความร้อนของเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication การหล่อลื่นของเครื่อง	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อเพลา																				
	ตู้ไฟ Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู้แท่น RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู้แท่น ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวล์ท)	ตู้แท่น TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / แท่น R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / แท่น S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / แท่น T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการทำงานเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

Time/เวลา

08.30

14.25

23.36

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 27/12/68

Time/เวลา 08.30

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Arelor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 26./ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แผ่น		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating ความร้อนของแต่ละเครื่อง	Motor / มอเตอร์	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication การหล่อลื่นของแต่ละเครื่อง	Motor / มอเตอร์	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ดู/ค่า Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เส้น RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	คู่เส้น ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	คู่เส้น TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เส้น R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เส้น S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เส้น T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ดูค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ดูค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / ทุกช่อง N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / ทุกการบันทึกค่าไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 06.30

Afternoon Shift 14.29

Night Shift 23.36

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 27/12/68

Time/เวลา 08.30

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 1/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Arelor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 27../ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แผ่น		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating ความร้อนของแต่ละเครื่อง	Motor / มอเตอร์	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication การหล่อลื่นของแต่ละเครื่อง	Motor / มอเตอร์	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	✓	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ดู/ค่า Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	คู่เส้น RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	คู่เส้น ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	คู่เส้น TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เส้น R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เส้น S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เส้น T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ดูค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการเดินเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (ดูค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / ทุกช่อง N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / ทุกการบันทึกค่าไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 08.30

Afternoon Shift 14.20

Night Shift 23.30

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 1/1/69

Time/เวลา 09.45

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 1/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 28 /ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แต่ละ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อเพลา																				
	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู่แต่ RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู่แต่ ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ตู่แต่ TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (แต่ละ M	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการทำงานเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (แต่ละ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) ศักดิ์แก้ว

Time/เวลา

Morning Shift 08.28

Afternoon Shift 14.21

Night Shift 22:15

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 1/1/69

Time/เวลา 09.45

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Aretor pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 29 /ธันวาคม / 2568

Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / แต่ละ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / จานต่อเพลา																				
	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ตู่แต่ RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ตู่แต่ ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ตู่แต่ TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (แต่ละ M	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการทำงานเครื่อง	Automatic / อัตโนมัติ (แต่ละ A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Time/เวลา

Morning Shift 08.26

Afternoon Shift 14.29

Night Shift 22:23

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 1/1/69

Time/เวลา 09.45

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 4/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Arator pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 30 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / กะ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ดูสาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ดูแต่ละ RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ดูแต่ละ ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ดูแต่ละ TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการทำงานเครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 04.30

Afternoon Shift 14.15

Night Shift 23:44

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 1/1/69

Time/เวลา 09.45

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 1/1/69

Time/เวลา 9.10 น.

SMART ESTATE SOLUTION

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

ชื่อเครื่องจักร ( ) Arator pump.... ( ) Sump pump .... ( ) Slud return pump....

Date / วันที่ 31 /ธันวาคม / 2568 Building / อาคาร SupalaiPark@DownTownPhuket Sheet No. / แผ่นที่ 2

Description / รายละเอียด		Ejector 3			Ejector 4			ReturnPump 3			ReturnPump 4			EFP 3			EFP 4			หมายเหตุ
Shift / กะ		M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	M	A	N	
Vibration & Noisy	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การสั่นสะเทือนและเสียง	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Heating	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ความร้อนของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Lubrication	Motor / มอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การหล่อลื่นของเครื่องจักร	Pump / เครื่องสูบน้ำ																			
Grease & Bearing	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
จาระบีและลูกปืน	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leakage & Seal	Motor / มอเตอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Coupling / ข้อต่อเพลา																				
	ดูสาย Phase-N (220 Volts)	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v	
Voltage Record	ดูแต่ละ RS (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	ดูแต่ละ ST (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
(Volts / โวลท์)	ดูแต่ละ TR (380 Volts)	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	
Amperes Record	Phase / เฟส R	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
(Amp. / แอมป์)	Phase / เฟส T																			
Equipment Statu	Manual / ด้วยมือ (ลงค่า M)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สถานะการทำงานเครื่องจักร	Automatic / อัตโนมัติ (ลงค่า A)																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark ✓Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) Time/เวลา

Morning Shift 8:11

Afternoon Shift 14.10

Night Shift 23:22

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 1/1/69

Time/เวลา 09.45

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 1/1/69

Time/เวลา 9.10 น.