



ภาคผนวก ข-20
เอกสารการตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนมกราคม 2569 (สัปดาห์ที่ 1)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS PROTECT. WE PROTECT.		วันที่ตรวจสอบ 2/1/69	
								รหัสอุปกรณ์ Gs	
Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark	
		สถานะ		สถานะ		สถานะ			
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/					
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/					
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (°F) / (°C)	82 °F		180 °F					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0 °F		0 °F					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	1.3 psi		17.9 psi					
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ดำ, [] เต็ม, [] N/A				[] ดำ, [] เต็ม, [] N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/					
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/		/					
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	860 L		860 L					
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/		/					
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0		1499 rpm					
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS 0 RS 0 ST 0 TR N/A N/A N/A		Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR		RS 377 ST 377 TR 377 RN 930 SN 930 TN 930			
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A		50.00 Hz					
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A		50.00 Hz					
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/					
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.60 Vdc		27.40 Vdc					
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A					
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		10 Min					
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	76.91 hr		76.43 hrs					
	Remark / หมายเหตุ								

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนมกราคม 2569 (สัปดาห์ที่ 2)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS PROFESSIONAL MANAGEMENT		วันที่ตรวจสอบ 9/1/69	
								รหัสอุปกรณ์ Gs	
Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark	
		สถานะ		สถานะ		สถานะ			
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/					
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/					
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (°F) / (°C)	76.9		102.9					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0.9		0.9					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	1.9 psi		48.2 psi					
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A		[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A					
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/					
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/		/					
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	850L		850L					
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/		/					
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0		1498 rpm					
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	0RS 0 ST 0 TR N/A N/A N/A		300V ST 300V TR 300V 931 SN 230 TN 230				
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A		50.02 Hz					
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A		50.02 Hz					
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.60 Vdc		27.44 Vdc					
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A					
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		15 min					
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	26.61 hrs		26.62 hrs					
	Remark / หมายเหตุ								

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนมกราคม 2569 (สัปดาห์ที่ 3)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS PROPERTY MANAGEMENT		วันที่ตรวจสอบ 16/1/69	
								รหัสอุปกรณ์ Gs	
Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark	
		สถานะ		สถานะ		สถานะ			
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/					
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/					
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (°F) / (°C)	82.5		180.5					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0 F		0 F					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	1.9 psi		12.9 psi					
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ดำ, [] เต็ม, [] N/A		[] ดำ, [] เต็ม, [] N/A					
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/					
	Smoke Condition สภาพพม่าควัน	/		/					
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	850L		800L					
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/		/					
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0		1498 rpm					
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	0RS 0 ST 0 TR N/A N/A N/A	RS 372 ST 376 TR 373 RN 930 SN 930 TN 930					
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50.00 Hz						
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	50.00 Hz						
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/						
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/						
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/						
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.60Vdc		27.43Vdc					
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A					
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		15 min					
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	76.86 hr		77.13 hr					
	Remark / หมายเหตุ								

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง เดือนมกราคม 2569 (สัปดาห์ที่ 4)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS MANAGING SAKAETHAI		วันที่ตรวจสอบ 30/1/69	
								รหัสอุปกรณ์ Gs	
Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark	
		สถานะ		สถานะ		สถานะ			
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/					
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/					
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (°F) / (°C)	82		130					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0 F		0 F					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	1.2							
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A		[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A					
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/					
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/		/					
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	840 L		840 L					
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/		/					
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0		1498 rpm					
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR		RS.....ST.....TR..... RN.....SN.....TN.....					
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A		50.00 Hz					
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A		50.06 Hz					
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.60		26.64					
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A					
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		15 Min					
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	77.92		77.69					
Remark / หมายเหตุ									

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (สัปดาห์ที่ 1)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS PROPERTY MANAGER		วันที่ตรวจสอบ 6/2/69	
								รหัสอุปกรณ์ Gs	
Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark	
		สถานะ		สถานะ		สถานะ			
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/					
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/					
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (°F)/(°C)	84°F		-					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0°F		0°F					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	1.5 PSI		-					
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] คำ / [] เต็ม, [] N/A		[] คำ / [] เต็ม, [] N/A					
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/					
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/		/					
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	830L		830L					
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/		/					
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0		-					
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS N/A N/A N/A		Phase-Phase / คู่เฟส ST N/A N/A N/A		Phase-Phase / คู่เฟส TR N/A N/A N/A			
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A		-					
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A		-					
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	16.60Vdc		-					
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A					
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		-					
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	77.64 hrs		-					
	Remark / หมายเหตุ								
	จากตารางบันทึกผลการทำงานของเครื่อง พบว่าค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Voltage) อยู่ที่ 16.60Vdc ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่ากระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.) อยู่ที่ 0A ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าจำนวนเวลาทดสอบ (Min.) อยู่ที่ 0 นาที ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์) อยู่ที่ 77.64 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ								

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (สัปดาห์ที่ 2)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS		วันที่ตรวจสอบ 9/2/69	
								รหัสอุปกรณ์ Gs	
Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark	
		สถานะ		สถานะ		สถานะ			
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/					
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/					
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (°F) / (°C)	86°F		188°F					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0°F		0					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	12 PSI		0-9 PSI					
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A				[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/					
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/		/					
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	830 L		830 L					
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/		/					
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0		1500 rpm					
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า		Phase-Phase / คู่เฟส RS 0 RS 0 ST 0 TR		RS 400 ST 400 TR 400					
(Volts / โวลต์)		N/A N/A N/A		RN 231 SN 231 TN 231					
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A		49.99 Hz					
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/					
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	24.58		26.08					
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A					
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		15					
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	78.0 hr		78.3 hr					
	Remark / หมายเหตุ								

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (สัปดาห์ที่ 3)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS		วันที่ตรวจสอบ 20/2/69	
								รหัสอุปกรณ์ Gs	
Description / รายละเอียด	Before Start		<input checked="" type="checkbox"/> Manual		<input type="checkbox"/> Automatic		Remark		
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		เดินเครื่องอัตโนมัติ				
	สถานะ		สถานะ		สถานะ				
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System	/		/					
	ระบกระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/					
	Coolant Water Level Record	/		/					
	บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/					
	Water Temperature Record	86°F		132°F					
	บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (°F) / (°C)	86°F		132°F					
	Oil Temperature Record	0°F		0°F					
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0°F		0°F					
	Oil Pressure Record	110 psi		115.0 psi					
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	110 psi		115.0 psi					
Oil Level Record	[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A				[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A				
บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A				[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A				
Belt Tension	/		/						
ความตึงสายพาน	/		/						
Smoke Condition	/		/						
สภาพเขม่าควัน	/		/						
Diesel Level Record	830L		830L						
บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	830L		830L						
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise	/		/					
	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/					
	Grease & Bearing	/		/					
	จาระบีและลูกปืน	/		/					
	Speed Record	0		1193 rpm					
	บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1193 rpm					
	Voltage Record	RS 0 ST 0 TR 0		RS 100 ST 100 TR 100		RN 931 SN 931 TN 931			
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	RS 0 ST 0 TR 0		RS 100 ST 100 TR 100		RN 931 SN 931 TN 931			
	(Volts / โวลต์)	N/A N/A N/A							
	Frequency Record	N/A		11.94 Hz					
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	N/A		11.94 Hz						
Frequency Stability	N/A		11.94 Hz						
สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A		11.94 Hz						
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition	/		/					
	สภาพแบตเตอรี่	/		/					
	Distilled Water of Battery	/		/					
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Charger	/		/					
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Voltage Record	24.48 Vdc		26.60 Vdc					
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	24.48 Vdc		26.60 Vdc					
Battery Amperes Record	N/A		N/A						
บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A						
Testing Period (Min.)	N/A		15 min						
จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		15 min						
Engine Operating Hour (Reading)	20.22 hr		28.02 hr						
ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	20.22 hr		28.02 hr						
Remark / หมายเหตุ									

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (สัปดาห์ที่ 4)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง							
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS RESIDENT SERVICE	
วันที่ตรวจสอบ		9/2/69		รหัสอุปกรณ์		Gs	
Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark
	สถานะ		สถานะ		สถานะ		
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (°F) / (°C)	196°F		196°F			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0°F		0°F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	1.0 psi		17.2 psi			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ดำ [] เต็ม [] N/A		[] ดำ [] เต็ม [] N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/		/			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำดีเซล	820L		820L			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/		/			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0		1800 rpm			
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS 0 RS 0 ST 0 TR N/A N/A N/A		RS 100 ST 100 TR 100 RS 231 SN 231 TN 231			
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A		50.09 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A		50.09 Hz			
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.91 Vdc		27.23 Vdc			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		15 min			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	50.18 hr		50.98 hr			
Remark / หมายเหตุ							

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนมีนาคม 2569 (สัปดาห์ที่ 1)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS		วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
								6/3/69	Gs
Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark	
		สถานะ		สถานะ		สถานะ			
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/					
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/					
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (°F) / (°C)	86 F		102 F					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0 F		0 F					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	1.2 psi		0.7 psi					
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A				[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/					
	Smoke Condition สภาพพม่าควัน	/		/					
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	16L		810L					
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/		/					
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0		1500 rpm					
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS N/A N/A N/A		Phase-Phase / คู่เฟส ST N/A N/A N/A		Phase-Phase / คู่เฟส TR N/A N/A N/A			
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A		50.00 Hz					
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A		50.00 Hz					
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.59 Vdc		27.40 Vdc					
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A					
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A							
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	60.38 hrs		60.38 hrs					
	Remark / หมายเหตุ								

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนมีนาคม 2569 (สัปดาห์ที่ 2)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS		วันที่ตรวจสอบ	
								17/11/69	
								รหัสอุปกรณ์ Gs	
Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark	
		สถานะ		สถานะ		สถานะ			
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/					
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/					
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (°F) / (°C)	86 F		102 F					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0 F		0 F					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	10 psi		47 psi					
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] คำ, [] เดิม, [] N/A				[] คำ, [] เดิม, [] N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/					
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/		/					
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	810 L		810 L					
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/		/					
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0		1799 rpm					
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS 0 RS 0 ST 0 TR N/A N/A N/A		Phase-Phase / คู่เฟส ST N/A N/A N/A		Phase-Phase / คู่เฟส TR N/A N/A N/A		RS 100 ST 100 TR 100 RN 231 SN 231 TN 231	
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A		59.98 Hz					
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A		59.98 Hz					
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	16.60 Vdc		12.43 Vdc					
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A					
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		15 นาที					
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	80.61 ชม		80.82 ชม					
	Remark / หมายเหตุ								
<div style="background-color: black; height: 100px; width: 100%;"></div>									

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนมีนาคม 2569 (สัปดาห์ที่ 3)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS		วันที่ตรวจสอบ 20/3/69	
								รหัสอุปกรณ์ Gs	
Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark		
	สถานะ		สถานะ		สถานะ				
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/					
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบบระบายความร้อน	/		/					
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบบระบายความร้อน (°F) / (°C)	88°F		132°F					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0°F		0°F					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	1.0 psi		17.43 psi					
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A		[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A					
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/					
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/		/					
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	800L		800L					
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/		/					
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0		1499 rpm					
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS N/A	ST N/A	TR N/A	RS 100	ST 100	TR 100		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A		50.00 Hz					
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/					
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	16.39 Vdc		17.43 Vdc					
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A					
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		15 Min					
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	41.72 hrs		42.10 hrs					
	Remark / หมายเหตุ								

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนมีนาคม 2569 (สัปดาห์ที่ 4)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS		วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
								24/3/69	Gs
Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	สถานะ		สถานะ		สถานะ		Remark	
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์									
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/						
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/						
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (°F) / (°C)			102.5						
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0.5		0.5						
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	0.3 psi		0.3 psi						
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A								
Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/						
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/		/						
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	79.0 L		79.0 L						
Generator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด									
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/						
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/		/						
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1499 rpm						
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	0 RS 0 ST 0 TR							
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	N/A		49.99 Hz						
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A		49.99 Hz						
Control Section / ส่วนชุดควบคุม									
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/						
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/						
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/						
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.60 Vdc		27.40 Vdc						
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A						
Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A								
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	62.11 hrs		62.36 hrs						
Remark / หมายเหตุ									

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนเมษายน 2569 (สัปดาห์ที่ 1)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS CAPITAL MANAGEMENT		วันที่ตรวจสอบ 3/4/69	
								รหัสอุปกรณ์ Gs	
Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark	
		สถานะ		สถานะ		สถานะ			
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/					
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/					
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (°F) / (°C)	105°F		144°F					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	/		/					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	1.0 psi		47. psi					
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ค่ำ, [] เต็ม, [] N/A		[] ค่ำ, [] เต็ม, [] N/A					
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/					
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/		/					
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	290		290					
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/		/					
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0		1498 RPM					
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A	ST N/A	TR N/A	RS 400 V 231	ST 400 V 231	TR 400 V 231	
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A		49.99					
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A		/					
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/					
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.60 Vdc		27.40 Vdc					
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A					
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		15 นาที					
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	8246 hrs		82.88 hrs					
	Remark / หมายเหตุ								

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนเมษายน 2569 (สัปดาห์ที่ 2)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS PROPERTY MANAGEMENT		วันที่ตรวจสอบ 11/4/69	
								รหัสอุปกรณ์ Gs	
Description / รายละเอียด		Before Start		<input checked="" type="checkbox"/> Manual		<input type="checkbox"/> Automatic		Remark	
		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		เดินเครื่องอัตโนมัติ			
		สถานะ		สถานะ		สถานะ			
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System	/		/					
	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/					
	Coolant Water Level Record	/		/					
	บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/					
	Water Temperature Record	105 F		140 F					
	บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (°F) / (°C)	105 F		140 F					
	Oil Temperature Record	/		/					
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	/		/					
	Oil Pressure Record	1.0 PSI		47. PSI					
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	1.0 PSI		47. PSI					
Oil Level Record	[] ต่ำ, [] เต็ม, [x] N/A		[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A						
บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ, [] เต็ม, [x] N/A		[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A						
Belt Tension	/		/						
ความตึงสายพาน	/		/						
Smoke Condition	/		/						
สภาพเขม่าควัน	/		/						
Diesel Level Record	790		790						
บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	790		790						
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise	/		/					
	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/					
	Grease & Bearing	/		/					
	จาระบีและลูกปืน	/		/					
	Speed Record	0		1,500 RPM					
	บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1,500 RPM					
	Voltage Record	Phase-Phase / คู่เฟส RS		RS	ST	TR	RS 400 ST 400 TR 400		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	Phase-Phase / คู่เฟส ST		N/A	N/A	N/A	RN 251 SN 251 TN 251		
Frequency Record	Phase-Phase / คู่เฟส TR								
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	N/A		49.99						
Frequency Stability	N/A		/						
สถานะภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A		/						
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition	/		/					
	สภาพแบตเตอรี่	/		/					
	Distilled Water of Battery	/		/					
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Charger	/		/					
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Voltage Record	26.60 vdc		27.40 vdc					
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.60 vdc		27.40 vdc					
Battery Amperes Record	N/A		N/A						
บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A						
Testing Period (Min.)	20 min	N/A							
จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	20 min	N/A							
Engine Operating Hour (Reading)	80.40 hrs	80.40 hrs							
ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	80.40 hrs	80.40 hrs							
Remark / หมายเหตุ									

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนเมษายน 2569 (สัปดาห์ที่ 3)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง							
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS PROPERTY MANAGEMENT	
วันที่ตรวจสอบ		15/4/69		รหัสอุปกรณ์		Gs	
Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark
	สถานะ		สถานะ		สถานะ		
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/				
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/				
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (°F) / (°C)	90 F		131 F				
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0 F		0 F				
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	1.2 psi		17.0 psi				
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ค้ำ, [] เต็ม, [] N/A		[] ค้ำ, [] เต็ม, [] N/A				
Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/				
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/		/				
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	790L		790L				
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/		/				
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1400 rpm				
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	Phase-Phase / คู่อัฟ RS Phase-Phase / คู่อัฟ ST Phase-Phase / คู่อัฟ TR	0 RS 0 ST 0 TR N/A N/A N/A	RS 160 ST 100 TR 160 RN 931 SN 931 TN 931				
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	N/A		49.0 Hz				
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A		49.0 Hz				
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/				
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/				
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/				
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.3V dc		27.40V dc				
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A				
Testing Period (Min.) จำนวนเวลาดทดสอบ (นาที)	N/A		15 min				
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	83.05 hrs		83.97 hrs				
Remark / หมายเหตุ							
<div style="background-color: black; height: 100px; width: 100%;"></div>							

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนเมษายน 2569 (สัปดาห์ที่ 4)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง							
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS PROPERTY MANAGEMENT	
วันที่ตรวจสอบ		95/4/67		รหัสอุปกรณ์		Gs	
Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark
	สถานะ		สถานะ		สถานะ		
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/				
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/				
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (°F) / (°C)	102°F		106°F				
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0°F		0°F				
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	1.2 psi		17.2 psi				
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] คำ, [] เต็ม, [] N/A		[] คำ, [] เต็ม, [] N/A				
Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/				
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/		/				
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	780L		780L				
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/		/				
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1494 rpm				
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	Phase-Phase / คู่เฟส RS 0 RS 0 ST 0 TR N/A N/A N/A		Phase-Phase / คู่เฟส ST RS 100 ST 100 TR 100 RN 931 SN 931 TN 931				
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	N/A		50.07 Hz				
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A		50.07 Hz				
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/				
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/				
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/				
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.60 Vdc		27.40 Vdc				
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A				
Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		15 min				
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	83.28 hrs		83.53 hrs				
Remark / หมายเหตุ							

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนพฤษภาคม 2569 (สัปดาห์ที่ 1)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS THAILAND MANAGEMENT		วันที่ตรวจสอบ 1/5/69	
								รหัสอุปกรณ์ Gs	
Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark	
		สถานะ		สถานะ		สถานะ			
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/					
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/					
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (°F) / (°C)	89 F		135. F					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	N/A		N/A					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	1-2 PSI		92.2					
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ดำ [✓] เต็ม [] N/A		[] ดำ [✓] เต็ม [] N/A					
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/					
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/		/					
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	700L							
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/		/					
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0		1500					
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS 0 ST 0 TR N/A 0 N/A 0 N/A	RS.....ST.....TR..... RN.....SN.....TN.....					
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A		50.02 Hz					
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓		✓					
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓		✓					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓		✓					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)								
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A					
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		15 min					
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	61.90		61.90					
	Remark / หมายเหตุ								

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนพฤษภาคม 2569 (สัปดาห์ที่ 2)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง							
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS THAILAND	
วันที่ตรวจสอบ		9/5/6		รหัสอุปกรณ์		Gs	
Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark
	สถานะ		สถานะ		สถานะ		
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	✓		✓			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	✓		✓			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (°F) / (°C)	92°F		125°F			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0		0			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	09.15		48.2 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A		[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	✓		✓			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	✓		✓			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	790 L					
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	✓		✓		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		✓		✓			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0		1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		RS 0 ST 0 TR 0 N/A N/A N/A		RS 297 ST 297 TR 297 RN 230 SN 230 TN 230			
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A		50.02 Hz			
Frequency Stability ความถี่ไฟฟ้า		N/A		✓			
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓		✓			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓		✓			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓		✓			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.96		27.95			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	✓		✓			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		20 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	63.40		63.60			
Remark / หมายเหตุ							

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนพฤษภาคม 2569 (สัปดาห์ที่ 3)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS		วันที่ตรวจสอบ 5/5/69	
								รหัสอุปกรณ์ Gs	
Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark		
	สถานะ		สถานะ		สถานะ				
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/					
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/					
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (°F) / (°C)	88F		132.F					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	N/A		N/A					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	1.2 PSI		47.2					
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ค่ำ / [] เต็ม, [] N/A		[] ค่ำ / [] เต็ม, [] N/A					
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/					
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/		/					
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	760L		760					
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	✓		✓				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		✓		✓					
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0		1499 RPM.					
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS 0 ST 0 TR 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0		RS 400 ST 399 TR 400 RN 231 SN 231 TN 230				
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A		49.99 Hz.					
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A		/					
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.59 Vdc.		27.40 Vdc.					
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A					
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		(15 นาที)					
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	84.96 hrs		85.15 hrs.					
Remark / หมายเหตุ									

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนพฤษภาคม 2569 (สัปดาห์ที่ 4)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง							
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS	
วันที่ตรวจสอบ		22/5/69		รหัสอุปกรณ์		Gs	
Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark
	สถานะ		สถานะ		สถานะ		
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/				
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/				
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (°F) / (°C)	89°F		136°F				
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	N/A		N/A				
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	1.2 PSI		49.6 PSI				
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] คำ [] / เติม, [] N/A				[] คำ [] / เติม, [] N/A		
Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/				
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/		/				
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	750		750				
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/		/				
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0						
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR		RS 0 ST 0 TR 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0		RS 400 ST 400 TR 400 RN 231 SN 230 TN 231		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	N/A						
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A						
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/				
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/				
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/				
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.59	Vdc	27.93Vdc				
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A				
Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A				15 นาที		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	55.17 hrs		27.93Vdc				
Remark / หมายเหตุ							

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนพฤษภาคม 2569 (สัปดาห์ที่ 5)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS SUKHUMVIT 77		วันที่ตรวจสอบ 24/5/69	
Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark	
		สถานะ		สถานะ		สถานะ			
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/					
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/					
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (°F) / (°C)	93°F		142°F					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0		0					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	12		42.0					
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ค่ำ, [] เต็ม, [] N/A		[] ค่ำ, [] เต็ม, [] N/A					
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/					
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/		/					
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	790L		790L					
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/		/					
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0		1499					
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS ST TR N/A N/A N/A	RS.....ST.....TR..... RN.....SN.....TN.....					
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	90.01						
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	90.01						
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.60		26.84					
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A					
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		15 Min					
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	85.46		85.72					
	Remark / หมายเหตุ								
No									

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนมิถุนายน 2569 (สัปดาห์ที่ 1)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS EXPERT SERVICES		วันที่ตรวจสอบ 5/6/69	
Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark	
		สถานะ		สถานะ		สถานะ			
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System	/		/					
	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/					
	Coolant Water Level Record	/		/					
	บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/					
	Water Temperature Record	88 F		195 F					
	บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (°F) / (°C)	88 F		195 F					
	Oil Temperature Record	0 F		0 F					
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0 F		0 F					
	Oil Pressure Record	0.9		0.9					
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	0.9		0.9					
Oil Level Record	[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A			[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A					
บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A			[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A					
Belt Tension	/		/						
ความตึงสายพาน	/		/						
Smoke Condition	/		/						
สภาพเขม่าควัน	/		/						
Diesel Level Record	745		745						
บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	745		745						
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise	/		/					
	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/					
	Grease & Bearing	/		/					
	จาระบีและลูกปืน	/		/					
	Speed Record	0		1500					
	บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1500					
	Voltage Record	Phase-Phase / คู่เฟส RS		RS	ST	TR	RS 400 ST 400 TR 400		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Phase-Phase / คู่เฟส ST		N/A	N/A	N/A	ST 240 TN 240		
	(Volts / โวลต์)	Phase-Phase / คู่เฟส TR		N/A	N/A	N/A	RN 240 SN 240		
	Frequency Record			N/A	50	HZ			
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)			N/A	50	HZ				
Frequency Stability			N/A	50	HZ				
สถานภาพความถี่ไฟฟ้า			N/A	50	HZ				
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition	/		/					
	สภาพแบตเตอรี่	/		/					
	Distilled Water of Battery	/		/					
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Charger	/		/					
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Voltage Record	27.48 Vdc							
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.48 Vdc							
	Battery Amperes Record	N/A		N/A					
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A					
Testing Period (Min.)	N/A		15 min						
จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		15 min						
Engine Operating Hour (Reading)	86.00 hrs		86.20 hrs						
ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	86.00 hrs		86.20 hrs						
Remark / หมายเหตุ									

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนมิถุนายน 2569 (สัปดาห์ที่ 2)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS PROPERTY MANAGEMENT		วันที่ตรวจสอบ	รหัสอุปกรณ์
								17/6/69	Gs
Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark		
	สถานะ		สถานะ		สถานะ				
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
Engine Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/					
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/					
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (°F) / (°C)	88°F		135°F					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0°F		0°F					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	0.9		4.69					
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ค่า, [] เติม, [] N/A				[] ค่า, [] เติม, [] N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/					
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/		/					
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	740L		740L					
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		/		/					
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0		1500 RPM					
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS / ST / TR N/A N/A N/A		RS 400 ST 400 TR 400 RN 291 SN 291 TN 296				
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A		50 HZ					
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A		50 HZ					
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/					
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.4V							
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A					
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		15 นาที					
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	86.61 hrs		86.88 hrs					
	Remark / หมายเหตุ								

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนมิถุนายน 2569 (สัปดาห์ที่ 3)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง										
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS TRADING COMPANY		วันที่ตรวจสอบ 18/6/69		
								รหัสอุปกรณ์ Gs		
Description / รายละเอียด		Before Start		<input type="checkbox"/> Manual		<input type="checkbox"/> Automatic		Remark		
		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		เดินเครื่องอัตโนมัติ				
		สถานะ		สถานะ		สถานะ				
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System	/		/						
	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/						
	Coolant Water Level Record	/		/						
	บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/						
	Water Temperature Record	88°F		175°F						
	บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (°F) / (°C)	88°F		175°F						
	Oil Temperature Record	0 F		0 F						
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0 F		0 F						
	Oil Pressure Record	0.9 PSI		40.9 PSI						
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	0.9 PSI		40.9 PSI						
	Oil Level Record	[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A		[] ต่ำ, [] เต็ม, [] N/A						
	Belt Tension	/		/						
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	ความตึงสายพาน	/		/						
	Smoke Condition	/		/						
	สภาพเขม่าควัน	/		/						
	Diesel Level Record	74.9 L		74.9 L						
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	74.9 L		74.9 L						
	Vibration & Noise	/		/						
	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/						
	Grease & Bearing	/		/						
	จาระบีและลูกปืน	/		/						
	Speed Record	0		1500 RPM						
	บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1500 RPM						
	Voltage Record	Phase-Phase / คู่เฟส RS	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	Phase-Phase / คู่เฟส ST	N/A	N/A	N/A	400	400	400	400	400	400
(Volts / โวลต์)	Phase-Phase / คู่เฟส TR	N/A	N/A	N/A	290	290	290	290	290	290
Frequency Record		N/A	50 Hz							
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50 Hz							
Frequency Stability		N/A	50 Hz							
สภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	50 Hz							
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition	/		/						
	สภาพแบตเตอรี่	/		/						
	Distilled Water of Battery	/		/						
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/						
	Battery Charger	/		/						
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/						
	Battery Voltage Record	27.43 Vc								
	บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.43 Vc								
Battery Amperes Record	N/A		N/A							
บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A							
Testing Period (Min.)	N/A		15 นาที							
จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		15 นาที							
Engine Operating Hour (Reading)	86.20		86.40							
ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	86.20		86.40							
Remark / หมายเหตุ										

การตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง เดือนมิถุนายน 2569 (สัปดาห์ที่ 4)

ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง									
หน่วยงาน		พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77		PARK COURT SUKHUMVIT 77		YOURS PROPERTY MANAGEMENT		วันที่ตรวจสอบ 26/6/69	
								รหัสอุปกรณ์ Gs	
Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง		<input type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ		<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ		Remark		
	สถานะ		สถานะ		สถานะ				
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์									
Air Cooled System	/		/						
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/						
Coolant Water Level Record	/		/						
บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/		/						
Water Temperature Record	88 F		195 F						
บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (°F) / (°C)	88 F		195 F						
Oil Temperature Record	0 F		0 F						
บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	0 F		0 F						
Oil Pressure Record	0.9 PSI		46.9 PSI						
บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	0.9 PSI		46.9 PSI						
Oil Level Record	[] ค่ำ, [] เต็ม, [] N/A		[] ค่ำ, [] เต็ม, [] N/A						
บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ค่ำ, [] เต็ม, [] N/A		[] ค่ำ, [] เต็ม, [] N/A						
Belt Tension	/		/						
ความตึงสายพาน	/		/						
Smoke Condition	/		/						
สภาพเขม่าควัน	/		/						
Diesel Level Record	740L		740L						
บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	740L		740L						
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด									
Vibration & Noise	/		/						
การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/						
Grease & Bearing	/		/						
จาระบีและลูกปืน	/		/						
Speed Record	0		1500 RPM						
บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1500 RPM						
Voltage Record	Phase-Phase / คู่เฟส RS	RS / ST / TR	RS 400	ST 400	TR 400				
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Phase-Phase / คู่เฟส ST	N/A N/A N/A	271	251	251				
(Volts / โวลต์)	Phase-Phase / คู่เฟส TR								
Frequency Record	N/A		50.01 HZ						
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	N/A		50.01 HZ						
Frequency Stability	N/A		50.01 HZ						
สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A		50.01 HZ						
Control Section / ส่วนชุดควบคุม									
Battery Condition	/		/						
สภาพแบตเตอรี่	/		/						
Distilled Water of Battery	/		/						
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/						
Battery Charger	/		/						
ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/						
Battery Voltage Record	27.47 Vcc								
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	27.47 Vcc								
Battery Amperes Record	N/A		N/A						
บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	N/A		N/A						
Testing Period (Min.)	N/A		15 นาที						
จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		15 นาที						
Engine Operating Hour (Reading)	86.61 hrs		86.86 hrs						
ผลรวมชั่วโมงการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	86.61 hrs		86.86 hrs						
Remark / หมายเหตุ									
<div style="background-color: black; height: 100px; width: 100%;"></div>									