



ภาคผนวก ข-21
เอกสารการตรวจสอบไฟฉุกเฉินและป้ายบอกทางหนีไฟ

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนมกราคม 2569 (อาคาร A)

หน่วยงาน PARK COURT สุขุมวิท 77			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS วันที่ตรวจสอบ 9/1/69		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารA..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่		ไฟชาร์จแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	-		/	/	/		1.251/ส้ว
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	-		/	/	/		1.251/ส้ว
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/	/		1.251/ส้ว
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	-		/	/	/		1.251/ส้ว
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/	-	/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/	-	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนมกราคม 2569 (อาคาร B)

หน่วยงาน PARK COURT สุขุมวิท 77			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS วันที่ตรวจสอบ 9/1/69		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารB..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่		ไฟชาร์ตแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	-		/		/		11.201.15.00
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	-		/		/		11.201.15.00
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	-		/		/		11.201.15.00
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	-		/		/		11.201.15.00
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	-		/		/		11.201.15.00
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	-		/		/		11.201.15.00
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	-		/		/		
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/	-		/		/		
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/	-		/		/		
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนมกราคม 2569 (อาคาร C)

หน่วยงาน PARK COURT			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS		
									วันที่ตรวจสอบ 9/1/69		
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	อาคารC..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาวะแบตเตอรี่		ไฟชาร์ตแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/	/	/	/		11 ชม 15 นาที
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/	/	/	/		
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/	/	/	/		
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/	/	/	/		
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/	/	/	/		11 ชม 15 นาที
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/	/	/	/		
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/	/	/	/		
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/	/	/	/	/	/		
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/	/	/	/	/	/		
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนมกราคม 2569 (อาคาร D)

หน่วยงาน PARK COURT สุขุมวิท 77			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS วันที่ตรวจสอบ 18/1/69		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารD..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนถั่วสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาวะแบตเตอรี่		ไฟชาร์ตแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
8	สถานจอด R	สถานจอด R	/	/	-	/		/			
9	สถานจอด L	สถานจอด L	/	/	-	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนมกราคม 2569 (อาคาร E)

หน่วยงาน		PARK COURT BKKHILLVIEW 77		ใบตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน				YOURS วันที่ตรวจสอบ _____			
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารE..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่		ไฟชาร์จแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/	-	/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/	-	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (อาคาร A)

หน่วยงาน PARK COURT			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS วันที่ตรวจสอบ 14 ก.พ. 69		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาการA..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาวะแบตเตอรี่		ไฟชาร์ตแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/	-	/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/	-	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (อาคาร B)

หน้างาน PARK COURT			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS วันที่ตรวจสอบ 14. ก.พ. 69		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารB..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สวิตช์เบรกเกอร์		ไฟโซลาร์เซลล์เบรกเกอร์			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/	-	/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/	-	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (อาคาร C)

หน่วยงาน PARK COURT			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS วันที่ตรวจสอบ 14/กพ/69		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารC..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาวะแบตเตอรี่		ไฟชาร์จแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/	-	/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/	-	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (อาคาร D)

หน่วยงาน PARK COURT			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS		
									วันที่ตรวจสอบ		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารD..... สถานที่ติดตั้ง	DC, Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC, Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่		ไฟชาร์ตแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ				/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ				/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ				/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ				/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ				/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ				/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ				/		/			
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R				/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L				/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (อาคาร E)

หน่วยงาน PARK COURT SUKHUMVIT 77			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS วันที่ตรวจสอบ		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารE..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาวะแบตเตอรี่		ไฟชาร์จแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ				/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ				/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ				/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ				/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ				/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ				/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ				/		/			
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R				/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L				/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนมีนาคม 2569 (อาคาร A)

หน่วยงาน PARK COURT			ใบตรวจสอบเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						Y URS		
									วันที่ตรวจสอบ ๑1/๖/๖๖		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารA..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สวิตช์เบรกเกอร์		ไฟชาร์จแบตเตอรี่			
						ปกติ	บกพร่อง	ปกติ	บกพร่อง		
1	7	บันไดหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
2	6	บันไดหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
3	5	บันไดหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
4	4	บันไดหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
5	3	บันไดหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
6	2	บันไดหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
7	G	บันไดหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
8	ลานจอด R	ลานจอด R	✓	✓		✓		✓			
9	ลานจอด L	ลานจอด L	✓	✓		✓		✓			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนมีนาคม 2569 (อาคาร B)

หน่วยงาน		PARK COURT		ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						Y URS	
										วันที่ตรวจสอบ 14/3/69	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารB..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาวะแบตเตอรี่		ไฟชาร์ตแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
8	ถานจอด R	ถานจอด R	/	/		/		/			
9	ถานจอด L	ถานจอด L	/	/		/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนมีนาคม 2569 (อาคาร C)

หน่วยงาน		PARK COURT		ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน					วันที่ตรวจสอบ		
									Y URS		
									14/2/64		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารC..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่		ไฟชาร์ตแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
8	ลานจอด R	ลานจอด R	/	/		/		/			
9	ลานจอด L	ลานจอด L	/	/		/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนมีนาคม 2569 (อาคาร D)

หน่วยงาน		PARK COURT		ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน					Y URS		
									วันที่ตรวจสอบ 11/3/69		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารD..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาวะแบตเตอรี่		ไฟชาร์ตแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
8	ถ่านจอด R	ถ่านจอด R	/	/		/		/			
9	ถ่านจอด L	ถ่านจอด L	/	/		/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนมีนาคม 2569 (อาคาร E)

หน่วยงาน PARK COURT			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						Y URS		
			วันที่ตรวจสอบ 11/3/69								
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	อาคารE..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่		ไฟชาร์ตแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/		/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/		/		/			

หมายเหตุ

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนเมษายน 2569 (อาคาร A)

หน่วยงาน PARK COURT สุขุมวิท 77			ใบตรวจสอบเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS วันที่ตรวจสอบ 14/4/69		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารA..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่ ปกติ	แก้ไข	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่ ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/	-	/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/	-	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนเมษายน 2569 (อาคาร B)

หน่วยงาน PARK COURT SUKHUMVIT 77			ใบตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS วันที่ตรวจสอบ 14/4/69		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารB..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่		ไฟชาร์ตแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
8	ลานจอด R	ลานจอด R	/	/	/	/		/			
9	ลานจอด L	ลานจอด L	/	/	/	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนเมษายน 2569 (อาคาร C)

หน่วยงาน PARK COURT สุขุมวิท 77			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS วันที่ตรวจสอบ 11/4/69		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาการC..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่		ไฟชาร์จแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/	/	/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/	/	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนเมษายน 2569 (อาคาร D)

หน่วยงาน		PARK COURT		ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS	
										วันที่ตรวจสอบ 30/5/69	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารD..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาวะแบตเตอรี่		ไฟชาร์ตแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/	-	/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/	-	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนเมษายน 2569 (อาคาร E)

หน่วยงาน PARK COURT สุขุมวิท 77			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS วันที่ตรวจสอบ 30/5/69		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารE..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่		ไฟชาร์ตแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
2	6	บันไดหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
3	5	บันไดหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
4	4	บันไดหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
5	3	บันไดหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
6	2	บันไดหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
7	G	บันไดหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	✓	✓		✓		✓			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	✓	✓		✓		✓			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม 2569 (อาคาร A)

หน่วยงาน PARK COURT			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน					YOURS			
								วันที่ตรวจสอบ 18/5/69			
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	อาคารA..... สถานที่ติดตั้ง	DC, Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC, Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาวะแบตเตอรี่		ไฟชาร์จแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/	/	/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/	/	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม 2569 (อาคาร B)

หน่วยงาน PARK COURT			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS วันที่ตรวจสอบ		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารB..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่		ไฟชาร์จแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/	/	/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/	/	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม 2569 (อาคาร C)

หน่วยงาน PARK COURT			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS วันที่ตรวจสอบ 18/5/69		
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	อาคารC..... สถานที่ติดตั้ง	DC, Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC, Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่		ไฟฟรืระบบแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/	/	/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/	/	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม 2569 (อาคาร D)

หน่วยงาน PARK COURT			ใบตรวจสอบเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน					YOURS			
					วันที่ตรวจสอบ						
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารD..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงกล้อ้นไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาวะแบตเตอรี่		ไฟชาร์ตแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
8	ลานจอด R	ลานจอด R	/	/	-	/		/			
9	ลานจอด L	ลานจอด L	/	/	-	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม 2569 (อาคาร E)

หน่วยงาน PARK COURT			ใบตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน							YOURS วันที่ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารE..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาวะแบตเตอรี่		ไฟชาร์ตแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	-	/		/			
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/	-	/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/	-	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนมิถุนายน 2569 (อาคาร A)

หน่วยงาน PARK COURT SUKHUMVIT 77			ใบตรวจสอบเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS วันที่ตรวจสอบ 2/6/69		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารA..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงกลืนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่		ไฟชาร์จแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	12/6/69	/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	12/6/69	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	12/6/69	/		/			
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	12/6/69	/		/			
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/	-	/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/	-	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนมิถุนายน 2569 (อาคาร B)

หน่วยงาน PARK COURT สุขุมวิท 77			ใบตรวจสอบเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS วันที่ตรวจสอบ 12/6/69		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารB..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่		ไฟชาร์ตแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	/						11.01.69
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	/						11.01.69
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	/						11.01.69
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	/						11.01.69
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	/						11.01.69
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	/						11.01.69
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/	/	/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/	/	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนมิถุนายน 2569 (อาคาร C)

หน่วยงาน PARK COURT			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS		
									วันที่ตรวจสอบ 12/6/69		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารC..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาวะแบตเตอรี่		ไฟชาร์ตแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			11.01/15.02
2	6	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			11.01/15.02
6	2	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/	/	/		/			
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/	/	/		/			
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/	/	/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนมิถุนายน 2569 (อาคาร D)

หน่วยงาน PARK COURT SUKHUMVIT 77			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน						YOURS วันที่ตรวจสอบ		
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	อาคารD..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่		ไฟชาร์จแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ									11/6/69
2	6	บันไดหนีไฟ									11/6/69
3	5	บันไดหนีไฟ	/	/		/		/			11/6
4	4	บันไดหนีไฟ									11/6/69
5	3	บันไดหนีไฟ									11/6/69
6	2	บันไดหนีไฟ									11/6/69
7	G	บันไดหนีไฟ									
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R									11/6/69
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L	/	/		/		/			
หมายเหตุ											

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน เดือนมิถุนายน 2569 (อาคาร E)

หน่วยงาน PARK COURT			ใบตรวจเช็คไฟแสงสว่างฉุกเฉิน							YOURS	
										วันที่ตรวจสอบ	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	อาคารE..... สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยนถ่านไฟ	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาวะแบตเตอรี่		ไฟชาร์จแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	7	บันไดหนีไฟ									11/06/69
2	6	บันไดหนีไฟ									11/06/69
3	5	บันไดหนีไฟ									11/06/69
4	4	บันไดหนีไฟ	/	/		/					
5	3	บันไดหนีไฟ	/	/		/					
6	2	บันไดหนีไฟ									11/06/69
7	G	บันไดหนีไฟ	/	/		/					
8	ลานจอดรถ R	ลานจอดรถ R	/	/		/					
9	ลานจอดรถ L	ลานจอดรถ L									11/06/69
หมายเหตุ											

[illegible]

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> หน่วยงาน _____ <div style="text-align: right;"> PARK COURT <small>BUMKHAMVIT 22</small> </div> </div>		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ				<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> วันที่ตรวจสอบ <u>9/1/69</u> </div> </div>				
Floor ชั้น	อาคาร B..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge	Remark หมายถึง เหตุ
		DC. Voltage	DC. Amperes	Lastest					Hours	
		แรงเคลื่อนไฟ	กระแสไฟฟ้า	Change						
		กระแสดตรง (12Volt)	กระแสดตรง (3,000mA)		สภาพชุดควบคุม	สภาพชุดหลอดไฟ	จำนวน	ชั่วโมงที่		
					ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	จ่ายไฟ	
7	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
G	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
G	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			

Remark / หมายเหตุ _____

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal , X Abnormal / กรุณากำหนดเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ

(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

[illegible]

จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

หน่วยงาน		PARK COURT SUKHUMVIT 27	ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ						YOUR S วันที่ตรวจสอบ 18/1/69	
Floor ชั้น	อาคาร E..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟ กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสดรง (3,000mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด					จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	
					ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
7	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
G	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
G	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			

Remark / หมายเหตุ _____

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
 (2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal , X Abnormal / กรุณากำหนดเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ
 (3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

PARK COURT <small>PUNJAPUR VILLAGE</small>		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ				YOURS วันที่ตรวจสอบ 14.กพ.๒๕๖๓				
หน่วยงาน _____										
Floor ชั้น	อาคารA..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours	Remark หมายเหตุ
	แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (3,000mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
7	หน้าประตูหนีไฟ	//	//		//		//			
7	ทางเดินส่วนกลาง	//	//		//		//			
6	หน้าประตูหนีไฟ	//	//		//		//			
6	ทางเดินส่วนกลาง	//	//		//		//			
5	หน้าประตูหนีไฟ	//	//		//		//			
5	ทางเดินส่วนกลาง	//	//		//		//			
4	หน้าประตูหนีไฟ	//	//		//		//			
4	ทางเดินส่วนกลาง	//	//		//		//			
3	หน้าประตูหนีไฟ	//	//		//		//			
3	ทางเดินส่วนกลาง	//	//		//		//			
2	หน้าประตูหนีไฟ	//	//		//		//			
2	ทางเดินส่วนกลาง	//	//		//		//			
G	หน้าประตูหนีไฟ	//	//		//		//			
G	ทางเดินส่วนกลาง	//	//		//		//			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	//	//		//		//			
B	ทางเดินส่วนกลาง	//	//		//		//			

Remark / หมายเหตุ : _____

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
 (2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal , X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ
 (3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

PARK COURT SUKHUMVIT 57		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ				YOURS				
หน่วยงาน _____						วันที่ตรวจสอบ 14 ก.พ. 69				
Floor ชั้น	อาคาร C..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of		Condition of		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟ กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (3,000mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	Control System		Light Bulbs			
					สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ			
					ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
7	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
7	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
6	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
5	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
4	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
3	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
2	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
G	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
G	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/		/		/			
B	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			

Remark / หมายเหตุ _____

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

<div><div>PARK COURT</div></div> ห้วยงาน _____		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ			<div><div>YOURS</div></div> วันที่ตรวจสอบ 14/2/69					
Floor ชั้น	อาคาร E..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours	Remark หมายถึงเหตุ
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (12Volt)	DC Amperes กระแสดำเนินการ (3,000mA)	Lastest Change วันที่ย้ายเปลี่ยนล่าสุด	สภาพชุดควบคุมปกติ	สภาพชุดควบคุมไม่ปกติ	หลอดไฟปกติ	หลอดไฟไม่ปกติ	จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ	
7	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
7	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
6	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
5	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
4	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
3	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
2	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
G	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
G	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/		/		/			
B	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			

Remark / หมายถึงเหตุ _____

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal , X Abnormal / กรุณากำหนดเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

หน่วยงาน		PARK COURT SUKHUMVIT 77			ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ		Y URS วันที่ตรวจสอบ 11/3/69			
Floor ชั้น	อาคารB..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟ	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	
		กระแสตรง (12Volt)	กระแสตรง (3,000mA)		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
7	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
7	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
6	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
5	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
4	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
3	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
2	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
G	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
G	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/		/		/			
B	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			

Remark / หมายเหตุ

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
 (2) Item / รายการที่ (4) , (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ
 (3) Item / รายการที่ (1) , (2) , (3) (6) , (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

การตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ เดือนมีนาคม 2569 (อาคาร C)

หน่วยงาน PARK COURT		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ						วันที่ตรวจสอบ Yours 14/3/69		
Floor ชั้น	อาคารC..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟ กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (3,000mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	
7	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
7	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
6	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
5	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
4	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
3	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
2	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
G	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
G	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/		/		/			
B	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
Remark / หมายเหตุ										
Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล										
(2) Item / รายการที่ (4) , (5) Please Mark, ✓ Normal , X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , X ไม่ปกติ										
(3) Item / รายการที่ (1) , (2) , (3) (6) , (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล										

จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

การตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ เดือนเมษายน 2569 (อาคาร B)

หน่วยงาน PARK COURT SUKHUMVIT 77		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ					YOURS วันที่ตรวจสอบ 19/4/69			
Floor ชั้น	อาคารB..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงดันไฟ กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (3,000mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
7	หน้าประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓		✓			
7	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓		✓			
6	หน้าประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓		✓			
6	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓		✓			
5	หน้าประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓		✓			
5	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓		✓			
4	หน้าประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓		✓			
4	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓		✓			
3	หน้าประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓		✓			
3	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓		✓			
2	หน้าประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓		✓			
2	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓		✓			
G	หน้าประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓		✓			
G	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓		✓			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓		✓			
B	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓		✓			
Remark / หมายเหตุ										
Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล (2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ (3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล										

การตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ เดือนเมษายน 2569 (อาคาร C)

หน่วยงาน PARK COURT SUKHUMVIT 77		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ						YOUR วันที่ตรวจสอบ 17/4/69		
Floor ชั้น	อาคารC..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟ กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (3,000mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม ปกติ	สภาพชุดควบคุม ไม่ปกติ	สภาพชุดหลอดไฟ ปกติ	สภาพชุดหลอดไฟ ไม่ปกติ		
7	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
G	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
G	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
Remark / หมายเหตุ										
Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล (2) Item / รายการที่ (4) , (5) Please Mark, ✓ Normal , X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , X ไม่ปกติ (3) Item / รายการที่ (1) , (2) , (3) (6) , (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล										

การตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ เดือนเมษายน 2569 (อาคาร D)

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> หน่วยงาน <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PARK COURT SUKHUMVIT 77</div> </div> <div> ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ </div> <div> <div style="text-align: right;"> YOURS วันที่ตรวจสอบ 28/4/69 </div> </div> </div>										
Floor ชั้น	อาคารD..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage	DC. Amperes	Lastest	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ			
		แรงเคลื่อนไฟ กระแสตรง (12Volt)	กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (3,000mA)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
7	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
G	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
G	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			

Remark / หมายเหตุ

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
 (2) Item / รายการที่ (4) , (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ
 (3) Item / รายการที่ (1) , (2) , (3) (6) , (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

PARK COURT <small>SHANGHAI VILLAGE</small>		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ				YOURS วันที่ตรวจสอบ ๗๐/๕/๖๙				
หน่วยงาน _____										
Floor ชั้น	อาคารE..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge	Remark หมายถึง เหตุ
	DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟ กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (3,000mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ		
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
7	หน้าประตูหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
7	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓		✓		✓			
6	หน้าประตูหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
6	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓		✓		✓			
5	หน้าประตูหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
5	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓		✓		✓			
4	หน้าประตูหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
4	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓		✓		✓			
3	หน้าประตูหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
3	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓		✓		✓			
2	หน้าประตูหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
2	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓		✓		✓			
G	หน้าประตูหนีไฟ	✓	✓		✓		✓			
G	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓		✓		✓			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	✓	✓		✓		✓			
B	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓		✓		✓			

Remark / หมายเหตุ _____

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal , X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ

(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

หน่วยงาน		PARK COURT Sukhumvit 97	ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ						YOURS	
			วันที่ตรวจสอบ ๑๘/๖/๒๕๖๙							
Floor ชั้น	อาคาร A..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours	Remark หมายเหตุ
		DC Voltage	DC Amperes	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่จ่ายไฟ	
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (3,000mA)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
7	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
G	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
G	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			

Remark / หมายเหตุ _____

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal , X Abnormal / กรุณากำหนดเครื่องหมาย ✓ ปกติ , X ไม่ปกติ

(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

PARK COURT SUKHUMVIT 22		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ						YOURS วันที่ตรวจสอบ 18/3/69		
Floor ชั้น	อาคารB..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสดำรง (3,000mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม ปกติ ไม่ปกติ		สภาพชุดหลอดไฟ ปกติ ไม่ปกติ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	
7	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
G	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
G	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			

Remark / หมายเหตุ _____

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

หน่วยงาน _____		<div>PARK COURT <small>MUSICMUSE VILLAGE</small></div>		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ		<div>YOURS PROPERTY CARE</div> วันที่ตรวจสอบ ๒๘/๗/๖๓				
Floor ชั้น	อาคารC..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่จ่ายไฟ	Remark หมายถึงเหตุ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสวิ่งไฟฟ้ากระแสตรง (3,000mA)	Lastest Change วันที่ยี่เปลี่ยนล่าสุด						
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ					
7	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
G	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
G	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			

Remark / หมายถึงเหตุ _____

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
 (2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark , ✓ Normal , X Abnormal / กรุณากำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , X ไม่ปกติ
 (3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

<div style="float: left; width: 20%;">หน่วยงาน _____</div> <div style="float: right; width: 30%; text-align: center;"> PARK COURT <small>SIAM SUMMIT S.P.</small> </div> <div style="clear: both;"></div>		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ				<div style="float: left; width: 20%;">วันที่ตรวจสอบ _____</div> <div style="float: right; width: 30%; text-align: center;"> YOURS <small>SERVICES CO., LTD.</small> </div> <div style="clear: both;"></div>				
Floor ชั้น	อาคาร D..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge	Remark หมายถึง เหตุ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (3,000mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด					Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ	
					ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
7	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
G	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
G	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			

Remark / หมายเหตุ _____

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal , X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , X ไม่ปกติ

(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

หน่วยงาน		PARK COURT SILICON VALLEY II	ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ						YOUR S SAFETY MANAGEMENT SYSTEM	
			วันที่ตรวจสอบ							
Floor ชั้น	อาคาร E..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours	Remark หมายเหตุ
		DC Voltage	DC Amperes	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่จ่ายไฟ	
		แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12Volt)	กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (3,000mA)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
7	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
7	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
6	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
5	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
4	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
3	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
2	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
G	หน้าประตูหนีไฟ	/	/		/		/			
G	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/		/		/			
B	ทางเดินส่วนกลาง	/	/		/		/			

Remark / หมายเหตุ _____

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal , X Abnormal / กรุณากำหนดเครื่องหมาย ✓ ปกติ , X ไม่ปกติ

(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

การตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ เดือนมิถุนายน 2569 (อาคาร A)

[illegible]

PARK COURT SUKHUMVIT 22		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ					YOURS PROPERTY MANAGEMENT		วันที่ตรวจสอบ	
หน่วยงาน		Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge	
Floor ชั้น	อาคารB..... Location สถานที่	DC. Voltage	DC. Amperes	Lastest	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		แรงเคลื่อนไฟ กระแสตรง (12Volt)	กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (3,000mA)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด						
7	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
G	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
G	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			

Remark / หมายเหตุ

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(2) Item / รายการที่ (4) , (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ

(3) Item / รายการที่ (1) , (2) , (3) (6) , (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

การตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ เดือนมิถุนายน 2569 (อาคาร C)

PARK COURT SUKHUMVIT 77		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ						YOURS วันที่ตรวจสอบ 14/6/69		
Floor ชั้น	อาคารC..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟ กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (3,000mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม ปกติ	สภาพชุดควบคุม ไม่ปกติ	สภาพชุดหลอดไฟ ปกติ	สภาพชุดหลอดไฟ ไม่ปกติ		
7	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
G	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
G	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			

Remark / หมายเหตุ

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

การตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ เดือนมิถุนายน 2569 (อาคาร D)

หน่วยงาน PARK COURT SUKHUMVIT 77		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ							วันที่ตรวจสอบ	
Floor ชั้น	อาคารD..... Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟ กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (3,000mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
7	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
7	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
6	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
5	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
4	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
3	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
2	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
G	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	-	/		/			
G	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	-	/		/			
B	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	-	/		/			
Remark / หมายเหตุ										
Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล (2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ (3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล										

จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77