



บันทึกการตรวจสอบปั้มน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัส: 02

ชนิด: Vertical

ขนาด: 1800 RPM

สถานที่ติดตั้ง: FIRE POUND

หัวข้อ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ seal เครื่องสูบน้ำ	☒	☐	
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่าง ๆ	☒	☐	
3	วาล์วทางด้านดูด (foot valve)	☒	☐	
4	วาล์วทางด้านจ่าย (discharge valve)	☒	☐	
5	ระดับน้ำกลั่น (battery 1)	☒	☐	
6	ระดับน้ำกลั่น (battery 2)	☒	☐	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง	☒	☐	
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่ควรน้อยกว่า 200 ลิตร)	☒	☐	ระบุจำนวน
9	ระดับน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์	☒	☐	
10	หลอดไฟและสวิตช์หน้าตู้	☒	☐	
11	แบตเตอรี่ไฟฟ้า Battery 1	☒	☐	
12	แบตเตอรี่ไฟฟ้า Battery 2	☒	☐	
13	ระดับความดันสั่งงานของ pressure switch	☒	☐	ระบุ
14	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	☒	☐	ระบุ
15	ระดับความดันหยุดการทำงานของ Pressure switch	☒	☐	ระบุ
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์	☒	☐	
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง	☒	☐	
	- อุณหภูมิเครื่องยนต์	☒	☐	
	- แรงดันไฟฟ้าของ Battery	☒	☐	
	- ชั่วโมงการทำงาน (Engine hour)	☒	☐	
17	ระดับเสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	☒	☐	
18	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On / Off)	☒	☐	
19	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม	☒	☐	
20	อื่นๆ ระบุ			

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() ทดอายุ

() อื่นๆ โปรดระบุ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

[Signature]

ช่างระ-010๓๓๖

13/01/69

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ป.ทันที



บันทึกการตรวจสอบปั้มน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัส: 02

ชนิด: Vertical

ขนาด: 1800 RPM

สถานที่ติดตั้ง: FIRE POUND

หัวข้อ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ seal เครื่องสูบน้ำ	✓		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่างๆ	✓		
3	วาล์วทางค้ำน้ำ (foot valve)	✓		
4	วาล์วทางค้ำน้ำ (discharge valve)	✓		
5	ระดับน้ำกลั่น (battery 1)	✓		
6	ระดับน้ำกลั่น (battery 2)	✓		
7	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่ควรน้อยกว่า 200 ลิตร)	✓		ระบุจำนวน 195
9	ระดับน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓		
10	หลอดไฟและสวิตช์หน้าตู้	✓		
11	แรงดันไฟฟ้า Battery 1	✓		
12	แรงดันไฟฟ้า Battery 2	✓		
13	ระดับความดันสั่งงานของ pressure switch	✓		ระบุ
14	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	✓		ระบุ
15	ระดับความดันหยุดการทำงานของ Pressure switch	✓		ระบุ
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์	✓		
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง	✓		
	- อุณหภูมิเครื่องยนต์	✓		
	- แรงดันไฟฟ้าของ Battery	✓		
	- ชั่วโมงการทำงาน (Engine hour)	✓		
17	ระดับเสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	✓		
18	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On /Off)	✓		
19	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม	✓		
20	อื่นๆ ระบุ			

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(✓) ใช้งาน

() ทดอายุ

() อื่นๆ โปรดระบุ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

3/2/69

3/2/69

3/2/69

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้พนักงานที่



บันทึกการตรวจสอบปั้มน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัส: 02

ชนิด: Vertical

ขนาด: 1800 RPM

สถานที่ติดตั้ง: FIRE POUND

หัวข้อ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ seal เครื่องสูบน้ำ	✓		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่างๆ	✓		
3	วาล์วทางด้านดูด (foot valve)	✓		
4	วาล์วทางด้านจ่าย (discharge valve)	✓		
5	ระดับน้ำกลั่น (battery 1)	✓		
6	ระดับน้ำกลั่น (battery 2)	✓		
7	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่ควรน้อยกว่า 200 ลิตร)	✓		ระบุจำนวน 195
9	ระดับน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓		
10	หลอดไฟและสวิตช์หน้าตู้	✓		
11	แรงดันไฟฟ้า Battery 1	✓		
12	แรงดันไฟฟ้า Battery 2	✓		
13	ระดับความดันสั่งงานของ pressure switch	✓		ระบุ
14	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	✓		ระบุ
15	ระดับความดันหยุดการทำงานของ Pressure switch	✓		ระบุ
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์	✓		
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง	✓		
	- อุณหภูมิเครื่องยนต์	✓		
	- แรงดันไฟฟ้าของ Battery	✓		
	- ชั่วโมงการทำงาน (Engine hour)	✓		
17	ระดับเสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	✓		
18	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On / Off)	✓		
19	สภาพการทำงาน of เครื่องยนต์โดยรวม	✓		
20	อื่นๆ ระบุ			

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(✓) ใช้งาน () หมดอายุ

() อื่นๆ โปรดระบุ.....

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

8/12/0101010101
 17/3/69

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่



บันทึกการตรวจสอบปั้มน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัส: 02

ชนิด: Vertical

ขนาด: 1800 RPM

สถานที่ติดตั้ง: FIRE POUND

หัวข้อ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ seal เครื่องสูบน้ำ	/		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่างๆ	/		
3	วาล์วทางด้านดูด (foot valve)	/		
4	วาล์วทางด้านจ่าย (discharge valve)	/		
5	ระดับน้ำกลั่น (battery 1)	/		
6	ระดับน้ำกลั่น (battery 2)	/		
7	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่ควรน้อยกว่า 200 ลิตร)	/		ระบุจำนวน
9	ระดับน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์	/		
10	หลอดไฟและสวิตช์หน้าตู้	/		
11	แรงดันไฟฟ้า Battery 1	/		
12	แรงดันไฟฟ้า Battery 2	/		
13	ระดับความดันสั่งงานของ pressure switch	/		ระบุ
14	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	/		ระบุ
15	ระดับความดันหยุดการทำงานของ Pressure switch	/		ระบุ
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์	/		
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง	/		
	- อุณหภูมิเครื่องยนต์	/		
	- แรงดันไฟฟ้าของ Battery	/		
	- ชั่วโมงการทำงาน (Engine hour)	/		
17	ระดับเสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	/		
18	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On / Off)	/		
19	สภาพการทำงาน of เครื่องยนต์โดยรวม	/		
20	อื่นๆ ระบุ			

รายละเอียดการชำรุด หม้อน้ำรั่วซึม 7 ลิตร น้ำมันเครื่อง 2 ลิตร 9 ลิตร น้ำมัน 6 ลิตร	สาเหตุการชำรุด (x) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ โปรดระบุ.....
ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	ช่างว.ช่าง
วันที่	4/6/69

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่



บันทึกการตรวจสอบปั้มน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัส: 02

ชนิด: Vertical

ขนาด: 1800 RPM

สถานที่ติดตั้ง: FIRE POUND

หัวข้อ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ seal เครื่องสูบน้ำ	✓		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่างๆ	✓		
3	วาล์วทางด้านดูด (foot valve)	✓		
4	วาล์วทางด้านจ่าย (discharge valve)	✓		
5	ระดับน้ำกลั่น (battery 1)	✓		
6	ระดับน้ำกลั่น (battery 2)	✓		
7	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่ควรน้อยกว่า 200 ลิตร)	✓		
9	ระดับน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓		ระบุจำนวน
10	หลอดไฟและสวิตช์หน้าตู้	✓		
11	แรงดันไฟฟ้า Battery 1	✓		
12	แรงดันไฟฟ้า Battery 2	✓		
13	ระดับความดันสั่งงานของ pressure switch	✓		ระบุ
14	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	✓		ระบุ
15	ระดับความดันหยุดการทำงานของ Pressure switch	✓		ระบุ
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์	✓		
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง	✓		
	- อุณหภูมิเครื่องยนต์	✓		
	- แรงดันไฟฟ้าของ Battery	✓		
	- ชั่วโมงการทำงาน (Engine hour)	✓		
17	ระดับเสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	✓		
18	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On / Off)	✓		
19	สภาพการทำงาน of เครื่องยนต์โดยรวม	✓		
20	อื่นๆ ระบุ			

รายละเอียดการชำรุด	สาเหตุการชำรุด	
	(✓) ใช้งาน () หมดอายุ	
	() อื่นๆ โปรดระบุ.....	
	ผู้รายงาน	✓
	ตำแหน่ง	กองช่างป้องกัน
	วันที่	3/5/69

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่



บันทึกการตรวจสอบปั้มน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัส: 02

ชนิด: Vertical

ขนาด: 1800 RPM

สถานที่ติดตั้ง: FIRE POUND

หัวข้อ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสภาพ seal เครื่องสูบน้ำ	✓		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่าง ๆ	✓		
3	วาล์วทางดูด (foot valve)	✓		
4	วาล์วทางจ่าย (discharge valve)	✓		
5	ระดับน้ำกลั่น (battery 1)	✓		
6	ระดับน้ำกลั่น (battery 2)	✓		
7	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่ควรน้อยกว่า 200 ลิตร)	✓		ระบุจำนวน 230
9	ระดับน้ำในหม้อน้ำเครื่องยนต์	✓		
10	หลอดไฟและสวิตช์หน้าตู้	✓		
11	แรงดันไฟฟ้า Battery 1	✓		
12	แรงดันไฟฟ้า Battery 2	✓		
13	ระดับความดันสั่งงานของ pressure switch	✓		ระบุ -
14	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	✓		ระบุ -
15	ระดับความดันหยุดการทำงานของ Pressure switch	✓		ระบุ -
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์	✓		
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง	✓		
	- อุณหภูมิเครื่องยนต์	✓		
	- แรงดันไฟฟ้าของ Battery	✓		
	- ชั่วโมงการทำงาน (Engine hour)	✓		
17	ระดับเสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	✓		
18	หน้าตู้ควบคุม (Auto start function On / Off)	✓		
19	สภาพการทำงาน of เครื่องยนต์โดยรวม	✓		
20	อื่นๆ ระบุ			

รายละเอียดการชำรุด	สาเหตุการชำรุด
	(x) ใช้งาน () หมดอายุ
	() อื่นๆ โปรดระบุ _____
ผู้รายงาน	
ตำแหน่ง	ช่างประจำกอง
วันที่	6/6/69

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที