

ห้องระบบ MDB (ห้องไฟฟ้า)

วันที่	เวลา	รายงานตรวจเช็ค	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
6/6/69	09.25 น.	ตู้ MDB-01	๒๕
		กระแสไฟฟ้าเฟส R 227.1	
		กระแสไฟฟ้าเฟส S 227.2	
		กระแสไฟฟ้าเฟส T 226.8	
		ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า ปกติ	
		ค่าแรงดันไฟฟ้า 400 V.	
		ค่าความถี่ 50 HZ	
		ตู้ MDB-02	๒๕
		กระแสไฟฟ้าเฟส R 227.2	
		กระแสไฟฟ้าเฟส S 226.9	
		กระแสไฟฟ้าเฟส T 226.1	
		ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า ปกติ	
		ค่าแรงดันไฟฟ้า 400 V.	
		ค่าความถี่	
		ตู้ MDB-03	๒๕
		กระแสไฟฟ้าเฟส R 227.1	
		กระแสไฟฟ้าเฟส S 226.8	
		กระแสไฟฟ้าเฟส T 227.2	
		ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า ปกติ	
		ค่าแรงดันไฟฟ้า 400 V.	
		ค่าความถี่ 50 HZ	

ห้องระบบ.[illegible]

ห้องระบบ.....MDB (ห้องไฟฟ้า)

ว/ด/ป	เวลา	รายงานการตรวจเช็ค	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
13/01/69	09.00น.	ตู้ MDB 0-1	จก
		กระแสไฟฟ้า เฟส R 227.9	
		S 228.1	
		T 228.2	
		ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า ปรกติ	
		ค่าแรงดันไฟฟ้า 398 V.	
		ค่าความถี่ 50 HZ	
		ตู้ MDB-02	จก
		กระแสไฟฟ้า เฟส R 228.6	
		S 228.1	
		T 229.1	
		ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า ปรกติ	
		ค่าแรงดันไฟฟ้า 398 V.	
		ค่าความถี่ 50 HZ	
		ตู้ MDB-03	จก
		กระแสไฟฟ้า เฟส R 227.2	
		S 226.3	
		T 228.9	
		ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า ปรกติ	
		ค่าแรงดันไฟฟ้า 398 V.	
		ค่าความถี่ 50 HZ	

ห้องระบบ ตู้ MDB

ว/ด/ป	เวลา	รายงานการตรวจเช็ค	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
01/2/69	09.20 น.	ตู้ MDB 0-1	จก
		กระแสไฟฟ้า เฟส R 266.7	
		S 267.4	
		T 227.6	
		ความถี่ไฟฟ้า 60 Hz	
		ค่าแรงดันไฟฟ้า 395	
		ค่าความถี่ 50 HZ	
		ตู้ MDB-02	จก
		กระแสไฟฟ้า เฟส R 227.4	
		S 228.4	
		T 229.1	
		ความถี่ไฟฟ้า 60 Hz	
		ค่าแรงดันไฟฟ้า 395	
		ค่าความถี่ 50 HZ	
		ตู้ MDB-03	จก
		กระแสไฟฟ้า เฟส R 229.2	
		S 229.2	
		T 229.2	
		ความถี่ไฟฟ้า 60 Hz	
		ค่าแรงดันไฟฟ้า 395	
		ค่าความถี่ 50 HZ	

ห้องระบบ

ตู้ MDB

ว/ค/ป	เวลา	รายงานการตรวจเช็ค	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
17/3/69	09.30 น.	ตู้ MDB 0-1	
		กระแสไฟฟ้า เฟส R 226.9	
		S 226.8	
		T 228.1	
		ความถี่ไฟฟ้า 50 Hz	
		ค่าแรงดันไฟฟ้า 395	
		ค่าความถี่ 50 Hz	
		ตู้ MDB-02	
		กระแสไฟฟ้า เฟส R 227.3	
		S 226.8	
		T 227.0	
		ความถี่ไฟฟ้า 50 Hz	
		ค่าแรงดันไฟฟ้า 395	
		ค่าความถี่ 50 Hz	
		ตู้ MDB-03	
		กระแสไฟฟ้า เฟส R 226.8	
		S 226.7	
		T 226.8	
		ความถี่ไฟฟ้า 50 Hz	
		ค่าแรงดันไฟฟ้า 395	
		ค่าความถี่ 50 Hz	

ห้องระบบ

MDR 207/11/11

[illegible]

ห้องระบบ MDB ชั้น 7 ไฟฟ้า

วันที่	เวลา	รายการตรวจเช็ค	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค
31/5/69		ตู้ MDB -01	
		กระแสไฟฟ้าเฟส R 219.8	
		กระแสไฟฟ้าเฟส S 221.2	
		กระแสไฟฟ้าเฟส T 221.8	
		ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า ปกติ	
		ค่าแรงดันไฟฟ้า 400V	
		ค่าความถี่ 50 HZ	
		ตู้ MDB -02	
		กระแสไฟฟ้าเฟส R 223.1	
		กระแสไฟฟ้าเฟส S 222.7	
		กระแสไฟฟ้าเฟส T 223.1	
		ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า ปกติ	
		ค่าแรงดันไฟฟ้า 400V.	
		ค่าความถี่ 50 HZ	
		ตู้ MDB -03	
		กระแสไฟฟ้าเฟส R	
		กระแสไฟฟ้าเฟส S	
		กระแสไฟฟ้าเฟส T	
		ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า ปกติ	
		ค่าแรงดันไฟฟ้า 400 V.	
		ค่าความถี่ 50 HZ	

บันทึกการตรวจสอบระบบ.....ดาวฟ้า

[illegible]