

**ภาคผนวกที่ 4 รายงานผลการตรวจสอบระบบงานวิศวกรรม
(ตั้งแต่เดือน มกราคม - มิถุนายน 2569)**

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information									
Project	:Anantara Hua Hin	System :	Fire Alarm	Model :	EST3				
Revision	:V.5.47	Manufacturer	Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No.	:1/4	Start :	1/04/2026		End:	3/04/2026			
Parts / Devices Types									
Part/Dev.	:FCP	Installed by :	-						
Location	:Control Rm.	Inspected by :	Teeya Master Systems Co.,Ltd.						
Inspections and Tests List									
Item	Descriptions	Check			Functional			Remarks	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble		Monitor Operation.
FAP									
01	Power Supplies								
	1.01 3-PPS Primary Power Supply	/	/					/	
	> AC Power Input (220 Vac)	/	/					/	228 VAC
	> DC Power Connector to 3-PSMON	/	/					/	24 VDC
	> 16 Pin data line connector to 3-PSMON	/	/					/	
	> Battery connector	/	/					/	
	1.02 3-PSMON Primary Power Supply Monitor module	/	/					/	
	> DC Power Connector from 3-PPS	/	/					/	
	> 16- pin data conector from 3-PPS	/	/					/	
	> 24 VDC Auxiliary power & connector.	/	/					/	24.06 VDC
02	3-CPU1								
	2.01 > Data Network Riser Next CPU	/	/					/	
	2.02 > Data Network Riser Conections (RS-485).	/	/					/	
	2.03 > RS-232 Conection.	/	/					/	
03	3-SSDC,3-SDDC Signature Device Controller								
	3.01 > Signature Circuit Connections.	/	/					/	
	3.02 > Filter Board	/	/					/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information									
Project	:Anantara Hua Hin	System :	Fire Alarm	Model : EST3					
Revision	:V.5.47	Manufacturer	Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No.	:1/4	Start :	1/04/2026	End: 3/04/2026					
Parts / Devices Types									
Part/Dev.	:FCP	Installed by :	-						
Location	:Control Rm.	Inspected by :	Teeya Master Systems Co.,Ltd.						
Inspections and Tests List									
Item	Descriptions	Check			Functional			Remarks	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble		Monitor Operation.
04	Battery Charger								
	4.01 > Battery Backup For FCP	/	/					/ 24.0 VDC	
05	Indicator Lamps (At 3-LCD)								
	5.01 > Alarm	/	/					/	
	5.02 > Supervisory	/	/					/	
	5.03 > Trouble	/	/					/	
	5.04 > Monitor	/	/					/	
	5.05 > Power	/	/					/	
	5.06 > Test	/	/					/	
	5.07 > CPU Fail	/	/					/	
	5.08 > Gnd Fault	/	/					/	
	5.09 > Disable	/	/					/	
06	Control Switches (At 3-LCD)								
	6.01 > Reset	/	/					/	
	6.02 > Alarm Silence	/	/					/	
	6.03 > Drill	/	/					/	
	6.04 > Panal Silence	/	/					/	
	6.05 > Alarm	/	/					/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information									
Project	:Anantara Hua Hin	System :	Fire Alarm	Model : EST3					
Revision	:V.5.47	Manufacturer	Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No.	:1/4		Start :	1/04/2026	End:	3/04/2026			
Parts / Devices Types									
Part/Dev.	:FCP	Installed by :	-						
Location	:Control Rm.	Inspected by :	Teeya Master Systems Co.,Ltd.						
Inspections and Tests List									
Item	Descriptions	Check			Functional			Remarks	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble		Monitor
	6.06 > Supervisory	/	/					/	
	6.07 > Trouble	/	/					/	
	6.08 > Monitor	/	/					/	
	6.09 > 0-9	/	/					/	
	6.10 > ENTER	/	/					/	
	6.11 > DEL.	/	/					/	
	6.12 > Detail	/	/					/	
	6.13 > Message Next	/	/					/	
	6.14 > Command Manu	/	/					/	
07	LCD Display	/	/					/	
08	Trouble Buzzer	/	/					/	
09	Graphic at Operator and Security	/	/					/	
10	Link Nc from FCP go to Operator for Alarm Buzzer	/	/					/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information																
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3							
Revision :	V.5.47					Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.								
PM No. :	1/4					Start: 1/04/2026			End: 3/04/2026							
Parts / Devices Types																
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -										
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd										
Inspections and Message List																
Logical Address	Description Message					Checking					Auditory,Lighting,Relaying Device			Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation		
3-SDDC LOOP1_2																
01020001	AD1_SMOKE_1FL L4_PANTRY					/	/	/				/	/			
01020002	AD3_SMOKE_1FL_L4_843					/	/	/				/	/			
01020003	AD4_SMOKE_1FL_L4_842					/	/	/				/	/			
01020004	AD5_SMOKE_1FL_L4_841					/	/	/				/	/			
01020005	AD7_SMOKE_2FL_L4_846					/	/	/				/	/			
01020006	AD8_SMOKE_2FL_L4_845					/	/	/				/	/			
01020007	AD9_SMOKE_2FL_L4_844					/	/	/				/	/			
01020008	AD11_SMOKE_1FL_L3_831					/	/	/				/	/			
01020009	AD12_SMOKE_1FL_L3_832					/	/	/				/	/			
01020010	AD13_SMOKE_1FL_L3_833					/	/	/				/	/			
01020011	AD14_SMOKE_1FL_L3_834					/	/	/				/	/			
01020012	AD15_SMOKE_2FL_L3_838					/	/	/				/	/			
01020013	AD16_SMOKE_2FL_L3_837					/	/	/				/	/			
01020014	AD17_SMOKE_2FL_L3_836					/	/	/				/	/			

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information													
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3				
Revision :	V.5.47					Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No. :	1/4					Start: 1/04/2026			End: 3/04/2026				
Parts / Devices Types													
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -							
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd							
Inspections and Message List													
Logical Address	Description Message	Checking		Auxiliary/Initiating/Relinking Device					Functional			Remark	
		Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation			
01020015	AD19_SMOKE_2FL_L3_835	/	/	/				/		/			
01020016	AD20_SMOKE_1FL L2_PANTRY	/	/	/				/		/			
01020017	AD22_SMOKE_1FL_L2_821	/	/	/				/		/			
01020018	AD23_SMOKE_1FL_L2_822	/	/	/				/		/			
01020019	AD24_SMOKE_1FL_L2_823	/	/	/				/		/			
01020020	AD25_SMOKE_1FL_L2_824	/	/	/				/		/			
01020021	AD26_SMOKE_2FL_L2_828	/	/	/				/		/			
01020022	AD27_SMOKE_2FL_L2_827	/	/	/				/		/			
01020023	AD28_SMOKE_2FL_L2_826	/	/	/				/		/			
01020024	AD30_SMOKE_2FL_L2_825	/	/	/				/		/			
01020025	AD31_SMOKE_1FL L5_PANTRY	/	/	/				/		/			
01020026	AD33_SMOKE_1FL_L5_851	/	/	/				/		/			
01020027	AD34_SMOKE_1FL_L5_852	/	/	/				/		/			
01020028	AD35_SMOKE_1FL_L5_853	/	/	/				/		/			
01020029	AD36_SMOKE_1FL_L5_854	/	/	/				/		/			

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information												
Project :	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3					
Revision :	V.5.47				Manufacture :	Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No. :	1/4				Start: 1/04/2026			End: 3/04/2026				
Parts / Devices Types												
Part/Dev.	:FCP				Installed by : -							
Location	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd							
Inspections and Message List												
Logical Address	Description Message	Checking		Auxiliary Initiating/Relaying Device				Functional			Remark	
		Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation		
01020030	AD37_SMOKE_2FL_L5_858	/	/	/				/		/		
01020031	AD38_SMOKE_2FL_L5_857	/	/	/				/		/		
01020032	AD39_SMOKE_2FL_L5_856	/	/	/				/		/		
01020033	AD41_SMOKE_2FL_L5_855	/	/	/				/		/		
01020034	AD42_SMOKE_1FL L1_PANTRY	/	/	/				/		/		
01020035	AD44_SMOKE_1FL_L1_811	/	/	/				/		/		
01020036	AD45_SMOKE_1FL_L1_812	/	/	/				/		/		
01020037	AD46_SMOKE_1FL_L1_813	/	/	/				/		/		
01020038	AD47_SMOKE_1FL_L1_814	/	/	/				/		/		
01020039	AD48_SMOKE_2FL_L1_818	/	/	/				/		/		
01020040	AD49_SMOKE_2FL_L1_817	/	/	/				/		/		
01020041	AD50_SMOKE_2FL_L1_816	/	/	/				/		/		
01020042	AD52_SMOKE_2FL_L1_815	/	/	/				/		/		
01020043	AD53_SMOKE_1FL C5_ZONE1(PANTRY)	/	/	/				/		/		
01020044	AD54_SMOKE_1FL C5_ZONE1(504)	/	/	/				/		/		

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3					
Revision :	V.5.47					Manufacture:Edwards Systems Technology,U.S.A.								
PM No. :	1/4					Start: 1/04/2026			End: 3/04/2026					
Parts / Devices Types														
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -								
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking						Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020045	AD55_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(503)	/	/	/					/		/		
01020046	AD56_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(502)	/	/	/					/		/		
01020047	AD57_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(501)	/	/	/					/		/		
01020048	AD59_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(500)	/	/	/					/		/		
01020049	AD61_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(520)	/	/	/					/		/		
01020050	AD62_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(521)	/	/	/					/		/		
01020051	AD63_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(522)	/	/	/					/		/		
01020052	AD64_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(523)	/	/	/					/		/		
01020053	AD65_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(524)	/	/	/					/		/		
01020054	AD66_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(506)	/	/	/					/		/		
01020055	AD67_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(507)	/	/	/					/		/		
01020056	AD68_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(508)	/	/	/					/		/		
01020057	AD70_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(528)	/	/	/					/		/		
01020058	AD72_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(527)	/	/	/					/		/		
01020059	AD73_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(526)	/	/	/					/		/		

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3					
Revision :	V.5.47					Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No. :	1/4					Start: 1/04/2026			End: 3/04/2026					
Parts / Devices Types														
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -								
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking						Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020060	AD75_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(510)	/	/	/				/	/				
01020061	AD76_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(511)	/	/	/				/	/				
01020062	AD77_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(512)	/	/	/				/	/				
01020063	AD78_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(532)	/	/	/				/	/				
01020064	AD79_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(531)	/	/	/				/	/				
01020065	AD81_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(530)	/	/	/				/	/				
01020066	AD111_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(PANTRY)	/	/	/				/	/				
01020067	AD112_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(704)	/	/	/				/	/				
01020068	AD113_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(703)	/	/	/				/	/				
01020069	AD114_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(702)	/	/	/				/	/				
01020070	AD116_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(701)	/	/	/				/	/				
01020071	AD117_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(700)	/	/	/				/	/				
01020072	AD119_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(720)	/	/	/				/	/				
01020073	AD120_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(722)	/	/	/				/	/				
01020074	AD121_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(724)	/	/	/				/	/				

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3					
Revision :	V.5.47					Manufacture :		Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No. :	1/4					Start: 1/04/2026			End: 3/04/2026					
Parts / Devices Types														
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -								
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking		Auxiliary (Initiating/Relaying Device)				Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020075	AD122_SMOKE_1FL C7_ZONE2(709)					/	/	/				/	/	
01020076	AD123_SMOKE_1FL C7_ZONE2(708)					/	/	/				/	/	
01020077	AD124_SMOKE_1FL C7_ZONE2(707)					/	/	/				/	/	
01020078	AD125_SMOKE_1FL C7_ZONE2(706)					/	/	/				/	/	
01020079	AD127_SMOKE_1FL C7_ZONE2(705)					/	/	/				/	/	
01020080	AD129_SMOKE_2FL C7_ZONE2(726)					/	/	/				/	/	
01020081	AD130_SMOKE_2FL C7_ZONE2(727)					/	/	/				/	/	
01020082	AD131_SMOKE_2FL C7_ZONE2(728)					/	/	/				/	/	
01020083	AD133_SMOKE_1FL C7_ZONE3(710)					/	/	/				/	/	
01020084	AD134_SMOKE_1FL C7_ZONE3(711)					/	/	/				/	/	
01020085	AD135_SMOKE_1FL C7_ZONE3(712)					/	/	/				/	/	
01020086	AD136_SMOKE_2FL C7_ZONE3(732)					/	/	/				/	/	
01020087	AD137_SMOKE_2FL C7_ZONE3(731)					/	/	/				/	/	
01020088	AD139_SMOKE_2FL C7_ZONE3(730)					/	/	/				/	/	
01020089	AD140_SMOKE_1FL RUEN_NOK1					/	/	/				/	/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3					
Revision :	V.5.47					Manufacture			Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No. :	1/4					Start: 1/04/2026			End: 3/04/2026					
Parts / Devices Types														
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -								
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking						Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020090	AD141_SMOKE_1FL	RUEN_NOK2	/	/	/				/	/				
01020091	AD142_SMOKE_1FL	RUEN_NOK3	/	/	/				/	/				
01020092	AD82_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(PANTRY)	/	/	/				/	/				
01020093	AD83_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(603)	/	/	/				/	/				
01020094	AD84_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(602)	/	/	/				/	/				
01020095	AD85_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(601)	/	/	/				/	/				
01020096	AD87_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(600)	/	/	/				/	/				
01020097	AD89_SMOKE_2FL	C6_ZONE1(620)	/	/	/				/	/				
01020098	AD90_SMOKE_2FL	C6_ZONE1(621)	/	/	/				/	/				
01020099	AD91_SMOKE_2FL	C6_ZONE1(622)	/	/	/				/	/				
01020100	AD92_SMOKE_2FL	C6_ZONE1(623)	/	/	/				/	/				
01020101	AD94_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(605)	/	/	/				/	/				
01020102	AD95_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(606)	/	/	/				/	/				
01020103	AD96_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(607)	/	/	/				/	/				
01020104	AD97_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(608)	/	/	/				/	/				

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information															
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3						
Revision :	V.5.47					Manufacture :		Edwards Systems Technology,U.S.A.							
PM No. :	1/4					Start: 1/04/2026			End: 3/04/2026						
Parts / Devices Types															
Part/Dev. :	:FCP					Installed by : -									
Location :	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd									
Inspections and Message List															
Logical Address	Description Message					Checking		Auxiliary Initiating,Relinking Device				Functional			Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation	
01020105	AD98_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(609)	/	/	/						/		/		
01020106	AD99_SMOKE_2FL	C6_ZONE2(628)	/	/	/						/		/		
01020107	AD100_SMOKE_2FL	C6_ZONE2(627)	/	/	/						/		/		
01020108	AD102_SMOKE_2FL	C6_ZONE2(626)	/	/	/						/		/		
01020109	AD104_SMOKE_1FL	C6_ZONE3(610)	/	/	/						/		/		
01020110	AD105_SMOKE_1FL	C6_ZONE3(611)	/	/	/						/		/		
01020111	AD106_SMOKE_1FL	C6_ZONE3(612)	/	/	/						/		/		
01020112	AD107_SMOKE_2FL	C6_ZONE3(632)	/	/	/						/		/		
01020113	AD108_SMOKE_2FL	C6_ZONE3(631)	/	/	/						/		/		
01020114	AD110_SMOKE_2FL	C6_ZONE3(630)	/	/	/						/		/		
01020127	DZ2_SALE_OFFICE	BAR_SALA_SIAM_WINE	/	/	/						/		/		
01020128	DZ7_MDB_PUMP_ROOM	ENG_OFFICE	/	/	/						/		/		
01020129	DZ8_RSVN_ACC_OFFICE	GENERAL_STORE	/	/	/						/		/		
01020130	SPK_LOBBY_ZONE1		/	/						/			/	Test 004	
01020131	SPK_LOBBY_ZONE2		/	/						/			/	Test 004	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information									
Project	:Anantara Hua Hin	System :	Fire Alarm	Model :	EST3				
Revision	:V.5.47	Manufacturer	Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No.	:2/4	Start :	21/06/2026		End:	23/06/2026			
Parts / Devices Types									
Part/Dev.	:FCP	Installed by :	-						
Location	:Control Rm.	Inspected by :	Teeya Master Systems Co.,Ltd.						
Inspections and Tests List									
Item	Descriptions	Check			Functional			Remarks	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble		Monitor
FAP									
01	Power Supplies								
	1.01 3-PPS Primary Power Supply	/	/					/	
	> AC Power Input (220 Vac)	/	/					/	228 VAC
	> DC Power Connector to 3-PSMON	/	/					/	24 VDC
	> 16 Pin data line connector to 3-PSMON	/	/					/	
	> Battery connector	/	/					/	
	1.02 3-PSMON Primary Power Supply Monitor module	/	/					/	
	> DC Power Connector from 3-PPS	/	/					/	
	> 16- pin data conector from 3-PPS	/	/					/	
	> 24 VDC Auxilliary power & connector.	/	/					/	24.06 VDC
02	3-CPU1								
	2.01 > Data Network Riser Next CPU	/	/					/	
	2.02 > Data Network Riser Conections (RS-485).	/	/					/	
	2.03 > RS-232 Conection.	/	/					/	
03	3-SSDC,3-SDDC Signature Device Controller								
	3.01 > Signature Circuit Connections.	/	/					/	
	3.02 > Filter Board	/	/					/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information										
Project	:Anantara Hua Hin	System :	Fire Alarm	Model :	EST3					
Revision	:V.5.47	Manufacturer	Edwards Systems Technology,U.S.A.							
PM No.	:2/4	Start :	21/06/2026	End:	23/06/2026					
Parts / Devices Types										
Part/Dev.	:FCP	Installed by :	-							
Location	:Control Rm.	Inspected by :	Teeya Master Systems Co.,Ltd.							
Inspections and Tests List										
Item	Descriptions	Check			Functional				Remarks	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble	Monitor		Operation.
04	Battery Charger									
	4.01 > Battery Backup For FCP	/	/						/	24.0 VDC
05	Indicator Lamps (At 3-LCD)									
	5.01 > Alarm	/	/						/	
	5.02 > Supervisory	/	/						/	
	5.03 > Trouble	/	/						/	
	5.04 > Monitor	/	/						/	
	5.05 > Power	/	/						/	
	5.06 > Test	/	/						/	
	5.07 > CPU Fail	/	/						/	
	5.08 > Gnd Fault	/	/						/	
	5.09 > Disable	/	/						/	
06	Control Switches (At 3-LCD)									
	6.01 > Reset	/	/						/	
	6.02 > Alarm Silence	/	/						/	
	6.03 > Drill	/	/						/	
	6.04 > Panal Silence	/	/						/	
	6.05 > Alarm	/	/						/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information									
Project	:Anantara Hua Hin	System :	Fire Alarm	Model :	EST3				
Revision	:V.5.47	Manufacturer	Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No.	:2/4	Start :	21/06/2026	End:	23/06/2026				
Parts / Devices Types									
Part/Dev.	:FCP	Installed by :	-						
Location	:Control Rm.	Inspected by :	Teeya Master Systems Co.,Ltd.						
Inspections and Tests List									
Item	Descriptions	Check			Functional			Remarks	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble		Monitor
	6.06 > Supervisory	/	/					/	
	6.07 > Trouble	/	/					/	
	6.08 > Monitor	/	/					/	
	6.09 > 0-9	/	/					/	
	6.10 > ENTER	/	/					/	
	6.11 > DEL.	/	/					/	
	6.12 > Detail	/	/					/	
	6.13 > Message Next	/	/					/	
	6.14 > Command Manu	/	/					/	
07	LCD Display	/	/					/	
08	Trouble Buzzer	/	/					/	
09	Graphic at Operator and Security	/	/					/	
10	Link Nc from FCP go to Operator for Alarm Buzzer	/	/					/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information											
Project :	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3				
Revision :	V.5.47				Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.				
PM No. :	2/4				Start: 21/06/2026		End: 23/06/2026				
Parts / Devices Types											
Part/Dev.	:FCP				Installed by : -						
Location	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd						
Inspections and Message List											
Logical Address	Description Message	Checking		Auxiliary,Jetting,Relocating Device				Functional			Remark
		Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation	
01020015	AD19_SMOKE_2FL_L3_835	/	/	/				/	/		
01020016	AD20_SMOKE_1FL L2_PANTRY	/	/	/				/	/		
01020017	AD22_SMOKE_1FL_L2_821	/	/	/				/	/		
01020018	AD23_SMOKE_1FL_L2_822	/	/	/				/	/		
01020019	AD24_SMOKE_1FL_L2_823	/	/	/				/	/		
01020020	AD25_SMOKE_1FL_L2_824	/	/	/				/	/		
01020021	AD26_SMOKE_2FL_L2_828	/	/	/				/	/		
01020022	AD27_SMOKE_2FL_L2_827	/	/	/				/	/		
01020023	AD28_SMOKE_2FL_L2_826	/	/	/				/	/		
01020024	AD30_SMOKE_2FL_L2_825	/	/	/				/	/		
01020025	AD31_SMOKE_1FL L5_PANTRY	/	/	/				/	/		
01020026	AD33_SMOKE_1FL_L5_851	/	/	/				/	/		
01020027	AD34_SMOKE_1FL_L5_852	/	/	/				/	/		
01020028	AD35_SMOKE_1FL_L5_853	/	/	/				/	/		
01020029	AD36_SMOKE_1FL_L5_854	/	/	/				/	/		

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3					
Revision :	V.5.47					Manufacture			Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No. :	2/4					Start: 21/06/2026			End: 23/06/2026					
Parts / Devices Types														
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -								
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking		Auxiliary Initiating/Relaying Device			Functional		Remark	
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm		Trouble
3-SDDC LOOP1_2														
01020001	AD1_SMOKE_1FL L4_PANTRY					/	/	/				/	/	
01020002	AD3_SMOKE_1FL_L4_843					/	/	/				/	/	
01020003	AD4_SMOKE_1FL_L4_842					/	/	/				/	/	
01020004	AD5_SMOKE_1FL_L4_841					/	/	/				/	/	
01020005	AD7_SMOKE_2FL_L4_846					/	/	/				/	/	
01020006	AD8_SMOKE_2FL_L4_845					/	/	/				/	/	
01020007	AD9_SMOKE_2FL_L4_844					/	/	/				/	/	
01020008	AD11_SMOKE_1FL_L3_831					/	/	/				/	/	
01020009	AD12_SMOKE_1FL_L3_832					/	/	/				/	/	
01020010	AD13_SMOKE_1FL_L3_833					/	/	/				/	/	
01020011	AD14_SMOKE_1FL_L3_834					/	/	/				/	/	
01020012	AD15_SMOKE_2FL_L3_838					/	/	/				/	/	
01020013	AD16_SMOKE_2FL_L3_837					/	/	/				/	/	
01020014	AD17_SMOKE_2FL_L3_836					/	/	/				/	/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information												
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3			
Revision :	V.5.47					Manufacture			Edwards Systems Technology,U.S.A.			
PM No. :	2/4					Start: 21/06/2026			End: 23/06/2026			
Parts / Devices Types												
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -						
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd						
Inspections and Message List												
Logical Address	Description Message	Checking		Auxiliary Initiating Initiating Device				Functional			Remark	
		Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation		
01020030	AD37_SMOKE_2FL_L5_858	/	/	/				/		/		
01020031	AD38_SMOKE_2FL_L5_857	/	/	/				/		/		
01020032	AD39_SMOKE_2FL_L5_856	/	/	/				/		/		
01020033	AD41_SMOKE_2FL_L5_855	/	/	/				/		/		
01020034	AD42_SMOKE_1FL L1_PANTRY	/	/	/				/		/		
01020035	AD44_SMOKE_1FL_L1_811	/	/	/				/		/		
01020036	AD45_SMOKE_1FL_L1_812	/	/	/				/		/		
01020037	AD46_SMOKE_1FL_L1_813	/	/	/				/		/		
01020038	AD47_SMOKE_1FL_L1_814	/	/	/				/		/		
01020039	AD48_SMOKE_2FL_L1_818	/	/	/				/		/		
01020040	AD49_SMOKE_2FL_L1_817	/	/	/				/		/		
01020041	AD50_SMOKE_2FL_L1_816	/	/	/				/		/		
01020042	AD52_SMOKE_2FL_L1_815	/	/	/				/		/		
01020043	AD53_SMOKE_1FL C5_ZONE1(PANTRY)	/	/	/				/		/		
01020044	AD54_SMOKE_1FL C5_ZONE1(504)	/	/	/				/		/		

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm				EST3				
Revision :	V.5.47					Manufacture				Edwards Systems Technology,U.S.A.				
PM No. :	2/4					Start: 21/06/2026				End: 23/06/2026				
Parts / Devices Types														
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -								
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking		Auxiliary Initiating/Releasing Device				Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020045	AD55_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(503)	/	/	/					/	/			
01020046	AD56_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(502)	/	/	/					/	/			
01020047	AD57_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(501)	/	/	/					/	/			
01020048	AD59_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(500)	/	/	/					/	/			
01020049	AD61_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(520)	/	/	/					/	/			
01020050	AD62_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(521)	/	/	/					/	/			
01020051	AD63_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(522)	/	/	/					/	/			
01020052	AD64_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(523)	/	/	/					/	/			
01020053	AD65_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(524)	/	/	/					/	/			
01020054	AD66_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(506)	/	/	/					/	/			
01020055	AD67_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(507)	/	/	/					/	/			
01020056	AD68_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(508)	/	/	/					/	/			
01020057	AD70_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(528)	/	/	/					/	/			
01020058	AD72_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(527)	/	/	/					/	/			
01020059	AD73_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(526)	/	/	/					/	/			

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information															
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3						
Revision :	V.5.47					Manufacture			Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No. :	2/4					Start: 21/06/2026			End: 23/06/2026						
Parts / Devices Types															
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -									
Location	:Device					Inspected by :TeeYa Master Systems Co.,Ltd									
Inspections and Message List															
Logical Address	Description Message					Checking						Functional			Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation	
01020060	AD75_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(510)	/	/	/				/		/				
01020061	AD76_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(511)	/	/	/				/		/				
01020062	AD77_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(512)	/	/	/				/		/				
01020063	AD78_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(532)	/	/	/				/		/				
01020064	AD79_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(531)	/	/	/				/		/				
01020065	AD81_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(530)	/	/	/				/		/				
01020066	AD111_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(PANTRY)	/	/	/				/		/				
01020067	AD112_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(704)	/	/	/				/		/				
01020068	AD113_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(703)	/	/	/				/		/				
01020069	AD114_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(702)	/	/	/				/		/				
01020070	AD116_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(701)	/	/	/				/		/				
01020071	AD117_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(700)	/	/	/				/		/				
01020072	AD119_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(720)	/	/	/				/		/				
01020073	AD120_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(722)	/	/	/				/		/				
01020074	AD121_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(724)	/	/	/				/		/				

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information													
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3				
Revision :	V.5.47					Manufacture :			Edwards Systems Technology,U.S.A.				
PM No. :	2/4					Start: 21/06/2026			End: 23/06/2026				
Parts / Devices Types													
Part/Dev. :	FCP					Installed by : -							
Location :	Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd							
Inspections and Message List													
Logical Address	Description Message					Checking		Auxiliary Linking /Relaying Device			Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	
01020075	AD122_SMOKE_1FL	C7_ZONE2(709)	/	/	/					/	/		
01020076	AD123_SMOKE_1FL	C7_ZONE2(708)	/	/	/					/	/		
01020077	AD124_SMOKE_1FL	C7_ZONE2(707)	/	/	/					/	/		
01020078	AD125_SMOKE_1FL	C7_ZONE2(706)	/	/	/					/	/		
01020079	AD127_SMOKE_1FL	C7_ZONE2(705)	/	/	/					/	/		
01020080	AD129_SMOKE_2FL	C7_ZONE2(726)	/	/	/					/	/		
01020081	AD130_SMOKE_2FL	C7_ZONE2(727)	/	/	/					/	/		
01020082	AD131_SMOKE_2FL	C7_ZONE2(728)	/	/	/					/	/		
01020083	AD133_SMOKE_1FL	C7_ZONE3(710)	/	/	/					/	/		
01020084	AD134_SMOKE_1FL	C7_ZONE3(711)	/	/	/					/	/		
01020085	AD135_SMOKE_1FL	C7_ZONE3(712)	/	/	/					/	/		
01020086	AD136_SMOKE_2FL	C7_ZONE3(732)	/	/	/					/	/		
01020087	AD137_SMOKE_2FL	C7_ZONE3(731)	/	/	/					/	/		
01020088	AD139_SMOKE_2FL	C7_ZONE3(730)	/	/	/					/	/		
01020089	AD140_SMOKE_1FL	RUEN_NOK1	/	/	/					/	/		

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มกราคม 2569



Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

1546

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
1	MS	09:00	2.5	7.6	/										Hand
		15:00	2.5	7.6	/										Hand
	AS	15:00	2.0	7.6	/										QAW
		04:00	2.0	7.6	/										QAW
	NS	17:00	2.0	7.6	/								1550	4	QAW
		07:00	2.0	7.6	/										QAW
2	MS	09:00	2.0	7.6	/										QAW
		13:00	2.0	7.6	/										QAW
	AS	13:00	2.0	7.6	/										QAW
		21:00	2.0	7.6	/										QAW
	NS	17:00	2.5	7.6	/								1555	5	QAW
		07:00	2.5	7.6	/										QAW
3	MS	09:00	2.0	7.6	/										QAW
		13:00	2.0	7.6	/										QAW
	AS	13:00	2.0	7.6	/										QAW
		04:00	2.5	7.6	/										QAW
	NS	09:00	2.5	7.6	/								1559	4	QAW
		07:00	2.5	7.6	/										QAW
4	MS	09:00	2.5	7.6	/										QAW
		13:00	2.5	7.6	/										QAW
	AS	13:00	2.0	7.6	/										QAW
		20:00	2.0	7.6	/										QAW
	NS	09:00	2.0	7.6	/								1564	5	QAW
		07:00	2.0	7.6	/										QAW
5	MS	09:00	2.0	7.6	/										QAW
		13:00	2.0	7.6	/										QAW
	AS	13:00	2.0	7.6	/										QAW
		20:00	2.0	7.6	/										QAW
	NS	09:00	2.0	7.6	/								1571	7	QAW
		07:00	2.0	7.6	/										QAW

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน มกราคม 2569



Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

DATE	SHIFT	TIME	th CL	th PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
6	MS	09:00	1.0	6.9	/										Amrit
		15:00	1.0	6.4	/										Amrit
	AS	17:00	1.0	6.9	/										Amrit
		20:00	1.0	6.9	/										Amrit
	NS	21:00	2.0	6.8	/								1575	4	Amrit
		02:00	2.0	6.8	/										Amrit
7	MS	09:00	1.0	6.9	/										Amrit
		15:00	1.0	6.9	/										Amrit
	AS	17:00	3.0	6.9	/										Amrit
		20:00	3.0	6.9	/										Amrit
	NS	21:00	3.0	6.9	/								1578	7	Amrit
		02:00	3.0	6.9	/										Amrit
8	MS	09:00	1.0	6.9	/										Amrit
		15:00	1.0	6.9	/										Amrit
	AS	17:00	4.0	6.9	/										Amrit
		20:00	4.0	6.9	/										Amrit
	NS	21:00	4.0	6.9	/								1584	6	Amrit
		02:00	4.0	6.9	/										Amrit
9	MS	09:00	2.0	7.1	/										Amrit
		15:00	2.0	7.1	/										Amrit
	AS	17:00	2.0	7.1	/										Amrit
		20:00	2.0	7.1	/										Amrit
	NS	21:00	2.0	7.0	/								1590	6	Amrit
		02:00	2.0	7.0	/										Amrit
10	MS	09:00	2.0	7.2	/										Amrit
		15:00	2.0	7.2	/										Amrit
	AS	17:00	2.0	7.2	/										Amrit
		20:00	2.0	7.2	/										Amrit
	NS	21:00	2.0	7.2	/								1594	4	Amrit
		02:00	2.0	7.2	/										Amrit

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มกราคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
11	MS															
	AS	15.00	2.0	7.2	/											ดริบ
		16.00	2.0	7.2	/										ดริบ	
	NS	19.00	2.0	7.6	/										ดริบ	
		07.00	2.0	7.6	/							1600			ดริบ	
	12	MS														
AS		13.00	2.0	7.6	/											ดริบ
		17.00	2.5	7.6	/										ดริบ	
NS		19.00	2.5	7.6	/										ดริบ	
		07.00	2.0	7.2	/							1600	4		ดริบ	
13		MS														
	AS	13.00	2.0	7.2	/											ดริบ
		17.00	2.0	7.2	/										ดริบ	
	NS	19.00	2.0	7.2	/										ดริบ	
		07.00	2.0	7.2	/							1609	5		ดริบ	
	14	MS														
AS		13.00	2.0	7.6	/											ดริบ
		17.00	2.0	7.6	/										ดริบ	
NS		19.00	2.0	7.6	/										ดริบ	
		07.00	2.0	7.2	/							1614	5		ดริบ	
15		MS														
	AS	13.00	2.0	7.2	/											ดริบ
		17.00	2.0	7.2	/										ดริบ	
	NS	19.00	2.0	7.2	/										ดริบ	
		07.00	2.0	7.2	/							1614	0		ดริบ	

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มกราคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY		
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE							
16	MS	07:00	2.0	7.4	/	/										✓	
		13:00	4.0	7.4	/	/										✓	
	AS	15:00	2.0	7.4	/	/										อดิษฐ์	
		21:00	2.0	9.6	/	/										อดิษฐ์	
	NS	07:00	2.0	7.4	/	/							1618	4		OK	
		07:00	2.0	7.4	/	/											
17	MS	09:00	1.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
		13:00	1.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
	AS	15:00	1.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
		21:00	1.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
	NS	09:00	1.0	7.2	/	/							1621	3		✓	
		07:00	2.0	0.6	/	/											
18	MS	09:00	1.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
		13:00	1.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
	AS	15:00	3.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
		20:00	3.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
	NS	15:00	4.0	7.2	/	/							1622	4		อดิษฐ์	
		07:00	1.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
19	MS	09:00	1.0	6.8	/	/										อดิษฐ์	
		13:00	1.0	6.8	/	/										อดิษฐ์	
	AS	17:00	2.0	6.8	/	/										อดิษฐ์	
		20:00	3.0	6.8	/	/										อดิษฐ์	
	NS	14:00	4.0	6.8	/	/							1621	9		OK	
		07:00	1.0	6.8	/	/											
20	MS	09:00	1.0	6.8	/	/											
		13:00	1.0	6.06	/	/											
	AS																
		14:00	4.0	6.8	/	/							1621	0		OK	
	NS	07:00	4.0	6.8	/	/											

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน มกราคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY		
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE							
21	MS	09:00	1.0	7.8	/	/											
		10:00	1.0	7.8	/	/											
	AS	15:00	1.0	7.6	/	/											
		16:00	7.0	/	/												
	NS	17:00	7.0	/	/												
		18:00	7.0	/	/												
	22	MS	09:00	1.0	7.0	/	/										
			10:00	2.0	7.0	/	/										
AS		15:00	2.0	7.9	/	/											
		16:00	2.0	7.1	/	/											
NS		17:00	7.1	/	/												
		18:00	7.1	/	/												
23		MS	09:00	1.0	6.9	/	/										
			10:00	3.0	6.8	/	/										
	AS	15:00	2.0	6.8	/	/											
		16:00	2.0	6.8	/	/											
	NS	17:00	7.0	/	/												
		18:00	7.0	/	/												
	24	MS	09:00	3.0	7.0	/	/										
			10:00	9.0	9.0	/	/										
AS		15:00	1.0	7.2	/	/											
		16:00	3.0	7.2	/	/											
NS		17:00	3.0	7.1	/	/											
		18:00	3.0	7.1	/	/											
25		MS	09:00	3.0	7.1	/	/										
			10:00	3.0	7.1	/	/										
	AS	15:00	3.0	7.2	/	/											
		16:00	7.0	7.2	/	/											
	NS	17:00	7.0	7.2	/	/											
		18:00	7.0	7.2	/	/											

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มกราคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
26	MS	09:00	2.0	7.6	/	/										Noon
		12:00	2.0	7.6	/	/										Noon
	AS	13:00	2.0	7.6	/	/										
		20:00	2.0	7.6	/	/										
	NS	07:00	2.0	7.6	/	/								1656	5	SS
		07:00	2.0	7.6	/	/										
27	MS	09:00	3.0	7.2	/	/										Ad
		12:00	3.0	7.2	/	/										Ad
	AS	13:00	3.0	7.2	/	/										
		20:00	3.0	7.2	/	/										
	NS	07:00	3.0	7.2	/	/								1660	4	SS
		07:00	3.0	7.2	/	/										
28	MS	09:00	3.0	7.2	/	/										Noon
		12:00	3.0	7.2	/	/										Noon
	AS	13:00	3.0	7.2	/	/										
		20:00	3.0	7.2	/	/										
	NS	07:00	3.0	7.2	/	/								1664	4	SS
		07:00	3.0	7.2	/	/										
29	MS	09:00	3.0	7.2	/	/										Noon
		12:00	3.0	7.2	/	/										Noon
	AS	13:00	3.0	7.2	/	/										
		20:00	3.0	7.2	/	/										
	NS	07:00	3.0	7.2	/	/								1666	2	SS
		07:00	3.0	7.2	/	/										
30	MS	09:00	4.0	7.0	/	/										W
		12:00	4.0	7.0	/	/										W
	AS	13:00	4.0	7.0	/	/										
		20:00	4.0	7.0	/	/										
	NS	07:00	4.0	7.0	/	/								1668	2	SS
		07:00	4.0	7.0	/	/										

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มกราคม 2569



ANANTARA
HUA HIN THAILAND

Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
31	MS	9.00	0.1	7.2	/	/										
		14.00	0.1	7.2	/	/										
	AS	15.00	0.1	7.2	/											สมศักดิ์
		20.00	0.1	7.2	/											สมศักดิ์
	NS	23.00	0.1	7.2	/	/							16.9	1		✓
																✓
	MS															
	AS															
	NS															
	MS															
	AS															
	NS															
	MS															
	AS															
	NS															
	MS															
	AS															
	NS															

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ANANTARA
HUA HIN THAILAND

Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

1669

DATE	SHIFT	TIME	pH CL	pH PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
1	MS	09:00	8.0	7.6	/	/									Norm
		13:00	8.0	7.6	/	/								Norm	
	AS	15:00	8.0	7.6	/	/								OK	
		19:00	8.0	7.6	/	/								OK	
	NS	09:00	8.0	7.6	/	/							1672	3	OK
		13:00	8.0	7.6	/	/									OK
2	MS	09:00	8.0	7.6	/	/									Norm
		13:00	8.0	7.6	/	/									Norm
	AS														
	NS	15:00	8.0	7.6	/	/							1678	6	OK
		19:00	8.0	7.6	/	/									
3	MS	09:00	8.3	7.6	/	/									Norm
		13:00	8.3	7.6	/	/									Norm
	AS														
	NS	15:00	8.5	7.6	/	/							1683	5	OK
		19:00	8.5	7.6	/	/									
4	MS	09:00	8.5	7.6	/	/									Norm
		13:00	8.5	7.6	/	/									Norm
	AS	15:00	8.5	7.6	/	/									OK
		19:00	8.5	7.6	/	/									OK
	NS	09:00	8.0	7.6	/	/							1690	7	OK
		13:00	8.0	7.6	/	/									OK
5	MS														
	AS	18:00	8.0	7.6	/	/									OK
		20:00	8.0	7.6	/	/									OK
	NS	09:00	8.0	7.6	/	/							1697	7	OK
		13:00	8.0	7.6	/	/									OK

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
6	MS	09:00	1.0	7.6	/	/										11/1
		15:00	1.1	7.8	/	/										11/1
	AS	05:00	2.0	7.6	/	/										11/1
		09:00	1.0	7.6	/	/										11/1
	NS	03:00	2.0	7.6	/	/							1705	2		11/1
		07:00	2.0	8.0	/	/										11/1
7	MS	09:00	2.0	7.6	/	/										11/1
		15:00	2.0	7.6	/	/										11/1
	AS	09:00	2.0	7.6	/	/										11/1
		13:00	2.0	7.6	/	/							1705	0		11/1
	NS	03:00	2.0	8.1	/	/										11/1
		07:00	2.0	8.1	/	/										11/1
8	MS	09:00	1.0	7.6	/	/										11/1
		15:00	1.0	7.6	/	/										11/1
	AS	09:00	2.0	7.6	/	/										11/1
		13:00	2.0	7.6	/	/										11/1
	NS	03:00	2.0	7.6	/	/							1705	0		11/1
		07:00	2.0	7.6	/	/										11/1
9	MS	09:00	0.1	8.6	/	/										Noon
		15:00	0.1	8.6	/	/										Noon
	AS															
	NS	03:00	0.0	6.8	/	/							1706	1		11/1
		07:00	0.0	6.8	/	/										11/1
10	MS	09:00	4.0	0.9	/	/										Noon
		13:00	4.0	0.9	/	/										Noon
	AS															
	NS	03:00	7.0	7.0	/	/							1717	11		11/1
		07:00	7.0	7.0	/	/										11/1

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY		
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE							
11	MS	09:00	1.0	7.2	/	/											
		13:00	1.0	7.2	/	/											
	AS	17:00	1.0	7.2	/	/											
		20:00	1.0	7.2	/	/											
	NS	07:00	1.5	7.2	/	/							1718	1			
		07:00	2.5	7.2	/	/											
12	MS	09:00	1.5	7.2	/	/										Neon	
		13:00	1.5	7.2	/	/										Neon	
	AS	17:00	1.5	7.2	/	/											on
		20:00	1.5	7.2	/	/							1721	1			on
	NS	07:00	1.5	7.2	/	/											on
		07:00	2.5	7.2	/	/											
13	MS	09:00	1.5	6.8	/	/										on	
		13:00	1.5	6.8	/	/										on	
	AS	17:00															
		20:00	1.5	6.8	/	/							1755	12			
	NS	07:00	1.5	6.8	/	/											
		07:00	2.5	6.8	/	/											
14	MS	09:00	1.5	6.8	/	/										on	
		13:00	1.5	6.8	/	/										on	
	AS	17:00	1.5	6.8	/	/										on	
		20:00	1.5	6.8	/	/							1756	3		on	
	NS	07:00	1.5	6.8	/	/											
		07:00	2.5	6.8	/	/											
15	MS	09:00	1.5	6.8	/	/										on	
		13:00	1.5	6.8	/	/										on	
	AS	17:00	1.5	6.8	/	/										on	
		20:00	1.5	6.8	/	/							1756	0		on	
	NS	07:00															
		07:00															

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
16	MS	09.00	0.5	7.2	/	/										Norm
		15.00	0.5	7.2	/	/										Norm
	AS															
	NS													17626		
17	MS	09.00	1.0	-	/	/										Norm
		15.00	1.0	-	/	/										Norm
	AS															
	NS	22.00	3.5	6.0	/	/								17642		
18	MS	09.00	1.0	-	/	/										Norm
		15.00	1.0	-	/	/										Norm
	AS	17.00	3.0	0	/	/										Test
		20.00	3.0	0	/	/										Test
	NS		5.0		/	/								17640		
19	MS	09.00	1.0	6.8	/	/										17640
		15.00	1.5	6.8	/	/										17640
	AS															
	NS	22.00	3.5	6.2	/	/								17640		
20	MS	09.00	1.0	6.8	/	/										17640
		15.00	1.0	6.8	/	/										17640
	AS															
	NS													17640		

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ANANTARA
ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	F1 CL	F1 PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
21	MS	09:00	1.0	6.4	/	/									Norm
		10:00	1.0	6.4	/	/									Norm
	AS	15:00	1.0	6.4	/	/									Norm
		16:00	1.0	6.4	/	/									Norm
	NS	07:00	1.0	6.4	/	/							1790	3	Norm
		08:00	1.0	6.4	/	/									Norm
22	MS	09:00	1.0	6.4	/	/									Norm
		10:00	1.0	6.4	/	/									Norm
	AS														
	NS	15:00	1.0	6.4	/	/							1771	1	Norm
		16:00	1.0	6.4	/	/									Norm
23	MS	09:00	1.0	6.4	/	/									Norm
		10:00	1.0	6.4	/	/									Norm
	AS														
	NS	15:00	1.0	6.4	/	/							1774	1	Norm
		16:00	1.0	6.4	/	/									Norm
24	MS	09:00	1.0	6.4	/	/									Norm
		10:00	1.0	6.4	/	/									Norm
	AS														
	NS	15:00	1.0	6.4	/	/							1781	8	Norm
		16:00	1.0	6.4	/	/									Norm
25	MS	09:00	1.0	6.4	/	/									Norm
		10:00	1.0	6.4	/	/									Norm
	AS	15:00	1.0	6.4	/	/									Norm
		16:00	1.0	6.4	/	/									Norm
	NS	07:00	1.0	6.4	/	/							1789	8	Norm
		08:00	1.0	6.4	/	/									Norm

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	#ค่า CL	#ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
26	MS	09.00	2.0	8.8	/	/										✓
		13.00	2.0	6.4	/	/										✓
	AS	19.00	2.0	8.1	/	/										✓
		21.00	2.0	8.0	/	/										✓
	NS												1794	5		
	MS	09.00	2.0	6.4	/	/										✓
		13.00	2.0	6.4	/	/										✓
	AS	15.00	1.0	6.8	/	/										✓
		20.00	1.0	6.8	/	/										✓
	NS	21.00	1.0	6.8	/	/							1796	2		✓
	AS	15.00	1.0	6.8	/	/										✓
		20.00	1.0	6.8	/	/										✓
	NS	23.00	2.0	6.4	/	/							1804	6		✓
		02.00	3.00	6.4	/	/										✓
		MS														
AS																
NS																
	MS															
	AS															
	NS															

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มีนาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

1809

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY		
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE							
1	MS	09:00	8.0	7.6												Norm	
		13:00	8.0	7.6												Norm	
	AS	15:00	2.0	7.6	/	/										สมชาย	
		20:00	2.0	7.6	/	/										สมชาย	
	NS	09:00	2.0	7.6	/	/							1810	6		สมชาย	
		07:00	2.0	7.6	/	/										สมชาย	
2	MS	09:00	8.0	6.5	/	/	/									Norm	
		13:00	8.0	6.4	/	/	/									Norm	
	AS																
		NS	09:00	2.0	6.8	/	/	/						1819	9		สมชาย
	07:00		2.0	6.8	/	/	/										
3	MS	09:00	8.0	6.4	/	/	/									Norm	
		13:00	8.0	6.4	/	/	/									Norm	
	AS	15:00	2.0	6.3	/	/	/									สมชาย	
		20:00	2.0	6.3	/	/	/									สมชาย	
	NS	09:00	2.0	6.4	/	/	/						1822	7		สมชาย	
		07:00	2.0	6.4	/	/	/										
4	MS	09:00	1.5	6.4	/	/	/									Norm	
		13:00	1.5	6.4	/	/	/									Norm	
	AS	15:00	1.5	6.3	/	/	/									สมชาย	
		20:00	1.5	6.3	/	/	/									สมชาย	
	NS				/	/	/						1827	9		สมชาย	
					/	/	/										
5	MS	09:00	1.5	6.4	/	/	/									Norm	
		13:00	1.5	6.4	/	/	/									Norm	
	AS	15:00	1.5	6.4	/	/	/									สมชาย	
		20:00	1.5	6.4	/	/	/									สมชาย	
	NS	09:00	2.0	7.2	/	/	/						1847	10		สมชาย	
		07:00	2.0	7.2	/	/	/										

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มีนาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
6	MS															
	AS	15.00	2.0	7.1	/	/	/									ด.ช.พ.
		20.00	2.0	7.6	/	/	/								ด.ช.พ.	
	NS	23.00	2.0	7.2	/	/	/									
		01.00	2.0	7.1	/	/	/									
7	MS															
	AS	09.00	2.0	7.4	/	/	/									ด.ช.พ.
		15.00	0.5	7.1	/	/	/								ด.ช.พ.	
	NS	22.00	2.0	7.6	/	/	/								ด.ช.พ.	
		01.00	2.0	7.6	/	/	/								ด.ช.พ.	
8	MS															
	AS	09.00	0.2	6.9	/	/	/									ด.ช.พ.
		15.00	0.2	6.9	/	/	/								ด.ช.พ.	
	NS	22.00	0.2	6.9	/	/	/								ด.ช.พ.	
		01.00	0.2	6.9	/	/	/								ด.ช.พ.	
9	MS															
	AS	09.00	0.5	7.2	/	/	/									ด.ช.พ.
		15.00	0.5	7.2	/	/	/								ด.ช.พ.	
	NS	22.00	0.5	7.2	/	/	/								ด.ช.พ.	
		01.00	0.5	7.2	/	/	/								ด.ช.พ.	
10	MS															
	AS	09.00	0.5	7.2	/	/	/									ด.ช.พ.
		15.00	0.5	7.2	/	/	/								ด.ช.พ.	
	NS	22.00	0.5	7.2	/	/	/								ด.ช.พ.	
		01.00	0.5	7.2	/	/	/								ด.ช.พ.	

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มีนาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	H ₂ O CL	H ₂ O PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
11	MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								Neon
		13:00	2.0	7.2	/	/	/							Neon	
	AS	17:00	2.0	7.2	/	/	/								
		20:00	2.0	7.2	/	/	/								
	NS	01:00	2.0	7.2	/	/	/						1868	9	
		04:00	2.0	7.2	/	/	/								
12	MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								Neon
		13:00	2.0	7.2	/	/	/							Neon	
	AS	17:00	2.0	7.2	/	/	/								Neon
		20:00	2.0	7.2	/	/	/								Neon
	NS	01:00	2.0	7.2	/	/	/						1879	11	
		04:00	2.0	7.2	/	/	/								
13	MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								Neon
		13:00	2.0	7.2	/	/	/								Neon
	AS	17:00	2.0	7.2	/	/	/								Neon
		20:00	2.0	7.2	/	/	/								Neon
	NS	01:00	2.5	7.4	/	/	/						1888	9	
		04:00	2.5	7.4	/	/	/								
14	AS	17:00	2.0	7.2	/	/	/								Neon
		20:00	2.0	7.2	/	/	/							Neon	
	NS	01:00	2.0	7.2	/	/	/						1999	10	
		04:00	2.0	7.2	/	/	/								
15	AS	17:00	2.0	7.2	/	/	/								Neon
		20:00	2.0	7.2	/	/	/							Neon	
	NS	01:00	2.0	7.2	/	/	/						1906	7	Neon
		04:00	2.0	7.2	/	/	/								Neon

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มีนาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
16	MS	09:00	2.0	7.6	/	/	/									Noon
		13:00	2.0	7.6	/	/	/									Noon
	AS															
	NS	09:00	2.5	7.6		/	/						1944	8		
		09:00	2.5	7.6		/	/									
17	MS	09:00	2.0	7.4	/											ms
		13:00	2.0	7.6	/	/	/									ms
	AS	17:00	2.0	7.6	/	/	/									ms
		18:00	2.0	7.6	/	/	/									ms
	NS	09:00	2.5	7.6		/	/									
		07:00	2.5	7.6		/	/						1946	6		
18	MS	09:00	2.5	7.1	/	/	/									ms
		13:00	2.6	7.2	/	/	/									ms
	AS	17:00	2.5	7.2	/	/	/									ms
		18:00	2.5	7.2	/	/	/									ms
	NS	09:00	2.5	7.2	/	/	/									
		07:00	2.5	7.2	/	/	/						1946	6		
19	MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/									
		13:00	2.0	7.2	/	/	/									
	AS	17:00	2.0	7.6	/	/	/									
		18:00	2.0	7.6	/	/	/									
	NS	09:00	2.0	7.6	/	/	/									
		07:00	2.0	7.6	/	/	/						1946	6		
20	MS	09:00	2.0	7.6	/	/	/									
		13:00	2.0	7.6	/	/	/									
	AS	17:00	2.0	7.6	/	/	/									
		18:00	2.0	7.6	/	/	/									
	NS	09:00	2.0	7.6	/	/	/									
		06:00	2.0	7.6	/	/	/						1957	6		

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มีนาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
21	MS	05:00	1.5	7.2	/	/	/									11/1
		15:00	1.5	7.2	/	/	/									11/1
	AS	05:00	1.5	7.6	/	/	/									11/1
		15:00	1.5	7.6	/	/	/									11/1
	NS	05:00	1.9	9.1	/	/	/						1979	22		11/1
		07:00	1.2	9.6	/	/	/									11/1
22	MS	09:00	1.0	9.2	/	/	/									Neon
		15:00	1.0	9.2	/	/	/									Neon
	AS	09:00	1.0	9.2	/	/	/									11/1
		15:00	1.0	9.2	/	/	/									11/1
	NS	09:00	1.0	9.2	/	/	/						1983	40		11/1
		07:00	1.0	9.2	/	/	/									11/1
23	MS	09:00	1.5	9.2	/	/	/									Neon
		15:00	1.5	9.2	/	/	/									Neon
	NS	09:00	2.0	7.2	/	/	/						1987	4		11/1
		07:00	2.0	7.2	/	/	/									11/1
24	MS	09:00	4.5	7.1	/	/	/									11/1
		15:00	1.5	7.2	/	/	/									11/1
	AS	09:00	1.5	9.2	/	/	/									Neon
		15:00	1.5	9.2	/	/	/									Neon
	NS	09:00	2.0	7.2	/	/	/						1984	7		11/1
		07:00	2.0	7.2	/	/	/									11/1
25	MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/									11/1
		15:00	0.5	7.2	/	/	/									11/1
	AS	09:00	1.0	9.2	/	/	/									Neon
		15:00	1.0	9.2	/	/	/									Neon
	NS	09:00	2.0	7.2	/	/	/						2004	10		11/1
		07:00	2.0	7.2	/	/	/									11/1

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มีนาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
26	MS	09:00	2.0	7.6	/	/	/									อ.อ.ว
		13:00	2.0	7.6	/	/	/									อ.อ.ว
	AS	17:00	2.0	7.6	/	/	/									Noon
		20:00	2.0	7.6	/	/	/									Noon
	NS	21:00	2.0	7.6	/	/	/							2011	7	อ.อ.ว
		07:00	2.0	7.6	/	/	/									
27	MS	09:00	2.0	7.6	/	/	/									อ.อ.ว
		13:00	2.0	7.6	/	/	/									อ.อ.ว
	AS	17:00	2.0	7.6	/	/	/									Noon
		20:00	2.0	7.6	/	/	/									Noon
	NS	21:00	2.0	7.6	/	/	/							2017	6	อ.อ.ว
		07:00	2.0	7.6	/	/	/									
28	MS	09:00	2.0	7.6	/	/	/									
		13:00	2.0	7.6	/	/	/									
	AS	17:00	2.0	7.6	/	/	/									
		20:00	2.0	7.6	/	/	/									
	NS	21:00	2.0	7.6	/	/	/							2022	5	อ.อ.ว
		07:00	2.0	7.6	/	/	/									
29	MS	09:00	0.5	7.0	/	/	/									Noon
		13:00	0.5	7.0	/	/	/									Noon
	AS	17:00	0.5	7.0	/	/	/									
		20:00	0.5	7.0	/	/	/									
	NS	21:00	0.5	7.4	/	/	/							2028	6	อ.อ.ว
		07:00	0.5	7.4	/	/	/									อ.อ.ว
30	MS	09:00	0.5	7.0	/	/	/									
		13:00	0.5	7.0	/	/	/									
	AS	17:00	0.5	7.0	/	/	/									
		20:00	0.5	7.0	/	/	/									
	NS	21:00	0.5	7.2	/	/	/							2027	9	อ.อ.ว
		07:00	0.5	7.2	/	/	/									

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มีนาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

UNIT	PUMP	TIME	PH CL	PH PSI	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	LIMIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
51	MS	09:00	8.0	7.2	/	/										Naon
		13:00	8.0	7.2	/	/										Naon
	AS	17:00	2.0	7.2	/	/										
		20:00	2.0	7.2	/	/										
	NS	21:00	2.0	7.2	/	/										
		07:00	2.0	7.2	/	/										
	MS															
	AS															
	NS															
	MS															
	AS															
	NS															
	MS															
	AS															
	NS															
	MS															
	AS															
	NS															

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน เมษายน 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

2045

E	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
1	MS	09:00	1.5	7.2	/	/										Neon
		13:00	1.5	7.2	/	/										Neon
	AS	15:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
		21:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
	NS	21:00	0	7.2	/	/							2049	4.		อจพว
		07:00	2.0	7.2	/	/										
2	MS	09:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
		13:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
	AS	15:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
		21:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
	NS	21:00	2.0	7.2	/	/							2055	5		อจพว
		07:00	2.0	7.2	/	/										
3	MS	09:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
		13:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
	AS	15:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
		21:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
	NS	21:00	2.0	7.2	/	/							2064	7		อจพว
		07:00	2.0	7.2	/	/										
4	MS	09:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
		13:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
	AS	15:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
		21:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
	NS	21:00	2.0	7.2	/	/							2072	8		อจพว
		07:00	2.0	7.2	/	/										
5	MS	09:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
		13:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
	AS	15:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
		21:00	2.0	7.2	/	/										อจพว
	NS	21:00	2.0	7.2	/	/							2077	5		อจพว
		07:00	2.0	7.2	/	/										

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน เมษายน 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

E	SHIFT	TIME	#1 CL	#1 PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
1	MS	09:00	8.0	7.2	/	/									Neon	
		13:00	8.0	7.2	/	/									Neon	
	AS	15:00	1.5	7.2	/	/									Neon	
		19:00	1.5	7.2	/	/									Neon	
	NS	21:00	1.5	7.2	/	/							2088	11	Neon	
		06:00	2.0	7.2	/	/									Neon	
	2	MS	09:00	8.0	7.2	/	/									Neon
			13:00	8.0	7.2	/	/									Neon
AS		15:00	2.0	7.2	/	/									Neon	
		19:00	2.0	7.2	/	/									Neon	
NS		21:00	2.0	7.2	/	/							2091	11	Neon	
		06:00	2.0	7.2	/	/									Neon	
3		MS	09:00	8.0	7.2	/	/									Neon
			13:00	8.0	7.2	/	/									Neon
	AS	15:00	2.0	7.2	/	/									Neon	
		19:00	2.0	7.2	/	/									Neon	
	NS	21:00	2.0	7.2	/	/							2101	10	Neon	
		06:00	2.0	7.2	/	/									Neon	
	4	MS	09:00	8.0	7.2	/	/									Neon
			13:00	8.0	7.2	/	/									Neon
AS		15:00	2.0	7.2	/	/									Neon	
		19:00	2.0	7.2	/	/									Neon	
NS		21:00	2.0	7.2	/	/							2110	9	Neon	
		06:00	2.0	7.2	/	/									Neon	
5		MS	09:00	8.0	7.2	/	/									Neon
			13:00	8.0	7.2	/	/									Neon
	AS	15:00	2.0	7.2	/	/									Neon	
		19:00	2.0	7.2	/	/									Neon	
	NS	21:00	2.0	7.2	/	/							2117	7	Neon	
		06:00	2.0	7.2	/	/									Neon	

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน เมษายน 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	R1 CL	R1 PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
1	MS	09:00	2.0	7.0	/											06
		13:00	2.0	7.0	/											06
	AS	15:00	2.0	7.2	/		/									สมชาย
		20:00	2.0	7.2	/		/									สมชาย
	NS	29:00	2.0	7.6	/	/	/						21247			สมชาย
		07:00	2.0	7.6	/	/	/									สมชาย
2	MS	09:00	2.0	8.6	/	/	/									Noon
		13:00	2.0	8.6	/	/	/									Noon
	AS	15:00	1.0	7.2	/	/	/									สมชาย
		20:00	1.0	7.2	/	/	/									สมชาย
	NS	29:00	2.0	7.0	/	/							2135	11		สมชาย
		07:00	2.0	7.4	/	/										สมชาย
3	MS	09:00	1.0	8.8	/	/										Noon
		13:00	1.0	8.8	/	/										Noon
	AS	15:00	1.0	7.2	/	/										สมชาย
		20:00	1.0	7.2	/	/										สมชาย
	NS	29:00	2.0	7.6		/	/						2145	10		สมชาย
		07:00	2.0	7.6		/	/									สมชาย
4	MS	09:00	2.5	8.8		/	/									Noon
		13:00	2.5	8.8		/	/									Noon
	AS	15:00	2.0	7.2		/	/									สมชาย
		20:00	2.0	7.2		/	/									สมชาย
	NS	29:00	2.0	7.6		/	/						2151	6		สมชาย
		07:00	2.0	7.6		/	/									สมชาย
5	MS	09:00	2.0	8.8		/	/									Noon
		13:00	2.0	8.8		/	/									Noon
	AS	15:00	2.0	7.2		/	/									สมชาย
		20:00	2.0	7.2		/	/									สมชาย
	NS	29:00	2.0	7.6		/	/						2157	5		สมชาย
		07:00	2.0	7.6		/	/									สมชาย

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน เมษายน 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	#/CL	#/PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
16	MS	09:00	2.0	7.2	/	/										Nan
		10:00	2.0	7.2	/	/										Nan
	AS	09:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
		10:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
	NS	12:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
		01:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
17	MS	09:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
		10:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
	AS	09:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
		10:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
	NS	12:00	2.0	7.2	/	/							2168	6		อดิษฐ์
		01:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
18	MS	09:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
		10:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
	AS	09:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
		10:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
	NS	12:00	2.0	7.2	/	/							2173	5		อดิษฐ์
		01:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
19	MS	09:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
		10:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
	AS	09:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
		10:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
	NS	12:00	2.0	7.2	/	/							2178	5		อดิษฐ์
		01:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
20	MS	09:00	1.5	7.2	/	/										Noon
		10:00	1.5	7.2	/	/										Noon
	AS	12:00	2.5	7.2	/	/										อดิษฐ์
		01:00	2.5	7.2	/	/										อดิษฐ์
	NS	12:00	0.5	7.2	/	/										อดิษฐ์
		01:00				/	/									

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน เมษายน 2569

ANANTARA
HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY		
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE							
21	MS	09.00	2.0	7.2	/	/										Nany	
		15.00	2.0	7.2	/	/										Nany	
	AS	17.00	2.0	7.2	/	/											
		20.00	2.0	7.2	/	/											
	NS	21.00	2.0	7.2	/	/											
		07.00	2.0	7.2	/	/							2194.9			ST	
	22	MS	09.00	2.0	7.2	/	/										Nany
			15.00	2.0	7.2	/	/										Nany
AS		17.00	2.0	7.2	/	/											
		20.00	2.0	7.2	/	/											
NS		21.00	2.0	7.2	/	/											
		07.00	2.0	7.2	/	/							2200.6			ST	
23		MS	09.00	2.0	7.2	/	/										Nany
			15.00	2.0	7.2	/	/										Nany
	AS	17.00	2.0	7.2	/	/											
		20.00	2.0	7.2	/	/											
	NS	21.00	2.0	7.2	/	/											
		07.00	2.0	7.2	/	/							2204.3			ST	
	24	MS	09.00	2.0	7.2	/	/										Nany
			15.00	2.0	7.2	/	/										Nany
AS		17.00	2.0	7.2	/	/											
		20.00	2.0	7.2	/	/											
NS		21.00	2.0	7.2	/	/											
		07.00	2.0	7.2	/	/							2210.7			ST	
25		MS	09.00	2.0	7.2	/	/										Nany
			15.00	2.0	7.2	/	/										Nany
	AS	17.00	2.0	7.2	/	/											
		20.00	2.0	7.2	/	/											
	NS	21.00	2.0	7.2	/	/											
		07.00	2.0	7.2	/	/							2218.8			ST	

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน เมษายน 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	pH CL	pH PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE C/DEG	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY		
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE							
26	MS	09:00	7.4	7.6	/	/										ปณ	
		14:00	7.2	7.6	/	/										ปณ	
	AS	15:00	0.5	7.1	/	/										ณณ	
		18:00	0.5	7.2	/	/										ณณ	
	NS	19:00	0.0	7.4	/	/							2270	12		ณณ	
		07:00	0.0	7.4	/	/										ณณ	
27	MS	09:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
		13:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
	AS	19:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
		18:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
	NS	19:00	0.0	7.6	/	/							2278	8		ณณ	
		07:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
28	MS	09:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
		13:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
	AS	19:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
		18:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
	NS	19:00	0.0	7.6	/	/							2242	4		ณณ	
		07:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
29	MS	09:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
		13:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
	AS	19:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
		18:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
	NS	19:00	0.0	7.6	/	/							2248	6		ณณ	
		07:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
30	MS	09:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
		13:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
	AS																
	NS	19:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
		07:00	0.0	7.6	/	/							2257	2		ณณ	

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

1157

DATE	SHIFT	TIME	pH CL	pH PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
1	MS	09.00	2.0	7.0	/		/									อ.ก.ว
		13.00	2.0	7.1	/											อ.ก.ว
	AS	15.00	2.0	7.1	/	/										อ.ก.ว
		18.00	2.0	7.2	/	/							2268	N		อ.ก.ว
	NS	21.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		01.00	2.0	7.1	/		/									อ.ก.ว
2	MS	09.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		13.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
	AS	15.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		18.00	2.0	7.2	/		/						2279	11		อ.ก.ว
	NS	21.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		01.00	2.0	7.1	/		/									อ.ก.ว
3	MS	09.00	2.0	7.1	/		/									อ.ก.ว
		13.00	2.0	7.1	/		/									อ.ก.ว
	AS	15.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		18.00	2.0	7.2	/		/						2286	7		อ.ก.ว
	NS	21.00	2.0	7.4	/		/									อ.ก.ว
		01.00	2.0	7.4	/		/									อ.ก.ว
4	MS	09.00	2.0	7.1	/		/									อ.ก.ว
		13.00	2.0	7.1	/		/									อ.ก.ว
	AS	15.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		18.00	2.0	7.2	/		/						2293	7		อ.ก.ว
	NS	21.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		01.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
5	MS	09.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		13.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
	AS	15.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		18.00	2.0	7.2	/		/						2302	9		อ.ก.ว
	NS	21.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		01.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ANANTARA
HUA HIN THAILAND

Main SWP

**ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT**

SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
				1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
MS	07.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ร
	13.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ร
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							
NS	07.00	2.0	7.2	/		/								ว
	13.00	2.0	7.2	/		/								ว
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							
MS	07.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ร
	13.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ร
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							
NS	07.00	2.0	7.2	/		/								Noon
	13.00	2.0	7.2	/		/								Noon
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							
MS	07.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ร
	13.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ร
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							
NS	07.00	2.0	7.2	/		/								ว
	13.00	2.0	7.2	/		/								ว
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							
MS	07.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ร
	13.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ร
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							
NS	07.00	2.0	7.2	/		/								ว
	13.00	2.0	7.2	/		/								ว
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							
MS	07.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ร
	13.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ร
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							
NS	07.00	2.0	7.2	/		/								ว
	13.00	2.0	7.2	/		/								ว
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
				1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
MS	09:00	8.0	7.8	/	/									Noon
	15:00	8.0	7.8	/	/									Noon
AS	17:00	8.0	7.2											Even
	22:00	8.0	7.2											Even
NS	23:00	0.5	7.5	/	/						2329	0		Even
	07:00	2.0	7.8	/	/									Even
MS	09:00	8.0	7.6	/	/									Noon
	15:00	8.0	7.6	/	/									Noon
AS	17:00	8.0	7.6	/	/									Even
	22:00	8.0	7.6	/	/									Even
NS	23:00	8.0	7.2	/	/						2329			Even
	07:00	8.0	7.2	/	/									Even
MS	09:00	8.0	7.2	/	/									Noon
	15:00	8.0	7.2	/	/									Noon
AS	17:00	8.0	7.2	/	/									Even
	22:00	8.0	7.2	/	/									Even
NS	23:00	8.0	7.2	/	/						2329			Even
	07:00	8.0	7.2	/	/									Even
MS	09:00	8.0	7.2	/	/									Noon
	15:00	8.0	7.2	/	/									Noon
AS	17:00	8.0	7.2	/	/									Even
	22:00	8.0	7.2	/	/									Even
NS	23:00	8.0	7.2	/	/						2329			Even
	07:00	8.0	7.2	/	/									Even
MS	09:00	8.0	7.2	/	/									Noon
	15:00	8.0	7.2	/	/									Noon
AS	17:00	8.0	7.2	/	/									Even
	22:00	8.0	7.2	/	/									Even
NS	23:00	8.0	7.2	/	/						2329			Even
	07:00	8.0	7.2	/	/									Even

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ft CL	ft PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
16	MS	09:00	0.0	7.6	/	/										สมชาย
		15:00	0.0	7.6	/	/										สมชาย
	AS	15:00	2.0	7.6	/	/										สมชาย
		18:00	8.0	7.6	/	/										สมชาย
	NS	03:00	6.0	7.6	/	/							2374	2		สมชาย
		07:00	2.0	7.6	/	/										
17	MS	09:00	0.0	7.6	/	/										Noon
		15:00	1.5	7.6	/	/										Noon
	AS	15:00	1.5	7.6	/	/										Full
		18:00	1.5	7.6	/	/										Full
	NS	03:00	0.3	7.6	/	/							2389	15		สมชาย
		07:00	1.0	7.6	/	/										สมชาย
18	MS	09:00	1.0	7.2	/	/										Noon
		13:00	1.0	7.2	/	/										Noon
	AS	15:00	1.0	7.2	/	/										Full
		18:00	1.0	7.2	/	/										Full
	NS	03:00	0.3	7.2	/	/							2394	5		สมชาย
		07:00														
19	MS	09:00	0.5	7.2	/	/										Noon
		15:00	1.5	7.2	/	/										Noon
	AS	15:00	2.0	7.2	/	/										Full
		18:00	2.0	7.2	/	/										Full
	NS	03:00	0.0	7.2	/	/							2402	3		สมชาย
		07:00	0.0	7.2	/	/										สมชาย
20	MS	09:00	2.0	7.2	/	/										สมชาย
		15:00	2.0	7.2	/	/										สมชาย
	AS	15:00	2.0	7.2	/	/										Noon
		18:00	2.0	7.2	/	/										Noon
	NS	03:00	2.0	7.2	/	/							2402	0		สมชาย
		07:00	0.0	7.2	/	/										สมชาย

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ANANTARA
HUA HIN THAILAND

Main SWP

ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY		
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE							
21	MS	05:00	2.0	7.2	/		/									อ.จก	
		15:00	2.0	7.1	/		/									อ.จก	
	AS	19:00	0.0	7.2	/		/									น.อ.ก	
		20:00	0.0	7.1	/		/									น.อ.ก	
NS	01:00	0.0	7.1	/		/						2405	3				
	07:00	0.0	7.1	/		/											
22	MS	05:00	0.0	7.2	/		/									อ.จก	
		15:00	0.0	7.2	/		/									อ.จก	
	AS																
NS	01:00	0.0	7.2	/		/						2407	2				
	07:00	0.0	7.2	/		/											
23	MS	05:00	0.0	7.2	/		/									อ.จก	
		15:00	0.0	7.2	/		/									อ.จก	
	AS	19:00	0.0	7.1													
		20:00	0.0	7.1													
NS	01:00	0.0	7.2	/		/						2410	3				
	07:00	0.0	7.2	/		/											
24	MS	05:00	0.0	7.2	/		/									น.อ.ก	
		15:00	0.0	7.2	/		/									น.อ.ก	
	AS	19:00	0.0	7.2	/		/									น.อ.ก	
		20:00	0.0	7.2	/		/									น.อ.ก	
NS	01:00	0.0	7.6	/		/						2415	3				
	07:00		7.6	/		/											
25	MS	05:00	0.0	7.6	/		/									น.อ.ก	
		15:00	0.0	7.6	/		/									น.อ.ก	
	AS	19:00	0.0	7.6	/		/									น.อ.ก	
		20:00	0.0	7.6	/		/									น.อ.ก	
NS	01:00	0.0	7.6	/		/											
	07:00	0.0	7.6	/		/											

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	pH CL	pH PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
26	MS	07:00	8.0	7.2	/	/									Noon
		15:00	8.0	7.2	/	/								Noon	
	AS	19:00	8.0	7.1	/	/								Even	
		22:00	8.0	7.2	/	/								Even	
	NS	07:00	8.0	7.2	/	/									
		15:00	8.0	7.2	/	/									
27	MS	07:00	8.0	7.2	/	/									Even
		15:00	8.0	7.2	/	/								Even	
	AS	19:00	8.0	7.2	/	/									Even
		22:00	8.0	7.2	/	/									Even
	NS	07:00	8.0	7.2	/	/									
		15:00	8.0	7.2	/	/									
28	MS	07:00	8.0	7.2	/	/									Even
		15:00	8.0	7.2	/	/									
	AS	19:00	8.0	7.2	/	/									Even
		22:00	8.0	7.2	/	/									Even
	NS	07:00	8.0	7.2	/	/									
		15:00	8.0	7.2	/	/									
29	MS	07:00	8.0	7.2	/	/									Even
		15:00	8.0	7.2	/	/									
	AS	19:00	8.0	7.2	/	/									Even
		22:00	8.0	7.2	/	/									Even
	NS	07:00	8.0	7.2	/	/									
		15:00	8.0	7.2	/	/									
30	MS	07:00	8.0	7.2	/	/									Even
		15:00	8.0	7.2	/	/									
	AS	19:00	8.0	7.2	/	/									Even
		22:00	8.0	7.2	/	/									Even
	NS	07:00	8.0	7.2	/	/									
		15:00	8.0	7.2	/	/									
31	NS	07:00	8.0	7.2	/	/									Even
		15:00	8.0	7.2	/	/									
		22:00	8.0	7.2	/	/									

Approved by: _____

2454 2454

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มิถุนายน 2569



Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

2454

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
1	MS	09:00	8.0	7.1		/	/								Fin
		13:00	8.0	7.2		/	/								Fin
	AS	15:00	1.0	7.2		/	/								Noon
		19:00	1.0	7.2		/	/								Noon
	NS	23:00	0	7.2		/	/						2454	0	อนงค์
		07:00	2.0	7.2		/	/								อนงค์
2	MS	09:00	2.0	7.2		/	/								อนงค์
		13:00	2.0	7.2		/	/								อนงค์
	AS	15:00	1.0	7.2		/	/								Noon
		19:00	1.0	7.2		/	/								Noon
	NS	23:00	0.5	7.2		/	/						2454	0	อนงค์
		07:00	2.0	7.2		/	/								อนงค์
3	MS	09:00	2.0	7.2		/	/								อนงค์
		13:00	2.0	7.2		/	/								อนงค์
	AS	15:00	1.0	7.2		/	/								Noon
		19:00	1.0	7.2		/	/								Noon
	NS	23:00	1.0	7.2		/	/						2454	3	อนงค์
		07:00	2.0	7.2		/	/								อนงค์
4	MS	09:00	2.0	7.4		/	/								อนงค์
		13:00	2.0	7.2		/	/								อนงค์
	AS	15:00	1.0	7.2		/	/								Noon
		19:00	1.0	7.2		/	/								Noon
	NS	23:00	2.0	7.4		/	/						2467	8	อนงค์
		07:00	2.0	7.4		/	/								อนงค์
5	MS	09:00	3.70	7.4		/	/								อนงค์
		13:00	4.7	7.2		/	/								อนงค์
	AS	15:00	1.0	7.2		/	/								อนงค์
		19:00	1.0	7.2		/	/								อนงค์
	NS	23:00	1.0	7.2		/	/						2472	5	อนงค์
		07:00	2.0	7.4		/	/								อนงค์

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มิถุนายน 2569



Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
				1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
MS	9.00	9.0	7.2		/	/								fu
	12.00	9.0	7.2		/	/								fu
AS	18.00	1.0	7.2		/	/								อนนตรี
	20.00	1.0	7.2		/	/								อนนตรี
NS	22.00	1.0	7.2	/	/	/						2475	9	อนนตรี
	07.00	9.0	7.2	/	/	/								อนนตรี
MS	9.00	9.0	7.2	/	/	/								fu
	12.00	9.0	7.2	/	/	/								fu
AS	17.00	1.5	7.2	/	/	/								อนนตรี
	20.00	1.5	7.2	/	/	/								อนนตรี
NS	23.00	2.0	7.2	/	/	/						2480	5	อนนตรี
	07.00	9.0	7.2	/	/	/								อนนตรี
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
AS	17.00	2.0	7.2	/	/	/								อนนตรี
	20.00	2.0	7.2	/	/	/								อนนตรี
NS	23.00	0.3	7.2	/	/	/								อนนตรี
	07.00	2.0	7.2	/	/	/						2482	2	อนนตรี
MS	09:00	1.0	7.2	/	/	/								fu
	13:00	1.0	7.2	/	/	/								fu
AS	17:00	1.0	7.2	/	/	/								Noon
	20:00	1.0	7.2	/	/	/								Noon
NS	23.00	1.0	7.2	/	/	/						2482	0	อนนตรี
	6.00	2.0	7.2	/	/	/								อนนตรี
MS	09.00	2.0	7.2	/	/	/								อนนตรี
	13.00	2.0	7.2	/	/	/								อนนตรี
AS	17.00	1.0	7.2	/	/	/								Noon
	20:00	1.0	7.2	/	/	/								Noon
NS	23.00	9.0	7.2	/	/	/						2521	99	อนนตรี
	07.00	9.0	7.2	/	/	/								อนนตรี

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มิถุนายน 2569



Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
				1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
MS	05:00	2.2	7.6	/		/								W/P
	13:00	2.0	7.6	/		/								W/P
AS	19:00	1.0	7.2	/		/								Noon
	01:00	1.0	7.2	/		/								Noon
NS	03:00	2.0	7.2	/	/	/						2534	13	Qaw
	05:00	2.0	7.2	/	/	/								Qaw
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								W/P
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								W/P
AS	19:00	2.0	7.2	/	/	/								Qaw
	01:00	2.0	7.2	/	/	/								Qaw
NS	03:00	2.0	7.2	/	/	/						2534	0	Qaw
	05:00	2.0	7.2	/	/	/								Qaw
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								W/P
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								W/P
AS	15:00	1.0	7.2	/	/	/								Qaw
	20:00	1.0	7.2	/	/	/								Qaw
NS	03:00	1.0	7.2	/	/	/						2534	4	W
	05:00	2.0	7.2	/	/	/								W
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
AS	15:00	2.0	7.2	/	/	/								fu
	19:00	2.0	7.2	/	/	/								fu
NS	23:00	0.0	7.2	/	/	/						2542	4	Qaw
	07:00	0.0	7.2	/	/	/								Qaw
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
AS	15:00	1.0	7.2	/	/	/								fu
	19:00	1.0	7.2	/	/	/								fu
NS	23:00	0.5	7.2	/	/	/						2502	6	fu
	06:00	2.0	7.2	/	/	/								fu

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มิถุนายน 2569



Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
				1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
MS	09:00	2.0	7.2	/		/								Noon
	13:00	2.0	7.2	/		/								Noon
AS	15:00	2.0	7.1	/		/								h
	18:00	2.0	7.2	/		/								h
NS	22:00	0.6	7.2	/		/						2558	10	h
	06:00	2.0	7.2	/		/								h
MS	09:00	2.0	7.2	/		/								h
	13:00	2.0	7.1	/		/								h
AS	15:00	2.0	7.1	/		/								h
	18:00	2.0	7.1	/		/								h
NS	22:00	0.6	7.2	/		/						2558	0	h
	06:00	2.0	7.2	/		/								h
MS	09:00	2.0	7.2	/		/								h
	13:00	2.0	7.1	/		/								h
AS	15:00	2.0	7.2	/		/								h
	18:00	2.0	7.2	/		/								h
NS	22:00	2.0	7.2	/		/						2559	5	h
	06:00	2.0	7.2	/		/								h
MS	09:00	2.0	7.2	/		/								h
	13:00	2.0	7.2	/		/								h
AS	15:00	2.0	7.2	/		/								h
	18:00	2.0	7.2	/		/								h
NS	22:00	2.0	7.2	/		/						2570	7	h
	06:00	2.0	7.2	/		/								h
MS	09:00	2.0	7.2	/		/								h
	13:00	2.0	7.2	/		/								h
AS	15:00	2.0	7.2	/		/								h
	18:00	2.0	7.2	/		/								h
NS	22:00	0.0	7.2	/	/	/						2571	11	h
	06:00	2.0	7.2	/	/	/								h

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มิถุนายน 2569



Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
				1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
AS	15:00	1.5	7.2	/	/	/								อนันต์
	20:00	1.5	7.2	/	/	/								อนันต์
NS	22:00	0.0	7.2	/	/	/						5880	7	ณัฐพร
	01:00	0.0	7.2	/	/	/								ณัฐพร
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								ห
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								ห
AS	15:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	20:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
NS	22:00	0.0	7.2	/	/	/						1595	11	อนันต์
	01:00	2.0	7.2	/	/	/								อนันต์
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								ห
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								ห
AS	15:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	20:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
NS	22:00	0	7.2	/	/	/						2596	1	ห
	01:00	2.0	7.2	/	/	/								ห
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								อนันต์
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								อนันต์
AS	15:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	20:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
NS	22:00	0	7.2	/	/	/						2605	9	ห
	01:00	2.0	7.2	/	/	/								ห
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								อนันต์
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								อนันต์
AS	15:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	20:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
NS	22:00	0.5	7.4	/	/	/						2618	819	ณัฐพร
	01:00	2.0	7.2	/	/	/								ณัฐพร

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มิถุนายน 2569



Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
				1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
MS	12:00	1.0	7.2	/	/	/								อ.วิทย์
AS	15:00	0.5	7.2	/	/	/								อ.วิทย์
	20:00	0.3	7.2	/	/	/								อ.วิทย์
NS	22:00	1.0	7.2	/	/	/						2629	11	อ.วิทย์
	07:00	4.0	7.2	/	/	/								อ.วิทย์
MS	07:00	1.0	7.2	/	/	/								อ.วิทย์
AS	13:00	2.0	7.2	/	/	/								อ.วิทย์
	15:00	2.0	7.2	/	/	/								อ.วิทย์
NS	22:00	0.5	7.2	/	/	/						2625	6	อ.วิทย์
	07:00	3.0	7.2	/	/	/								อ.วิทย์
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
AS	13:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	15:00	2.0	7.2	/	/	/								อ.วิทย์
NS	22:00	2.0	7.2	/	/	/								อ.วิทย์
	07:00	0.0	7.2	/	/	/						2647	8	อ.วิทย์
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
AS	13:00	1.0	7.2	/	/	/								Noon
	15:00	1.0	7.2	/	/	/								อ.วิทย์
NS	22:00	0.1	7.2	/	/	/								อ.วิทย์
	07:00	3.0	7.2	/	/	/						2651	8	อ.วิทย์
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								อ.วิทย์
AS	13:00	2.0	7.2	/	/	/								อ.วิทย์
	15:00	1.0	7.2	/	/	/								Noon
NS	22:00	1.0	7.2	/	/	/								Noon
	07:00	0	7.2	/	/	/						2660	9	อ.วิทย์

Approved by: _____