

ภาคผนวก 2-3

เอกสารการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 69

อาคาร 3

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	-	
	- Voltage Record Phase - n	229	230	
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S	397	401	
	- (Voltage / โวลท์) S - T	400	401	
	T - R	400	402	
	- Amperes Record R	3.2	0.2	
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S	3.3	0.2	
	- (Amp / แอมป์) T	3.3	0.2	
	- Equipment Status Manual	-	-	
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto	/	/	
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์บิม ท่อน้ำ	/	/	
	- บริเวณฐานมอเตอร์บิม	/	/	อยู่ในบ่อ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์	/	/	

จัดทำบันทึกโดย โศภณ ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย N หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย John ผู้จัดการอาคาร
 วันที่ 7/1/69 วันที่ 7/1/69 วันที่ 7/1/69
 เวลา..... เวลา..... เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... สิงหาคม

วันที่... 7 ...เดือน... ม.ค. ...พ.ศ. ๖9

อาคาร... 4

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	-	
	- Voltage Record Phase - n	229	230	
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S	399	400	
	- (Voltage / โวลท์) S - T	398	401	
	T - R	400	400	
	- Amperes Record R	3.2	0.2	
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S	3.1	0.2	
	- (Amp / แอมป์) T	3.2	0.3	
	- Equipment Status Manual	-	-	
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Autc	/	/	
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในปอ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์	/	/	

จัดทำบันทึกโดย... โธมัส ...ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย... น ...หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย... โธมัส ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่... 7/1/69 ... วันที่... 7/1/69 ... วันที่... 7/1/69 ...

เวลา... .. เวลา... .. เวลา... ..

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ ๗ เดือน มิ.ย พ.ศ. ๖๙

อาคาร ๘

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	-	
	- Voltage Record Phase - n	229	230	
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S	399	399	
	- (Voltage / โวลท์) S - T	400	401	
	T - R	400	400	
	- Amperes Record R	3.3	0.2	
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S	3.2	0.2	
	- (Amp / แอมป์) T	3.3	0.3	
	- Equipment Status Manual	-	-	
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto	/	/	
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์บ่ม ท่อน้ำ	/	/	
	- บริเวณฐานมอเตอร์บ่ม			อยู่ในบ่อ
	- ตู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	

จัดบันทึกโดย วิศวกร ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย วิศวกร หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 7/1/69 วันที่ 7/1/69 วันที่ 7/1/69

เวลา เวลา เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... มกราคม

วันที่... 7...เดือน... ม.ค....พ.ศ. ๖๙

อาคาร... 10

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	-	
	- Voltage Record Phase - n	229	230	
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S	401	401	
	- (Voltage / โวลท์) S - T	401	401	
	T - R	402	402	
	- Amperes Record R	3.3	0.2	
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S	3.4	0.3	
	- (Amp / แอมป์) T	3.3	0.2	
	- Equipment Status Manual	-	-	
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto	/	/	
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในบ่อ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์	/	/	

จัดทำบันทึกโดย... โสรภ...ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย... N...หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย... Shm...ผู้จัดการอาคาร

วันที่... 7/1/69... วันที่... 7/1/69... วันที่... 7/1/69

เวลา... เวลา... เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... 02 ก.พ. 69

วันที่ 11 เดือน 02 พ.ศ. 2569

อาคาร... 3

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)			✓ พร้อมใช้งานปกติ
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)			
	- Voltage Record Phase - n			
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S			
	- (Voltage / โวลต์) S - T			
	- T - R			
	- Amperes Record R			
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S			
	- (Amp / แอมป์) T			
	- Equipment Status Manual			
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto			
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ			
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในบ่อ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์			

จุดบันทึกโดย... 11/2/69...ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย... 11/2/69...หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย... 11/2/69...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 11/2/69 วันที่ 11/2/69 วันที่ 11/2/69

เวลา..... เวลา..... เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน... กุมภาพันธ์...

วันที่... 9...เดือน... ก.พ....พ.ศ. 2569...

อาคาร... 4...

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจสอบเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	-	
	- Voltage Record Phase - n	229	229	
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S	398	398	
	- (Voltage / โวลท์) S - T	399	399	
	T - R	399	399	
	- Amperes Record R	0.1	0.3	
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S	0.0	0.2	
	- (Amp / แอมป์) T	0.1	0.3	
	- Equipment Status Manual	-	-	
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto	/	/	
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในบ่อ
	- ตู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	

จัดบันทึกโดย... อ.รณภ...ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย... ว...หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย... อ.ท...ผู้จัดการอาคาร

วันที่... 9/2/69...

วันที่... 9/2/69...

วันที่... 9/2/69...

เวลา.....

เวลา.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... ก.พ. ๖๖

วันที่... ๓๑ เดือน... ๐๖ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร... ๘

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)			
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)			
	- Voltage Record Phase - n			
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S			
	- (Voltage / โวลท์) S - T			
	T - R			
	- Amperes Record R			
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S			
	- (Amp / แอมป์) T			
	- Equipment Status Manual			
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto			
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ			
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในบ่อ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์			

จดบันทึกโดย... ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย... หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย... ผู้จัดการอาคาร

วันที่... 11/2/๖๙ วันที่... 11/2/๖๙ วันที่... 11/2/๖๙

เวลา... เวลา... เวลา...

ในรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... กุมภาพันธ์...

วันที่... 9...เดือน... ก.พ....พ.ศ. 2569...

อาคาร... 10...

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	-	
	- Voltage Record Phase - n	829	829	
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S	398	398	
	- (Voltage / โวลท์) S - T	399	399	
	T - R	399	399	
	- Amperes Record R	3.3	0.3	
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S	3.2	0.2	
	- (Amp / แอมป์) T	3.3	0.3	
	- Equipment Status Manual	-	-	
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto	/	/	
2	เช็คความสะอาด			
	- มอเตอร์บ่ม ท่อน้ำ	/	/	
	- บริเวณฐานมอเตอร์บ่ม			อยู่ในบ่อ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์	/	/	

จัดทำบันทึกโดย... สมชาย...ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย... ✓...หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย... John...ผู้จัดการอาคาร

วันที่... 9/2/69...

วันที่... 9/2/69...

วันที่... 9/2/69...

เวลา.....

เวลา.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน..... 8/12/69

วันที่..... 8 เดือน..... 8/12 พ.ศ. 69

อาคาร..... 3

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)			
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)			
	- Voltage Record Phase - n			
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S			
	- (Voltage / โวลท์) S - T			
	T - R			
	- Amperes Record R			
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S			
	- (Amp / แอมป์) T			
	- Equipment Status Manual			
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto			
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ			
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในป่อ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์			

จัดบันทึกโดย..... ไรน.....ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย..... K.....หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย..... ไรน.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่..... 8/12/69 วันที่..... 8/12/69 วันที่..... 8/12/69

เวลา..... เวลา..... เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อน้ำบำบัด)
Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....สิงหาคม.....

วันที่.....8.....เดือน.....ส.ค.....พ.ศ. 2569

อาคาร.....4.....

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	-	
	- Voltage Record Phase - n	229	229	
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S	398	398	
	- (Voltage / โวลท์) S - T	399	399	
	T - R	399	399	
	- Amperes Record R	3.1	0.3	
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S	3.0	0.2	
	- (Amp / แอมป์) T	3.1	0.3	
	- Equipment Status Manual	-	-	
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto			
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในปอ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์	/	/	

จัดทำบันทึกโดย.....นางสาวชลธิชา งามเทคนิค ตรวจสอบโดย.....หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย.....ผู้จัดการอาคาร
วันที่.....8/8/69..... วันที่.....8/8/69..... วันที่.....8/8/69.....
เวลา..... เวลา..... เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน..... 8/1/69

วันที่..... 8/1/69 เดือน..... ส.ค. พ.ศ..... 69

อาคาร..... 8/1

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)			
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)			
	- Voltage Record Phase - n			
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S			
	- (Voltage / โวลท์) S - T			
	T - R			
	- Amperes Record R			มีเสียงผิดปกติ
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S			
	- (Amp / แอมป์) T			
	- Equipment Status Manual			
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto			
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ			
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในบ่อ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์			

จดบันทึกโดย.....ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย.....หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย.....ผู้จัดการอาคาร
 วันที่ 8/1/69 วันที่ 8/1/69 วันที่ 8/1/69
 เวลา..... เวลา..... เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

อาคาร 10

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจสอบเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	-	
	- Voltage Record Phase - n	229	229	
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S	398	398	
	- (Voltage / โวลท์) S - T	399	399	
	T - R	399	399	
	- Amperes Record R	0.3	0.2	
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S	0.2	0.3	
	- (Amp / แอมป์) T	0.3	0.3	
	- Equipment Status Manual	-	-	
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto			
		/	/	
2	ตรวจสอบลมสะอาด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในบ่อ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์	/	/	

จดบันทึกโดย...ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย...หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/8/69 วันที่ 8/8/69 วันที่ 8/8/69

เวลา..... เวลา..... เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน..... ๖ ธันวาคม

วันที่..... 8 เดือน..... ๖๘. ๘. พ.ศ..... ๖๙

อาคาร..... 3

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)			ไม่มีผิดปกติ.
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)			
	- Voltage Record Phase - n			
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S			
	- (Voltage / โวลท์) S - T			
	T - R			
	- Amperes Record R			
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S			
	- (Amp / แอมป์) T			
	- Equipment Status Manual			
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto			
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ			
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในบ่อ
	- ตู้ควบคุมมอเตอร์			

จัดทำบันทึกโดย..... ไร่ม.....ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย..... น.....หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย..... 7.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/4/69 วันที่ 8/4/69 วันที่ 8/4/69

เวลา..... เวลา..... เวลา.....

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจสอบเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)			
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)			
	- Voltage Record Phase - n			
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S			
	- (Voltage / โวลท์) S - T			
	T - R			
	- Amperes Record R			
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S			
	- (Amp / แอมป์) T			
	- Equipment Status Manual			
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto			
2	เช็คความพร้อมสื่อกด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ			
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในป่อ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์			

จัดบันทึกโดย... ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย... หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย... ผู้จัดการอาคาร

วันที่... 8/4/69... วันที่... 8/4/69... วันที่... 8/4/69

เวลา... เวลา... เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน 6 มิถุนายน

วันที่ 8 เดือน 6 พ.ศ. 69

อาคาร 8

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)			
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)			
	- Voltage Record Phase - n			
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S			
	- (Voltage / โวลท์) S - T			
	T - R			
	- Amperes Record R			
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S			
	- (Amp / แอมป์) T			
	- Equipment Status Manual			
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto			
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์บ่ม ท่อน้ำ			
	- บริเวณฐานมอเตอร์บ่ม			อยู่ในบ่อ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์			

จดบันทึกโดย.....ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย.....หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย.....ผู้จัดการอาคาร
 วันที่ 8/4/69 วันที่ 8/4/69 วันที่ 8/4/69
 เวลา..... เวลา..... เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....สิงหาคม.....

วันที่.....8.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. 2569

อาคาร.....10.....

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจสอบเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	-	
	- Voltage Record Phase - n	229	229	
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S	398	398	
	- (Voltage / โวลท์) S - T	399	399	
	T - R	399	399	
	- Amperes Record R	0.3	0.3	
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S	0.9	0.9	
	- (Amp / แอมป์) T	0.3	0.3	
	- Equipment Status Manual	-	-	
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto	/	/	
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในบ่อ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์	/	/	

จัดทำบันทึกโดย.....สมชาย.....ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย.....N.....หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย.....Q.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....8/4/69.....

วันที่.....8/4/69.....

วันที่.....8/4/69.....

เวลา.....

เวลา.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... พฤษภาคม...

วันที่... 8... เดือน... พ.ค... พ.ศ. 2569...

อาคาร... 3...

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	—	—	
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	—	—	
	- Voltage Record Phase - n	229	229	
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S	398	398	
	- (Voltage / โวลท์) S - T	399	399	
	T - R	399	399	
	- Amperes Record R	0.3	0.3	
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S	0.9	0.9	
	- (Amp / แอมป์) T	0.3	0.3	
	- Equipment Status Manual	—	—	
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto	/	/	
2	หัดควบคุมสออกด			
	- มอเตอร์ปั้ม ท่อน้ำ	/	/	
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม			อยู่ในปอ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์	/	/	

จดบันทึกโดย... วรรณพล...ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย... N...หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย... [Signature]...ผู้จัดการอาคาร

วันที่... 8/5/69...

วันที่... 8/5/69...

วันที่... 8/5/69...

เวลา.....

เวลา.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน พ.ค. ๖๖

วันที่ ๘ เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 4

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจสอบเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	-	
	- Voltage Record Phase - n	229	229	
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S	398	398	
	- (Voltage / โวลต์) S - T	399	399	
	T - R	399	399	
	- Amperes Record R	3.1	0.3	
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S	3.0	0.2	
	- (Amp / แอมป์) T	3.1	0.3	
	- Equipment Status Manual	-	-	
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto	/	/	
2	เช็คความสะอาด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในบ่อ
	- ตู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	

จัดบันทึกโดย...ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย...หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/5/69

วันที่ 8/5/69

วันที่ 8/5/69

เวลา.....

เวลา.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อน้ำบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน พฤษภาคม

วันที่ 8 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

อาคาร 8

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	-	
	- Voltage Record Phase - n	229	229	
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S	398	398	
	- (Voltage / โวลท์) S - T	399	399	
	T - R	399	399	
	- Amperes Record R	0.3	0.3	
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S	0.2	0.2	
	- (Amp / แอมป์) T	0.2	0.3	
	- Equipment Status Manual	-	-	
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto	/	/	
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในบ่อ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์	/	/	

จดบันทึกโดย วิศวกรช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/5/69

วันที่ 8/5/69

วันที่ 8/5/69

เวลา

เวลา

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารวเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน พฤษภาคม

วันที่ 8 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

อาคาร 10

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	-	
	- Voltage Record Phase - n	229	229	
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S	398	398	
	- (Voltage / โวลท์) S - T	399	399	
	T - R	399	399	
	- Amperes Record R	0.3	0.3	
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S	0.2	0.2	
	- (Amp / แอมป์) T	0.3	0.3	
	- Equipment Status Manual	-	-	
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto	/	/	
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในบ่อ
	- ตู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	

จัดบันทึกโดย อรรถพล ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย N ห้วยน้ำช้าง ทบทวนตรวจสอบโดย [Signature] ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/5/69

วันที่ 8/5/69

วันที่ 8/5/69

เวลา

เวลา

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 8 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

อาคาร 3

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	-	
	- Voltage Record Phase - n	229	229	
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S	399	399	
	- (Voltage / โวลท์) S - T	399	398	
	T - R	398	398	
	- Amperes Record R	3.3	0.3	
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S	3.3	0.3	
	- (Amp / แอมป์) T	3.2	0.2	
	- Equipment Status Manual	-	-	
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto	/	/	
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในบ่อ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์	/	/	

จัดบันทึกโดย T.ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย N.หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย J.ผู้จัดการอาคาร
 วันที่ 8/6/69 วันที่ 8/6/69 วันที่ 8/6/69
 เวลา..... เวลา..... เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 8 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

อาคาร 4

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	-	
	- Voltage Record Phase - n	229	229	
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S	399	398	
	- (Voltage / โวลท์) S - T	398	398	
	T - R	399	399	
	- Amperes Record R	3.0	0.3	
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S	3.1	0.2	
	- (Amp / แอมป์) T	3.1	0.3	
	- Equipment Status Manual	-	-	
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto	/	/	
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในบ่อ
	- ตู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	

จัดบันทึกโดย วิชาญ ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย N หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย 8/6/69 ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/6/69 วันที่ 8/6/69 วันที่ 8/6/69

เวลา..... เวลา..... เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 8 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

อาคาร 8

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	-	
	- Voltage Record Phase - n	229	229	
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S	398	398	
	- (Voltage / โวลท์) S - T	399	399	
	T - R	399	399	
	- Amperes Record R	3.3	0.3	
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S	3.3	0.2	
	- (Amp / แอมป์) T	3.2	0.3	
	- Equipment Status Manual	-	-	
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto	/	/	
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	
	- บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม			อยู่ในปอ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์	/	/	

จัดบันทึกโดย...ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย...หัวหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย...ผู้จัดการอาคาร
 วันที่ 8/6/69 วันที่ 8/6/69 วันที่ 8/6/69
 เวลา..... เวลา..... เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน AERATOR (ระบบเติมอากาศบ่อบำบัด)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารวเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน มิถุนายน

วันที่ 8 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

อาคาร 10

ลำดับที่	รายการ	AERATOR		หมายเหตุ
		No.1	No.2	
1	ตรวจเช็ค			
	- Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	-	-	
	- Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	-	-	
	- Voltage Record Phase - n	229	229	
	- บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า R - S	398	399	
	- (Voltage / โวลท์) S - T	399	398	
	T - R	399	399	
	- Amperes Record R	3.3	0.2	
	- บันทึกกระแสไฟฟ้า S	3.2	0.3	
	- (Amp / แอมป์) T	3.3	0.3	
	- Equipment Status Manual	-	-	
	- ตำแหน่งการเดินเครื่อง Auto	/	/	
2	ทำความสะอาด			
	- มอเตอร์บิม ท่อน้ำ	/	/	
	- บริเวณฐานมอเตอร์บิม			อยู่ในบ่อ
	- ตัวควบคุมมอเตอร์	/	/	

จดบันทึกโดย Tom ช่างเทคนิค ตรวจสอบโดย ก ห้วยหน้าช่าง ทบทวนตรวจสอบโดย ผู้จัดการอาคาร
 วันที่ 8/6/69 วันที่ 8/6/69 วันที่ 8/6/69
 เวลา เวลา เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน ๙.๙. พ.ศ. ๒๕๖๙

ประจำเดือน ๙.๙.๖๙

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/	/	/	/		
	หลอดสัญญาณไฟ	/	/	/	/		
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 398 V No.2 R-S 398 V	/	/	/	/		
	No.1 S-T 399 V No.2 S-T 399 V	/	/	/	/		
	No.1 T-R 399 V No.2 T-R 399 V	/	/	/	/		
	No.1 R-N 228 V No.2 R-N 228 V	/	/	/	/		
	No.1 S-N 229 V No.2 S-N 229 V	/	/	/	/		
	No.1 T-N 229 V No.2 T-N 229 V	/	/	/	/		
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 9.7 A No.2 R 6.8 A	/	/	/	/		
	No.1 S 9.6 A No.2 S 5.8 A	/	/	/	/		
	No.1 T 9.7 A No.2 T 6.9 A	/	/	/	/		
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/	/	/	/		
	Float Control No.2 Start Pump 1	/	/	/	/		
	Float Control No.3 Start Pump 2	/	/	/	/		
	Float Control No.4 High Level	/	/	/	/		
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/	/	/	/		
	ขาโกที่ยึดตัว Pump	/	/	/	/		
	Support ยึดท่อต่าง	/	/	/	/		
	เสียงและการสั่นของ Pump	/	/	/	/		
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-	-	-	-		* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-	-	-	-		* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/	/	/	/		
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/	/	/	/		
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	/	/		

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ๙.๙.๖๙ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 8/1/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/1/69

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ๙.๙.๖๙ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/1/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มกราคม

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 398 V No.2 R-S 398 V	/		/			
	No.1 S-T 399 V No.2 S-T 399 V	/		/			
	No.1 T-R 399 V No.2 T-R 399 V	/		/			
	No.1 R-N 228 V No.2 R-N 228 V	/		/			
	No.1 S-N 229 V No.2 S-N 229 V	/		/			
	No.1 T-N 229 V No.2 T-N 229 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 7.1 A No.2 R 7.0 A	/		/			
	No.1 S 7.0 A No.2 S 7.2 A	/		/			
	No.1 T 7.2 A No.2 T 7.1 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกทยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บิม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บิม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อนุช อนุช ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 8/1/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/1/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/1/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มกราคม

อาคาร ห้องเครื่องสระ A

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ			/			
	หลอดสัญญาณไฟ			/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V			/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V			/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V			/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V			/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V			/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V			/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A			/		ขั้วต่อที่ 1 เสีย	
	No.1 S.....A No.2 S.....A			/		วัดไฟไม่ได้อีก	
	No.1 T.....A No.2 T.....A			/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....			/			
	Float Control No.2.....			/			
	Float Control No.3.....			/			
	Float Control No.4.....			/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ			/			
	ขาโกทยึดตัว Pump			/			
	Support ยึดท่อต่าง			/			
	เสียงและการสั่นของ Pump			/			
	ตรวจสอบน้ำมัน			-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์			-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บิม ท่อน้ำ			/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บิม			/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์			/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... มารากษ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 8/1/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/1/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/1/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 8 เดือน 8.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 8/ค.ค.ค.

อาคาร ห้องน้ำสระ C

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 398 V No.2 R-S 398 V	/		/			
	No.1 S-T 399 V No.2 S-T 399 V	/		/			
	No.1 T-R 399 V No.2 T-R 399 V	/		/			
	No.1 R-N 229 V No.2 R-N 229 V	/		/			
	No.1 S-N 230 V No.2 S-N 230 V	/		/			
	No.1 T-N 230 V No.2 T-N 230 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 20 A No.2 R 1.7 A	/		/			
	No.1 S 1.8 A No.2 S 1.9 A	/		/			
	No.1 T 1.9 A No.2 T 1.8 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโก๊ปปัดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบของน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วรรณพร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 8/1/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/1/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/1/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน ส.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน.....กลุ่มงาน.....

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/		/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/		/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/		/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/		/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/		/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/		/			
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/		/			
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/		/			
	Float Control No.2.....	/		/			
	Float Control No.3.....	/		/			
	Float Control No.4.....	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกที่ยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 8/2/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/2/69

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/2/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน 7 พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 7 เดือน 7 พ.ศ. 2569

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 398 V No.2 R-S 398 V	/		/			
	No.1 S-T 399 V No.2 S-T 399 V	/		/			
	No.1 T-R 399 V No.2 T-R 399 V	/		/			
	No.1 R-N 398 V No.2 R-N 398 V	/		/			
	No.1 S-N 399 V No.2 S-N 399 V	/		/			
	No.1 T-N 399 V No.2 T-N 399 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 7.1 A No.2 R 7.0 A	/		/			
	No.1 S 7.0 A No.2 S 7.8 A	/		/			
	No.1 T 7.8 A No.2 T 7.1 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกยยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ท่วความสะอาด						
1	มอเตอร์ บิม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บิม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 8/2/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/2/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/2/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อาคาร ห้องเครื่องสระ A

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ						
	หลอดสัญญาณไฟ						
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V						
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V						
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V						
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V						
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V						
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V						
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A						
	No.1 S.....A No.2 S.....A						
	No.1 T.....A No.2 T.....A						
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....						
	Float Control No.2.....						
	Float Control No.3.....						
	Float Control No.4.....						
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ						
	ขาโกทยึดตัว Pump						
	Support ยึดท่อต่าง						
	เสียงและการสั่นของ Pump						
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน						* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์						* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความเข้าใจ						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ						
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม						
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์						

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (ลายเซ็น)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 8/2/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (ลายเซ็น)หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/2/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (ลายเซ็น)ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/2/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 8 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน ส.ค. 2569

อาคาร ห้องน้ำสระ C

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 398 V No.2 R-S 398 V	/		/			
	No.1 S-T 399 V No.2 S-T 399 V	/		/			
	No.1 T-R 399 V No.2 T-R 399 V	/		/			
	No.1 R-N 399 V No.2 R-N 399 V	/		/			
	No.1 S-N 230 V No.2 S-N 230 V	/		/			
	No.1 T-N 230 V No.2 T-N 230 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 2.0 A No.2 R 1.7 A	/		/			
	No.1 S 1.8 A No.2 S 1.9 A	/		/			
	No.1 T 1.9 A No.2 T 1.8 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกหยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บั้ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บั้ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อ.วรวิทย์ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 8/2/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/2/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/2/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 298 V No.2 R-S 298 V	/		/			
	No.1 S-T 299 V No.2 S-T 299 V	/		/			
	No.1 T-R 299 V No.2 T-R 299 V	/		/			
	No.1 R-N 298 V No.2 R-N 298 V	/		/			
	No.1 S-N 299 V No.2 S-N 299 V	/		/			
	No.1 T-N 299 V No.2 T-N 299 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 9.7 A No.2 R 6.8 A	/		/			
	No.1 S 9.6 A No.2 S 6.8 A	/		/			
	No.1 T 9.7 A No.2 T 6.9 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกหัดตัว Pump	/		/			
	Support ขัดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจก่อนปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บิม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บิม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อดิวิทย์ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 8/8/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ห้วยหน้าช่าง

วันที่ 8/8/69

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/8/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 398 V No.2 R-S 398 V	/		/			
	No.1 S-T 399 V No.2 S-T 399 V	/		/			
	No.1 T-R 399 V No.2 T-R 399 V	/		/			
	No.1 R-N 228 V No.2 R-N 228 V	/		/			
	No.1 S-N 229 V No.2 S-N 229 V	/		/			
	No.1 T-N 229 V No.2 T-N 229 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 7.1 A No.2 R 7.0 A	/		/			
	No.1 S 7.0 A No.2 S 7.2 A	/		/			
	No.1 T 7.2 A No.2 T 7.1 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกทยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ธีรดาพล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 8/8/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/8/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ธีรดาพล ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/8/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร ห้องเครื่องสระ A

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ			/			
	หลอดสัญญาณไฟ			/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V			/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V			/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V			/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V			/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V			/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V			/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A			/		อ่านค่าที่ 6.1	
	No.1 S.....A No.2 S.....A			/		อ่านค่าที่ 6.2	
	No.1 T.....A No.2 T.....A			/		อ่านค่าที่ 6.2	
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....			/		Common	
	Float Control No.2.....			/		Start pump 1	
	Float Control No.3.....			/		Start pump 2	
	Float Control No.4.....			/		High Level	
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ			/			
	ขาโกทยึดตัว Pump			/			
	Support ยึดท่อต่าง			/			
	เสียงและการสั่นของ Pump			/			
	ตรวจสอบสวิตช์น้ำมัน			-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์			-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ			/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม			/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์			/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (ลงนาม)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 8/8/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (ลงนาม)หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/8/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (ลงนาม)ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/8/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน 3 ปี พ.ศ. 2569

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร ห้องน้ำสระ C

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S..... 298 V No.2 R-S..... 298 V	/		/			
	No.1 S-T..... 299 V No.2 S-T..... 299 V	/		/			
	No.1 T-R..... 299 V No.2 T-R..... 299 V	/		/			
	No.1 R-N..... 229 V No.2 R-N..... 229 V	/		/			
	No.1 S-N..... 230 V No.2 S-N..... 230 V	/		/			
	No.1 T-N..... 230 V No.2 T-N..... 230 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R..... 9.0 A No.2 R..... 1.7 A	/		/			
	No.1 S..... 1.8 A No.2 S..... 1.9 A	/		/			
	No.1 T..... 1.9 A No.2 T..... 1.8 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1..... Common	/		/			
	Float Control No.2..... Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3..... Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4..... High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกทยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (ลายเซ็น)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 8/3/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... Nหัวหน้าช่าง

วันที่ 8/3/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (ลายเซ็น)ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/3/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน เมษายน 2569

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/		/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/		/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/		/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/		/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/		/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/		/			
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/		/			
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/		/			
	Float Control No.2.....	/		/			
	Float Control No.3.....	/		/			
	Float Control No.4.....	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกที่ยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (สมชาย)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 8/4/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... นหัวหน้าช่าง

วันที่ 8/4/69

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (สมชาย)ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/4/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน ๘/๑๔/๖๙

วันที่ 8 เดือน ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/		/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/		/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/		/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/		/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/		/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/		/			
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/		/			
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common.....	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกยยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....นางสาว พ.ล.ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 8/1/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/1/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....J.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/1/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน 8 พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 8/8/69

อาคาร ห้องเครื่องสระ A

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ						
	หลอดสัญญาณไฟ						
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V						
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V						
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V						
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V						
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V						
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V						
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A						
	No.1 S.....A No.2 S.....A						
	No.1 T.....A No.2 T.....A						
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....						
	Float Control No.2.....						
	Float Control No.3.....						
	Float Control No.4.....						
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ						
	ขาโกที่ยึดตัว Pump						
	Support ยึดท่อต่าง						
	เสียงและการสั่นของ Pump						
	ตรวจสอบสวิตช์น้ำมัน						* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์						* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บั้ม ท่อน้ำ						
2	บริเวณฐานมอเตอร์บั้ม						
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์						

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 8/4/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/4/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/4/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารารเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน 8 ปี พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 8/8/69

อาคาร ห้องน้ำสระ C

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S..... 398V No.2 R-S..... 398V	/		/			
	No.1 S-T..... 399V No.2 S-T..... 399V	/		/			
	No.1 T-R..... 399V No.2 T-R..... 399V	/		/			
	No.1 R-N..... 228V No.2 R-N..... 228V	/		/			
	No.1 S-N..... 229V No.2 S-N..... 229V	/		/			
	No.1 T-N..... 229V No.2 T-N..... 229V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R..... 20A No.2 R..... 19A	/		/			
	No.1 S..... 19A No.2 S..... 18A	/		/			
	No.1 T..... 20A No.2 T..... 19A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1..... Common.....	/		/			
	Float Control No.2..... Start pump 1.....	/		/			
	Float Control No.3..... Start pump 2.....	/		/			
	Float Control No.4..... High Level.....	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกทยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บั้ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บั้ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... ภาณุรัตน์.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..........ช่างเทคนิค

วันที่ 8/8/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... N.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/8/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... Jm.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/8/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ ๕ เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๙

ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1.....		No. 2.....		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/		/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/		/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/		/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/		/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/		/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/		/			
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/		/			
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/		/			
	Float Control No.2.....	/		/			
	Float Control No.3.....	/		/			
	Float Control No.4.....	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกทียึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบสวิตช์น้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	หาค่าความสะอาด						
1	มอเตอร์ บั้ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บั้ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ผอ.อานนท์.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 8/5/09 เวลา

ព្រះរាជក្រឹត្យ

คงชื่อ.....หน้านางช้าง

วันที่ ๘/๕/๕๙

ເວລາ.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/5/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 8 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/		/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/		/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/		/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/		/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/		/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/		/			
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/		/			
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/		/			
	Float Control No.2.....	/		/			
	Float Control No.3.....	/		/			
	Float Control No.4.....	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกท์ยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	หัวข้อความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 8/5/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/5/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/5/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร ห้องเครื่องสระ A

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ			/			
	หลอดสัญญาณไฟ			/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V			/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V			/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V			/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V			/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V			/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V			/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A			/		ใช้มิเตอร์ที่ 1 แล้ว	
	No.1 S.....A No.2 S.....A			/		ใช้มิเตอร์ที่ 1 แล้ว	
	No.1 T.....A No.2 T.....A			/		ใช้มิเตอร์ที่ 1 แล้ว	
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....			/			
	Float Control No.2.....			/			
	Float Control No.3.....			/			
	Float Control No.4.....			/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ			/			
	ขาโกที่ยึดตัว Pump			/			
	Support ยึดท่อต่าง			/			
	เสียงและการสั่นของ Pump			/			
	ตรวจสอบสวิตช์น้ำมัน			-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์			-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บิม ท่อน้ำ			/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บิม			/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์			/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 8/5/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/5/69

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/5/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร ห้องน้ำสระ C

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 0.98 V No.2 R-S 0.98 V	/		/			
	No.1 S-T 0.99 V No.2 S-T 0.99 V	/		/			
	No.1 T-R 0.99 V No.2 T-R 0.99 V	/		/			
	No.1 R-N 0.98 V No.2 R-N 0.98 V	/		/			
	No.1 S-N 0.99 V No.2 S-N 0.99 V	/		/			
	No.1 T-N 0.99 V No.2 T-N 0.99 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 2.0 A No.2 R 1.9 A	/		/			
	No.1 S 1.9 A No.2 S 1.8 A	/		/			
	No.1 T 2.0 A No.2 T 1.9 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 High level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกหัดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบสวิตช์น้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บั้ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บั้ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ภาณุพล ข้างเทคนิค

ลงชื่อ ข้างเทคนิค

วันที่ 8/5/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/5/69

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ J... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/5/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 8 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 2569

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/		/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/		/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/		/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/		/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/		/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/		/			
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/		/			
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common.....	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกทยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บั้ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บั้ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 8/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/6/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/6/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 2569

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/		/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/		/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/		/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/		/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/		/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/		/			
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/		/			
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/		/			
	Float Control No.2.....	/		/			
	Float Control No.3.....	/		/			
	Float Control No.4.....	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกทยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....อรรถสิทธิ์.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....อรรถสิทธิ์.....ช่างเทคนิค

วันที่ 8/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ร.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/6/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....อสม.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/6/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 8 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 2569

อาคาร ห้องเครื่องสระ A

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ			/			
	หลอดสัญญาณไฟ			/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V			/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V			/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V			/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V			/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V			/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V			/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A			/		ไม่มีตัวที่ 1 เสีย	
	No.1 S.....A No.2 S.....A			/		วัดไม่ได้อีกแล้ว	
	No.1 T.....A No.2 T.....A			/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common.....			/			
	Float Control No.2 Start pump 1.....			/			
	Float Control No.3 Start pump 2.....			/			
	Float Control No.4 High Level.....			/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ			/			
	ขาโกที่ยึดตัว Pump			/			
	Support ยึดท่อต่าง			/			
	เสียงและการสั่นของ Pump			/			
	ตรวจสีของน้ำมัน			-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์			-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ			/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม			/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์			/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 8/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/6/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/6/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Sump Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน มิ.ย พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย 2569

อาคาร ห้องน้ำสระ C

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 298 V No.2 R-S 298 V	/		/			
	No.1 S-T 299 V No.2 S-T 299 V	/		/			
	No.1 T-R 299 V No.2 T-R 299 V	/		/			
	No.1 R-N 298 V No.2 R-N 298 V	/		/			
	No.1 S-N 299 V No.2 S-N 299 V	/		/			
	No.1 T-N 299 V No.2 T-N 299 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 9.0 A No.2 R 1.9 A	/		/			
	No.1 S 1.9 A No.2 S 1.4 A	/		/			
	No.1 T 9.0 A No.2 T 1.9 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกที่ยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม พอน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อนุชาพล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 8/6/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/6/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/6/69

เวลา

ภาคผนวก 2-4

เอกสารการตรวจสอบระบบระบายน้ำ

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 26 เดือน ส.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน ส.พ.ค.

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 398 V No.2 R-S 398 V	/		/			
	No.1 S-T 399 V No.2 S-T 399 V	/		/			
	No.1 T-R 399 V No.2 T-R 399 V	/		/			
	No.1 R-N 229 V No.2 R-N 229 V	/		/			
	No.1 S-N 230 V No.2 S-N 230 V	/		/			
	No.1 T-N 230 V No.2 T-N 230 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 4.8 A No.2 R 5.2 A	/		/			
	No.1 S 5.8 A No.2 S 4.9 A	/		/			
	No.1 T 4.9 A No.2 T 5.1 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/		/			
	Float Control No.2 Start Pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 Night Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกทยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อดิสรณ์ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 26/1/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ น. หัวหน้าช่าง

วันที่ 26/1/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 26/1/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 26 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน ส.ค. 2569

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 398 V No.2 R-S 398 V	/		/			
	No.1 S-T 399 V No.2 S-T 399 V	/		/			
	No.1 T-R 399 V No.2 T-R 399 V	/		/			
	No.1 R-N 399 V No.2 R-N 399 V	/		/			
	No.1 S-N 230 V No.2 S-N 230 V	/		/			
	No.1 T-N 230 V No.2 T-N 230 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 5.1 A No.2 R 5.2 A	/		/			
	No.1 S 4.9 A No.2 S 5.1 A	/		/			
	No.1 T 4.8 A No.2 T 4.9 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกทยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบสวิตช์น้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทั่วความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วรรณพล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 26/11/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ M หัวหน้าช่าง

วันที่ 26/11/69

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ธีร ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 26/11/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 26 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน ส.ค. 2569

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค อาการเสีย	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 298 V No.2 R-S 298 V	/		/			
	No.1 S-T 299 V No.2 S-T 299 V	/		/			
	No.1 T-R 299 V No.2 T-R 299 V	/		/			
	No.1 R-N 229 V No.2 R-N 229 V	/		/			
	No.1 S-N 230 V No.2 S-N 230 V	/		/			
	No.1 T-N 230 V No.2 T-N 230 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 5.0 A No.2 R 5.3 A	/		/			
	No.1 S 4.8 A No.2 S 5.4 A	/		/			
	No.1 T 4.9 A No.2 T 5.2 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกฟยัดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บั้ม พ่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บั้ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 26/11/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ หน้าหน้าช่าง

วันที่ 26/11/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 26/11/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 27 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มกราคม

อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องเช่า)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ						
	หลอดสัญญาณไฟ						
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V						
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V						
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V						
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V						
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V						
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V						
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A						
	No.1 S.....A No.2 S.....A						
	No.1 T.....A No.2 T.....A						
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....						
	Float Control No.2.....						
	Float Control No.3.....						
	Float Control No.4.....						
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ						
	ขาโกทยึดตัว Pump						
	Support ยึดท่อต่าง						
	เสียงและการสั่นของ Pump						* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน						* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์						
6	อื่นๆ						
	หัวข้อความสะดวก						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ						
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม						
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์						

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (นายพล)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 27/1/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... Nหัวหน้าช่าง

วันที่ 27/1/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 27/1/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารามาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 27 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 2569

อาคาร ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจสอบ						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/		/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/		/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/		/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/		/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/		/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/		/			
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/		/			
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/		/			
	Float Control No.2.....	/		/			
	Float Control No.3.....	/		/			
	Float Control No.4.....	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกหยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจเช็คปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บิ๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บิ๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

วันที่ 27/1/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....

วันที่ 27/1/69

เวลา.....

บททวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....

วันที่ 27/1/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารามา ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 28 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 2569

อาคาร ห้องเครื่องสระ B

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	เช็คต่อสายไฟต่างๆ	/					
	ทดสอบสัญญาณไฟ	/					
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/					
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/					
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/					
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/					
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/					
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/					
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/					
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/					
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/					
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/					
	Float Control No.2.....	/					
	Float Control No.3.....	/					
	Float Control No.4.....	/					
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/					
	ขาโกทยึดตัว Pump	/					
	Support ยึดท่อต่าง	/					
	เสียงและการสั่นของ Pump	/					
	ตรวจสอบลิ้นของน้ำมัน	-					* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-					* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/					
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/					
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/					

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (อ.อ.อ.อ.)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 28/1/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (อ.อ.อ.อ.)หัวหน้าช่าง

วันที่ 28/1/69

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (อ.อ.อ.อ.)ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 28/1/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มาลากาฬ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 28 เดือน มิ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มกราคม

อาคาร ห้องเครื่องสระ C

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/					
	หลอดสัญญาณไฟ	/					
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/					
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/					
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/					
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/					
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/					
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/					
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/					
	No.1 S.....A No.2 S.....A						
	No.1 T.....A No.2 T.....A						
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/					
	Float Control No.2.....	/					
	Float Control No.3.....	/					
	Float Control No.4.....	/					
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/					
	ขาโกทยึดตัว Pump	/					
	Support ยึดท่อต่าง	/					
	เสียงและการสั่นของ Pump	/					
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-					* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-					* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/					
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/					
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/					

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 28/1/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 28/1/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 28/1/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 25 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ						
	หลอดสัญญาณไฟ						
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V						
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V						
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V						
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V						
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V						
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V						
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A						
	No.1 S.....A No.2 S.....A						
	No.1 T.....A No.2 T.....A						
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....						
	Float Control No.2.....						
	Float Control No.3.....						
	Float Control No.4.....						
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ						
	ขาโกยยึดตัว Pump						
	Support ยึดท่อต่าง						
	เสียงและการสั่นของ Pump						* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	ตรวจสอบสวิตช์น้ำมัน						* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์						
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ						
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม						
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์						

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 25/2/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 25/2/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 25/2/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 25 เดือน มิ.ย พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย 2569

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 398 V No.2 R-S 398 V	/		/			
	No.1 S-T 399 V No.2 S-T 399 V	/		/			
	No.1 T-R 399 V No.2 T-R 399 V	/		/			
	No.1 R-N 329 V No.2 R-N 329 V	/		/			
	No.1 S-N 230 V No.2 S-N 230 V	/		/			
	No.1 T-N 230 V No.2 T-N 230 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 5.1 A No.2 R 5.8 A	/		/			
	No.1 S 4.9 A No.2 S 5.1 A	/		/			
	No.1 T 4.8 A No.2 T 4.9 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกที่ยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... (อรรถพล) ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ...ช่างเทคนิค

วันที่ 25/8/69 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 25/8/69

เวลา...

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... (Signature) ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 25/8/69

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 25 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 69

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจสอบ						
1	ตู้ Control						
	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 398 V No.2 R-S 398 V	/		/			
	No.1 S-T 399 V No.2 S-T 399 V	/		/			
	No.1 T-R 399 V No.2 T-R 399 V	/		/			
	No.1 R-N 229 V No.2 R-N 229 V	/		/			
	No.1 S-N 230 V No.2 S-N 230 V	/		/			
	No.1 T-N 230 V No.2 T-N 230 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 50 A No.2 R 5.3 A	/		/			
	No.1 S 4.3 A No.2 S 5.4 A	/		/			
	No.1 T 4.9 A No.2 T 5.2 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกที่ยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ (นาย) ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 25/2/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ หัวหน้าช่าง

วันที่ 25/2/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 25/2/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 26 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน กุมภาพันธ์
อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องเช่า)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/		/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/		/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/		/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/		/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/		/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/		/			
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/		/			
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/		/			
	Float Control No.2.....	/		/			
	Float Control No.3.....	/		/			
	Float Control No.4.....	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกที่ยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....วราวุธ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....วราวุธ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 26/2/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 26/2/69

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....W.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 26/2/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 26 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อาคาร ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/		/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/		/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/		/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/		/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/		/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/		/			
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/		/			
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/		/			
	Float Control No.2.....	/		/			
	Float Control No.3.....	/		/			
	Float Control No.4.....	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาลิฟต์ตัว Pump	/		/			
	Support ปิดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทั่วความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 26/2/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 26/2/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 26/2/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 27 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569
อาคาร ห้องเครื่องสระ B

ITEM	Description / รายการ	No.		No.		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/					
	หลอดสัญญาณไฟ	/					
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/					
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/					
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/					
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/					
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/					
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/					
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/					
	No.1 S.....A No.2 S.....A						
	No.1 T.....A No.2 T.....A						
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/					
	Float Control No.2.....	/					
	Float Control No.3.....	/					
	Float Control No.4.....	/					
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/					
	ขาโกทเปิดตัว Pump	/					
	Support ปิดท่อค้ำ	/					
	เสียงและการตั้งของ Pump	/					
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-					* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-					* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทัวความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/					
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/					
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/					

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 27/2/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 27/2/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 27/2/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 27 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

อาคาร ห้องเครื่องสระ C

ITEM	Description / รายการ	No.		No.		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	เช็คสายไฟต่างๆ	/					
	ทดสอบสัญญาณไฟ	/					
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/					
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/					
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/					
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/					
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/					
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/					
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/					
	No.1 S.....A No.2 S.....A						
	No.1 T.....A No.2 T.....A						
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/					
	Float Control No.2.....	/					
	Float Control No.3.....	/					
	Float Control No.4.....	/					
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/					
	วาล์วปิดตัว Pump	/					
	Support ปิดท่อต่าง	/					
	เสียงและการสั่นของ Pump	/					
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-					* ทำการตรวจเช็คบ่อยครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-					* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ค่าความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/					
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/					
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/					

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (ลายเซ็น)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 27/2/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (ลายเซ็น)หัวหน้าช่าง

วันที่ 27/2/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (ลายเซ็น)ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 27/2/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump
 Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส
 วันที่ 25 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มีนาคม
 อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ						
	หลอดสัญญาณไฟ						
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V						
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V						
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V						
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V						
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V						
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V						
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A						
	No.1 S.....A No.2 S.....A						
	No.1 T.....A No.2 T.....A						
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....						
	Float Control No.2.....						
	Float Control No.3.....						
	Float Control No.4.....						
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ						
	ขาโกหียึดตัว Pump						
	Support ยึดท่อต่าง						
	เสียงและการสั่นของ Pump						
	ตรวจสอบน้ำมัน						
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์						
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บิม หอน้ำ						
2	บริเวณฐานมอเตอร์บิม						
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์						

ดำเนินการโดย
 ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
 ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
 วันที่ 25/3/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย
 ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง
 วันที่ 25/3/69
 เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย
 ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร
 วันที่ 25/3/69
 เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 25 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2564

ประจำเดือน.....มีนาคม.....

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ						
	หลอดสัญญาณไฟ						
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V						
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V						
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V						
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V						
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V						
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V						
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A						
	No.1 S.....A No.2 S.....A						
	No.1 T.....A No.2 T.....A						
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....						
	Float Control No.2.....						
	Float Control No.3.....						
	Float Control No.4.....						
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ						
	ราโกที่ยึดตัว Pump						
	Support ยึดท่อต่าง						
	เสียงและการสั่นของ Pump						
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน						
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์						
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ						
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม						
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์						

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....อรรดาพร.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 25/3/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลุงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่..... ๑๕/๗/๖๙

ពេលវេលា.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 25/3/69

ឆ្នាំ.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารารเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 25 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มี.ค. 2569

อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องเช่า)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/	/	/	/		
	หลอดสัญญาณไฟ	/	/	/	/		
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/	/	/	/		
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/	/	/	/		
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/	/	/	/		
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/	/	/	/		
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/	/	/	/		
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/	/	/	/		
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/	/	/	/		
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/	/	/	/		
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/	/	/	/		
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....Common	/	/	/	/		
	Float Control No.2.....Start pump 1	/	/	/	/		
	Float Control No.3.....Start pump 2	/	/	/	/		
	Float Control No.4.....High level	/	/	/	/		
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/	/	/	/		
	ขาไถยึดตัว Pump	/	/	/	/		
	Support ยึดท่อต่าง	/	/	/	/		
	เสียงและการสั่นของ Pump	/	/	/	/		* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	ตรวจสอบสวิตช์น้ำมัน	/	/	/	/		* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	/	/	/	/		
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด	/	/	/	/		
1	มอเตอร์ บั้ม ท่อน้ำ	/	/	/	/		
2	บริเวณฐานมอเตอร์บั้ม	/	/	/	/		
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	/	/		

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (นาย.อ.พ.ล.)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 25/3/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... Nหัวหน้าช่าง

วันที่ 25/3/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (นาย.อ.พ.ล.)ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 25/3/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 26 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มีนาคม

อาคาร ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/		/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/		/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/		/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/		/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/		/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/		/			
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/		/			
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/		/			
	Float Control No.2.....	/		/			
	Float Control No.3.....	/		/			
	Float Control No.4.....	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกทยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม พ่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 26/3/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 26/3/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 26/3/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 27 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มี.ค. 69

อาคาร ห้องเครื่องสระ B

ITEM	Description / รายการ	No.		No.		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจสอบ						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/					
	หลอดสัญญาณไฟ	/					
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/					
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/					
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/					
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/					
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/					
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/					
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/					
	No.1 S.....A No.2 S.....A						
	No.1 T.....A No.2 T.....A						
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/					
	Float Control No.2.....	/					
	Float Control No.3.....	/					
	Float Control No.4.....	/					
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/					
	ขาโกทยึดตัว Pump	/					
	Support ยึดท่อต่าง	/					
	เสียงและการสั่นของ Pump	/					
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-					* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/					
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/					
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/					

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 27/3/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 27/3/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 27/3/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 27 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มี.ค.ค.ม.

อาคาร ห้องเครื่องสระ C

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/					
	หลอดสัญญาณไฟ	/					
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/					
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/					
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/					
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/					
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/					
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/					
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/					
	No.1 S.....A No.2 S.....A						
	No.1 T.....A No.2 T.....A						
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....Common	/					
	Float Control No.2.....Start pump 1	/					
	Float Control No.3.....Start pump 2	/					
	Float Control No.4.....High Level	/					
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/					
	ขาโกทยึดตัว Pump	/					
	Support ยึดท่อต่าง	/					
	เสียงและการสั่นของ Pump	/					
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-					* ทำการตรวจสลับสี
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-					* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	หาค่าความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/					
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/					
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/					

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 27/3/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 27/3/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 27/3/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 25 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 2569

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 298 V No.2 R-S 298 V	/		/			
	No.1 S-T 299 V No.2 S-T 299 V	/		/			
	No.1 T-R 299 V No.2 T-R 299 V	/		/			
	No.1 R-N 299 V No.2 R-N 299 V	/		/			
	No.1 S-N 230 V No.2 S-N 230 V	/		/			
	No.1 T-N 230 V No.2 T-N 230 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 5.0 A No.2 R 5.3 A	/		/			
	No.1 S 4.8 A No.2 S 5.4 A	/		/			
	No.1 T 4.9 A No.2 T 5.8 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pumps	/		/			
	Float Control No.4 High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกฟยัดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจลอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บั้ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บั้ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 25/6/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ วิศวกร หัวหน้าช่าง

วันที่ 25/6/69

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 25/6/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ประจำเดือน เมษายน

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/	/	/	/		
	หลอดสัญญาณไฟ	/	/	/	/		
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 298 V No.2 R-S 298 V	/	/	/	/		
	No.1 S-T 299 V No.2 S-T 299 V	/	/	/	/		
	No.1 T-R 299 V No.2 T-R 299 V	/	/	/	/		
	No.1 R-N 229 V No.2 R-N 229 V	/	/	/	/		
	No.1 S-N 230 V No.2 S-N 230 V	/	/	/	/		
	No.1 T-N 230 V No.2 T-N 230 V	/	/	/	/		
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 4.8 A No.2 R 5.9 A	/	/	/	/		
	No.1 S 5.2 A No.2 S 4.9 A	/	/	/	/		
	No.1 T 4.9 A No.2 T 5.1 A	/	/	/	/		
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/	/	/	/		
	Float Control No.2 Start pump 1	/	/	/	/		
	Float Control No.3 Start pump 2	/	/	/	/		
	Float Control No.4 High Level	/	/	/	/		
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/	/	/	/		
	ขาโกทยึดตัว Pump	/	/	/	/		
	Support ยึดท่อต่าง	/	/	/	/		
	เสียงและการสั่นของ Pump	/	/	/	/		
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-	-	-	-		* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-	-	-	-		* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/	/	/	/		
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/	/	/	/		
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	/	/		

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ (ฉัตรภาพ) ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 25/4/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ R หัวหน้าช่าง

วันที่ 25/4/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 26/4/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 25 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 6 เมษายน

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	รีเลย์ต่อสายไฟต่างๆ						
	หลอดสัญญาณไฟ						
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V						
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V						
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V						
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V						
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V						
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V						
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A						
	No.1 S.....A No.2 S.....A						
	No.1 T.....A No.2 T.....A						
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....						
	Float Control No.2.....						
	Float Control No.3.....						
	Float Control No.4.....						
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ						
	ขาโกทยึดตัว Pump						
	Support ยึดท่อต่าง						
	เสียงและการสั่นของ Pump						
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน						* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์						* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ						
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม						
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์						

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (นายราฟ)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 25/4/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... Nหัวหน้าช่าง

วันที่ 25/4/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 25/4/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 25 เดือน 11 พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 11/11/69

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 098 V No.2 R-S 098 V	/		/			
	No.1 S-T 099 V No.2 S-T 099 V	/		/			
	No.1 T-R 099 V No.2 T-R 099 V	/		/			
	No.1 R-N 099 V No.2 R-N 099 V	/		/			
	No.1 S-N 090 V No.2 S-N 090 V	/		/			
	No.1 T-N 090 V No.2 T-N 090 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 50 A No.2 R 58 A	/		/			
	No.1 S 48 A No.2 S 54 A	/		/			
	No.1 T 49 A No.2 T 59 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาไถขัดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ (นาย) ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 25/11/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ (นาย) หัวหน้าช่าง

วันที่ 25/11/69

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ (นาย) ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 25/11/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 26 เดือน 11 พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 11/2569

อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องข้าง)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/		/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/		/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/		/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/		/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/		/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/		/			
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/		/			
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/		/			
	Float Control No.2.....	/		/			
	Float Control No.3.....	/		/			
	Float Control No.4.....	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกทยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	ตรวจสอบสวิตช์น้ำมัน	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 26/11/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 26/11/69

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 26/11/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 26 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 6 มิ.ย. 2568

อาคาร ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	เข้าต่อสายไฟต่างๆ	/	/	/	/		
	หลอดสัญญาณไฟ	/	/	/	/		
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/	/	/	/		
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/	/	/	/		
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/	/	/	/		
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/	/	/	/		
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/	/	/	/		
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/	/	/	/		
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/	/	/	/		
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/	/	/	/		
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/	/	/	/		
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/	/	/	/		
	Float Control No.2.....	/	/	/	/		
	Float Control No.3.....	/	/	/	/		
	Float Control No.4.....	/	/	/	/		
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/	/	/	/		
	ขาโกหัดตัว Pump	/	/	/	/		
	Support ยึดท่อต่าง	/	/	/	/		
	เสียงและการสั่นของ Pump	/	/	/	/		* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	/	/	/	/		* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	/	/	/	/		
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม พ่อน้ำ	/	/	/	/		
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	/	/		

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 26/4/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 26/4/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 26/4/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 27 เดือน เม.ย พ.ศ. 2569

ประจำเดือน เมษายน

อาคาร ห้องเครื่องสระ B

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจสอบ						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/					
	หลอดสัญญาณไฟ	/					
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/					
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/					
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/					
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/					
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/					
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/					
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/					
	No.1 S.....A No.2 S.....A						
	No.1 T.....A No.2 T.....A						
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/					
	Float Control No.2.....	/					
	Float Control No.3.....	/					
	Float Control No.4.....	/					
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/					
	ขาโกหยึดตัว Pump	/					
	Support ยึดท่อต่าง	/					
	เสียงและการสั่นของ Pump	/					* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-					* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-					
6	อื่นๆ						
	หัวความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/					
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/					
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/					

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (อ.อ.อ.อ.อ.)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 27/4/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ 27/4/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 27/4/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 27 เดือน 4 พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 6 เมษายน

อาคาร ห้องเครื่องสระ C

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	เช็คสายไฟต่างๆ	/					
	หลอดสัญญาณไฟ	/					
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/					
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/					
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/					
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/					
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/					
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/					
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/					
	No.1 S.....A No.2 S.....A						
	No.1 T.....A No.2 T.....A						
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/					
	Float Control No.2.....	/					
	Float Control No.3.....	/					
	Float Control No.4.....	/					
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/					
	ขาโกทยึดตัว Pump	/					
	Support ยึดท่อต่าง	/					
	เสียงและการสั่นของ Pump	/					
	ตรวจสอบของน้ำมัน	/					* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	/					* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บั้ม ท่อน้ำ	/					
2	บริเวณฐานมอเตอร์บั้ม	/					
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/					

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (นาย ธีรพัฒน์)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 27/4/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... Nหัวหน้าช่าง

วันที่ 27/4/69

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... Jhmผู้จัดการอาคาร

วันที่ 27/4/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 25 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/		/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/		/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/		/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/		/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/		/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/		/			
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/		/			
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/		/			
	Float Control No.2.....	/		/			
	Float Control No.3.....	/		/			
	Float Control No.4.....	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ราโกหยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบน้ำมัน	-		-			* ทำการทดสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	หัวความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 25/5/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 22/5/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 22/5/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารารเกษ หัวหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 25 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 098 V No.2 R-S 098 V	/		/			
	No.1 S-T 099 V No.2 S-T 099 V	/		/			
	No.1 T-R 099 V No.2 T-R 099 V	/		/			
	No.1 R-N 229 V No.2 R-N 229 V	/		/			
	No.1 S-N 230 V No.2 S-N 230 V	/		/			
	No.1 T-N 230 V No.2 T-N 230 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 5.1 A No.2 R 5.2 A	/		/			
	No.1 S 4.9 A No.2 S 5.1 A	/		/			
	No.1 T 4.8 A No.2 T 4.9 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ราโกที่ปิดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบสวิตช์น้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บิม ฟ่อนน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บิม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อดิสรณ์ พงษ์...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ...ช่างเทคนิค

วันที่ 25/5/69 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N...หัวหน้าช่าง

วันที่ 25/5/69

เวลา...

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 25/5/69

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 25 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/		/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/		/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/		/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/		/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/		/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/		/			
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/		/			
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/		/			
	Float Control No.2.....	/		/			
	Float Control No.3.....	/		/			
	Float Control No.4.....	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกหยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ท้าวความละเอียด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 25/5/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 25/5/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 26/6/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารารเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 26 เดือน 5 ปี พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องเช่า)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/	/	/	/		
	หลอดสัญญาณไฟ	/	/	/	/		
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/	/	/	/		
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/	/	/	/		
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/	/	/	/		
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/	/	/	/		
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/	/	/	/		
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/	/	/	/		
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/	/	/	/		
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/	/	/	/		
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/	/	/	/		
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/	/	/	/		
	Float Control No.2.....	/	/	/	/		
	Float Control No.3.....	/	/	/	/		
	Float Control No.4.....	/	/	/	/		
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/	/	/	/		
	ขาโกทยึดตัว Pump	/	/	/	/		
	Support ยึดท่อต่าง	/	/	/	/		
	เสียงและการสั่นของ Pump	/	/	/	/		* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	/	/	/	/		* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	/	/	/	/		
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด	/	/	/	/		
1	มอเตอร์ บั้ม ท่อน้ำ	/	/	/	/		
2	บริเวณฐานมอเตอร์บั้ม	/	/	/	/		
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	/	/		

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 26/5/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 26/5/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 26/5/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารยาท ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 26 เดือน 5 พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 5 พฤษภาคม

อาคาร ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ						
	หลอดสัญญาณไฟ						
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V						
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V						
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V						
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V						
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V						
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V						
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A						
	No.1 S.....A No.2 S.....A						
	No.1 T.....A No.2 T.....A						
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....						
	Float Control No.2.....						
	Float Control No.3.....						
	Float Control No.4.....						
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ						
	ขาโกทยึดตัว Pump						
	Support ยึดท่อต่าง						
	เสียงและการสั่นของ Pump						* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	ตรวจสอบสวิตช์น้ำมัน						* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์						
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ฟ่อนน้ำ						
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม						
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์						

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 26/5/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 26/5/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 26/5/69

เวลา.....

รายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump
building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส
วันที่ 27 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม
อาคาร ห้องเครื่องสระ B

ITEM	Description / รายการ	No.		No.		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/					
	หลอดสัญญาณไฟ	/					
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/					
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/					
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/					
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/					
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/					
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/					
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/					
	No.1 S.....A No.2 S.....A						
	No.1 T.....A No.2 T.....A						
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/					
	Float Control No.2.....	/					
	Float Control No.3.....	/					
	Float Control No.4.....	/					
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/					
	วาล์วเปิดตัว Pump	/					
	Support ปิดท่อต่าง	/					
	เสียงและการสั่นของ Pump	/					* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-					* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-					
6	อื่นๆ						
	ทัวความสะอาด						
1	มอเตอร์ บิม ท่อน้ำ	/					
2	บริเวณฐานมอเตอร์บิม	/					
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/					

ดำเนินการโดย
ลงชื่อ อดิวิทย์ ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
วันที่ 27/5/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย
ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง
วันที่ 27/5/69
เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย
ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร
วันที่ 27/5/69
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 27 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร ห้องเครื่องสระ C

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	เช็คสายไฟต่างๆ	/					
	หาลอดสัญญาณไฟ	/					
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/					
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/					
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/					
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/					
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/					
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/					
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/					
	No.1 S.....A No.2 S.....A						
	No.1 T.....A No.2 T.....A						
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/					
	Float Control No.2.....	/					
	Float Control No.3.....	/					
	Float Control No.4.....	/					
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/					
	ขาโกทปิดตัว Pump	/					
	Support ปิดท่อต่าง	/					
	เสียงและการสั่นของ Pump	/					
	ตรวจสีของน้ำมัน	-					* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-					* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/					
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/					
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/					

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (นาย พงศ)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 27/5/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (นาย พงศ)หัวหน้าช่าง

วันที่ 27/5/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (นาย พงศ)ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 27/5/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 27 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

ประจำเดือน มิ.ย. 69

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No.		No.		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/	/	/	/		
	หลอดสัญญาณไฟ	/	/	/	/		
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/	/	/	/		
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/	/	/	/		
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/	/	/	/		
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/	/	/	/		
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/	/	/	/		
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/	/	/	/		
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/	/	/	/		
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/	/	/	/		
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/	/	/	/		
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/	/	/	/		
	Float Control No.2.....	/	/	/	/		
	Float Control No.3.....	/	/	/	/		
	Float Control No.4.....	/	/	/	/		
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/	/	/	/		
	ขาโกหัดตัว Pump	/	/	/	/		
	Support ยึดท่อต่าง	/	/	/	/		
	เสียงและการสั่นของ Pump	/	/	/	/		
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-	-	-	-		* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-	-	-	-		* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/	/	/	/		
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/	/	/	/		
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	/	/		

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 27/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 27/6/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 27/6/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 27 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

ประจำเดือน มิ.ย. 69

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S 395 V No.2 R-S 398 V	/		/			
	No.1 S-T 399 V No.2 S-T 399 V	/		/			
	No.1 T-R 399 V No.2 T-R 399 V	/		/			
	No.1 R-N 229 V No.2 R-N 229 V	/		/			
	No.1 S-N 230 V No.2 S-N 230 V	/		/			
	No.1 T-N 230 V No.2 T-N 230 V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R 5.0 A No.2 R 5.3 A	/		/			
	No.1 S 4.8 A No.2 S 5.4 A	/		/			
	No.1 T 4.8 A No.2 T 5.2 A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1 Common	/		/			
	Float Control No.2 Start pump 1	/		/			
	Float Control No.3 Start pump 2	/		/			
	Float Control No.4 High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกทยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			
6	อื่นๆ						
	ทัวความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย Tame
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
วันที่ 27/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย N
ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง
วันที่ 27/6/69
เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย
ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร
วันที่ 27/6/69
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 27 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

ประจำเดือน มิถุนายน

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/		/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/		/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/		/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/		/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/		/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/		/			
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/		/			
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/		/			
	Float Control No.2.....	/		/			
	Float Control No.3.....	/		/			
	Float Control No.4.....	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกยปิดตัว Pump	/		/			
	Support ปิดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			
	ตรวจสอบน้ำมัน	-		-			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ฟ่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย ทอม ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
วันที่ 27/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย ดร
ลงชื่อ.....
วันที่ 27/6/69
เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย สม
ลงชื่อ.....
วันที่ 27/6/69
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 27 เดือน 8.ย. พ.ศ. 69

ประจำเดือน สิงหาคม
อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องข้าง)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S..... 398V No.2 R-S..... 398V	/		/			
	No.1 S-T..... 399V No.2 S-T..... 399V	/		/			
	No.1 T-R..... 399V No.2 T-R..... 399V	/		/			
	No.1 R-N..... 229V No.2 R-N..... 229V	/		/			
	No.1 S-N..... 230V No.2 S-N..... 230V	/		/			
	No.1 T-N..... 230V No.2 T-N..... 230V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R..... 4.0A No.2 R..... 4.9A	/		/			
	No.1 S..... 4.2A No.2 S..... 4.5A	/		/			
	No.1 T..... 4.1A No.2 T..... 4.8A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1..... Common	/		/			
	Float Control No.2..... Stant pump	/		/			
	Float Control No.3..... Stant pump	/		/			
	Float Control No.4..... High Level	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ราโกที่ยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	-		-			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	-		-			
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย Tom ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
วันที่ 27/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย N หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ.....
วันที่ 27/6/69
เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย Tom ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ.....
วันที่ 27/6/69
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 27 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

ประจำเดือน มิถุนายน

อาคาร ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจสอบ						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....V No.2 R-S.....V	/		/			
	No.1 S-T.....V No.2 S-T.....V	/		/			
	No.1 T-R.....V No.2 T-R.....V	/		/			
	No.1 R-N.....V No.2 R-N.....V	/		/			
	No.1 S-N.....V No.2 S-N.....V	/		/			
	No.1 T-N.....V No.2 T-N.....V	/		/			
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....A No.2 R.....A	/		/			
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/		/			
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/		/			
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/		/			
	Float Control No.2.....	/		/			
	Float Control No.3.....	/		/			
	Float Control No.4.....	/		/			
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/		/			
	ขาโกหยึดตัว Pump	/		/			
	Support ยึดท่อต่าง	/		/			
	เสียงและการสั่นของ Pump	/		/			* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	/		/			* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	/		/			
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บัน ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บัน	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย วิศวกร ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
วันที่ 27/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย วิศวกร หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ.....
วันที่ 27/6/69
เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย วิศวกร ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ.....
วันที่ 27/6/69
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump
Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารามเกษ หัวหิน เรสซิเดนเซส
วันที่ 27 เดือน มิ.ย พ.ศ. 69

ประจำเดือน มิ.ย 69
อาคาร ห้องเครื่องสระ B

ITEM	Description / รายการ	No.		No.		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/					
	หลอดสัญญาณไฟ	/					
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S.....298.....V No.2 R-S.....V	/					
	No.1 S-T.....399.....V No.2 S-T.....V	/					
	No.1 T-R.....399.....V No.2 T-R.....V	/					
	No.1 R-N.....229.....V No.2 R-N.....V	/					
	No.1 S-N.....229.....V No.2 S-N.....V	/					
	No.1 T-N.....230.....V No.2 T-N.....V	/					
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R.....2.5.....A No.2 R.....A	/					
	No.1 S.....A No.2 S.....A	/					
	No.1 T.....A No.2 T.....A	/					
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1.....	/					
	Float Control No.2.....	/					
	Float Control No.3.....	/					
	Float Control No.4.....	/					
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	/					
	ขาโกหัดตัว Pump	/					
	Support ปิดท่อต่าง	/					
	เสียงและการสั่นของ Pump	/					* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	/					* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	/					
6	อื่นๆ						
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ บีม ท่อน้ำ	/					
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/					
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/					

ดำเนินการโดย T.....ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
วันที่ 27/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย.....
ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง
วันที่ 27/6/69
เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย.....
ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร
วันที่ 27/6/69
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Drain Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 27 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

ประจำเดือน มิ.ย. 69

อาคาร ห้องเครื่องสระ C

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	ตู้ Control						
	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	✓					
	หลอดสัญญาณไฟ	✓					
2	วัดแรงดันไฟฟ้า						
	No.1 R-S..... 298 V No.2 R-S..... V	✓					
	No.1 S-T..... 399 V No.2 S-T..... V	✓					
	No.1 T-R..... 399 V No.2 T-R..... V	✓					
	No.1 R-N..... 229 V No.2 R-N..... V	✓					
	No.1 S-N..... 230 V No.2 S-N..... V	✓					
	No.1 T-N..... 230 V No.2 T-N..... V	✓					
3	วัดกระแสมอเตอร์						
	No.1 R..... 2.5 A No.2 R..... A	✓					
	No.1 S..... A No.2 S..... A	✓					
	No.1 T..... A No.2 T..... A	✓					
4	การทำงานของชุด Float Control						
	Float Control No.1..... Common	✓					
	Float Control No.2..... start pump 1	✓					
	Float Control No.3..... start pump 2	✓					
	Float Control No.4..... High level	✓					
5	ระดับน้ำในบ่อ						
	ตะกอนในบ่อ	✓					
	ขาโกหัดตัว Pump	✓					
	Support ยึดท่อต่าง	✓					
	เสียงและการสั่นของ Pump	✓					
	ตรวจสอบสีของน้ำมัน	✓					* ทำการตรวจสอบปีละครั้ง
	เปลี่ยนน้ำมันของมอเตอร์	✓					* ทำการเปลี่ยน 2 ปีครั้ง
6	อื่นๆ						
	หัวควมสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	✓					
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	✓					
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓					

ดำเนินการโดย T.M. ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....
วันที่ 27/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย N หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ.....
วันที่ 27/6/69 เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย J.M. ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ.....
วันที่ 27/6/69 เวลา.....

ภาคผนวก 2-5

เอกสารการตรวจสอบระบบดับเพลิง

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ FIRE ALARM

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารารเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน...มกราคม

วันที่ 13 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	อาการเสีย	
1	AC Power LED	/			
2	Alarm LED	/			
3	Supervisory LED	/			
4	Trouble LED	/			
5	Monitor LED	/			
6	Reset Switch / LED	/			
7	Local Silence Switch / LED	/			
8	Alarm Silence Switch / LED	/			
9	Drill Switch / LED	/			
10	Liquid Crystal Display	/			
11	Supervisory (SUPVR) Message Review Switches	/			
12	Alarm Message Review Switches	/			
13	Numeric Key Pad	/			
14	Delete Key	/			
15	Disable LED	/			
16	Ground Fault LED	/			
17	CPU Fail LED	/			
18	Test LED	/			
19	User Option Switch	/			
20	Trouble (TRBLE) Message Review Switches	/			
21	Monitor (MONTR) Message Review Switches	/			
22	Program Switches	/			
23	Status Switches	/			
24	Disable Switches	/			
25	Enable Switches	/			
26	Restore Switches	/			
27	Activate Switches	/			
28	Test Switches	/			
29	Report Switches	/			
30	Enter Key	/			
31	ทำความสะอาดชั้นแบตเตอรี่ (แหล่งจ่ายไฟสำรอง)	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ โสม ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 13/1/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ✓ หัวหน้าช่าง

วันที่ 13/1/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ โสม ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 13/1/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ FIRE ALARM

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 11 เดือน 02 พ.ศ. 2569

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	อาการเสีย	
1	AC Power LED	✓			
2	Alarm LED	✓			
3	Supervisory LED	✓			
4	Trouble LED	✓			
5	Monitor LED	✓			
6	Reset Switch / LED	✓			
7	Local Silence Switch / LED	✓			
8	Alarm Silence Switch / LED	✓			
9	Drill Switch / LED	✓			
10	Liquid Crystal Display	✓			
11	Supervisory (SUPVR) Message Review Switches	✓			
12	Alarm Message Review Switches	✓			
13	Numeric Key Pad	✓			
14	Delete Key	✓			
15	Disable LED	✓			
16	Ground Fault LED	✓			
17	CPU Fail LED	✓			
18	Test LED	✓			
19	User Option Switch	✓			
20	Trouble (TRBLE) Message Review Switches	✓			
21	Monitor (MONTR) Message Review Switches	✓			
22	Program Switches	✓			
23	Status Switches	✓			
24	Disable Switches	✓			
25	Enable Switches	✓			
26	Restore Switches	✓			
27	Activate Switches	✓			
28	Test Switches	✓			
29	Report Switches	✓			
30	Enter Key	✓			
31	ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ (แหล่งจ่ายไฟสำรอง)	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 11/2/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 11/2/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 11/2/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ FIRE ALARM

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารารเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... มีนาคม...

วันที่ 13 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	อาการเสีย	
1	AC Power LED	/			
2	Alarm LED	/			
3	Supervisory LED	/			
4	Trouble LED	/			
5	Monitor LED	/			
6	Reset Switch / LED	/			
7	Local Silence Switch / LED	/			
8	Alarm Silence Switch / LED	/			
9	Drill Switch / LED	/			
10	Liquid Crystal Display	/			
11	Supervisory (SUPVR) Message Review Switches	/			
12	Alarm Message Review Switches	/			
13	Numeric Key Pad	/			
14	Delete Key	/			
15	Disable LED	/			
16	Ground Fault LED	/			
17	CPU Fail LED	/			
18	Test LED	/			
19	User Option Switch	/			
20	Trouble (TRBLE) Message Review Switches	/			
21	Monitor (MONTR) Message Review Switches	/			
22	Program Switches	/			
23	Status Switches	/			
24	Disable Switches	/			
25	Enable Switches	/			
26	Restore Switches	/			
27	Activate Switches	/			
28	Test Switches	/			
29	Report Switches	/			
30	Enter Key	/			
31	ทำความสะอาดตัวแบตเตอรี่ (แหล่งจ่ายไฟสำรอง)	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... สมิทธิพล ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 13/3/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 13/3/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... สมิทธิพล ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 13/3/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ FIRE ALARM

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน เมษายน ๖๖

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	อาการเสีย	
1	AC Power LED	/			
2	Alarm LED	/			
3	Supervisory LED	/			
4	Trouble LED	/			
5	Monitor LED	/			
6	Reset Switch / LED	/			
7	Local Silence Switch / LED	/			
8	Alarm Silence Switch / LED	/			
9	Drill Switch / LED	/			
10	Liquid Crystal Display	/			
11	Supervisory (SUPVR) Message Review Switches	/			
12	Alarm Message Review Switches	/			
13	Numeric Key Pad	/			
14	Delete Key	/			
15	Disable LED	/			
16	Ground Fault LED	/			
17	CPU Fail LED	/			
18	Test LED	/			
19	User Option Switch	/			
20	Trouble (TRBLE) Message Review Switches	/			
21	Monitor (MONTR) Message Review Switches	/			
22	Program Switches	/			
23	Status Switches	/			
24	Disable Switches	/			
25	Enable Switches	/			
26	Restore Switches	/			
27	Activate Switches	/			
28	Test Switches	/			
29	Report Switches	/			
30	Enter Key	/			
31	ทำความสะอาดตู้แบตเตอรี่ (หลังจากจ่ายไฟสำรอง)	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ดร.ธนากร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 11/4/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 11/4/69

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ สม ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 11/4/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ FIRE ALARM

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน กันยายน

วันที่ 11 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	อาการเสีย	
1	AC Power LED	/			
2	Alarm LED	/			
3	Supervisory LED	/			
4	Trouble LED	/			
5	Monitor LED	/			
6	Reset Switch / LED	/			
7	Local Silence Switch / LED	/			
8	Alarm Silence Switch / LED	/			
9	Drill Switch / LED	/			
10	Liquid Crystal Display	/			
11	Supervisory (SUPVR) Message Review Switches	/			
12	Alarm Message Review Switches	/			
13	Numeric Key Pad	/			
14	Delete Key	/			
15	Disable LED	/			
16	Ground Fault LED	/			
17	CPU Fail LED	/			
18	Test LED	/			
19	User Option Switch	/			
20	Trouble (TRBLE) Message Review Switches	/			
21	Monitor (MONTR) Message Review Switches	/			
22	Program Switches	/			
23	Status Switches	/			
24	Disable Switches	/			
25	Enable Switches	/			
26	Restore Switches	/			
27	Activate Switches	/			
28	Test Switches	/			
29	Report Switches	/			
30	Enter Key	/			
31	ทำความสะอาดตู้แบตเตอรี่ (แหล่งจ่ายไฟสำรอง)	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ศุภสิทธิ์ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 11/5/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ น หัวหน้าช่าง

วันที่ 11/5/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ สม ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 11/5/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ FIRE ALARM

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 10 เดือน มิ.ย พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย 69

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	อาการเสีย	
1	AC Power LED	/			
2	Alarm LED	/			
3	Supervisory LED	/			
4	Trouble LED	/			
5	Monitor LED	/			
6	Reset Switch / LED	/			
7	Local Silence Switch / LED	/			
8	Alarm Silence Switch / LED	/			
9	Drill Switch / LED	/			
10	Liquid Crystal Display	/			
11	Supervisory (SUPVR) Message Review Switches	/			
12	Alarm Message Review Switches	/			
13	Numeric Key Pad	/			
14	Delete Key	/			
15	Disable LED	/			
16	Ground Fault LED	/			
17	CPU Fail LED	/			
18	Test LED	/			
19	User Option Switch	/			
20	Trouble (TRBLE) Message Review Switches	/			
21	Monitor (MONTR) Message Review Switches	/			
22	Program Switches	/			
23	Status Switches	/			
24	Disable Switches	/			
25	Enable Switches	/			
26	Restore Switches	/			
27	Activate Switches	/			
28	Test Switches	/			
29	Report Switches	/			
30	Enter Key	/			
31	ทำควมสะอาดรีโมทคอนโทรล (แหล่งจ่ายไฟสำรอง)	/			

ดำเนินการโดย ท.รณ.
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
วันที่ 10/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย น.
ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง
วันที่ 10/6/69
เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย สม.
ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร
วันที่ 10/6/69
เวลา.....

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มกราคม.....

วันที่ 20 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2569

อาคาร 1

[illegible]

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จัดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

ଶ୍ରୀମତୀ

2

22/12

Date / วันที่ 20/1/69

Date / วันที่ ๗๐/๑/๖๙

Date / วันที่ 20/11/67

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน.....ธันวาคม.....

วันที่ 20 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2569

อาคาร 2

Floor ชั้น	รหัสตู้	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ สายยาว	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet/Glass/Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ใต้ดิน	ลานจอดรถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ใต้ดิน	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ใต้ดิน	หน้าห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ผู้จัดทำบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

.....ธวัช วัฒน.....

.....น.....

.....ธวัช วัฒน.....

Date / วันที่

Date / วันที่ 20/1/69

Date / วันที่ 20/1/69

Time / เวลา 20/1/69

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มกราคม.....

วันที่ 20 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

อาจารย์ 3

[illegible]

Note : Please Mark N/A If not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ ๕๐/๑/๖๙

Date / วันที่ ๒๐/1/๐๙

Date / วันที่ 20/1/25

Time / เวลา

Time / ពេលវេលា

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มกราคม.....

วันที่ ๒๐ เดือน ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 4

[illegible]

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM/ / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ ๒๐/๑/๖๙

Date / วันที่ 20/1/69

Date / วันที่ 20/1/24

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มกราคม

วันที่ 21 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ฉากร 6

[illegible]

| Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

..... (ลายเซ็น)

Date / วันที่ ๒๑/๑/๖๙

Date / วันที่ ๑๕/๑/๖๕

Date / วันที่ 21/1/29

Time / ពេលវេលា

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มกราคม.....

วันที่ ๑๑ เดือน ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 8

[illegible]

| Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

.....
Date / วันที่ ๘1/1/69

Date / วันที่ 21/1/69

Date / วันที่ 21/1/69

Time / 1282

Time / ពេលវេលា

Time / 1287

อาคาร 10

Remark / หมายเหตุ

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารราเกษ หัวหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มกราคม.....

วันที่ 21 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2569

๑๒

[illegible]

| Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, x ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ ๒๑/๑/๖๙

Date / วันที่ 21/1/89

Date / วันที่ 21/1/69

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

ประจำเดือน.....

อาคาร 1

Remark / หมายเหตุ

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... กุมภาพันธ์

วันที่... 5 ...เดือน... ก.พ. ...พ.ศ. 2569

อาคาร 2

Floor ชั้น	รหัสตู้	Fire	Water	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/Key		
		Extinguisher	Valves	สายฉีดแบบ	สายฉีดแบบ	หัวฉีดน้ำ	Seal	ตู้	กระจก	กุญแจ
		ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายยาง		รอยรั่วและซีล			
ใต้ดิน	ลานจอดรถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ใต้ดิน	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ใต้ดิน	หน้าห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A If not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ผู้จัดทำบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

..... ค.ว.ค.พล

..... m

..... สม

Date / วันที่ 5/2/69

Date / วันที่ 5/2/69

Date / วันที่ 5/2/69

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....สูงมากหน่อย

วันที่ 5 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

๑๖๓ ๓

[illegible]

Note : Please Mark N/A If not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM) / ผู้จัดการอาคาร

..... (นาย) นาย
Date / วันที่ 5/2/69

Date / วันที่ 5/2/69

Date / วันที่ ๕/2/๕๙

Time / เวลา

Time / 1287

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน..... ๒๖
๙

วันที่ 5 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

อาคาร 4

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 5/8/69

Date / วันที่ 5/2/69

Date / วันที่ ๖/๒/๕๙

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / ពេលវេលា

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....สุขุมวิท ๑๑

วันที่ 6 เดือน ส.พ. พ.ศ. 2569

อาคาร 6

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 6/2/69

Date / วันที่ 6/2/69

Date / วันที่ 6/2/69

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

อาจารย์ 8

Time / 1287

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....สามก้านี่

วันที่ 6 เดือน ส.พ. พ.ศ. 2569

อาคาร 10

[illegible]

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ~~ผู้~~จัดการอาคาร)

.....
Date / วันที่ 6/2/69

Date / วันที่ 6/2/69

Date / วันที่ 6/2/29

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / ពេលវេលា

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....ตุลาคม ๖๒

วันที่ 6 เดือน ส.พ. พ.ศ. 2569

อาจารย์ 12

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ ๒๒/๘/๖๙

Date / วันที่ 6/2/69

Date / วันที่ 6/2/69

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / 1287

อาคาร 1

Remark / หมายเหตุ

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....

วันที่ 28 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2566

อาคาร 2

Floor ชั้น	รหัสตู้	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ สายยาว	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet/Glass/Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ใต้ดิน	ลานจอดรถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ใต้ดิน	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ใต้ดิน	หน้าห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Date / วันที่ 28/3/69

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ ๑๘/๗/๖๙

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 28/3/69

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน..... ๕๗ คม

วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

อาคาร 3

[illegible]

Note : Please Mark N/A If not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 28/3/69

Date / วันที่ ๒๘/๗/๕๙

Date / วันที่ 28/3/69

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / 1287

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน..... ๕๕.๓๖

วันที่ 28 เดือน 5 พ.ศ. 2566

อาคาร 4

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ ๒๕ / ๓ / ๖๙

Date / วันที่ ๑๘/๓/๖๙

Date / วันที่ 28/3/49

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

อาคาร 6

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน..... ๙๙๙๙

วันที่ 24 เดือน 5 พ.ศ. 2566

อาคาร 8

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 28/3/64

Date / วันที่ ๑๘/๓/๖๙

Date / วันที่ 28/3/64

Time / ពេលវេលា

Time / เวลา

Time / ពេលវេលា

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน..... ๕๓.๓๖

วันที่ ๒๘ เดือน ๕.๓ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 10

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ ๗/๓ 28/5/๖๙

Date / วันที่ ๑๘/๓/๖๙

Date / วันที่ 28/3/69

Time / เวลา

Time / ពេលវេលា

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....สีน้ำตาล

วันที่ 28 เดือน ๕ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาคาร 12

[illegible]

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 28/3/69

Date / วันที่ ๒๕/๓/๖๓

Date / วันที่ 28 / 5 / 69

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... เมษายน

วันที่... 22 ...เดือน... เม.ย. ...พ.ศ. 2569...

อาคาร 1

Floor ชั้น	รหัสตู้	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel	Hose Rack	Nozzie	Leakage / Seal	Cabinet/Glass/Key		
		ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	สายฉีดแบบ สายยาง	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	ตู้	กระจก	กุญแจ
ใต้ดิน	ลานจอดรถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ใต้ดิน	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ผู้จัดทำบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 22/4/69

Date / วันที่ 22/4/69

Date / วันที่ 22/4/69

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....เมษายน.....

วันที่.....22.....เดือน.....เม.ย......พ.ศ. 2569.....

อาคาร 2

Floor ชั้น	รหัสตู้	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel	Hose Rack	Nozzle	Leakage / Seal	Cabinet/Glass/Key		
		ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	สายฉีดแบบ สายยาว	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	ตู้	กระจก	กุญแจ
ใต้ดิน	ลานจอดรถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ใต้ดิน	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ใต้ดิน	หน้าห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ผู้จัดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

.....สมชาย งาม.....

.....N.....

.....สมชาย งาม.....

Date / วันที่ 22/4/69

Date / วันที่ 22/4/69

Date / วันที่ 22/4/69

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

ประจำเดือน.....เมษายน.....

อาคาร 3

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

.....
20/01/16

Date / วันที่ 22/4/61

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....เมษายน

วันที่ 22 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2569

อาคาร 4

[illegible]

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบพจนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

ଅନୁଷ୍ଠାନ

.....

.....

Date / วันที่ ๒๒/4/69

Date / วันที่ ๑๑/๑/๖๙

Date / วันที่ 22/11/69

Time / 1202

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....เมษายน.....

วันที่... 23 ... เดือน... ๒๓.๕. พ.ศ. 25๕9

อาคาร 6

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

..... (Signature)
Date / วันที่ 23/4/69

Date / วันที่ ๑๗/๔/๖๙

Date / วันที่ 13/4/69

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....เมษายน.....

วันที่ 23 เดือน ๒๔.๕. พ.ศ. 2569

ฉากร 8

[illegible]

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

ଶ୍ରୀମତୀ

.....

.....

Date / วันที่ 23/4/69

Date / วันที่ ๒๖/๘/๖๗

Date / วันที่ 23/4/09

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....เมษายน.....

วันที่ 23 เดือน 6 พ.ย. พ.ศ. 2569

อาคาร 10

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ ๒๘/๔/๖๙

Date / วันที่ ๒๗/๔/๖๗

Date / วันที่ 23/4/69

Time / ពេលវេលា

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....6มกราคม.....

วันที่ 23 เดือน ๒๓๕๑ พ.ศ. 2569

อาคาร 12

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (B.M./ ผู้จัดการอาคาร)

.....
Date / วันที่ ๒๕/4/๖๙

Date / วันที่ ๒๗/๔/๖๙

Date / วันที่ 23/4/69

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....พฤศจิกายน.....

วันที่ 22 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

อาคาร 1

Floor ชั้น	รหัสตู้	Fire	Water	Hose Reel	Hose Rack	Nozzie	Leakage /	Cabinet/Glass/Key		
		Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	สายฉีดแบบ สายยาว	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	ตู้	กระจก	กุญแจ
ใต้ดิน	ลานจอดรถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ใต้ดิน	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงลายเซ็น (BM + ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 22/5/69

Date / วันที่ 22/5/69

Date / วันที่ 22/5/69

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....ปกติ.....

วันที่ 22 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

อาคาร 2

[illegible]

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ ๒๒/๕/๖๙

Date / วันที่ ๑๒/๕/๕๗

Date / วันที่ 22/5/69

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / 1287

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มกราคม.....

วันที่ ๒๒ เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 3

[illegible]

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 22/5/69

Date / วันที่ ๑๑/๕/๖๙

Date / วันที่ 22/5/69

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มกราคม.....

วันที่ 22 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

อาคาร 4

[illegible]

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

ਬਗ਼ਦਾਖ਼ੀ

09/5/10

Date / วันที่ ๒๒/๕/๖๙

Date / วันที่ ๑๑/๕/๕๗

Date / 日期

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....

วันที่ 23 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ฉาการ 6

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 23/5/69

Date / วันที่ ๑๓/๕/๖๙

Date / วันที่ ๒๕๖/๖๙

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

อาคาร 8

Remark / ทนายเหตุ

Time / เวลา

อาคาร 10

Remark / หมายเหตุ

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....พฤศจิกายน.....

วันที่ 23 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

อาคาร 12

[illegible]

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM, / ผู้จัดการอาคาร)

..... สมชาย งาม

Date / วันที่ ๒๒/๕/๖๙

Date / วันที่ ๑๗/๕/๖๗

Date / วันที่ 23/5/69

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๖๙

วันที่ ๒๒ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 1

Floor ชั้น	รหัสตู้	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel	Hose Rack	Nozzie	Leakage / Seal	Cabinet/Glass/Key		
		ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	สายฉีดแบบ สายยาว	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	ตู้	กระจก	กุญแจ
ใต้ดิน	ลานจอดรถ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ใต้ดิน	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	A1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	A14	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ผู้จัดทำบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ ๒๒/๖/๖๙

Date / วันที่ ๒๒/๖/๖๙

Date / วันที่ ๒๒/๖/๖๙

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มีลักษณะ.....

วันที่ ๑๑ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 2

[illegible]

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)

ଅଟକାମ

.....

9/1/19

Date / วันที่ 22/6/69

Date / วันที่ ๔๒/๘/๖๙

Date / วันที่ 22/6/69

Time / 1287

Time / 1237

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....² มีนาคม ๒๕๖๖.....
๑

วันที่ 22 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ฉากร 3

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ ๒๒/๖/๖๙

Date / วันที่ ๑๖/๐๖/๐๙

Date / วันที่ 22/6/25

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / 1987

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน..... 8/10/2564

วันที่ ๒๒ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 4

[illegible]

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ ๒๒/๖/๖๙

Date / วันที่ 22/6/69

Date / วันที่ ๑๑/๖/๕๐

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มีสีน้ำตาล

วันที่ 23 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

อาคาร 6

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ ๒๘/๖/๖๙

Date / วันที่ 24/6/69

Date / วันที่ 23/6/69

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....

วันที่ 23 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

อาคาร 8

[illegible]

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....
Date / วันที่ 23/6/69

Date / วันที่ 23/6/69

Date / วันที่ 20/6/29

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / ពេលវេលា

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มีนาคม ๒๕๖๕

วันที่ 23 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

อาคาร 10

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)

.....
Date / วันที่ ๒๒/๖/๖๙

Date / วันที่ ๒๗/๖/๖๙

Date / วันที่ 23/6/67

Time / ពេលវេលា

Time / เวลา

Time / เวลา

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มีลักษณะ

วันที่ 23 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

อาคาร 12

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By /ผู้จดบันทึก

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ ๒๓/๖/๕๙

Date / วันที่ ๒๗/๖/๖๙

Date / วันที่ 23/6/69

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

ภาคผนวก 2-6

เอกสารการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

รายงานการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet / แผ่นที่

Date / วันที่ 31 Month / เดือน 11 Year / ปี 2563

Building / อาคาร

Time / เวลา	MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2										Room Temp. (C) / ภูมิอากาศ	Recorded By / ผู้บันทึก		
	Phase - Phase / เฟสไฟ					KW	PF	Phase - Phase / เฟสไฟ					KW	PF										
	R - S			S - T				T - R			R - S				S - T			T - R						
	V	A	N	V	A			N	V	A	N	V			A	N	V	A	N	V			A	N
	09:00 น.	402	197	233	403			157	239	405	128	233			0.89	402	205	233	403	181			239	405
12:00 น.	403	157	233	403	162	239	406	119	234	0.93	403	185	233	404	166	239	405	163	224	121	0.95			
15:00 น.	403	139	231	400	231	230	402	111	232	0.95	399	187	231	400	200	230	402	150	232	121	0.95			
18:00 น.	402	119	233	403	195	232	406	128	235	0.96	400	254	234	403	173	235	407	125	237	121	0.96			
21:00 น.	406	112	235	402	194	234	410	136	236	0.94	405	223	235	407	163	234	410	117	236	121	0.98			
24:00 น.	404	97	234	404	151	234	404	121	231	0.90	404	141	233	404	131	233	403	110	239	121	0.90			
03:00 น.	404	110	233	403	142	233	403	111	232	0.89	403	151	232	404	121	232	404	114	234	121	0.89			
06:00 น.	404	112	231	402	119	231	402	112	233	0.89	403	142	233	404	114	232	403	115	233	121	0.91			

Note :

V = Volts (โวลต์)

A = Amperes (แอมป์)

KW = Kilo Watt (กิโลวัตต์)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟคเตอร์)

Please Mark N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Recorded By / ผู้บันทึก

Morning Shift / รอบเช้า

Afternoon Shift / รอบบ่าย

Night Shift / รอบดึก

Date / วันที่ 31/11/69

Date / วันที่ 31/11/69

Date / วันที่ 31/11/69

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature /ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 31/11/69 Time / เวลา

Verified By / อนุมัติตรวจสอบโดย

Signature /ลายเซ็น (BAM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/11/69

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet / แผ่นที่

Date / วันที่ 28 Month / เดือน 12 Year / ปี 69

Building / อาคาร

Time / เวลา	MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2										Room Temp. (C) / อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Phase - Phase / เฟส										Phase - Phase / เฟส																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	R - S					S - T					T - R					KW	PF	R - S					S - T					T - R					KW	PF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	V	A	N	V	A	N	V	A	N	V	A	N	V	A	N			V	A	N			V	A	N	V	A	N	V	A	N	V			A	N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09:00 น.	401	192	232	402	216	231	403	151	233	038	0.92	401	206	233	402	216	232	404	169	233	128	0.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Note :

V = Volts (โวลต์)

A = Amperes (แอมป์)

KW = Kilo Watt (กิโลวัตต์)

PF = Power Factor (พาวเวอร์แฟกเตอร์)

Please Mark N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีระบุ

Recorded By / ผู้บันทึก

Morning Shift / รอนเช้า

Afternoon Shift / รอนบ่าย

Night Shift / รอนคืน

Date / วันที่ 28/12/69

Date / วันที่ 28/12/69

Date / วันที่ 28/12/69

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 28/12/69 Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Admin. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 28/12/69



Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

Sheet / แผ่นที่

รายงานการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Date / วันที่ 31 Month / เดือน 11 Year / ปี 69

Building / อาคาร

Time / เวลา	MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2										Room Temp. (C) / อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย												
	Phase - Phase / คู่เฟส										Phase - Phase / คู่เฟส																							
	R - S					S - T					T - R					R - S							S - T					T - R					KW	PF
	V			A		N	V			A		N	V			A		N	V				A		N	V	A	N						
	V	A	N	V	A	N	V	A	N	V	A	N	V	A	N	V	A	N	V	A			N											
09:00 น.	104	91	285	404	112	232	409	111	235	045	0.99	404	122	235	404	168	232	409	139	236	136	0.96												
12:00 น.	404	124	284	404	155	233	406	71	234	045	0.91	404	116	234	404	168	232	406	141	234	136	0.94												
15:00 น.	405	123	233	404	141	234	405	102	235	045	0.90	406	121	233	405	153	235	408	103	237	136	0.93												
18:00 น.	407	107	255	407	136	234	410	97	236	045	0.97	402	138	235	407	163	234	410	97	236	136	0.94												
21:00 น.	403	94	234	405	138	232	407	127	235	045	0.95	403	173	234	404	178	232	407	140	235	136	0.95												
24:00 น.	404	110	284	404	119	232	404	119	232	045	0.85	403	131	234	404	131	232	404	98	233	136	0.89												
03:00 น.	403	80	293	405	98	232	403	90	239	044	0.90	403	189	238	403	100	234	403	90	234	135	0.90												
06:00 น.	404	89	282	404	90	231	402	81	231	044	0.97	402	91	233	403	98	233	404	87	233	135	0.95												

Note : V = Volts (โวลต์)

A = Amperes (แอมป์)

kW = Kilo Watt (กิโลวัตต์)

PF = Power Factor (พาวเวอร์แฟคเตอร์)

Please Mark N/A If not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่เกี่ยวข้อง

Recorded By / ผู้บันทึก

Morning Shift / รอบเช้า

Afternoon Shift / รอบบ่าย

Night Shift / รอบคืน

Date / วันที่ 31/3/69

Date / วันที่ 31/3/69

Date / วันที่ 31/3/69

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature /ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 31/3/69

Time / เวลา

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature /ลายเซ็น (EM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/3/69



Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

รายงานการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

date / วันที่ 30 Month / เดือน ๑๒ Year / ปี ๒๕๖๔

Sheet / แผ่นที่

Building / อาคาร

Time / เวลา	MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2										Room Temp. (C) / ภูมิอากาศ	Recorded By / ผู้บันทึก				
	Phase - Phase / เฟส					Phase - Phase / เฟส					Phase - Phase / เฟส					Phase - Phase / เฟส										
	R - S			S - T		T - R			R - S			S - T		T - R			R - S			S - T			T - R			
	V	A	N	V	A	N	V	A	N	V	A	N	V	A	N	V	A	N	V	A			N	V	A	N
	09:00 น.	402	100	295	407	124	294	409	109	291	050	0.87	405	121	294	408	130	294	403	120			291	149	0.92	
12:00 น.	409	107	293	403	131	293	406	89	284	050	0.90	406	137	293	407	144	293	404	118	299	143	0.95				
15:00 น.	404	118	234	407	154	235	408	138	232	050	0.91	403	131	233	404	142	234	406	119	235	143	0.94				
18:00 น.	404	114	234	405	183	233	408	121	235	050	0.90	404	122	234	404	116	233	405	190	235	143	0.97				
21:00 น.	408	101	237	408	174	235	412	83	237	051	0.95	408	132	237	408	179	235	412	132	237	143	0.92				
24:00 น.	405	99	235	406	118	233	409	84	236	051	0.94	405	118	235	406	163	233	408	120	236	143	0.94				
03:00 น.	403	89	236	404	111	231	407	82	234	051	0.93	403	112	233	404	116	231	407	92	234	143	0.95				
06:00 น.	401	88	232	402	110	229	404	80	233	051	0.92	401	104	232	402	116	231	404	87	233	143	0.93				

Note :

V = Volts (โวลต์)

A = Amperes (แอมป์)

kW = Kilo Watt (กิโลวัตต์)

PF = Power Factor (พาวเวอร์แฟกเตอร์)

Please Mark N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่เกี่ยวข้อง

Recorded By / ผู้บันทึก

Morning Shift / รอนเช้า

Afternoon Shift / รอนบ่าย

Night Shift / รอนดึก

Date / วันที่ 30/4/69

Date / วันที่ 30/4/69

Date / วันที่ 30/4/69

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

N

Date / วันที่ 30/4/69

Time / เวลา

Verified By / ควบคุมตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Signature

Date / วันที่ 30/4/69

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

รายงานการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet / แผ่นที่

ile / วันที่ ๒1 Month / เดือน ๑๑ Year / ปี ๖๙

Building / อาคาร

MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2										Room Temp. (C) / 室温 (C)	Recorded By / ผู้บันทึก			
Time / เวลา	Phase - Phase / เฟสเฟส									KW	PF	Phase - Phase / เฟสเฟส										KW	PF	
	R - S			S - T			T - R					R - S			S - T			T - R						
	V	A	N	V	A	N	V	A	N			V	A	N	V	A	N	V	A					N
09:00 น.	402	129	233	402	135	231	404	151	233	0.55	0.89	402	162	233	403	170	232	405	137	233	148	0.95		
12:00 น.	401	140	232	401	227	231	402	118	232	0.55	0.90	401	115	232	401	106	231	403	133	232	148	0.96		
15:00 น.	400	124	232	403	211	230	402	153	232	0.55	0.93	403	205	232	400	183	230	403	150	232	148	0.94		
18:00 น.	402	138	234	403	157	233	407	143	232	0.55	0.94	406	184	233	407	210	236	408	141	235	148	0.93		
21:00 น.	405	126	235	402	186	233	410	153	236	0.56	0.95	405	114	235	406	208	233	410	120	236	148	0.91		
24:00 น.	404	121	234	409	131	231	405	119	232	0.56	0.96	409	80	234	407	141	239	408	61	234	148	0.90		
03:00 น.	403	119	234	403	100	231	404	60	233	0.53	0.94	403	80	232	401	48	232	404	016	233	148	0.89		
06:00 น.	401	118	231	402	68	231	403	50	234	0.54	0.96	401	72	232	403	02	233	402	80	231	148	0.94		

Note :

V = Volts (โวลต์)

A = Amperes (แอมป์)

KW = Kilo Watt (กิโลวัตต์)

PF = Power Factor (พาวเวอร์แฟคเตอร์)

Please Mark N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Recorded By / ผู้บันทึก

Morning Shift / รอบเช้า

Afternoon Shift / รอบบ่าย

Night Shift / รอบคืน

Date / วันที่ ๒1/5/69

Date / วันที่ ๒1/5/69

Date / วันที่ ๒1/5/69

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบ

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา



Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

รายงานการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Date / วันที่ 30 Month / เดือน 11 Year / ปี 69

Sheet / แผ่นที่

Building / อาคาร

เวลา / Time /	MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1										MDB / แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2										Room Temp. (C) / อุณหภูมิห้อง	Recorded By / ผู้บันทึก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Phase - Phase / คู่เฟส										Phase - Phase / คู่เฟส																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	R - S					S - T					T - R					R - S							S - T					T - R					KW	PF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	V			A		N	V			A		N	V			A		N	V				A		N	V			A		N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Note :

V = Volts (โวลต์)

A = Amperes (แอมป์)

KW = Kilo Watt (กิโลวัตต์)

PF = Power Factor (หากรู้ค่าเฉพาะ)

Please Mark N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Recorded By / ผู้บันทึก

Morning Shift / รอบเช้า

Afternoon Shift / รอบบ่าย

Night Shift / รอบคืน

Date / วันที่ 30/6/69

Date / วันที่ 30/6/69

Date / วันที่ 30/6/69

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 30/6/69

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30/6/69