

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบวิศวกรรม

ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์บริการลูกค้า อาคาร :

รหัสหน่วยงาน :

เลขที่ :

วันที่ 30 / 4 / 69

ไฟฟ้าแรงสูง	บันทึก	ประปา	บันทึก	JOCKEY ENGINE	บันทึก	ลิฟท์	บันทึก	มาตรฐานเกี่ยวกับ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	
ทิวสนแรงสูง	N	ปั๊ม (PUMP)	N	ปั๊ม (PUMP)		ตู้ลิฟท์	N	รายการ	บันทึก
หม้อแปลงไฟฟ้า	N	CHECK VALVE	N	แผงควบคุม		แผงกั้นลิฟท์ (ภายใน)	N	บัญชีรายชื่อเครื่องจักร	N
สายทราเวล	N	FOOT VALVE	N	สวิตช์แรงดัน		แผงบอกขึ้น (ภายใน)	N	แผนการบำรุงรักษา PM	N
สภาพสถานที่ติดตั้ง	N	เกจวัดแรงดัน	N	CHECK VALVE	No	แผงกระตุก (ภายใน)	N	ป้ายบันทึกการตรวจ	N
ไฟฟ้าแรงต่ำ	บันทึก	แผงควบคุม	N	GATE VALVE		แผงบอกขึ้น (ภายใน)	N	มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมการใช้พลังงาน	
ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ	N	ลูกลอย	N	FOOT VALVE		ปุ่มกดขอความช่วยเหลือ	N	รายการ	บันทึก
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์	N	ขั้วอิเล็กทรอนิกส์	N	เกจวัดแรงดัน		กริ่ง หรือ SIREN	N	กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้า	N
สวิตช์สองทางอัตโนมัติ	N	สภาพแท่งเก็บน้ำ	N	FIRE HOSE	บันทึก	โทรศัพท์ / INTERCOM	N	กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน	N
แอมป์มิเตอร์	N			สายส่งน้ำ	N	สภาพห้อง	N	กราฟบันทึกปริมาณการใช้โทรศัพท์	N
โวลต์มิเตอร์	N	Booster Pump	บันทึก	วาล์ว	N	สายเคเบิล	N	กราฟบันทึกปริมาณการใช้ประปา	N
กิโลวัตต์มิเตอร์	N	ปั๊ม (PUMP)	N	ผ้าทองเหลือง	N	GOVERNOR	N	กราฟบันทึกปริมาณการใช้ประปาต่อเดือน	N
โวลต์ซีลิกเตอร์	N	ถังแรงดัน	N	ข้อต่อสาย	N	แผงควบคุม	N	กราฟบันทึกสถิติการใช้สาธารณูปโภครวม	N
		CHECK VALVE	N	หัวฉีดน้ำ	N	มอเตอร์	N	กราฟวิเคราะห์การใช้น้ำประปาต่อหน่วย	N
ไฟฟ้าสำรอง	บันทึก	FOOT VALVE	No	กุญแจตู้	N	เบรก	N		
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		เกจวัดแรงดัน	N	จำนวนตู้	32	น้ำมันเกียร์	N	รายละเอียดเพิ่มเติม	
เครื่องยอนต์		แผงควบคุม	N	สัญญาณแจ้งเหตุ	บันทึก	สกรวีน	บันทึก		
ถังเชื้อเพลิง		ลูกลอย	N	แผงแสดง & ควบคุม	N	สภาพสระ			
ท่อไอเสีย		สวิตช์แรงดัน	N	กริ่งเตือนภัย	N	ไฟฟ้าแสงสว่างในสระ			
วาล์วควบคุมอากาศ	No	ขั้วอิเล็กทรอนิกส์	N	MANUAL SWITCH	N	ไฟฟ้าแสงสว่างรอบสระ			
เกจวัดแรงดัน		FLOW SWITCH	No	ELECTRONIC SIREN	N	หัวจ่ายน้ำเข้าสระ			
เบตเตอร์		สภาพแท่งเก็บน้ำ	N	HEAT DETECTOR	N	หัวดูดน้ำออกจากสระ			
เครื่องชาร์จไฟ		บาริเตอร์	บันทึก	SMOKE DETECTOR	N	หัวดูดตะกอน			
แผงควบคุม		ปั๊มแช่	N	GRAPHIC ANNUNCIATOR	N	รางน้ำฝน			
พัดลมดูดอากาศ	บันทึก	ปั๊มดูดอากาศ	N	ปรับอากาศ	บันทึก	แผงควบคุม			
มอเตอร์/ชุดควบคุม	No	แผงควบคุม	N	ตัวถัง (CASING)	N	ปั๊ม			
แสงสว่างฉุกเฉิน	บันทึก	สภาพห้อง	N	ชุดควบคุม	N	ระบบน้ำวน	No		
โคมไฟแสงสว่าง	N	โทรศัพท์	บันทึก	แผ่นกรอง	N	วาล์ว			
เบตเตอร์	N	PABX	N	แผงคอยล์ร้อน	N	ระบบท่อ		การแก้ไข/ความคิดเห็น	
ชุดชาร์จไฟ	N	เบตเตอร์	N	แผงคอยล์เย็น	N	ถังกรอง			
สอปฟ้า	บันทึก	สายเมนตามชั้น	N	น้ำยาแอร์	N	เกจวัด			
เสาสื่อสารหลัก	N	AIS	N	พัดลมระบายความร้อน	N	วาล์วไล่อากาศ			
เสาสื่อสารย่อย	N	TRUE	N	MATV	บันทึก	แท่งเก็บน้ำ			
สายสื่อสาร	N	FIRE PUMP	บันทึก	จานดาวเทียม	AB	ลูกลอย/อิเล็กทรอนิกส์			
ชุดต่อ	N	ระบบเบตเตอร์		เสาอากาศ	N	INTERCOM PHON	บันทึก		
กราวด์รูด	N	เกจวัดแรงดัน		RECEIVER	N	ปุ่มกดโทร	N		
CCTV	บันทึก	แผงควบคุม		SAUNA	บันทึก	กล้อง	N		
กล้อง	N	CHECK VALVE	No	ชุดควบคุม		จอภาพ	N		
จอมอนิเตอร์	N	GATE VALVE		TIMER	No	ลำโพง	N		
เครื่องบันทึก	N	FOOT VALVE		HEATER		สภาพเครื่อง	N		
		สภาพห้อง		กระเบื้องปูพื้น					

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร/ช่าง

(นาย.....)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม

(นาย.....)

Record Code

N = Normal (ปกติ) AB = Abnormal (ไม่ปกติ) BD = Break Down (เครื่องเสีย) - = No Installation (ไม่มีการติดตั้ง)

รายงานตรวจเช็คประจำวันระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กองช่าง ๗๗๖

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : ๘๖๖ ยี่ห้อ : Model : Location (สถานที่ตั้ง) : ห้องนิติ

ผลการตรวจเช็คประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	วันที่																															
	เวลาตรวจเช็ค																															
	กล้อง VIDEO																															
1	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์(ตรวจสอบผ่าน Monitor)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คความคมชัดของภาพ (ตรวจสอบผ่าน Monitor)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MONITOR (TV)																															
1	ตรวจเช็คการทำงานของหน่วยประมวลผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIGITAL VIDEO RECORD (DVR)																															
1	ทดสอบการดูภาพย้อนหลัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ทดสอบการดึงข้อมูลการบันทึก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบการบันทึกได้ ... น. วัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ตรวจเช็คความสะอาดอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผู้ตรวจเช็ค																															

Remark (หมายเหตุ) :

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ขาด

ลงชื่อ (.....) (หัวหน้าช่าง)

ลงชื่อ (.....) (ผอ.อาคาร)

รายงานตรวจเช็คประจำวันระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กองช่าง Model : ไม่ระบุ Location (สถานที่ตั้ง) : ห้องนิติ

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : 101 ปีที่ : 2564

รายการตรวจเช็ค		ผลการตรวจเช็คประจำวัน																														
ลำดับ	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
กล้อง VIDEO																																
1	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์(ตรวจสอบผ่าน Monitor)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจเช็คความชัดของภาพ (ตรวจสอบผ่าน Monitor)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MONITOR (TV)																																
1	ตรวจเช็คการทำงานทั่วไปของอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DIGITAL VIDEO RECORD (DVR)																																
1	ทดสอบการดูภาพย้อนหลัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ทดสอบการดึงข้อมูลการบันทึก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจสอบการบันทึกได้ 9.1... น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ตรวจเช็คความสะอาดอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจเช็ค																																

Remark (หมายเหตุ) :

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ขาด

ลงชื่อ (ลงชื่อ) (หัวหน้าช่าง)

ลงชื่อ (ลงชื่อ) (ผอ.อาคาร)

รายงานตรวจสอบใช้ประจำระบบวีดีโอการ CCTV (กล้องวงจรปิด)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กองบัญชาการตำรวจนครบาล Location (สถานที่ตั้ง) : ห้องนิติ

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : 01-11 ยี่ห้อ : Model : 9569

ผลการตรวจเช็คประจำเดือน		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																				
ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	เวลาตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	กล้อง VIDEO																															
1	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ (ตรวจสอบผ่าน Monitor)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คความคมชัดของภาพ (ตรวจสอบผ่าน Monitor)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MONITOR (TV)																															
1	ตรวจเช็คการทำงานของหน่วยประมวลผล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIGITAL VIDEO RECORD (DVR)																															
1	ทดสอบการดูภาพย้อนหลัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ทดสอบการตั้งข้อมูลการบันทึก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบการบันทึกได้ ... วัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ตรวจสอบความสะอาดอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผู้ตรวจเช็ค	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark (หมายเหตุ) :

ลงชื่อ (Signature) (หัวหน้างาน) ()

ลงชื่อ (Signature) (ช่างเทคนิค) ()

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ขาด

รายงานตรวจเช็คประจำเดือนระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :

ฝ่ายช่างเทคนิค

Date (วันที่) :

30/4/69

CCTV	CAMERA (กล้อง)					DVR (เครื่องบันทึก)					MONITOR (จอแสดงผล)			หมายเหตุ
	ชื่อ	ความละเอียด	มุมมอง	สถานที่ตั้ง	จุดต่อสายสัญญาณ	วันที่	หมายเลข	จำนวน	ทดสอบดี	ทดสอบ	วันที่	วันที่	วันที่	
ห้อง	CD-PKT 622													
	MAC-1535	✓	✓	✓	✓		✓	14	✓	✓		✓	✓	
ลิฟท์	CD-PKT 622													
	2 MAC-745	✓	✓	✓	✓									
ลิฟท์	CD-PKT 622													
	1 MAC-738	✓	✓	✓	✓									
ลิฟท์	CD-PKT 622													
	2 MAC-700	✓	✓	✓	✓									
ลิฟท์	CD-PKT 622													
	1 MAC-696	✓	✓	✓	✓									
lobby	CD-PKT 622													
	A MAC-320	✓	✓	✓	✓									
ห้อง	CD-PKT 622													
	B MAC-96	✓	✓	✓	✓									
ห้อง	CD-PKT 622													
	A MAC-90	✓	✓	✓	✓									
ห้อง	CD-PKT 622													
	A MAC-84	✓	✓	✓	✓									
lobby	CD-PKT 622													
	B MAC-11	✓	✓	✓	✓									
ห้อง	CD-PKT 622													
	B MAC-5	✓	✓	✓	✓									
ห้อง	CD-PKT 622													
	MAC-1628	✓	✓	✓	✓									
ห้อง	CD-PKT 622													
	MAC-1602	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ (หน.ช่าง)

ลงชื่อ (หน.ก.)

รายงานตรวจเช็คประจำเดือนระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :

Date (วันที่) : 30/4/67

[illegible]

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ (หน.ช่าง)

30-4-69

ลงชื่อ (ผจก.)

...../...../.....

รายงานตรวจเช็คประจำเดือนระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด) ปี ๒๕๖๑

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :

Date (วันที่) : 30/4/69

วันที่	CAMERA (กล้อง)					DVR (เครื่องบันทึก)					MONITOR (จอแสดงผล)			หมายเหตุ
	รหัส	ความละเอียด	มุมมอง	สภาพกล้อง	จุดต่อสายสัญญาณ	รหัส	ความละเอียด	จำนวนบันทึก	ทดสอบดึงข้อมูล	ทดสอบลบภาพย้อนหลัง	รหัส	ภาพคมชัด	ภาพสดใส	
2.1	SNL2025					SNA884					A051799	✓	✓	
	6468	✓	✓	✓	✓	07389	✓	51	✓	✓				
2.2	SNL2025					DS-7600								
	6488	✓	✓	✓	✓	DS-7632N								
2.3	SNL2025					K1-K2								
	6453	✓	✓	✓	✓									
3.1	SNL2025													
	6213	✓	✓	✓	✓									
3.2	SNL2025													
	6469	✓	✓	✓	✓									
3.3	SNL2025													
	6466	✓	✓	✓	✓									
4.1	SNL2025													
	6478	✓	✓	✓	✓									
4.2	SNL2025													
	6465	✓	✓	✓	✓									
4.3	SNL2025													
	6258	✓	✓	✓	✓									
5.1	SNL2025													
	6489	✓	✓	✓	✓									
5.2	SNL2025													
	6475	✓	✓	✓	✓									
5.3	SNL2025													
	6474	✓	✓	✓	✓									
6.1	SNL2025													
	6477	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

พ.ร.ก. กล้อง CCTV. แก้ไขวันที่ 2-8 51 21 51 51 51 51
 NVR Hikvision Auserse DS-7600 Series DS-7632 NXI-K2
 SN: AB 8407389 Hardisk SkyHank AT 10 TB SN: HW Y08BTB

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (ผู้ตรวจ)

ลงชื่อ (ผู้ลงนาม)

ตำแหน่ง

30/4/69

รายงานตรวจเช็คประจำสัปดาห์ระบบวิศวกรรม Fire Alarm (ผู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุ)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กองช่าง สน.10 Date (วันที่) : 5/4/69
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : Fire Alarm ยี่ห้อ : Model : Location (สถานที่ตั้ง) :

ลำดับ	รายการการตรวจเช็ค	บันทึก	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ความสะอาดทั่วไป	-	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	-	✓		
3	ตรวจเช็คจุดต่อและ SOCKET สาย	-	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	-	✓		
5	ตรวจเช็คความผิดปกติ BATTERY	-	✓		
6	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายเข้าระบบ <u>26.9 VDC</u> VAC.	-	✓		
7	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	-	✓		
	- ไม่มีแสดงสถานะ Alarm	-	✓		
	- ไม่มีแสดงสถานะ Trouble	-	✓		
	- ไม่มีแสดงสถานะ Disable	-	✓		
8	ตรวจเช็คไม่มีการกล่อมตัวต้านทาน / ไม่มีการถอดสาย	-	✓		
9	ตรวจเช็ค GRAPHIC ANNUNCIATOR	-	✓		
	- กดทดสอบ LED (ติดทุกหลอด)	-	✓		
	- ไม่มีหลอด LED ติดค้าง	-	✓		

Remark (หมายเหตุ)

.....

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

(.....)

ตำแหน่ง

.....

ลงชื่อ (ผู้ตรวจ)

(โจ วัฒนวิทย์)

5 4 69

ลงชื่อ (ผจก.)

(Pr)

.....

รายงานตรวจเช็คประจำเดือนระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด) หน้า A 2

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :

Date (วันที่): 30/4/67

[illegible]

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ..... (หน.ช่าง)

ရက်စွဲ (မူရင်း)

ตำแหน่ง

...../...../.....

รายงานตรวจเช็คประจำเดือนระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด) ที่ กบ 1

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ... สุวิทย์ ๐๐๖ ๒๕ ... Date (วันที่) : 30/4/69

ลำดับ	CAMERA (กล้อง)					DVR (เครื่องบันทึก)					MONITOR (จอแสดงผล)			หมายเหตุ
	รหัส	ความละเอียด	แบบกล้อง	สภาวะกล้อง	จุดต่อสายสัญญาณ	รหัส	ความคมชัด	จำนวนบันทึก	ทดสอบดึงข้อมูล	ทดสอบดูภาพย้อนหลัง	รหัส	ภาพคมชัด	ความเสถียร	
2.1	SNL2025					SNAB840					A0129622	✓	✓	
	6484	✓	✓	✓	✓	7390	✓	51	✓	✓				
2.2	SNL2025					DS-7660								
	6487	✓	✓	✓	✓	DS-7632								
2.3	SNL2025					NX1-K2								
	6251	✓	✓	✓	✓									
3.1	SNL2025													
	6225	✓	✓	✓	✓									
3.1	SNL2025													
	6454	✓	✓	✓	✓									
3.3	SNL2025													
	6452	✓	✓	✓	✓									
4.1	SNL2025													
	6485	✓	✓	✓	✓									
4.2	SNL2025													
	6215	✓	✓	✓	✓									
4.3	SNL2025													
	6260	✓	✓	✓	✓									
5.1	SNL2025													
	6259	✓	✓	✓	✓									
5.2	SNL2025													
	6226	✓	✓	✓	✓									
5.3	SNL2025													
	6246	✓	✓	✓	✓									
6.1	SNL2025													
	6265	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ) ที่ กบ 1 กล้อง CCTV มีอยู่ 2-8 ชั้น 3 ชั้น 21 ชั้น มีพื้นที่ 51 ตร
NVR Hikvision Axisense DS-7600 Series DS-7632 NX1-K2 SN: AB8407390
Hardisk SkyHawk 10TB SN: WWY0B2XV

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)
 (.....)
 ตำแหน่ง

 ลงชื่อ 30.4.69 (หน้าชื่อ)
 (.....)
 ลงชื่อ PWS (หน้าชื่อ)
 (.....)

รายงานตรวจใช้คประจำเดือนระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด) ที่ ก.อ. ๑

Department Name (ชื่อหน่วยงาน)

Date (วันที่) : 30/4/69

[illegible]

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ (หน.ช่าง)

30-4-67.

လက်ထူ (မှတ်ချက်)

แบบฟอร์มสรุปการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet & ถังดับเพลิง หน้า 1

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :

สภากาชาดไทย

Date (วันที่) :

30/4/69

ที่	FIRE HOSE CABINET									ถังดับเพลิง					หมายเหตุ
	รหัส	ถังความ ความกด	สภาพ FHC	สภาพสาย Hose Reel	สภาพ หัวฉีด	สภาพ วาล์ว (ต่าง)	หัวจ่ายน้ำ 2.5"	หัวฉีดหัว รับน้ำ 2.5"	ไฟ	รหัส	สีก	สายฉีด	ความดัน	แรงดัน พิกิต	
PA	MAC-1606	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-150	✓	✓	✓	✓	
PA	MAC-1605	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-139	✓	✓	✓	✓	
FL2	MAC-1059	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1176	✓	✓	✓	✓	
FL2	MAC-1050	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1168	✓	✓	✓	✓	
FL3	MAC-1045	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1154	✓	✓	✓	✓	
FL3	MAC-1035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1149	✓	✓	✓	✓	
FL4	MAC-1029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1130	✓	✓	✓	✓	
FL4	MAC-1023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1123	✓	✓	✓	✓	
FL5	MAC-1017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1117	✓	✓	✓	✓	
FL5	MAC-1010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1111	✓	✓	✓	✓	
FL6	MAC-1002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1103	✓	✓	✓	✓	
FL6	MAC-994	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1094	✓	✓	✓	✓	
FL7	MAC-987	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1088	✓	✓	✓	✓	
FL7	MAC-979	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1081	✓	✓	✓	✓	
FL8	MAC-970	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1075	✓	✓	✓	✓	
FL9	MAC-964	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1067	✓	✓	✓	✓	

Remark (หมายเหตุ)

หน้า 1 มีถังดับเพลิงหัวฉีด 16 ม.
มีถังดับเพลิงหัวฉีด 16 ม.

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ (หน้าข้าง)

30/4/69

ลงชื่อ (หน้า)

แบบฟอร์มสรุปการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet & ถังดับเพลิง

หน้า B.1

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :

กรมช่างเทคนิค

Date (วันที่) :

30/4/69

วันที่	FIRE HOSE CABINET										ถังดับเพลิง					หมายเหตุ
	รหัส	ภาควิชา	สภามติ FHC	สภามติ Hose Reel	สภามติ หัวฉีด	สภามติ หัวฉีด	จำนวนหัว 2.5"	น้ำปัดหัว 2.5"	ใช่	รหัส	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
PB	MAE-1607	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1525	✓	✓	✓	✓	✓	
PB	MAE-1608	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1524	✓	✓	✓	✓	✓	
FL2	MAE-1609	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-10	✓	✓	✓	✓	✓	
FL2	MAE-1610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-4	✓	✓	✓	✓	✓	
FL3	MAE-1611	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1450	✓	✓	✓	✓	✓	
FL3	MAE-1612	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1438	✓	✓	✓	✓	✓	
FL4	MAE-1613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1431	✓	✓	✓	✓	✓	
FL4	MAE-1614	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1420	✓	✓	✓	✓	✓	
FL5	MAE-1615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1414	✓	✓	✓	✓	✓	
FL5	MAE-1616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1408	✓	✓	✓	✓	✓	
FL6	MAE-1617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1398	✓	✓	✓	✓	✓	
FL6	MAE-1618	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1392	✓	✓	✓	✓	✓	
FL7	MAE-1619	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1386	✓	✓	✓	✓	✓	
FL7	MAE-1620	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1387	✓	✓	✓	✓	✓	
FL8	MAE-1621	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1369	✓	✓	✓	✓	✓	
FL8	MAE-1622	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1399	✓	✓	✓	✓	✓	

Remark (หมายเหตุ)

MAE
ถังดับเพลิง 16 ม.
ถังดับเพลิง 16 ลิตร

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (ผู้ตรวจ)

ลงชื่อ (ผู้ตรวจ)

ตำแหน่ง

MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ศูนย์ซ่อมบำรุง Date (วันที่) : 30/4/69
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : FIRE Alarm Brand (ยี่ห้อ) : GS-100 Model (รุ่น) : Location (สถานที่ตั้ง) :

FIRE ALARM CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		STANDARD	RECORD
☐	MONTHLY MAINTENANCE No.1-15 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-15)		
1	General Condition / ตรวจสอบสภาพทั่วไป	N	N
2	Inspection of the condition of the panel / ตรวจสอบสภาพของตู้	N	N
3	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป ไม่มีฝุ่นจับ	✓	N
4	Check of Tightening All Terminal Connectors / ทดสอบขันน็อตและขั้วต่อจุดต่างๆ	N	N
5	Inspection of Fuses & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	N
6	Check the operation of LED indicator & Control Panel / เช็ควัดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
7	Check the operation status of LED indicator of the panel (Acknowledge) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงาน Acknowledge	N	N
8	Check the operation status of LED indicator of the panel (Signal Silence) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงาน Signal Silence	N	N
9	Check the operation status of LED indicator of the panel (System Reset) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงาน System Reset	N	N
10	Check the operation status of LED indicator of the panel (System Test) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงาน System Test	N	N
11	Check the operation status of LED indicator of the panel (Lamp Test) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงาน Lamp Test	N	N
12	Inspection of Power Supply AC.220 VAC / ตรวจสอบการทำงานของแหล่งจ่ายไฟ	220 VAC	220V
13	Inspection of Battery Backup 10-12 VDC / ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟสำรอง 10-12 VDC	10-12 VDC	26.8VDC
14	Check the operation status of LED indicator of Graphic Annunciator (Acknowledge) & Lamp Test / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะตู้กราฟฟิค Acknowledge & Lamp Test	N	N
15	Check the operation status of LED indicator of Graphic Annunciator (Zone Test) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะตู้กราฟฟิค Zone Test	N	N
☐	YEARLY MAINTENANCE No.1-21 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-21)		
16	Test Operation of Heat Detector / ทดสอบการทำงานของตัวตรวจจับความร้อน	N	N
17	Test Operation of Smoke Detector / ทดสอบการทำงานของตัวตรวจจับควัน	N	N
18	Test Operation of Pull Down Station & Manual / ทดสอบการทำงานของ Pull Down Station & Manual	N	N
19	Test Operation of Fire Key Switch / ทดสอบการทำงานของ Fire Key Switch	N	N
20	Test Operation of Fire Phone Jack / ทดสอบการทำงานของ Fire Phone Jack	N	N
21	Test Signal of Fire Alarm Bell / ทดสอบสัญญาณเสียงกริ่ง	N	N

Remark (หมายเหตุ) :

TECHNICIAN (ช่างอาคาร)	CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง)	MANAGER (ผู้จัดการ)
Checked By (ตรวจสอบโดย) :	Approved By (อนุมัติโดย) : <u>ดร.พิเชษฐ</u>	Approved By (อนุมัติโดย) :
Signature (ลายเซ็น) :	Signature (ลายเซ็น) : <u>[Signature]</u>	Signature (ลายเซ็น) : <u>[Signature]</u>
Date (วันที่) :	Date (วันที่) : <u>30/4/69</u>	Date (วันที่) :
Normal (N) = ปกติ Abnormal (AB) = ผิดปกติ Break Down (BD) = ชำรุด ✓ = Do PM (ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน)		

แบบฟอร์มสรุปการตรวจสอบ Emergency Light & Fire Exit

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กองช่าง อบจ. ๒ Date (วันที่) : 30/4/69

ชั้น	Emergency Light							Fire Exit							หมายเหตุ
	รหัส	เริ่มใช้งาน แบบทดสอบ	สภาวะ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ติดครบ	แบตเตอรี่ ไฟ	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	รหัส	เริ่มใช้งาน แบบทดสอบ	สภาวะ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ติดครบ	แบตเตอรี่ ไฟ	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	
โถง	MAE-939	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-286	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAE-8	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-540	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAE-10	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-314	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAE-14	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-406	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
lobby	MAE-1367	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-686	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
R	MAE-1321	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-568	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
PUMP	MAE-1194	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-566	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
บันได	MAE-138	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-500	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
MDR	MAE-1321	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-472	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAE-1388	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-464	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAE-1382	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-450	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAE-1377	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-405	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAE-1370	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-400	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAE-1366	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-394	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAE-1362	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-384	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAE-1357	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-376	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAE-1352	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-306	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL4	MAE-1269	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL4	MAE-1261	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL4	MAE-1255	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL4	MAE-1186	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAE-925	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAE-918	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAE-893	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAE-871	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAE-809	1-1-68	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (หน.ช่าง)

ลงชื่อ (ผจก.)

ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสรุปการตรวจสอบ Emergency Light & Fire Exit

MIA 2

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : อาคารพาณิชย์ 10 Date (วันที่) : 30/4/69

ชั้น	Emergency Light							Fire Exit							หมายเหตุ
	รหัส	เริ่มใช้งาน แบตเตอรี่	สภาพ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ฉุกเฉิน	แบตเตอรี่	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	รหัส	เริ่มใช้งาน แบตเตอรี่	สภาพ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ฉุกเฉิน	แบตเตอรี่	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	
FL6	MAC-803	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAC-797	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAC-764	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAC-744	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAC-719	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAC-709	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAC-677	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAC-638	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAC-623	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAC-573	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAC-567	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-538	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-349	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-856	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-361	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-371	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-381	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-386	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-391	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST2	MAC-396	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST2	MAC-402	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST2	MAC-407	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST2	MAC-413	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-418	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-424	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-429	1-1-68	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (คนช่าง)

ลงชื่อ (ผจก.)

ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสรุปการตรวจสอบ Emergency Light & Fire Exit

หน้า 1

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กองช่าง กอ. 1 Date (วันที่) : 30/4/69

ตัว	Emergency Light							Fire Exit							หมายเหตุ
	รหัส	เริ่มใช้งาน แบบทดสอบ	สภาพ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ฉุกเฉิน	แบตเตอรี่ 3	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	รหัส	เริ่มใช้งาน แบบทดสอบ	สภาพ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ฉุกเฉิน	แบตเตอรี่ 3	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	
P	MAC-1528	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1322	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAC-1527	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1316	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAC-1526	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC 1285	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAC-960	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC 1279	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL1	MAC-997	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC 1275	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAC-990	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC 1272	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAC-982	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC 1266	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAC-976	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC 1259	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAC-972	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC 1251	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAC-1025	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC 1243	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAC-1020	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC 1257	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAC-1019	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC 1230	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAC-1012	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC 1223	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL4	MAC-1010	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC 1217	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL4	MAC-1005	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC 1211	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL4	MAC-1004	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC 1205	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL4	MAC-1000	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC 1200	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL5	MAC-1106	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAC-1108	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAC-11090	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAC-1084	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAC-1137	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAC-1133	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAC-1127	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAC-1119	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAC-1164	1-1-68	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ (หน้าช่าง)

30/4/69

ลงชื่อ (ผจก.)

.....

แบบฟอร์มสรุปการตรวจสอบ Emergency Light & Fire Exit

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ศูนย์รักษาความปลอดภัย Date (วันที่) : 30/4/69

รหัสนี้	Emergency Light							Fire Exit							หมายเหตุ
	รหัส	รุ่น/ยี่ห้อ/แบบเตอรี่	สภาวะเครื่อง	LED แสดงสถานะ	หลอดไฟชำรุด/ดับ	แบตเตอรี่	ระยะเวลาใช้งาน(ชั่วโมง)	รหัส	รุ่น/ยี่ห้อ/แบบเตอรี่	สภาวะเครื่อง	LED แสดงสถานะ	หลอดไฟชำรุด/ดับ	แบตเตอรี่	ระยะเวลาใช้งาน(ชั่วโมง)	
FL7	MAE-1157	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAE-1151	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAE-1144	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAE-1181	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAE-1178	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAE-1171	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAE-1188	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
1 ST1	MAE-108	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
2 ST1	MAE-115	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
3 ST1	MAE-120	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
4 ST1	MAE-132	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
5 ST1	MAE-133	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
6 ST1	MAE-141	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
7 ST1	MAE-153	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
8 ST1	MAE-160	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
9 ST2	MAE-166	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
10 ST2	MAE-172	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
11 ST2	MAE-178	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
12 ST2	MAE-184	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
13 ST2	MAE-190	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
14 ST2	MAE-202	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
15 ST2	MAE-215	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
16 ST2	MAE-222	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
17 E/E	MAE-966	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
18 E/E	MAE-105	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
19 E/E	MAE-103	1-1-68	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ (หน.ช่าง)

ลงชื่อ (หน.ก.)

รายงานตรวจเช็คประจำวันระบบวิศวกรรม บำบัดน้ำเสีย (AIR BLOWER)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ฝ่ายซ่อมบำรุง
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : ไม่มีรหัส ยี่ห้อ : ไม่มี Model : ไม่มี Location (สถานที่ตั้ง) : ฟ.ค. 8
 ผลการตรวจเช็คประจำเดือน : เดือน 05/69

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค		ผลการตรวจเช็คประจำวัน																															
	วันที่	เวลาตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจสอบป้อนถังไขมัน (ความถี่ขึ้นอยู่กับงาน)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจสอบสภาพ/ความสะอาดตู้คอลโทรล		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะหน้าตู้คอลโทรล		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ไม่มีไฟแสดงสถานะ High Level		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ไม่มีไฟแสดงสถานะ Low Level		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจ่ายตู้คอลโทรล		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์/ฟิวส์อุปกรณ์ภายในตู้		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ตรวจสอบเวลาของ สวิตช์ตั้งเวลา		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ตรวจสอบ/สังเกตการทำงานในระบบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจเช็ค			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark (หมายเหตุ) :

ลงชื่อ : สมชาย งาม (หัวหน้าช่าง)
 วันที่ : 05/05/69

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ขั้วหลุด

ลงชื่อ : สมชาย งาม (ผจก.อาคาร)

รายงานตรวจเช็คประจำวัระบบวิศวกรรม บำบัดน้ำเสีย (AIR BLOWER)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ...		Location (สถานที่ตั้ง) : ...	
Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : ...		Model : ...	
ผลการตรวจเช็คประจำเดือน		2569	
ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2
	วันที่	1	2
	เวลาตรวจเช็ค	1	2
1	ตรวจสอบบ่อตกไขมัน/ตกไขมัน (ความถี่ขึ้นอยู่กับหน้าที่งาน)	✓	✓
2	ตรวจสอบสภาพ/ความสะอาดตู้คูลโทล	✓	✓
3	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะหน้าตู้คูลโทล	✓	✓
4	ไม่มีไฟแสดงสถานะ High Level	✓	✓
5	ไม่มีไฟแสดงสถานะ Low Level	✓	✓
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจ่ายตู้คูลโทล	✓	✓
7	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ไฟฟ้าอุปกรณ์ภายในตู้	✓	✓
8	ตรวจสอบเวลาของ สวิตช์ตั้งเวลา	✓	✓
9	ตรวจสอบ/สังเกตการทำงานระบบ	✓	✓
	ผู้ตรวจเช็ค		

Remark (หมายเหตุ) :

ลงชื่อ (ชื่อจริง) (ตำแหน่ง) :
 16/04/69

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ชำรุด

รายงานตรวจเช็คประจำวันระบบวิศวกรรม Oil-type Transformer (หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ฝ่ายช่างเทคนิค
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : ML-1000 ยี่ห้อ : QPM Model : 1000 KVA Location (สถานที่ตั้ง) :

ผลการตรวจเช็คประจำวัน เดือน <u>พ.ค.</u> ปี <u>2569</u>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
รายการตรวจเช็ค		วันที่																														
เวลาตรวจเช็ค																																
1	ตรวจสอบความปลอดภัยของบริเวณจุดติดตั้งหม้อแปลง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมัน , กราบน้ำมัน ตามแนวเชื่อมต่อของตัวถัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสีของสารอุดความชื้น (ซิลิกาเจล) จากสีน้ำเงินเข้มเป็นสีชมพูต้องไม่เกิน ¼ ของกระป๋อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ตรวจเช็ค																																

Remark (หมายเหตุ) :

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ชำรุด

ลงชื่อ (หัวหน้าช่าง)
 (อ. ชัยสิทธิ์)
1000-0061

F003

WI-EN0-0061 (Rev.04) [08-04-68]

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
QUALITY MANAGEMENT CO., LTD185/205 อาคารสำนักงาน ชัยสิทธิ์พาณิชย์ 46 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
165/285 Sarn Place, Soi Ratchadapisek 46, Ladysao, Chatuchak, Bangkok, 10900T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29386906
E info@qpm.co.th www.qpm.co.th

รายงานตรวจเช็คประจำวันระบบวิศวกรรม Main Distribution Board (MDB) (ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ฝ่ายวิศวกรรม Model : Location (สถานที่ตั้ง) :

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : MDB ยี่ห้อ : ปี : 2567

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็คประจำวัน																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจเช็คค่าความสะอาดภายในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง/อุณหภูมิต้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจเช็คความผิดปกติของกลั่นและเสียง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ไฟแสดงสถานะการทำงานของ R.S.T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (AMP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สวิตช์การทำงาน Capacitor Bank	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผู้ตรวจเช็ค	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark (หมายเหตุ) :

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ขำรูด

ลงชื่อ (BUILDING MANAGER (หลักอาคาร))

ลงชื่อ (CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง))

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบวิศวกรรม

ชื่อหน่วยงาน: คิวเอ็ลพีเอ็ม อาคาร: 310

รหัสหน่วยงาน:

เลขที่:

วันที่: 31.5.69

ไฟฟ้าแรงสูง				มาตรฐานเกี่ยวกับ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน				
บันทึก	ประปา	บันทึก	JOCKEY ENGINE	บันทึก	ลิฟท์	บันทึก	รายการ	บันทึก
ทิวส์แรงสูง	N	ปั้ม (PUMP)	N	ปั้ม (PUMP)	ตู้ลิฟท์	N	บัญชีรายชื่อเครื่องจักร	N
หม้อแปลงไฟฟ้า	N	CHECK VALVE	N	แผงควบคุม	แผงกรีนลิฟท์ (ภายนอก)	N	แผนการบำรุงรักษาPM	N
สายกราวด์	N	FOOT VALVE	N	สวิตช์แรงดัน	แผงบอกรัน (ภายนอก)	N	บัญชีบันทึกการตรวจ	N
สภาพสถานที่ติดตั้ง	N	เกจวัดแรงดัน	N	CHECK VALVE	แผงกระบวนชั้น (ภายใน)	N	มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมการใช้พลังงาน	
ไฟฟ้าแรงต่ำ	บันทึก	แผงควบคุม	N	GATE VALVE	แผงบอกรัน (ภายใน)	N	รายการ	บันทึก
ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ	N	ลูกลอย	N	FOOT VALVE	ปุ่มกดขอความช่วยเหลือ	N	กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้า	N
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์	N	ขั้วอิเล็กทรอนิกส์	N	เกจวัดแรงดัน	กริ่ง หรือ SIREN	N	กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อเนื่อง	N
สวิตช์สองทางอัตโนมัติ	N	สภาพแท็งก์เก็บน้ำ	N	FIRE HOSE	โทรศัพท์ / INTERCOM	N	กราฟบันทึกปริมาณการใช้โทรศัพท์	N
แอมป์มิเตอร์	N			สายส่งน้ำ	สภาพห้อง	N	กราฟบันทึกปริมาณการใช้ประปา	N
โวลต์มิเตอร์	N	Booster Pump	บันทึก	วาล์ว	สายเคเบิล	N	กราฟบันทึกปริมาณการใช้ประปาต่อเนื่อง	N
มิเตอร์ไฟฟ้า	N	ปั้ม (PUMP)	N	ผ้าทองเหลือง	GOVERNOR	N	กราฟบันทึกสถิติการใช้สาธารณูปโภครวม	N
มิเตอร์ไฟฟ้า	N	ถังแรงดัน	N	ข้อต่อสาย	แผงควบคุม	N	กราฟวิเคราะห์การใช้ประปาต่อหน่วย	N
มิเตอร์ไฟฟ้า	N	CHECK VALVE	N	หัวฉีดน้ำ	มอเตอร์	N	รายละเอียดเพิ่มเติม	
ไฟฟ้าสำรอง	บันทึก	FOOT VALVE	N	กุญแจ	เบรก	N		
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		เกจวัดแรงดัน	N	จำนวนตู้	น้ำมันเกียร์	N		
เครื่องยนต์		แผงควบคุม	N	สัญญาณแจ้งเหตุ	สวิตช์วาล์ว	บันทึก		
ถังเชื้อเพลิง		ลูกลอย	N	แผง แสดง & ควบคุม	สภาพสระ			
ท่อไอน้ำ		สวิตช์แรงดัน	N	กริ่งเตือนภัย	ไฟฟ้าแสงสว่างในสระ			
วาล์วควบคุมอากาศ	N	ขั้วอิเล็กทรอนิกส์	N	MANUAL SWITCH	ไฟฟ้าแสงสว่างรอบสระ			
เกจวัดแรงดัน		FLOW SWITCH	N	ELECTRONIC SIREN	หัวจ่ายน้ำเข้าสระ			
แบตเตอรี่		สภาพแท็งก์เก็บน้ำ	N	HEAT DETECTOR	หัวดูดน้ำออกจากสระ			
เครื่องชาร์จไฟ		ปั๊มน้ำเสีย	บันทึก	SMOKE DETECTOR	หัวดูดตะกอน			
แผงควบคุม		ปั้มแช่	N	GRAPHIC ANNUNCIATOR	รางน้ำฝน			
พัดลมดูดอากาศ	บันทึก	ปั้มดูดอากาศ	N	ปรับอากาศ	แผงควบคุม			
มอเตอร์ชุดควบคุม	N	แผงควบคุม	N	ตัวถัง (CASING)	ปั้ม			
แสงสว่างฉุกเฉิน	บันทึก	สภาพห้อง	N	ชุดควบคุม	ระบบน้ำวน	N		
โคมไฟแสงสว่าง	N	โทรศัพท์	บันทึก	แผ่นกรอง	วาล์ว			
แบตเตอรี่	N	PABX	N	แผงคอยล์ร้อน	ระบบท่อ		การแก้ไข/ความคิดเห็น	
ชุดชาร์จไฟ	N	แบตเตอรี่	N	แผงคอยล์เย็น	ถังกรอง			
ลิฟท์	บันทึก	สายเมนตามชั้น	N	น้ำยาแอร์	เกจวัด			
เสาต่อฟ้าหลัก	N	AIS	N	พัดลมระบายความร้อน	วาล์วไล่อากาศ			
เสาต่อฟ้าย่อย	N	TRUE	N	MATV	แท็งค์เก็บน้ำ			
สายต่อฟ้า	N	FIRE PUMP	บันทึก	จานดาวเทียม	ลูกลอย/อิเล็กทรอนิกส์			
จุดต่อ	N	ระบบมอเตอร์		เสาอากาศ	INTERCOM PHON	บันทึก		
กราวด์ร็อด	N	เกจวัดแรงดัน		RECEIVER	ปุ่มกดโทร	N		
CCTV	บันทึก	แผงควบคุม		SAUNA	กล้อง	N		
กล้อง	N	CHECK VALVE	N	ชุดควบคุม	จอภาพ	N		
จอมอนิเตอร์	N	GATE VALVE		TIMER	ลำโพง	N		
เครื่องบันทึก	N	FOOT VALVE		HEATER	สภาพเครื่อง	N		
		สภาพห้อง		กระเบื้องสีหิน				

ลงชื่อ: น.ส. รัตนาภรณ์ ด้วงดิ่ง ผู้จัดการอาคาร/ช่างลงชื่อ: น.ส. รัชฎาภรณ์ ด้วงดิ่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม

Record Code

N = Normal (ปกติ) AB = Abnormal (ไม่ปกติ) BD = Break Down (เครื่องเสีย) - = No Installation (ไม่มีการติดตั้ง)

รายงานตรวจเช็คประจำวันระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ศูนย์รักษาความปลอดภัย Location (สถานที่ตั้ง) : ห้องนิติ
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : 001TV- ยี่ห้อ : Model :

ผลการตรวจเช็คประจำเดือน พฤษภาคม 2569

รายการตรวจเช็ค			ผลการตรวจเช็คประจำวัน ๐๖.๐๖.๖๕																															
ลำดับ	วันที่																																	
	เวลาตรวจเช็ค		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	กล้อง VIDEO																																	
1	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์(ตรวจสอบผ่าน Monitor)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คความชัดของภาพ (ตรวจสอบผ่าน Monitor)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MONITOR (TV)																																	
1	ตรวจเช็คการทำงานทั่วไปของอุปกรณ์		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIGITAL VIDEO RECORD (DVR)																																	
1	ทดสอบการดูภาพย้อนหลัง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ทดสอบการดึงข้อมูลการบันทึก		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบการบันทึกได้...X... วัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ตรวจเช็คความสะอาดอุปกรณ์		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผู้ตรวจเช็ค		7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2

Remark (หมายเหตุ) :

ลงชื่อ : (ชื่อ-นามสกุล) (หัวหน้าช่าง)

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ขาด

รายงานตรวจเช็คประจำเดือนระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด) ปี ๒๕๖๑

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :

ศ.ก.วิ. ๒๕๖๑

Date (วันที่) : 5/5/69

วันที่	CAMERA (กล้อง)					DVR (เครื่องบันทึก)					MONITOR (จอแสดงผล)			หมายเหตุ
	รหัส	ความละเอียด	มุมกล้อง	สภาวะกล้อง	จุดต่อสายสัญญาณ	รหัส	ความคมชัด	จำนวนจอ	การเชื่อมต่อ	ทดสอบดู	รหัส	ภาพ	ความละเอียด	
๑.1	SNL2025					SNAB84					A0151799	✓	✓	
	6468	✓	✓	✓	✓	07389	✓	51	✓	✓				
๑.2	SNL2025					DS-7600								
	6488	✓	✓	✓	✓	DS-7632N								
๑.3	SNL2025					K1-K2								
	6453	✓	✓	✓	✓									
3.1	SNL2025													
	6213	✓	✓	✓	✓									
3.2	SNL2025													
	6469	✓	✓	✓	✓									
3.3	SNL2025													
	6466	✓	✓	✓	✓									
4.1	SNL2025													
	6478	✓	✓	✓	✓									
4.2	SNL2025													
	6465	✓	✓	✓	✓									
4.3	SNL2025													
	6258	✓	✓	✓	✓									
5.1	SNL2025													
	6489	✓	✓	✓	✓									
5.2	SNL2025													
	6475	✓	✓	✓	✓									
5.3	SNL2025													
	6474	✓	✓	✓	✓									
6.1	SNL2025													
	6477	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

ทุก A กล้อง CCTV. 1 กล้อง 1 ชุด 3 ชุด 2-8 และ 21 ชุด มีบันทึก 51 ชุด

NVR Hikvision Acsense DS-7600 Series DS-7632 NXI-K2

SN: AB 8407389 Hardisk SkyHank 10TB SN: HW Y0BBTB

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (หัวหน้า)

ลงชื่อ (หลัก)

ตำแหน่ง

5/5/69

รายงานตรวจเช็คประจำเดือนระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด) หน้า A2

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :

กองรักษาความปลอดภัย

Date (วันที่) :

5/5/69

วันที่	CAMERA (กล้อง)					DVR (เครื่องบันทึก)					MONITOR (จอแสดงผล)			หมายเหตุ
	รหัส	ความละเอียด	มุมมอง	สภาพกล้อง	จุดต่อสายสัญญาณ	รหัส	ความคมชัด	จำนวนบันทึก	ทดสอบตั้ง	ทดสอบดู	รหัส	ภาพ	ความละเอียด	
6.2	SNL2025													
	6472	✓	✓	✓	✓									
6.3	SNL2025													
	6451	✓	✓	✓	✓									
7.1	SNL2025													
	6474	✓	✓	✓	✓									
7.2	SNL2025													
	6462	✓	✓	✓	✓									
7.3	SNL2025													
	6464	✓	✓	✓	✓									
8.1	SNL2025													
	6463	✓	✓	✓	✓									
8.2	SNL2025													
	6449	✓	✓	✓	✓									
8.3	SNL2025													
	6455	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (ผู้ช่าง)

ลงชื่อ (ผจก.)

ตำแหน่ง

รายงานตรวจเช็คประจำเดือนระบบบริหารภาพ CCTV (กล้องวงจรปิด)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กองกลาง ๑๓๖ Date (วันที่) : 5/5/69

วันที่	CAMERA (กล้อง)					DVR (เครื่องบันทึก)					MONITOR (จอแสดงผล)			หมายเหตุ
	วันที่	ความละเอียด	มุมกล้อง	ภาพกล้อง	จัดจอ	วันที่	ความละเอียด	จำนวน	ทดสอบ	ทดสอบ	วันที่	ภาพ	ความ	
๑๓๖	CD-PKT 622													
	MAC-1533	✓	✓	✓	✓		✓	14	✓	✓		✓	✓	
๑๓๖	CD-PKT 622													
2	MAC-745	✓	✓	✓	✓									
๑๓๖	CD-PKT 622													
1	MAC-738	✓	✓	✓	✓									
๑๓๖	CD-PKT 622													
2	MAC-700	✓	✓	✓	✓									
๑๓๖	CD-PKT 622													
1	MAC-696	✓	✓	✓	✓									
๑๓๖	CD-PKT 622													
A	MAC-320	✓	✓	✓	✓									
๑๓๖	CD-PKT 622													
B	MAC-96	✓	✓	✓	✓									
๑๓๖	CD-PKT 622													
A	MAC-90	✓	✓	✓	✓									
๑๓๖	CD-PKT 622													
A	MAC-84	✓	✓	✓	✓									
๑๓๖	CD-PKT 622													
B	MAC-11	✓	✓	✓	✓									
๑๓๖	CD-PKT 622													
B	MAC-5	✓	✓	✓	✓									
๑๓๖	CD-PKT 622													
MAC-1628	✓	✓	✓	✓										
๑๓๖	CD-PKT 622													
MAC-1602	✓	✓	✓	✓										

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (หัวหน้า)

ลงชื่อ (ผก.)

ตำแหน่ง

รายงานตรวจเช็คประจำเดือนระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :

Date (วันที่)

[illegible]

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ (หม.ช่าง)

(~~2~~ 5.0000)

5569

ลงชื่อ (นาง.)

()

...../...../.....

รายงานตรวจเช็คประจำเดือนระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด) ปีที่ 1

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กองช่าง อบ. ๖ Date (วันที่) : 5/5/69

ลำดับ	CAMERA (กล้อง)					DVR (เครื่องบันทึก)					MONITOR (จอแสดงผล)			หมายเหตุ
	รหัส	ความละเอียด	มุมกล้อง	สภาพกล้อง	จุดต่อสายสัญญาณ	รหัส	ความคมชัด	จำนวนวินาที	ทดสอบดี	ทดสอบดี	รหัส	ภาพ	ความละเอียด	
2.1	SNL2025					SNAB840					A0129622	✓	✓	
	6484	✓	✓	✓	✓	7390	✓	51	✓	✓				
2.2	SNL2025					D3-7600								
	6487	✓	✓	✓	✓	D3-7632								
2.3	SNL2025					NX1-K2								
	6251	✓	✓	✓	✓									
3.1	SNL2025													
	6225	✓	✓	✓	✓									
3.1	SNL2025													
	6454	✓	✓	✓	✓									
3.3	SNL2025													
	6452	✓	✓	✓	✓									
4.1	SNL2025													
	6485	✓	✓	✓	✓									
4.2	SNL2025													
	6215	✓	✓	✓	✓									
4.3	SNL2025													
	6260	✓	✓	✓	✓									
5.1	SNL2025													
	6259	✓	✓	✓	✓									
5.2	SNL2025													
	6226	✓	✓	✓	✓									
5.3	SNL2025													
	6246	✓	✓	✓	✓									
6.1	SNL2025													
	6265	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ) กล้อง CCTV ไม่ค่อย 2-8 ปี 3 ตัว รัน 21 ตัว มีพื้นที่ 51 ไร่
NVR Hikvision Acusense D3-7600 Series D3-7632 NX1-K2 SN: AB8407390
Hardisk SkyHawk AI 10TB SN: WWY0B2XV

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)
 ()
 ตำแหน่ง

 ลงชื่อ 5/5/69 (หน้าข้าง)

 ลงชื่อ 5/5/69 (หน้า)
 ()

รายงานตรวจใช้ค้ประจำเดือนระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด) หน้า ๒

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : Date (วันที่) :

[illegible]

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ (หน.ช่าง)

ลงชื่อ (นาม.)

.....

รายงานตรวจเช็คประจำสัปดาห์ระบบวิศวกรรม Fire Alarm (ผู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุ)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กรมการปกครอง Date (วันที่) : 3/5/69

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : Fire Alarm ยี่ห้อ : GS/100 Model : Location (สถานที่ตั้ง) :

[illegible]

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

()

ตำแหน่ง

ลงชื่อ (หน.ช่าง)

Dr. S. S. S. S. S.

3...5...69

รณชิต (พจน.)

()

1 1 1

MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : อาคารสูง ๑๐๒๕ Date (วันที่) :
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : FIRE ALARM Brand (ยี่ห้อ) : Model (รุ่น) : Location (สถานที่ตั้ง) :

FIRE ALARM CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		STANDARD	RECORD
☐	MONTHLY MAINTENANCE No 1-15 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-15)		
1	General Condition / ตรวจสอบสภาพทั่วไป	N	N
2	Inspection of the condition of the panel / ตรวจเช็คสภาพของตู้	N	N
3	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป ไม่มีฝุ่นจับ	✓	✓
4	Check of Tightening All Terminal Connectors / กวดขันน็อตและขั้วต่อจุดต่างๆ	N	N
5	Inspection of Fuses & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	N
6	Check the operation of LED indicator & Control Panel / เช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
7	Check the operation status of LED indicator of the panel (Acknowledge) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงาน Acknowledge	N	N
8	Check the operation status of LED indicator of the panel (Signal Silence) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงาน Signal Silence	N	N
9	Check the operation status of LED indicator of the panel (System Reset) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงาน System Reset	N	N
10	Check the operation status of LED indicator of the panel (System Test) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงาน System Test	N	N
11	Check the operation status of LED indicator of the panel (Lamp Test) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงาน Lamp Test	N	N
12	Inspection of Power Supply AC 220 VAC / ตรวจสอบการทำงานของแหล่งจ่ายไฟ	220 VAC	210 V
13	Inspection of Battery Backup 10-12 VDC / ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟสำรอง 10-12 VDC	10-12 VDC	26.9 VDC
14	Check the operation status of LED indicator of Graphic Annunciator (Acknowledge) & Lamp Test / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะตู้กราฟฟิค Acknowledge & Lamp Test	N	N
15	Check the operation status of LED indicator of Graphic Annunciator (Zone Test) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะตู้กราฟฟิค Zone Test	N	N
☐	YEARLY MAINTENANCE No 1-21 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-21)		
16	Test Operation of Heat Detector / ทดสอบการทำงานของตัวตรวจจับความร้อน	N	
17	Test Operation of Smoke Detector / ทดสอบการทำงานของตัวตรวจจับควัน	N	
18	Test Operation of Pull Down Station & Manual / ทดสอบการทำงานของ Pull Down Station & Manual	N	
19	Test Operation of Fire Key Switch / ทดสอบการทำงานของ Fire Key Switch	N	
20	Test Operation of Fire Phone Jack / ทดสอบการทำงานของ Fire Phone Jack	N	
21	Test Signal of Fire Alarm Bell / ทดสอบสัญญาณเสียงกริ่ง	N	

Remark (หมายเหตุ) :

TECHNICIAN (ช่างอาคาร)	CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง)	MANAGER (ผู้จัดการ) / ENGINEER (วิศวกร)
Checked By (ตรวจสอบโดย) :	Approved By (อนุมัติโดย) : <u>[Signature]</u>	Approved By (อนุมัติโดย) : <u>[Signature]</u>
Signature (ลายเซ็น) :	Signature (ลายเซ็น) : <u>[Signature]</u>	Signature (ลายเซ็น) : <u>[Signature]</u>
Date (วันที่) :	Date (วันที่) :	Date (วันที่) :
Normal (N) = ปกติ Abnormal (AB) = ผิดปกติ Break Down (BD) = ชำรุด ✓ = Do PM (ตรวจเช็คตามกำหนดการซ่อมบำรุง)		

แบบฟอร์มสรุปการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet & ถังดับเพลิง

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :

ศูนย์ช่างซ่อม

Date (วันที่) :

4/5/69

ที่	FIRE HOSE CABINET									ถังดับเพลิง					หมายเหตุ
	รหัส	น้ำหนัก สเปก	สภาพ FHC	สภาพสาย Hose Reel	สภาพ หัวฉีด	สภาพ วาล์ว ต่างๆ	หัวจ่าย 2.5"	ขนาดหัว รับน้ำ 2.5"	ไฟ	รหัส	สลิค	สายฉีด	คว่ำถัง	แรงดัน น้ำยา	
PA	MAC-1606	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-150	✓	✓	✓	✓	
PA	MAC-1605	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-139	✓	✓	✓	✓	
FL2	MAC-1059	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1176	✓	✓	✓	✓	
FL2	MAC-1050	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1168	✓	✓	✓	✓	
FL3	MAC-1045	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1154	✓	✓	✓	✓	
FL3	MAC-1035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1149	✓	✓	✓	✓	
FL4	MAC-1029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1130	✓	✓	✓	✓	
FL4	MAC-1023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1123	✓	✓	✓	✓	
FL5	MAC-1017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1117	✓	✓	✓	✓	
FL5	MAC-1010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1111	✓	✓	✓	✓	
FL6	MAC-1002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1103	✓	✓	✓	✓	
FL6	MAC-994	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1094	✓	✓	✓	✓	
FL7	MAC-987	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1088	✓	✓	✓	✓	
FL7	MAC-979	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1081	✓	✓	✓	✓	
FL8	MAC-970	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1075	✓	✓	✓	✓	
FL9	MAC-964	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAC-1067	✓	✓	✓	✓	

Remark (หมายเหตุ)

MAC 1 ชุดถังดับเพลิงหัวฉีด 16 มม.
ถังดับเพลิงหัวฉีด 16 มม.

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ

(ผู้ตรวจสอบ)

ลงชื่อ

(ผู้ตรวจ)

ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสรุปการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet & ถังดับเพลิง **หน้า B.1**

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :

ศาลากลาง นนทบุรี

Date (วันที่) :

6/5/69.

ชั้น	FIRE HOSE CABINET									ถังดับเพลิง					หมายเหตุ
	รหัส	น้ำหนัก ละออง	สภาพตู้ FHC	สภาพสาย Hose Reel	สภาพ หัวฉีด	สภาพ วาล์ว ล่าง	หัวจ่ายน้ำ 2.5"	ฝาปิดหัว รับน้ำ 2.5"	ไฟ	รหัส	สีก	สายฉีด	หัวฉีด	แรงดัน น้ำยา	
P8	MAE-1607	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1525	✓	✓	✓	✓	
P8	MAE-1608	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1524	✓	✓	✓	✓	
FL2	MAE-1609	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-10	✓	✓	✓	✓	
FL2	MAE-1610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-4	✓	✓	✓	✓	
FL3	MAE-1611	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1450	✓	✓	✓	✓	
FL3	MAE-1612	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1438	✓	✓	✓	✓	
FL4	MAE-1613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1431	✓	✓	✓	✓	
FL4	MAE-1614	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1420	✓	✓	✓	✓	
FL5	MAE-1615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1414	✓	✓	✓	✓	
FL5	MAE-1616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1408	✓	✓	✓	✓	
FL6	MAE-1617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1398	✓	✓	✓	✓	
FL6	MAE-1618	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1392	✓	✓	✓	✓	
FL7	MAE-1619	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1386	✓	✓	✓	✓	
FL7	MAE-1620	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1387	✓	✓	✓	✓	
FL8	MAE-1621	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1369	✓	✓	✓	✓	
FL8	MAE-1622	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1399	✓	✓	✓	✓	

Remark (หมายเหตุ)

หน้า B

ถังดับเพลิง มีหัวฉีด 16 มม.
ถังดับเพลิง มีหัวฉีด 16 มม.

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (หน.ช่าง)

ลงชื่อ (ผจก.)

ตำแหน่ง

6.5.69

แบบฟอร์มสรุปการตรวจสอบ Emergency Light & Fire Exit

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : อาคารพาณิชย์ 1006 Date (วันที่) : 4/5/69

วันที่	Emergency Light							Fire Exit							หมายเหตุ
	รหัส	เริ่มใช้งาน แบตเตอรี่	สภาพ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ชนิดครบ	แบตเตอรี่ รี	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	รหัส	เริ่มใช้งาน แบตเตอรี่	สภาพ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ชนิดครบ	แบตเตอรี่ รี	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	
lobby	MAE-939	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-286	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAE-8	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-540	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAE-10	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-314	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAE-14	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-406	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
lobby	MAE-1367	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-686	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
pump	MAE-1327	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-568	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
lobby	MAE-1194	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-566	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
lobby	MAE-138	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-500	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
MD8	MAE-1321	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-472	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAE-1388	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-464	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAE-1382	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-450	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAE-1377	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-405	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAE-1370	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-400	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAE-1366	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-394	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAE-1362	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-384	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAE-1357	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-376	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAE-1352	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-306	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL4	MAE-1269	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL4	MAE-1261	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL4	MAE-1255	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL4	MAE-1186	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAE-925	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAE-918	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAE-893	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAE-871	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAE-809	1-1-68	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (หน้าช่าง)

ลงชื่อ (ผจก.)

ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสรุปการตรวจสอบ Emergency Light & Fire Exit MIA 2

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : Date (วันที่) : 4/5/69

ชั้น	Emergency Light							Fire Exit							หมายเหตุ
	รหัส	เริ่มใช้งาน แบตเตอรี่	สภาพ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ติดครบ	แบตเตอรี่ 1	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	รหัส	เริ่มใช้งาน แบตเตอรี่	สภาพ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ติดครบ	แบตเตอรี่ 1	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	
FL6	MAC-803	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAC-797	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAC-764	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAC-744	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAC-719	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAC-709	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAC-677	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAC-638	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAC-628	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAC-573	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAC-567	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-538	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-349	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-856	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-361	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-371	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-381	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-386	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-391	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST2	MAC-396	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST2	MAC-402	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST2	MAC-407	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST2	MAC-413	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-418	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-424	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-429	1-1-68	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (หน้าช่าง)

ลงชื่อ (ผจก.)

ตำแหน่ง

379 3

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : Date (วันที่) :

[illegible]

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ (พัน.ช่าง)

સહીદી (સહી)

แบบฟอร์มสรุปการตรวจสอบ Emergency Light & Fire Exit

MAB

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : Date (วันที่) :

ชั้น	Emergency Light							Fire Exit							หมายเหตุ
	รหัส	เริ่มใช้งาน แบตเตอรี่	สภาพ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ฉุกเฉิน	แบตเตอรี่ 1	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	รหัส	เริ่มใช้งาน แบตเตอรี่	สภาพ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ฉุกเฉิน	แบตเตอรี่ 1	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	
P	MAC-1528	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1322	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAC-1527	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1316	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAC-1526	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1285	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAC-960	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1279	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL1	MAC-997	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1275	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAC-990	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1272	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAC-982	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1266	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAC-976	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1259	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAC-972	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1251	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAC-1025	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1243	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAC-1020	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1257	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAC-1019	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1230	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAC-1012	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1223	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL4	MAC-1070	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1217	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL4	MAC-1065	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1211	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL4	MAC-1054	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1205	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL4	MAC-1046	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAC-1200	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL5	MAC-1106	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAC-1108	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAC-1109	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAC-1084	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAC-1137	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAC-1133	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAC-1127	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAC-1119	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAC-1164	1-1-68	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ (พนักงาน)

ลงชื่อ (พนักงาน)

แบบฟอร์มสรุปการตรวจสอบ Emergency Light & Fire Exit

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ศูนย์รักษาความปลอดภัย Date (วันที่) : 6/5/69

วันที่	Emergency Light							Fire Exit							หมายเหตุ
	รหัส	บริเวณ/จุด ติดตั้ง	สภาพ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ฉุกเฉิน	แบตเตอรี่	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	รหัส	บริเวณ/จุด ติดตั้ง	สภาพ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ฉุกเฉิน	แบตเตอรี่	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	
FL7	MAE-1157	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAE-1151	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAE-1144	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAE-1181	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAE-1178	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAE-1171	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAE-1188	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
1 ST1	MAE-108	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
2 ST1	MAE-115	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
3 ST1	MAE-120	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
4 ST1	MAE-132	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
5 ST1	MAE-133	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
6 ST1	MAE-141	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
7 ST1	MAE-153	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
8 ST1	MAE-160	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
9 ST2	MAE-166	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
10 ST2	MAE-172	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
11 ST2	MAE-178	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
12 ST2	MAE-184	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
13 ST2	MAE-190	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
14 ST2	MAE-202	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
15 ST2	MAE-215	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
16 ST2	MAE-222	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
17 ST2	MAE-266	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
18 ST2	MAE-105	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
19 ST2	MAE-103	1-1-68	✓	✓	✓	✓									


Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ (พนักงาน)

ลงชื่อ (ผจก.)



Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : วิทยาลัยการอาชีพบ้านนาหว้า

Environment Code (รหัสอุปกรณ์) : H-1016-10..... ยี่ห้อ : Model : Location (สถานที่ตั้ง)

Model : Location (สถานที่ตั้ง) : MC ๖3

ผลการตรวจใช้คูปองจำนวน

รายการตรวจเช็ค		ผลการตรวจเช็คประจำเดือน พฤษภาคม 2564																															
ลำดับ	วันที่																																
	เวลาตรวจเช็ค		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน (ความถี่ขึ้นอยู่กับงาน)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจสอบสภาพ/ความสะอาดตู้คอนโทรล		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะหน้าตู้คอนโทรล		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ไม่มีไฟแสดงสถานะ High Level		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ไม่มีไฟแสดงสถานะ Low Level		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจ่ายตู้คอนโทรล		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์/ฟิวส์อุปกรณ์ภายในตู้		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ตรวจสอบเวลาของ สวิตซ์ตั้งเวลา		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ตรวจสอบ/สังเกตการทำงานของระบบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจเช็ค																																	

สวช. [Signature] (หัวหน้างาน)
[Signature]
1.15.69

ลงชื่อ (นาง.อรุณ)

$\sqrt{\text{= ปกติ}}$ $X = \text{ไม่ปกติ}$ $BD = \text{ชำรุด}$



รายงานตรวจเช็คประจำวันระบบวิศวกรรม บำบัดน้ำเสีย (AIR BLOWER)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :		Model :		Location (สถานที่ตั้ง) :																												
Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) :		ชื่อ :		ตำแหน่ง :																												
รายการตรวจเช็ค		ผลการตรวจเช็คประจำวัน																														
ลำดับ	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เวลาตรวจเช็ค																																
1	ตรวจสอบป้อนถังไซมอนด์ (ความถี่ขึ้นอยู่กับแผนงาน)																															
2	ตรวจสอบสภาพ/ความสะอาดตู้คอลโทรล																															
3	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะหน้าตู้คอลโทรล																															
4	ไม่มีไฟแสดงสถานะ High Level																															
5	ไม่มีไฟแสดงสถานะ Low Level																															
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจ่ายตู้คอลโทรล																															
7	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์/ฟิวส์อุปกรณ์ภายในตู้																															
8	ตรวจสอบเวลาของ สวิตช์ตั้งเวลา																															
9	ตรวจสอบ/สังเกตการทำงานระบบ																															
ผู้ตรวจเช็ค																																

Remark (หมายเหตุ) :

ลงชื่อ :  (หัวหน้าช่าง)
1.1.5.1.69

ลงชื่อ :  (ลูกอาคาร)
()

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ขาด

รายงานตรวจเช็คประจำวันระบบวิศวกรรม Oil-type Transformer (หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : อุตสาหกรรม ๘๘๐๐

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : ๑๐๐ Model : ๑๐๐ KVA Location (สถานที่ตั้ง) :

ผลการตรวจเช็คประจำวัน ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค		ผลการตรวจเช็คประจำวัน																															
	วันที่	เวลาตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจสอบความปลอดภัยของบริเวณจุดติดตั้งหม้อแปลง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมัน , ความร้อน ตามแนวเชื่อมต่อของตัวถัง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสีของสารดูดความชื้น (ซิลิกาเจล) จากสีน้ำเงินเข้มเป็นสีชมพูต้องไม่เกิน ¼ ของกระเปาะ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผู้ตรวจเช็ค		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark (หมายเหตุ) :

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ขาดรูป

ลงชื่อ (หัวหน้าช่าง)

..... (หัวหน้าช่าง)

F003

WL-ENC-006/1 (Rev.04) [08-04-68]

บริษัท ทรานส์ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

165/285 Sarin Place, Soi Ratchadapisek 46, Ratchadapisek Rd., Ladysao, Chatuchak, Bangkok, 10900

T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906 E info@qpm.co.th www.qpm.co.th

MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กองช่าง อบ.จ.นนทบุรี Date (วันที่) :
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : 111111111 Brand (ยี่ห้อ) : QTO Model (รุ่น) : 100kva Location (สถานที่ตั้ง) :

TRANSFORMER OIL TYPE (หม้อแปลงแบบน้ำมัน)

TASK (รายละเอียดการดำเนินงาน)		STANDARD	RECORD
☐	MONTHLY MAINTENANCE No.1-14 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-14)		
1	Check the safety of Transformer Installation Point / ตรวจสอบความปลอดภัยของจุดติดตั้งหม้อแปลง	N	N
2	Check Leakage of Oil, Oil Stain at the welding tank / ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมัน, คราบน้ำมัน ตามแนวเชื่อมของตัวถัง	N	N
3	Check for Rust or Tank Corrosion / ตรวจสอบการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อนของตัวถัง	N	N
4	Check for Dirt And Dust Of Tank / ตรวจสอบคราบสกปรกและฝุ่นของตัวถัง	N	N
5	Check HV.Bushing Surface Cleaning, Trace Flash Over Spines Cleave / ตรวจสอบลูกถ้วยแรงสูงความสะอาดผิว รอย Flash Over ครีบบินแตก	N	N
6	Check LV.Bushing Surface Cleaning, Trace Flash Over Spines Cleave / ตรวจสอบลูกถ้วยแรงต่ำความสะอาดผิว รอย Flash Over ครีบบินแตก	N	N
7	Check Tank Cover Gasket (Leakage Of Oil) / ตรวจสอบปะเก็นฝาถังการรั่วซึมของน้ำมัน	N	N
8	Check the Position of Tap Changer / ตรวจสอบตำแหน่งแท็ปปรับแรงดัน	Medium	
9	Check Oil Level, Glass, Plastic (whether it is defective or not) / ตรวจสอบที่ดูระดับน้ำมัน กระบอก / พลาสติกแตกชำรุดหรือไม่	N	ไม่
10	Check Oil Level / ตรวจสอบระดับน้ำมัน (ระดับน้ำมันต้องอยู่ระหว่างค่า MAX - MIN)	N	MAX
11	Check Discoloration of the Silica Gel From Dark Blue To Pink (Not Over ¼ Bulb) / ตรวจสอบการเปลี่ยนสีของสารดูดความชื้น (ซิลิกาเจล) จากสีน้ำเงินเข้มเป็นสีชมพูต้องไม่เกิน ¼ ของกระเปาะ	N	No
12	Check Glass and Plastic Dial on Transformer Oil Temperature Indicators (whether it is defective or not) / ตรวจสอบกระบอก พลาสติกหน้าปัดอุณหภูมิแสดงอุณหภูมิแตกชำรุดหรือไม่	N	N
13	Record the Current & Maximum Temperature / บันทึกอุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิที่เคยสูงสุด	°C	38°C
14	Check the Condition and Leakage of Glass, Cracks, and The Coil of Buchholz Relay (if any) / ตรวจสอบรอยร้าวซึมบริเวณกระบอก รอยแตก ร้าว ข้อต่อเกลียวของบูชโฮล์รีเลย์ (ถ้ามี)	N	N
☐	QUARTERLY - SEMI MAINTENANCE No.1-17 (การบำรุงรักษาทุก 3 เดือน ปฏิบัติข้อ 1-17)		
15	Check Gaskets of Bushing Gasket (High Voltage) / ตรวจสอบปะเก็นลูกถ้วยแรงสูง	N	
16	Check Gaskets of Bushing Gasket (Low Voltage) / ตรวจสอบปะเก็นลูกถ้วยแรงต่ำ	N	
17	Inspection of Tap Changer and Leakage of Oil And Rubber Seal / ตรวจสอบแท็ปปรับแรงดันการรั่วซึมของน้ำมันและซีลยาง	N	
☐	YEARLY MAINTENANCE No.1-23 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-23)		
18	Check Burning Mark HV. Connector / ตรวจสอบรอยไหม้บริเวณหัวต่อสายแรงสูง	N	
19	Check Metal Oxide of HV. Connector (Metal Rust) / ตรวจสอบ Oxide ของโลหะ (สนิมโลหะ) หัวต่อแรงสูง	N	
20	Check Burning Mark LV. Connector / ตรวจสอบรอยไหม้บริเวณหัวต่อสายแรงต่ำ	N	
21	Check Metal Oxide of LV. Connector (Metal Rust) / ตรวจสอบ Oxide ของโลหะ (สนิมโลหะ) หัวต่อแรงต่ำ	N	
22	Check the Condition And Leakage of Oil Pipe at The Gasket Of Explosion Proof Conduit / ตรวจสอบรอยรั่วของท่อน้ำมันบริเวณปะเก็นท่อกันระเบิด	N	
23	Check Grounding Points / ตรวจสอบจุดต่อสายดิน	N	

Remark (หมายเหตุ) :

TECHNICIAN (ช่างอาคาร)	CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง)	MANAGER (ผู้จัดการ) / ENGINEER (วิศวกร)
Checked By (ตรวจสอบโดย) :	Approved By (อนุมัติโดย) : <u> </u>	Approved By (อนุมัติโดย) :
Signature (ลายเซ็น) :	Signature (ลายเซ็น) : <u> </u>	Signature (ลายเซ็น) : <u> </u>
Date (วันที่) :	Date (วันที่) :	Date (วันที่) :

Normal (N) = ปกติ

Abnormal (AB) = ผิดปกติ

Break Down (BD) = ชำรุด

✓ = Do PM (ตรวจเช็คบำรุงรักษาเชิงป้องกัน)

รายงานตรวจเช็คประจำวันระบบวิศวกรรม Main Distribution Board (MDB) (ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ฝ่ายช่างเทคนิค Model : Location (สถานที่ตั้ง) :

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : ๓๓๓๓๓๓ ยี่ห้อ :

ผลการตรวจเช็คประจำวัน วันที่ ๒๕/๕/๖๖

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ตรวจเช็คค่าความสะอาดภายในห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง/อุณหภูมิห้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจเช็คความผิดปกติของกลิ่นและเสียง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R,S,T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (AMP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สลับการทำงาน Capacitor Bank	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผู้ตรวจเช็ค	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark (หมายเหตุ) :

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ขาด

ลงชื่อ (Signature) (CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง))

ลงชื่อ (Signature) (BUILDING MANAGER (ผจก.อาคาร))

MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กรมช่างไฟฟ้า Date (วันที่) :
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : MDV Brand (ยี่ห้อ) : Model (รุ่น) : Location (สถานที่ตั้ง) :

EMERGENCY MAIN DISTRIBUTION BOARD (EMDB)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		STANDARD	RECORD
☐	MONTHLY MAINTENANCE No.1-9 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-9)		
1	General cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	✓	✓
2	Inspection for abnormal sound & smell / ตรวจสอบความผิดปกติของกลิ่นและเสียง	N	✓
3	Check the circuit breaker (Indicators) / ตรวจสอบสถานะของ Indicator ต่างๆ ของ Circuit Breaker	N	✓
4	Check the lighting condition / ตรวจสอบสภาพการส่องแสงสว่าง	N	✓
5	Inspection of all meters & record voltage / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆ และบันทึกแรงดันไฟฟ้า <u>457/460 V</u>	V	✓
6	Inspection of all meters & record current / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆ และบันทึกกระแสไฟฟ้า <u>927/2226 A</u>	A	✓
7	Inspection of main distribution board for general operations & condition / ตรวจสอบสภาพและการทำงานทั่วไป	N	✓
8	Dedusting / ทำการทำความสะอาดภายนอกตามจุดต่าง ๆ ที่มีฝุ่นละออง	✓	✓
9	Check position of ATS controller / ตรวจสอบสวิตช์ควบคุม ATS ต้องอยู่ที่ตำแหน่ง AUTO	N	✓

Remark (หมายเหตุ) :

TECHNICIAN (ช่างอาคาร)	CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง)	MANAGER (ผู้จัดการ) / ENGINEER (วิศวกร)
Checked By (ตรวจสอบโดย) : <u>.....</u>	Approved By (อนุมัติโดย) : <u>.....</u>	Approved By (อนุมัติโดย) : <u>.....</u>
Signature (ลายเซ็น) : <u>.....</u>	Signature (ลายเซ็น) : <u>.....</u>	Signature (ลายเซ็น) : <u>.....</u>
Date (วันที่) : <u>.....</u>	Date (วันที่) : <u>.....</u>	Date (วันที่) : <u>.....</u>
Normal (N) = ปกติ Abnormal (AB) = ผิดปกติ Break Down (BD) = ชำรุด ✓ = Do PM (ตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน)		

MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กลุ่มช่าง อบ. ๕ Date (วันที่) :Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : ก) MDB Brand (ยี่ห้อ) : Model (รุ่น) : Location (สถานที่ตั้ง) :

MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		STANDARD	RECORD
☐	MONTHLY MAINTENANCE No. 1-9 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-9)		
1	General cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	✓	✓
2	Inspection for abnormal sound & smell / ตรวจสอบความผิดปกติของกลิ่นและเสียง	N	N
3	Check the circuit breaker (indicators) / ตรวจสอบสถานะของ Indicator ต่าง ๆ ของ Circuit Breaker	N	N
4	Check the lighting condition / ตรวจสอบสภาพการส่องแสงสว่าง	N	N
5	Inspection of all meters & record voltage / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่าง ๆ และบันทึกแรงดันไฟฟ้า <u>456, 157, 157 V</u>	V	
6	Inspection of all meters & record current / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่าง ๆ และบันทึกกระแสไฟฟ้า <u>156, 123, 120 A</u>	A	
7	Inspection of all meters & record power factor (PF) / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่าง ๆ และบันทึกค่า PF <u>75.50 Au</u>	PF	
8	Inspection of main distribution board for General Operations & Condition / ตรวจสอบสภาพและการทำงานทั่วไป	N	N
9	Dedusting / ทำการทำความสะอาดภายนอกตามจุดต่าง ๆ ที่มีฝุ่นละออง	✓	✓

Remark (หมายเหตุ) :

TECHNICIAN (ช่างอาคาร)	CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง)	MANAGER (ผู้จัดการ) / ENGINEER (วิศวกร)
Checked By (ตรวจสอบโดย) :	Approved By (อนุมัติโดย) : <u>ช. ช่าง</u>	Approved By (อนุมัติโดย) :
Signature (ลายเซ็น) :	Signature (ลายเซ็น) : <u>ช. ช่าง</u>	Signature (ลายเซ็น) : <u>ช. ช่าง</u>
Date (วันที่) :	Date (วันที่) :	Date (วันที่) :
Normal (N) = ปกติ Abnormal (AB) = ผิดปกติ Break Down (BD) = ชั่วคราว ✓ = Do PM (ตรวจเช็คบำรุงรักษาเชิงป้องกัน)		

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบวิศวกรรม

ชื่อหน่วยงาน: บริษัท คิวพีเอ็ม จำกัด อาคาร :

รหัสหน่วยงาน :

วันที่ 30.6.69

เลขที่

ไฟฟ้าแรงสูง	บันทึก	ประปา	บันทึก	JOCKEY ENGINE	บันทึก	ลิฟท์	บันทึก	มาตรฐานเกี่ยวกับ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	
ทิวส์แรงสูง	N	ปั้ม (PUMP)	N	ปั้ม (PUMP)		ตู้ลิฟท์	N	รายการ	บันทึก
หม้อแปลงไฟฟ้า	N	CHECK VALVE	N	แผงควบคุม		แผงกรีนไลท์ (ภายใน)	N	บัญชีรายชื่อเครื่องจักร	N
สายกราวด์	N	FOOT VALVE	N	สวิทช์แรงดัน		แผงบอกขึ้น (ภายนอก)	N	แผนการบำรุงรักษาPM	N
สภาพสถานที่ติดตั้ง	N	เกจวัดแรงดัน	N	CHECK VALVE	NO	แผงกดระบุชั้น (ภายใน)	N	ป้ายบันทึกการตรวจ	N
ไฟฟ้าแรงต่ำ	บันทึก	แผงควบคุม	N	GATE VALVE		แผงบอกขึ้น (ภายใน)	N	มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมการใช้พลังงาน	
ตู้แม่ไฟฟ้าแรงต่ำ	N	ลูกลอย	N	FOOT VALVE		ปุ่มกดขอความช่วยเหลือ	N	รายการ	บันทึก
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์	N	ขั้วอิเล็กทรอนิกส์	N	เกจวัดแรงดัน		กริ่ง หรือ SIREN	N	กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้า	N
สวิทช์สองทางอัตโนมัติ	N	สภาพแท่งเก็บน้ำ	N	FIRE HOSE	บันทึก	โทรศัพท์ / INTERCOM	N	กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน	N
แอมป์มิเตอร์	N			สายส่งน้ำ	N	สภาพห้อง	N	กราฟบันทึกปริมาณการใช้โทรศัพท์	N
โวลต์มิเตอร์	N	Booster Pump	บันทึก	วาล์ว	N	สายเคเบิล	N	กราฟบันทึกปริมาณการใช้ประปา	N
กิโลวัตต์มิเตอร์	N	ปั้ม (PUMP)	N	ผ้าทองเหลือง	N	GOVERNOR	N	กราฟบันทึกปริมาณการใช้ประปาต่อเดือน	N
โวลต์ซีเล็คเตอร์	N	ถังแรงดัน	N	ข้อต่อสาย	N	แผงควบคุม	N	กราฟบันทึกสถิติการใช้สาธารณูปโภครวม	N
		CHECK VALVE	N	หัวฉีดน้ำ	N	มอเตอร์	N	กราฟวิเคราะห์การใช้ประปาต่อหน่วย	N
ไฟฟ้าสำรอง	บันทึก	FOOT VALVE	NO	กุญแจตู้	N	เบรก	N		
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		เกจวัดแรงดัน	N	จำนวนตู้	32	น้ำมันเกียร์	N	รายละเอียดเพิ่มเติม	
เครื่องย่น		แผงควบคุม	N	สัญญาณแจ้งเหตุ	บันทึก	สวิตช์วาล์ว	บันทึก		
ถังเชื้อเพลิง		ลูกลอย	N	แผง แสดง & ควบคุม	N	สภาพสระ			
ท่อโอเลียม		สวิทช์แรงดัน	N	กริ่งเตือนภัย	N	ไฟฟ้าแสงสว่างในสระ			
วาล์วควบคุมอากาศ	NO	ขั้วอิเล็กทรอนิกส์	N	MANUAL SWITCH	N	ไฟฟ้าแสงสว่างรอบสระ			
เกจวัดแรงดัน		FLOW SWITCH	NO	ELECTRONIC SIREN	N	หัวจ่ายน้ำเข้าสระ			
แบตเตอรี่		สภาพแท่งเก็บน้ำ	N	HEAT DETECTOR	N	หัวดูดน้ำออกจากสระ			
เครื่องชาร์จไฟ		บับเบิลน้ำเสีย	บันทึก	SMOKE DETECTOR	N	หัวดูดตะกอน			
แผงควบคุม		ปั้มแซ่	N	GRAPHIC ANNUNCIATOR	N	รางน้ำลิ้น			
พัดลมดูดอากาศ	บันทึก	บับเบิลอากาศ	N	ปรับอากาศ	บันทึก	แผงควบคุม			
มอเตอร์/ชุดควบคุม	AB	แผงควบคุม	N	ตัวถัง (CASING)	N	ปั้ม			
แสงสว่างฉุกเฉิน	บันทึก	สภาพห้อง	N	ชุดควบคุม	N	ระบบน้ำวน			
โคมไฟแสงสว่าง	N	โทรศัพท์	บันทึก	แผ่นกรอง	N	วาล์ว			
แบตเตอรี่	N	PABX	N	แผงคอยล์ร้อน	N	ระบบท่อ		การแก้ไข/ความคิดเห็น	
ชุดชาร์จไฟ	N	แบตเตอรี่	N	แผงคอยล์เย็น	N	ถังกรอง			
ส้อมฟ้า	บันทึก	สายเมนตามชั้น	N	น้ำยาแอร์	N	เกจวัด			
เสาต่อฟ้าหลัก	N	AIS	N	พัดลมระบายความร้อน	N	วาล์วใส่อากาศ			
เสาต่อฟ้าย่อย	N	TRUE	N	MATV	บันทึก	แท่งเก็บน้ำ			
สายต่อฟ้า	N	FIRE PUMP	บันทึก	จานดาวเทียม	AB	ลูกลอย/อิเล็กทรอนิกส์			
จุดต่อ	N	ระบบมอเตอร์		เสาอากาศ	N	INTERCOM PHON	บันทึก		
กราวด์รีด	N	เกจวัดแรงดัน		RECEIVER	N	ปุ่มกดโทร	N		
CCTV	บันทึก	แผงควบคุม		SAUNA	บันทึก	กล่อง	N		
กล่อง	N	CHECK VALVE	NO	ชุดควบคุม		จอภาพ	N		
จอมอนิเตอร์	N	GATE VALVE		TIMER		ลำโพง	N		
เครื่องบันทึก	N	FOOT VALVE		HEATER	NO	สภาพเครื่อง	N		
		สภาพห้อง		กระเบื้องสีหิน					

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคารช่าง

(น.ส. รุ่งกมล ดิษฐ์)

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม

(น.ส. ชัยชา ใสศรี)

Record Code

N = Normal (ปกติ) AB = Abnormal (ไม่ปกติ) BD = Break Down (เครื่องเสีย) - = No Installation (ไม่มีการติดตั้ง)

รายงานตรวจเช็คประจำวันระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ศูนย์รักษาความปลอดภัย

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : 002V ยี่ห้อ : Model : Location (สถานที่ตั้ง) : ห้องนิติ

ผลการตรวจเช็คประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

รายการตรวจเช็ค		วันที่																																		
ลำดับ	เวลาตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
กล้อง VIDEO																																				
1	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ (ตรวจสอบผ่าน Monitor)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ตรวจเช็คความชัดของภาพ (ตรวจสอบผ่าน Monitor)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MONITOR (TV)																																				
1	ตรวจเช็คการทำงานทั่วไปของอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DIGITAL VIDEO RECORD (DVR)																																				
1	ทดสอบการดูภาพย้อนหลัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ทดสอบการดึงข้อมูลการบันทึก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ตรวจสอบการบันทึกได้ ... วัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	ตรวจเช็คความสะอาดอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ผู้ตรวจเช็ค																																				

Remark (หมายเหตุ) :

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ขาด

ลงชื่อ (Signature) (หัวหน้าช่าง)
(Signature)

รายงานตรวจใช้ประจำหน่วยระบบ CCTV (กล้องวงจรปิด)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :		Location (สถานที่ตั้ง) : ห้องนิติ	
Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : ๐๕๖TV		ยี่ห้อ :	
ผลการตรวจเช็คประจำเดือน			
ลำดับ	วันที่	เวลาตรวจเช็ค	ผล
กล่อง VIDEO			
1		ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์(ตรวจสอบผ่าน Monitor)	✓
2		ตรวจเช็คความชัดของภาพ (ตรวจสอบผ่าน Monitor)	✓
MONITOR (TV)			
1		ตรวจเช็คการทำงานทั่วไปของอุปกรณ์	✓
DIGITAL VIDEO RECORD (DVR)			
1		ทดสอบการดูภาพย้อนหลัง	✓
2		ทดสอบการดึงข้อมูลการบันทึก	✓
3		ตรวจสอบการบันทึกได้ วัน	✓
4		ตรวจเช็คความสะอาดอุปกรณ์	✓
ผู้ตรวจเช็ค			

Remark (หมายเหตุ) :

ลงชื่อ (ผจก.อาคาร)

$\sqrt{\quad}$ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ขำรด

รายงานตรวจเช็คประจำระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ศูนย์รักษาความปลอดภัย Location (สถานที่ตั้ง) : ห้องนิติ

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : 001 ยี่ห้อ : Model :

ผลการตรวจเช็คประจำเดือน

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	วันที่																															
	เวลาตรวจเช็ค																															
	กล้อง VIDEO																															
1	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ (ตรวจสอบผ่าน Monitor)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คความชัดของภาพ (ตรวจสอบผ่าน Monitor)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MONITOR (TV)																															
1	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIGITAL VIDEO RECORD (DVR)																															
1	ทดสอบการดูภาพย้อนหลัง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ทดสอบการดึงข้อมูลการบันทึก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบการบันทึกได้ ... วัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ตรวจเช็คความสะอาดอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผู้ตรวจเช็ค																															

Remark (หมายเหตุ) :

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ขาด

ลงชื่อ (ผู้ตรวจเช็ค)

ลงชื่อ (ผู้ตรวจเช็ค)

รายงานตรวจเช็คประจำเดือนระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด) ปีที่ 1

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : วิศวกรรม ๒๐๑๖ Date (วันที่) : 4/6/69

วันที่	CAMERA (กล้อง)					DVR (เครื่องบันทึก)					MONITOR (จอแสดงผล)			หมายเหตุ
	รหัส	ความละเอียด	มุมกล้อง	สภาวะกล้อง	จุดต่อสายสัญญาณ	รหัส	ความคมชัด	จำนวนบันทึก	การเชื่อมต่อ	ทดสอบ	รหัส	ภาพ	ความ	
2.1	SNL2025					SNAB840					A0129122	✓	✓	
	6484	✓	✓	✓	✓	7390	✓	51	✓	✓				
2.2	SNL2025					DS-7600								
	6487	✓	✓	✓	✓	DS-7632								
2.3	SNL2025					NX1-K2								
	6251	✓	✓	✓	✓									
3.1	SNL2025													
	6225	✓	✓	✓	✓									
3.1	SNL2025													
	6454	✓	✓	✓	✓									
3.3	SNL2025													
	6452	✓	✓	✓	✓									
4.1	SNL2025													
	6485	✓	✓	✓	✓									
4.2	SNL2025													
	6215	✓	✓	✓	✓									
4.3	SNL2025													
	6260	✓	✓	✓	✓									
5.1	SNL2025													
	6259	✓	✓	✓	✓									
5.2	SNL2025													
	6226	✓	✓	✓	✓									
5.3	SNL2025													
	6246	✓	✓	✓	✓									
6.1	SNL2025													
	6265	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

กล้อง CCTV ในห้อง 2-8 ชั้น 3 ที่ 21 ชั้น 11 ชั้น 12
NVR Hikvision AcuSense DS-7600 Series DS-7632 NX1-K2 SN: AB8402390
Hardisk SkyHawk A2 10TB SN: WWY082XV

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (พนักงาน)

ลงชื่อ (ช่าง)

ตำแหน่ง

4.6.69

รายงานตรวจเช็คประจำเดือนระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด) ที่ 8.2

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : Date (วันที่) : 4/6/69

ชั้น	CAMERA (กล้อง)					DVR (เครื่องบันทึก)					MONITOR (จอแสดงผล)			หมายเหตุ
	รหัส	ความละเอียด	มุมมอง	สภาวะกล้อง	จัดจอ สายสัญญาณ	รหัส	ความคมชัด	ภาพรวม บันทึก	ทดสอบดึง ข้อมูล	ทดสอบดู ภาพย้อนหลัง	รหัส	ภาพ ชัด	ความ ละเอียด	
6.2	SNL2025													
	6266	✓	✓	✓	✓									
6.3	SNL2025													
	6245	✓	✓	✓	✓									
7.1	SNL2025													
	6236	✓	✓	✓	✓									
7.2	SNL2025													
	6247	✓	✓	✓	✓									
7.3	SNL2025													
	6249	✓	✓	✓	✓									
8.1	SNL2025													
	6227	✓	✓	✓	✓									
8.2	SNL2025													
	6250	✓	✓	✓	✓									
8.3	SNL2025													
	6248	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (พนักงาน)

ลงชื่อ (ผจก.)

ตำแหน่ง

4/6/69

รายงานตรวจเช็คประจำเดือนระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด) ปี ๒๕๖๑

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :

ศูนย์รักษาความปลอดภัย

Date (วันที่) : 4/6/69

วันที่	CAMERA (กล้อง)					DVR (เครื่องบันทึก)					MONITOR (จอแสดงผล)			หมายเหตุ
	รหัส	ความละเอียด	มุมกล้อง	สภาพกล้อง	กล้อง ยังใช้งานได้	รหัส	ความคมชัด	จำนวนหัว บันทึก	ทดสอบดึง ข้อมูล	ทดสอบดู ภาพย้อนหลัง	รหัส	ภาพ คมชัด	ภาพ สว่าง	
2.1	SNL2025					SNAB84					A0151799	✓	✓	
	6468	✓	✓	✓	✓	07389	✓	51	✓	✓				
2.2	SNL2025					DS-7600								
	6488	✓	✓	✓	✓	DS-7632N								
2.3	SNL2025					K1-K2								
	6453	✓	✓	✓	✓									
3.1	SNL2025													
	6213	✓	✓	✓	✓									
3.2	SNL2025													
	6469	✓	✓	✓	✓									
3.3	SNL2025													
	6466	✓	✓	✓	✓									
4.1	SNL2025													
	6478	✓	✓	✓	✓									
4.2	SNL2025													
	6465	✓	✓	✓	✓									
4.3	SNL2025													
	6258	✓	✓	✓	✓									
5.1	SNL2025													
	6489	✓	✓	✓	✓									
5.2	SNL2025													
	6475	✓	✓	✓	✓									
5.3	SNL2025													
	6474	✓	✓	✓	✓									
6.1	SNL2025													
	6477	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

มีกล้อง CCTV. 11 ตัว: 1. 1 ตัว 2. 3 ตัว 3. 1 ตัว 4. 1 ตัว 5. 1 ตัว 6. 1 ตัว 7. 1 ตัว 8. 1 ตัว 9. 1 ตัว 10. 1 ตัว 11. 1 ตัว

NVR Hikvision Apsense DS-7600 Series DS-7632 NX1-K2

SN: AB 8407389 Hardisk SkyHank AI 10TB SN: HWY0BBTB

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (หน.ช่าง)

ลงชื่อ (ผจก.)

ตำแหน่ง

4.6.64

รายงานตรวจเช็คประจำเดือนระบบวิศวกรรม CCTV (กล้องวงจรปิด) หน้า A 2

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :

Date (วันที่) :

[illegible]

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ (พน.ช่าง)

4. 6. 69

ลงชื่อ (นาง.)

รายงานตรวจเช็คประจำสัปดาห์ระบบวิศวกรรม Fire Alarm (ผู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุ)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กองช่าง อบจ. ๖ Date (วันที่) : ๔/๖/๖๙

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : Fire Alarm ยี่ห้อ : Model : Location (สถานที่ตั้ง) :

ลำดับ	รายการการตรวจเช็ค	บันทึก	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ความสะอาดทั่วไป	-	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	-	✓		
3	ตรวจเช็คจุดต่อและ SOCKET สาย	-	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	-	✓		
5	ตรวจเช็คความผิดปกติ BATTERY	-	✓		
6	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายเข้าระบบ <u>๑๖๙ VDC</u> VAC.		✓		
7	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	-	✓		
	- ไม่มีแสดงสถานะ Alarm	-	✓		
	- ไม่มีแสดงสถานะ Trouble	-	✓		
	- ไม่มีแสดงสถานะ Disable	-	✓		
8	ตรวจเช็คไม่มีการล่อลวงตัวต้านทาน / ไม่มีการถอดสาย		✓		
9	ตรวจเช็ค GRAPHIC ANNUNCIATOR	-	✓		
	- กดทดสอบ LED (ติดทุกหลอด)	-	✓		
	- ไม่มีหลอด LED ติดค้าง	-	✓		

Remark (หมายเหตุ)

.....

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)
 ()

ลงชื่อ ๔/๖/๖๙ (หน้าช่าง)
 ()

ลงชื่อ Pms (ผก.)
 ()

ตำแหน่ง

รายงานตรวจเช็คประจำสัปดาห์ระบบวิศวกรรม Fire Alarm (ผู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุ)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กองช่าง ๑๓๖๖ Date (วันที่) : 21/6/69

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : ยี่ห้อ : Model : Location (สถานที่ตั้ง) :

ลำดับ	รายการการตรวจเช็ค	บันทึก	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ความสะอาดทั่วไป	-	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	-	✓		
3	ตรวจเช็คจุดต่อและ SOCKET สาย	-	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	-	✓		
5	ตรวจเช็คความผิดปกติ BATTERY <u>26.9 VDC</u>	-	✓		
6	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายเข้าระบบ VAC.		✓		
7	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	-	✓		
	- ไม่มีแสดงสถานะ Alarm	-	✓		
	- ไม่มีแสดงสถานะ Trouble	-	✓		
	- ไม่มีแสดงสถานะ Disable	-	✓		
8	ตรวจเช็คไม่มีการรบกวนตัวต้านทาน / ไม่มีการลัดสาย		✓		
9	ตรวจเช็ค GRAPHIC ANNUNCIATOR	-	✓		
	- กดทดสอบ LED (ติดทุกหลอด)	-	✓		
	- ไม่มีหลอด LED ติดค้าง	-	✓		

Remark (หมายเหตุ)

เปิด Alarm ขึ้น 3 ครั้ง 02.1. 25/11/30 - 11/40.

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (หน.ช่าง)

ลงชื่อ (ผจก.)

ตำแหน่ง

21/6/69

MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กองช่าง กทม Date (วันที่) : 30/6/69
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : Fire Alarm Brand (ยี่ห้อ) : GST-200 Model (รุ่น) : Location(สถานที่ตั้ง) :

FIRE ALARM CONTROL PANEL (ตัวควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

		STANDARD	RECORD
☐	MONTHLY MAINTENANCE No.1-15 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-15)		
1	General Condition / ตรวจสอบสภาพทั่วไป	N	N
2	Inspection of the condition of the panel / ตรวจสอบสภาพของตู้	N	N
3	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป ไม่มีฝุ่นจับ	✓	✓
4	Check of Tightening All Terminal Connectors / ตรวจสอบขันน็อตและขั้วต่อจุดต่างๆ	N	N
5	Inspection of Fuses & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	N
6	Check the operation of LED indicator & Control Panel / เช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
7	Check the operation status of LED indicator of the panel (Acknowledge) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงาน Acknowledge	N	N
8	Check the operation status of LED indicator of the panel (Signal Silence) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงาน Signal Silence	N	N
9	Check the operation status of LED indicator of the panel (System Reset) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงาน System Reset	N	N
10	Check the operation status of LED indicator of the panel (System Test) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงาน System Test	N	N
11	Check the operation status of LED indicator of the panel (Lamp Test) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงาน Lamp Test	N	N
12	Inspection of Power Supply AC.220 VAC / ตรวจสอบการทำงานของแหล่งจ่ายไฟ	220 VAC	110 VAC
13	Inspection of Battery Backup 10-12 VDC / ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟสำรอง 10-12 VDC	10-12 VDC	26.9 VDC
14	Check the operation status of LED indicator of Graphic Annunciator (Acknowledge) & Lamp Test / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะตู้กราฟฟิค Acknowledge & Lamp Test	N	N
15	Check the operation status of LED Indicator of Graphic Annunciator (Zone Test) / ตรวจสอบไฟแสดงสถานะตู้กราฟฟิค Zone Test	N	N
☐	YEARLY MAINTENANCE No.1-21 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-21)		
16	Test Operation of Heat Detector / ทดสอบการทำงานตัวตรวจจับความร้อน	N	N
17	Test Operation of Smoke Detector / ทดสอบการทำงานตัวตรวจจับควัน	N	N
18	Test Operation of Pull Down Station & Manual / ทดสอบการทำงาน Pull Down Station & Manual	N	N
19	Test Operation of Fire Key Switch / ทดสอบการทำงาน Fire Key Switch	N	N
20	Test Operation of Fire Phone Jack / ทดสอบการทำงาน Fire Phone Jack	N	N
21	Test Signal of Fire Alarm Bell / ทดสอบสัญญาณเสียงกริ่ง	N	N

Remark (หมายเหตุ) :

TECHNICIAN (ช่างอาคาร)	CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง)	MANAGER (ผู้จัดการ)
Checked By (ตรวจสอบโดย) :	Approved By (อนุมัติโดย) : <u>สมชาย ใจดี</u>	Approved By (อนุมัติโดย) :
Signature (ลายเซ็น) :	Signature (ลายเซ็น) : <u>สมชาย ใจดี</u>	Signature (ลายเซ็น) : <u>สมชาย ใจดี</u>
Date (วันที่) :	Date (วันที่) : <u>30/6/69</u>	Date (วันที่) :

Normal (N) = ปกติ Abnormal (AB) = ผิดปกติ Break Down (BD) = ชำรุด ✓ = Do PM (ตรวจเช็คบำรุงรักษาเชิงป้องกัน)

แบบฟอร์มสรุปการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet & ถังดับเพลิง

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :

Date (วันที่) :

[illegible]

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (ทน.ข้าง)

ลงชื่อ (ผอ.)

ตำแหน่ง

1 1

แบบฟอร์มสรุปการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet & ถังดับเพลิง

หน้า B.2

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :

ศูนย์ควบคุมอาคาร

Date (วันที่) :

4/6/69

ชั้น	FIRE HOSE CABINET									ถังดับเพลิง					หมายเหตุ
	รหัส	ทำความสะอาด	สภาพตู้ FHC	สภาพสาย Hose Reel	สภาพ หัวฉีด	สภาพ วาล์ว ต่าง ๆ	หัวจ่ายน้ำ 2.5"	เปิดหัว รับน้ำ 2.5"	ใบ	รหัส	สลัก	สายฉีด	คว่ำถัง	แรงดัน น้ำยา	
PB	MAE-1607	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1525	✓	✓	✓	✓	
PB	MAE-1608	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1524	✓	✓	✓	✓	
FL2	MAE-1609	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-10	✓	✓	✓	✓	
FL2	MAE-1610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-4	✓	✓	✓	✓	
FL3	MAE-1611	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1450	✓	✓	✓	✓	
FL3	MAE-1612	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1438	✓	✓	✓	✓	
FL4	MAE-1613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1431	✓	✓	✓	✓	
FL4	MAE-1614	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1420	✓	✓	✓	✓	
FL5	MAE-1615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1414	✓	✓	✓	✓	
FL5	MAE-1616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1408	✓	✓	✓	✓	
FL6	MAE-1617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1398	✓	✓	✓	✓	
FL6	MAE-1618	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1392	✓	✓	✓	✓	
FL7	MAE-1619	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1386	✓	✓	✓	✓	
FL7	MAE-1620	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1387	✓	✓	✓	✓	
FL8	MAE-1621	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1369	✓	✓	✓	✓	
FL8	MAE-1622	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MAE-1399	✓	✓	✓	✓	

Remark (หมายเหตุ)

MAE
ถังดับเพลิง มีหัวฉีด 16 มม.
ถังดับเพลิง มีหัวฉีด 16 มม.

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (พนักงาน)

ลงชื่อ (ช่าง)

ตำแหน่ง

แบบฟอร์มการตรวจสอบ Emergency Light & Fire Exit

MAA 1

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ศูนย์รักษาความปลอดภัย Date (วันที่) : 4/6/69

ชนิด	Emergency Light							Fire Exit							หมายเหตุ
	รหัส	รุ่น/รุ่น แบตเตอรี่	ชนิด เครื่อง	LED หรือ หลอด	หลอดไฟ ชนิดอื่น	แบตเตอรี่ ชนิดอื่น	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	รหัส	รุ่น/รุ่น แบตเตอรี่	ชนิด เครื่อง	LED หรือ หลอด	หลอดไฟ ชนิดอื่น	แบตเตอรี่ ชนิดอื่น	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	
lobby	MAE-939	4-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-286	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAE-8	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-540	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAE-10	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-314	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAE-14	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-406	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
lobby	MAE-1367	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-686	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
R	MAE-1327	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-568	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
lobby	MAE-1194	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-566	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
lobby	MAE-138	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-500	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
lobby	MAE-1321	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-472	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAE-1388	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-464	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAE-1382	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-450	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAE-1377	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-405	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAE-1370	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-400	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAE-1366	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-394	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAE-1362	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-384	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAE-1357	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-376	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAE-1352	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-306	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL4	MAE-1269	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL4	MAE-1261	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL4	MAE-1255	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL4	MAE-1186	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAE-925	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAE-918	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAE-893	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAE-871	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAE-809	1-1-68	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ ก.ก. วิชาญ (ผู้ทดสอบระบบ)ลงชื่อ ก.ก. วิชาญ (หน้าช่าง)ลงชื่อ ก.ก. วิชาญ (หน้าก.)ตำแหน่ง 4.6.694.6.69

แบบฟอร์มสรุปการตรวจสอบ Emergency Light & Fire Exit

MIA 2

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กองคลังฯ อบต.บ. Date (วันที่) : 4/6/69

ชั้น	Emergency Light							Fire Exit							หมายเหตุ
	รหัส	เริ่มใช้งาน แบตเตอรี่	สภาพ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ปิดครบ	แบตเตอรี่ 3	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	รหัส	เริ่มใช้งาน แบตเตอรี่	สภาพ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ปิดครบ	แบตเตอรี่ 3	ระยะเวลา ทำงาน(ชั่วโมง)	
FL6	MAC-803	1-1-68	✓	✓	✓	✓	852								
FL6	MAC-797	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAC-764	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAC-744	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAC-719	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAC-709	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAC-677	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAC-638	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAC-628	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAC-573	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAC-567	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-538	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-349	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-896	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-361	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-371	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-381	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-386	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-391	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST2	MAC-396	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST2	MAC-402	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST2	MAC-407	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST2	MAC-413	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-418	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-424	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
ST1	MAC-429	1-1-68	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (หน.ช่าง)

ลงชื่อ (ผจก.)

ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสรุปการตรวจสอบ Emergency Light & Fire Exit 3017 3

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : Date (วันที่) :

[illegible]

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (พน.ข้าง)

ลงชื่อ (นาง.)

ตำแหน่ง

4.6.69

.....

แบบฟอร์มผลการตรวจสอบ Emergency Light & Fire Exit

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : อาคารศูนย์ฯ ๖๖ Date (วันที่) : 4/6/69

วันที่	Emergency Light							Fire Exit							หมายเหตุ
	ชนิด	รุ่น/ยี่ห้อ	สเปก	LED	หลอดไฟ	แบตเตอรี่	ระยะเวลา	ชนิด	รุ่น/ยี่ห้อ	สเปก	LED	หลอดไฟ	แบตเตอรี่	ระยะเวลา	
P	MAE-1528	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-1322	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAE-1527	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE-1316	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAE-1526	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE 1285	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
P	MAE-960	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE 1279	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL1	MAE-997	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE 1275	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAE-990	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE 1272	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAE-982	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE 1266	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAE-976	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE 1259	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL2	MAE-972	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE 1251	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAE-1025	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE 1243	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAE-1020	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE 1257	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAE-1019	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE 1230	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL3	MAE-1012	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE 1223	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL4	MAE-1010	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE 1217	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL4	MAE-1065	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE 1211	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL4	MAE-1054	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE 1205	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL4	MAE-1046	1-1-68	✓	✓	✓	✓		MAE 1200	1-1-68	✓	✓	✓	✓		
FL5	MAE-1106	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAE-1108	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAE-1109	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL5	MAE-1087	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAE-1137	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAE-1133	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAE-1127	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL6	MAE-1119	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAE-1164	1-1-68	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

(ผู้ทดสอบระบบ)

ตำแหน่ง 4.6.69ลงชื่อ (ผู้ตรวจ)

(ผู้ตรวจ)

ตำแหน่ง 4.6.69ลงชื่อ (ผู้ตรวจ)

(ผู้ตรวจ)

ตำแหน่ง 4.6.69

แบบฟอร์มสรุปการตรวจสอบ Emergency Light & Fire Exit

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) :

สำนักงานเขต ดอนเมือง

Date (วันที่) :

4/6/69

วันที่	Emergency Light							Fire Exit							หมายเหตุ
	รหัส	เริ่มใช้งาน แบตเตอรี่	สภาพ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ฉุกเฉิน	แบตเตอรี่ 1	ระยะเวลา ใช้งาน(ชั่วโมง)	รหัส	เริ่มใช้งาน แบตเตอรี่	สภาพ เครื่อง	LED แสดง สถานะ	หลอดไฟ ฉุกเฉิน	แบตเตอรี่ 1	ระยะเวลา ใช้งาน(ชั่วโมง)	
FL7	MAE-1157	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAE-1151	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL7	MAE-1144	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAE-1181	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAE-1178	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAE-1171	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
FL8	MAE-1188	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
1ST	MAE-108	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
2ST	MAE-115	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
3ST	MAE-120	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
4ST	MAE-132	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
5ST	MAE-133	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
6ST	MAE-141	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
7ST	MAE-153	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
8ST	MAE-160	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
9ST	MAE-166	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
10ST	MAE-172	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
11ST	MAE-178	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
12ST	MAE-184	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
13ST	MAE-190	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
14ST	MAE-202	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
15ST	MAE-215	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
16ST	MAE-222	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
17ST	MAE-266	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
18ST	MAE-105	1-1-68	✓	✓	✓	✓									
19ST	MAE-103	1-1-68	✓	✓	✓	✓									

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ (หน้าช่าง)

4-6-69

ลงชื่อ (หน้า)

รายงานตรวจเช็คประจำวัหระบยวิศวกรรม บำบัดน้ำเสีย (AIR BLOWER)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กองช่าง Model : Location (สถานที่ตั้ง) :
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : ยี่ห้อ :

ผลการตรวจเช็คประจำเดือน		รายการตรวจเช็ค	
ลำดับ	วันที่	เวลาตรวจเช็ค	
1	00/00	✓	ตรวจสอบปกติไหม้ดับไฟไหม้ (ความถี่ขึ้นอยู่กับงาน)
2	00/00	✓	ตรวจสอบสภาพ/ความสะอาดตู้คอนโทรล
3	00/00	✓	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะหน้าตู้คอนโทรล
4	00/00	✓	ไม่มีไฟแสดงสถานะ High Level
5	00/00	✓	ไม่มีไฟแสดงสถานะ Low Level
6	00/00	✓	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจ่ายตู้คอนโทรล
7	00/00	✓	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์/ฟิวส์อุปกรณ์ภายในตู้
8	00/00	✓	ตรวจสอบเวลาของ สวิตซ์ตั้งเวลา
9	00/00	✓	ตรวจสอบ/สังเกตการทำงานของระบบ
			ผู้ตรวจเช็ค

Remark (หมายเหตุ) :

ลงชื่อ : (Signature) (ตำแหน่ง)

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ขาด

รายงานตรวจเช็คประจำเดือนระบบวิศวกรรม บำบัดน้ำเสีย

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Date (วันที่) : 30 / 01 / 69

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : H1111111111 ยี่ห้อ : Model : Location (สถานที่ตั้ง) :

[illegible]

Remark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)

ลงชื่อ (หน.ช่าง)

ลงชื่อ (นาง.)

ตำแหน่ง

340
 30. 10. 69

Pro

รายงานตรวจเช็คประจำวันระบบปรับอากาศ บำบัดน้ำเสีย (AIR BLOWER)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : <u>ศูนย์รักษาความปลอดภัย</u>		Location (สถานที่ตั้ง) : <u>น.บ.</u>																														
Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : <u>น.บ. 100</u>		Model :																														
รายการตรวจเช็ค		ผลการตรวจเช็คประจำเดือน <u>เดือนธันวาคม 2564</u>																														
ลำดับ	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เวลาตรวจเช็ค																																
1	ตรวจสอบมอเตอร์ปั๊มดับเพลิง (ความถี่ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจสอบสภาพ/ความสะอาดตู้คอนโทรล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะหน้าตู้คอนโทรล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ไม่มีไฟแสดงสถานะ High Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ไม่มีไฟแสดงสถานะ Low Level	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจ่ายตู้คอนโทรล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ไฟฟ้า/อุปกรณ์ภายในตู้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ตรวจสอบเวลาของ สวิตช์ช่วงเวลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ตรวจสอบ/สังเกตการทำงานของระบบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจเช็ค		<u>น.บ.</u>																														

Remark (หมายเหตุ) :

ลงชื่อ (หัวหน้าช่าง)

ลงชื่อ (จากอาคาร)

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ขาด

รายงานตรวจเช็คประจำเดือนระบบวิศวกรรม บำบัดน้ำเสีย

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : Date (วันที่) :

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : 41164112C ยี่ห้อ : Model : Location (สถานที่ตั้ง) :

[illegible]

emark (หมายเหตุ)

ลงชื่อ (ผู้ทดสอบระบบ)
()

ลงชื่อ (หน.ช่าง)

ลงชื่อ (พจน.)

ตำแหน่ง

รายงานตรวจสอบใช้ประจำวันระบบวิศวกรรม Oil-type Transformer (หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ...		Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : ...		Model : ...		Location (สถานที่ตั้ง) : ...																													
ผลการตรวจสอบประจำเดือน		ปี		...		...																													
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	วันที่	เวลาตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจสอบความปลอดภัยของบริเวณจุดติดตั้งหม้อแปลง			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมัน , คราบน้ำมัน ตามแนวเชื่อมของตัวถัง			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสีของสารดูดความชื้น (ซิลิกาเจล) จากสีน้ำเงินเข้มเป็นสีชมพูต้องไม่เกิน ¼ ของกระเปาะ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผู้ตรวจสอบ			7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	

Remark (หมายเหตุ) :

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ชำรุด

ลงชื่อ (ชื่อ-นามสกุล, หน่วยงาน)

MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานผลการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : อุตสาหกรรม ๑๑๖ Date (วันที่) : 30/6/69
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : 106.11.14 Brand (ยี่ห้อ) : OTC Model (รุ่น) : 1600 KVA Location (สถานที่ตั้ง) :

TRANSFORMER OIL TYPE (หม้อแปลงแบบหล่อ)

TASK (รายละเอียดการซ่อมบำรุง)		STANDARD	RECORD
☐ MONTHLY MAINTENANCE No. 1-14 (การบำรุงรักษาหม้อแปลงเดือน 1 ปี ข้อ 1-14)			
1	Check the safety of Transformer Installation Point / ตรวจสอบความปลอดภัยของจุดติดตั้งหม้อแปลง	N	N
2	Check Leakage of Oil, Oil Stain at the welding tank / ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมัน, คราบน้ำมัน ตามแนวเชื่อมของตัวถัง	N	N
3	Check for Rust or Tank Corrosion / ตรวจสอบการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อนของตัวถัง	N	N
4	Check for Dirt And Dust Of Tank / ตรวจสอบคราบสกปรกและฝุ่นของตัวถัง	N	N
5	Check HV Bushing Surface Cleaning, Trace Flash Over Spines Cleave / ตรวจสอบลูกถ้วยแรงสูงทำความสะอาด รอย Flash Over ครีบนั่นแตก	N	N
6	Check LV Bushing Surface Cleaning, Trace Flash Over Spines Cleave / ตรวจสอบลูกถ้วยแรงต่ำทำความสะอาด รอย Flash Over ครีบนั่นแตก	N	N
7	Check Tank Cover Gasket (Leakage Of Oil) / ตรวจสอบปะเก็นฝาดังการรั่วซึมของน้ำมัน	N	N
8	Check the Position of Tap Changer / ตรวจสอบตำแหน่งแท็ปปรับแรงดัน	Medium	Medium
9	Check Oil Level, Glass, Plastic (whether it is defective or not) / ตรวจสอบที่ระดับน้ำมัน กระบอก / พลาสติกแตกชำรุดหรือไม่	N	N
10	Check Oil Level / ตรวจสอบระดับน้ำมัน (ระดับน้ำมันต้องอยู่ระหว่างค่า MAX - MIN)	N	MAX
11	Check Discoloration of the Silica Gel From Dark Blue To Pink (Not Over 3/4 Bulb) / ตรวจสอบการเปลี่ยนสีของสารดูดความชื้น (ซิลิกาเจล) จากสีน้ำเงินเข้มเป็นสีชมพูต้องไม่เกิน 3/4 ของกระเปาะ	N	-
12	Check Glass and Plastic Dial on Transformer Oil Temperature Indicators (whether it is defective or not) / ตรวจสอบกระบอก พลาสติกหน้าปัดอุณหภูมิแสดงอุณหภูมิแตกชำรุดหรือไม่	N	N
13	Record the Current & Maximum Temperature / บันทึกอุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิที่เคยสูงสุด	°C	40°C
14	Check the Condition and Leakage of Glass, Cracks, and The Coil of Buchholz Relay (if any) / ตรวจสอบรอยรั่วซึม บริเวณกระบอก รอยแตก ร้าว ข้อต่อเกลียวของบูชโฮล์ทรีเลย์ (ถ้ามี)	N	N
☐ QUARTERLY - SEMI MAINTENANCE No. 1-17 (การบำรุงรักษาทุก 3 เดือน ปี ข้อ 1-17)			
15	Check Gaskets of Bushing Gasket (High Voltage) / ตรวจสอบปะเก็นลูกถ้วยแรงสูง	N	N
16	Check Gaskets of Bushing Gasket (Low Voltage) / ตรวจสอบปะเก็นลูกถ้วยแรงต่ำ	N	N
17	Inspection of Tap Changer and Leakage of Oil And Rubber Seal / ตรวจสอบแท็ปปรับแรงดันการรั่วซึมของน้ำมันและซีลยาง	N	N
☐ YEARLY MAINTENANCE No. 1-23 (การบำรุงรักษาประจำปี ปี ข้อ 1-23)			
18	Check Burning Mark HV. Connector / ตรวจสอบรอยไหม้บริเวณหัวต่อสายแรงสูง	N	N
19	Check Metal Oxide of HV. Connector (Metal Rust) / ตรวจสอบ Oxide ของโลหะ (สนิมโลหะ) หัวต่อแรงสูง	N	N
20	Check Burning Mark LV. Connector / ตรวจสอบรอยไหม้บริเวณหัวต่อสายแรงต่ำ	N	N
21	Check Metal Oxide of LV. Connector (Metal Rust) / ตรวจสอบ Oxide ของโลหะ (สนิมโลหะ) หัวต่อแรงต่ำ	N	N
22	Check the Condition And Leakage of Oil Pipe at The Gasket of Explosion Proof Conduit / ตรวจสอบรอยรั่วซึมของท่อ น้ำมันบริเวณปะเก็นที่ท่อกันระเบิด	N	N
23	Check Grounding Points / ตรวจสอบจุดต่อสายดิน	N	N

Remark (หมายเหตุ) :

TECHNICIAN (ช่างเทคนิค)	CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง)	MANAGER (ผู้จัดการ) / ENGINEER (วิศวกร)
Checked By (ตรวจสอบโดย) :	Approved By (อนุมัติโดย) : <u>[Signature]</u>	Approved By (อนุมัติโดย) : <u>[Signature]</u>
Signature (ลายเซ็น) :	Signature (ลายเซ็น) : <u>[Signature]</u>	Signature (ลายเซ็น) : <u>[Signature]</u>
Date (วันที่) :	Date (วันที่) : <u>30/6/69</u>	Date (วันที่) :

Normal (N) = ปกติ Abnormal (AB) = ผิดปกติ Break Down (BD) = ชำรุด ✓ = Do P.M. (ตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำ)

รายงานตรวจเช็คประจำวันระบบวิศวกรรม Main Distribution Board (MDB) (ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ผู้ดูแลระบบ

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : MDB

Model : Location (สถานที่ตั้ง) :

ยี่ห้อ :

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค		ผลการตรวจเช็คประจำวัน.....ปี																														
	วันที่	เวลาตรวจเช็ค	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ตรวจเช็คค่าความสะอาดภายในห้อง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง/อุณหภูมิห้อง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจเช็คความผิดปกติของกลิ่นและเสียง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ไฟแสดงสถานะการทำงานของ R,S,T		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	โวลต์ที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (AMP)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	สลับการทำงาน Capacition Bank		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจเช็ค			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Remark (หมายเหตุ) :

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ชำรุด

ลงชื่อ : (Signature) (CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง))

ลงชื่อ : (Signature) (BUILDING MANAGER (ช่างอาคาร))

MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : กองช่าง อบจ.บ Date (วันที่) : 30/6/69

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : Brand (ยี่ห้อ) : Model (รุ่น) : Location(สถานที่ตั้ง) :

MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		STANDARD	RECORD
☐	MONTHLY MAINTENANCE No.1-9 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-9)		
1	General cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	✓	✓
2	Inspection for abnormal sound & smell / ตรวจสอบความผิดปกติของกลิ่นและเสียง	N	N
3	Check the circuit breaker (indicators) / ตรวจสอบสถานะของ Indicator ต่าง ๆ ของ Circuit Breaker	N	N
4	Check the lighting condition / ตรวจสอบสภาพการส่องแสงสว่าง	N	N
5	Inspection of all meters & record voltage / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่าง ๆ และบันทึกแรงดันไฟฟ้า <u>937/130/120V 463V, 462V, 464V</u>	V	<u>463V, 462V, 464V</u>
6	Inspection of all meters & record current / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่าง ๆ และบันทึกกระแสไฟฟ้า <u>137/134/126A</u>	A	<u>137.6 Amp</u>
7	Inspection of all meters & record power factor (PF) / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่าง ๆ และบันทึกค่า PF	PF	<u>97</u>
8	Inspection of main distribution board for General Operations & Condition / ตรวจสอบสภาพและการทำงานทั่วไป	N	N
9	Dedusting / ทำการทำความสะอาดภายนอกตามจุดต่าง ๆ ที่มีฝุ่นละออง	✓	✓

Remark (หมายเหตุ) :

TECHNICIAN (ช่างอาคาร)	CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง)	MANAGER (ผู้จัดการ) / ENGINEER (วิศวกร)
Checked By (ตรวจสอบโดย) :	Approved By (อนุมัติโดย) :	Approved By (อนุมัติโดย) :
Signature (ลายเซ็น) :	Signature (ลายเซ็น) :	Signature (ลายเซ็น) : <u>PS</u>
Date (วันที่) :	Date (วันที่) :	Date (วันที่) :
Normal (N) = ปกติ Abnormal (AB) = ผิดปกติ Break Down (BD) = ชั่วคราว ✓ = Do PM (ตรวจเช็คบำรุงรักษาเชิงป้องกัน)		