

ภาคผนวก ข
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ตารางที่ ข-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
(ปี 2566-มิถุนายน 2569)

หน่วย : เดซิเบลเอ

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ค่าระดับเสียง	
		L _{eq} 24 hr	L _{max}
แนวรั้วด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	ปี 2566	61.9-65.8	65.9-91.3
	ปี 2567	61.5-65.4	78.2-104.3
	ปี 2568	56.4-61.0	78.2-97.8
	มกราคม 2569	54.5-57.5	75.0-84.6
แนวรั้วด้านทิศตะวันตกของ โรงไฟฟ้า พระนครเหนือ	ปี 2566	59.9-62.9	63.1-86.7
	ปี 2567	60.8-63.1	84.1-91.2
	ปี 2568	60.8-63.4	86.4-98.2
	มกราคม 2569	61.2-62.2	85.7-93.7
บ้านพักพนักงาน (เดิม) ทิศตะวันออกของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	ปี 2566	56.5-59.1	62.3-89.8
	ปี 2567	56.2-58.6	80.4-104.5
	ปี 2568	56.2-59.0	83.3-100.3
	มกราคม 2569	56.7-58.6	81.0-86.2

ที่มา : ปี 2566 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ปี 2567 บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2568-มิถุนายน 2569 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะดำเนินการ

ตารางที่ 19 ผลการติดตามตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณแนวรั้วด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จัดทำรายงาน/ ตรวจวัดโดย : นายวรปรัชญ์ สันติจิตวิตร / นายนพดล เนียมนิยม

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 00:00 น.-00:00 น. วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : E 662786 N 1527751

ชื่อจุดตรวจวัด (Station No.) : แนวรั้วด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model and Serial No.) : LxT2/ 0006753

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : SV 36A/ 107224

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 114.0 dB(A) at 1,000 Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SML Adjust dB(A)) : 113.79 dB(A)

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ช่วงเวลา (น.)	ค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)											
	31-ม.ค.-69				1-ก.พ.-69				2-ก.พ.-69			
	L _{eq}	L _{max}	L _{min}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L _{min}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L _{min}	L ₉₀
00:00-01:00	54.2	60.0	51.3	53.1	53.8	61.0	51.5	52.8	54.7	61.7	52.9	54.2
01:00-02:00	54.2	65.2	51.9	53.3	53.6	61.5	51.5	52.7	54.8	58.6	52.7	54.2
02:00-03:00	53.8	61.4	51.1	52.7	53.6	60.8	51.1	52.6	55.0	61.7	52.8	54.3
03:00-04:00	53.5	61.9	50.9	52.5	53.5	62.9	51.3	52.5	54.4	60.4	52.4	53.7
04:00-05:00	53.2	61.8	51.4	52.4	53.4	60.4	51.3	52.4	54.3	62.4	51.9	53.5
05:00-06:00	53.1	58.9	51.1	52.4	52.8	61.1	50.9	52.2	54.7	63.7	52.5	54.1
06:00-07:00	52.9	62.5	51.1	52.2	54.7	63.7	51.0	52.2	54.4	63.7	52.1	53.5
07:00-08:00	53.3	66.5	51.2	52.3	57.5	65.8	54.3	56.8	56.3	81.0	52.8	54.6
08:00-09:00	55.7	72.0	51.8	53.2	58.6	79.5	55.2	57.4	57.4	69.0	54.1	56.0
09:00-10:00	54.7	72.8	51.5	52.8	59.8	70.6	56.2	58.6	56.8	75.7	52.3	54.5
10:00-11:00	54.7	73.1	51.1	53.1	59.7	70.6	56.7	58.7	55.0	72.0	51.6	53.8
11:00-12:00	54.8	72.0	51.1	53.0	60.9	68.6	57.7	59.7	54.5	67.2	51.6	53.6
12:00-13:00	54.7	68.3	51.6	53.1	59.7	65.7	56.4	58.9	54.9	69.5	51.8	53.4
13:00-14:00	55.1	75.0	51.2	53.0	59.2	68.2	55.7	58.2	54.9	67.6	51.3	53.4
14:00-15:00	53.9	65.0	50.7	52.8	59.5	67.6	55.8	58.4	55.4	76.1	51.5	53.4
15:00-16:00	56.4	74.3	51.6	53.4	59.6	64.1	56.0	58.6	55.1	73.2	51.5	53.5
16:00-17:00	56.2	73.7	52.0	53.6	58.9	67.4	56.0	58.0	55.8	69.9	52.1	54.3
17:00-18:00	55.0	68.0	51.4	53.5	59.6	68.2	54.8	58.8	55.3	73.1	51.4	53.7
18:00-19:00	55.0	70.1	52.0	53.7	57.8	67.5	54.3	56.7	54.1	73.9	50.8	52.8
19:00-20:00	55.1	72.1	52.3	53.8	56.0	70.1	52.3	54.2	53.7	67.0	51.3	52.7
20:00-21:00	54.2	67.6	51.1	52.6	55.4	69.2	52.4	54.2	53.8	59.1	52.0	53.2
21:00-22:00	54.1	65.2	51.4	53.1	54.7	64.9	52.7	53.9	53.7	57.3	52.2	53.1
22:00-23:00	54.7	63.0	52.1	53.6	54.9	59.9	53.1	54.2	53.9	62.1	52.3	53.3
23:00-00:00	54.3	61.4	51.6	53.4	54.9	63.9	52.7	54.3	53.7	58.3	51.8	53.1
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq 24 hr})	54.5				57.5				55.0			
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	75.0				79.5				81.0			
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L ₉₀)	52.2-53.8				52.2-59.7				52.7-56.0			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{1/}	70 เดซิเบลเอ											
ค่ามาตรฐานสูงสุด ^{1/}	115 เดซิเบลเอ											

หมายเหตุ: 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 11 ง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายนพดล เนียนนิยม

ชื่อผู้บันทึก : นายนพดล เนียมนิยม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง: บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้เคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 19 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณแนวรั้วด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

โครงการโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จัดทำรายงาน/ ตรวจวัดโดย : นายวรวิทย์ สันติศิริ / นายพนพล เนียมนิยม

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง: 00:00 น.-00:00 น. วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด: E 662786 N 1527751

ชื่อจุดตรวจวัด (Station No.): แนวรั้วด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

รุ่นของเครื่องมือตรวจวัด (Analyzer Model and Serial No.): LxT2/ 0006753

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.): SV 36A/ 107224

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)): 114.0 dB(A) at 1,000 Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SML Adjust dB(A)): 113.79 dB(A)

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date): 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ช่วงเวลา (น.)	ค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)							
	3-ก.พ.-69				4-ก.พ.-69			
	L _{eq}	L _{max}	L _{min}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L _{min}	L ₉₀
00:00-01:00	53.6	63.0	51.9	53.0	52.6	61.8	50.1	51.9
01:00-02:00	54.2	61.7	51.9	53.5	52.0	60.7	50.2	51.2
02:00-03:00	54.3	63.1	52.3	53.6	52.2	60.3	50.4	51.4
03:00-04:00	55.0	64.3	51.8	53.8	52.5	61.4	50.8	52.0
04:00-05:00	55.0	69.9	51.9	53.1	52.8	61.0	51.1	52.2
05:00-06:00	54.7	69.7	51.7	53.0	54.6	72.1	51.7	52.8
06:00-07:00	56.3	72.2	52.0	54.3	55.4	72.7	51.4	53.0
07:00-08:00	57.5	79.8	53.6	55.6	57.0	73.5	52.3	54.8
08:00-09:00	57.4	82.3	52.8	54.9	55.5	69.5	51.9	53.7
09:00-10:00	57.1	84.6	52.5	54.6	54.4	65.6	51.4	53.1
10:00-11:00	54.8	68.7	51.7	53.8	57.8	84.1	51.2	52.9
11:00-12:00	55.2	71.5	51.7	53.6	54.4	70.5	50.4	52.4
12:00-13:00	54.4	64.6	51.7	53.4	53.6	69.5	50.5	52.2
13:00-14:00	54.8	71.2	51.4	53.3	55.0	73.6	51.1	53.3
14:00-15:00	54.9	73.9	50.6	52.6	54.6	69.7	51.6	53.1
15:00-16:00	55.5	73.9	50.5	53.2	56.0	73.7	51.2	53.5
16:00-17:00	55.5	72.3	50.9	53.4	54.6	68.2	51.1	52.9
17:00-18:00	55.7	71.2	51.4	53.5	55.2	72.7	50.4	52.8
18:00-19:00	54.3	71.5	51.2	52.7	54.4	70.1	51.4	53.3
19:00-20:00	53.0	65.8	50.8	52.1	54.3	67.7	51.3	53.3
20:00-21:00	53.6	61.8	51.7	53.0	54.3	60.5	52.6	53.8
21:00-22:00	53.4	62.3	51.7	52.8	54.8	66.6	52.5	54.4
22:00-23:00	53.9	70.3	51.6	53.0	53.6	59.4	52.2	53.3
23:00-00:00	52.8	65.6	50.7	52.0	53.2	58.3	51.9	52.9
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq 24 hr})	55.1				54.6			
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	84.6				84.1			
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L ₉₀)	52.0-55.6				51.2-54.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{1/}	70 เดซิเบลเอ							
ค่ามาตรฐานสูงสุด ^{1/}	115 เดซิเบลเอ							

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 11 ง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพนพล เนียมนิยม

ชื่อผู้บันทึก : นายพนพล เนียมนิยม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จัดทำรายงาน/ ตรวจวัดโดย : นายวรปรัชญ์ สันธิติวร / นายนพดล เนียมนิยม

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 00:00 น.-00:00 น. วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : E 662664 N 1527537

ชื่อจุดตรวจวัด (Station No.) : แนวรั้วด้านทิศตะวันตกของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model and Serial No.) : LxT2/ 0005349

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : SV 36A/ 107224

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 114.0 dB(A) at 1,000 Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SML Adjust dB(A)) : 113.79 dB(A)

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ช่วงเวลา (น.)	ค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)											
	31-ม.ค.-69				1-ก.พ.-69				2-ก.พ.-69			
	L _{eq}	L _{max}	L _{min}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L _{min}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L _{min}	L ₉₀
00:00-01:00	60.5	63.9	58.9	60.0	60.2	66.5	58.1	59.7	60.2	64.4	58.0	59.6
01:00-02:00	60.7	63.6	59.3	60.3	60.2	62.5	58.2	59.8	60.3	63.8	58.3	59.8
02:00-03:00	60.7	67.6	59.1	60.3	60.4	69.1	58.8	60.0	60.4	63.2	58.5	59.8
03:00-04:00	60.8	65.5	59.1	60.4	60.9	71.0	59.3	60.3	60.4	67.0	58.6	59.9
04:00-05:00	60.9	63.9	59.6	60.5	60.9	71.7	59.3	60.3	60.7	68.4	58.8	60.1
05:00-06:00	61.0	65.2	59.3	60.6	61.1	72.3	59.5	60.4	60.7	67.0	58.7	60.1
06:00-07:00	61.2	76.8	59.6	60.7	62.0	72.1	59.2	60.5	61.5	73.5	58.8	60.2
07:00-08:00	62.8	85.7	59.9	60.8	62.9	86.3	60.0	61.2	62.6	85.5	58.5	60.4
08:00-09:00	61.7	77.3	60.1	61.0	62.3	79.8	59.9	61.6	64.0	81.8	59.4	61.1
09:00-10:00	61.7	79.4	60.0	61.0	63.0	71.7	60.9	62.4	63.8	80.6	59.5	61.1
10:00-11:00	62.5	80.5	60.1	61.3	62.7	80.1	59.8	61.9	62.2	75.6	59.1	60.4
11:00-12:00	62.2	81.1	59.6	61.0	61.7	68.5	59.5	61.0	61.5	76.0	59.0	60.3
12:00-13:00	62.1	79.8	59.3	60.8	61.9	74.0	60.0	61.2	61.5	78.4	58.5	60.1
13:00-14:00	61.1	69.0	57.8	59.9	61.7	72.4	59.5	61.1	63.2	85.9	58.6	60.5
14:00-15:00	60.5	72.1	57.6	59.7	61.5	68.8	58.8	61.1	61.9	78.1	58.9	60.2
15:00-16:00	61.7	76.1	59.1	60.8	61.8	70.3	59.4	61.2	63.0	82.6	59.2	60.8
16:00-17:00	61.1	76.0	58.9	60.2	61.7	69.0	59.5	61.1	63.2	79.8	58.8	61.1
17:00-18:00	61.0	74.5	58.7	60.3	62.6	71.0	60.4	62.0	62.7	77.7	58.7	60.5
18:00-19:00	60.9	70.3	58.8	60.2	61.0	77.1	58.6	60.1	61.8	79.3	58.3	60.3
19:00-20:00	61.6	85.4	58.6	60.1	61.5	78.2	58.6	59.9	60.9	74.5	58.7	60.2
20:00-21:00	60.8	76.8	58.4	60.0	60.8	78.2	58.1	59.8	60.6	71.2	58.6	60.1
21:00-22:00	60.2	66.2	58.6	59.8	60.3	65.9	58.8	59.8	60.5	64.9	58.7	60.1
22:00-23:00	60.2	65.1	58.7	59.8	60.2	68.8	58.3	59.7	60.7	66.8	58.7	60.1
23:00-00:00	60.1	63.0	58.6	59.7	60.3	65.3	58.9	59.9	60.6	64.8	59.0	60.1
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq 24 hr})	61.2				61.5				61.8			
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	85.7				86.3				85.9			
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L ₉₀)	59.7-61.3				59.7-62.4				59.6-61.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{1/}	70 เดซิเบลเอ											
ค่ามาตรฐานสูงสุด ^{1/}	115 เดซิเบลเอ											

หมายเหตุ: 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 11 ง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายนพตล เนียมนิยม

ชื่อผู้บันทึก : นายนพดล เนียมเนียม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง: บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 20 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณแนวรั้วด้านทิศตะวันตกของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

โครงการโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ของ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จัดทำรายงาน/ ตรวจวัดโดย : นายวรปรัชญ์ สันติวิฑูร / นายพดล เนียมนิยม

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่าง : 00:00 น.-00:00 น. วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด : E 662664 N 1527537

ชื่อจุดตรวจวัด (Station No.) : แนวรั้วด้านทิศตะวันตกของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model and Serial No.) : LxT2/ 0005349

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : SV 36A/ 107224

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 114.0 dB(A) at 1,000 Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SML Adjust dB(A)) : 113.79 dB(A)

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ช่วงเวลา (น.)	ค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)							
	3-ก.พ.-69				4-ก.พ.-69			
	L _{eq}	L _{max}	L _{min}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L _{min}	L ₉₀
00:00-01:00	60.6	66.0	58.9	60.1	60.7	68.1	58.8	60.1
01:00-02:00	60.7	76.6	59.2	60.2	60.7	71.5	59.0	60.1
02:00-03:00	60.7	63.5	58.9	60.2	61.3	68.9	59.0	60.4
03:00-04:00	60.8	64.0	59.2	60.3	61.1	73.4	59.3	60.4
04:00-05:00	61.1	68.1	59.2	60.4	62.0	77.1	59.2	60.3
05:00-06:00	62.7	86.0	59.4	60.6	63.0	88.4	59.3	60.5
06:00-07:00	63.7	83.8	59.1	61.1	63.7	83.9	59.2	60.9
07:00-08:00	64.4	83.2	60.0	61.6	64.0	83.1	59.9	61.2
08:00-09:00	63.6	80.9	59.7	61.5	63.1	79.5	59.5	61.0
09:00-10:00	63.1	78.1	59.2	61.0	62.7	78.4	59.8	61.0
10:00-11:00	62.2	87.6	59.0	60.8	63.2	86.8	59.3	60.7
11:00-12:00	62.0	77.9	58.8	60.7	61.6	74.6	59.1	60.5
12:00-13:00	62.2	93.7	58.9	60.5	61.2	76.5	58.9	60.2
13:00-14:00	62.4	79.1	59.1	60.6	62.2	77.7	59.4	60.7
14:00-15:00	61.8	73.5	59.3	60.5	62.2	73.9	59.5	60.7
15:00-16:00	62.9	79.3	59.1	60.9	63.5	86.4	59.5	61.2
16:00-17:00	64.0	89.6	59.0	61.1	63.9	87.9	59.3	61.4
17:00-18:00	63.0	85.5	58.9	60.3	63.5	88.1	58.9	60.4
18:00-19:00	61.6	77.0	58.2	60.0	61.6	77.7	58.7	60.1
19:00-20:00	60.7	74.3	58.7	59.9	60.6	69.9	58.7	59.9
20:00-21:00	60.5	73.0	58.8	59.9	60.6	72.4	58.9	59.9
21:00-22:00	60.3	64.9	58.4	59.8	61.1	75.3	59.1	60.2
22:00-23:00	60.3	70.9	58.7	59.8	60.6	66.9	59.2	60.3
23:00-00:00	60.6	75.8	58.9	60.1	60.7	66.9	59.4	60.4
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq 24 hr})	62.1				62.2			
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	93.7				88.4			
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L ₉₀)	59.8-61.6				59.9-61.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ^{1/}	70 เดซิเบลเอ							
ค่ามาตรฐานสูงสุด ^{1/}	115 เดซิเบลเอ							

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่พิเศษ 11 ง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายพดล เนียมนิยม

ชื่อผู้บันทึก : นายพดล เนียมนิยม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

รางวัลโปโพธิ์ (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธรณีศึกษาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลโปี (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี