

ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตามแผน

ลำดับ	เสาต้นที่	รายละเอียด	จำนวน	หมายเหตุ
1	0/4	ตัดเถาววัลย์ขาเสาส่งฯ	1 จุด	
2	1/1	ตัดเถาววัลย์ขาเสาส่งฯ	1 จุด	
3	1/2	ตัดเถาววัลย์ขาเสาส่งฯ	1 จุด	
		ตัดกอไผ่อันตรายนอกเขตด้านวงจร 1 ถ้าไม่ไผ่โน้มเข้าหาสายไฟ	1 กอ	
		ตัดกอไผ่อันตรายนอกเขตด้านวงจร 2 ถ้าไม่ไผ่โน้มเข้าหาสายไฟ	1 กอ	
4	1/3	ตัดเถาววัลย์ขาเสาส่งฯ	1 จุด	
5	3/3	ตัดเถาววัลย์ขาเสาส่งฯ	1 จุด	
6	4/2	ตัดเถาววัลย์ขาเสาส่งฯ	1 จุด	
7	5/1	ตัดเถาววัลย์ขาเสาส่งฯ	1 จุด	
8	5/3	ตัดเถาววัลย์ขาเสาส่งฯ	1 จุด	
9	12/2	ตัดเถาววัลย์ขาเสาส่งฯ	1 จุด	
10	14/2	ตัดเถาววัลย์ขาเสาส่งฯ	1 จุด	
11	15/1	ตัดเถาววัลย์ขาเสาส่งฯ	1 จุด	
12	15/2	ตัดเถาววัลย์ขาเสาส่งฯ	1 จุด	
13	18/3	ตัดเถาววัลย์ขาเสาส่งฯ	1 จุด	
14	19/1	ตัดเถาววัลย์ขาเสาส่งฯ	1 จุด	

ภาพถ่ายจากการปฏิบัติงาน

เสาต้นที่ 1/2

ก่อนปฏิบัติงาน	หลังปฏิบัติงาน
	
	
ตัดกิ่งต้นไม้อันตรายนอกเขตฯ ด้านวงจร 2 จำนวน 1 ต้น	


เสาต้นที่ 14/2

ก่อนปฏิบัติงาน	หลังปฏิบัติงาน
	
ตัดเถาวัลย์ขาเสาส่งฯ จำนวน 1 จุด	

เสาต้นที่ 15/1

ก่อนปฏิบัติงาน	หลังปฏิบัติงาน
 T 15/1 เถาวัลย์ขาเสา	
ตัดเถาวัลย์ขาเสาส่งฯ จำนวน 1 จุด	

เสาต้นที่ 15/2

ก่อนปฏิบัติงาน	หลังปฏิบัติงาน
 T 15/2 เถาวัลย์ขาเสา	
ตัดเถาวัลย์ขาเสาส่งฯ จำนวน 1 จุด	

เสาต้นที่ 18/3

ก่อนปฏิบัติงาน	หลังปฏิบัติงาน
	
ตัดเถาวัลย์ขาเสาส่งฯ จำนวน 1 จุด	