

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ IDEO MOBI SATHORN

1. ชื่อโครงการ โครงการ IDEO MOBI SATHORN
 2. สถานที่ตั้ง ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 4. สถานที่ติดต่อ นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี สาทร 134 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-860-8575

e-mail : ideomobisathorn@hotmail.com
 5. จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี สาทร
 6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ 30 มกราคม 2555
 7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ 15 มกราคม 2569
 8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 31 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง ขนาดพื้นที่รวม 2-2- 19 ไร่ (4,076 ตารางเมตร)
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
- * การบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)
- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ-เติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบอาคารให้สามารถรองรับน้ำเสียจากโครงการได้ 313 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำจากอาคารประเภท ก ซึ่งกำหนดให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
- * อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณพื้นที่ปรับปรุง / ซ่อมแซม
- * การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย โครงการจัดให้มีการประสานงานกับเขตเพื่อสุบตะกอนและกากของเสียทิ้ง