

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ โรงแรมโฮซี หัวหิน ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 โดยโครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามที่มาตรการกำหนดซึ่งแสดงถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ อย่างไรก็ตาม บางหัวข้อที่โครงการยังไม่ปฏิบัติตามดังแสดงในบทที่ 3 บริษัทฯ ขอนำเสนอและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติในแต่ละประเด็นได้ดังนี้

1) การคมนาคม/การจราจร

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอยอำนวยความสะดวก โบกสัญญาณจราจรเพื่อให้เกิดความคล่องตัว ปลอดภัย พร้อมทั้งจัดทำเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคัน อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่ได้กำหนดให้มีลูกศรแสดงทิศทางการจราจรบนผิวถนนรอบโครงการให้ชัดเจน ทั้งนี้ โครงการจะต้องเร่งดำเนินการดังกล่าว และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

2) คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) และค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม โครงการยังคงต้องทำน้ำที่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ พบว่ามีหลายพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความกระด้าง (Calcium hardness คลอไรด์ (Chloride) ไนเตรท (Nitrate) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) คลอรีนรวม (Combined Chlorine) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัล-โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ทั้งนี้ โครงการต้องเร่งดำเนินการปรับสมดุลทางเคมีของน้ำ ดูแลระบบกรอง และควบคุมระดับสารฆ่าเชื้อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้น้ำและปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด