

บันทึกประจำวันการตรวจสอบประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน มิถุนายน ปี 69

วันที่	เวลา	ปั๊ม คลอรีน ปกติ/ผิดปกติ	ระดับ คลอรีนใน ถัง (20 ลิตร)	ค่าคลอรีน ตกค้าง (0.2-1.0 mg/l)	ค่าความเป็น กรด-ด่าง (PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจนที่ ละลายในน้ำ (DO) (2-4 mg/l)	ปริมาณตะกอน (SV 30) (200 - 300mg/l)	สีตะกอน ใบปอเดิม สีขาว	อุณหภูมิ น้ำ เสีย ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)	Aretor Pump No1		Aretor Pump No2		ลงชื่อ	หมายเหตุ
										กระแส	แรงดัน	กระแส	แรงดัน		
1	7.30	✓	40	0.61	7.11	1.21	20	สี	34.7	4.4	400	4.4	400	Dr	
2	7.44	✓	30	0.90	7.21	1.2	30	สี	35.2	4.4	400	4.4	400	Dr	
3	7.39	✓	25	1.21	6.19	2.3	10	สี	36.2	4.4	400	4.4	400	Dr	
4	7.44	✓	20	1.04	6.19	2.1	20	สี	37.4	4.4	400	4.4	400	Dr	
5	7.39	✓	15	0.23	7.11	1.15	30	สี	37.2	4.4	400	4.4	400	Dr	
6	7.14	✓	10	0.25	7.19	3.1	10	สี	37.4	4.4	400	4.4	400	Dr	
7	7.39	✓	30	0.31	7.13	2.1	20	สี	37.4	4.4	400	4.4	400	Dr	
8	7.25	✓	28	1.03	7.21	2.4	30	สี	41.0	4.4	400	4.4	400	Dr	
9	7.15	✓	25	2.10	6.19	2.12	10	สี	38.7	4.4	400	4.4	400	Dr	
10	7.00	✓	20	0.20	7.30	1.5	10	สี	39.3	4.4	400	4.4	400	Dr	
11	7.43	✓	18	1.01	7.31	2.1	20	สี	40.3	4.4	400	4.4	400	Dr	
12	7.41	✓	15	1.21	6.31	2.1	15	สี	37.2	4.4	400	4.4	400	Dr	
13	7.22	✓	10	0.31	6.21	3.1	17	สี	36.4	4.4	400	4.4	400	Dr	
14	7.59	✓	40	0.29	7.21	2.12	10	สี	35.3	4.4	400	4.4	400	Dr	
15	7.30	✓	35	0.21	7.12	1.14	20	สี	33.8	4.4	400	4.4	400	Dr	
16	7.44	✓	30	1.01	7.31	1.15	30	สี	34.8	4.4	400	4.4	400	Dr	
17	7.39	✓	25	1.20	7.21	2.13	10	สี	37.0	4.4	400	4.4	400	Dr	
18	7.44	✓	20	0.28	7.11	4.1	20	สี	35.2	4.4	400	4.4	400	Dr	
19	7.51	✓	18	0.21	7.13	3.1	30	สี	37.2	4.4	400	4.4	400	Dr	
20	7.32	✓	14	0.31	7.21	2.3	10	สี	34.4	4.4	400	4.4	400	Dr	
21	7.52	✓	10	0.21	7.13	1.5	20	สี	36.3	4.4	400	4.4	400	Dr	
22	7.14	✓	40	0.23	7.19	1.2	30	สี	39.4	4.4	400	4.4	400	Dr	
23	7.39	✓	32	1.01	7.21	1.23	10	สี	34.3	4.4	400	4.4	400	Dr	
24	7.00	✓	30	0.22	5.29	1.2	20	สี	38.1	4.4	400	4.4	400	Dr	
25	7.56	✓	25	0.31	7.13	3.0	15	สี	32.3	4.4	400	4.4	400	Dr	
26	7.49	✓	21	1.21	5.99	1.3	20	สี	34.3	4.4	400	4.4	400	Dr	
27	7.52	✓	18	0.25	6.18	2.1	30	สี	36.3	4.4	400	4.4	400	Dr	
28	7.32	✓	14	0.25	7.11	3.2	10	สี	37.2	4.4	400	4.4	400	Dr	
29	7.14	✓	10	1.21	7.12	1.3	10	สี	36.3	4.4	400	4.4	400	Dr	
30	7.51	✓	30	1.13	7.11	1.4	15	สี	37.3	4.4	400	4.4	400	Dr	
31	7.39	✓	25	0.21	7.13	1.3	10	สี	36.4	4.4	400	4.4	400	Dr	

Checked By
Dr. 69

Verified By (BPH)
Dr. 69

บันทึกผลการตรวจสอบประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน กุมภาพันธ์ ปี 69

วันที่	เวลา	ปั๊ม คลอรีน ปกติ/ไม่ปกติ	ระดับ คลอรีนใน ถัง (20 ลิตร)	ค่าคลอรีน ตกค้าง (0.2-1.0 mg/l)	ค่าความเป็น กรด-ด่าง (PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจนที่ ละลายในน้ำ (DO) (2-4 mg/l)	ปริมาณตะกอน (SV 30) (200 - 300mg/l)	สีตะกอน ในบ่อเติม อากาศ	อุณหภูมิน้ำ เสีย (≤ 40°C)	Aerator Pump No1		Aerator Pump No2		ลงชื่อ	หมายเหตุ
										กระแส	แรงดัน	กระแส	แรงดัน		
1	7.40	✓	30	0.25	7.11	11.2	0	สี	38.2	4.4	400	4.4	400	BN	
2	7.39	✓	27	0.41	7.23	12.3	0	สี	36.7	4.4	400	4.4	400	BN	
3	7.38	✓	25	0.36	7.14	10.9	0	สี	37.3	4.4	400	4.4	400	BN	
4	7.29	✓	18	0.66	7.59	8.4	0	สี	34.3	4.4	400	4.4	400	BN	
5	7.00	✓	16	1.13	7.32	19.3	10	สี	41.0	4.4	400	4.4	400	BN	
6	8.14	✓	14	1.06	7.41	13.2	0	สี	40.3	4.4	400	4.4	400	BN	
7	8.56	✓	10	0.66	7.66	11.4	10	สี	39.7	4.4	400	4.4	400	BN	
8	9.52	✓	30	0.23	7.12	10.6	0	สี	36.7	4.4	400	4.4	400	BN	
9	9.42	✓	28	0.41	7.32	12.3	30	สี	37.5	4.4	400	4.4	400	BN	
10	9.32	✓	25	0.56	7.42	11.5	0	สี	36.9	4.4	400	4.4	400	BN	
11	9.14	✓	20	1.12	7.13	10.3	20	สี	34.4	4.4	400	4.4	400	BN	
12	8.15	✓	15	1.03	7.16	13.1	50	สี	32.3	4.4	400	4.4	400	BN	
13	8.26	✓	10	0.61	7.61	14.6	0	สี	34.7	4.4	400	4.4	400	BN	
14	7.31	✓	30	0.90	7.34	12.4	10	สี	39.3	4.4	400	4.4	400	BN	
15	7.49	✓	27	0.34	7.23	11.5	10	สี	38.2	4.4	400	4.4	400	BN	
16	7.37	✓	22	0.55	7.14	10.6	30	สี	39.1	4.4	400	4.4	400	BN	
17	7.41	✓	20	0.35	7.08	10.7	10	สี	40.4	4.4	400	4.4	400	BN	
18	7.40	✓	19	0.39	6.94	11.3	0	สี	41.0	4.4	400	4.4	400	BN	
19	7.25	✓	17	0.28	6.84	11.9	80	สี	38.7	4.4	400	4.4	400	BN	
20	7.11	✓	18	1.38	6.97	11.2	30	สี	34.1	4.4	400	4.4	400	BN	
21	7.32	✓	13	1.21	6.32	10.6	10	สี	33.4	4.4	400	4.4	400	BN	
22	7.32	✓	10	1.02	6.92	13.1	10	สี	34.6	4.4	400	4.4	400	BN	
23	7.42	✓	30	0.84	6.32	12.3	0	สี	34.7	4.4	400	4.4	400	BN	
24	7.52	✓	25	0.21	7.15	12.9	10	สี	36.2	4.4	400	4.4	400	BN	
25	7.56	✓	22	0.35	7.23	11.4	10	สี	38.2	4.4	400	4.4	400	BN	
26	7.66	✓	19	0.32	7.43	13.2	10	สี	34.2	4.4	400	4.4	400	BN	
27	7.38	✓	14	0.32	7.29	10.6	10	สี	35.7	4.4	400	4.4	400	BN	
28	7.36	✓	10	0.39	6.99	11.9	10	สี	36.8	4.4	400	4.4	400	BN	
29															
30															
31															

Checked By

BN 69

Verified By (BPH)

BN 69

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ปี ๒๕๖๙

วันที่	เวลา	ปั๊ม คลอรีน ปกติ/ไม่ปกติ	ระดับคลอรีน ในถัง(50ลิตร)	ค่าคลอรีน ตกค้าง (0.2-1.0)	ค่าความเป็น กรด ค่า(PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ(DO) (2-4)	ปริมาณตะกอน (SV 30) (200 - 300mg/l)	สีตะกอนใน บ่อเติมอากาศ	อุณหภูมิน้ำเสีย (≤ 40C)	Aerator Pump No1		Aerator Pump No2		ลงชื่อ	หมายเหตุ
										กระแส	แรงดัน	กระแส	แรงดัน		
1	7.30	✓	30	1.21	7.21	13.2	0	ท	33.4	4.4	400	4.4	400	SN	
2	9.45	✓	27	0.27	7.11	11.42	10	ท	39.6	4.4	400	4.4	400	SN	
3	9.50	✓	25	0.44	7.31	11.52	0	ท	38.2	4.4	400	4.4	400	SN	
4	7.51	✓	20	1.12	7.19	11.32	10	ท	39.3	4.4	400	4.4	400	SN	
5	7.55	✓	17	1.23	7.14	11.42	20	ท	39.4	4.4	400	4.4	400	SN	
6	7.50	✓	10	0.24	6.85	8.9	40	ท	36.5	4.4	400	4.4	400	SN	
7	7.20	✓	30	0.39	5.32	11.43	0	ท	39.2	4.4	400	4.4	400	SN	
8	7.31	✓	28	0.48	7.12	10.38	30	ท	36.5	4.4	400	4.4	400	SN	
9	7.24	✓	22	0.38	7.14	13.24	0	ท	38.5	4.4	400	4.4	400	SN	
10	7.33	✓	20	0.21	7.16	13.21	0	ท	36.7	4.4	400	4.4	400	SN	
11	7.45	✓	17	0.56	7.18	12.38	10	ท	34.8	4.4	400	4.4	400	SN	
12	7.39	✓	13	0.31	7.21	13.42	50	ท	35.3	4.4	400	4.4	400	SN	
13	7.37	✓	8	0.98	7.31	11.53	10	ท	36.8	4.4	400	4.4	400	SN	
14	7.48	✓	30	0.99	7.21	11.68	10	ท	37.4	4.4	400	4.4	400	SN	
15	7.00	✓	29	1.02	7.32	12.37	30	ท	39.3	4.4	400	4.4	400	SN	
16	7.12	✓	20	1.02	7.12	12.46	0	ท	37.6	4.4	400	4.4	400	SN	
17	7.18	✓	18	0.95	7.16	12.53	0	ท	32.2	4.4	400	4.4	400	SN	
18	7.23	✓	10	0.39	7.15	12.38	10	ท	37.6	4.4	400	4.4	400	SN	
19	7.14	✓	30	0.49	7.21	12.42	0	ท	37.4	4.4	400	4.4	400	SN	
20	7.15	✓	29	0.56	7.23	12.53	0	ท	39.4	4.4	400	4.4	400	SN	
21	7.20	✓	22	0.79	7.15	13.12	15	ท	36.3	4.4	400	4.4	400	SN	
22	7.31	✓	20	0.99	7.12	13.26	20	ท	36.3	4.4	400	4.4	400	SN	
23	7.34	✓	18	1.39	6.15	12.36	30	ท	35.2	4.4	400	4.4	400	SN	
24	7.45	✓	18	0.41	5.42	13.11	50	ท	35.3	4.4	400	4.4	400	SN	
25	7.55	✓	10	0.29	6.32	13.44	0	ท	36.5	4.4	400	4.4	400	SN	
26	7.50	✓	30	1.35	6.85	13.23	0	ท	37.4	4.4	400	4.4	400	SN	
27	7.44	✓	28	1.49	7.21	13.12	10	ท	36.8	4.4	400	4.4	400	SN	
28	7.32	✓	26	1.23	7.35	12.48	20	ท	37.4	4.4	400	4.4	400	SN	
29	7.31	✓	22	1.18	7.15	12.53	2	ท	37.6	4.4	400	4.4	400	SN	
30	7.35	✓	18	1.22	7.23	11.63	10	ท	38.2	4.4	400	4.4	400	SN	
31	7.55	✓	19	1.34	7.45	11.78	10	ท	36.5	4.4	400	4.4	400	SN	

SN

Checked By
20.3.69

W-9102

Verified By (BPH)
39.6.69

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

บันทึกประจำวันการตรวจสอบประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน มีนาคม ปี 67

วันที่	เวลา	ปั๊ม คลอรีน ปกติ/ไม่ปกติ	ระดับคลอรีน ในถัง(50ลิตร)	ค่าคลอรีน	ค่าความเป็น	ปริมาณออกซิเจน	ปริมาณตะกอน	สีตะกอนใน บ่อเติมอากาศ	อุณหภูมิน้ำเสีย (≤ 40C)	Aretor Pump No1		Aretor Pump No2		ลงชื่อ	หมายเหตุ
				ตกค้าง (0.2-1.0)	กรด ค่า(PH) (5.0 - 9.0)	ที่ละลายในน้ำ(DO) (2-4l)	(SV 30) (200 - 300mg/l)			กระแส	แรงดัน	กระแส	แรงดัน		
1	7.30	/	10	1.03	9.31	11.3	0	สี	39.4	4.4	400	4.4	400	SW	
2	7.41	/	30	0.92	9.11	11.4	10	สี	39.6	4.4	400	4.4	400	SW	
3	7.55	/	25	0.92	9.24	12.9	5	สี	36.4	4.4	400	4.4	400	SW	
4	7.32	/	22	0.4	6.89	13.4	10	สี	37.2	4.4	400	4.4	400	SW	
5	7.33	/	18	0.93	6.93	11.6	5	สี	36.8	4.4	400	4.4	400	SW	
6	7.44	/	14	0.49	7.12	10.9	10	สี	39.2	4.4	400	4.4	400	SW	
7	7.55	/	10	0.92	7.32	10.2	10	สี	39.4	4.4	400	4.4	400	SW	
8	7.53	/	30	0.69	7.42	11.6	30	สี	37.3	4.4	400	4.4	400	SW	
9	7.42	/	28	0.93	7.55	11.3	50	สี	36.5	4.4	400	4.4	400	SW	
10	7.40	/	22	0.53	7.32	11.3	0	สี	37.3	4.4	400	4.4	400	SW	
11	7.49	/	18	0.22	7.14	10.2	10	สี	38.2	4.4	400	4.4	400	SW	
12	7.21	/	13	1.34	7.32	10.9	5	สี	38.6	4.4	400	4.4	400	SW	
13	7.12	/	8	0.51	7.21	10.6	10	สี	38.4	4.4	400	4.4	400	SW	
14	7.10	/	30	0.64	6.93	10.6	20	สี	37.8	4.4	400	4.4	400	SW	
15	7.08	/	27	0.92	6.43	10.4	10	สี	39.6	4.4	400	4.4	400	SW	
16	7.44	/	24	0.94	7.49	11.3	8	สี	37.4	4.4	400	4.4	400	SW	
17	7.34	/	21	0.94	7.08	11.3	10	สี	36.8	4.4	400	4.4	400	SW	
18	7.32	/	19	0.43	7.12	12.2	5	สี	39.2	4.4	400	4.4	400	SW	
19	7.44	/	13	0.53	7.34	11.2	0	สี	37.3	4.4	400	4.4	400	SW	
20	7.43	/	10	1.08	7.24	13.0	0	สี	39.4	4.4	400	4.4	400	SW	
21	7.31	/	30	1.18	6.86	11.9	20	สี	36.8	4.4	400	4.4	400	SW	
22	7.30	/	25	0.93	6.84	11.3	0	สี	37.2	4.4	400	4.4	400	SW	
23	7.46	/	20	0.64	7.12	12.3	0	สี	38.4	4.4	400	4.4	400	SW	
24	7.33	/	18	0.56	7.11	13.4	10	สี	38.2	4.4	400	4.4	400	SW	
25	7.56	/	15	0.94	7.43	13.3	20	สี	37.4	4.4	400	4.4	400	SW	
26	7.32	/	10	0.81	7.38	12.5	10	สี	36.7	4.4	400	4.4	400	SW	
27	7.33	/	30	0.91	7.44	12.4	30	สี	38.1	4.4	400	4.4	400	SW	
28	7.42	/	26	0.82	7.30	11.9	40	สี	37.2	4.4	400	4.4	400	SW	
29	7.12	/	20	0.43	7.14	11.6	0	สี	38.5	4.4	400	4.4	400	SW	
30	7.21	/	16	0.83	7.15	11.0	0	สี	38.6	4.4	400	4.4	400	SW	
31															

SW

Checked By
33, 4, 68

V. S. N. S.

Verified By (BPH)
30, 4, 69

บันทึกผลการตรวจสอบประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน สิงหาคม ปี 69

วันที่	เวลา	ปั๊ม คลอรีน ปกติ/ไม่ปกติ	ระดับ คลอรีนใน ถัง (20 ลิตร)	ค่าคลอรีน ตกค้าง (0.2-1.0 mg/l)	ค่าความเป็น กรด-ด่าง (PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจนที่ ละลายในน้ำ (DO) (2-4 mg/l)	ปริมาณตะกอน (SV 30) (200 - 300mg/l)	สีตะกอน ในบ่อเติม อากาศ	อุณหภูมิ น้ำเสีย ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)	Aretor Pump No1		Aretor Pump No2		ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	8.22	✓	20	1.21	7.21	11.99	0	สี	37.2	AS	400	AS	400	BN	
2	8.35	✓	20	1.22	7.11	11.63	0	สี	35.7	AS	400	AS	400	BN	
3	8.49	✓	18	1.03	7.31	12.53	0	สี	33.4	AS	400	AS	400	BN	
4	9.00	✓	15	0.91	7.22	12.43	10	สี	37.4	AS	400	AS	400	BN	
5	9.35	✓	11	0.65	7.31	13.12	10	สี	36.2	AS	400	AS	400	BN	
6	8.00	✓	10	0.34	9.18	13.23	20	สี	36.3	AS	400	AS	400	BN	
7	8.15	✓	8	0.21	9.10	13.44	30	สี	37.4	AS	400	AS	400	BN	
8	8.23	✓	5	0.74	9.12	13.11	10	สี	35.3	AS	400	AS	400	BN	
9	8.33	✓	0	0.95	6.85	12.84	30	สี	32.4	AS	400	AS	400	BN	
10	8.49	✓	20	1.03	5.34	13.21	0	สี	33.7	AS	400	AS	400	BN	
11	8.36	✓	18	1.11	7.14	13.22	0	สี	38.5	AS	400	AS	400	BN	
12	8.42	✓	15	1.22	6.95	12.57	30	สี	37.7	AS	400	AS	400	BN	
13	8.35	✓	11	0.49	6.35	12.48	40	สี	40.3	AS	400	AS	400	BN	
14	8.36	✓	9	0.48	9.12	12.37	20	สี	41.5	AS	400	AS	400	BN	
15	8.42	✓	7	0.38	9.32	11.36	20	สี	40.6	AS	400	AS	400	BN	
16	8.55	✓	5	0.91	9.85	11.53	0	สี	38.7	AS	400	AS	400	BN	
17	8.37	✓	0	0.82	6.35	13.43	0	สี	34.3	AS	400	AS	400	BN	
18	8.23	✓	20	0.73	6.49	12.38	15	สี	36.8	AS	400	AS	400	BN	
19	9.10	✓	17	0.45	7.32	13.21	30	สี	37.2	AS	400	AS	400	BN	
20	8.42	✓	10	1.34	9.14	13.24	20	สี	34.6	AS	400	AS	400	BN	
21	8.37	✓	9	1.22	9.22	10.39	10	สี	32.9	AS	400	AS	400	BN	
22	8.44	✓	8	1.42	9.32	11.49	0	สี	34.5	AS	400	AS	400	BN	
23	8.32	✓	5	0.42	9.14	8.73	30	สี	36.3	AS	400	AS	400	BN	
24	8.18	✓	0	0.32	9.21	11.42	20	สี	38.2	AS	400	AS	400	BN	
25	8.19	✓	20	0.98	7.24	11.32	10	สี	39.7	AS	400	AS	400	BN	
26	8.36	✓	19	0.63	9.32	11.57	0	สี	38.7	AS	400	AS	400	BN	
27	9.31	✓	19	0.59	9.44	12.04	0	สี	36.8	AS	400	AS	400	BN	
28	8.42	✓	15	0.32	9.18	12.33	50	สี	32.4	AS	400	AS	400	BN	
29	8.52	✓	10	0.21	9.11	12.52	80	สี	33.7	AS	400	AS	400	BN	
30	8.36	✓	8	0.21	6.89	11.81	0	สี	39.2	AS	400	AS	400	BN	
31	8.44	✓	5	0.44	9.32	11.38	10	สี	32.7	AS	400	AS	400	BN	

Checked By 31/5/69

Verified By (BPH)
31/05/69

บันทึกประจำวันการตรวจสอบประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน มิ.ย. ปี 69

วันที่	เวลา	ปั๊ม คัดกรอง ปกติ/ไม่ปกติ	ระดับ คัลลันใน ถัง (20 ลิตร)	ค่าคลอรีน ตกค้าง (0.2-1.0 mg/l)	ค่าความเป็น กรด-ด่าง (PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจนที่ ละลายในน้ำ (DO) (2-4 mg/l)	ปริมาณตะกอน (SV 30) (200 - 300mg/l)	สีตะกอน ในบ่อเติม อากาศ	อุณหภูมิ น้ำ เชื้อ ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)	Aretor Pump No1		Aretor Pump No2		ลงชื่อ	หมายเหตุ
										กระแส	แรงดัน	กระแส	แรงดัน		
1	9.30	✓	30	1.03	6.43	11.3	0	สี	39.4	4.4	400	4.4	400	BN	
2	9.40	✓	29	0.85	7.12	10.4	0	สี	39.5	4.4	400	4.4	400	BN	
3	9.44	✓	25	0.93	7.42	10.5	0	สี	36.4	4.4	400	4.4	400	BN	
4	9.53	✓	20	0.64	7.53	11.6	0	สี	35.3	4.4	400	4.4	400	BN	
5	9.14	✓	15	0.53	7.41	11.2	10	สี	39.2	4.4	400	4.4	400	BN	
6	9.50	✓	10	1.03	7.32	12.3	0	สี	38.6	4.4	400	4.4	400	BN	
7	9.32	✓	30	1.17	7.12	13.4	20	สี	37.2	4.4	400	4.4	400	BN	
8	9.00	✓	29	0.94	7.32	11.6	20	สี	35.4	4.4	400	4.4	400	BN	
9	7.42	✓	22	0.63	7.42	10.3	0	สี	36.8	4.4	400	4.4	400	BN	
10	7.56	✓	17	0.75	7.53	11.5	10	สี	39.1	4.4	400	4.4	400	BN	
11	7.53	✓	13	0.43	7.53	11.5	0	สี	38.2	4.4	400	4.4	400	BN	
12	7.32	✓	8	0.68	7.32	11.3	0	สี	39.4	4.4	400	4.4	400	BN	
13	8.15	✓	30	1.23	7.42	12.4	10	สี	37.5	4.4	400	4.4	400	BN	
14	8.25	✓	27	0.44	7.26	13.5	0	สี	38.2	4.4	400	4.4	400	BN	
15	7.43	✓	22	0.94	7.32	11.3	0	สี	36.4	4.4	400	4.4	400	BN	
16	7.53	✓	18	0.61	7.41	11.6	0	สี	39.3	4.4	400	4.4	400	BN	
17	7.42	✓	12	0.93	7.32	10.3	0	สี	39.4	4.4	400	4.4	400	BN	
18	7.35	✓	2	0.64	7.11	11.4	0	สี	36.3	4.4	400	4.4	400	BN	
19	7.43	✓	30	0.64	7.42	13.2	0	สี	35.4	4.4	400	4.4	400	BN	
20	7.31	✓	27	0.92	7.53	11.5	10	สี	36.2	4.4	400	4.4	400	BN	
21	7.41	✓	21	0.59	7.66	12.2	10	สี	37.1	4.4	400	4.4	400	BN	
22	7.46	✓	15	0.42	7.31	11.5	20	สี	37.4	4.4	400	4.4	400	BN	
23	7.51	✓	10	0.34	7.32	13.6	10	สี	36.3	4.4	400	4.4	400	BN	
24	7.21	✓	30	0.48	7.31	12.1	10	สี	38.4	4.4	400	4.4	400	BN	
25	7.22	✓	26	0.51	7.42	11.4	0	สี	37.3	4.4	400	4.4	400	BN	
26	7.24	✓	21	0.56	7.53	11.6	0	สี	36.4	4.4	400	4.4	400	BN	
27	7.31	✓	17	0.66	7.61	11.5	10	สี	37.6	4.4	400	4.4	400	BN	
28	7.32	✓	10	0.69	7.14	11.3	10	สี	35.3	4.4	400	4.4	400	BN	
29	7.44	✓	30	0.69	7.52	12.1	20	สี	36.7	4.4	400	4.4	400	BN	
30	7.38	✓	25	0.91	7.15	19.3	10	สี	34.8	4.4	400	4.4	400	BN	
31															

Checked By BN
30 6 69

Verified By (BPH)
BN 6 69