

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร.....E..... หมายเลขเครื่อง.....1..... ประจำเดือน.....มกราคม 2564.....

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความพร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man							
1	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
2	/	-	-	177	220	/	/	/	จิรัช	
3	/	-	-	182	220	/	/	/	อริส	
4	/	-	-	173	220	/	/	/	อริส	
5	/	-	-	176	220	/	/	/	กนก	
6	/	-	-	181	220	/	/	/	กนก	
7	/	-	-	182	220	/	/	/	จิรัช	
8	/	-	-	185	220	/	/	/	จิรัช	
9	/	-	-	185	220	/	/	/	จิรัช	
10	/	-	-	181	220	/	/	/	จิรัช	
11	/	-	-	176	220	/	/	/	อริส	
12	/	-	-	173	220	/	/	/	กนก	
13	/	-	-	179	220	/	/	/	กนก	
14	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
15	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
16	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
17	/	-	-	175	220	/	/	/	อริส	
18	/	-	-	182	220	/	/	/	จิรัช	
19	/	-	-	179	220	/	/	/	กนก	
20	/	-	-	175	220	/	/	/	กนก	
21	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรัช	
22	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรัช	
23	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรัช	
24	/	-	-	171	220	/	/	/	อริส	
25	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรัช	
26	/	-	-	174	220	/	/	/	กนก	
27	/	-	-	174	220	/	/	/	กนก	
28	/	-	-	174	220	/	/	/	จิรัช	
29	/	-	-	174	220	/	/	/	จิรัช	
30	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรัช	
31	/	-	-	171	220	/	/	/	อริส	

หมายเหตุ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

Checked By
31/1/64

Verified By (BPH)
31/1/64

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี 4-1-69

ประเภทอุปกรณ์	รายละเอียด		ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
	การสับสวิตช์วาล์ว	แรงดัน	หน่วย	ค่า	ค่า	ค่า	
ปั๊มดับเพลิง	การสับสวิตช์วาล์ว	เปิด			ปกติ		
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI		0	0		
	แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI		180	180		
	ตรวจสอบความดัน	ปกติ		ปกติ	ปกติ		
แผงควบคุม	แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts			400		
	กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp			4		

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

วันที่ 4-1-69
ผู้ตรวจเช็ค
ทนาย วิชาญ

วันที่ 4/1/69
ผู้ตรวจสอบ
ทนาย

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี

10/1/69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	180	186		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 10/1/69
ผู้ตรวจเช็ค
นายแพทย์ ธีระวัฒน์

วันที่ 10/1/69
ผู้ตรวจสอบ
นายแพทย์

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี

14-1-69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	180	180		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 14-1-69
ผู้ตรวจเช็ค
พรทิพย์ วัฒน

วันที่ 14-1-69
ผู้ตรวจสอบ
สค

อาคาร

E

รับ/เดือน/ปี

25-1-67

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	190	190		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 25-1-67
ผู้ตรวจเช็ค

อภินันท์ ลิ้มทวี

วันที่ 25-1-67
ผู้ตรวจสอบ

✱

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี

30/1/69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	140	140		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ		ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		5		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 30/1/69
ผู้ตรวจเช็ค
อภินันท์ อธิวงษ์

วันที่ 30/1/69
ผู้ตรวจสอบ
ณัฐวิภา

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร.....E..... หมายเลขเครื่อง.....1..... ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์ 2569.....

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความพร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man							
1	/	-	-	172	220	/	/	/	อดิสรณ์	
2	/	-	-	179	220	/	/	/	กนก	
3	/	-	-	174	220	/	/	/	กนก	
4	/	-	-	174	220	/	/	/	จิรัช	
5	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรัช	
6	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรัช	
7	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
8	/	-	-	185	220	/	/	/	อดิสรณ์	
9	/	-	-	183	220	/	/	/	กนก	
10	/	-	-	182	220	/	/	/	กนก	
11	/	-	-	182	220	/	/	/	จิรัช	
12	/	-	-	184	220	/	/	/	จิรัช	
13	/	-	-	182	220	/	/	/	จิรัช	
14	/	-	-	182	220	/	/	/	จิรัช	
15	/	-	-	183	220	/	/	/	จิรัช	
16	/	-	-	182	220	/	/	/	จิรัช	
17	/	-	-	182	220	/	/	/	จิรัช	
18	/	-	-	184	220	/	/	/	จิรัช	
19	/	-	-	180	220	/	/	/	กนก	
20	/	-	-	181	220	/	/	/	จิรัช	
21	/	-	-	180	220	/	/	/	อดิสรณ์	
22	/	-	-	180	220	/	/	/	อดิสรณ์	
23	/	-	-	180	220	/	/	/	กนก	
24	/	-	-	181	220	/	/	/	กนก	
25	/	-	-	181	220	/	/	/	จิรัช	
26	/	-	-	181	220	/	/	/	จิรัช	
27	/	-	-	181	220	/	/	/	จิรัช	
28	/	-	-	180	220	/	/	/	อดิสรณ์	
29										
30										
31										

หมายเหตุ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

Checked By
กนก 2/2/69

Verified By (BPH)
กนก 2/2/69

ตรวจสอบเช็คปั๊ม Jockey Pump weekly Checklist ตรวจสอบเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร

E

วัน/เดือน/ปี

8 - 2 - 69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	180	180		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 8-2-69

ผู้ตรวจเช็ค

นายณิชา ลีกุล

วันที่

8-2-69

ผู้ตรวจสอบ

อาคาร

E

วัน/เดือน/ปี

14/2/69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	180	185		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		5		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 14/2/69

ผู้ตรวจเช็ค

ภาณุพงศ์ ธีระกิจ

วันที่

14/2/69

ผู้ตรวจสอบ

ภาณุพงศ์

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี

21/2/19

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	180	180		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 24/2/19
ผู้ตรวจเช็ค
กนกกร กนกนภ

วันที่ 21/2/19
ผู้ตรวจสอบ
พี-พี-พี

อาคาร E

รับ/เดือน/ปี 28/2/69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	ปกติ		ปกติ		
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0		
	แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	ปกติ		
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		
	แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts	ปกติ		
ส่วนมอเตอร์	กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp	4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 28/2/69
ผู้ตรวจเช็ค
กฤษฎิ์ ธีระวัฒน์

วันที่ 28/2/69
ผู้ตรวจสอบ
นิรันดร์ ธีระวัฒน์

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร.....E..... หมายเลขเครื่อง.....1..... ประจำเดือน.....สิงหาคม 2569.....

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความพร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man							
1	/	-	-	179	220	/	/	/	อลิสิทธิ์	
2	/	-	-	180	220	/	/	/	กนก	
3	/	-	-	180	220	/	/	/	กนก	
4	/	-	-	181	220	/	/	/	จิรณ	
5	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรณ	
6	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรณ	
7	/	-	-	179	220	/	/	/	อลิสิทธิ์	
8	/	-	-	179	220	/	/	/	อลิสิทธิ์	
9	/	-	-	179	220	/	/	/	กนก	
10	/	-	-	179	220	/	/	/	กนก	
11	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรณ	
12	/	-	-	177	220	/	/	/	จิรณ	
13	/	-	-	177	220	/	/	/	จิรณ	
14	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรณ	
15	/	-	-	173	220	/	/	/	อลิสิทธิ์	
16	/	-	-	175	220	/	/	/	กนก	
17	/	-	-	175	220	/	/	/	กนก	
18	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรณ	
19	/	-	-	174	220	/	/	/	จิรณ	
20	/	-	-	177	220	/	/	/	จิรณ	
21	/	-	-	173	220	/	/	/	อลิสิทธิ์	
22	/	-	-	180	220	/	/	/	กนก	
23	/	-	-	180	220	/	/	/	อลิสิทธิ์	
24	/	-	-	179	220	/	/	/	อลิสิทธิ์	
25	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรณ	
26	/	-	-	182	220	/	/	/	จิรณ	
27	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรณ	
28	/	-	-	176	220	/	/	/	อลิสิทธิ์	
29	/	-	-	177	220	/	/	/	อลิสิทธิ์	
30	/	-	-	174	220	/	/	/	กนก	
31	/	-	-	176	220	/	/	/	กนก	

หมายเหตุ (V) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

Checked By
31/8/69

Verified By (BPH)
31/8/69

อาคาร D

วัน/เดือน/ปี 22/3/69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	135 PSI	136	139		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		5		

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

วันที่ 22/3/69
ผู้ตรวจเช็ค
อภาพร ศรีจันทร์

วันที่ 22/3/69
ผู้ตรวจสอบ
ประสิทธิ์

อาคาร

E

วัน/เดือน/ปี

7/3/69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	190	196		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		5		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 7/3/69

ผู้ตรวจเช็ค

นาย ธีรพงศ์ ธีรพงศ์

วันที่

7/3/69

ผู้ตรวจสอบ

นาย ธีรพงศ์

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี

14/3/69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	180	180		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 14/3/69

ผู้ตรวจเช็ค

อานนท์ อธิวงษ์

วันที่

14/3/69

ผู้ตรวจสอบ

อานนท์ อธิวงษ์



Jockey Pump Weekly Checklist
ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันบ่เพลิง ประจำสัปดาห์



75

วัน/เดือน/ปี

29/3/69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	(4.35) PSI	180	180		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		5		

สรุปผลการตรวจเช็ก

10/30

วันที่ 21/3/69

ผู้ตรวจเขต

2003 155

SN-BPH-FM-056.00

ที่

2913169

ผู้ตรวจสอบ

2015

FM-SNE-056 Rev.0 (01 Jan 26)

อาคาร ๔๕

วัน/เดือน/ปี

28/3/๒๕

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	135 PSI	130	135		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		5		

สรุปผลการตรวจเชิข

วันที่ 28/3/๒๕
ผู้ตรวจเชิข
กฤษณะ ธิษิต

วันที่ 28/3/๒๕
ผู้ตรวจสอบ
กฤษณะ ธิษิต

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร..... E หมายเลขเครื่อง..... 1 ประจำเดือน..... เมษายน 2564

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความพร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man							
1	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรยุส	
2	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรยุส	
3	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรยุส	
4	/	-	-	176	220	/	/	/	อริสรา	
5	/	-	-	176	220	/	/	/	อริสรา	
6	/	-	-	175	220	/	/	/	กนก	
7	/	-	-	175	220	/	/	/	กนก	
8	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรยุส	
9	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรยุส	
10	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรยุส	
11	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรยุส	
12	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรยุส	
13	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรยุส	
14	/	-	-	177	220	/	/	/	จิรยุส	
15	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรยุส	
16	/	-	-	176	220	/	/	/	กนก	
17	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรยุส	
18	/	-	-	177	220	/	/	/	อริสรา	
19	/	-	-	176	220	/	/	/	อริสรา	
20	/	-	-	176	220	/	/	/	กนก	
21	/	-	-	176	220	/	/	/	กนก	
22	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรยุส	
23	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรยุส	
24	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรยุส	
25	/	-	-	175	220	/	/	/	อริสรา	
26	/	-	-	184	220	/	/	/	อริสรา	
27	/	-	-	184	220	/	/	/	กนก	
28	/	-	-	183	220	/	/	/	กนก	
29	/	-	-	184	220	/	/	/	จิรยุส	
30	/	-	-	185	220	/	/	/	จิรยุส	
31										

หมายเหตุ (V) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

Checked By
30/4/64

Verified By (BPH)
30/4/64

อาคาร ๔E

วัน/เดือน/ปี 4/4/๑9

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		๒/๓๐		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	๐		
แรงดันทางออก (PSI)	130-135 PSI	130	1๕๕		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	๒/๓๐		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		4๐๐		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		๕		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ ๔/๔/๑๙
ผู้ตรวจเช็ค อ.กฤษณ์ ธีระวัฒน์

วันที่ ๔/๔/๑๙
ผู้ตรวจสอบ ๙

อาคาร ๒๕

วัน/เดือน/ปี 11/4/69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	135 PSI	130	166		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		5		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 11/4/69
ผู้ตรวจเช็ค นายอภิสิทธิ์ ใจดี

วันที่ 11/4/69
ผู้ตรวจสอบ ฯ

อาคาร ๐๕

วัน/เดือน/ปี

18/4/69

รายการละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันน้ำเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันน้ำออก (PSI)	135 PSI	120	125		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		6		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 18/4/69

ผู้ตรวจเช็ค

อานนท์ 2569

วันที่

18/4/69

ผู้ตรวจสอบ

๒๕

อาคาร ๕E

วัน/เดือน/ปี

26/4/69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	135 PSI	130	166		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		6		

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

วันที่ 25/4/69
ผู้ตรวจเช็ค วิฑูรย์ งามอ้วน

วันที่ 26/4/69
ผู้ตรวจสอบ ***

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร.....E..... หมายเลขเครื่อง.....1..... ประจำเดือน.....พฤษภาคม 2569.....

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความพร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man							
1	/	-	-	185	220	/	/	/	จิรัช	
2	/	-	-	185	220	/	/	/	จิรัช	
3	/	-	-	183	220	/	/	/	จิรัช	
4	/	-	-	184	220	/	/	/	จิรัช	
5	/	-	-	185	220	/	/	/	จิรัช	
6	/	-	-	182	220	/	/	/	กนก	
7	/	-	-	184	220	/	/	/	จิรัช	
8	/	-	-	184	220	/	/	/	จิรัช	
9	/	-	-	182	220	/	/	/	อริส	
10	/	-	-	181	220	/	/	/	อริส	
11	/	-	-	180	220	/	/	/	กนก	
12	/	-	-	180	220	/	/	/	กนก	
13	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
14	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
15	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
16	/	-	-	181	220	/	/	/	อริส	
17	/	-	-	181	220	/	/	/	อริส	
18	/	-	-	181	220	/	/	/	กนก	
19	/	-	-	181	220	/	/	/	กนก	
20	/	-	-	182	220	/	/	/	จิรัช	
21	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
22	/	-	-	181	220	/	/	/	จิรัช	
23	/	-	-	180	220	/	/	/	อริส	
24	/	-	-	181	220	/	/	/	อริส	
25	/	-	-	180	220	/	/	/	กนก	
26	/	-	-	180	220	/	/	/	กนก	
27	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
28	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
29	/	-	-	182	220	/	/	/	จิรัช	
30	/	-	-	181	220	/	/	/	จิรัช	
31	/	-	-	184	220	/	/	/	จิรัช	

หมายเหตุ (V) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

.....
Checked By
31/5/69

.....
Verified By (BPH)
31/5/69

อาคาร 5

วัน/เดือน/ปี 3/5/69

รายการละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	135 PSI	130	135		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 3/5/69
ผู้ตรวจเช็ค กนกกร ลาภานพ

วันที่ 3/5/69
ผู้ตรวจสอบ กนกกร ลาภานพ

อาคาร DE

วัน/เดือน/ปี 9/5/67

รายการละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	130-135 PSI	130	130		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 9/5/67
ผู้ตรวจเช็ค อ.กมล ธีรรัตน์

วันที่ 9/5/67
ผู้ตรวจสอบ น.ส.กชกร

อาคาร ๕

วัน/เดือน/ปี 17/5/69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	135 PSI	130	135		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

วันที่ 17/5/69
ผู้ตรวจเช็ค กนกกร กัญญา

วันที่ 17/5/69
ผู้ตรวจสอบ พีรศักดิ์

อาคาร **๑๕**

วัน/เดือน/ปี

2๖/๕/๖๙

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	135 PSI ๑๕๕	๑๕๐	๑๕๕		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		4๐๐		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		๕		

สรุปผลการตรวจเช็ค

วันที่ **2๖/๕/๖๙**
ผู้ตรวจเช็ค
๑๗๖๖๖ ๕๕๖๖๖

วันที่ **2๖/๕/๖๙**
ผู้ตรวจสอบ
๗-๕๕๖๖

อาคาร

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	185 PSI	180	189		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

วันที่ 31/5/69
ผู้ตรวจเช็ค
นาย คำนวณ

วันที่ 1/6/69
ผู้ตรวจสอบ
นาย คำนวณ

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร..... E หมายเลขเครื่อง..... 1 ประจำเดือน..... มิถุนายน 2569

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความพร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man							
1	/	-	-	182	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
2	/	-	-	180	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
3	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
4	/	-	-	181	220	/	/	/	จิรัช	
5	/	-	-	177	220	/	/	/	จิรัช	
6	/	-	-	177	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
7	/	-	-	176	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
8	/	-	-	177	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
9	/	-	-	175	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
10	/	-	-	177	220	/	/	/	จิรัช	
11	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรัช	
12	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรัช	
13	/	-	-	175	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
14	/	-	-	173	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
15	/	-	-	174	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
16	/	-	-	176	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
17	/	-	-	182	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
18	/	-	-	181	220	/	/	/	จิรัช	
19	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
20	/	-	-	180	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
21	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
22	/	-	-	180	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
23	/	-	-	180	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
24	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
25	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
26	/	-	-	178	220	/	/	/	จิรัช	
27	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
28	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
29	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
30	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
31										

หมายเหตุ (V) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

.....
Checked By
90 6 69

.....
Verified By (BPH)
01 ก.ค. 2569

อาคาร ๕๕

วัน/เดือน/ปี ๒๔/๖/๖๙

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ	ปกติ		
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0		
	แรงดันทางออก (PSI)	130 135 PSI	135		
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		
	แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts	400		
ชุดควบคุม	กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp	4		

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

วันที่ ๒๔/๖/๖๙
ผู้ตรวจเช็ค กนกพงศ์ จันทิมา

วันที่ ๒๔-๖-๖๙
ผู้ตรวจสอบ นิพัทธ์

อาคาร

๕F

วัน/เดือน/ปี

20/6/69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	ปกติ	ปกติ		
แรงดันทางออก (PSI)	135 PSI	ปกติ	ปกติ		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		8		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 20/6/69

ผู้ตรวจเช็ค

นาย พิชัย ใจบุญ

วันที่

21/6/69

ผู้ตรวจสอบ

นาย พิชัย ใจบุญ

อาคาร ๕

วัน/เดือน/ปี 14/6/69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสันสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	135 PSI	180	185		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

วันที่ 14/6/69
ผู้ตรวจเช็ค กนก กัญญา

วันที่ 14/6/69
ผู้ตรวจสอบ กนก กัญญา

อาคาร ๔๕

วัน/เดือน/ปี

๕/๖/๖๙

ส่วนเครื่องสูบน้ำ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
ชุดควบคุม	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
	แรงดันทางออก (PSI)	135 PSI (86)	180	186		
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
	แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
	กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		6		

สรุปผลการตรวจเช็ค

วันที่ ๖/๖/๖๙
ผู้ตรวจเช็ค
นายแพทย์ ธีรภัทร

วันที่ ๖/๖/๖๙
ผู้ตรวจสอบ
นายแพทย์ ธีรภัทร