

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กมภาพันธุ์ 2569

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE DETECTOR	E	12	5	ในเคาท์เตอร์(ห้อง Clean Utility)	SD-E-12-3	/	/	/	OK	
2	SMOKE DETECTOR	E	12	5	ในเคาท์เตอร์(ห้อง Staf Only)	SD-E-12-4	/	/	/	OK	
3	SMOKE DETECTOR	E	12	5	บริเวณด้านหน้าเคาท์เตอร์	SD-E-12-5	/	/	/	OK	
4	SMOKE DETECTOR	E	12	5	บริเวณทางเดินหน้าประตูทางเข้า	SD-E-12-6	/	/	/	OK	
5	SMOKE DETECTOR	E	12	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(12509)	SD-E-12-7	/	/	/	OK	
6	SMOKE DETECTOR	E	12	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(12507)	SD-E-12-8	/	/	/	OK	
7	SMOKE DETECTOR	E	12	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(12505)	SD-E-12-9	/	/	/	OK	
8	SMOKE DETECTOR	E	12	10	หน้าลิฟท์ของ	SD-E-12-10	/	/	/	OK	
9	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12510	SD-E-12-11	/	/	/	OK	
10	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12511	SD-E-12-12	/	/	/	OK	
11	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12512	SD-E-12-13	/	/	/	OK	
12	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12514	SD-E-12-14	/	/	/	OK	
13	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12515	SD-E-12-15	/	/	/	OK	
14	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12516	SD-E-12-16	/	/	/	OK	
15	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12517	SD-E-12-17	/	/	/	OK	
16	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12518	SD-E-12-18	/	/	/	OK	
17	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12519	SD-E-12-19	/	/	/	OK	
18	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12520	SD-E-12-20	/	/	/	OK	
19	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้องโถงรับแขก	SD-E-12-21	/	/	/	OK	
20	SMOKE DETECTOR	E	12	2	บริเวณทางเดินหน้าห้องแม่บ้าน	SD-E-12-22	/	/	/	OK	
21	SMOKE DETECTOR	E	12	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(12510)	SD-E-12-23	/	/	/	OK	
22	SMOKE DETECTOR	E	12	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(12512)	SD-E-12-24	/	/	/	OK	
23	SMOKE DETECTOR	E	12	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(12514)	SD-E-12-25	/	/	/	OK	
24	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12501	SD-E-12-26	/	/	/	OK	
25	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12502	SD-E-12-27	/	/	/	OK	
26	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12503	SD-E-12-28	/	/	/	OK	
27	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12504	SD-E-12-29	/	/	/	OK	
28	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12505	SD-E-12-30	/	/	/	OK	
29	SMOKE DETECTOR	E	12	2	ห้อง 12505	SD-E-12-31	/	/	/	OK	
30	SMOKE DETECTOR	E	12	8	ห้องAHU	SD-E-12-32	/	/	/	OK	
31	SMOKE DETECTOR	E	12	7	ทางออกประตูหนีไฟ	SD-E-12-33	/	/	/	OK	
32	SMOKE DETECTOR	E	12	1	ห้อง 12506	SD-E-12-34	/	/	/	OK	
33	SMOKE DETECTOR	E	12	1	ห้อง 12507	SD-E-12-35	/	/	/	OK	
34	SMOKE DETECTOR	E	12	1	ห้อง 12508	SD-E-12-36	/	/	/	OK	
35	SMOKE DETECTOR	E	12	1	ห้อง 12509	SD-E-12-37	/	/	/	OK	
36	SMOKE DETECTOR	E	12	9	ห้องชาร์ปไฟ	SD-E-12-38	/	/	/	OK	
37	MANUAL PULL STATION	E	12	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	MP-E-12-1	/	/	/	OK	
38	KEY SWITCH	E	12	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	KS-E-12-1	/	/	/	OK	
39	TELEPHONE JACK	E	12	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	TJ-E-12-1	/	/	/	OK	
40	BELL ALARM	E	12	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	BA-E-12-1	/	/	/	OK	
PM Program											
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป									ผู้ตรวจสอบ	พช.กษ
2	ทำความสะอาด										
3	ทดสอบการทำงาน									วันที่	10/02/69

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-BPH-FM-055.00

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กุมภาพันธ์ 2569

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	MANUAL PULL STATION	E	12	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-12-2	/	/	/	OK	
42	KEY SWITCH	E	12	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-12-2	/	/	/	OK	
43	TELEPHONE JACK	E	12	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-12-2	/	/	/	OK	
44	BELL ALARM	E	12	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	BA-E-12-2	/	/	/	OK	
45	MANUAL PULL STATION	E	12	5	บริเวณประตุนิไฟ (ST2)	MP-E-12-3	/	/	/	OK	
46	KEY SWITCH	E	12	5	บริเวณประตุนิไฟ (ST2)	KS-E-12-3	/	/	/	OK	
47	TELEPHONE JACK	E	12	5	บริเวณประตุนิไฟ (ST2)	TJ-E-12-3	/	/	/	OK	
48	BELL ALARM	E	12	5	บริเวณประตุนิไฟ (ST2)	BA-E-12-3	/	/	/	OK	
49	SMOKE DETECTOR	E	14	5	หน้าลิฟท์ลูกศรกระจก	SD-E-14-1	/	/	/	OK	
50	SMOKE DETECTOR	E	14	5	หน้าลิฟท์ลูกศรทางเข้า WARD	SD-E-14-2	/	/	/	OK	
51	SMOKE DETECTOR	E	14	5	ในเคาเตอร์(ห้อง Clean Utility)	SD-E-14-3	/	/	/	OK	
52	SMOKE DETECTOR	E	14	5	ในเคาเตอร์(ห้อง Staf Only)	SD-E-14-4	/	/	/	OK	
53	SMOKE DETECTOR	E	14	5	บริเวณด้านหน้าเคาเตอร์	SD-E-14-5	/	/	/	OK	
54	SMOKE DETECTOR	E	14	5	บริเวณทางเดินหน้าประตุนิไฟ	SD-E-14-6	/	/	/	OK	
55	SMOKE DETECTOR	E	14	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(14507)	SD-E-14-7	/	/	/	OK	
56	SMOKE DETECTOR	E	14	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(14504)	SD-E-14-8	/	/	/	OK	
57	SMOKE DETECTOR	E	14	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(14503)	SD-E-14-9	/	/	/	OK	
58	SMOKE DETECTOR	E	14	10	หน้าลิฟท์ชั้นของ	SD-E-14-10	/	/	/	OK	
59	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14510	SD-E-14-11	/	/	/	OK	
60	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14511	SD-E-14-12	/	/	/	OK	
61	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14512	SD-E-14-13	/	/	/	OK	
62	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14514	SD-E-14-14	/	/	/	OK	
63	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14515	SD-E-14-15	/	/	/	OK	
64	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14516	SD-E-14-16	/	/	/	OK	
65	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14517	SD-E-14-17	/	/	/	OK	
66	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14518	SD-E-14-18	/	/	/	OK	
67	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14519	SD-E-14-19	/	/	/	OK	
68	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14520	SD-E-14-20	/	/	/	OK	
69	SMOKE DETECTOR	E	14	2	บริเวณห้องโถง	SD-E-14-21	/	/	/	OK	
70	SMOKE DETECTOR	E	14	2	บริเวณห้องโถง	SD-E-14-22	/	/	/	OK	
71	SMOKE DETECTOR	E	14	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(14506)	SD-E-14-23	/	/	/	OK	
72	SMOKE DETECTOR	E	14	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(14507)	SD-E-14-24	/	/	/	OK	
73	SMOKE DETECTOR	E	14	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(14509)	SD-E-14-25	/	/	/	OK	
74	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14501	SD-E-14-26	/	/	/	OK	
75	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14502	SD-E-14-27	/	/	/	OK	
76	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14503	SD-E-14-28	/	/	/	OK	
77	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14504	SD-E-14-29	/	/	/	OK	
78	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14505	SD-E-14-30	/	/	/	OK	
79	SMOKE DETECTOR	E	14	2	ห้อง 14505	SD-E-14-31	/	/	/	OK	
80	SMOKE DETECTOR	E	14	8	ห้องAHU	SD-E-14-32	/	/	/	OK	

PM Program			ผู้ตรวจสอบ	วันที่
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป		น.ร. กษ	10/02/69
2	ทำความสะอาด			
3	ทดสอบการทำงาน			

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-BPH-FM-055.00

Fire Protection Yearly Checklist
ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กุมภาพันธ์ 2569

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
81	SMOKE DETECTOR	E	14	7	ทางออกประตูหนีไฟ	SD-E-14-33	/	/	/	OK	
82	SMOKE DETECTOR	E	14	1	ห้อง 14506	SD-E-14-34	/	/	/	OK	
83	SMOKE DETECTOR	E	14	1	ห้อง 14507	SD-E-14-35	/	/	/	OK	
84	SMOKE DETECTOR	E	14	1	ห้อง 14508	SD-E-14-36	/	/	/	OK	
85	SMOKE DETECTOR	E	14	1	ห้อง 14509	SD-E-14-37	/	/	/	OK	
86	SMOKE DETECTOR	E	14	9	ห้องชาร์ปไฟ	SD-E-14-38	/	/	/	OK	
87	MANUAL PULL STATION	E	14	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	MP-E-14-1	/	/	/	OK	
88	KEY SWITCH	E	14	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	KS-E-14-1	/	/	/	OK	
89	TELEPHONE JACK	E	14	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	TJ-E-14-1	/	/	/	OK	
90	BELL ALARM	E	14	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	BA-E-14-1	/	/	/	OK	
91	MANUAL PULL STATION	E	14	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-14-2	/	/	/	OK	
92	KEY SWITCH	E	14	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-14-2	/	/	/	OK	
	TELEPHONE JACK	E	14	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-14-2	/	/	/	OK	
94	BELL ALARM	E	14	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	BA-E-14-2	/	/	/	OK	
95	MANUAL PULL STATION	E	14	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	MP-E-14-3	/	/	/	OK	
96	KEY SWITCH	E	14	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	KS-E-14-3	/	/	/	OK	
97	TELEPHONE JACK	E	14	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	TJ-E-14-3	/	/	/	OK	
98	BELL ALARM	E	14	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	BA-E-14-3	/	/	/	OK	
99	SMOKE DETECTOR	E	15	5	หน้าลิฟท์ลูกค้ำบริเวณกระจก	SD-E-15-1	/	/	/	OK	
100	SMOKE DETECTOR	E	15	5	หน้าลิฟท์ลูกค้ำทางเข้า WARD	SD-E-15-2	/	/	/	OK	
101	SMOKE DETECTOR	E	15	5	ในเคาท์เตอร์(ห้อง Clean Utility)	SD-E-15-3	/	/	/	OK	
102	SMOKE DETECTOR	E	15	5	ในเคาท์เตอร์(ห้อง Staf Only)	SD-E-15-4	/	/	/	OK	
103	SMOKE DETECTOR	E	15	5	บริเวณด้านหน้าเคาท์เตอร์	SD-E-15-5	/	/	/	OK	
104	SMOKE DETECTOR	E	15	5	บริเวณทางเดินหน้าประตูทางเข้า	SD-E-15-6	/	/	/	OK	
105	SMOKE DETECTOR	E	15	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(15507)	SD-E-15-7	/	/	/	OK	
106	SMOKE DETECTOR	E	15	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(15504)	SD-E-15-8	/	/	/	OK	
107	SMOKE DETECTOR	E	15	5	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(15503)	SD-E-15-9	/	/	/	OK	
108	SMOKE DETECTOR	E	15	10	หน้าลิฟท์ชั้นของ	SD-E-15-10	/	/	/	OK	
109	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15510	SD-E-15-11	/	/	/	OK	
	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15511	SD-E-15-12	/	/	/	OK	
111	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15512	SD-E-15-13	/	/	/	OK	
112	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15514	SD-E-15-14	/	/	/	OK	
113	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15515	SD-E-15-15	/	/	/	OK	
114	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15516	SD-E-15-16	/	/	/	OK	
115	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15517	SD-E-15-17	/	/	/	OK	
116	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15518	SD-E-15-18	/	/	/	OK	
117	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15519	SD-E-15-19	/	/	/	OK	
118	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15520	SD-E-15-20	/	/	/	OK	
119	SMOKE DETECTOR	E	15	2	บริเวณห้องโถง	SD-E-15-21	/	/	/	OK	
120	SMOKE DETECTOR	E	15	2	บริเวณห้องโถง	SD-E-15-22	/	/	/	OK	

PM Program

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป	ผู้ตรวจสอบ	18/02/69
2	ทำความสะอาด		
3	ทดสอบการทำงาน	วันที่	10/02/69

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-BPH-FM-055.00

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กุมภาพันธ์ 2569

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
121	SMOKE DETECTOR	E	15	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(15506)	SD-E-15-23	/	/	/	OK	
122	SMOKE DETECTOR	E	15	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(15507)	SD-E-15-24	/	/	/	OK	
123	SMOKE DETECTOR	E	15	2	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(15509)	SD-E-15-25	/	/	/	OK	
124	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15501	SD-E-15-26	/	/	/	OK	
125	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15502	SD-E-15-27	/	/	/	OK	
126	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15503	SD-E-15-28	/	/	/	OK	
127	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15504	SD-E-15-29	/	/	/	OK	
128	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15505	SD-E-15-30	/	/	/	OK	
129	SMOKE DETECTOR	E	15	2	ห้อง 15505	SD-E-15-31	/	/	/	OK	
130	SMOKE DETECTOR	E	15	8	ห้องAHU	SD-E-15-32	/	/	/	OK	
131	SMOKE DETECTOR	E	15	7	ทางออกประตูหนีไฟ	SD-E-15-33	/	/	/	OK	
132	SMOKE DETECTOR	E	15	1	ห้อง 15506	SD-E-15-34	/	/	/	OK	
133	SMOKE DETECTOR	E	15	1	ห้อง 15507	SD-E-15-35	/	/	/	OK	
134	SMOKE DETECTOR	E	15	1	ห้อง 15508	SD-E-15-36	/	/	/	OK	
135	SMOKE DETECTOR	E	15	1	ห้อง 15509	SD-E-15-37	/	/	/	OK	
136	SMOKE DETECTOR	E	15	9	ห้องชาร์ปไฟ	SD-E-15-38	/	/	/	OK	
137	MANUAL PULL STATION	E	15	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	MP-E-15-1	/	/	/	OK	
138	KEY SWITCH	E	15	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	KS-E-15-1	/	/	/	OK	
139	TELEPHONE JACK	E	15	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	TJ-E-15-1	/	/	/	OK	
140	BELL ALARM	E	15	6	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	BA-E-15-1	/	/	/	OK	
141	MANUAL PULL STATION	E	15	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-15-2	/	/	/	OK	
142	KEY SWITCH	E	15	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-15-2	/	/	/	OK	
143	TELEPHONE JACK	E	15	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-15-2	/	/	/	OK	
144	BELL ALARM	E	15	5	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	BA-E-15-2	/	/	/	OK	
145	MANUAL PULL STATION	E	15	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	MP-E-15-3	/	/	/	OK	
146	KEY SWITCH	E	15	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	KS-E-15-3	/	/	/	OK	
147	TELEPHONE JACK	E	15	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	TJ-E-15-3	/	/	/	OK	
148	BELL ALARM	E	15	5	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	BA-E-15-3	/	/	/	OK	
149	SMOKE DETECTOR	E	16	34	บริเวณหน้าลิฟท์ลูกค้า	SD-E-16-1	/	/	/	OK	
150	SMOKE DETECTOR	E	16	34	บริเวณหน้าลิฟท์ลูกค้า	SD-E-16-2	/	/	/	OK	
151	SMOKE DETECTOR	E	16	34	ในเคาเตอร์(ห้อง Clean Utility)	SD-E-16-3	/	/	/	OK	
152	SMOKE DETECTOR	E	16	34	ในเคาเตอร์(ห้อง Staf Only)	SD-E-16-4	/	/	/	OK	
153	SMOKE DETECTOR	E	16	34	บริเวณด้านหน้าเคาเตอร์	SD-E-16-5	/	/	/	OK	
154	SMOKE DETECTOR	E	16	34	บริเวณทางเดินหน้าประตูทางเข้า	SD-E-16-6	/	/	/	OK	
155	SMOKE DETECTOR	E	16	34	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(16507)	SD-E-16-7	/	/	/	OK	
156	SMOKE DETECTOR	E	16	34	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(16504)	SD-E-16-8	/	/	/	OK	
157	SMOKE DETECTOR	E	16	34	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(16503)	SD-E-16-9	/	/	/	OK	
158	SMOKE DETECTOR	E	16	31	16501(ห้องนอน)	SD-E-16-10	/	/	/	OK	
159	SMOKE DETECTOR	E	16	31	16501(ห้องรับแขก)	SD-E-16-11	/	/	/	OK	
160	SMOKE DETECTOR	E	16	31	16502(ห้องรับแขก)	SD-E-16-12	/	/	/	OK	
PM Program											
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป									ผู้ตรวจสอบ	11/2/69
2	ทำความสะอาด										
3	ทดสอบการทำงาน									วันที่	10/02/69

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-BPH-FM-055.00

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กุมภาพันธ์ 2569

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
161	SMOKE DETECTOR	E	16	31	16502(ห้องนอน)	SD-E-16-13	/	/	/	OK	
162	SMOKE DETECTOR	E	16	31	16503(ห้องรับแขก)	SD-E-16-14	/	/	/	OK	
163	SMOKE DETECTOR	E	16	31	16503(ห้องนอน)	SD-E-16-15	/	/	/	OK	
164	SMOKE DETECTOR	E	16	36	ห้องAHU	SD-E-16-16	/	/	/	OK	
165	SMOKE DETECTOR	E	16	36	ทางออกประตูหนีไฟ	SD-E-16-17	/	/	/	OK	
166	SMOKE DETECTOR	E	16	29	16504(ห้องนอน)	SD-E-16-18	/	/	/	OK	
167	SMOKE DETECTOR	E	16	29	16504(ห้องรับแขก)	SD-E-16-19	/	/	/	OK	
168	SMOKE DETECTOR	E	16	29	16505(ห้องรับแขก)	SD-E-16-20	/	/	/	OK	
169	SMOKE DETECTOR	E	16	29	16505(ห้องนอน)	SD-E-16-21	/	/	/	OK	
170	SMOKE DETECTOR	E	16	37	ห้องชาร์ฟ	SD-E-16-22	/	/	/	OK	
171	SMOKE DETECTOR	E	16	41	บันไดหนีไฟ	SD-E-16-23	/	/	/	OK	
172	SMOKE DETECTOR	E	16	38	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	SD-E-16-24	/	/	/	OK	
173	SMOKE DETECTOR	E	16	30	16506(ห้องนอน)	SD-E-16-25	/	/	/	OK	
174	SMOKE DETECTOR	E	16	30	16506(ห้องรับแขก)	SD-E-16-26	/	/	/	OK	
175	SMOKE DETECTOR	E	16	30	16507(ห้องรับแขก)	SD-E-16-27	/	/	/	OK	
176	SMOKE DETECTOR	E	16	30	16507(ห้องนอน)	SD-E-16-28	/	/	/	OK	
177	SMOKE DETECTOR	E	16	30	16508(ห้องรับแขก)	SD-E-16-29	/	/	/	OK	
178	SMOKE DETECTOR	E	16	30	16508(ห้องนอน)	SD-E-16-30	/	/	/	OK	
179	SMOKE DETECTOR	E	16	32	16509(ห้องรับแขก)	SD-E-16-31	/	/	/	OK	
180	SMOKE DETECTOR	E	16	32	16509(ห้องนอน)	SD-E-16-32	/	/	/	OK	
181	SMOKE DETECTOR	E	16	32	16510(ห้องรับแขก)	SD-E-16-33	/	/	/	OK	
182	SMOKE DETECTOR	E	16	32	16510(ห้องนอน)	SD-E-16-34	/	/	/	OK	
183	SMOKE DETECTOR	E	16	33	บริเวณห้องโถง	SD-E-16-35	/	/	/	OK	
184	SMOKE DETECTOR	E	16	33	บริเวณห้องโถง	SD-E-16-36	/	/	/	OK	
185	SMOKE DETECTOR	E	16	33	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(16506)	SD-E-16-37	/	/	/	OK	
186	SMOKE DETECTOR	E	16	33	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(16507)	SD-E-16-38	/	/	/	OK	
187	SMOKE DETECTOR	E	16	33	บริเวณทางเดินหน้าห้อง(16509)	SD-E-16-39	/	/	/	OK	
188	MANUAL PULL STATION	E	16	33	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	MP-E-16-1	/	/	/	OK	
	KEY SWITCH	E	16	33	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	KS-E-16-1	/	/	/	OK	
190	TELEPHONE JACK	E	16	33	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	TJ-E-16-1	/	/	/	OK	
191	BELL ALARM	E	16	33	บริเวณประตูหนีไฟ (ST1)	BA-E-16-1	/	/	/	OK	
192	MANUAL PULL STATION	E	16	34	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	MP-E-16-2	/	/	/	OK	
193	KEY SWITCH	E	16	34	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	KS-E-16-2	/	/	/	OK	
194	TELEPHONE JACK	E	16	34	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	TJ-E-16-2	/	/	/	OK	
195	BELL ALARM	E	16	34	บริเวณหน้าลิฟท์ E4	BA-E-16-2	/	/	/	OK	
196	MANUAL PULL STATION	E	16	34	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	MP-E-16-3	/	/	/	OK	
197	KEY SWITCH	E	16	34	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	KS-E-16-3	/	/	/	OK	
198	TELEPHONE JACK	E	16	34	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	TJ-E-16-3	/	/	/	OK	
199	BELL ALARM	E	16	34	บริเวณประตูหนีไฟ (ST2)	BA-E-16-3	/	/	/	OK	
200	SMOKE DETECTOR	E	R	50	PUMP PLANT ROOM	SD-E-R-1	/	/	/	OK	

PM Program		ผู้ตรวจสอบ	วันที่
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป		
2	ทำความสะอาด		
3	ทดสอบการทำงาน		

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-BPH-FM-055.00

ผู้ตรวจ

10/02/69

SN-BPH-FM-055.00