

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

มกราคม 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องน้ำชาย (G)	CEL-E-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟท์หน้าอาคาร (G)	CEL-E-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคาร (G)	CEL-E-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโถงโถง (G)	CEL-E-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องขาร์ปไฟฟ้า (2E)	CEL-E-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำชาย # 1 (2E)	CEL-E-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำชาย # 2 (2E)	CEL-E-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องเจาะ ผนังที่ศูนย์รวม (2E)	CEL-E-2-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องเจาะ ผนังที่ศูนย์รวม (2E)	CEL-E-2-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องขาร์ปไฟฟ้า (3E)	CEL-E-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำชาย (3E)	CEL-E-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องแม่ข่ายศูนย์รวม (3E)	CEL-E-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประกันสุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประกันสุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องขาร์ปไฟฟ้า (4E)	CEL-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำชาย (4E)	CEL-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้องเจาะ ผนังที่ศูนย์รวม (4E)	CEL-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้องเจาะ ผนังที่ศูนย์รวม (4E)	CEL-E-4-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU ชั้นโถงไฟฟ้า 2 # 1 (4E)	CEL-E-4-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU ชั้นโถงไฟฟ้า 2 # 2 (4E)	CEL-E-4-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องขาร์ปไฟฟ้า (5E)	CEL-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำชาย (5E)	CEL-E-5-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ผนังทึบ (5E)	CEL-E-5-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องขาร์ปไฟฟ้า (6E)	CEL-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องขาร์ปไฟฟ้า (M)	CEL-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU ชั้นโถงไฟฟ้า 2 # 1 (M)	CEL-E-M-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU ชั้นโถงไฟฟ้า 2 # 2 (M)	CEL-E-M-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องขาร์ปไฟฟ้า # 1 (7E)	CEL-E-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องขาร์ปไฟฟ้า # 2 (7E)	CEL-E-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	

PM Program (Monthly)

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

11 ม.ค. 2569

11 ม.ค. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

อุปกรณ์ 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ตรวจสอบ	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.40	E	8	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (8E)	CEL-E-8-01	X	X	X	X	X	OK	11/11/25
Central Emergency Light (Building E) No.41	E	8	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (8E)	CEL-E-8-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.42	E	9	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (9E)	CEL-E-9-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.43	E	9	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (9E)	CEL-E-9-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.44	E	10	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (10E)	CEL-E-10-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.45	E	10	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (10E)	CEL-E-10-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.46	E	11	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (11E)	CEL-E-11-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.47	E	11	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (11E)	CEL-E-11-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.48	E	12	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (12E)	CEL-E-12-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.49	E	12	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (12E)	CEL-E-12-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.50	E	14	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (14E)	CEL-E-14-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.51	E	14	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (14E)	CEL-E-14-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.52	E	15	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (15E)	CEL-E-15-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.53	E	15	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (15E)	CEL-E-15-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.54	E	16	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (16E)	CEL-E-16-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.55	E	16	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (16E)	CEL-E-16-02	X	X	X	X	X	OK	11/11/25
Central Emergency Light (Building BSL) No.1	BSL	G	หลังคาเทอร์	CEL-BSL-G-01	X	X	X	X	X	OK	

PM Program (Monthly)

- 1 ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
- 2 ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
- 3 ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Function ต่างๆ
- 4 ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
- 5 ท้าความสะอาดหลอดไฟ

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

11/11/25

11 มี.ค. 2569

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

92/2569 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องนำชาย (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟต์ลิฟต์บริเวณ (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางบันไดบริเวณ (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโพลีเอสเตอร์ (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องขนาบลิฟต์ลิฟต์ (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องนำชาย # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องนำชาย # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องจั่ว หน้าตู้เย็นห้อง # 1 (2E)	CEL-E-2-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องจั่ว หน้าตู้เย็นห้อง # 2 (2E)	CEL-E-2-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องขนาบลิฟต์ลิฟต์ (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องนำชาย (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องเชื่อมบันไดบริเวณ (3E)	CEL-E-3-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประจันตภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประจันตภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องขนาบลิฟต์ลิฟต์ (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องนำชาย (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	หลังอาคารศูนย์หัวใจ # 1 (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	หลังอาคารศูนย์หัวใจ # 2 (4E)	CEL-E-4-04	X	X	X	X	X	OK	10/1/2569
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU บันไดลิฟต์ 2 # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU บันไดลิฟต์ 2 # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องขนาบลิฟต์ลิฟต์ (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องนำชาย (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ทั้โครงการ (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องขนาบลิฟต์ลิฟต์ (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องขนาบลิฟต์ลิฟต์ (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU บันไดลิฟต์ 2 # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU บันไดลิฟต์ 2 # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องขนาบลิฟต์ลิฟต์ # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องขนาบลิฟต์ลิฟต์ # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

11-ค.ก.ก.

วันที่

11 ก.พ. 2569

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

วันที่ 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.40	E	8	ห้องชาร์ปโพนัดลิฟท์ # 1 (8E)	CEL-E-8-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.41	E	8	ห้องชาร์ปโพนัดลิฟท์ # 2 (8E)	CEL-E-8-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.42	E	9	ห้องชาร์ปโพนัดลิฟท์ # 1 (9E)	CEL-E-9-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.43	E	9	ห้องชาร์ปโพนัดลิฟท์ # 2 (9E)	CEL-E-9-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.44	E	10	ห้องชาร์ปโพนัดลิฟท์ # 1 (10E)	CEL-E-10-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.45	E	10	ห้องชาร์ปโพนัดลิฟท์ # 2 (10E)	CEL-E-10-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.46	E	11	ห้องชาร์ปโพนัดลิฟท์ # 1 (11E)	CEL-E-11-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.47	E	11	ห้องชาร์ปโพนัดลิฟท์ # 2 (11E)	CEL-E-11-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.48	E	12	ห้องชาร์ปโพนัดลิฟท์ # 1 (12E)	CEL-E-12-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.49	E	12	ห้องชาร์ปโพนัดลิฟท์ # 2 (12E)	CEL-E-12-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.50	E	14	ห้องชาร์ปโพนัดลิฟท์ # 1 (14E)	CEL-E-14-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.51	E	14	ห้องชาร์ปโพนัดลิฟท์ # 2 (14E)	CEL-E-14-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.52	E	15	ห้องชาร์ปโพนัดลิฟท์ # 1 (15E)	CEL-E-15-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.53	E	15	ห้องชาร์ปโพนัดลิฟท์ # 2 (15E)	CEL-E-15-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.54	E	16	ห้องชาร์ปโพนัดลิฟท์ # 1 (16E)	CEL-E-16-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.55	E	16	ห้องชาร์ปโพนัดลิฟท์ # 2 (16E)	CEL-E-16-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building BSL) No.1	BSL	G	หลังคาเคอร์	CEL-BSL-G-01	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)

- 1 ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
- 2 ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
- 3 ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Function ต่างๆ
- 4 ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
- 5 ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ

หน้า 69

วันที่

11 ก.พ. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

หน้า 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ตรวจสอบ	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU ห้องห้องน้ำชาย (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟต์อาคารระเบียน (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคารระเบียน (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโอบอเนียง (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องขารับไฟฟ้าลิฟต์ (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำชาย # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำชาย # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องเจ้าหน้าที่ยื่นมอง # 1 (2E)	CEL-E-2-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องเจ้าหน้าที่ยื่นมอง # 2 (2E)	CEL-E-2-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องขารับไฟฟ้าลิฟต์ (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำชาย (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องแม่บ้านศูนย์รวม (3E)	CEL-E-3-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประจักษ์สุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประจักษ์สุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องขารับไฟฟ้าลิฟต์ (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำชาย (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้องเจ้าหน้าที่ยื่นมอง # 1 (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้องเจ้าหน้าที่ยื่นมอง # 2 (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU บันไดไฟฟ้า 2 # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU บันไดไฟฟ้า 2 # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องขารับไฟฟ้าลิฟต์ (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	X	X	X	X	X	ไม่พบ	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำชาย (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU หันศอก (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องขารับไฟฟ้าลิฟต์ (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องขารับไฟฟ้าลิฟต์ (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU บันไดไฟฟ้า 2 # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU บันไดไฟฟ้า 2 # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องขารับไฟฟ้าลิฟต์ # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องขารับไฟฟ้าลิฟต์ # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบแยก, แบบแฉ่ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ พ.ร.ศ. ๒๕๖
วันที่ 11 มี.ค. 2569

277 69

[illegible]

	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

11 ធ.ក. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

12/27/20 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผลการเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องนำชาย (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ชาลิฟท์ลิฟท์อาคารเย็น (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคารเย็น (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโอบอแมง (G)	CEL-E-G-04	X	X	X	X	X	ปกติ	12/27/20 69
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ช่างห้องนำชาย # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ช่างห้องนำชาย # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องชาร์ปหน้าลิฟท์ตอมอง # 1 (2E)	CEL-E-2-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องชาร์ปหน้าลิฟท์ตอมอง # 2 (2E)	CEL-E-2-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ช่างห้องนำชาย (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องแม่บ้านศูนย์บาทนา (3E)	CEL-E-3-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประกันสุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประกันสุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ช่างห้องนำชาย (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	หลังการตรวจสุขภาพ # 1 (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	หลังการตรวจสุขภาพ # 2 (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU บันไดลิฟท์ 2 # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU บันไดลิฟท์ 2 # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ช่างห้องนำชาย (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU หันการ (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับของ (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU บันไดลิฟท์ 2 # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU บันไดลิฟท์ 2 # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	ปกติ	

PM Program (Monthly)

1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

10/4/69

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

12/27/20 6:09

[illegible]

	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

พฤษภาคม 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU บนห้องน้ำชาย (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	บาร์ไฟฟ้าหน้าบริเวณ (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าบริเวณ (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโปสเตอร์ (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องบาร์ไฟฟ้า (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำชาย # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำชาย # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องแอร์ หน้าศูนย์รวม # 1 (2E)	CEL-E-2-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องแอร์ หน้าศูนย์รวม # 2 (2E)	CEL-E-2-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องบาร์ไฟฟ้า (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำชาย (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องแอร์ หน้าศูนย์รวม (3E)	CEL-E-3-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประกันสุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประกันสุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องบาร์ไฟฟ้า (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำชาย (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	หลังคาแอร์คอนดิชั่น # 1 (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	หลังคาแอร์คอนดิชั่น # 2 (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU หน้าโถงไฟฟ้า # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU หน้าโถงไฟฟ้า # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องบาร์ไฟฟ้า (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำชาย (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ใต้เคาน์เตอร์ (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องบาร์ไฟฟ้า (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องบาร์ไฟฟ้า (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU หน้าโถงไฟฟ้า # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU หน้าโถงไฟฟ้า # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องบาร์ไฟฟ้า # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องบาร์ไฟฟ้า # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจสอบ
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)	✓ 10/01/69
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า	
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ	
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)	
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

พฤษภาคม 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.40	E	8	ห้องชาร์ปโหนดลิฟท์ # 1 (8E)	CEL-E-8-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.41	E	8	ห้องชาร์ปโหนดลิฟท์ # 2 (8E)	CEL-E-8-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.42	E	9	ห้องชาร์ปโหนดลิฟท์ # 1 (9E)	CEL-E-9-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.43	E	9	ห้องชาร์ปโหนดลิฟท์ # 2 (9E)	CEL-E-9-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.44	E	10	ห้องชาร์ปโหนดลิฟท์ # 1 (10E)	CEL-E-10-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.45	E	10	ห้องชาร์ปโหนดลิฟท์ # 2 (10E)	CEL-E-10-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.46	E	11	ห้องชาร์ปโหนดลิฟท์ # 1 (11E)	CEL-E-11-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.47	E	11	ห้องชาร์ปโหนดลิฟท์ # 2 (11E)	CEL-E-11-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.48	E	12	ห้องชาร์ปโหนดลิฟท์ # 1 (12E)	CEL-E-12-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.49	E	12	ห้องชาร์ปโหนดลิฟท์ # 2 (12E)	CEL-E-12-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.50	E	14	ห้องชาร์ปโหนดลิฟท์ # 1 (14E)	CEL-E-14-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.51	E	14	ห้องชาร์ปโหนดลิฟท์ # 2 (14E)	CEL-E-14-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.52	E	15	ห้องชาร์ปโหนดลิฟท์ # 1 (15E)	CEL-E-15-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.53	E	15	ห้องชาร์ปโหนดลิฟท์ # 2 (15E)	CEL-E-15-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.54	E	16	ห้องชาร์ปโหนดลิฟท์ # 1 (16E)	CEL-E-16-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.55	E	16	ห้องชาร์ปโหนดลิฟท์ # 2 (16E)	CEL-E-16-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building BSL) No.1	BSL	G	หลังคาเคอร์	CEL-BSL-G-01	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)

- 1 ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
- 2 ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
- 3 ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Function ต่างๆ
- 4 ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
- 5 ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

4

10/5/69

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

เดือน 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ตรวจสอบ	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องน้ำยา (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟต์ชั้นวางยา (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าวางยา (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโอบีแปง (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องบาร์ไฟฟ้า (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำยา # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำยา # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องแอร์ หน้าตู้ยาลม # 1 (2E)	CEL-E-2-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องแอร์ หน้าตู้ยาลม # 2 (2E)	CEL-E-2-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องบาร์ไฟฟ้า (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำยา (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องแม่บ้านศูนย์รวมยา (3E)	CEL-E-3-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประกันสุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประกันสุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องบาร์ไฟฟ้า (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำยา (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	หลังการตรวจรักษา # 1 (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	หลังการตรวจรักษา # 2 (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU บันไดไฟฟ้า # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU บันไดไฟฟ้า # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องบาร์ไฟฟ้า (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำยา (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU หันการวน (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องบาร์ไฟฟ้า (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องบาร์ไฟฟ้า (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	X	X	X	X	X	OK	10-6-69
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU บันไดไฟฟ้า # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU บันไดไฟฟ้า # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องบาร์ไฟฟ้า # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องบาร์ไฟฟ้า # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ HT-กนก
วันที่ 10-6-69

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

วันที่ 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ตรวจสอบ	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.40	E	8	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (8E)	CEL-E-8-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.41	E	8	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (8E)	CEL-E-8-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.42	E	9	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (9E)	CEL-E-9-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.43	E	9	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (9E)	CEL-E-9-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.44	E	10	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (10E)	CEL-E-10-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.45	E	10	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (10E)	CEL-E-10-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.46	E	11	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (11E)	CEL-E-11-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.47	E	11	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (11E)	CEL-E-11-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.48	E	12	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (12E)	CEL-E-12-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.49	E	12	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (12E)	CEL-E-12-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.50	E	14	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (14E)	CEL-E-14-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.51	E	14	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (14E)	CEL-E-14-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.52	E	15	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (15E)	CEL-E-15-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.53	E	15	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (15E)	CEL-E-15-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.54	E	16	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (16E)	CEL-E-16-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.55	E	16	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (16E)	CEL-E-16-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building BSL) No.1	BSL	G	หลังคาเคอร์	CEL-BSL-G-01	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)

- 1 ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
- 2 ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
- 3 ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
- 4 ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
- 5 ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

10-6-69

10-6-69

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค