

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟต์เจ้าพนักงาน (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องกลั่นยา 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องกลั่นยา 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องกลั่นยา 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องกลั่นยา 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องกลั่นยา 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องกลั่นยา 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องยาชาเย็น 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องยาชาเย็น 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องยาชาเย็น 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องยาชาเย็น 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องยาชาเย็น 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าตึก (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินกลาง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหลังตึก (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประตูครัวใต้ดิน (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้ายาชาเย็น (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ขึ้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ลง (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ขึ้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ลง (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ขึ้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ลง (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องขีปนาวุธน้ำ (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทั่วห้อง A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ขึ้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ลง (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ขึ้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ลง (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทั่วห้อง A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องขีปนาวุธน้ำ (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	OK	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบ 30 นาที)										วันที่
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ										11 ม.ค. 2569
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

2/12/2569 69

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ชั้นห้องน้ำ (4E)	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง (4E)	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (4E)	EML-E-4-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ลง (4E)	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องชาร์ปไฟหนีไฟ (4E)	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องชาร์ปไฟหนีไฟ (5E)	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง (5E)	EML-E-5-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ลง (5E)	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (5E)	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ลง (5E)	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าชาร์ปไฟ (5E)	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องชาร์ปไฟหนีไฟ (6E)	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง (6E)	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ลง (6E)	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (6E)	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ลง (6E)	EML-E-6-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU (6E)	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง (M)	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A (M)	EML-E-M-03	X	X	X	X	X	OK	เปลี่ยน
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ช่างห้องน้ำ (M)	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ช่างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องชาร์ปไฟหนีไฟ (M)	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในแกนตอร์ (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง (7E)	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A (7E)	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องชาร์ปไฟ (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในแกนตอร์ (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง (8E)	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A (8E)	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ชาร์ปไฟหนีไฟ (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	OK	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)										วันที่
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ										11 มี.ค. 2569
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟ										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

รูปถ่าย 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	การตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในแกนเตอร์ (9E)	EML-E-9-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (9E)	EML-E-9-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A (9E)	EML-E-9-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องซารบิไฟหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในแกนเตอร์ (10E)	EML-E-10-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (10E)	EML-E-10-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A (10E)	EML-E-10-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องซารบิไฟหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในแกนเตอร์ (11E)	EML-E-11-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องซารบิไฟหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (11E)	EML-E-11-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A (11E)	EML-E-11-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องซารบิไฟหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในแกนเตอร์ (12E)	EML-E-12-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (12E)	EML-E-12-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A (12E)	EML-E-12-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	X	X	X	X	✓	OK/ปกติ	เปลี่ยน
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในแกนเตอร์ (14E)	EML-E-14-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องซารบิไฟหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (14E)	EML-E-14-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A (14E)	EML-E-14-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในแกนเตอร์ (15E)	EML-E-15-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องซารบิไฟหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (15E)	EML-E-15-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A (15E)	EML-E-15-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องซารบิไฟหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในแกนเตอร์ (16E)	EML-E-16-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (16E)	EML-E-16-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A (16E)	EML-E-16-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK/ปกติ	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 11 มี.ค. 2569
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานอง Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

2059W 69

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟท์เจ้าท์ (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องส้วมา 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องส้วมา 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องส้วมา 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องส้วมา 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องส้วมา 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องส้วมา 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องอาหารชั้นบน 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องอาหารชั้นบน 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องอาหารชั้นบน 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องอาหารชั้นบน 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องอาหารชั้นบน 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟลิ้นแฉก (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟลิ้นแฉก (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟลิ้นแฉก (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประทุนลิ้น (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าอาคารชั้นบน (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ชั้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ลง (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ขั้วห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน ชั้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน ลง (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ชั้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ลง (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องขั้วไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน ชั้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน ลง (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ชั้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ลง (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องขั้วไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	ดี	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 11 ก.พ. 2569
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบ 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ช่างห้องน้ำ (4E)	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน (4E)	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (4E)	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (4E)	EML-E-4-04	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ขึ้น (4E)	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ลง (4E)	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องชาบูไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (4E)	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องชาบูไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (5E)	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน ขึ้น (5E)	EML-E-5-02	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน ลง (5E)	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (5E)	EML-E-5-04	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (5E)	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ขึ้น (5E)	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ลง (5E)	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าช่างห้องน้ำ (5E)	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องชาบูไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (6E)	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน ขึ้น (6E)	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน ลง (6E)	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (6E)	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (6E)	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ขึ้น (6E)	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ลง (6E)	EML-E-6-07	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แยก CCU (6E)	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แยก ICU (6E)	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน (M)	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A (M)	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ช่างห้องน้ำ (M)	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ช่างบันไดหนีไฟ2 (M)	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องชาบูไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (M)	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในแกนเคอร์ (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน (7E)	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A (7E)	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องชาบูไฟ (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในแกนเคอร์ (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน (8E)	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A (8E)	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	อภพพ	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ชาบูไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	อภพพ	
									</		

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผลการเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในเคาน์เตอร์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	/	X	X	X	/	OK	B/Sun/10/25
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในเคาน์เตอร์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (10E)	EML-E-10-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในเคาน์เตอร์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในเคาน์เตอร์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในเคาน์เตอร์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในเคาน์เตอร์ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในเคาน์เตอร์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	X	X	X	X	/	OK	12/8/11/25
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	OK	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 11 ก.พ. 2569
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบสัปดาห์ 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.หาความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ: (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

ก. ๒๖๓๗ ๖๙

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

มีนาคม 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟท์จอร์ หน้าที่ (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องส้วม 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องส้วม 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องส้วม 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องส้วม 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องส้วม 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องส้วม 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องวาระเย็น 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องวาระเย็น 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องวาระเย็น 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องวาระเย็น 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องวาระเย็น 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าคอก (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินกลาง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหลังคอก (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประทุนด้านใต้ดิน (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าวาระเย็น (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 สังกะยม (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สังกะยม A ชั้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สังกะยม A ชั้น (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ชั้นห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สังกะยม ชั้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สังกะยม ชั้น (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สังกะยม A ชั้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สังกะยม A ชั้น (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องวาระเย็นหน้าลิฟท์ (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สังกะยม ชั้น (3E)	EML-E-3-02	X	X	X	X	X	ปกติ	เปลี่ยนหลอด
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สังกะยม ชั้น (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สังกะยม A ชั้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สังกะยม A ชั้น (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องวาระเย็นหน้าลิฟท์ (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	ปกติ	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบสัปดาห์ 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.หาความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ พ.ร.ก.ก.
วันที่ 11 มี.ค. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

มีนาคม 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ช่างห้องน้ำ (4E)	EML-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก	14/3/69	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (4E)	EML-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (4E)	EML-E-4-04	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A ลม (4E)	EML-E-4-06	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (4E)	EML-E-4-08	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (5E)	EML-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน ชั้น (5E)	EML-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน ลม (5E)	EML-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (5E)	EML-E-5-05	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A ลม (5E)	EML-E-5-07	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-09	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (6E)	EML-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน ชั้น (6E)	EML-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน ลม (6E)	EML-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (6E)	EML-E-6-05	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A ลม (6E)	EML-E-6-07	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU (6E)	EML-E-6-08	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	EML-E-6-09	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (M)	EML-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (M)	EML-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ช่างห้องน้ำ (M)	EML-E-M-04	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ช่างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (M)	EML-E-M-06	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในเคาน์เตอร์ (7E)	EML-E-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (7E)	EML-E-7-04	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (7E)	EML-E-7-06	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องชาร์ปไฟ (7E)	EML-E-7-07	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในเคาน์เตอร์ (8E)	EML-E-8-02	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (8E)	EML-E-8-04	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (8E)	EML-E-8-06	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (8E)	EML-E-8-07	✓	✓	✓	✓	✓	ก/นพ/ก		
PM Program (Monthly)												
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 11 มี.ค. 2569	
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบสัปดาห์ 30 นาที)											
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ											
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่											
5	5.หาความสะอาดหลอดไฟ											

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

หน้า 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าห้อง STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในแกนเคอร์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 มังกร (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องซาว์บิไฟหน้าห้อง (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าห้อง STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในแกนเคอร์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 มังกร (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A (10E)	EML-E-10-06	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องซาว์บิไฟหน้าห้อง (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าห้อง STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในแกนเคอร์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องซาว์บิไฟหน้าห้อง (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 มังกร (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าห้อง STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องซาว์บิไฟหน้าห้อง (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในแกนเคอร์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 มังกร (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าห้อง STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในแกนเคอร์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องซาว์บิไฟหน้าห้อง (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 มังกร (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าห้อง STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในแกนเคอร์ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องซาว์บิไฟหน้าห้อง (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 มังกร (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าห้อง STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องซาว์บิไฟหน้าห้อง (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในแกนเคอร์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 มังกร (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	ผ่าน	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ
วันที่ 11 มี.ค. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

[illegible]

	PM Program (Monthly)
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใบงาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบลิก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

11:51 AM

วันที่

11 ธ.ค. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

12/14/69

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟต์เจ้าท์ หน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องลิ้งยา 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องลิ้งยา 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องลิ้งยา 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องลิ้งยา 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องลิ้งยา 5 (B)	EML-E-B-09	X	X	X	X	X	OK	12/14/69
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องลิ้งยา 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องมาชเชเนม 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องมาชเชเนม 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องมาชเชเนม 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องมาชเชเนม 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องมาชเชเนม 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าลิ้ง (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินกลาง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหลังลิ้ง (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประทุนบ้านลิ้ง (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้ามาชเชเนม (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 มังกร (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ชั้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ชั้น (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 มังกร ชั้น (2E)	EML-E-2-02	X	X	X	X	X	OK	12/14/69
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 มังกร ชั้น (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ชั้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ชั้น (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องชาบูไฟฟ้าหน้าลิ้ง (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 มังกร ชั้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 มังกร ชั้น (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ชั้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ชั้น (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องชาบูไฟฟ้าหน้าลิ้ง (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	OK	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบปลั๊ก 30 นาที)										วันที่
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										10/14/69
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

10/4/69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ช่างห้องน้ำ (4E)	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (4E)	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (4E)	EML-E-4-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A ลง (4E)	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องซาวาไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (4E)	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องซาวาไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (5E)	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน ชั้น (5E)	EML-E-5-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน ลง (5E)	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (5E)	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A ลง (5E)	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าช่างห้องน้ำ (5E)	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องซาวาไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (6E)	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน ชั้น (6E)	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน ลง (6E)	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (6E)	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A ลง (6E)	EML-E-6-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU (6E)	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (M)	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (M)	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ช่างห้องน้ำ (M)	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ช่างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องซาวาไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (M)	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในแกนเตอร์ (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (7E)	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (7E)	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องซาวาไฟฟ้า (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในแกนเตอร์ (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (8E)	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (8E)	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ซาวาไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	OK	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 10/4/69
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบ 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

เลขที่ 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผลการเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในคานเตอร์ (9E)	EML-E-9-02	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (9E)	EML-E-9-03	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (9E)	EML-E-9-05	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในคานเตอร์ (10E)	EML-E-10-02	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (10E)	EML-E-10-04	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (10E)	EML-E-10-06	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในคานเตอร์ (11E)	EML-E-11-02	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (11E)	EML-E-11-05	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (11E)	EML-E-11-07	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในคานเตอร์ (12E)	EML-E-12-04	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (12E)	EML-E-12-05	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (12E)	EML-E-12-07	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในคานเตอร์ (14E)	EML-E-14-02	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (14E)	EML-E-14-05	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (14E)	EML-E-14-07	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในคานเตอร์ (15E)	EML-E-15-02	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (15E)	EML-E-15-05	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (15E)	EML-E-15-07	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในคานเตอร์ (16E)	EML-E-16-04	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (16E)	EML-E-16-05	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (16E)	EML-E-16-07	✓	✓	✓	✓	✓	ทำงาน	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ 4
วันที่ 10/1/69

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

12/27/45 69

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

69 ԳԵՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ตรวจสอบ	หมายเหตุ	
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟท์จอยน์ท์ (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องสลิมา 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องสลิมา 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องสลิมา 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องสลิมา 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องสลิมา 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องสลิมา 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องวาระเบิน 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องวาระเบิน 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องวาระเบิน 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องวาระเบิน 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องวาระเบิน 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินกลาง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหลังลิฟท์ (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประตูบันไดใต้ดิน (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าวาระเบิน (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 มังกร (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ขึ้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ลง (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 มังกร ขึ้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 มังกร ลง (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ขึ้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ลง (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องชาร์จไฟหน้าลิฟท์ (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 มังกร ขึ้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 มังกร ลง (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ขึ้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ลง (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	OK		
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องชาร์จไฟหน้าลิฟท์ (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	OK		
PM Program (Monthly)												
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ	✗
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)										วันที่	10/01/25
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานอง Function ต่าง ๆ											
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่											
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า											

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

นางสาวกมล ๒๙

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้องAHU ช่างห้องน้ำ (4E)	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สี่กนก (4E)	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ล (4E)	EML-E-4-04	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 มื่ออาคาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 มื่ออาคาร A ล (4E)	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (4E)	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (5E)	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่กนก ชั้น (5E)	EML-E-5-02	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่กนก ล (5E)	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ล (5E)	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 มื่ออาคาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 มื่ออาคาร A ล (5E)	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าช่างห้องน้ำ (5E)	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (6E)	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่กนก ชั้น (6E)	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่กนก ล (6E)	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ล (6E)	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 มื่ออาคาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 มื่ออาคาร A ล (6E)	EML-E-6-07	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU (6E)	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สี่กนก (M)	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 มื่ออาคาร A (M)	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ช่างห้องน้ำ (M)	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ช่างบันไดหนีไฟ2 (M)	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (M)	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในแกนเตอร์ (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สี่กนก (7E)	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 มื่ออาคาร A (7E)	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องชาร์ปไฟ (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในแกนเตอร์ (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สี่กนก (8E)	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 มื่ออาคาร A (8E)	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	โอเค	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	โอเค	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 10/๖/๒๕
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานอง Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

No. 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในเคาน์เตอร์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สังกะ (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สังกะ A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในเคาน์เตอร์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สังกะ (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สังกะ A (10E)	EML-E-10-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในเคาน์เตอร์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สังกะ (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สังกะ A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในเคาน์เตอร์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สังกะ (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สังกะ A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในเคาน์เตอร์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สังกะ (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สังกะ A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในเคาน์เตอร์ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สังกะ (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สังกะ A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในเคาน์เตอร์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สังกะ (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สังกะ A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	OK	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)										วันที่
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Wnpd11n2 69

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

พฤษภาคม 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟท์เจ้าท์ (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องลิ้งยา 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องลิ้งยา 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องลิ้งยา 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องลิ้งยา 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องลิ้งยา 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องลิ้งยา 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องเวชระเบียน 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องเวชระเบียน 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องเวชระเบียน 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องเวชระเบียน 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องเวชระเบียน 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟลิ้งหน้าลิ้ง (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟลิ้งกลาง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟลิ้งหลังลิ้ง (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	X	X	X	X	/	ก/นพกร	12/5/69 1/1/69
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประจําลิ้งลิ้ง (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าเวชระเบียน (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 ลังถนน (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 ลังถนน (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ลังอาคาร A ชั้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ลังอาคาร A ลง (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ขั้วหน้าลิ้ง (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ลังถนน ชั้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ลังถนน ลง (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 ลังถนน ชั้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 ลังถนน ลง (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ลังอาคาร A ชั้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ลังอาคาร A ลง (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องขั้วหน้าลิ้งหน้าลิ้ง (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าลิ้งหน้าลิ้ง (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ลังถนน ชั้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ลังถนน ลง (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 ลังถนน ชั้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 ลังถนน ลง (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ลังอาคาร A ชั้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ลังอาคาร A ลง (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องขั้วหน้าลิ้งหน้าลิ้ง (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	ก/นพกร	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจ

วันที่

10 มิ.ย. 2569

บันทึกที่ 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (4E)	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง (4E)	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (4E)	EML-E-4-04	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ลม (4E)	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องซาว์ไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (4E)	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องซาว์ไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (5E)	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ชั้น (5E)	EML-E-5-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ลม (5E)	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (5E)	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ลม (5E)	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (5E)	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องซาว์ไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (6E)	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ชั้น (6E)	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ลม (6E)	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (6E)	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ลม (6E)	EML-E-6-07	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU (6E)	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง (M)	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A (M)	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ข้างห้องน้ำ (M)	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ข้างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องซาว์ไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (M)	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในแผนกเคอร์ (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง (7E)	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A (7E)	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องซาว์ไฟฟ้า (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในแผนกเคอร์ (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง (8E)	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A (8E)	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	ผ่าน	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ซาว์ไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	ผ่าน	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 10 มิ.ย. 2569
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในแกนลิฟท์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 มังอาการ A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้องAHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องซารบิไฟหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในแกนลิฟท์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้องAHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 มังอาการ A (10E)	EML-E-10-06	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องซารบิไฟหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในแกนลิฟท์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้องAHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องซารบิไฟหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 มังอาการ A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้องAHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องซารบิไฟหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในแกนลิฟท์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 มังอาการ A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในแกนลิฟท์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้องAHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องซารบิไฟหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 มังอาการ A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในแกนลิฟท์ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้องAHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องซารบิไฟหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 มังอาการ A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้องAHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องซารบิไฟหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในแกนลิฟท์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	ก/ผก	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 มังอาการ A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	ก/ผก	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ พ.อ.กฤษ
วันที่ 10 มิ.ย. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค